Товарищество с ограниченной ответственностью
«Центр пожарной и
промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0499- В/Л от «27» апреля 2026 г.

1	Дата проведения испытаний	27 апреля 2026 года
2	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3	Наименование, адрес и телефон организации - заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Семенченко, 21/1
4	Основание для проведений испытаний	Заявка б/н от 27.04.2026г.
5	Наименование объекта испытаний	Наружная вертикальная лестница
6	Наименование и адрес организации проводившей обследование	ИП «Praim_Pavlodar14» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Семенченко, 21/1
7	Место проведения испытаний	ГУ «Отдел образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» Адрес: РК, Акмолинской область, с.Турген, уд.Жастар 15
8	Характеристики испытываемого объекта испытаний	***Вертикальная лестница №1*** Длина - 5,5 м Ширина – 0,70 м Ступени - 12 шт Крепление - 4 шт ***Вертикальная лестница №2*** Длина - 6,75 м Ширина – 0,51 м Ступени - 14 шт Крепление - 5 шт ***Вертикальная лестница №3*** Длина - 6,9 м Ширина – 0,71 м Ступени - 13 шт Крепление - 6 шт
9	Условия проведения испытаний: Испытания проведены в дневное время суток в условиях визуальной видимости с соблюдением требований безопасности, соответствующие «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ТР РК 435 от 09.06.2023 "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий)	
10	Средства испытаний: рулетка по ГОСТ 7502; штангенциркуль по ГОСТ 166.; металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм; гири по ГОСТ 7328 для имитации нагрузки; динамометр по ГОСТ 13837, первого класса точности; секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной погрешностью не более 3 %.	
11	Визуальный осмотр лестницы Проведен с соблюдением требований безопасности.	

DOC ID KZFSCNK20260000605570237CC

DOC ID KZFSCNK20260000605570237CC
Электронный документ подписан в Documentolog Business

12	Расчет величины нагрузки на лестницу здания: Расчет величины нагрузки по определению прочности стационарной пожарной лестницы произведены в соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические.
	Расчет величины нагрузки на лестницу здания: Расчет величины нагрузки по определению прочности стационарной пожарной лестницы произведены в соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические.

13. Результат испытаний: ***Вертикальная лестница №1***

13.1 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	5,5
	Ширина марша, м	0,70	0,70
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

13.2 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балки	4	0,54	

14. Результат испытаний: ***Вертикальная лестница №2***

14.1 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	6,75
	Ширина марша, м	0,70	0,51
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

14.2 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балки	4	0,54	

15. Результат испытаний: ***Вертикальная лестница №3***

15.1 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная	Длина марша, м	-	6,9
	Ширина марша, м	0,70	0,71

DOC ID KZFSCNK20260000605570237CC

DOC ID KZFSCNK20260000605570237CC
Электронный документ подписан в Documentolog Business

наружная стационарная	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

15.2 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балки	4	0,54	

16. Вывод: по результатам испытаний, вертикальная пожарная лестница соответствует требованиям СТ РК 2218-2012.

DOC ID KZFSCNK20260000605570237CC

DOC ID KZFSCNK20260000605570237CC
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZFSCNK20260000605570237CC
Тип документа	Документ
Тема	ПИ 0499 в-л отдел обр-я Аршалы
Статус	Завершен
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Количество страниц	3
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
IP-адрес	2.134.10.225

Информация о получателях

Получатель 1	too_cppb@mail.ru

Информация о подписантах

Подписал(а)	ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН
Компания	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность	Директор
IP-адрес	2.134.10.225
Email	too_cppb@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
	Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIWkwYJ...4+viEHLo=
Дата подписания	27.04.2026 09:26

DOC ID KZFSCNK20260000605570237CC

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

БИН: 140140006095
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"
Юридический адрес:
Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Ынтымак, ул. Р Ирисметова, д. 1
Фактический адрес:
Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kezekte.kz/ru/acc/subjects