Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки «Астана» Комитета по делам спорта ифизической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан,г.Астана, Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР, 45А**	**210140032778**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Polar Service",Республика Казахстан, 050057, г. Алматы,Бостандыкский р-н, ул.Жандосова, дом 2, 406-1**	**230540043563**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	210140032778/260056/00 от 23.01.2026	

Номер документа	Дата составления
21	30.04.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Услуга по техническому обслуживанию системы вентиляции, отопления, климатического оборудования" за апрель 2026			Услуга	1	12 360 263,33	12 360 263,33	1 704 863,91
2	"Услуга по техническому обслуживанию системы вакуумной канализации, водоснабжения, электрической системы" за апрель 2026			Услуга	1	14 040 716,66	14 040 716,66	1 936 650,57
				Итого	2	x	26 400 979,99	3 641 514,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сахно В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2026

М.П.

График/отчёт и сроки проделанной работы

Услуга по техническому обслуживанию системы вентиляции, отопления, климатического оборудования.
ТОО "Polar Service" БИН 230540043563
по Договору №210140032778/260056/00 от 23.01.2026 с РГКП ЦОП "Астана"
За период с 01.04.2026 г. по 30.04.2026 г.

№	Наименование работ и задач	Сроки выполнения	Факт выполнения	Примечание
1	Визуальный осмотр вентиляционных установок и воздуховодов	еженедельно	Выполнено	Фотоотчет
2	Проверка работы вентиляторов, электродвигателей и ременных передач	ежемесячно	Выполнено	Фотоотчет
3	Очистка и/или замена воздушных фильтров	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
4	Контроль состояния калориферов, отсутствие протечек	ежемесячно	Выполнено	Фотоотчет
5	Проверка дренажных поддонов и трубопроводов вентиляции	ежемесячно	Выполнено	Фотоотчет
6	Проверка автоматики, датчиков температуры и давления	еженедельно	Выполнено	Фотоотчет
7	Механическая очистка элементов вентиляции от загрязнений	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
8	Осмотр трубопроводов отопления, приборов и арматуры	еженедельно	Выполнено	Фотоотчет
9	Проверка герметичности соединений, отсутствие протечек	еженедельно	Выполнено	Фотоотчет
10	Проверка циркуляционных насосов отопления	еженедельно	Выполнено	Фотоотчет
11	Проверка и очистка фильтров и грязевиков	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
12	Осмотр и наружных блоков систем кондиционирования	ежемесячно	Выполнено	Фотоотчет
13	Осмотр внутренних блоков систем кондиционерования, проведение планого-предуприедительных работ (перезагрузка, заправка фреоном и т.д.)	ежемесячно	Выполнено	Фотоотчет
14	Осмотр, чистка диффузоров вытяжной вентиляции	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
15	Проверка дренажной системы кондиционирования	ежемесячно	Выполнено	Фотоотчет
16	Контроль параметров и утечек хладагента	ежемесячно / по необходимости	Выполнено	Фотоотчет
17	Очистка теплообменников и корпусов оборудования	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
18	Осмотр и очистка теплообменников (чиллеры, фанкойлы)	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
19	Промывка (чистка) воздушных фильтов фанкойлов	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
20	Проверка циркуляционных насосов рассола/гликоля	ежемесячно	Выполнено	Фотоотчет
21	Контроль концентрации рассола/гликоля	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
22	Осмотр оборудования на наличие утечек	ежемесячно	Выполнено	Фотоотчет
23	Техническое обслуживание фанкойлов	ежеквартально	Выполняется	Фотоотчет
24	Очистка фильтров грубой очистки и техническое обслуживание оборудования системы приточно-вытяжной вентиляции	2 квартал	Выполняется	Фотоотчет
25	Проверка шкафов управления и электрических соединений	ежемесячно	Выполнено	Фотоотчет
26	Выполнение внеплановых работ (при выявлении дефектов)	по необходимости	Выполнено	Фотоотчет
27	Формирование, ведение и оформление отчётной документации	ежемесячно	Выполнено	Фотоотчет

Работу принял:
Главный инженер объекта ЛАСК "Казахстан" _____ **Жапаров К.А.**

Главный инженер объекта Велотрек "Сарыарка" _____ **Ким Э.Г.**

Исполнитель Директор ТОО "Polar Service" _____ **Сахно В.В.**

График/отчёт и сроки проделанной работы
Услуга по техническому обслуживанию системы вакуумной канализации,
ТОО "Polar Service" БИН 230540043563
по Договору №210140032778/260056/00 от 23.01.2026 с РГКП ЦОП "Астана"
За период с 1.04.2026 г. по 30.04.2026 г.

№	Наименование работ и задач	Сроки выполнения	Факт выполнения	Примечание
1	Осмотр вводов водопровода, узлов учета, запорной и регулирующей арматуры	раз в день	Выполнено	Фотоотчет
2	Контроль работы насосной станции повышения давления	5 раз в день	Выполнено	Фотоотчет
3	Проверка состояния трубопроводов, креплений и изоляции	2 раза в месяц	Выполнено	Фотоотчет
4	Устранение протечек и подтяжка соединений	по мере выявления	Выполнено	Фотоотчет
5	Контроль работы системы ГВС и циркуляции	5 раз в день	Выполнено	Фотоотчет
6	Проверка состояния трубопроводов и теплоизоляции ГВС	2 раза в месяц	Выполнено	Фотоотчет
7	Осмотр вакуумных насосов, баков и трубопроводов	5 раз в день	Выполнено	Фотоотчет
8	Контроль отсутствия утечек масла, сточных вод и воздуха (вакуумная канализация)	5 раз в день	Выполнено	Фотоотчет
9	Проверка уровня разрежения и работы автоматики вакуумной станции	2 раза в месяц	Выполнено	Фотоотчет
10	Проверка работы дренажных и погружных насосов	5 раз в день	Выполнено	Фотоотчет
11	Очистка насосов, приямков и трубопроводов	по необходимости, не реже 1 раза в квартал	В работе	Фотоотчет
12	Осмотр наружных сетей водоснабжения и канализации	2 раза в месяц	Выполнено	Фотоотчет
13	Ведение журналов эксплуатации по водоснабжению и канализации	на постоянной основе	В работе	Фотоотчет
14	Ревизия электрических щитов управления и силовых щитов	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
15	Ревизия контактных соединений вводных автоматов и ВРУ	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
16	Ревизия электродвигателей насосов и электроприводов	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
17	Ревизия систем оттайки водостоков и кабельных линий, саморегулирующих линий К2	ежедневно	Выполнено	Фотоотчет
18	Ревизия контактных соединений в распределительных и аварийных щитах	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
19	Проверка работы и показаний КИП и автоматики	ежемесячно	Выполнено	Фотоотчет
20	Очистка контактов силового электрооборудования	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
21	Ревизия коммутационных аппаратов наружного освещения	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
22	Ревизия прожекторов и светильников наружного и фасадного освещения	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
23	Ревизия контактных соединений рубильников и вводных автоматов ВРУ	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
24	Ревизия электрооборудования котельной	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
25	Ревизия щитов управления наружным и фасадным освещением	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
26	Ревизия и контрольный осмотр наружных систем освещения	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
27	Ревизия помещения РП 251, проверка двух кабельных линий 20 кВ от РП 3787 до ТП 3788	ежеквартально	Выполнено	Фотоотчет
28	Техническое обслуживание воздушных тепловых завес	апрель	Выполнено	Фотоотчет
29	Проверка механизма подъема/спуска осветительных мачт	апрель	Выполнено	Фотоотчет
30	Ревизия системы ливневой канализации	апрель	Выполнено	Фотоотчет
31	Очистка колодцев жироуловителя	апрель	Выполнено	Фотоотчет
32	Обязательное ведение журналов эксплуатации и ТО электрооборудования	на постоянной основе	Выполнено	Фотоотчет
33	Оперативное реагирование на аварийные ситуации	незамедлительно	Выполнено	Фотоотчет
34	Оформление дефектных актов и отчетной документации	по факту выполнения	В работе	Фотоотчет

Работу принял:
Главный инженер объекта ЛАСК "Казахстан" _____ **Жапаров К.А.**

Главный инженер объекта Велотрек "Сарыарка" _____ **Ким Э.Г.**

Исполнитель Директор ТОО "Polar Service" _____ **Сахно В.В.**