«Каз Строй Энерго»
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестік

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Каз Строй Энерго»

020100, Ақмола облысы,
Аққөл ауданы, Аққөл қ.
Нурмагамбетов көшесі, 150/1
Тел. 87012212237
БСН 161040010279
ЖСК KZ27998ETB0000342724
БСК TSESKZKA
«Alatay City Bank» АҚ
e-mail: 90_nikolai_90@mail.ru

020100, Акмолинская обл.,
Аккольский р-н, г.Акколь
ул.Нурмагамбетова 150/1
Тел. 87012212237
БИН 161040010279
ИИК KZ27998ETB0000342724
БИК TSESKZKA
АО «Alatay City Bank»
e-mail: 90_nikolai_90@mail.ru

№ 01 «27» апреля 2026 г.

Руководителю ГККП «Ясли-сад АРАЙЛЫМ» г. Акколь

Дифектный акт

В связи аварийно-восстановительными работами на кабельной линии 10 кВ в ГККП «Ясли-сад АРАЙЛЫМ» г. Акколь были проведены следующие работы:

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Вывод в ремонт линии 10 кВ №9 ПС «Аккуль»	шт	1
2	Демонтаж поврежденного кабеля 10 кВ	шт	1
3	Расшиновка ввод 10 кВ в КТПН №31021	шт	1
4	Профилактические испытания кабелей 10 кВ	шт	2
5	Сборка ввода в РУ-10 кВ в КТПН по резервному кабелю	шт	1
6	Укладка кабеля на опоре с присоединением	шт	2
7	Монтаж муфты 10 кВ	шт	1

Стоимость выполненных работ с учетом материалов, транспорта и прочих затрат составляет 179 490 (сто семьдесят девять тысяч четыреста девяноста) тенге, без учета НДС.

Директор **Н.Чурбанов**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БИН 161040010279
«Каз Строй Энерго»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ