# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№17728728**

Конкурстың № 16876959-2
Конкурстың атауы Кербұлақ ауданы Ш. Уәлиханов атындағы ОМ жылу жүйесін ағымдағы жөндеу.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-13 12:26:23 дейін 2026-05-15 12:26:23
Ұйымдастырушының атауы "Жетісу облысы білім басқармасының Кербұлақ ауданы бойынша білім бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | При демонтаже старых труб и радиаторов могут быть выявлены изношенные стояки, поврежденные проходы через стены, скрытая коррозия, аварийные участки и необходимость дополнительных работ. Порядок таких работ в ТС не раскрыт. | 2026-05-15 10:53:03 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | После монтажа необходимо проверить циркуляцию, отсутствие течей, равномерность прогрева радиаторов, работу арматуры и воздухоотводчиков. В ТС это не описано. | 2026-05-15 10:57:48 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 3 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Не раскрыт график работ, возможность работы в выходные, режим охраны, хранение материалов, доступ в технические помещения, отключение отопления, взаимодействие с персоналом школы и требования безопасности. | 2026-05-15 10:55:04 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Не указано, система однотрубная или двухтрубная, нижняя или верхняя разводка, центральное отопление или автономный источник, материал существующих труб, состояние стояков, наличие элеваторного узла/теплового пункта, запорной арматуры, воздухоотводчиков и балансировочных устройств. | 2026-05-15 10:50:37 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 5 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Работы выполняются в школе, с демонтажом, сваркой, резкой труб, подъемом радиаторов и использованием электроинструмента. Не указаны требования к инструктажам, СИЗ, ограждению зоны работ и безопасному хранению материалов. | 2026-05-15 11:09:23 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Демонтированный металл имеет остаточную стоимость. Необходимо определить, подлежит ли он передаче заказчику, списанию или вывозу подрядчиком. | 2026-05-15 11:09:49 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 7 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Не раскрыты тип краски, термостойкость, антикоррозионная грунтовка, цвет, количество слоев, подготовка поверхности и безопасность для помещений школы. | 2026-05-15 10:59:15 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Без расчета нельзя проверить, что после ремонта в каждом помещении будет обеспечиваться нормативная температура. | 2026-05-15 10:56:18 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 9 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | ТС указывает, что коммунальные услуги, используемые при выполнении работ, поставщик обеспечивает своими силами. Не ясно, речь идет об электроэнергии, воде, отоплении, освещении, временном подключении оборудования, сливе/заполнении системы или бытовых нуждах рабочих. | 2026-05-15 10:54:51 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | За 30 календарных дней необходимо выполнить демонтаж, закупку материалов, монтаж трубопроводов и радиаторов, сварочные/монтажные работы, восстановление отделки, вывоз мусора, промывку, опрессовку, устранение замечаний и сдачу исполнительной документации. При авансе 0% такой срок может быть ограничительным. | 2026-05-15 10:50:51 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 11 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | ТС требует обеспечить наличие работников по квалификации согласно нормативной трудоемкости, но не указывает перечень специальностей, количество работников, разряды, документы и этап подтверждения. Такое требование может быть использовано как субъективный фильтр. | 2026-05-15 10:53:57 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Приложенная смета содержит повернутые страницы и трудночитаемые таблицы. Для подготовки сопоставимых заявок необходимо предоставить дефектный акт, локальную смету и ведомость объемов в читаемом и машиночитаемом виде. | 2026-05-15 10:51:21 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 13 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Смета визуально содержит штукатурные, окрашивающие и сопутствующие работы по стенам/нишам, однако ТС не указывает, какие поверхности восстанавливаются, в каком объеме, какими материалами и до какого состояния. | 2026-05-15 10:59:00 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | ТС говорит о вывозе мусора, но не указывает, куда вывозятся старые трубы, радиаторы, теплоизоляция, упаковка, отходы металла и строительный мусор, а также кто оформляет документы вывоза. | 2026-05-15 11:09:37 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 15 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | ТС не указывает расчет тепловой нагрузки по помещениям, требуемую теплоотдачу радиаторов, температурный график, рабочее давление, тип системы отопления и фактические причины ремонта. Не ясно, обеспечит ли предлагаемая система нормативную температуру в помещениях школы. | 2026-05-15 10:49:43 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | В сметной документации присутствует детальный перечень работ по системе отопления, однако ТС не содержит этих данных в удобном для участников виде. Требуем включить в ТС или отдельное приложение ведомость объемов работ с указанием материалов, объемов, единиц измерения, технических требований и метода приемки. | 2026-05-15 10:49:11 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 17 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Если в смете заложены конкретные материалы или типы изделий, ТС должна прямо разрешить эквиваленты и указать критерии: давление, температура, срок службы, диаметр, материал, сертификаты, совместимость с системой отопления. | 2026-05-15 10:54:38 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Не раскрыт тип радиаторов: чугунные, стальные панельные, биметаллические, алюминиевые или иные. Не указаны теплоотдача, количество секций, межосевое расстояние, рабочее давление, испытательное давление, тип подключения и комплектность. | 2026-05-15 10:56:06 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 19 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Если сметой предусмотрены стальные водогазопроводные трубы, необходимо объяснить, допускаются ли трубы иного типа при равной надежности, либо почему требуется именно сталь. | 2026-05-15 10:55:41 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Не указано, как будут оформляться дополнительные работы при обнаружении скрытых дефектов: дефектный акт, допсмета, согласование с заказчиком, источник финансирования и сроки. | 2026-05-15 10:53:27 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 21 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | ТС указывает, что поставщик должен согласовать с заказчиком применяемые материалы. Однако основные материалы должны быть определены до подачи заявок: тип труб, диаметры, ГОСТ, толщина стенки, радиаторы, арматура, крепежи, теплоизоляция, краски, грунтовки и расходные материалы. | 2026-05-15 10:54:22 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | При монтаже стальных труб должны быть требования к сварке, зачистке, антикоррозионной обработке, контролю качества швов, пожарной безопасности и акту скрытых работ. | 2026-05-15 10:55:54 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 23 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Если работы выполняются вне отопительного сезона, необходимо определить, как будет проверяться фактическая работоспособность системы при подаче тепла. | 2026-05-15 10:58:06 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Не приложена схема существующей и ремонтируемой системы отопления, аксонометрия, планы этажей с радиаторами и стояками, точки подключения, диаметры трубопроводов, направление движения теплоносителя и места установки запорной арматуры. Без этого участники не могут объективно оценить трудоемкость и технические риски. | 2026-05-15 10:49:33 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 25 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Не указано, распространяется ли гарантия на трубы, сварные соединения, радиаторы, краны, крепления, теплоизоляцию, окраску, восстановленную отделку, промывку и балансировку. | 2026-05-15 11:10:12 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Для системы отопления критичны аварийные протечки, завоздушивание, отсутствие прогрева и отказ арматуры. ТС не устанавливает сроки реагирования. | 2026-05-15 11:10:26 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 27 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Эти операции критичны для запуска отопления и должны входить в состав работ с оформлением актов. | 2026-05-15 10:57:10 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | По сметным таблицам видно распределение работ по разделам и помещениям, однако ТС не содержит перечень кабинетов, коридоров, лестничных клеток, технических помещений и иных зон. Требуем указать полный перечень помещений. | 2026-05-15 10:52:38 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 29 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Для отопления критично знать этажность, длину трасс, расположение стояков, радиаторов, проходов через стены, ниш и мест подключения. Без обмерного плана объемы и трудоемкость не проверяются. | 2026-05-15 10:52:50 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Если работы выполняются в действующей школе, нужно указать изоляцию зоны работ, запрет доступа детей, пылезащиту, пожарные меры, хранение инструмента и безопасное движение по зданию. | 2026-05-15 10:55:15 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 31 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | При замене труб, радиаторов и арматуры требуется понимать гидравлическое сопротивление, балансировку стояков, пропускную способность, потери давления и необходимость балансировочных клапанов. В ТС таких требований нет. | 2026-05-15 10:50:21 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Если выполняется сварка, необходимы наряды-допуски, огнетушители, защита горючих материалов, дежурство после сварки и ответственное лицо. | 2026-05-15 11:09:05 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 33 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Ремонт системы отопления в действующей школе зависит от отопительного сезона, возможности отключения системы, слива теплоносителя и последующего запуска. Требуем указать планируемый календарный период и режим отключения отопления. | 2026-05-15 10:51:07 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Ремонт системы отопления относится к инженерным сетям здания, а не к обычной декоративной отделке. Неверное наименование может ограничить участие профильных подрядчиков по отоплению и привлечь участников, не имеющих опыта именно по инженерным системам. | 2026-05-15 10:48:42 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 35 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | ТС не раскрывает материал труб, диаметры, толщину стенки, способ соединения, рабочее давление, максимальную температуру, антикоррозионную защиту, ГОСТ и срок службы. Для отопления это ключевые параметры. | 2026-05-15 10:55:28 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | При ремонте старой системы отопления промывка необходима для удаления грязи, окалины, шлама и строительного мусора. ТС не раскрывает способ промывки и акт ее выполнения. | 2026-05-15 10:57:35 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 37 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | ТС указывает 10 090 517 тг без НДС, а смета содержит собственные итоговые расчеты. Требуем предоставить таблицу сопоставления: сумма по порталу без НДС, НДС, итоговая сметная стоимость, прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль и прочие затраты. | 2026-05-15 10:52:00 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Если заказчику необходимы сварщики, сантехники, инженер-теплотехник или ответственный за пожарную безопасность, это должно быть сформулировано корректно, проверяемо и в установленном разделе документации, а не в общей ТС. | 2026-05-15 10:54:09 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 39 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | ТС должна описывать не декоративно-отделочные работы, а текущий ремонт системы отопления с полным перечнем работ, материалов, испытаний, пусконаладки, приемки и гарантийных обязательств. | 2026-05-15 11:10:42 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Если работы затрагивают межкомнатные перегородки, подрядчик должен восстановить проходки, герметизацию, огнезащиту и отделку. | 2026-05-15 11:08:50 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 41 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Смета визуально содержит штукатурные, окрашивающие и сопутствующие работы по стенам/нишам, однако ТС не указывает, какие поверхности восстанавливаются, в каком объеме, какими материалами и до какого состояния. | 2026-05-15 10:58:59 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | После замены труб и радиаторов требуется гидравлическая настройка, иначе часть помещений может перегреваться, а часть — недогреваться. В ТС балансировка не предусмотрена. | 2026-05-15 10:56:44 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 43 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | После замены отопления могут остаться отверстия, штробы, следы креплений, поврежденная штукатурка и окраска. Необходимо указать конечный вид сдаваемого помещения. | 2026-05-15 10:59:28 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Конкурс называется “Текущий ремонт системы отопления СШ имени Ш. Уалиханова”, а лот назван “Работы декоративно-отделочные”. При этом по содержанию ТС и сметной документации закупаются работы по инженерной системе отопления, включая трубопроводы, радиаторы, арматуру, теплоизоляцию и восстановительные работы. Требуем привести наименование лота в соответствие фактическому предмету закупки: “Текущий ремонт системы отопления школы”. | 2026-05-15 10:48:30 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 45 | 910823301002 | ҚҚ жобасына ескерту | Для школы это существенный результат работ. Необходимо определить, какие документы должен передать подрядчик. | 2026-05-15 10:58:18 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Если смета предусматривает теплоизоляцию, ТС должна указать материал, толщину, пожарные характеристики, область применения, защитное покрытие и метод приемки. | 2026-05-15 10:56:57 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 47 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Участники должны видеть точные объемы по каждому помещению и виду работ. Сейчас значительная часть информации содержится в скане, что повышает риск ошибок при расчете цены. | 2026-05-15 10:52:24 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | После ремонта подрядчик должен предоставить схему фактически выполненных трубопроводов, радиаторов, арматуры, стояков и точек подключения. | 2026-05-15 10:58:43 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 49 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | Не раскрыты типы кранов, вентилей, балансировочных клапанов, воздухоотводчиков, термостатических клапанов, сливных устройств, рабочее давление, температура и производитель или эквивалент. | 2026-05-15 10:56:32 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | В самой ТС отсутствует построчная ведомость работ: демонтаж, монтаж труб, диаметр труб, количество радиаторов, тип радиаторов, арматура, крепления, теплоизоляция, восстановление отделки, испытания, промывка, опрессовка, пусконаладка и исполнительная документация. ТС фактически ограничивается общей отсылкой к смете и дефектному акту. | 2026-05-15 10:48:55 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 51 | 910823301002 | КҚ жобасына ескерту | После ремонта системы отопления должны быть предусмотрены опрессовка, испытательное давление, время выдержки, допустимое падение давления и акт испытаний. | 2026-05-15 10:57:23 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Айтбаева Турсынхан Давлеткельдыевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№17728728**

№ конкурса 16876959-2
Название конкурса Текущий ремонт системы отопления СШ имени Ш.Уалиханова Кербулакского района.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-13 12:26:23 по 2026-05-15 12:26:23
Наименование организатора ГУ "Отдел образования по Кербулакскому району Управления образования области Жетісу"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 910823301002 | Замечание к КД | При демонтаже старых труб и радиаторов могут быть выявлены изношенные стояки, поврежденные проходы через стены, скрытая коррозия, аварийные участки и необходимость дополнительных работ. Порядок таких работ в ТС не раскрыт. | 2026-05-15 10:53:03 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 910823301002 | Замечание к КД | После монтажа необходимо проверить циркуляцию, отсутствие течей, равномерность прогрева радиаторов, работу арматуры и воздухоотводчиков. В ТС это не описано. | 2026-05-15 10:57:48 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 3 | 910823301002 | Замечание к КД | Не раскрыт график работ, возможность работы в выходные, режим охраны, хранение материалов, доступ в технические помещения, отключение отопления, взаимодействие с персоналом школы и требования безопасности. | 2026-05-15 10:55:04 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 910823301002 | Замечание к КД | Не указано, система однотрубная или двухтрубная, нижняя или верхняя разводка, центральное отопление или автономный источник, материал существующих труб, состояние стояков, наличие элеваторного узла/теплового пункта, запорной арматуры, воздухоотводчиков и балансировочных устройств. | 2026-05-15 10:50:37 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 5 | 910823301002 | Замечание к КД | Работы выполняются в школе, с демонтажом, сваркой, резкой труб, подъемом радиаторов и использованием электроинструмента. Не указаны требования к инструктажам, СИЗ, ограждению зоны работ и безопасному хранению материалов. | 2026-05-15 11:09:23 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 910823301002 | Замечание к КД | Демонтированный металл имеет остаточную стоимость. Необходимо определить, подлежит ли он передаче заказчику, списанию или вывозу подрядчиком. | 2026-05-15 11:09:49 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 7 | 910823301002 | Замечание к КД | Не раскрыты тип краски, термостойкость, антикоррозионная грунтовка, цвет, количество слоев, подготовка поверхности и безопасность для помещений школы. | 2026-05-15 10:59:15 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 910823301002 | Замечание к КД | Без расчета нельзя проверить, что после ремонта в каждом помещении будет обеспечиваться нормативная температура. | 2026-05-15 10:56:18 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 9 | 910823301002 | Замечание к КД | ТС указывает, что коммунальные услуги, используемые при выполнении работ, поставщик обеспечивает своими силами. Не ясно, речь идет об электроэнергии, воде, отоплении, освещении, временном подключении оборудования, сливе/заполнении системы или бытовых нуждах рабочих. | 2026-05-15 10:54:51 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 910823301002 | Замечание к КД | За 30 календарных дней необходимо выполнить демонтаж, закупку материалов, монтаж трубопроводов и радиаторов, сварочные/монтажные работы, восстановление отделки, вывоз мусора, промывку, опрессовку, устранение замечаний и сдачу исполнительной документации. При авансе 0% такой срок может быть ограничительным. | 2026-05-15 10:50:51 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 11 | 910823301002 | Замечание к КД | ТС требует обеспечить наличие работников по квалификации согласно нормативной трудоемкости, но не указывает перечень специальностей, количество работников, разряды, документы и этап подтверждения. Такое требование может быть использовано как субъективный фильтр. | 2026-05-15 10:53:57 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 910823301002 | Замечание к КД | Приложенная смета содержит повернутые страницы и трудночитаемые таблицы. Для подготовки сопоставимых заявок необходимо предоставить дефектный акт, локальную смету и ведомость объемов в читаемом и машиночитаемом виде. | 2026-05-15 10:51:21 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 13 | 910823301002 | Замечание к КД | Смета визуально содержит штукатурные, окрашивающие и сопутствующие работы по стенам/нишам, однако ТС не указывает, какие поверхности восстанавливаются, в каком объеме, какими материалами и до какого состояния. | 2026-05-15 10:59:00 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 910823301002 | Замечание к КД | ТС говорит о вывозе мусора, но не указывает, куда вывозятся старые трубы, радиаторы, теплоизоляция, упаковка, отходы металла и строительный мусор, а также кто оформляет документы вывоза. | 2026-05-15 11:09:37 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 15 | 910823301002 | Замечание к КД | ТС не указывает расчет тепловой нагрузки по помещениям, требуемую теплоотдачу радиаторов, температурный график, рабочее давление, тип системы отопления и фактические причины ремонта. Не ясно, обеспечит ли предлагаемая система нормативную температуру в помещениях школы. | 2026-05-15 10:49:43 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 910823301002 | Замечание к КД | В сметной документации присутствует детальный перечень работ по системе отопления, однако ТС не содержит этих данных в удобном для участников виде. Требуем включить в ТС или отдельное приложение ведомость объемов работ с указанием материалов, объемов, единиц измерения, технических требований и метода приемки. | 2026-05-15 10:49:11 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 17 | 910823301002 | Замечание к КД | Если в смете заложены конкретные материалы или типы изделий, ТС должна прямо разрешить эквиваленты и указать критерии: давление, температура, срок службы, диаметр, материал, сертификаты, совместимость с системой отопления. | 2026-05-15 10:54:38 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 910823301002 | Замечание к КД | Не раскрыт тип радиаторов: чугунные, стальные панельные, биметаллические, алюминиевые или иные. Не указаны теплоотдача, количество секций, межосевое расстояние, рабочее давление, испытательное давление, тип подключения и комплектность. | 2026-05-15 10:56:06 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 19 | 910823301002 | Замечание к КД | Если сметой предусмотрены стальные водогазопроводные трубы, необходимо объяснить, допускаются ли трубы иного типа при равной надежности, либо почему требуется именно сталь. | 2026-05-15 10:55:41 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 910823301002 | Замечание к КД | Не указано, как будут оформляться дополнительные работы при обнаружении скрытых дефектов: дефектный акт, допсмета, согласование с заказчиком, источник финансирования и сроки. | 2026-05-15 10:53:27 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 21 | 910823301002 | Замечание к КД | ТС указывает, что поставщик должен согласовать с заказчиком применяемые материалы. Однако основные материалы должны быть определены до подачи заявок: тип труб, диаметры, ГОСТ, толщина стенки, радиаторы, арматура, крепежи, теплоизоляция, краски, грунтовки и расходные материалы. | 2026-05-15 10:54:22 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 910823301002 | Замечание к КД | При монтаже стальных труб должны быть требования к сварке, зачистке, антикоррозионной обработке, контролю качества швов, пожарной безопасности и акту скрытых работ. | 2026-05-15 10:55:54 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 23 | 910823301002 | Замечание к КД | Если работы выполняются вне отопительного сезона, необходимо определить, как будет проверяться фактическая работоспособность системы при подаче тепла. | 2026-05-15 10:58:06 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 910823301002 | Замечание к КД | Не приложена схема существующей и ремонтируемой системы отопления, аксонометрия, планы этажей с радиаторами и стояками, точки подключения, диаметры трубопроводов, направление движения теплоносителя и места установки запорной арматуры. Без этого участники не могут объективно оценить трудоемкость и технические риски. | 2026-05-15 10:49:33 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 25 | 910823301002 | Замечание к КД | Не указано, распространяется ли гарантия на трубы, сварные соединения, радиаторы, краны, крепления, теплоизоляцию, окраску, восстановленную отделку, промывку и балансировку. | 2026-05-15 11:10:12 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 910823301002 | Замечание к КД | Для системы отопления критичны аварийные протечки, завоздушивание, отсутствие прогрева и отказ арматуры. ТС не устанавливает сроки реагирования. | 2026-05-15 11:10:26 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 27 | 910823301002 | Замечание к КД | Эти операции критичны для запуска отопления и должны входить в состав работ с оформлением актов. | 2026-05-15 10:57:10 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 910823301002 | Замечание к КД | По сметным таблицам видно распределение работ по разделам и помещениям, однако ТС не содержит перечень кабинетов, коридоров, лестничных клеток, технических помещений и иных зон. Требуем указать полный перечень помещений. | 2026-05-15 10:52:38 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 29 | 910823301002 | Замечание к КД | Для отопления критично знать этажность, длину трасс, расположение стояков, радиаторов, проходов через стены, ниш и мест подключения. Без обмерного плана объемы и трудоемкость не проверяются. | 2026-05-15 10:52:50 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 910823301002 | Замечание к КД | Если работы выполняются в действующей школе, нужно указать изоляцию зоны работ, запрет доступа детей, пылезащиту, пожарные меры, хранение инструмента и безопасное движение по зданию. | 2026-05-15 10:55:15 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 31 | 910823301002 | Замечание к КД | При замене труб, радиаторов и арматуры требуется понимать гидравлическое сопротивление, балансировку стояков, пропускную способность, потери давления и необходимость балансировочных клапанов. В ТС таких требований нет. | 2026-05-15 10:50:21 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 910823301002 | Замечание к КД | Если выполняется сварка, необходимы наряды-допуски, огнетушители, защита горючих материалов, дежурство после сварки и ответственное лицо. | 2026-05-15 11:09:05 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 33 | 910823301002 | Замечание к КД | Ремонт системы отопления в действующей школе зависит от отопительного сезона, возможности отключения системы, слива теплоносителя и последующего запуска. Требуем указать планируемый календарный период и режим отключения отопления. | 2026-05-15 10:51:07 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 910823301002 | Замечание к КД | Ремонт системы отопления относится к инженерным сетям здания, а не к обычной декоративной отделке. Неверное наименование может ограничить участие профильных подрядчиков по отоплению и привлечь участников, не имеющих опыта именно по инженерным системам. | 2026-05-15 10:48:42 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 35 | 910823301002 | Замечание к КД | ТС не раскрывает материал труб, диаметры, толщину стенки, способ соединения, рабочее давление, максимальную температуру, антикоррозионную защиту, ГОСТ и срок службы. Для отопления это ключевые параметры. | 2026-05-15 10:55:28 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 910823301002 | Замечание к КД | При ремонте старой системы отопления промывка необходима для удаления грязи, окалины, шлама и строительного мусора. ТС не раскрывает способ промывки и акт ее выполнения. | 2026-05-15 10:57:35 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 37 | 910823301002 | Замечание к КД | ТС указывает 10 090 517 тг без НДС, а смета содержит собственные итоговые расчеты. Требуем предоставить таблицу сопоставления: сумма по порталу без НДС, НДС, итоговая сметная стоимость, прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль и прочие затраты. | 2026-05-15 10:52:00 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 910823301002 | Замечание к КД | Если заказчику необходимы сварщики, сантехники, инженер-теплотехник или ответственный за пожарную безопасность, это должно быть сформулировано корректно, проверяемо и в установленном разделе документации, а не в общей ТС. | 2026-05-15 10:54:09 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 39 | 910823301002 | Замечание к КД | ТС должна описывать не декоративно-отделочные работы, а текущий ремонт системы отопления с полным перечнем работ, материалов, испытаний, пусконаладки, приемки и гарантийных обязательств. | 2026-05-15 11:10:42 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 910823301002 | Замечание к КД | Если работы затрагивают межкомнатные перегородки, подрядчик должен восстановить проходки, герметизацию, огнезащиту и отделку. | 2026-05-15 11:08:50 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 41 | 910823301002 | Замечание к КД | Смета визуально содержит штукатурные, окрашивающие и сопутствующие работы по стенам/нишам, однако ТС не указывает, какие поверхности восстанавливаются, в каком объеме, какими материалами и до какого состояния. | 2026-05-15 10:58:59 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 910823301002 | Замечание к КД | После замены труб и радиаторов требуется гидравлическая настройка, иначе часть помещений может перегреваться, а часть — недогреваться. В ТС балансировка не предусмотрена. | 2026-05-15 10:56:44 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 43 | 910823301002 | Замечание к КД | После замены отопления могут остаться отверстия, штробы, следы креплений, поврежденная штукатурка и окраска. Необходимо указать конечный вид сдаваемого помещения. | 2026-05-15 10:59:28 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 910823301002 | Замечание к КД | Конкурс называется “Текущий ремонт системы отопления СШ имени Ш. Уалиханова”, а лот назван “Работы декоративно-отделочные”. При этом по содержанию ТС и сметной документации закупаются работы по инженерной системе отопления, включая трубопроводы, радиаторы, арматуру, теплоизоляцию и восстановительные работы. Требуем привести наименование лота в соответствие фактическому предмету закупки: “Текущий ремонт системы отопления школы”. | 2026-05-15 10:48:30 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 45 | 910823301002 | Замечание к КД | Для школы это существенный результат работ. Необходимо определить, какие документы должен передать подрядчик. | 2026-05-15 10:58:18 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 910823301002 | Замечание к КД | Если смета предусматривает теплоизоляцию, ТС должна указать материал, толщину, пожарные характеристики, область применения, защитное покрытие и метод приемки. | 2026-05-15 10:56:57 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 47 | 910823301002 | Замечание к КД | Участники должны видеть точные объемы по каждому помещению и виду работ. Сейчас значительная часть информации содержится в скане, что повышает риск ошибок при расчете цены. | 2026-05-15 10:52:24 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 910823301002 | Замечание к КД | После ремонта подрядчик должен предоставить схему фактически выполненных трубопроводов, радиаторов, арматуры, стояков и точек подключения. | 2026-05-15 10:58:43 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 49 | 910823301002 | Замечание к КД | Не раскрыты типы кранов, вентилей, балансировочных клапанов, воздухоотводчиков, термостатических клапанов, сливных устройств, рабочее давление, температура и производитель или эквивалент. | 2026-05-15 10:56:32 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 910823301002 | Замечание к КД | В самой ТС отсутствует построчная ведомость работ: демонтаж, монтаж труб, диаметр труб, количество радиаторов, тип радиаторов, арматура, крепления, теплоизоляция, восстановление отделки, испытания, промывка, опрессовка, пусконаладка и исполнительная документация. ТС фактически ограничивается общей отсылкой к смете и дефектному акту. | 2026-05-15 10:48:55 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |
| 51 | 910823301002 | Замечание к КД | После ремонта системы отопления должны быть предусмотрены опрессовка, испытательное давление, время выдержки, допустимое падение давления и акт испытаний. | 2026-05-15 10:57:23 | Отклонить замечания | Внесение указанных изменений не представляется возможным, поскольку предмет закупки и объем работ определены в соответствии с утвержденной потребностью и техническим заданием. Техническая спецификация разработана в установленном порядке и содержит достаточный перечень требований для выполнения предусмотренных работ. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Айтбаева Турсынхан Давлеткельдыевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).