Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17733566

Конкурстың № 16973034-1
Конкурстың атауы Акт залын жаңғырту жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-13 17:06:00 дейін 2026-05-15 17:06:00
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Білім басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Мұқағали Мақатаев атындағы №140 гимназия" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не указаны габариты кресла, ширина посадочного места, высота спинки, глубина ряда, материал каркаса, материал наполнителя, тип обивки, огнестойкость, износостойкость, допустимая нагрузка, гарантия и способ крепления.	2026-05-15 13:15:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация содержит основные требования к театральным креслам, включая их назначение, количество, наличие мягкого сиденья и спинки, устойчивую металлическую конструкцию, износостойкую обивку, соответствие интерьерному решению актового зала и пригодность для интенсивной эксплуатации в общественном помещении. Конкретные конструктивные и технические параметры кресел, включая габариты, размеры посадочного места, высоту спинки, тип наполнителя, характеристики обивки, показатели огнестойкости, допустимую нагрузку и способы крепления, определяются поставщиком самостоятельно при условии соответствия требованиям безопасности, эксплуатации и действующим нормативам Республики Казахстан. Кресла должны быть новыми, качественного заводского изготовления и соответствовать требованиям, установленным технической
						спецификацией.

2	910823301002	КҚ жобасына ескерту	В одном лоте смешаны отделочные работы, дизайн-проектирование, художественная роспись, поставка кресел, монтаж мебели, электромонтаж, “умная” система электробезопасности, декоративные панели и сопутствующие услуги. Это разные поставщики, разные стандарты, разные документы безопасности и разные методы приемки.	2026-05-15 12:58:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация предусматривает выполнение комплекса взаимосвязанных работ и поставку оборудования, направленных на достижение единого функционального результата — модернизацию актового зала и создание современной, безопасной и эстетически оформленной образовательной среды. Отделочные работы, дизайн-проектирование, художественная роспись, монтаж декоративных элементов, установка театральных кресел, LED-подсветки и системы электробезопасности являются технологически и функционально связанными элементами единого проекта модернизации. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не содержит запрета на объединение в одном лоте взаимосвязанных работ, поставки оборудования и сопутствующих услуг при условии их направленности на единый результат. Основания для разделения закупки на отдельные лоты
						отсутствуют

3	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Отсутствуют напряжение, номинальный ток, максимальная мощность, класс защиты, степень IP, условия эксплуатации, схема подключения, требования к автоматам защиты, заземлению, УЗО и монтажу.	2026-05-15 13:10:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация содержит функциональные требования к системе электробезопасности, достаточные для определения назначения оборудования и подготовки конкурсной заявки. Конкретные электротехнические параметры, включая напряжение, номинальный ток, максимальную нагрузку, степень защиты IP, схемы подключения, параметры защитной автоматики, требования к заземлению и иные технические решения, определяются поставщиком самостоятельно при подборе оборудования с учетом действующих норм Республики Казахстан, требований ПУЭ и условий эксплуатации объекта. При этом поставляемое оборудование и выполняемые электромонтажные работы должны соответствовать требованиям электрической, пожарной и эксплуатационной безопасности

4	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Художественная роспись может выполняться мастерами, художниками-декораторами, дизайнерами, студиями росписи или печатными технологиями. Высшее образование именно по живописи не является единственным доказательством квалификации.	2026-05-15 13:16:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что требование о наличии художников с профильным высшим образованием установлено с учетом характера и сложности художественно-декоративных работ, предусмотренных технической спецификацией, включая разработку и выполнение художественной росписи в общественном образовательном пространстве. Наличие специалистов с профильным образованием рассматривается Заказчиком как подтверждение необходимого уровня профессиональной подготовки для обеспечения качества, художественной целостности и соответствия концепции модернизации актового зала. Требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и связано с особенностями предмета закупки.

5	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Для актового зала с креслами, росписью, декоративными панелями и подсветкой требуется обмер, разработка концепции, чертежи, согласование материалов и безопасного размещения. 3 рабочих дня без продления общего срока может привести к формальному согласованию или конфликту при исполнении.	2026-05-15 13:08:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок согласования 3D-дизайн-проекта, чертежей и графика выполнения работ установлен Заказчиком с учетом планируемых сроков реализации проекта модернизации актового зала и необходимости своевременного начала работ. Потенциальный поставщик, принимая участие в закупке, подтверждает наличие необходимых ресурсов, специалистов и организационных возможностей для выполнения требований технической спецификации, включая подготовку проектных решений в установленные сроки. Вопросы взаимодействия сторон, уточнения проектных решений и согласования материалов регулируются в рабочем порядке в рамках исполнения договора. Основания для изменения установленного срока отсутствуют.

6	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС декларирует улучшение акустического и визуального восприятия, но не содержит акустических параметров, требований к звукопоглощению, отражениям, материалам стеновых панелей и проверке результата.	2026-05-15 13:18:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что указание в технической спецификации на улучшение акустического восприятия отражает ожидаемый функциональный результат модернизации актового зала в совокупности с обновлением отделки, декоративных элементов, стеновых панелей и интерьерных решений. При этом предмет закупки не предусматривает разработку специализированного акустического проекта, проведение акустических расчетов либо достижение конкретных измеряемых акустических показателей. Выбор материалов и конструктивных решений осуществляется подрядчиком самостоятельно с учетом общей концепции модернизации, действующих строительных норм и требований безопасности Республики Казахстан.

7	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Для работ на сумму 26 млн тг и сроком 45 дней заказчик должен обосновать, почему обычный ответственный представитель подрядчика недостаточен.	2026-05-15 13:17:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что требование о наличии менеджера проекта с высшим образованием и опытом работы установлено с учетом комплексного характера закупки, включающей строительно-отделочные работы, дизайн-проектирование, художественное оформление, монтаж инженерных и интерьерных элементов, координацию различных специалистов и соблюдение сжатых сроков реализации проекта. Наличие ответственного специалиста по управлению проектом направлено на обеспечение надлежащей организации работ, координации подрядных процессов, соблюдения графика выполнения работ, требований безопасности и качества исполнения. Указанное требование связано с особенностями предмета закупки и применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях

8	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Поставщик может предложить функционально эквивалентную и безопасную систему без патента или полезной модели. Требование именно реестровой выписки по модели системы сужает закупку до определенного правообладателя.	2026-05-15 13:11:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что требование о предоставлении выписки из Государственного реестра объектов интеллектуальной собственности установлено в целях подтверждения легальности происхождения и официального статуса предлагаемой системы электробезопасности, а также исключения поставки контрафактного оборудования. Техническая спецификация не содержит указания на конкретного производителя, модель либо правообладателя. Потенциальные поставщики вправе предлагать любые системы, соответствующие установленным функциональным требованиям, при условии подтверждения правомерности использования и поставки соответствующего оборудования. Наличие либо отсутствие патента, полезной модели или иного объекта интеллектуальной собственности само по себе не ограничивает возможность участия, поскольку требование распространяется одинаково на всех потенциальных
						поставщиков.

9	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Заказчик требует согласовать 3D-дизайн, чертежи и график уже после заключения договора в течение 3 рабочих дней, при этом объемы и размеры поставляемых изделий могут меняться в зависимости от утвержденного заказчиком дизайна. Это означает, что существенные параметры предмета закупки не определены до подачи заявок.	2026-05-15 13:00:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация содержит основные виды работ, количественные показатели, требования к материалам, оборудованию и результату модернизации актового зала, достаточные для подготовки конкурсной заявки. Требование о согласовании 3D-дизайн-проекта, чертежей и графика после заключения договора направлено на уточнение проектных, художественных и технологических решений в рамках уже определенного предмета закупки. Допустимое изменение отдельных объемов и размеров изделий в пределах ±5% связано с необходимостью адаптации проектных решений к фактическим условиям объекта и не изменяет сущность предмета закупки. Основания считать предмет закупки неопределенным отсутствуют.

10	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Для сборки и монтажа кресел/панелей важны практическая квалификация, опыт, инструмент и соблюдение монтажных требований. Высшее образование по технологии деревообработки является завышенным требованием.	2026-05-15 13:17:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии мастера по сборке мебели с профильным образованием установлено с учетом состава работ, предусматривающих монтаж театральных кресел, декоративных панелей, элементов интерьера и иных конструкций, требующих соблюдения технологических, эксплуатационных и безопасностных требований. Наличие специалиста с соответствующей профессиональной подготовкой направлено на обеспечение качества сборки, надежности крепления, безопасной эксплуатации конструкций и соответствия выполняемых работ требованиям технической спецификации. Указанное требование связано с особенностями предмета закупки, применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и не противоречит законодательству Республики Казахстан о государственных закупках.

11	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Если выполняется LED-подсветка и smart-система, нужно указать группу допуска, вид работ, ответственных лиц и порядок испытаний, а не формально требовать документы от монтажников без связи с объемом работ.	2026-05-15 13:17:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования о наличии документов по электробезопасности и пожарно-техническому минимуму установлены с учетом выполнения электромонтажных работ, монтажа LED-подсветки, системы электробезопасности и иных работ, связанных с эксплуатацией электротехнического оборудования в общественном помещении с массовым пребыванием людей. Конкретное распределение обязанностей, группы допуска, ответственные лица, порядок проведения испытаний и оформления исполнительной документации определяются подрядчиком при организации выполнения работ с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан, правил электробезопасности и противопожарных норм. Указанные требования направлены на обеспечение безопасного выполнения работ и применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях

12	910823301002	КҚ жобасына ескерту	В карточке ТС указан гарантийный срок 24 месяца, но далее от потенциального поставщика требуется гарантийное письмо на все работы сроком 12 месяцев. Требуем устранить противоречие и указать единый гарантийный срок.	2026-05-15 13:07:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что гарантийный срок, указанный в карточке закупки, является основным сроком гарантийных обязательств по договору. Требование о предоставлении гарантийного письма на 12 месяцев в составе конкурсной заявки направлено на подтверждение минимального гарантийного обязательства потенциального поставщика на стадии участия в закупке. При исполнении договора применению подлежит гарантийный срок, установленный условиями договора о государственных закупках и карточкой закупки.

13	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не раскрыто, к каким потребителям подключаются розетка и выключатель, связана ли система с LED-подсветкой, сценическим оборудованием, экраном или общим электропитанием зала.	2026-05-15 13:10:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что система электробезопасности предусматривается как универсальный элемент контроля, управления и повышения безопасности эксплуатации электрической инфраструктуры актового зала. Конкретные точки подключения, перечень подключаемых потребителей и интеграция с отдельными элементами инженерной инфраструктуры (LED-подсветка, сценическое оборудование, экран и иные устройства) определяются поставщиком при разработке и согласовании проектных решений с учетом фактических условий объекта и утвержденного дизайн-проекта. Система предназначена для обеспечения функций дистанционного управления, автоматизации, мониторинга энергопотребления и дополнительной защиты электрических цепей в рамках модернизации актового зала.

14	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Нет разверток стен, размеров, расположения росписи, высоты нанесения, композиции, цвета и требований к сохранности изображения.	2026-05-15 13:11:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация содержит общие требования к художественной росписи, тематической направленности, качеству исполнения и минимальному объему работ, достаточные для подготовки конкурсной заявки. Конкретные участки стен, размеры, расположение художественных элементов, цветовые решения, высота нанесения и композиционные особенности определяются и согласовываются в рамках разработки 3D-дизайн-проекта после заключения договора. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе предлагать собственные концептуальные решения в пределах требований технической спецификации

15	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Сначала указано нанесение декоративных элементов и изображений не менее 20 м², далее указано, что общее количество художественной росписи — не менее 40 м². Требуем уточнить фактический объем.	2026-05-15 13:11:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что показатель «не менее 20 м²» относится к отдельному этапу нанесения декоративных элементов, орнаментов и художественных изображений в рамках определенного участка работ. При этом показатель «общее количество художественной росписи не менее 40 м²» отражает суммарный объем всех работ по художественной росписи стеновых покрытий в рамках модернизации актового зала. Таким образом, противоречие в технической спецификации отсутствует.

16	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Актовый зал является помещением массового пребывания учащихся. Материалы должны иметь подтверждение санитарной безопасности, эмиссии формальдегида, пожарных характеристик и допустимости применения в образовательном объекте.	2026-05-15 13:13:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация предусматривает применение материалов, соответствующих требованиям качества, безопасности и эксплуатации в образовательных учреждениях. Используемые декоративные панели, включая МДФ/ЛДСП и иные материалы, должны соответствовать действующим санитарно-гигиеническим, экологическим и противопожарным требованиям Республики Казахстан, в том числе требованиям по допустимому уровню эмиссии и безопасности применения в помещениях массового пребывания людей. Подтверждение соответствия материалов осуществляется сертификатами соответствия, техническими паспортами, декларациями и иной обязательной документацией, предусмотренной законодательством Республики Казахстан

17	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Краски, лаки, панели, обивка, клеи, герметики и иные материалы должны иметь документы о безопасности для образовательных учреждений, отсутствии резкого запаха и допустимости влажной уборки.	2026-05-15 13:18:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация предусматривает использование экологически безопасных материалов, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям и пригодных для применения в образовательных учреждениях. Используемые краски, лаки, панели, клеевые составы, герметики, обивочные материалы и иные изделия должны быть безопасны для эксплуатации в помещениях с пребыванием обучающихся, не иметь резкого запаха и обеспечивать возможность влажной уборки в процессе эксплуатации. Соответствие материалов санитарным и эксплуатационным требованиям подтверждается сертификатами соответствия, техническими паспортами, декларациями и иной обязательной документацией, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

18	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Общая сумма 26 000 000 тг без НДС не раскрывает стоимость выравнивания стен, окраски, декоративных панелей, LED-подсветки, росписи, 3D-дизайна, системы электробезопасности, 180 театральных кресел, номерков, демонтажа старых кресел, бамбуковых панелей, материалов, доставки, монтажа и уборки.	2026-05-15 12:59:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Общая сумма закупки сформирована Заказчиком исходя из совокупности предусмотренных технической спецификацией работ, поставки материалов, оборудования и сопутствующих услуг. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не предусматривает обязательного размещения в конкурсной документации детализированной калькуляции стоимости по каждому виду работ, материалу или элементу поставки в рамках данного предмета закупки. Техническая спецификация содержит перечень работ, оборудования и основных количественных показателей, достаточных для подготовки потенциальными поставщиками конкурсных предложений и самостоятельного расчета стоимости исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

19	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Актовый зал является помещением массового пребывания людей. ТС должна устанавливать пожарные характеристики отделочных материалов, панелей, обивки кресел, кабельных линий, LED-подсветки и декоративных элементов.	2026-05-15 13:18:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что при выполнении работ подрядчик обязан обеспечить соответствие всех применяемых материалов, оборудования и конструкций действующим требованиям пожарной безопасности Республики Казахстан, включая требования к помещениям массового пребывания людей. Техническая спецификация предусматривает применение материалов, соответствующих санитарным, эксплуатационным и безопасностным требованиям, а подтверждение пожарных характеристик осуществляется сертификатами соответствия, техническими паспортами и иной обязательной документацией на применяемые материалы и оборудование. Выбор конкретных материалов, кабельной продукции, обивки кресел, декоративных панелей и LED-оборудования осуществляется подрядчиком при условии соблюдения действующих противопожарных норм и требований законодательства Республики Казахстан.

20	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Монтаж скрытой подсветки в декоративных панелях требует исполнительной схемы, проверки соединений, пожарной безопасности и доступа к блокам питания.	2026-05-15 13:14:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что монтаж LED-подсветки должен выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований действующих строительных, электротехнических, противопожарных и эксплуатационных норм Республики Казахстан. Порядок выполнения электромонтажных работ, оформление исполнительной документации, скрытых работ, схем подключения, проверка электрических соединений и организация доступа к элементам обслуживания определяются подрядчиком в рамках исполнения договора с учетом применяемых технических решений и требований безопасности. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с технической спецификацией, условиями договора и действующими нормативными требованиями Республики Казахстан

21	910823301002	КҚ жобасына ескерту	отделочные работы; дизайн-проект; декоративная роспись; поставка и монтаж кресел; электромонтаж и LED-подсветка; система электробезопасности; декоративные панели.	2026-05-15 13:19:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предмет закупки сформирован Заказчиком как единый комплекс взаимосвязанных работ, поставки оборудования и элементов интерьера, направленных на достижение общего функционального результата — модернизации актового зала образовательного учреждения. Отделочные работы, дизайн-проектирование, декоративная роспись, монтаж кресел, LED-подсветки, системы электробезопасности и декоративных панелей являются технологически и функционально связанными элементами единого проекта модернизации. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках формирование предмета закупки и разделение на лоты относится к компетенции Заказчика. Основания для разделения закупки на отдельные функциональные лоты отсутствуют.

22	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Требования к удаленному центру, 64 устройствам, сценарию тревоги, smart-розетке, smart-выключателю, программному управлению и автоматизации формируют закрытое описание конкретной экосистемы.	2026-05-15 13:09:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация устанавливает функциональные и эксплуатационные требования к системе электробезопасности, необходимые для обеспечения требуемого уровня безопасности, автоматизации и совместимости оборудования. Техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, производителя или модель оборудования. Потенциальные поставщики вправе предлагать любые эквивалентные решения, соответствующие установленным функциональным характеристикам, включая возможность удаленного управления, автоматизации и подключения устройств в требуемом объеме.

23	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС предусматривает поставку и монтаж 180 новых театральных кресел и 180 ПВХ-номерков. Это самостоятельный товарный блок, который должен быть описан как отдельная позиция или лот.	2026-05-15 13:15:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечание подлежит отклонению. Поставка и монтаж театральных кресел предусмотрены в составе комплексной модернизации актового зала и являются функционально неотъемлемой частью работ по обновлению помещения. Техническая спецификация предусматривает не только поставку кресел, но и демонтаж существующих кресел, подготовку мест крепления, разметку посадочных мест, монтаж, установку номерков и приведение помещения в готовое эксплуатационное состояние. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках Заказчик вправе объединять в одном лоте взаимосвязанные работы, товары и услуги, направленные на достижение единого функционального результата. Основания для выделения театральных кресел в отдельный лот отсутствуют.

24	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Указано только, что нужно установить бамбуковые стеновые панели за LED-экраном не менее 40 м². Не указаны тип панелей, класс горючести, толщина, крепление, расстояние до экрана, вентиляция, доступ к кабелям и пожарная безопасность.	2026-05-15 13:13:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация устанавливает минимальный объем работ по монтажу бамбуковых стеновых панелей и их функциональное размещение за LED-экраном в составе общей концепции модернизации актового зала. Конкретные технические параметры панелей, включая толщину, способ крепления, конструктивные решения, вентиляционные зазоры, организацию доступа к инженерным коммуникациям и иные технические характеристики, определяются поставщиком при разработке проектных решений и выполнении работ с учетом требований действующих строительных, санитарных и противопожарных норм Республики Казахстан. Применяемые материалы должны быть пригодны для эксплуатации в общественных помещениях и соответствовать требованиям пожарной и эксплуатационной безопасности.

25	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС говорит о выносе, погрузке, складировании либо вывозе по согласованию с заказчиком. Не указано, кому принадлежат демонтированные кресла, где их складировать, кто несет расходы и как оформляется передача.	2026-05-15 13:16:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что демонтированные театральные кресла являются имуществом Заказчика. Порядок их складирования, вывоза, передачи либо дальнейшего использования определяется Заказчиком в процессе исполнения договора. Работы по демонтажу, выносу, погрузке и иным сопутствующим действиям выполняются подрядчиком в рамках общего объема услуг, предусмотренных технической спецификацией. Конкретное место складирования, порядок передачи и оформление соответствующих документов согласовываются сторонами в рабочем порядке при выполнении работ.

26	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС не раскрывает, какие опасные производственные объекты или работы требуют промышленной безопасности. Для актового зала такое требование выглядит избыточным.	2026-05-15 13:17:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии удостоверений по промышленной безопасности установлено в целях обеспечения безопасного выполнения монтажных, электромонтажных и высотных работ, предусмотренных технической спецификацией, включая монтаж декоративных конструкций, LED-подсветки, системы электробезопасности и иных элементов актового зала. Указанное требование направлено на соблюдение норм безопасности труда, предотвращение производственных рисков и обеспечение безопасного выполнения работ в общественном образовательном объекте с массовым пребыванием людей. Требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и связано с особенностями выполняемых работ.

27	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС содержит общие ссылки на строительные нормы, безопасность и санитарные требования, но не указывает конкретные стандарты на краски, панели, ЛДСП/МДФ, кресла, обивку, LED-подсветку, электромонтажные изделия, smart-розетки и выключатели.	2026-05-15 13:18:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация устанавливает функциональные, эксплуатационные и качественные требования к применяемым материалам, оборудованию и выполняемым работам. Конкретные стандарты, технические регламенты, ГОСТ, СН, СП, требования пожарной, санитарной и электрической безопасности применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и обязательными нормативными документами, действующими на момент выполнения работ. Потенциальный поставщик обязан самостоятельно обеспечить соответствие применяемых материалов и оборудования всем обязательным требованиям, подтверждаемым сертификатами соответствия, техническими паспортами, декларациями и иной документацией, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

28	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Требуется указать конкретные характеристики: стойкость к влажной уборке, истиранию, светостойкость, отсутствие запаха, безопасность для образовательных учреждений, класс пожарной опасности и санитарные документы.	2026-05-15 13:12:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что указание на применение акриловых красок премиум-класса используется в технической спецификации для обозначения требуемого уровня качества, долговечности и эксплуатационных характеристик материалов. При этом техническая спецификация также содержит требования о том, что используемые материалы должны быть экологически безопасными, не иметь резкого запаха, быть устойчивыми к истиранию, влажной уборке и выцветанию, а также соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Конкретные технические характеристики лакокрасочных материалов, включая показатели светостойкости, пожарной безопасности и иные параметры, определяются поставщиком самостоятельно при условии соответствия действующим требованиям законодательства Республики Казахстан и подтверждаются сертификатами соответствия, техническими паспортами и иной
						обязательной документацией.

29	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС допускает выполнение росписи вручную или с помощью настенного принтера, однако в материальных ресурсах обязательно указан настенный вертикальный 3D-принтер с техпаспортом, накладной или договором аренды. Если ручное исполнение допускается, требование обязательного 3D-принтера необоснованно.	2026-05-15 13:12:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что наличие настенного вертикального принтера в составе материальных ресурсов предусмотрено в целях обеспечения возможности выполнения художественной росписи с применением современных технологий, предусмотренных технической спецификацией. При этом техническая спецификация действительно допускает выполнение художественной росписи как вручную, так и с использованием настенного принтера. Требование о наличии соответствующего оборудования связано с необходимостью подтверждения материально-технической обеспеченности потенциального поставщика для выполнения полного комплекса предусмотренных работ. Потенциальный поставщик вправе подтвердить наличие оборудования как на праве собственности, так и на основании договора аренды либо иного законного основания пользования. Разъясняем, что наличие настенного вертикального

						принтера в составе материальных ресурсов предусмотрено в целях обеспечения возможности выполнения художественной росписи с применением современных технологий, предусмотренных технической спецификацией. При этом техническая спецификация действительно допускает выполнение художественной росписи как вручную, так и с использованием настенного принтера. Требование о наличии соответствующего оборудования связано с необходимостью подтверждения материально-технической обеспеченности потенциального поставщика для выполнения полного комплекса предусмотренных работ. Потенциальный поставщик вправе подтвердить наличие оборудования как на праве собственности, так и на основании договора аренды либо иного законного основания пользования.

30	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не указаны напряжение, мощность, блоки питания, IP-защита, цветовая температура, диммирование, защита от перегрева, доступ к обслуживанию, схема питания и отключения.	2026-05-15 13:14:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация устанавливает функциональные требования к LED-подсветке, включая обеспечение равномерного свечения, скрытого размещения источников света и соответствия общей концепции оформления актового зала. Конкретные электротехнические параметры, включая напряжение, мощность, тип блоков питания, степень IP-защиты, цветовую температуру, способы диммирования, защиту от перегрева, схемы подключения и технического обслуживания, определяются поставщиком самостоятельно при разработке проектных решений и подборе оборудования. При этом применяемое оборудование и монтажные решения должны соответствовать требованиям действующих строительных, электротехнических и противопожарных норм Республики Казахстан.

31	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Конкурс называется “Модернизация актового зала”, однако лот назван “Работы декоративно-отделочные”. Фактически закупаются не только отделочные работы, но и проектно-дизайнерские услуги, художественная роспись, декоративные панели, LED-подсветка, система электробезопасности, поставка и монтаж 180 театральных кресел, номерки, мебельно-монтажные работы и элементы интерьера.	2026-05-15 12:58:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наименование конкурса «Модернизация актового зала» отражает общий результат закупки, а лот «Работы декоративно-отделочные» конкретизирует основной характер выполняемых работ. Техническая спецификация предусматривает комплексное обновление актового зала: отделку стен, декоративные панели, художественное оформление, подсветку, кресла, номерки и сопутствующие элементы интерьера. Указанные работы и поставляемые элементы функционально связаны между собой и направлены на единый результат — создание современного, безопасного и эстетически оформленного актового зала для образовательных и культурных мероприятий. Законодательство о государственных закупках не запрещает объединять взаимосвязанные работы, материалы, оборудование и монтаж в один лот, если они обеспечивают единый функциональный результат. Основания для изменения
						предмета закупки либо разделения лота отсутствуют.

32	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Для актового зала с массовым пребыванием людей важно соблюдение ширины проходов, расстояния между рядами, доступности выходов, направления эвакуации и недопущения блокирования проходов.	2026-05-15 13:16:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация прямо предусматривает выполнение монтажа театральных кресел с соблюдением межрядных проходов и проходов эвакуации. Конкретные параметры эвакуационных проходов, расстояния между рядами, направления эвакуации и иные требования безопасности определяются подрядчиком при разработке схемы размещения кресел с обязательным соблюдением действующих строительных, противопожарных и эвакуационных норм Республики Казахстан. Размещение кресел не должно препятствовать безопасной эксплуатации актового зала и доступу к эвакуационным выходам.

33	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Изменение объемов в зависимости от будущего дизайн-проекта создает неопределенность цены, объема обязательств и приемки. Участник не может корректно рассчитать стоимость, если окончательный объем зависит от последующего согласования.	2026-05-15 13:01:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация содержит основные объемы работ, количественные показатели и требования к результату модернизации актового зала, достаточные для формирования ценового предложения потенциальными поставщиками. Указанная в технической спецификации возможность корректировки отдельных объемов и размеров изделий в пределах ±5% связана с необходимостью адаптации проектных решений к фактическим условиям объекта и утвержденному 3D-дизайн-проекту. Такие изменения не изменяют предмет закупки, носят ограниченный характер и регулируются условиями договора и законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

34	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует, чтобы потенциальный поставщик уже в заявке приложил дизайн-проект, соответствующий работам. Это фактически превращает конкурс в оценку творческого решения без установленных критериев оценки, что создает риск субъективного отклонения.	2026-05-15 13:08:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о предоставлении дизайн-проекта установлено в целях подтверждения понимания потенциальным поставщиком концепции модернизации актового зала и способности обеспечить единое стилистическое, художественное и функциональное решение объекта. Техническая спецификация содержит общие требования к концепции оформления, тематике, художественным элементам, декоративным решениям и стилю модернизации, достаточные для подготовки предварительного проектного предложения. Предоставление дизайн-проекта не является отдельным критерием субъективной оценки, а направлено на подтверждение соответствия предлагаемого решения требованиям технической спецификации. Указанное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

35	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует монтаж декоративных панелей МДФ/ЛДСП/шпонированных панелей с текстурой дерева, но не указывает площадь, толщину, класс материала, тип крепления, пожарную безопасность и схему размещения.	2026-05-15 13:13:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация содержит требования к виду декоративных панелей, их назначению, декоративному исполнению и условиям монтажа в составе модернизации актового зала. Конкретные размеры, площадь размещения, толщина панелей, способы крепления, схемы расположения и иные технические параметры определяются поставщиком при разработке и согласовании 3D-дизайн-проекта с учетом фактических условий объекта и общей концепции оформления помещения. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям безопасности, качества и действующим санитарным и противопожарным нормам Республики Казахстан.

36	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует письмо на право поставки и настройки системы. Это не техническая характеристика, а документ, зависящий от воли третьего лица.	2026-05-15 13:10:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что требование о предоставлении авторизационного письма установлено в целях подтверждения легальности происхождения оборудования, правомерности его поставки, настройки и сопровождения, а также для исключения поставки контрафактного либо неоригинального оборудования. Указанное требование относится к системе электробезопасности и связано с необходимостью обеспечения корректной интеграции, настройки и безопасной эксплуатации оборудования в составе модернизируемого актового зала. Техническая спецификация не содержит указания на конкретного производителя либо товарный знак и допускает поставку эквивалентных решений, соответствующих установленным функциональным требованиям.

37	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не приложены размеры помещения, высота стен, схема сцены, расположение LED-экрана, существующие кресла, проходы, эвакуационные выходы, места декоративных панелей, зоны росписи, точки питания, схема размещения 180 кресел и места монтажа системы электробезопасности.	2026-05-15 13:00:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация содержит описание предмета закупки, перечень работ, основные объемы и требования к результату модернизации актового зала, достаточные для подготовки конкурсной заявки. Конкретные проектные и планировочные решения, включая размещение декоративных элементов, кресел, LED-подсветки, системы электробезопасности и иных элементов интерьера, подлежат разработке и согласованию в рамках 3D-дизайн-проекта после заключения договора. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе ознакомиться с объектом для оценки фактических размеров, планировки и условий выполнения работ. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

38	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС должна описывать модернизацию актового зала в структурированном виде: дизайн, отделка, панели, электрика, кресла, система электробезопасности, монтаж, гарантия и приемка.	2026-05-15 13:19:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация содержит описание предмета закупки, целей модернизации актового зала, перечень выполняемых работ, требования к материалам, оборудованию, художественному оформлению, театральным креслам, системе электробезопасности, монтажным работам, гарантийным обязательствам и условиям приемки. Структура технической спецификации сформирована Заказчиком исходя из особенностей предмета закупки и обеспечивает достаточный объем информации для подготовки конкурсных заявок потенциальными поставщиками. Основания для переработки технической спецификации отсутствуют.

39	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует дистанционный центр управления, smart-розетку, smart-выключатель, программное обеспечение, сценарии тревоги, мониторинг энергопотребления и подключение до 64 умных устройств. Это не декоративно-отделочные работы и не обязательный элемент модернизации актового зала.	2026-05-15 13:09:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что система электробезопасности включена в состав работ по модернизации актового зала как дополнительный элемент обеспечения безопасности, автоматизации и повышения функциональности помещения. В состав системы входят дистанционный центр управления, smart-розетка, smart-выключатель и программное обеспечение, обеспечивающие контроль энергопотребления, дистанционное управление и функции защиты электрической сети. Указанная система рассматривается Заказчиком как часть комплексного обновления инженерной и интерьерной инфраструктуры актового зала и направлена на создание современной, безопасной и технологически оснащенной образовательной среды.

40	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Номерки влияют на внешний вид и эксплуатацию. Требуется заранее указать размер, цвет, шрифт, место установки, крепление и стойкость к истиранию.	2026-05-15 13:16:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	656974 – Предоставить Разъяснение Разъясняем, что техническая спецификация устанавливает основные требования к ПВХ-номеркам, включая материал изготовления, читаемость, стойкость к истиранию, надежность крепления и последовательную нумерацию кресел. Конкретные параметры номерков, включая размер, цветовое решение, шрифт, способ крепления и место установки, определяются подрядчиком самостоятельно с учетом общей концепции оформления актового зала и подлежат согласованию с Заказчиком в процессе исполнения договора.

41	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС содержит разрозненные объемы: выравнивание стен не менее 50 м², окраска не менее 160 м², декоративные элементы не менее 20 м², художественная роспись не менее 40 м², 180 кресел, бамбуковые панели не менее 40 м². Однако нет единой таблицы: вид работ — объем — материал — единица измерения — метод приемки.	2026-05-15 12:59:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация содержит перечень видов работ, количественные показатели, состав поставляемых изделий и основные требования к качеству, достаточные для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения потенциальными поставщиками. Описание объемов работ, материалов и условий приемки приведено непосредственно в технической спецификации по соответствующим разделам и не требует обязательного формирования отдельной сводной таблицы. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с технической спецификацией, условиями договора и действующими нормативными требованиями Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

42	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Если подрядчик разрабатывает художественные изображения, нужно определить, кому принадлежат права на эскиз, цифровые файлы, роспись и последующее использование.	2026-05-15 13:12:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что вопросы, связанные с авторскими и имущественными правами на разрабатываемые эскизы, изображения, цифровые материалы и результаты художественного оформления, регулируются условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан в области интеллектуальной собственности. Техническая спецификация определяет требования к результату работ по художественной росписи и не предусматривает отдельной передачи исключительных прав, если иное не будет установлено условиями заключаемого договора.

43	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не указаны акты скрытых работ, паспорта и сертификаты материалов, схемы электроподключения, акты проверки крепления кресел, исполнительные схемы LED-подсветки, гарантийные документы и фотофиксация.	2026-05-15 13:18:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Порядок оформления исполнительной документации, включая акты скрытых работ, документы качества на материалы и оборудование, исполнительные схемы, гарантийные документы и иные подтверждающие материалы, регулируется условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан. Подрядчик обязан обеспечить оформление документации, предусмотренной нормативными требованиями и необходимой для подтверждения качества, безопасности и факта выполнения работ. Конкретный состав исполнительной документации определяется исходя из фактически выполненных работ, применяемых материалов и используемых технических решений. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

44	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Если дизайн утверждается после заключения договора, участники не находятся в равных условиях на этапе подачи заявок. Фактически предмет закупки и критерии приемки окончательно формируются после определения победителя.	2026-05-15 13:08:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечание подлежит отклонению. Техническая спецификация содержит основные требования к предмету закупки, объемам работ, функциональному назначению, художественной концепции и результату модернизации актового зала, достаточные для подготовки конкурсных заявок всеми потенциальными поставщиками. Утверждение 3D-дизайн-проекта после заключения договора направлено на детализацию художественных, композиционных и технологических решений в рамках уже определенного предмета закупки и не изменяет его сущность. Приемка выполненных работ осуществляется по соответствию технической спецификации, утвержденному дизайн-проекту, условиям договора и действующим нормативным требованиям Республики Казахстан. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях, поскольку требования технической спецификации едины для всех участников
						закупки.

45	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Не определены формат, состав, количество визуализаций, планы, развертки, ведомость материалов, цветовые решения, авторские права, порядок внесения правок и критерии приемки дизайн-проекта.	2026-05-15 13:08:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация устанавливает требование о предоставлении дизайн-проекта как концептуального решения, соответствующего целям модернизации актового зала и требованиям к оформлению помещения. Конкретный формат представления, состав визуализаций, способы графического оформления, цветовые решения, ведомости материалов и иные проектные параметры определяются потенциальным поставщиком самостоятельно исходя из собственного подхода к реализации проекта. Порядок согласования, внесения корректировок и утверждения проектных решений осуществляется сторонами в рамках исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

46	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Безопасность оборудования подтверждается техническими паспортами, декларациями соответствия, протоколами испытаний, схемой подключения и квалифицированным монтажом, а не фактом регистрации товарного знака, полезной модели или промышленного образца.	2026-05-15 13:11:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что требование о подтверждении интеллектуальной собственности установлено не в качестве подтверждения электрической или технической безопасности оборудования, а в целях подтверждения легальности происхождения, официального статуса и правомерности поставки системы электробезопасности. Техническая безопасность, соответствие эксплуатационным требованиям и качество оборудования действительно подтверждаются сертификатами соответствия, техническими паспортами, декларациями, протоколами испытаний и соблюдением требований к монтажу. При этом требование о подтверждении интеллектуальной собственности направлено на исключение поставки контрафактного либо неоригинального оборудования в составе системы электробезопасности.

47	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС предусматривает монтаж LED-подсветки, системы электробезопасности, розетки, выключателя, удаленного центра управления, кресел с креплением к полу и декоративных панелей. Такие работы требуют отдельных требований к электробезопасности, пожарной безопасности, монтажу, скрытым работам и исполнительной документации.	2026-05-15 12:59:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация содержит требования к качеству, безопасности, функциональности и результату выполняемых работ, включая монтаж LED-подсветки, системы электробезопасности, декоративных панелей и театральных кресел. При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования действующих строительных, санитарных, противопожарных, электротехнических и эксплуатационных норм Республики Казахстан, а также обеспечить оформление необходимой исполнительной документации в случаях, предусмотренных законодательством и условиями договора. Конкретные технические решения, организация монтажа, оформление скрытых работ и исполнительной документации определяются подрядчиком в рамках исполнения договора с учетом применяемых технологий и нормативных требований. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию
						отсутствуют.

48	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Требуется сразу 3 специалиста с дипломом о высшем образовании по декоративному искусству. Для отделочных работ, монтажа панелей и кресел достаточно квалифицированных исполнителей, подтвержденного опыта и результата работ.	2026-05-15 13:16:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что требование о наличии специалистов по декоративно-оформительским работам установлено с учетом специфики предмета закупки, включающего разработку дизайн-проекта, художественную роспись, декоративное оформление интерьера и реализацию единой художественной концепции модернизации актового зала. Наличие профильных специалистов с соответствующим образованием направлено на обеспечение качественного выполнения художественно-декоративных работ и достижения требуемого эстетического результата. Указанное требование связано с особенностями предмета закупки и применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях.

49	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Фразы “современный художественный стиль”, “гармоничное сочетание с интерьером”, “уникальная образовательная среда”, “повышение мотивации учащихся” не являются проверяемыми техническими характеристиками.	2026-05-15 13:09:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные формулировки используются в технической спецификации для описания концептуальных, эстетических и функциональных целей модернизации актового зала и отражают ожидаемый результат выполнения работ. При этом техническая спецификация также содержит конкретные виды работ, количественные показатели, требования к материалам, оборудованию, монтажу и качеству исполнения, позволяющие осуществить проверку и приемку выполненных работ. Использование описательных характеристик в части художественного и дизайнерского оформления не противоречит предмету закупки и обусловлено спецификой работ по модернизации интерьерного пространства.

50	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ТС требует монтаж строго по утвержденной схеме, но схема зала и посадочных мест не приложена. Без нее невозможно проверить проходы, эвакуацию, количество рядов и соответствие нормам безопасности.	2026-05-15 13:15:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация устанавливает требование по монтажу театральных кресел с соблюдением межрядных проходов, проходов эвакуации, устойчивости крепления и требований безопасности. Конкретная схема размещения посадочных мест подлежит уточнению и согласованию при разработке проектных решений и организации работ после заключения договора с учетом фактических размеров и планировки актового зала. При этом подрядчик обязан обеспечить соответствие размещения кресел действующим строительным, противопожарным и эвакуационным требованиям Республики Казахстан.

51	910823301002	КҚ жобасына ескерту	Качественная роспись может быть выполнена вручную, трафаретным способом, аэрографией, широкоформатной печатью на панелях или иными способами. Для заказчика важен результат, а не обязательное наличие 3D-принтера.	2026-05-15 13:12:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что наличие настенного вертикального принтера в составе материальных ресурсов предусмотрено в целях обеспечения возможности выполнения художественной росписи с применением современных технологий, предусмотренных технической спецификацией. При этом техническая спецификация действительно допускает выполнение художественной росписи как вручную, так и с использованием настенного принтера. Требование о наличии соответствующего оборудования связано с необходимостью подтверждения материально-технической обеспеченности потенциального поставщика для выполнения полного комплекса предусмотренных работ. Потенциальный поставщик вправе подтвердить наличие оборудования как на праве собственности, так и на основании договора аренды либо иного законного основания пользования.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Тілеубай Сәния Өскенбайқызы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17733566

№ конкурса 16973034-1
Название конкурса Модернизация актового зала
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-13 17:06:00 по 2026-05-15 17:06:00
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Гимназия №140 имени Мукагали Макатаева" Управления образования города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	910823301002	Замечание к КД	Не указаны габариты кресла, ширина посадочного места, высота спинки, глубина ряда, материал каркаса, материал наполнителя, тип обивки, огнестойкость, износостойкость, допустимая нагрузка, гарантия и способ крепления.	2026-05-15 13:15:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация содержит основные требования к театральным креслам, включая их назначение, количество, наличие мягкого сиденья и спинки, устойчивую металлическую конструкцию, износостойкую обивку, соответствие интерьерному решению актового зала и пригодность для интенсивной эксплуатации в общественном помещении. Конкретные конструктивные и технические параметры кресел, включая габариты, размеры посадочного места, высоту спинки, тип наполнителя, характеристики обивки, показатели огнестойкости, допустимую нагрузку и способы крепления, определяются поставщиком самостоятельно при условии соответствия требованиям безопасности, эксплуатации и действующим нормативам Республики Казахстан. Кресла должны быть новыми, качественного заводского изготовления и соответствовать требованиям, установленным технической
						спецификацией.

2	910823301002	Замечание к КД	В одном лоте смешаны отделочные работы, дизайн-проектирование, художественная роспись, поставка кресел, монтаж мебели, электромонтаж, “умная” система электробезопасности, декоративные панели и сопутствующие услуги. Это разные поставщики, разные стандарты, разные документы безопасности и разные методы приемки.	2026-05-15 12:58:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация предусматривает выполнение комплекса взаимосвязанных работ и поставку оборудования, направленных на достижение единого функционального результата — модернизацию актового зала и создание современной, безопасной и эстетически оформленной образовательной среды. Отделочные работы, дизайн-проектирование, художественная роспись, монтаж декоративных элементов, установка театральных кресел, LED-подсветки и системы электробезопасности являются технологически и функционально связанными элементами единого проекта модернизации. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не содержит запрета на объединение в одном лоте взаимосвязанных работ, поставки оборудования и сопутствующих услуг при условии их направленности на единый результат. Основания для разделения закупки на отдельные лоты
						отсутствуют

3	910823301002	Замечание к КД	Отсутствуют напряжение, номинальный ток, максимальная мощность, класс защиты, степень IP, условия эксплуатации, схема подключения, требования к автоматам защиты, заземлению, УЗО и монтажу.	2026-05-15 13:10:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация содержит функциональные требования к системе электробезопасности, достаточные для определения назначения оборудования и подготовки конкурсной заявки. Конкретные электротехнические параметры, включая напряжение, номинальный ток, максимальную нагрузку, степень защиты IP, схемы подключения, параметры защитной автоматики, требования к заземлению и иные технические решения, определяются поставщиком самостоятельно при подборе оборудования с учетом действующих норм Республики Казахстан, требований ПУЭ и условий эксплуатации объекта. При этом поставляемое оборудование и выполняемые электромонтажные работы должны соответствовать требованиям электрической, пожарной и эксплуатационной безопасности

4	910823301002	Замечание к КД	Художественная роспись может выполняться мастерами, художниками-декораторами, дизайнерами, студиями росписи или печатными технологиями. Высшее образование именно по живописи не является единственным доказательством квалификации.	2026-05-15 13:16:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что требование о наличии художников с профильным высшим образованием установлено с учетом характера и сложности художественно-декоративных работ, предусмотренных технической спецификацией, включая разработку и выполнение художественной росписи в общественном образовательном пространстве. Наличие специалистов с профильным образованием рассматривается Заказчиком как подтверждение необходимого уровня профессиональной подготовки для обеспечения качества, художественной целостности и соответствия концепции модернизации актового зала. Требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и связано с особенностями предмета закупки.

5	910823301002	Замечание к КД	Для актового зала с креслами, росписью, декоративными панелями и подсветкой требуется обмер, разработка концепции, чертежи, согласование материалов и безопасного размещения. 3 рабочих дня без продления общего срока может привести к формальному согласованию или конфликту при исполнении.	2026-05-15 13:08:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Срок согласования 3D-дизайн-проекта, чертежей и графика выполнения работ установлен Заказчиком с учетом планируемых сроков реализации проекта модернизации актового зала и необходимости своевременного начала работ. Потенциальный поставщик, принимая участие в закупке, подтверждает наличие необходимых ресурсов, специалистов и организационных возможностей для выполнения требований технической спецификации, включая подготовку проектных решений в установленные сроки. Вопросы взаимодействия сторон, уточнения проектных решений и согласования материалов регулируются в рабочем порядке в рамках исполнения договора. Основания для изменения установленного срока отсутствуют.

6	910823301002	Замечание к КД	ТС декларирует улучшение акустического и визуального восприятия, но не содержит акустических параметров, требований к звукопоглощению, отражениям, материалам стеновых панелей и проверке результата.	2026-05-15 13:18:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что указание в технической спецификации на улучшение акустического восприятия отражает ожидаемый функциональный результат модернизации актового зала в совокупности с обновлением отделки, декоративных элементов, стеновых панелей и интерьерных решений. При этом предмет закупки не предусматривает разработку специализированного акустического проекта, проведение акустических расчетов либо достижение конкретных измеряемых акустических показателей. Выбор материалов и конструктивных решений осуществляется подрядчиком самостоятельно с учетом общей концепции модернизации, действующих строительных норм и требований безопасности Республики Казахстан.

7	910823301002	Замечание к КД	Для работ на сумму 26 млн тг и сроком 45 дней заказчик должен обосновать, почему обычный ответственный представитель подрядчика недостаточен.	2026-05-15 13:17:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что требование о наличии менеджера проекта с высшим образованием и опытом работы установлено с учетом комплексного характера закупки, включающей строительно-отделочные работы, дизайн-проектирование, художественное оформление, монтаж инженерных и интерьерных элементов, координацию различных специалистов и соблюдение сжатых сроков реализации проекта. Наличие ответственного специалиста по управлению проектом направлено на обеспечение надлежащей организации работ, координации подрядных процессов, соблюдения графика выполнения работ, требований безопасности и качества исполнения. Указанное требование связано с особенностями предмета закупки и применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях

8	910823301002	Замечание к КД	Поставщик может предложить функционально эквивалентную и безопасную систему без патента или полезной модели. Требование именно реестровой выписки по модели системы сужает закупку до определенного правообладателя.	2026-05-15 13:11:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что требование о предоставлении выписки из Государственного реестра объектов интеллектуальной собственности установлено в целях подтверждения легальности происхождения и официального статуса предлагаемой системы электробезопасности, а также исключения поставки контрафактного оборудования. Техническая спецификация не содержит указания на конкретного производителя, модель либо правообладателя. Потенциальные поставщики вправе предлагать любые системы, соответствующие установленным функциональным требованиям, при условии подтверждения правомерности использования и поставки соответствующего оборудования. Наличие либо отсутствие патента, полезной модели или иного объекта интеллектуальной собственности само по себе не ограничивает возможность участия, поскольку требование распространяется одинаково на всех потенциальных
						поставщиков.

9	910823301002	Замечание к КД	Заказчик требует согласовать 3D-дизайн, чертежи и график уже после заключения договора в течение 3 рабочих дней, при этом объемы и размеры поставляемых изделий могут меняться в зависимости от утвержденного заказчиком дизайна. Это означает, что существенные параметры предмета закупки не определены до подачи заявок.	2026-05-15 13:00:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация содержит основные виды работ, количественные показатели, требования к материалам, оборудованию и результату модернизации актового зала, достаточные для подготовки конкурсной заявки. Требование о согласовании 3D-дизайн-проекта, чертежей и графика после заключения договора направлено на уточнение проектных, художественных и технологических решений в рамках уже определенного предмета закупки. Допустимое изменение отдельных объемов и размеров изделий в пределах ±5% связано с необходимостью адаптации проектных решений к фактическим условиям объекта и не изменяет сущность предмета закупки. Основания считать предмет закупки неопределенным отсутствуют.

10	910823301002	Замечание к КД	Для сборки и монтажа кресел/панелей важны практическая квалификация, опыт, инструмент и соблюдение монтажных требований. Высшее образование по технологии деревообработки является завышенным требованием.	2026-05-15 13:17:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии мастера по сборке мебели с профильным образованием установлено с учетом состава работ, предусматривающих монтаж театральных кресел, декоративных панелей, элементов интерьера и иных конструкций, требующих соблюдения технологических, эксплуатационных и безопасностных требований. Наличие специалиста с соответствующей профессиональной подготовкой направлено на обеспечение качества сборки, надежности крепления, безопасной эксплуатации конструкций и соответствия выполняемых работ требованиям технической спецификации. Указанное требование связано с особенностями предмета закупки, применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и не противоречит законодательству Республики Казахстан о государственных закупках.

11	910823301002	Замечание к КД	Если выполняется LED-подсветка и smart-система, нужно указать группу допуска, вид работ, ответственных лиц и порядок испытаний, а не формально требовать документы от монтажников без связи с объемом работ.	2026-05-15 13:17:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования о наличии документов по электробезопасности и пожарно-техническому минимуму установлены с учетом выполнения электромонтажных работ, монтажа LED-подсветки, системы электробезопасности и иных работ, связанных с эксплуатацией электротехнического оборудования в общественном помещении с массовым пребыванием людей. Конкретное распределение обязанностей, группы допуска, ответственные лица, порядок проведения испытаний и оформления исполнительной документации определяются подрядчиком при организации выполнения работ с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан, правил электробезопасности и противопожарных норм. Указанные требования направлены на обеспечение безопасного выполнения работ и применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях

12	910823301002	Замечание к КД	В карточке ТС указан гарантийный срок 24 месяца, но далее от потенциального поставщика требуется гарантийное письмо на все работы сроком 12 месяцев. Требуем устранить противоречие и указать единый гарантийный срок.	2026-05-15 13:07:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что гарантийный срок, указанный в карточке закупки, является основным сроком гарантийных обязательств по договору. Требование о предоставлении гарантийного письма на 12 месяцев в составе конкурсной заявки направлено на подтверждение минимального гарантийного обязательства потенциального поставщика на стадии участия в закупке. При исполнении договора применению подлежит гарантийный срок, установленный условиями договора о государственных закупках и карточкой закупки.

13	910823301002	Замечание к КД	Не раскрыто, к каким потребителям подключаются розетка и выключатель, связана ли система с LED-подсветкой, сценическим оборудованием, экраном или общим электропитанием зала.	2026-05-15 13:10:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что система электробезопасности предусматривается как универсальный элемент контроля, управления и повышения безопасности эксплуатации электрической инфраструктуры актового зала. Конкретные точки подключения, перечень подключаемых потребителей и интеграция с отдельными элементами инженерной инфраструктуры (LED-подсветка, сценическое оборудование, экран и иные устройства) определяются поставщиком при разработке и согласовании проектных решений с учетом фактических условий объекта и утвержденного дизайн-проекта. Система предназначена для обеспечения функций дистанционного управления, автоматизации, мониторинга энергопотребления и дополнительной защиты электрических цепей в рамках модернизации актового зала.

14	910823301002	Замечание к КД	Нет разверток стен, размеров, расположения росписи, высоты нанесения, композиции, цвета и требований к сохранности изображения.	2026-05-15 13:11:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация содержит общие требования к художественной росписи, тематической направленности, качеству исполнения и минимальному объему работ, достаточные для подготовки конкурсной заявки. Конкретные участки стен, размеры, расположение художественных элементов, цветовые решения, высота нанесения и композиционные особенности определяются и согласовываются в рамках разработки 3D-дизайн-проекта после заключения договора. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе предлагать собственные концептуальные решения в пределах требований технической спецификации

15	910823301002	Замечание к КД	Сначала указано нанесение декоративных элементов и изображений не менее 20 м², далее указано, что общее количество художественной росписи — не менее 40 м². Требуем уточнить фактический объем.	2026-05-15 13:11:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что показатель «не менее 20 м²» относится к отдельному этапу нанесения декоративных элементов, орнаментов и художественных изображений в рамках определенного участка работ. При этом показатель «общее количество художественной росписи не менее 40 м²» отражает суммарный объем всех работ по художественной росписи стеновых покрытий в рамках модернизации актового зала. Таким образом, противоречие в технической спецификации отсутствует.

16	910823301002	Замечание к КД	Актовый зал является помещением массового пребывания учащихся. Материалы должны иметь подтверждение санитарной безопасности, эмиссии формальдегида, пожарных характеристик и допустимости применения в образовательном объекте.	2026-05-15 13:13:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация предусматривает применение материалов, соответствующих требованиям качества, безопасности и эксплуатации в образовательных учреждениях. Используемые декоративные панели, включая МДФ/ЛДСП и иные материалы, должны соответствовать действующим санитарно-гигиеническим, экологическим и противопожарным требованиям Республики Казахстан, в том числе требованиям по допустимому уровню эмиссии и безопасности применения в помещениях массового пребывания людей. Подтверждение соответствия материалов осуществляется сертификатами соответствия, техническими паспортами, декларациями и иной обязательной документацией, предусмотренной законодательством Республики Казахстан

17	910823301002	Замечание к КД	Краски, лаки, панели, обивка, клеи, герметики и иные материалы должны иметь документы о безопасности для образовательных учреждений, отсутствии резкого запаха и допустимости влажной уборки.	2026-05-15 13:18:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация предусматривает использование экологически безопасных материалов, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям и пригодных для применения в образовательных учреждениях. Используемые краски, лаки, панели, клеевые составы, герметики, обивочные материалы и иные изделия должны быть безопасны для эксплуатации в помещениях с пребыванием обучающихся, не иметь резкого запаха и обеспечивать возможность влажной уборки в процессе эксплуатации. Соответствие материалов санитарным и эксплуатационным требованиям подтверждается сертификатами соответствия, техническими паспортами, декларациями и иной обязательной документацией, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

18	910823301002	Замечание к КД	Общая сумма 26 000 000 тг без НДС не раскрывает стоимость выравнивания стен, окраски, декоративных панелей, LED-подсветки, росписи, 3D-дизайна, системы электробезопасности, 180 театральных кресел, номерков, демонтажа старых кресел, бамбуковых панелей, материалов, доставки, монтажа и уборки.	2026-05-15 12:59:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Общая сумма закупки сформирована Заказчиком исходя из совокупности предусмотренных технической спецификацией работ, поставки материалов, оборудования и сопутствующих услуг. Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках не предусматривает обязательного размещения в конкурсной документации детализированной калькуляции стоимости по каждому виду работ, материалу или элементу поставки в рамках данного предмета закупки. Техническая спецификация содержит перечень работ, оборудования и основных количественных показателей, достаточных для подготовки потенциальными поставщиками конкурсных предложений и самостоятельного расчета стоимости исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

19	910823301002	Замечание к КД	Актовый зал является помещением массового пребывания людей. ТС должна устанавливать пожарные характеристики отделочных материалов, панелей, обивки кресел, кабельных линий, LED-подсветки и декоративных элементов.	2026-05-15 13:18:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что при выполнении работ подрядчик обязан обеспечить соответствие всех применяемых материалов, оборудования и конструкций действующим требованиям пожарной безопасности Республики Казахстан, включая требования к помещениям массового пребывания людей. Техническая спецификация предусматривает применение материалов, соответствующих санитарным, эксплуатационным и безопасностным требованиям, а подтверждение пожарных характеристик осуществляется сертификатами соответствия, техническими паспортами и иной обязательной документацией на применяемые материалы и оборудование. Выбор конкретных материалов, кабельной продукции, обивки кресел, декоративных панелей и LED-оборудования осуществляется подрядчиком при условии соблюдения действующих противопожарных норм и требований законодательства Республики Казахстан.

20	910823301002	Замечание к КД	Монтаж скрытой подсветки в декоративных панелях требует исполнительной схемы, проверки соединений, пожарной безопасности и доступа к блокам питания.	2026-05-15 13:14:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что монтаж LED-подсветки должен выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований действующих строительных, электротехнических, противопожарных и эксплуатационных норм Республики Казахстан. Порядок выполнения электромонтажных работ, оформление исполнительной документации, скрытых работ, схем подключения, проверка электрических соединений и организация доступа к элементам обслуживания определяются подрядчиком в рамках исполнения договора с учетом применяемых технических решений и требований безопасности. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с технической спецификацией, условиями договора и действующими нормативными требованиями Республики Казахстан

21	910823301002	Замечание к КД	отделочные работы; дизайн-проект; декоративная роспись; поставка и монтаж кресел; электромонтаж и LED-подсветка; система электробезопасности; декоративные панели.	2026-05-15 13:19:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предмет закупки сформирован Заказчиком как единый комплекс взаимосвязанных работ, поставки оборудования и элементов интерьера, направленных на достижение общего функционального результата — модернизации актового зала образовательного учреждения. Отделочные работы, дизайн-проектирование, декоративная роспись, монтаж кресел, LED-подсветки, системы электробезопасности и декоративных панелей являются технологически и функционально связанными элементами единого проекта модернизации. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках формирование предмета закупки и разделение на лоты относится к компетенции Заказчика. Основания для разделения закупки на отдельные функциональные лоты отсутствуют.

22	910823301002	Замечание к КД	Требования к удаленному центру, 64 устройствам, сценарию тревоги, smart-розетке, smart-выключателю, программному управлению и автоматизации формируют закрытое описание конкретной экосистемы.	2026-05-15 13:09:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация устанавливает функциональные и эксплуатационные требования к системе электробезопасности, необходимые для обеспечения требуемого уровня безопасности, автоматизации и совместимости оборудования. Техническая спецификация не содержит указания на конкретный товарный знак, производителя или модель оборудования. Потенциальные поставщики вправе предлагать любые эквивалентные решения, соответствующие установленным функциональным характеристикам, включая возможность удаленного управления, автоматизации и подключения устройств в требуемом объеме.

23	910823301002	Замечание к КД	ТС предусматривает поставку и монтаж 180 новых театральных кресел и 180 ПВХ-номерков. Это самостоятельный товарный блок, который должен быть описан как отдельная позиция или лот.	2026-05-15 13:15:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечание подлежит отклонению. Поставка и монтаж театральных кресел предусмотрены в составе комплексной модернизации актового зала и являются функционально неотъемлемой частью работ по обновлению помещения. Техническая спецификация предусматривает не только поставку кресел, но и демонтаж существующих кресел, подготовку мест крепления, разметку посадочных мест, монтаж, установку номерков и приведение помещения в готовое эксплуатационное состояние. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках Заказчик вправе объединять в одном лоте взаимосвязанные работы, товары и услуги, направленные на достижение единого функционального результата. Основания для выделения театральных кресел в отдельный лот отсутствуют.

24	910823301002	Замечание к КД	Указано только, что нужно установить бамбуковые стеновые панели за LED-экраном не менее 40 м². Не указаны тип панелей, класс горючести, толщина, крепление, расстояние до экрана, вентиляция, доступ к кабелям и пожарная безопасность.	2026-05-15 13:13:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация устанавливает минимальный объем работ по монтажу бамбуковых стеновых панелей и их функциональное размещение за LED-экраном в составе общей концепции модернизации актового зала. Конкретные технические параметры панелей, включая толщину, способ крепления, конструктивные решения, вентиляционные зазоры, организацию доступа к инженерным коммуникациям и иные технические характеристики, определяются поставщиком при разработке проектных решений и выполнении работ с учетом требований действующих строительных, санитарных и противопожарных норм Республики Казахстан. Применяемые материалы должны быть пригодны для эксплуатации в общественных помещениях и соответствовать требованиям пожарной и эксплуатационной безопасности.

25	910823301002	Замечание к КД	ТС говорит о выносе, погрузке, складировании либо вывозе по согласованию с заказчиком. Не указано, кому принадлежат демонтированные кресла, где их складировать, кто несет расходы и как оформляется передача.	2026-05-15 13:16:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что демонтированные театральные кресла являются имуществом Заказчика. Порядок их складирования, вывоза, передачи либо дальнейшего использования определяется Заказчиком в процессе исполнения договора. Работы по демонтажу, выносу, погрузке и иным сопутствующим действиям выполняются подрядчиком в рамках общего объема услуг, предусмотренных технической спецификацией. Конкретное место складирования, порядок передачи и оформление соответствующих документов согласовываются сторонами в рабочем порядке при выполнении работ.

26	910823301002	Замечание к КД	ТС не раскрывает, какие опасные производственные объекты или работы требуют промышленной безопасности. Для актового зала такое требование выглядит избыточным.	2026-05-15 13:17:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о наличии удостоверений по промышленной безопасности установлено в целях обеспечения безопасного выполнения монтажных, электромонтажных и высотных работ, предусмотренных технической спецификацией, включая монтаж декоративных конструкций, LED-подсветки, системы электробезопасности и иных элементов актового зала. Указанное требование направлено на соблюдение норм безопасности труда, предотвращение производственных рисков и обеспечение безопасного выполнения работ в общественном образовательном объекте с массовым пребыванием людей. Требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и связано с особенностями выполняемых работ.

27	910823301002	Замечание к КД	ТС содержит общие ссылки на строительные нормы, безопасность и санитарные требования, но не указывает конкретные стандарты на краски, панели, ЛДСП/МДФ, кресла, обивку, LED-подсветку, электромонтажные изделия, smart-розетки и выключатели.	2026-05-15 13:18:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация устанавливает функциональные, эксплуатационные и качественные требования к применяемым материалам, оборудованию и выполняемым работам. Конкретные стандарты, технические регламенты, ГОСТ, СН, СП, требования пожарной, санитарной и электрической безопасности применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и обязательными нормативными документами, действующими на момент выполнения работ. Потенциальный поставщик обязан самостоятельно обеспечить соответствие применяемых материалов и оборудования всем обязательным требованиям, подтверждаемым сертификатами соответствия, техническими паспортами, декларациями и иной документацией, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

28	910823301002	Замечание к КД	Требуется указать конкретные характеристики: стойкость к влажной уборке, истиранию, светостойкость, отсутствие запаха, безопасность для образовательных учреждений, класс пожарной опасности и санитарные документы.	2026-05-15 13:12:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что указание на применение акриловых красок премиум-класса используется в технической спецификации для обозначения требуемого уровня качества, долговечности и эксплуатационных характеристик материалов. При этом техническая спецификация также содержит требования о том, что используемые материалы должны быть экологически безопасными, не иметь резкого запаха, быть устойчивыми к истиранию, влажной уборке и выцветанию, а также соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Конкретные технические характеристики лакокрасочных материалов, включая показатели светостойкости, пожарной безопасности и иные параметры, определяются поставщиком самостоятельно при условии соответствия действующим требованиям законодательства Республики Казахстан и подтверждаются сертификатами соответствия, техническими паспортами и иной
						обязательной документацией.

29	910823301002	Замечание к КД	ТС допускает выполнение росписи вручную или с помощью настенного принтера, однако в материальных ресурсах обязательно указан настенный вертикальный 3D-принтер с техпаспортом, накладной или договором аренды. Если ручное исполнение допускается, требование обязательного 3D-принтера необоснованно.	2026-05-15 13:12:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что наличие настенного вертикального принтера в составе материальных ресурсов предусмотрено в целях обеспечения возможности выполнения художественной росписи с применением современных технологий, предусмотренных технической спецификацией. При этом техническая спецификация действительно допускает выполнение художественной росписи как вручную, так и с использованием настенного принтера. Требование о наличии соответствующего оборудования связано с необходимостью подтверждения материально-технической обеспеченности потенциального поставщика для выполнения полного комплекса предусмотренных работ. Потенциальный поставщик вправе подтвердить наличие оборудования как на праве собственности, так и на основании договора аренды либо иного законного основания пользования. Разъясняем, что наличие настенного вертикального

						принтера в составе материальных ресурсов предусмотрено в целях обеспечения возможности выполнения художественной росписи с применением современных технологий, предусмотренных технической спецификацией. При этом техническая спецификация действительно допускает выполнение художественной росписи как вручную, так и с использованием настенного принтера. Требование о наличии соответствующего оборудования связано с необходимостью подтверждения материально-технической обеспеченности потенциального поставщика для выполнения полного комплекса предусмотренных работ. Потенциальный поставщик вправе подтвердить наличие оборудования как на праве собственности, так и на основании договора аренды либо иного законного основания пользования.

30	910823301002	Замечание к КД	Не указаны напряжение, мощность, блоки питания, IP-защита, цветовая температура, диммирование, защита от перегрева, доступ к обслуживанию, схема питания и отключения.	2026-05-15 13:14:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация устанавливает функциональные требования к LED-подсветке, включая обеспечение равномерного свечения, скрытого размещения источников света и соответствия общей концепции оформления актового зала. Конкретные электротехнические параметры, включая напряжение, мощность, тип блоков питания, степень IP-защиты, цветовую температуру, способы диммирования, защиту от перегрева, схемы подключения и технического обслуживания, определяются поставщиком самостоятельно при разработке проектных решений и подборе оборудования. При этом применяемое оборудование и монтажные решения должны соответствовать требованиям действующих строительных, электротехнических и противопожарных норм Республики Казахстан.

31	910823301002	Замечание к КД	Конкурс называется “Модернизация актового зала”, однако лот назван “Работы декоративно-отделочные”. Фактически закупаются не только отделочные работы, но и проектно-дизайнерские услуги, художественная роспись, декоративные панели, LED-подсветка, система электробезопасности, поставка и монтаж 180 театральных кресел, номерки, мебельно-монтажные работы и элементы интерьера.	2026-05-15 12:58:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Наименование конкурса «Модернизация актового зала» отражает общий результат закупки, а лот «Работы декоративно-отделочные» конкретизирует основной характер выполняемых работ. Техническая спецификация предусматривает комплексное обновление актового зала: отделку стен, декоративные панели, художественное оформление, подсветку, кресла, номерки и сопутствующие элементы интерьера. Указанные работы и поставляемые элементы функционально связаны между собой и направлены на единый результат — создание современного, безопасного и эстетически оформленного актового зала для образовательных и культурных мероприятий. Законодательство о государственных закупках не запрещает объединять взаимосвязанные работы, материалы, оборудование и монтаж в один лот, если они обеспечивают единый функциональный результат. Основания для изменения
						предмета закупки либо разделения лота отсутствуют.

32	910823301002	Замечание к КД	Для актового зала с массовым пребыванием людей важно соблюдение ширины проходов, расстояния между рядами, доступности выходов, направления эвакуации и недопущения блокирования проходов.	2026-05-15 13:16:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация прямо предусматривает выполнение монтажа театральных кресел с соблюдением межрядных проходов и проходов эвакуации. Конкретные параметры эвакуационных проходов, расстояния между рядами, направления эвакуации и иные требования безопасности определяются подрядчиком при разработке схемы размещения кресел с обязательным соблюдением действующих строительных, противопожарных и эвакуационных норм Республики Казахстан. Размещение кресел не должно препятствовать безопасной эксплуатации актового зала и доступу к эвакуационным выходам.

33	910823301002	Замечание к КД	Изменение объемов в зависимости от будущего дизайн-проекта создает неопределенность цены, объема обязательств и приемки. Участник не может корректно рассчитать стоимость, если окончательный объем зависит от последующего согласования.	2026-05-15 13:01:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация содержит основные объемы работ, количественные показатели и требования к результату модернизации актового зала, достаточные для формирования ценового предложения потенциальными поставщиками. Указанная в технической спецификации возможность корректировки отдельных объемов и размеров изделий в пределах ±5% связана с необходимостью адаптации проектных решений к фактическим условиям объекта и утвержденному 3D-дизайн-проекту. Такие изменения не изменяют предмет закупки, носят ограниченный характер и регулируются условиями договора и законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

34	910823301002	Замечание к КД	ТС требует, чтобы потенциальный поставщик уже в заявке приложил дизайн-проект, соответствующий работам. Это фактически превращает конкурс в оценку творческого решения без установленных критериев оценки, что создает риск субъективного отклонения.	2026-05-15 13:08:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование о предоставлении дизайн-проекта установлено в целях подтверждения понимания потенциальным поставщиком концепции модернизации актового зала и способности обеспечить единое стилистическое, художественное и функциональное решение объекта. Техническая спецификация содержит общие требования к концепции оформления, тематике, художественным элементам, декоративным решениям и стилю модернизации, достаточные для подготовки предварительного проектного предложения. Предоставление дизайн-проекта не является отдельным критерием субъективной оценки, а направлено на подтверждение соответствия предлагаемого решения требованиям технической спецификации. Указанное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

35	910823301002	Замечание к КД	ТС требует монтаж декоративных панелей МДФ/ЛДСП/шпонированных панелей с текстурой дерева, но не указывает площадь, толщину, класс материала, тип крепления, пожарную безопасность и схему размещения.	2026-05-15 13:13:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация содержит требования к виду декоративных панелей, их назначению, декоративному исполнению и условиям монтажа в составе модернизации актового зала. Конкретные размеры, площадь размещения, толщина панелей, способы крепления, схемы расположения и иные технические параметры определяются поставщиком при разработке и согласовании 3D-дизайн-проекта с учетом фактических условий объекта и общей концепции оформления помещения. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям безопасности, качества и действующим санитарным и противопожарным нормам Республики Казахстан.

36	910823301002	Замечание к КД	ТС требует письмо на право поставки и настройки системы. Это не техническая характеристика, а документ, зависящий от воли третьего лица.	2026-05-15 13:10:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что требование о предоставлении авторизационного письма установлено в целях подтверждения легальности происхождения оборудования, правомерности его поставки, настройки и сопровождения, а также для исключения поставки контрафактного либо неоригинального оборудования. Указанное требование относится к системе электробезопасности и связано с необходимостью обеспечения корректной интеграции, настройки и безопасной эксплуатации оборудования в составе модернизируемого актового зала. Техническая спецификация не содержит указания на конкретного производителя либо товарный знак и допускает поставку эквивалентных решений, соответствующих установленным функциональным требованиям.

37	910823301002	Замечание к КД	Не приложены размеры помещения, высота стен, схема сцены, расположение LED-экрана, существующие кресла, проходы, эвакуационные выходы, места декоративных панелей, зоны росписи, точки питания, схема размещения 180 кресел и места монтажа системы электробезопасности.	2026-05-15 13:00:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация содержит описание предмета закупки, перечень работ, основные объемы и требования к результату модернизации актового зала, достаточные для подготовки конкурсной заявки. Конкретные проектные и планировочные решения, включая размещение декоративных элементов, кресел, LED-подсветки, системы электробезопасности и иных элементов интерьера, подлежат разработке и согласованию в рамках 3D-дизайн-проекта после заключения договора. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях и вправе ознакомиться с объектом для оценки фактических размеров, планировки и условий выполнения работ. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

38	910823301002	Замечание к КД	ТС должна описывать модернизацию актового зала в структурированном виде: дизайн, отделка, панели, электрика, кресла, система электробезопасности, монтаж, гарантия и приемка.	2026-05-15 13:19:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация содержит описание предмета закупки, целей модернизации актового зала, перечень выполняемых работ, требования к материалам, оборудованию, художественному оформлению, театральным креслам, системе электробезопасности, монтажным работам, гарантийным обязательствам и условиям приемки. Структура технической спецификации сформирована Заказчиком исходя из особенностей предмета закупки и обеспечивает достаточный объем информации для подготовки конкурсных заявок потенциальными поставщиками. Основания для переработки технической спецификации отсутствуют.

39	910823301002	Замечание к КД	ТС требует дистанционный центр управления, smart-розетку, smart-выключатель, программное обеспечение, сценарии тревоги, мониторинг энергопотребления и подключение до 64 умных устройств. Это не декоративно-отделочные работы и не обязательный элемент модернизации актового зала.	2026-05-15 13:09:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что система электробезопасности включена в состав работ по модернизации актового зала как дополнительный элемент обеспечения безопасности, автоматизации и повышения функциональности помещения. В состав системы входят дистанционный центр управления, smart-розетка, smart-выключатель и программное обеспечение, обеспечивающие контроль энергопотребления, дистанционное управление и функции защиты электрической сети. Указанная система рассматривается Заказчиком как часть комплексного обновления инженерной и интерьерной инфраструктуры актового зала и направлена на создание современной, безопасной и технологически оснащенной образовательной среды.

40	910823301002	Замечание к КД	Номерки влияют на внешний вид и эксплуатацию. Требуется заранее указать размер, цвет, шрифт, место установки, крепление и стойкость к истиранию.	2026-05-15 13:16:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	656974 – Предоставить Разъяснение Разъясняем, что техническая спецификация устанавливает основные требования к ПВХ-номеркам, включая материал изготовления, читаемость, стойкость к истиранию, надежность крепления и последовательную нумерацию кресел. Конкретные параметры номерков, включая размер, цветовое решение, шрифт, способ крепления и место установки, определяются подрядчиком самостоятельно с учетом общей концепции оформления актового зала и подлежат согласованию с Заказчиком в процессе исполнения договора.

41	910823301002	Замечание к КД	ТС содержит разрозненные объемы: выравнивание стен не менее 50 м², окраска не менее 160 м², декоративные элементы не менее 20 м², художественная роспись не менее 40 м², 180 кресел, бамбуковые панели не менее 40 м². Однако нет единой таблицы: вид работ — объем — материал — единица измерения — метод приемки.	2026-05-15 12:59:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация содержит перечень видов работ, количественные показатели, состав поставляемых изделий и основные требования к качеству, достаточные для подготовки конкурсной заявки и формирования ценового предложения потенциальными поставщиками. Описание объемов работ, материалов и условий приемки приведено непосредственно в технической спецификации по соответствующим разделам и не требует обязательного формирования отдельной сводной таблицы. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с технической спецификацией, условиями договора и действующими нормативными требованиями Республики Казахстан. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

42	910823301002	Замечание к КД	Если подрядчик разрабатывает художественные изображения, нужно определить, кому принадлежат права на эскиз, цифровые файлы, роспись и последующее использование.	2026-05-15 13:12:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что вопросы, связанные с авторскими и имущественными правами на разрабатываемые эскизы, изображения, цифровые материалы и результаты художественного оформления, регулируются условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан в области интеллектуальной собственности. Техническая спецификация определяет требования к результату работ по художественной росписи и не предусматривает отдельной передачи исключительных прав, если иное не будет установлено условиями заключаемого договора.

43	910823301002	Замечание к КД	Не указаны акты скрытых работ, паспорта и сертификаты материалов, схемы электроподключения, акты проверки крепления кресел, исполнительные схемы LED-подсветки, гарантийные документы и фотофиксация.	2026-05-15 13:18:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Порядок оформления исполнительной документации, включая акты скрытых работ, документы качества на материалы и оборудование, исполнительные схемы, гарантийные документы и иные подтверждающие материалы, регулируется условиями договора и действующим законодательством Республики Казахстан. Подрядчик обязан обеспечить оформление документации, предусмотренной нормативными требованиями и необходимой для подтверждения качества, безопасности и факта выполнения работ. Конкретный состав исполнительной документации определяется исходя из фактически выполненных работ, применяемых материалов и используемых технических решений. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию отсутствуют.

44	910823301002	Замечание к КД	Если дизайн утверждается после заключения договора, участники не находятся в равных условиях на этапе подачи заявок. Фактически предмет закупки и критерии приемки окончательно формируются после определения победителя.	2026-05-15 13:08:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечание подлежит отклонению. Техническая спецификация содержит основные требования к предмету закупки, объемам работ, функциональному назначению, художественной концепции и результату модернизации актового зала, достаточные для подготовки конкурсных заявок всеми потенциальными поставщиками. Утверждение 3D-дизайн-проекта после заключения договора направлено на детализацию художественных, композиционных и технологических решений в рамках уже определенного предмета закупки и не изменяет его сущность. Приемка выполненных работ осуществляется по соответствию технической спецификации, утвержденному дизайн-проекту, условиям договора и действующим нормативным требованиям Республики Казахстан. Все потенциальные поставщики находятся в равных условиях, поскольку требования технической спецификации едины для всех участников
						закупки.

45	910823301002	Замечание к КД	Не определены формат, состав, количество визуализаций, планы, развертки, ведомость материалов, цветовые решения, авторские права, порядок внесения правок и критерии приемки дизайн-проекта.	2026-05-15 13:08:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация устанавливает требование о предоставлении дизайн-проекта как концептуального решения, соответствующего целям модернизации актового зала и требованиям к оформлению помещения. Конкретный формат представления, состав визуализаций, способы графического оформления, цветовые решения, ведомости материалов и иные проектные параметры определяются потенциальным поставщиком самостоятельно исходя из собственного подхода к реализации проекта. Порядок согласования, внесения корректировок и утверждения проектных решений осуществляется сторонами в рамках исполнения договора. Основания для внесения изменений в конкурсную документацию отсутствуют.

46	910823301002	Замечание к КД	Безопасность оборудования подтверждается техническими паспортами, декларациями соответствия, протоколами испытаний, схемой подключения и квалифицированным монтажом, а не фактом регистрации товарного знака, полезной модели или промышленного образца.	2026-05-15 13:11:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что требование о подтверждении интеллектуальной собственности установлено не в качестве подтверждения электрической или технической безопасности оборудования, а в целях подтверждения легальности происхождения, официального статуса и правомерности поставки системы электробезопасности. Техническая безопасность, соответствие эксплуатационным требованиям и качество оборудования действительно подтверждаются сертификатами соответствия, техническими паспортами, декларациями, протоколами испытаний и соблюдением требований к монтажу. При этом требование о подтверждении интеллектуальной собственности направлено на исключение поставки контрафактного либо неоригинального оборудования в составе системы электробезопасности.

47	910823301002	Замечание к КД	ТС предусматривает монтаж LED-подсветки, системы электробезопасности, розетки, выключателя, удаленного центра управления, кресел с креплением к полу и декоративных панелей. Такие работы требуют отдельных требований к электробезопасности, пожарной безопасности, монтажу, скрытым работам и исполнительной документации.	2026-05-15 12:59:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация содержит требования к качеству, безопасности, функциональности и результату выполняемых работ, включая монтаж LED-подсветки, системы электробезопасности, декоративных панелей и театральных кресел. При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования действующих строительных, санитарных, противопожарных, электротехнических и эксплуатационных норм Республики Казахстан, а также обеспечить оформление необходимой исполнительной документации в случаях, предусмотренных законодательством и условиями договора. Конкретные технические решения, организация монтажа, оформление скрытых работ и исполнительной документации определяются подрядчиком в рамках исполнения договора с учетом применяемых технологий и нормативных требований. Основания для внесения изменений в техническую спецификацию
						отсутствуют.

48	910823301002	Замечание к КД	Требуется сразу 3 специалиста с дипломом о высшем образовании по декоративному искусству. Для отделочных работ, монтажа панелей и кресел достаточно квалифицированных исполнителей, подтвержденного опыта и результата работ.	2026-05-15 13:16:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что требование о наличии специалистов по декоративно-оформительским работам установлено с учетом специфики предмета закупки, включающего разработку дизайн-проекта, художественную роспись, декоративное оформление интерьера и реализацию единой художественной концепции модернизации актового зала. Наличие профильных специалистов с соответствующим образованием направлено на обеспечение качественного выполнения художественно-декоративных работ и достижения требуемого эстетического результата. Указанное требование связано с особенностями предмета закупки и применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях.

49	910823301002	Замечание к КД	Фразы “современный художественный стиль”, “гармоничное сочетание с интерьером”, “уникальная образовательная среда”, “повышение мотивации учащихся” не являются проверяемыми техническими характеристиками.	2026-05-15 13:09:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные формулировки используются в технической спецификации для описания концептуальных, эстетических и функциональных целей модернизации актового зала и отражают ожидаемый результат выполнения работ. При этом техническая спецификация также содержит конкретные виды работ, количественные показатели, требования к материалам, оборудованию, монтажу и качеству исполнения, позволяющие осуществить проверку и приемку выполненных работ. Использование описательных характеристик в части художественного и дизайнерского оформления не противоречит предмету закупки и обусловлено спецификой работ по модернизации интерьерного пространства.

50	910823301002	Замечание к КД	ТС требует монтаж строго по утвержденной схеме, но схема зала и посадочных мест не приложена. Без нее невозможно проверить проходы, эвакуацию, количество рядов и соответствие нормам безопасности.	2026-05-15 13:15:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что техническая спецификация устанавливает требование по монтажу театральных кресел с соблюдением межрядных проходов, проходов эвакуации, устойчивости крепления и требований безопасности. Конкретная схема размещения посадочных мест подлежит уточнению и согласованию при разработке проектных решений и организации работ после заключения договора с учетом фактических размеров и планировки актового зала. При этом подрядчик обязан обеспечить соответствие размещения кресел действующим строительным, противопожарным и эвакуационным требованиям Республики Казахстан.

51	910823301002	Замечание к КД	Качественная роспись может быть выполнена вручную, трафаретным способом, аэрографией, широкоформатной печатью на панелях или иными способами. Для заказчика важен результат, а не обязательное наличие 3D-принтера.	2026-05-15 13:12:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Разъясняем, что наличие настенного вертикального принтера в составе материальных ресурсов предусмотрено в целях обеспечения возможности выполнения художественной росписи с применением современных технологий, предусмотренных технической спецификацией. При этом техническая спецификация действительно допускает выполнение художественной росписи как вручную, так и с использованием настенного принтера. Требование о наличии соответствующего оборудования связано с необходимостью подтверждения материально-технической обеспеченности потенциального поставщика для выполнения полного комплекса предусмотренных работ. Потенциальный поставщик вправе подтвердить наличие оборудования как на праве собственности, так и на основании договора аренды либо иного законного основания пользования.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Тілеубай Сәния Өскенбайқызы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).