Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17740093

Конкурстың № 16994624-1
Конкурстың атауы Маңғыстау облысының білім басқармасының "№1 арнайы балабақшасы" КММ үшін ғимаратты ағымдағы жөндеу жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-14 11:56:15 дейін 2026-05-18 11:56:15
Ұйымдастырушының атауы "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	181140012222	КҚ жобасына ескерту	ЖАЛОБА на нарушения в конкурсной документации (Текущий ремонт КГУ "Специальный детский сад №1") При анализе конкурсной документации и Локальной сметы № 2-1-1 выявлены грубые нарушения строительных норм РК, влекущие искусственное ограничение конкуренции и сметный брак: Критический дефицит материалов: Заложен монтаж 80 радиаторов отопления, но в материалах учтено всего 14 вентилей вместо необходимых 160 шт. (по 2 на радиатор) (рр. 4, 12). Также заложена установка 53 приборов санфаянса, но предусмотрено лишь 14 отсекающих кранов вместо 53 шт. (рр. 2, 11). Смета не обеспечивает комплектность систем (р. 12). Технологический подлог труб: В Разделе 3 «Санузел» (поз. 72, 73) для монтажа внутренней канализации (89 м и 36 м) проектировщик ошибочно закупает дорогую напорную «Трубу для водоснабжения PE 100 SDR 11» (поз. 77,	2026-05-16 20:35:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предоставляем вам ответ по данному замечанию: Краны Маевского (Строка 127) — ВЕРНО Заложено 80 штук — ровно по одному воздухоотводчику на каждый из 80 радиаторов. Заглушки универсальные (Строка 129) — ВЕРНО Заложено 160 штук — ровно по две штуки на каждый из 80 приборов для глушения свободных коллекторов. Кронштейн штыревой для крепления радиаторов 536 шт., с учетом того что 80 радиаторов. Кран шаровые вообще для системы, на каждый унитаз раковину и тд свой кран не нужен. Чисто на систему допустим на воду горячую и холодную по 1 крану. Если под каждую раковину ставить, в случае аварии удобно, но речь идет об экономии средств. По трубам: Допустим сейчас метр трубы 110мм стоит 1071 тенге, и 50мм трубы стоит 307 тенге. Получается что почти в 2 раза завысил ошибочно. Но там длинна

			78) (р. 12). Фасонные элементы канализации физически не состыкуются с толстостенной водопроводной трубой. Ограничение конкуренции в ТУ (Приложение №7): Трудовые ресурсы: Указаны несуществующие в ЕТКС РК профессии («плиточник», «оконщик», «мастер по полам» и др.), что делает невозможным предоставление легитимных дипломов. Материальные ресурсы: Для выполнения внутреннего текущего ремонта необоснованно требуется наличие на балансе автокранов, мачтовых подъемников и кабельных машин для наружных ЛЭП свыше 6000 В (р. 20). Данная спецтехника на объекте не применяется (р. 1). ТРЕБОВАНИЕ: Приостановить закупку по данному лоту. Обязать Заказчика исключить из Приложения №7 избыточные требования к спецтехнике и привести названия профессий в соответствие с ЕТКС РК.			небольшая 89 метров трубы 110мм и 36 метров трубы 50 мм. Они могут вернуть в бюджет 127448 тенге за трубу 110 мм и 11844 тенге за трубу 50 мм. По трудовым ресурсам: Оставим-Электрик, слесарь, сантехник, штукатур-маляр. По материальным ресурсам: смесители проточные передвижные для сухих смесей 1 вибратор поверхностный 1 лебедки ручные и рычажные 1 установка для гидравлических испытаний трубопроводов 1 Электрплиткорез 1 Электромиксер строительный ручной 1 перфоратор электрический 1 аппараты для ручной сварки пластиковых труб 1 Автомобиль бортовой 1 фреза столярная 1 агрегаты окрасочные высокого давления 1 шуруповерты строительно-монтажные 1 пылесосы промышленные 1 машины для сварки линолеума 1 установка постоянного тока для
						ручной дуговой сварки 1 машины шлифовальные угловые 1 компрессоры передвижные с двигателем 1 дрели электрические

2	150440033654	КҚ жобасына ескерту	При анализе приложения №7 к Конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительно-монтажными работами, выявлены нарушения, которые усложняют процедуру предоставления подтверждающих документов по квалификационным требованиям к трудовым и материальным ресурсам и приводят к фальсификации документации, а именно: 1. наименование профессий (специальностей/квалификации) трудовых ресурсов, указанные в приложении №7 не соответствуют ЕТКС и единому справочнику специалистов и руководителей РК, а именно: • плиточник, • мастер по полам, • оконщик, • слесарь по трубам, • сантехник по отоплению, • мастер по дверям, • сварщик по трубам – данных профессий не существует в	2026-05-15 17:18:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По трудовым ресурсам: Оставим-Электрик, слесарь, сантехник, штукатур-маляр. По материальным ресурсам: смесители проточные передвижные для сухих смесей 1 вибратор поверхностный 1 лебедки ручные и рычажные 1 установка для гидравлических испытаний трубопроводов 1 Электрплиткорез 1 Электромиксер строительный ручной 1 перфоратор электрический 1 аппараты для ручной сварки пластиковых труб 1 Автомобиль бортовой 1 фреза столярная 1 агрегаты окрасочные высокого давления 1 шуруповерты строительно-монтажные 1 пылесосы промышленные 1 машины для сварки линолеума 1 установка постоянного тока для ручной дуговой сварки 1 машины шлифовальные угловые 1 компрессоры передвижные с двигателем 1 дрели электрические

			принципе и предоставление каких- либо подтверждающих удостоверений уже будет нарушением законодательства. 2. По требованиям к материальным ресурсам просим разъяснить необходимость для выполнения каких общестроительных работ внутри здания, указанных в локальной смете требуются механизмы для проведения работ по строительству зданий и сооружений и прокладке высоковольтных наружных кабельных линий свыше 6000 В, подземным и воздушным способом прокладки, а именно: • краны на автомобильном ходу, • подъемники мачтовые, • подъемник одномачтовые, • молоки отбойные пневматические, • комплексная монтажная машина для выполнения работ по прокладке и монтажу кабеля на базе автомобиля, • лебедки электрические Считаю, что указанные Заказчиком требования к потенциальному поставщику намеренно			
			усложняют процедуру предоставления подтверждающей документации. На основании вышеизложенного, прошу внести изменения в приложение №7, и указать профессии и специальности в соответствии с действующими ЕТКС на общестроительные работы и единому справочнику специалистов и руководителей РК, а также исключить из требований к материальным ресурсам спец.технику, которая не применяется при проведении общестроительных работ.			

3	150440033654	КҚ жобасына ескерту	Сводный сметный расчет стоимости на текущий ремонт здания КГУ "Специальный детский сад №1" Управления образования Мангистауской области составлен в текущих ценах на 01.10.2025 г., выявлены недостатки: Отсутствие радиаторных вентилей для установки 80 биметаллических радиаторов – необходимо 160 шт. Отсутствуют краны шаровые отсекающие для установки унитазов и раковин – необходимо 53 крана. Смета не обеспечивает полную комплектацию необходимым материалом для производства ремонтных работ. На основании вышеизложенного, прошу провести проверку данной сметы на соответствие фактическим объемам и нормам РК, обязать Заказчика внести изменения в ресурсную смету и провести сметный расчет в текущих ценах 2026 г. с учетом НДС 16%.	2026-05-15 17:21:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предоставляем вам ответ по данному замечанию: Краны Маевского (Строка 127) — ВЕРНО Заложено 80 штук — ровно по одному воздухоотводчику на каждый из 80 радиаторов. Заглушки универсальные (Строка 129) — ВЕРНО Заложено 160 штук — ровно по две штуки на каждый из 80 приборов для глушения свободных коллекторов. Кронштейн штыревой для крепления радиаторов 536 шт., с учетом того что 80 радиаторов. Кран шаровые вообще для системы, на каждый унитаз раковину и тд свой кран не нужен. Чисто на систему допустим на воду горячую и холодную по 1 крану. Если под каждую раковину ставить, в случае аварии удобно, но речь идет об экономии средств. В закупках указана расчет без учета НДС.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Мауленов Нургали Курманбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17740093

№ конкурса 16994624-1
Название конкурса Работы по текущему ремонту зданий для КГУ "Специальный детский сад №1" Управления образования Мангистауской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-14 11:56:15 по 2026-05-18 11:56:15
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	181140012222	Замечание к КД	ЖАЛОБА на нарушения в конкурсной документации (Текущий ремонт КГУ "Специальный детский сад №1") При анализе конкурсной документации и Локальной сметы № 2-1-1 выявлены грубые нарушения строительных норм РК, влекущие искусственное ограничение конкуренции и сметный брак: Критический дефицит материалов: Заложен монтаж 80 радиаторов отопления, но в материалах учтено всего 14 вентилей вместо необходимых 160 шт. (по 2 на радиатор) (рр. 4, 12). Также заложена установка 53 приборов санфаянса, но предусмотрено лишь 14 отсекающих кранов вместо 53 шт. (рр. 2, 11). Смета не обеспечивает комплектность систем (р. 12). Технологический подлог труб: В Разделе 3 «Санузел» (поз. 72, 73) для монтажа внутренней канализации (89 м и 36 м) проектировщик ошибочно закупает дорогую напорную «Трубу для водоснабжения PE 100 SDR 11» (поз. 77,	2026-05-16 20:35:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предоставляем вам ответ по данному замечанию: Краны Маевского (Строка 127) — ВЕРНО Заложено 80 штук — ровно по одному воздухоотводчику на каждый из 80 радиаторов. Заглушки универсальные (Строка 129) — ВЕРНО Заложено 160 штук — ровно по две штуки на каждый из 80 приборов для глушения свободных коллекторов. Кронштейн штыревой для крепления радиаторов 536 шт., с учетом того что 80 радиаторов. Кран шаровые вообще для системы, на каждый унитаз раковину и тд свой кран не нужен. Чисто на систему допустим на воду горячую и холодную по 1 крану. Если под каждую раковину ставить, в случае аварии удобно, но речь идет об экономии средств. По трубам: Допустим сейчас метр трубы 110мм стоит 1071 тенге, и 50мм трубы стоит 307 тенге. Получается что почти в 2 раза завысил ошибочно. Но там длинна

			78) (р. 12). Фасонные элементы канализации физически не состыкуются с толстостенной водопроводной трубой. Ограничение конкуренции в ТУ (Приложение №7): Трудовые ресурсы: Указаны несуществующие в ЕТКС РК профессии («плиточник», «оконщик», «мастер по полам» и др.), что делает невозможным предоставление легитимных дипломов. Материальные ресурсы: Для выполнения внутреннего текущего ремонта необоснованно требуется наличие на балансе автокранов, мачтовых подъемников и кабельных машин для наружных ЛЭП свыше 6000 В (р. 20). Данная спецтехника на объекте не применяется (р. 1). ТРЕБОВАНИЕ: Приостановить закупку по данному лоту. Обязать Заказчика исключить из Приложения №7 избыточные требования к спецтехнике и привести названия профессий в соответствие с ЕТКС РК.			небольшая 89 метров трубы 110мм и 36 метров трубы 50 мм. Они могут вернуть в бюджет 127448 тенге за трубу 110 мм и 11844 тенге за трубу 50 мм. По трудовым ресурсам: Оставим-Электрик, слесарь, сантехник, штукатур-маляр. По материальным ресурсам: смесители проточные передвижные для сухих смесей 1 вибратор поверхностный 1 лебедки ручные и рычажные 1 установка для гидравлических испытаний трубопроводов 1 Электрплиткорез 1 Электромиксер строительный ручной 1 перфоратор электрический 1 аппараты для ручной сварки пластиковых труб 1 Автомобиль бортовой 1 фреза столярная 1 агрегаты окрасочные высокого давления 1 шуруповерты строительно-монтажные 1 пылесосы промышленные 1 машины для сварки линолеума 1 установка постоянного тока для
						ручной дуговой сварки 1 машины шлифовальные угловые 1 компрессоры передвижные с двигателем 1 дрели электрические

2	150440033654	Замечание к КД	При анализе приложения №7 к Конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительно-монтажными работами, выявлены нарушения, которые усложняют процедуру предоставления подтверждающих документов по квалификационным требованиям к трудовым и материальным ресурсам и приводят к фальсификации документации, а именно: 1. наименование профессий (специальностей/квалификации) трудовых ресурсов, указанные в приложении №7 не соответствуют ЕТКС и единому справочнику специалистов и руководителей РК, а именно: • плиточник, • мастер по полам, • оконщик, • слесарь по трубам, • сантехник по отоплению, • мастер по дверям, • сварщик по трубам – данных профессий не существует в	2026-05-15 17:18:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	По трудовым ресурсам: Оставим-Электрик, слесарь, сантехник, штукатур-маляр. По материальным ресурсам: смесители проточные передвижные для сухих смесей 1 вибратор поверхностный 1 лебедки ручные и рычажные 1 установка для гидравлических испытаний трубопроводов 1 Электрплиткорез 1 Электромиксер строительный ручной 1 перфоратор электрический 1 аппараты для ручной сварки пластиковых труб 1 Автомобиль бортовой 1 фреза столярная 1 агрегаты окрасочные высокого давления 1 шуруповерты строительно-монтажные 1 пылесосы промышленные 1 машины для сварки линолеума 1 установка постоянного тока для ручной дуговой сварки 1 машины шлифовальные угловые 1 компрессоры передвижные с двигателем 1 дрели электрические

			принципе и предоставление каких- либо подтверждающих удостоверений уже будет нарушением законодательства. 2. По требованиям к материальным ресурсам просим разъяснить необходимость для выполнения каких общестроительных работ внутри здания, указанных в локальной смете требуются механизмы для проведения работ по строительству зданий и сооружений и прокладке высоковольтных наружных кабельных линий свыше 6000 В, подземным и воздушным способом прокладки, а именно: • краны на автомобильном ходу, • подъемники мачтовые, • подъемник одномачтовые, • молоки отбойные пневматические, • комплексная монтажная машина для выполнения работ по прокладке и монтажу кабеля на базе автомобиля, • лебедки электрические Считаю, что указанные Заказчиком требования к потенциальному поставщику намеренно			
			усложняют процедуру предоставления подтверждающей документации. На основании вышеизложенного, прошу внести изменения в приложение №7, и указать профессии и специальности в соответствии с действующими ЕТКС на общестроительные работы и единому справочнику специалистов и руководителей РК, а также исключить из требований к материальным ресурсам спец.технику, которая не применяется при проведении общестроительных работ.			

3	150440033654	Замечание к КД	Сводный сметный расчет стоимости на текущий ремонт здания КГУ "Специальный детский сад №1" Управления образования Мангистауской области составлен в текущих ценах на 01.10.2025 г., выявлены недостатки: Отсутствие радиаторных вентилей для установки 80 биметаллических радиаторов – необходимо 160 шт. Отсутствуют краны шаровые отсекающие для установки унитазов и раковин – необходимо 53 крана. Смета не обеспечивает полную комплектацию необходимым материалом для производства ремонтных работ. На основании вышеизложенного, прошу провести проверку данной сметы на соответствие фактическим объемам и нормам РК, обязать Заказчика внести изменения в ресурсную смету и провести сметный расчет в текущих ценах 2026 г. с учетом НДС 16%.	2026-05-15 17:21:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предоставляем вам ответ по данному замечанию: Краны Маевского (Строка 127) — ВЕРНО Заложено 80 штук — ровно по одному воздухоотводчику на каждый из 80 радиаторов. Заглушки универсальные (Строка 129) — ВЕРНО Заложено 160 штук — ровно по две штуки на каждый из 80 приборов для глушения свободных коллекторов. Кронштейн штыревой для крепления радиаторов 536 шт., с учетом того что 80 радиаторов. Кран шаровые вообще для системы, на каждый унитаз раковину и тд свой кран не нужен. Чисто на систему допустим на воду горячую и холодную по 1 крану. Если под каждую раковину ставить, в случае аварии удобно, но речь идет об экономии средств. В закупках указана расчет без учета НДС.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Мауленов Нургали Курманбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).