# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№17744267**

Конкурстың № 17009083-1
Конкурстың атауы Астана қаласы ПД үшін электр стансасы үшін авариялық өнеркәсіптік БЭЖ (үздіксіз электрмен жабдықтау) сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-15 17:17:42 дейін 2026-05-19 17:17:42
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Астана қаласының Полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190240003107 | ҚҚ жобасына ескерту | Просим пересмотреть требование п. 2.11 технической спецификации: «ИБП должен использовать двухполярную DC-шину ±370 В для питания инвертора и зарядного устройства. Пульсации напряжения DC-шины не более ±1%». Указанное требование описывает конкретную архитектуру построения ИБП и может ограничивать участие оборудования других производителей, использующих иные технические решения при сохранении аналогичных или лучших эксплуатационных характеристик. В целях расширения круга потенциальных поставщиков и соблюдения принципов добросовестной конкуренции, просим изложить данный пункт в следующей редакции: «ИБП должен иметь внутреннюю DC-шину, обеспечивающую стабильную работу инвертора и зарядного устройства в соответствии с требованиями производителя оборудования. Пульсации напряжения DC-шины должны соответствовать | 2026-05-19 17:16:34 | Отклонить замечания | Приобретаемое оборудование предназначено для обеспечения бесперебойного электропитания в серверном помещении Департамента полиции г. Астаны. В технической спецификации конкурсной документации указаны требуемые заказчику параметры и характеристики приобретаемого оборудования без указания брендов и марок, а также точных параметров поставляемого товара (не более/не менее, не ниже/ не хуже). В этой связи, потенциальным поставщикам необходимо осуществить поставку в строгом соответствии с требованиями технической спецификации конкурсной документации. |
| | | | техническим требованиям завода-изготовителя и обеспечивать надежную и бесперебойную работу ИБП» | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 040840005115 | ҚҚ жобасына ескерту | Указанные требования в техническом задании, лоббируют интересы поставщика ИБП, в связи с чем просим пересмотреть и внести изменения: 1. Габаритные размеры ИБП, указаны в техническом описании имеют ограничения: «3.1 Размеры (Ш х Г х В) не более 525 х 800х 1180 мм». Что ограничивает дать предложение к поставке ИБП других производителей. Лоббируются интересы поставщика которых имеет в своей линейке ИБП: Размеры (Ш х Г х В) не более 525 х 800х 1180 мм». В связи с чем требуем указать: Габаритные размеры для ИБП: ширина от 525 до 600мм, Глубина от 800 до 900 мм, Высота от 1180 до 1400мм. | 2026-05-18 11:45:06 | Отклонить замечания | Приобретаемое оборудование предназначено для обеспечения бесперебойного электропитания в серверном помещении Департамента полиции г. Астаны. В технической спецификации приобретаемого оборудования указаны минимальные требуемые параметры заказчика, без указания точных характеристик (не хуже/не менее, не более). Данные требования исходят из параметров, размеров и характеристик имеющегося серверного помещения и ранее установленного оборудования заказчика. В этой связи, потенциальным поставщикам необходимо осуществить поставку в строгом соответствии с требованиями технической спецификации конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 040840005115 | ҚҚ жобасына ескерту | Указанные требования в техническом задании, лоббируют интересы поставщика ИБП, в связи с чем просим пересмотреть и внести изменения:2. Масса ИПБ, указаны в техническом описании имеют ограничения: «3.2 Масса ИБП (без батарей) не более 195 кг». Что делают не возможным предложить к поставке ИБП других производителей, у которых вес ИБП более 195 кг, но не как не влияющий на другие характеристики ИБП. Лоббируются интересы поставщика которых имеет в своей линейке ИБП: Масса ИБП (без батарей) не более 195 кг. В связи с чем требуем указать: Масса ИБП (без батарей) не более 220 кг. | 2026-05-18 11:47:12 | Отклонить замечания | Приобретаемое оборудование предназначено для обеспечения бесперебойного электропитания в серверном помещении Департамента полиции г. Астаны. В технической спецификации приобретаемого оборудования указаны минимальные требуемые параметры заказчика, без указания точных характеристик (не хуже/не менее, не более). Данные требования исходят из параметров, размеров и характеристик имеющегося серверного помещения и ранее установленного оборудования заказчика. В этой связи, потенциальным поставщикам необходимо осуществить поставку в строгом соответствии с требованиями технической спецификации конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 190240003107 | ҚҚ жобасына ескерту | Просим пересмотреть технические требования к габаритным размерам ИБП, указанные в п. 3.1 технической спецификации: «Размеры (Ш х Г х В) не более 525 х 800 х 1180 мм». Указанные параметры практически полностью соответствуют конкретной модели ИБП и ограничивают участие потенциальных поставщиков оборудования иных производителей, что противоречит принципам добросовестной конкуренции в сфере государственных закупок. В целях расширения конкурентной среды и предоставления возможности участия эквивалентного оборудования различных производителей, просим внести изменения в требования к габаритным размерам ИБП и изложить пункт в следующей редакции: «Размеры ИБП: ширина — не более 500 мм; глубина — не более 900 мм; высота — не более 1300 мм». Дополнительно просим исключить из технической спецификации | 2026-05-19 17:10:24 | Отклонить замечания | Приобретаемое оборудование предназначено для обеспечения бесперебойного электропитания в серверном помещении Департамента полиции г. Астаны. В технической спецификации приобретаемого оборудования указаны минимальные требуемые параметры заказчика, без указания точных характеристик (не хуже/не менее, не более). Данные требования исходят из параметров, размеров и характеристик имеющегося серверного помещения и ранее установленного оборудования заказчика. В этой связи, потенциальным поставщикам необходимо осуществить поставку в строгом соответствии с требованиями технической спецификации конкурсной документации. |
| | | | характеристики, прямо или косвенно дублирующие конкретную модель оборудования, и оставить только основные технические параметры ИБП, влияющие на функциональность, производительность и надежность оборудования. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 040840005115 | ҚҚ жобасына ескерту | Указанные требования в техническом задании, лоббируют интересы поставщика ИБП, в связи с чем просим пересмотреть и внести изменения: 3. В техническом задании указана не стандартная рабочая высота ИБП: «Рабочая высота без ухудшения параметров: до не менее 2000м. Далее 1% / 100 м или 5% / 500 м.». ИБП будет эксплуатироваться в г. Астане, район Сарыарка Бейбитшилик 19, высота над уровнем моря составляет 358 метров, самое высокое здание в Астане — 78-этажное здание «Абу-Даби Плазы», его высота составляет 311 метров. При размещении ИБП на крыше Абу-Даби Плазы высота над уровнем моря составит 869 метров. Что делают не возможным предложить к поставке ИБП других производителей со стандартными параметрами 1000 метров, что не противоречит фактической высоте эксплуатации. Лоббируются интересы поставщика, который | 2026-05-18 11:49:22 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Рабочая высота без ухудшения параметров работы является стандартными характеристиками электрооборудования, в зависимости от класса оборудования рабочая высота варьируется от 1000 до 4000 метров. Учитывая планируемое место установки оборудования, требования в части параметров рабочей высоты в технической спецификации конкурса будут отменены. |
| | | | имеет в своей линейке ИБП: «Рабочая высота без ухудшения параметров: до не менее 2000м. Далее 1% / 100 м или 5% / 500 м.» В связи с чем требуем указать: Рабочая высота: 1000 м без снижения рабочих характеристик. | | | |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Начальник УИС Департамента полиции города Астаны Бектаев Женис Пардаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
## №17744267

№ конкурса 17009083-1
Название конкурса Приобретение аварийно-промышленный ИБП (источник бесперебойного питания) для ДП г. Астаны
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-15 17:17:42 по 2026-05-19 17:17:42
Наименование организатора Государственное учреждение "Департамент полиции города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190240003107 | Замечание к КД | Просим пересмотреть требование п. 2.11 технической спецификации: «ИБП должен использовать двухполярную DC-шину ±370 В для питания инвертора и зарядного устройства. Пульсации напряжения DC-шины не более ±1%». Указанное требование описывает конкретную архитектуру построения ИБП и может ограничивать участие оборудования других производителей, использующих иные технические решения при сохранении аналогичных или лучших эксплуатационных характеристик. В целях расширения круга потенциальных поставщиков и соблюдения принципов добросовестной конкуренции, просим изложить данный пункт в следующей редакции: «ИБП должен иметь внутреннюю DC-шину, обеспечивающую стабильную работу инвертора и зарядного устройства в соответствии с требованиями производителя оборудования. Пульсации напряжения DC-шины должны соответствовать | 2026-05-19 17:16:34 | Отклонить замечания | Приобретаемое оборудование предназначено для обеспечения бесперебойного электропитания в серверном помещении Департамента полиции г. Астаны. В технической спецификации конкурсной документации указаны требуемые заказчику параметры и характеристики приобретаемого оборудования без указания брендов и марок, а также точных параметров поставляемого товара (не более/не менее, не ниже/ не хуже). В этой связи, потенциальным поставщикам необходимо осуществить поставку в строгом соответствии с требованиями технической спецификации конкурсной документации. |
| | | | техническим требованиям завода-изготовителя и обеспечивать надежную и бесперебойную работу ИБП» | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 040840005115 | Замечание к КД | Указанные требования в техническом задании, лоббируют интересы поставщика ИБП, в связи с чем просим пересмотреть и внести изменения: 1. Габаритные размеры ИБП, указаны в техническом описании имеют ограничения: «3.1 Размеры (Ш х Г х В) не более 525 х 800х 1180 мм». Что ограничивает дать предложение к поставке ИБП других производителей. Лоббируются интересы поставщика которых имеет в своей линейке ИБП: Размеры (Ш х Г х В) не более 525 х 800х 1180 мм». В связи с чем требуем указать: Габаритные размеры для ИБП: ширина от 525 до 600мм, Глубина от 800 до 900 мм, Высота от 1180 до 1400мм. | 2026-05-18 11:45:06 | Отклонить замечания | Приобретаемое оборудование предназначено для обеспечения бесперебойного электропитания в серверном помещении Департамента полиции г. Астаны. В технической спецификации приобретаемого оборудования указаны минимальные требуемые параметры заказчика, без указания точных характеристик (не хуже/не менее, не более). Данные требования исходят из параметров, размеров и характеристик имеющегося серверного помещения и ранее установленного оборудования заказчика. В этой связи, потенциальным поставщикам необходимо осуществить поставку в строгом соответствии с требованиями технической спецификации конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 040840005115 | Замечание к КД | Указанные требования в техническом задании, лоббируют интересы поставщика ИБП, в связи с чем просим пересмотреть и внести изменения:2. Масса ИПБ, указаны в техническом описании имеют ограничения: «3.2 Масса ИБП (без батарей) не более 195 кг». Что делают не возможным предложить к поставке ИБП других производителей, у которых вес ИБП более 195 кг, но не как не влияющий на другие характеристики ИБП. Лоббируются интересы поставщика которых имеет в своей линейке ИБП: Масса ИБП (без батарей) не более 195 кг. В связи с чем требуем указать: Масса ИБП (без батарей) не более 220 кг. | 2026-05-18 11:47:12 | Отклонить замечания | Приобретаемое оборудование предназначено для обеспечения бесперебойного электропитания в серверном помещении Департамента полиции г. Астаны. В технической спецификации приобретаемого оборудования указаны минимальные требуемые параметры заказчика, без указания точных характеристик (не хуже/не менее, не более). Данные требования исходят из параметров, размеров и характеристик имеющегося серверного помещения и ранее установленного оборудования заказчика. В этой связи, потенциальным поставщикам необходимо осуществить поставку в строгом соответствии с требованиями технической спецификации конкурсной документации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 190240003107 | Замечание к КД | Просим пересмотреть технические требования к габаритным размерам ИБП, указанные в п. 3.1 технической спецификации: «Размеры (Ш х Г х В) не более 525 х 800 х 1180 мм». Указанные параметры практически полностью соответствуют конкретной модели ИБП и ограничивают участие потенциальных поставщиков оборудования иных производителей, что противоречит принципам добросовестной конкуренции в сфере государственных закупок. В целях расширения конкурентной среды и предоставления возможности участия эквивалентного оборудования различных производителей, просим внести изменения в требования к габаритным размерам ИБП и изложить пункт в следующей редакции: «Размеры ИБП: ширина — не более 500 мм; глубина — не более 900 мм; высота — не более 1300 мм». Дополнительно просим исключить из технической спецификации | 2026-05-19 17:10:24 | Отклонить замечания | Приобретаемое оборудование предназначено для обеспечения бесперебойного электропитания в серверном помещении Департамента полиции г. Астаны. В технической спецификации приобретаемого оборудования указаны минимальные требуемые параметры заказчика, без указания точных характеристик (не хуже/не менее, не более). Данные требования исходят из параметров, размеров и характеристик имеющегося серверного помещения и ранее установленного оборудования заказчика. В этой связи, потенциальным поставщикам необходимо осуществить поставку в строгом соответствии с требованиями технической спецификации конкурсной документации. |
| | | | характеристики, прямо или косвенно дублирующие конкретную модель оборудования, и оставить только основные технические параметры ИБП, влияющие на функциональность, производительность и надежность оборудования. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 040840005115 | Замечание к КД | Указанные требования в техническом задании, лоббируют интересы поставщика ИБП, в связи с чем просим пересмотреть и внести изменения: 3. В техническом задании указана не стандартная рабочая высота ИБП: «Рабочая высота без ухудшения параметров: до не менее 2000м. Далее 1% / 100 м или 5% / 500 м.». ИБП будет эксплуатироваться в г. Астане, район Сарыарка Бейбитшилик 19, высота над уровнем моря составляет 358 метров, самое высокое здание в Астане — 78-этажное здание «Абу-Даби Плазы», его высота составляет 311 метров. При размещении ИБП на крыше Абу-Даби Плазы высота над уровнем моря составит 869 метров. Что делают не возможным предложить к поставке ИБП других производителей со стандартными параметрами 1000 метров, что не противоречит фактической высоте эксплуатации. Лоббируются интересы поставщика, который | 2026-05-18 11:49:22 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Рабочая высота без ухудшения параметров работы является стандартными характеристиками электрооборудования, в зависимости от класса оборудования рабочая высота варьируется от 1000 до 4000 метров. Учитывая планируемое место установки оборудования, требования в части параметров рабочей высоты в технической спецификации конкурса будут отменены. |
| | | | имеет в своей линейке ИБП: «Рабочая высота без ухудшения параметров: до не менее 2000м. Далее 1% / 100 м или 5% / 500 м.» В связи с чем требуем указать: Рабочая высота: 1000 м без снижения рабочих характеристик. | | | |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник УИС Департамента полиции города Астаны Бектаев Женис Пардаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).