Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17745670

Конкурстың № 16998145-1
Конкурстың атауы «Шымкент қаласындағы Орынбай ақын, Төреқұлов, Ақсу, Айтжанов, Толстой, Менделеев көшелерінің кәріз желісін салу»
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-14 19:45:28 дейін 2026-05-18 19:45:28
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	120140012162	КҚ жобасына ескерту	Необходимо внести изменения в пункт 6 Приложения 6 к конкурсной документации на основании следующего. Проектно-сметной документацией предусмотрено строительство канализационных насосных станций (КНС) и канализационных коллекторов. Согласно подпункту 1 пункта 3 СН РК 3.04-01-2023, гидротехнические сооружения — это инженерные сооружения, используемые для управления водными ресурсами, подачи воды водопользователям, водоснабжения и водоотведения, а также предупреждения вредного воздействия вод. Канализационные насосные станции (КНС) и самотечные канализационные коллекторы выполняют функции управления, транспортировки и отвода сточных вод, что прямо подпадает под признаки гидротехнических сооружений, предусмотренных СН РК 3.04-01-2023. Таким образом, квалификационные требования по данному	2026-05-18 19:28:10	Отклонить замечания	Согласно пункту 6) статьи 1 Водного кодекса Республики Казахстан гидротехнические сооружения – сооружения для регулирования использования водных ресурсов (в том числе забора, хранения, транспортировки, распределения вод поверхностных водных объектов и отвода дренажных вод), а также иные сооружения, предназначенные для защиты от вредного воздействия вод (водоподпорные, водосбросные и водовыпускные сооружения, сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов); Сети бытовой канализации и модульные канализационно-насосные станции (далее – КНС) к гидротехническим и селезащитным сооружениям, плотинам, дамбам не относятся. Гидротехнические сооружения предназначены для управления водными ресурсами (реки, озера, моря, водохранилища) и защиты от стихийных бедствий. Наружные сети канализации и КНС (в том

			проекту должны учитывать наличие у потенциальных поставщиков опыта выполнения работ по гидротехническим сооружениям, необходимого для строительства КНС и канализационных коллекторов. Канализационные насосные станции (КНС) являются объектами высокой технической сложности, обладающими наибольшей функциональной значимостью в рамках реализуемого проекта, в связи с чем требуют наличия специализированного опыта строительства гидротехнических сооружений. При этом оценка опыта работы должна осуществляться исходя из функциональной и технологической сопоставимости объектов, а не исключительно по их сметной стоимости, поскольку именно характер и сложность выполненных работ являются определяющими при оценке квалификации потенциального поставщика.			числе заводские из стеклопластика мощностью Q=5,0 м3/час) относятся к объектам инженерной инфраструктуры населенных пунктов (системы водоотведения). Функциональное назначение представленной КНС является транспортировка хозяйственно-бытовых стоков, а не использование водных ресурсов или защита от паводков или селей. Мощность Q=5,0 м3/час является малой и характерна для локальных бытовых нужд. Кроме того, для отнесения объекта к гидротехническим сооружениям исходя из смысла подпункта 6) статьи 1 Водного кодекса объект должен выполнять как минимум один из следующих функциональных признаков: - регулирование использования водных ресурсов поверхностных водных объектов (забор, хранение, транспортировка, распределение поверхностных вод, отвод дренажных вод); - защита от вредного воздействия вод: создание подпора, сброс или выпуск

						воды, защита от наводнений или разрушения берегов. Самотечные наружные сети канализации, предназначенные для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов в условиях городской застройки, указанных функциональных признаков не выполняют: - они не взаимодействуют с поверхностными водными объектами в части регулирования их водных ресурсов; - они не создают подпор, не выполняют противопаводковых или берегозащитных функций; - их целевое назначение — транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод внутри системы водоотведения населённого пункта, что относится к сфере коммунальной инженерной инфраструктуры. Таким образом, самотечные наружные сети канализации рассматриваемого назначения не относятся к гидротехническим, селезащитным сооружениям, плотинам или дамбам. Следует отметить, что вышеуказанный ответ соответствует

						разъяснениям следующих государственных органов: — РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836802 от 12.03.2026 года; — РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836514 от 03.03.2026 года; — ГУ «Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836442 от 03.03.2026 года. (Прилагаются разъяснения)
2	041140006557	ҚҚ жобасына ескерту	Изучив документации пришли к выводу о том что подвид K66_6_16 - Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения должен быть убран из требовании подвидов запрашиваемых лицензии .	2026-05-18 03:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

3	220840023508	ҚҚ жобасына ескерту	Просим вас, изменить квалификационное требование к опыту работ по подвиду лицензируемой деятельности «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы», поскольку проектно-сметной документацией предусмотрено строительство канализационных насосных станций (КНС) и канализационных коллекторов, являющихся элементами системы водоотведения. Согласно подпункту 1 пункта 3 СН РК 3.04-01-2023, гидротехнические сооружения включают инженерные объекты, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, а также управления водными ресурсами и предупреждения вредного воздействия вод. КНС и самотечные коллекторы по своему функциональному назначению обеспечивают транспортировку и отведение сточных вод и относятся к указанной категории сооружений. КНС, как объекты повышенной технической сложности, требуют наличия специализированного опыта	2026-05-18 19:33:36	Отклонить замечания	Согласно пункту 6) статьи 1 Водного кодекса Республики Казахстан гидротехнические сооружения – сооружения для регулирования использования водных ресурсов (в том числе забора, хранения, транспортировки, распределения вод поверхностных водных объектов и отвода дренажных вод), а также иные сооружения, предназначенные для защиты от вредного воздействия вод (водоподпорные, водосбросные и водовыпускные сооружения, сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов); Сети бытовой канализации и модульные канализационно-насосные станции (далее – КНС) к гидротехническим и селезащитным сооружениям, плотинам, дамбам не относятся. Гидротехнические сооружения предназначены для управления водными ресурсами (реки, озера, моря, водохранилища) и защиты от стихийных бедствий. Наружные сети канализации и КНС (в том

			строительства гидротехнических сооружений. Указанное подтверждается пунктом 7.2 заключения экспертизы № PELTD-0092/25 от 30.06.2025 года, согласно которому проектом предусмотрено строительство канализационных коллекторов как ключевых элементов системы водоотведения, относящихся к гидротехническим сооружениям. Дополнительно, уведомления Департамента внутреннего государственного аудита по г. Шымкент №790000000-КРБС-2-369628 от 19.01.2026 года и №790000000-КРБС-2-383175 от 16.03.2026 года по аналогичным государственным закупкам, подтвержденные заключениями апелляционной комиссии Министерства финансов Республики Казахстан, прямо указывают на обязательность установления квалификационного требования по опыту работ по подвиду лицензируемой деятельности «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы». Указанные			числе заводские из стеклопластика мощностью Q=5,0 м3/час) относятся к объектам инженерной инфраструктуры населенных пунктов (системы водоотведения). Функциональное назначение представленной КНС является транспортировка хозяйственно-бытовых стоков, а не использование водных ресурсов или защита от паводков или селей. Мощность Q=5,0 м3/час является малой и характерна для локальных бытовых нужд. Кроме того, для отнесения объекта к гидротехническим сооружениям исходя из смысла подпункта 6) статьи 1 Водного кодекса объект должен выполнять как минимум один из следующих функциональных признаков: - регулирование использования водных ресурсов поверхностных водных объектов (забор, хранение, транспортировка, распределение поверхностных вод, отвод дренажных вод); - защита от вредного воздействия вод: создание подпора, сброс или выпуск

			уведомления и заключения являются обязательными к исполнению заказчиком и организатором закупки и подлежат учёту при формировании квалификационных требований по аналогичным проектам.			воды, защита от наводнений или разрушения берегов. Самотечные наружные сети канализации, предназначенные для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов в условиях городской застройки, указанных функциональных признаков не выполняют: - они не взаимодействуют с поверхностными водными объектами в части регулирования их водных ресурсов; - они не создают подпор, не выполняют противопаводковых или берегозащитных функций; - их целевое назначение — транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод внутри системы водоотведения населённого пункта, что относится к сфере коммунальной инженерной инфраструктуры. Таким образом, самотечные наружные сети канализации рассматриваемого назначения не относятся к гидротехническим, селезащитным сооружениям, плотинам или дамбам. Следует отметить, что вышеуказанный ответ соответствует

						разъяснениям следующих государственных органов: — РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836802 от 12.03.2026 года; — РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836514 от 03.03.2026 года; — ГУ «Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836442 от 03.03.2026 года. (Прилагаются разъяснения)

4	120140012162	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 7.2 Заключения экспертизы № PELTD-0092/25 от 30.06.2025 года, проектом предусмотрено строительство не сетей бытовой канализации в общем понимании, а канализационных коллекторов, являющихся ключевыми элементами системы водоотведения и относящихся по своему функциональному назначению к гидротехническим сооружениям. Кроме того, согласно уведомлениям об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля №790000000-КРБС-2-369628 от 19.01.2026 года и №790000000-КРБС-2-383175 от 16.03.2026 года по аналогичным государственным закупкам №15916414-1 и №16401222-2 по объекту «Строительство канализационных сетей по улицам: Казыбек би, Лихачева, Байзакулы, Жандосова, Верещагина, Шолохова, Уалиханова в г. Шымкент», Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Шымкент установлена	2026-05-18 19:28:36	Отклонить замечания	Согласно пункту 6) статьи 1 Водного кодекса Республики Казахстан гидротехнические сооружения – сооружения для регулирования использования водных ресурсов (в том числе забора, хранения, транспортировки, распределения вод поверхностных водных объектов и отвода дренажных вод), а также иные сооружения, предназначенные для защиты от вредного воздействия вод (водоподпорные, водосбросные и водовыпускные сооружения, сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов); Сети бытовой канализации и модульные канализационно-насосные станции (далее – КНС) к гидротехническим и селезащитным сооружениям, плотинам, дамбам не относятся. Гидротехнические сооружения предназначены для управления водными ресурсами (реки, озера, моря, водохранилища) и защиты от стихийных бедствий. Наружные сети канализации и КНС (в том

			необходимость предъявления требований к опыту работ по подвиду лицензируемого вида деятельности «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы», поскольку проектами также предусматривалось строительство КНС. Указанные уведомления подтверждены заключениями апелляционной комиссии Департамента апелляции по внутреннему государственному аудиту Министерства финансов Республики Казахстан, согласно которым квалификационное требование к опыту работ по подвиду лицензируемого вида деятельности «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы» признано обоснованным и подлежит обязательному исполнению. Заключение апелляции подтверждает обязательность исполнения требований уведомления ДВГА, усиливает юридическую силу квалификационного требования и имеет приоритет перед другими решениями уполномоченных			числе заводские из стеклопластика мощностью Q=5,0 м3/час) относятся к объектам инженерной инфраструктуры населенных пунктов (системы водоотведения). Функциональное назначение представленной КНС является транспортировка хозяйственно-бытовых стоков, а не использование водных ресурсов или защита от паводков или селей. Мощность Q=5,0 м3/час является малой и характерна для локальных бытовых нужд. Кроме того, для отнесения объекта к гидротехническим сооружениям исходя из смысла подпункта 6) статьи 1 Водного кодекса объект должен выполнять как минимум один из следующих функциональных признаков: - регулирование использования водных ресурсов поверхностных водных объектов (забор, хранение, транспортировка, распределение поверхностных вод, отвод дренажных вод); - защита от вредного воздействия вод: создание подпора, сброс или выпуск

			органов по установлению требований конкурса ГЗ РК. Указанные уведомления являются обязательными для исполнения организатором конкурса и заказчиком, а также подлежат учету при формировании аналогичных конкурсов. На основании изложенного просим внести изменения в пункт 6 Приложения 6 к конкурсной документации, установив требование к опыту работы потенциальных поставщиков по подвиду лицензируемого вида деятельности «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы».			воды, защита от наводнений или разрушения берегов. Самотечные наружные сети канализации, предназначенные для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов в условиях городской застройки, указанных функциональных признаков не выполняют: - они не взаимодействуют с поверхностными водными объектами в части регулирования их водных ресурсов; - они не создают подпор, не выполняют противопаводковых или берегозащитных функций; - их целевое назначение — транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод внутри системы водоотведения населённого пункта, что относится к сфере коммунальной инженерной инфраструктуры. Таким образом, самотечные наружные сети канализации рассматриваемого назначения не относятся к гидротехническим, селезащитным сооружениям, плотинам или дамбам. Следует отметить, что вышеуказанный ответ соответствует

						разъяснениям следующих государственных органов: — РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836802 от 12.03.2026 года; — РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836514 от 03.03.2026 года; — ГУ «Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836442 от 03.03.2026 года. (Прилагаются разъяснения)

5	041140006557	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить на счет финансирования объекта так как по заключению экспертизы работы должны завершиться до конца годав, а без финансирования в 2026 году в полном объеме работы должны завершиться или нет ?	2026-05-18 03:48:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с заключением государственной экспертизы завершение строительно-монтажных работ по объекту предусмотрено до конца текущего года. Вместе с тем сообщаем, что выполнение работ в установленные сроки напрямую зависит от своевременного и полного финансирования объекта. В случае отсутствия финансирования в 2026 году в полном объеме завершение работ в предусмотренные сроки не будет возможным. В связи с этим, при недостаточном финансировании потребуется изменение графика производства работ и сроков завершения объекта в установленном порядке.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Ниязбеков Бауржан Кабылбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17745670

№ конкурса 16998145-1
Название конкурса «Строительство канализационных сетей по улицам: Орынбай акын, Турекулова, Аксу, Айтжанова, Толстого, Менделеева, в г.Шымкент»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-14 19:45:28 по 2026-05-18 19:45:28
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	120140012162	Замечание к КД	Необходимо внести изменения в пункт 6 Приложения 6 к конкурсной документации на основании следующего. Проектно-сметной документацией предусмотрено строительство канализационных насосных станций (КНС) и канализационных коллекторов. Согласно подпункту 1 пункта 3 СН РК 3.04-01-2023, гидротехнические сооружения — это инженерные сооружения, используемые для управления водными ресурсами, подачи воды водопользователям, водоснабжения и водоотведения, а также предупреждения вредного воздействия вод. Канализационные насосные станции (КНС) и самотечные канализационные коллекторы выполняют функции управления, транспортировки и отвода сточных вод, что прямо подпадает под признаки гидротехнических сооружений, предусмотренных СН РК 3.04-01-2023. Таким образом, квалификационные требования по данному	2026-05-18 19:28:10	Отклонить замечания	Согласно пункту 6) статьи 1 Водного кодекса Республики Казахстан гидротехнические сооружения – сооружения для регулирования использования водных ресурсов (в том числе забора, хранения, транспортировки, распределения вод поверхностных водных объектов и отвода дренажных вод), а также иные сооружения, предназначенные для защиты от вредного воздействия вод (водоподпорные, водосбросные и водовыпускные сооружения, сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов); Сети бытовой канализации и модульные канализационно-насосные станции (далее – КНС) к гидротехническим и селезащитным сооружениям, плотинам, дамбам не относятся. Гидротехнические сооружения предназначены для управления водными ресурсами (реки, озера, моря, водохранилища) и защиты от стихийных бедствий. Наружные сети канализации и КНС (в том

			проекту должны учитывать наличие у потенциальных поставщиков опыта выполнения работ по гидротехническим сооружениям, необходимого для строительства КНС и канализационных коллекторов. Канализационные насосные станции (КНС) являются объектами высокой технической сложности, обладающими наибольшей функциональной значимостью в рамках реализуемого проекта, в связи с чем требуют наличия специализированного опыта строительства гидротехнических сооружений. При этом оценка опыта работы должна осуществляться исходя из функциональной и технологической сопоставимости объектов, а не исключительно по их сметной стоимости, поскольку именно характер и сложность выполненных работ являются определяющими при оценке квалификации потенциального поставщика.			числе заводские из стеклопластика мощностью Q=5,0 м3/час) относятся к объектам инженерной инфраструктуры населенных пунктов (системы водоотведения). Функциональное назначение представленной КНС является транспортировка хозяйственно-бытовых стоков, а не использование водных ресурсов или защита от паводков или селей. Мощность Q=5,0 м3/час является малой и характерна для локальных бытовых нужд. Кроме того, для отнесения объекта к гидротехническим сооружениям исходя из смысла подпункта 6) статьи 1 Водного кодекса объект должен выполнять как минимум один из следующих функциональных признаков: - регулирование использования водных ресурсов поверхностных водных объектов (забор, хранение, транспортировка, распределение поверхностных вод, отвод дренажных вод); - защита от вредного воздействия вод: создание подпора, сброс или выпуск

						воды, защита от наводнений или разрушения берегов. Самотечные наружные сети канализации, предназначенные для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов в условиях городской застройки, указанных функциональных признаков не выполняют: - они не взаимодействуют с поверхностными водными объектами в части регулирования их водных ресурсов; - они не создают подпор, не выполняют противопаводковых или берегозащитных функций; - их целевое назначение — транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод внутри системы водоотведения населённого пункта, что относится к сфере коммунальной инженерной инфраструктуры. Таким образом, самотечные наружные сети канализации рассматриваемого назначения не относятся к гидротехническим, селезащитным сооружениям, плотинам или дамбам. Следует отметить, что вышеуказанный ответ соответствует

						разъяснениям следующих государственных органов: — РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836802 от 12.03.2026 года; — РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836514 от 03.03.2026 года; — ГУ «Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836442 от 03.03.2026 года. (Прилагаются разъяснения)
2	041140006557	Замечание к КД	Изучив документации пришли к выводу о том что подвид К66_6_16 - Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения должен быть убран из требовании подвидов запрашиваемых лицензии .	2026-05-18 03:48:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

3	220840023508	Замечание к КД	Просим вас, изменить квалификационное требование к опыту работ по подвиду лицензируемой деятельности «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы», поскольку проектно-сметной документацией предусмотрено строительство канализационных насосных станций (КНС) и канализационных коллекторов, являющихся элементами системы водоотведения. Согласно подпункту 1 пункта 3 СН РК 3.04-01-2023, гидротехнические сооружения включают инженерные объекты, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, а также управления водными ресурсами и предупреждения вредного воздействия вод. КНС и самотечные коллекторы по своему функциональному назначению обеспечивают транспортировку и отведение сточных вод и относятся к указанной категории сооружений. КНС, как объекты повышенной технической сложности, требуют наличия специализированного опыта	2026-05-18 19:33:36	Отклонить замечания	Согласно пункту 6) статьи 1 Водного кодекса Республики Казахстан гидротехнические сооружения – сооружения для регулирования использования водных ресурсов (в том числе забора, хранения, транспортировки, распределения вод поверхностных водных объектов и отвода дренажных вод), а также иные сооружения, предназначенные для защиты от вредного воздействия вод (водоподпорные, водосбросные и водовыпускные сооружения, сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов); Сети бытовой канализации и модульные канализационно-насосные станции (далее – КНС) к гидротехническим и селезащитным сооружениям, плотинам, дамбам не относятся. Гидротехнические сооружения предназначены для управления водными ресурсами (реки, озера, моря, водохранилища) и защиты от стихийных бедствий. Наружные сети канализации и КНС (в том

			строительства гидротехнических сооружений. Указанное подтверждается пунктом 7.2 заключения экспертизы № PELTD-0092/25 от 30.06.2025 года, согласно которому проектом предусмотрено строительство канализационных коллекторов как ключевых элементов системы водоотведения, относящихся к гидротехническим сооружениям. Дополнительно, уведомления Департамента внутреннего государственного аудита по г. Шымкент №790000000-КРБС-2-369628 от 19.01.2026 года и №790000000-КРБС-2-383175 от 16.03.2026 года по аналогичным государственным закупкам, подтвержденные заключениями апелляционной комиссии Министерства финансов Республики Казахстан, прямо указывают на обязательность установления квалификационного требования по опыту работ по подвиду лицензируемой деятельности «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы». Указанные			числе заводские из стеклопластика мощностью Q=5,0 м3/час) относятся к объектам инженерной инфраструктуры населенных пунктов (системы водоотведения). Функциональное назначение представленной КНС является транспортировка хозяйственно-бытовых стоков, а не использование водных ресурсов или защита от паводков или селей. Мощность Q=5,0 м3/час является малой и характерна для локальных бытовых нужд. Кроме того, для отнесения объекта к гидротехническим сооружениям исходя из смысла подпункта 6) статьи 1 Водного кодекса объект должен выполнять как минимум один из следующих функциональных признаков: - регулирование использования водных ресурсов поверхностных водных объектов (забор, хранение, транспортировка, распределение поверхностных вод, отвод дренажных вод); - защита от вредного воздействия вод: создание подпора, сброс или выпуск

			уведомления и заключения являются обязательными к исполнению заказчиком и организатором закупки и подлежат учёту при формировании квалификационных требований по аналогичным проектам.			воды, защита от наводнений или разрушения берегов. Самотечные наружные сети канализации, предназначенные для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов в условиях городской застройки, указанных функциональных признаков не выполняют: - они не взаимодействуют с поверхностными водными объектами в части регулирования их водных ресурсов; - они не создают подпор, не выполняют противопаводковых или берегозащитных функций; - их целевое назначение — транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод внутри системы водоотведения населённого пункта, что относится к сфере коммунальной инженерной инфраструктуры. Таким образом, самотечные наружные сети канализации рассматриваемого назначения не относятся к гидротехническим, селезащитным сооружениям, плотинам или дамбам. Следует отметить, что вышеуказанный ответ соответствует

						разъяснениям следующих государственных органов: — РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836802 от 12.03.2026 года; — РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836514 от 03.03.2026 года; — ГУ «Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836442 от 03.03.2026 года. (Прилагаются разъяснения)

4	120140012162	Замечание к КД	Согласно пункту 7.2 Заключения экспертизы № PELTD-0092/25 от 30.06.2025 года, проектом предусмотрено строительство не сетей бытовой канализации в общем понимании, а канализационных коллекторов, являющихся ключевыми элементами системы водоотведения и относящихся по своему функциональному назначению к гидротехническим сооружениям. Кроме того, согласно уведомлениям об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля №790000000-КРБС-2-369628 от 19.01.2026 года и №790000000-КРБС-2-383175 от 16.03.2026 года по аналогичным государственным закупкам №15916414-1 и №16401222-2 по объекту «Строительство канализационных сетей по улицам: Казыбек би, Лихачева, Байзакулы, Жандосова, Верещагина, Шолохова, Уалиханова в г. Шымкент», Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Шымкент установлена	2026-05-18 19:28:36	Отклонить замечания	Согласно пункту 6) статьи 1 Водного кодекса Республики Казахстан гидротехнические сооружения – сооружения для регулирования использования водных ресурсов (в том числе забора, хранения, транспортировки, распределения вод поверхностных водных объектов и отвода дренажных вод), а также иные сооружения, предназначенные для защиты от вредного воздействия вод (водоподпорные, водосбросные и водовыпускные сооружения, сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов); Сети бытовой канализации и модульные канализационно-насосные станции (далее – КНС) к гидротехническим и селезащитным сооружениям, плотинам, дамбам не относятся. Гидротехнические сооружения предназначены для управления водными ресурсами (реки, озера, моря, водохранилища) и защиты от стихийных бедствий. Наружные сети канализации и КНС (в том

			необходимость предъявления требований к опыту работ по подвиду лицензируемого вида деятельности «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы», поскольку проектами также предусматривалось строительство КНС. Указанные уведомления подтверждены заключениями апелляционной комиссии Департамента апелляции по внутреннему государственному аудиту Министерства финансов Республики Казахстан, согласно которым квалификационное требование к опыту работ по подвиду лицензируемого вида деятельности «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы» признано обоснованным и подлежит обязательному исполнению. Заключение апелляции подтверждает обязательность исполнения требований уведомления ДВГА, усиливает юридическую силу квалификационного требования и имеет приоритет перед другими решениями уполномоченных			числе заводские из стеклопластика мощностью Q=5,0 м3/час) относятся к объектам инженерной инфраструктуры населенных пунктов (системы водоотведения). Функциональное назначение представленной КНС является транспортировка хозяйственно-бытовых стоков, а не использование водных ресурсов или защита от паводков или селей. Мощность Q=5,0 м3/час является малой и характерна для локальных бытовых нужд. Кроме того, для отнесения объекта к гидротехническим сооружениям исходя из смысла подпункта 6) статьи 1 Водного кодекса объект должен выполнять как минимум один из следующих функциональных признаков: - регулирование использования водных ресурсов поверхностных водных объектов (забор, хранение, транспортировка, распределение поверхностных вод, отвод дренажных вод); - защита от вредного воздействия вод: создание подпора, сброс или выпуск

			органов по установлению требований конкурса ГЗ РК. Указанные уведомления являются обязательными для исполнения организатором конкурса и заказчиком, а также подлежат учету при формировании аналогичных конкурсов. На основании изложенного просим внести изменения в пункт 6 Приложения 6 к конкурсной документации, установив требование к опыту работы потенциальных поставщиков по подвиду лицензируемого вида деятельности «Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы».			воды, защита от наводнений или разрушения берегов. Самотечные наружные сети канализации, предназначенные для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов в условиях городской застройки, указанных функциональных признаков не выполняют: - они не взаимодействуют с поверхностными водными объектами в части регулирования их водных ресурсов; - они не создают подпор, не выполняют противопаводковых или берегозащитных функций; - их целевое назначение — транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод внутри системы водоотведения населённого пункта, что относится к сфере коммунальной инженерной инфраструктуры. Таким образом, самотечные наружные сети канализации рассматриваемого назначения не относятся к гидротехническим, селезащитным сооружениям, плотинам или дамбам. Следует отметить, что вышеуказанный ответ соответствует

						разъяснениям следующих государственных органов: — РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836802 от 12.03.2026 года; — РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836514 от 03.03.2026 года; — ГУ «Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № ЖТ-2026-00836442 от 03.03.2026 года. (Прилагаются разъяснения)

5	041140006557	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить на счет финансирования объекта так как по заключению экспертизы работы должны завершиться до конца годав, а без финансирования в 2026 году в полном объеме работы должны завершиться или нет ?	2026-05-18 03:48:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с заключением государственной экспертизы завершение строительно-монтажных работ по объекту предусмотрено до конца текущего года. Вместе с тем сообщаем, что выполнение работ в установленные сроки напрямую зависит от своевременного и полного финансирования объекта. В случае отсутствия финансирования в 2026 году в полном объеме завершение работ в предусмотренные сроки не будет возможным. В связи с этим, при недостаточном финансировании потребуется изменение графика производства работ и сроков завершения объекта в установленном порядке.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Ниязбеков Бауржан Кабылбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).