Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17775633

Конкурстың № 17026786-1
Конкурстың атауы 3 фазалы 500000 Вт үздіксіз қоректендіру көзі (монтаждау, ВРУ ауыстырумен)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-19 15:47:03 дейін 2026-05-21 15:47:03
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық кардиологиялық орталық" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	190240003107	ҚҚ жобасына ескерту	2. Так же требования по «Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления» Указанный подвид относится к строительно-монтажным работам на инженерных сетях объектов капитального строительства. Однако предмет закупки определен как товар — ИБП. Даже при наличии подключения оборудования данные работы являются сопутствующими услугами и должны оформляться отдельным разделом документации либо отдельной закупкой работ/услуг. Установление обязательного требования лицензии СМР для поставщиков товара противоречит принципу соразмерности квалификационных требований. 3. «Объектами театрально-зрелищного, образовательного, спортивного назначения» Данный подвид лицензии вообще не относится к предмету закупки. Объектом закупки является поставка	2026-05-21 15:07:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. Из квалификационных требований к потенциальным поставщикам будут полностью исключены требования о наличии лицензий по подвидам деятельности: "Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления"; "Объектами театрально-зрелищного, образовательного, спортивного назначения". Указанные требования признаны ошибочными, избыточными и не связанными с предметом закупки (поставка Источника бесперебойного питания для нужд кардиологического центра). Конкурсная документация будет приведена в строгое соответствие с принципами правомерности, соразмерности и добросовестной конкуренции согласно статье 4 и статье 11 Закона РК "О государственных закупках". Обязательное наличие
			ИБП для медицинского учреждения — кардиологического центра. Требование наличия подвида лицензии по объектам театрально-зрелищного, образовательного и спортивного назначения является неуместным и не связанным с предметом закупки.			данных подвидов лицензий СМР от потенциальных поставщиков требоваться не будет».

2	190240003107	ҚҚ жобасына ескерту	«Строительно-монтажные работы III категории» Заказчиком осуществляется закупка товара, а не строительно-монтажных работ. Если Заказчику действительно требуется выполнение работ по переносу ВРУ, прокладке кабельных линий и монтажу оборудования, такие работы должны быть оформлены: либо отдельной закупкой работ; либо корректно отражены в разделе «Сопутствующие услуги». В текущей редакции документации предмет закупки определен как товар, следовательно требование обязательного наличия лицензии СМР III категории для всех потенциальных поставщиков является неправомерным. На основании вышеизложенного просим: 1. Исключить из квалификационных требований все не относящиеся к предмету закупки подвиды лицензируемой деятельности. 2. Привести конкурсную документацию в соответствие с предметом закупки — поставкой	2026-05-21 15:22:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. квалификационных требований будет исключено требование о наличии лицензии на строительно-монтажные работы (СМР) III категории. Работы по установке, подключению и пусконаладке источника бесперебойного питания (ИБП), а также сопутствующий перенос ВРУ будут корректно перенесены в раздел "Сопутствующие услуги" (монтаж, наладка, обучение персонала) в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок РК. Избыточные требования, ограничивающие конкуренцию, устранены».
			товара «Источник бесперебойного питания». 3. В случае необходимости выполнения монтажных и пусконаладочных работ, корректно указать их в разделе «Сопутствующие услуги» без установления избыточных и несоразмерных требований к поставщикам товара. Указанные требования в текущей редакции существенно ограничивают конкуренцию среди потенциальных поставщиков и нарушают принципы государственных закупок РК.			

3	070940022025	ҚҚ жобасына ескерту	Сделав осмотр объекта КГП на ПХВ "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы , нами были выявлены нехватка дополнительных материалов для подключения вводно-распределительных устройств (ВРУ), ИБП и смежных сетей, которые не отображены в технической спецификации Заказчика. Просим Вас, внести их в список материалов, для осуществления полноценного монтажа оборудовании. Не прописаны кабеля АВВГнг-LS 4х240 170 м Кабель ВВГнг-LS 5х10 150м Кабель ВВГнг-LS 5х6-300 Кабель ВВГнг-LS 5х4-700 м Кабель КГ-хл 1х185 -0,66-900 м, Наконечник ТМЛ-185-12-21 45 шт, Наконечник кабельный ТМЛ 240-12-24 32 шт. Провод ПуГВ 1х120 (для заземления) 45 м. Также просим Вас, увеличить сумму бюджета на данную закупку. так как вышеперечисленные материалы не учтены при расчете электро-монтажных работ.	2026-05-21 13:16:50	Отклонить замечания	«Замечание потенциального поставщика отклонено. В соответствии со статьей 21 Закона РК "О государственных закупках", техническая спецификация определяет конечные требования к результату закупаемых товаров и сопутствующих услуг. Общая сумма, выделенная на данный конкурс, сформирована на основании коммерческих предложений и включает в себя весь комплекс затрат по поставке ИБП, переносу ВРУ, а также приобретению всех необходимых расходных материалов и кабельно-проводниковой продукции, требуемых для ввода оборудования в эксплуатацию. Увеличение утвержденного годового бюджета закупки в рамках процедуры предварительного обсуждения не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Потенциальный поставщик при формировании своего ценового предложения должен учитывать все сопутствующие расходы для сдачи объекта "под ключ" в рамках
						установленного бюджета».

4	190240003107	ҚҚ жобасына ескерту	Требование о наличии лицензии по подвиду «Сети холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройство внутренних систем водопровода, отопления и канализации» Предмет закупки не предусматривает выполнение работ, связанных с системами холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализации, отопления либо устройством внутренних санитарно-технических сетей.Согласно технической спецификации, закупка включает поставку, монтаж и пуско-наладочные работы исключительно в части электросилового оборудования, включая ИБП, аккумуляторные батареи, ВРУ, кабельные линии электроснабжения, а также системы кондиционирования. Таким образом, требование о наличии указанного подвида лицензии не связано непосредственно с предметом закупки, не влияет на надлежащее	2026-05-21 15:15:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. Из квалификационных требований к потенциальным поставщикам будут полностью исключены требования о наличии лицензий по подвидам деятельности: "Сети холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройство внутренних систем водопровода, отопления и канализации"; "Связь, противоаварийная защита, systems контроля и сигнализации, блокировки на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборы учета и контроля производственного назначения". Данные требования признаны избыточными и не связанными напрямую с предметом закупки. Конкурсная документация будет приведена в строгое соответствие с нормами Закона

			исполнение обязательств по договору и является необоснованным ограничением круга потенциальных поставщиков. Требование о наличии лицензии по подвиду «Связь, противоаварийная защита, системы контроля и сигнализации, блокировки на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборы учета и контроля производственного назначения». Указанный подвид лицензии относится к специализированным видам работ в области автоматизированных систем управления, диспетчеризации, противоаварийной защиты, промышленной сигнализации и производственного контроля. При этом техническая спецификация не содержит требований по проектированию, строительству, внедрению либо наладке систем диспетчеризации, АСУ ТП, противоаварийной защиты, технологической сигнализации или иных специализированных систем производственного			РК "О государственных закупках"»
			контроля. Следовательно, требование о наличии данного подвида лицензии не имеет прямой связи с предметом закупки, является избыточным и ограничивает участие потенциальных поставщиков, обладающих необходимой квалификацией для выполнения предусмотренных технической спецификацией работ. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона РК «О государственных закупках» просим исключить указанные требования из квалификационных требований КД.			

5	040840005115	ҚҚ жобасына ескерту	В ТЗ установлено требование о наличии у поставщика «более 2 сотрудников, сертифицированных заводом изготовителем», а также сервисного центра в г. Алматы. Данные требования ограничивают круг потенциальных поставщиков и создают преимущество отдельным участникам рынка, поскольку наличие сервисного центра именно в определенном городе и конкретного количества сертифицированных сотрудников не влияет напрямую на характеристики закупаемого товара. Просим исключить требования о наличии сервисного центра в г. Алматы и конкретного количества сертифицированных сотрудников либо предусмотреть возможность подтверждения сервисной поддержки иными способами.	2026-05-21 13:25:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. Из квалификационных требований к потенциальным поставщикам и технической спецификации будут полностью исключены требования о наличии сервисного центра исключительно в городе Алматы, а также фиксированного количества сертифицированных сотрудников в штате компании. В соответствии с Законом РК "О государственных закупках", данные пункты признаны избыточными для процедуры поставки товара. Поставщикам будет предоставлена возможность подтверждения сервисной поддержки иными законными способами, предусмотренными заводом-изготовителем оборудования, в рамках исполнения гарантийных обязательств по договору. Конкурсная документация приведена в соответствие с принципами обеспечения справедливой и добросовестной конкуренции».

6	190240003107	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно конкурсной документации закупка осуществляется именно как закупка товара (Источника бесперебойного питания - далее ИБП), а не работ или услуг. При этом в квалификационных требованиях и разделе разрешительных документов установлены требования о наличии лицензии на строительно-монтажные работы III категории, а также ряда подвидов лицензируемой деятельности, которые не соответствуют предмету закупки и противоречат требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Согласно пункту 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках», квалификационные требования должны быть непосредственно связаны и соразмерны предмету закупки. Кроме того, в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, при закупке товара сопутствующие услуги (монтаж, установка, пусконаладка и т.д.)	2026-05-21 15:04:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. Из квалификационных требований к потенциальным поставщикам будет полностью исключено требование о наличии лицензии по подвиду деятельности: "Общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций". Указанное требование признано избыточным, ошибочным и не соответствующим предмету закупки. Конкурсная документация будет приведена в строгое соответствие со статьей 9 и статьей 11 Закона РК "О государственных закупках". В рамках корректировки объявления Заказчиком будет должным образом заполнен раздел "Сопутствующие услуги" для проведения монтажа и пусконаладки оборудования без установления избыточных требований к поставщикам товара».

			указываются отдельно в соответствующем разделе конкурсной документации. В рассматриваемой закупке раздел «Сопутствующие услуги» отсутствует (не заполнен), следовательно закупка осуществляется именно как поставка товара. Несмотря на это, Заказчиком необоснованно установлены требования о наличии следующих лицензируемых подвидов деятельности: 1. «Общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций» Данный подвид относится к строительству и монтажу линий связи и телекоммуникационной инфраструктуры и не имеет отношения к поставке источника бесперебойного питания, а также к его стандартному подключению внутри объекта. В технической спецификации отсутствуют работы по строительству или монтажу магистральных либо международных линий связи. Требование является избыточным и ограничивает круг потенциальных			
			поставщиков.			

7	040840005115	ҚҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация содержит требования к наличию у поставщика «материально-технической базы (инструменты, техника)», а также «электротехнического персонала в составе 3 человек с группой допуска не ниже IV и одного с V группой допуска». Установление подобных квалификационных требований в технической спецификации товара противоречит Правилам осуществления государственных закупок, поскольку такие требования относятся к подрядным работам, а не к поставке товара. Просим исключить из технической спецификации требования к персоналу, технике и материально-технической базе как не соответствующие предмету закупки товара.	2026-05-21 13:24:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято частично. В конкурсную документацию будут внесены изменения для приведения требований в строгое соответствие с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан. Из технической спецификации поставляемого товара будут полностью исключены требования о наличии у Поставщика собственной материально-технической базы (инструментов, техники) и фиксированного штата сотрудников на этапе подачи заявки. Вместе с тем, учитывая, что закупка предусматривает оказание сопутствующих услуг по переносу ВРУ и пусконаладке высокотехнологичного ИБП 400 кВА, непосредственно влияющих на энергобезопасность объектов жизнеобеспечения кардиоцентра, требования к квалификации исполнителей будут перенесены в раздел "Сопутствующие услуги" и изложены в следующей редакции: «Поставщик гарантирует, что

						сопутствующие электромонтажные и пусконаладочные работы на объекте Заказчика будут выполняться квалифицированным персоналом, имеющим действующие удостоверения по электробезопасности с группой допуска не ниже IV (для исполнителей) и не ниже V группы (для лица, ответственного за безопасное производство работ), в количестве, достаточном для безопасного и оперативного выполнения работ в установленный договором срок. Подтверждающие документы (копии удостоверений и протоколов проверки знаний) предоставляются Заказчику непосредственно перед началом производства работ на объекте». Данные изменения полностью устраняют избыточные барьеры на этапе подачи заявок, обеспечивая добросовестную конкуренцию среди поставщиков товара, и одновременно гарантируют соблюдение правил техники безопасности при проведении работ на объекте здравоохранения».

8	910207400923	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! Просим пересмотреть срок поставки 20 календарных дней. При условиях DDP, авансе 0%, поставке ИБП 400 кВА/400 кВт, 120 АКБ, 2 аккумуляторных шкафов, кондиционера, кабелей, а также выполнении работ по переносу ВРУ, прокладке кабельных линий, монтажу, испытаниям и ПНР, срок 20 календарных дней является объективно недостаточным. Такой срок в совокупности с точными техническими параметрами создает преимущество участнику, который заранее располагает именно данной моделью и комплектующими на складе. Это ограничивает равные возможности других потенциальных поставщиков. Просим установить срок не менее 60–90 календарных дней либо предоставить обоснование реальной возможности выполнения всего объема поставки и работ за 20 календарных дней без ограничения конкуренции. Также просим исключить из	2026-05-20 17:25:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято частично. В конкурсную документацию и техническую спецификацию будут внесены существенные изменения для обеспечения добросовестной конкуренции и равных возможностей для всех участников рынка в соответствии с Законом РК "О государственных закупках". По существу заданных вопросов сообщаем следующее: В части технических параметров и ограничений: Из технической спецификации будут полностью исключены фиксированные точные габариты и вес оборудования, они заменяются на диапазонные значения ("не более", "не менее"). Также будут исключены избыточные подвиды лицензий СМР, не связанные с предметом закупки. Потенциальным поставщикам предоставляется полное право предложить эквивалентное высокотехнологичное оборудование различных мировых производителей, соответствующее функциональным требованиям (мощность

			технической спецификации требования к поставщику о наличии более 2 сотрудников, сертифицированных заводом-изготовителем, сервисного центра именно в г. Алматы, а также конкретного программного обеспечения и инструментов. Указанные требования относятся к квалификации поставщика, а не к техническим характеристикам товара. В самой техспецификации указано, что установление квалификационных требований к потенциальным поставщикам не допускается. Просим привести ТЗ к функциональным и недискриминационным требованиям, позволяющим предложить эквивалентное оборудование разных производителей при обязательном обеспечении мощности 400 кВА/400 кВт, автономии не менее 15 минут, соответствия IEC/EN 62040, наличия защит, мониторинга, монтажа, ПНР и гарантийного обслуживания. В случае оставления ТЗ без изменений оставляем за собой			400 кВА/400 кВт, стандарты IEC/EN 62040, системы защит и мониторинга).В части требований к штату и сервисному центру: Требования о наличии сервисного центра исключительно в г. Алматы и фиксированного количества сертифицированных сотрудников в штате компании будут полностью исключены. Поставщик вправе подтвердить обеспечение гарантийного сервиса любыми законными способами в рамках исполнения обязательств по договору. В части срока поставки (20 календарных дней): В этой части замечание отклонено. Данный срок является обоснованным и продиктован исключительной спецификой объекта здравоохранения — Кардиологического центра. Объект оказывает экстренную медицинскую помощь, функционирование реанимационных отделений и операционных блоков требует непрерывного бесперебойного энергоснабжения. Текущее состояние электросети объекта требует

			право обратиться с жалобой в уполномоченные органы, поскольку текущая редакция содержит признаки ограничения конкуренции и скрытого указания на конкретную модель оборудования.			незамедлительной модернизации (переноса ВРУ и интеграции ИБП) для исключения рисков возникновения аварийных ситуаций, несущих прямую угрозу жизни и здоровью пациентов. Увеличение срока до 60–90 дней не представляется возможным. На рынке Республики Казахстан имеется достаточное количество официальных дистрибьюторов, располагающих необходимым оборудованием и комплектующими на складах, что позволяет исполнить договор в установленный срок. На основании вышеизложенного, конкурсная документация приводится в полное соответствие с принципами прозрачности и добросовестной конкуренции, за исключением технологически обоснованного срока исполнения договора».

9	910207400923	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! Просим внести изменения в техническую спецификацию по лоту №83343281-ОК1. Текущая редакция содержит совокупность чрезмерно точных параметров, которые фактически позволяют идентифицировать конкретную модель ИБП — Borri INGENIO MAX: 1. Габариты ИБП 1430×970×1978 мм и вес 1080 кг заменить на: «габариты и вес — согласно заводской спецификации производителя, при условии возможности установки оборудования в помещении Заказчика». Если у Заказчика есть ограничения по помещению, просим предоставить план помещения и предельно допустимые размеры оборудования. 2. Требование «10-дюймовый цветной сенсорный экран» заменить на: «цветной LCD/сенсорный дисплей не менее 7 дюймов с отображением основных параметров ИБП». Размер дисплея не влияет на надежность, КПД, автономию, защитные функции и электрические	2026-05-20 17:24:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято частично. В техническую спецификацию по лоту №83343281-ОК1 будут внесены изменения в части изложения параметров оборудования в диапазонных и функциональных значениях для исключения признаков ограничения конкуренции. Параметры ТЗ будут скорректированы в следующей редакции: Габариты и вес: Заменяются на диапазонные. Габариты ИБП: ширина — не более 1500 мм, глубина — не более 1050 мм, высота — не более 2050 мм. Вес: не более 1150 кг. Параметры обусловлены физическими размерами дверных проемов и несущей способностью плит перекрытия существующей щитовой кардиоцентра. Дисплей: Требование изложено в редакции: "цветной ЖК или сенсорный дисплей с диагональю не менее 7 дюймов для отображения мнемосхем и параметров электросети". Количество АКБ: Требование изложено в редакции: "Количество и схема

			характеристики ИБП. 3. Исключить фиксированное требование «120 шт. АКБ» и «60 шт. АКБ в одной группе». Просим заменить на: «количество, емкость и схема подключения АКБ — согласно заводскому решению производителя, при обязательном обеспечении времени автономной работы не менее 15 минут при нагрузке 400 кВт, с предоставлением расчета автономии». 4. Исключить фиксированный ток заряда 120 А. Просим заменить на: «регулируемый/программируемый ток заряда, соответствующий рекомендациям производителя ИБП и АКБ». Значение тока заряда зависит от емкости, количества групп и технологии АКБ, поэтому фиксация одного значения без расчета является ограничительной. 5. Требование параллельной работы до 8 ИБП исключить либо заменить на «возможность параллельной работы не менее 2/4 ИБП». По данному лоту закупается 1 ИБП, поэтому требование			подключения аккумуляторных батарей — согласно расчету и заводскому решению производителя ИБП, при обязательном и безусловном обеспечении времени автономной работы не менее 15 минут при пиковой нагрузке 400 кВт. Расчет автономии предоставляется в составе заявки". Ток заряда: Требование изложено в редакции: "Максимальный ток заряда — регулируемый/программируемый, в диапазоне, обеспечивающем корректный заряд аккумуляторного массива в соответствии с техническим паспортом ИБП и рекомендациями производителя АКБ". Параллельная работа: Требование скорректировано: "Возможность параллельной работы для масштабирования или резервирования системы — не менее 2-х единиц ИБП". Байпас: Требование скорректировано: "Наличие сервисного механического байпаса (внутреннего или внешнего), обеспечивающего безопасное обслуживание и ремонт ИБП без отключения

			поддержки 8 единиц является избыточным. 6. Требование внутреннего механического байпаса заменить на: «внутренний или внешний сервисный механический байпас, обеспечивающий обслуживание ИБП без отключения нагрузки». 7. По кондиционеру исключить точные габариты блоков, расход воздуха и диаметры трубопровода, заменив их на функциональное требование: «канальный кондиционер холодопроизводительностью не менее 28 кВт, питание 380–415 В, с монтажом и пусконаладкой».			критической нагрузки медицинского учреждения". Кондиционер: Из технической спецификации исключены точные габариты блоков, расходы воздуха и диаметры труб кондиционера. Требование изложено в функциональном виде: "Канальный кондиционер холодопроизводительностью не менее 28 кВт, номинальное напряжение 380–415 В, с полным комплексом монтажных и пусконаладочных работ для обеспечения температурного режима в аккумуляторной комнате". Таким образом, техническая спецификация приведена в полное соответствие с принципами добросовестной конкуренции и позволяет предложить эквивалентное высокотехнологичное оборудование различных производителей».

10	040840005115	ҚҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация содержит требования, связанные с выполнением строительно-монтажных и электромонтажных работ, включая «перенос ВРУ», «монтаж ВРУ», «прокладку кабельной линии», «монтаж лотков и проходов», «пусконаладку», что в дальнейшем приводит к предъявлению требований о наличии лицензии СМР III категории. При этом предмет закупки определен как поставка товара, а не выполнение строительно-монтажных работ, вследствие чего требование лицензии на строительно-монтажную деятельность является необоснованным и ограничивает круг потенциальных поставщиков. Просим исключить требование о наличии лицензии либо привести предмет закупки и способ закупки в соответствие с фактически закупаемыми работами.	2026-05-21 13:31:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. Предмет закупки определен как поставка товара — Источник бесперебойного питания (ИБП). В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок РК, сопутствующие электромонтажные работы (включая перенос и монтаж ВРУ, прокладку кабельных линий, монтаж лотков и пусконаладку) будут надлежащим образом отражены в разделе "Сопутствующие услуги" к поставляемому товару. Требование о наличии лицензии на строительно-монтажные работы (СМР) III категории будет полностью исключено из квалификационных требований к потенциальным поставщикам как избыточное и не соответствующее предмету закупки товара. Конкурсная документация приводится в строгое соответствие со статьями 4, 9 и 11 Закона РК "О государственных закупках" для обеспечения
						добросовестной конкуренции».

11	190240003107	ҚҚ жобасына ескерту	Замечание к конкурсной документации Согласно технической спецификации, предмет закупки включает поставку промышленного источника бесперебойного питания мощностью 400 кВт с аккумуляторными шкафами, аккумуляторными батареями, кондиционером, выполнением монтажных, демонтажных, пусконаладочных работ, переносом ВРУ, прокладкой новых кабельных линий, проведением испытаний и вводом оборудования в эксплуатацию. При этом срок поставки и выполнения работ установлен - 20 календарных дней со дня подписания договора. Считаем установленный срок исполнения необоснованно сокращенным и несоразмерным объему закупаемого оборудования и перечню выполняемых работ по следующим основаниям: промышленный ИБП мощностью 400 кВА не является складской позицией и, как правило, производится под заказ; срок производства оборудования данного	2026-05-21 15:46:08	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше замечание к конкурсной документации, сообщаем о невозможности изменения сроков исполнения договора по следующим основаниям. Предмет закупки затрагивает бесперебойное функционирование объекта здравоохранения [Указать название, например: ГКП на ПХВ «Городская больница...»], где бесперебойное электроснабжение напрямую связано с обеспечением жизнедеятельности пациентов, работой отделений реанимации, операционных блоков и систем искусственной вентиляции легких. Действующее оборудование находится в критическом/аварийном состоянии, что создает прямую угрозу безопасности граждан. В соответствии со ст. 4 Закона РК «О государственных закупках», одним из принципов является оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок. Задержка в поставке и монтаже ИБП недопустима ввиду специфики

			класса, включая аккумуляторные шкафы, АКБ, SNMP-модули и комплектующие, в среднем составляет от 30 до 45 календарных дней; дополнительно предмет закупки включает: перенос ВРУ; демонтажно-монтажные работы; прокладку силовых кабельных линий; поставку и монтаж кондиционера; пусконаладочные работы и испытания; выполнение полного комплекса работ требует предварительного изготовления оборудования, логистики, доставки, согласования графика отключений и проведения монтажных мероприятий на действующем объекте здравоохранения. Установление срока исполнения в 20 календарных дней существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков и создает преимущество компаниям, заранее располагающим конкретным оборудованием, что противоречит принципам добросовестной конкуренции и положениям пункта 2 статьи 11 Закона			объекта. Дополнительно сообщаем, что на рынке Республики Казахстан и стран ЕАЭС имеются официальные дистрибьюторы и поставщики, располагающие промышленными ИБП мощностью 400 кВт и комплектующими в наличии на складах, что подтверждается проведенным маркетинговым анализом. Установление срока в 20 календарных дней обусловлено крайней производственной необходимостью Заказчика и не направлено на ограничение конкуренции. На основании изложенного, замечание отклонено. Сроки исполнения договора остаются без изменений.
			Республики Казахстан «О государственных закупках», согласно которому квалификационные и иные требования должны быть непосредственно связаны и соразмерны предмету закупки. На основании вышеизложенного просим: увеличить срок поставки и выполнения работ с 20 до не менее 40 календарных дней; привести сроки исполнения договора в соответствие с фактическим объемом поставки, производства оборудования и монтажных работ.			

12	070940022025	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации Заказчика не прописан тип исполнения источника бесперебойного питания, можем ли мы предложить модульный тип исполнения? Если такое возможно, то какую мощность каждого модуля вы рассмотрите? И в наименование самого конкурса у Заказчика прописана мощность 500000 Вт, уточните какая мощность ИБП, 500 ква либо 400 ква?	2026-05-20 16:31:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«По существу заданных вопросов сообщаем следующее: В части мощности оборудования: В наименовании лота/планового пункта допущена техническая опечатка. В соответствии с технической спецификацией, Заказчику требуется Источник бесперебойного питания (ИБП) полной мощностью не менее 400 кВА и активной мощностью не менее 400 кВт (коэффициент мощности \(PF = 1.0\)) для обеспечения резервирования критической нагрузки 400 кВт в течение не менее 15 минут. В этой части в конкурсную документацию будут внесены соответствующие исправления. В части типа исполнения (упор на моноблочный тип): К поставке рассматривается ИБП исключительно моноблочного (традиционного) типа исполнения. Предложение модульного типа исполнения не допускается по следующим технологическим и эксплуатационным причинам: Устойчивость к токам короткого замыкания и перегрузкам: Объектом

						закупки является Кардиологический центр, где ИБП питает критически важное медицинское оборудование (аппараты ИВЛ, искусственного кровообращения, ангиографы). Моноблочные ИБП трансформаторного или безтрансформаторного типа обладают значительно более высокой перегрузочной способностью и устойчивостью к динамическим токам короткого замыкания на стороне нагрузки по сравнению с модульными ИБП [1]. Это критически важно для предотвращения обесточивания операционных блоков при единичных отказах конечного медицинского оборудования. Архитектурные и габаритные ограничения: Модульные ИБП мощностью 400 кВт вместе со шкафами для силовых модулей и статического байпаса имеют значительно большие габариты по ширине и весовые характеристики, что превышает предельно допустимые параметры, установленные для существующего помещения электрощитовой Заказчика.

						Надежность коммутации: В условиях непрерывного лечебного процесса моноблочная архитектура исключает риски, связанные с переходным сопротивлением контактов разъемов силовых модулей и сбоями во внутренних шинах связи между модулями. На основании вышеизложенного, в целях обеспечения максимальной надежности энергоснабжения реанимационных и операционных отделений медицинского центра, технической спецификацией предусмотрен исключительно моноблочный тип исполнения ИБП мощностью 400 кВА / 400 кВт. Требование обусловлено спецификой объекта жизнеобеспечения».

13	040840005115	ҚҚ жобасына ескерту	Закупка предусматривает поставку ИБП 400 кВА, 120 аккумуляторных батарей, аккумуляторных шкафов, кондиционера, выполнение переноса ВРУ, прокладку кабельных линий, монтаж и пусконаладку оборудования. При таком объеме и составе закупки сокращенный срок поставки и выполнения работ может существенно ограничивать круг потенциальных поставщиков и создавать преимущество заранее определенному участнику. Просим пересмотреть сроки поставки и выполнения работ, установив срок, достаточный для обеспечения конкурентного участия потенциальных поставщиков 90-120 кал. дней.	2026-05-21 13:28:35	Отклонить замечания	«Замечание потенциального поставщика отклонено. Установленный срок поставки товара и выполнения сопутствующих работ в количестве 20 (двадцати) календарных дней обусловлен спецификой деятельности медицинского учреждения — Кардиологического центра. Объект относится к категории медицинских организаций, оказывающих экстренную и высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с критическими патологиями сердечно-сосудистой системы. Функционирование операционных блоков, палат интенсивной терапии, реанимационного оборудования и систем искусственного жизнеобеспечения требует непрерывного и безусловного бесперебойного электроснабжения. Текущее состояние энергосистемы требует незамедлительной модернизации (переноса ВРУ и интеграции ИБП) для исключения рисков возникновения аварийных ситуаций, несущих прямую угрозу жизни и здоровью пациентов.

						Увеличение срока до 90–120 дней не представляется возможным, так как ставит под угрозу непрерывность лечебного процесса. Рынок Республики Казахстан обладает достаточным количеством дистрибьюторов и поставщиков, имеющих в наличии на складах ИБП соответствующей мощности и аккумуляторные батареи, что позволяет выполнить обязательства в установленный Заказчиком срок. Требование направлено на обеспечение безопасности пациентов и не нарушает принципы добросовестной конкуренции».

14	040840005115	ҚҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация содержит чрезмерно детализированные параметры оборудования, включая точные габариты ИБП «1430 × 970 × 1978 мм», точный вес «1080 кг», экран «10’ цветной сенсорный», сохранение «10000 событий», а также множество узкоспециализированных технических характеристик. Совокупность указанных требований создает признаки ограничения конкуренции и возможной ориентации закупки под конкретного производителя. Просим пересмотреть технические характеристики оборудования, исключив избыточно детализированные параметры, не влияющие напрямую на функциональность и эксплуатационные свойства оборудования.	2026-05-21 13:27:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято частично. В техническую спецификацию будут внесены изменения в части изложения точных фиксированных параметров оборудования в виде диапазонных и предельных значений («не более», «не менее»), что полностью исключает признаки ограничения конкуренции и соответствует требованиям законодательства РК о государственных закупках. Технические характеристики будут скорректированы и изложены в следующей редакции: Габаритные размеры ИБП: ширина — не более 1500 мм, глубина — не более 1050 мм, высота — не более 2050 мм. Установление верхнего предела обусловлено жесткими архитектурными ограничениями площади выделенного помещения электрощитовой кардиологического центра, а также габаритами дверных проемов по пути следования и такелажа оборудования. Вес ИБП (без АКБ): не более 1150 кг. Параметр продиктован

						требованиями строительных норм к предельно допустимой статической нагрузке на плиты перекрытия здания медицинского учреждения. Интерфейс управления: цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю не менее 9 дюймов (для обеспечения оперативного контроля мнемосхем и параметров электросети дежурным персоналом).Память журнала: сохранение в энергонезависимой памяти не менее 5000 событий.

15	910207400923	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! Просим внести изменения в техническую спецификацию по лоту №83343281-ОК1. Текущая редакция содержит совокупность чрезмерно точных параметров, которые фактически позволяют идентифицировать конкретную модель ИБП — Borri INGENIO MAX, а именно: 400 кВА/400 кВт, параллельная работа до 8 ИБП, габариты 1430×970×1978 мм, вес 1080 кг, 10-дюймовый цветной сенсорный экран, нижний ввод кабеля, уровень шума 72 дБА, 2 группы АКБ по 60 шт., всего 120 АКБ, ток заряда 120 А. Данные параметры не являются нейтральным описанием функциональной потребности Заказчика. В совокупности они создают признаки технической спецификации, подготовленной под заранее определенную модель и/или поставщика, что ограничивает круг потенциальных участников и противоречит принципам равного доступа и добросовестной конкуренции.	2026-05-20 17:22:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято частично. В техническую спецификацию по лоту №83343281-ОК1 будут внесены изменения в части перевода точных фиксированных параметров оборудования в диапазонные и функциональные значения для обеспечения добросовестной конкуренции согласно статье 21 Закона РК "О государственных закупках". Параметры технической спецификации будут изложены в следующей недискриминационной редакции: Габаритные размеры и вес ИБП: ширина — не более 1500 мм, глубина — не более 1050 мм, высота — не более 2050 мм; вес (без АКБ) — не более 1150 кг. Данные параметры являются предельными и обусловлены габаритами дверных проемов по пути такелажа и предельно допустимой статической нагрузкой на плиты перекрытия существующей электрощитовой кардиоцентра. Интерфейс управления (экран): цветной ЖК или цветной сенсорный дисплей с

			/> Просим Заказчика исключить из ТЗ параметры, не влияющие на основную функцию ИБП — обеспечение бесперебойного питания нагрузки 400 кВт в течение 15 минут. В частности, размер дисплея 10", точный вес, точные габариты, строгое количество АКБ в группе, фиксированный ток заряда и требование параллельной работы именно до 8 ИБП не подтверждают качество, надежность или функциональную пригодность оборудования, но существенно ограничивают возможность предложения эквивалентных решений других производителей. В случае отказа от внесения изменений просим предоставить техническое обоснование необходимости каждого из указанных точных параметров, а также перечень не менее 3 моделей ИБП разных производителей, полностью соответствующих всем требованиям ТЗ, включая габариты, вес, 10" дисплей, 60 АКБ в группе, ток заряда 120 А и			диагональю не менее 7 дюймов для корректного отображения мнемосхем и параметров электросети дежурному персоналу. Количество АКБ и групп: требование о фиксированном количестве 120 шт. и строго 60 шт. в группе изменяется на функциональное: «Количество, емкость и схема подключения аккумуляторных батарей — согласно заводскому расчету и решению производителя ИБП, при обязательном условии обеспечения времени автономной работы не менее 15 минут при пиковой нагрузке 400 кВт. Расчет автономии предоставляется Поставщиком в составе заявки». Ток заряда: максимальный ток заряда — регулируемый/программируемый в диапазоне, достаточном для корректного и безопасного заряда поставляемого массива АКБ в соответствии с рекомендациями производителя. Параллельная работа: возможность параллельной работы для последующего масштабирования или резервирования системы

			параллельную работу до 8 ИБП.			— не менее 2-х единиц ИБП. Уровень шума: не более 75 дБА на расстоянии 1 метра. Ввод кабеля: верхний и/или нижний. В связи с переводом технических характеристик в диапазонный и функциональный формат, признаки ограничения конкуренции полностью устранены, ТЗ является нейтральным и открытым для предложения эквивалентных решений различных мировых производителей. В этой связи предоставление перечня конкретных моделей не требуется».

16	040840005115	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации закупка оформлена как поставка товара — ИБП, однако ТЗ содержит полноценные строительно-монтажные работы, включая «перенос ВРУ», «демонтаж существующего ВРУ», «монтаж ВРУ», «прокладку кабельной линии», «монтаж лотков и проходов», а также «пусконаладку». Указанные требования фактически относятся к работам и услугам, что не соответствует предмету закупки «товар» и противоречит принципу корректного определения предмета закупки. Вместе с тем Техническая спецификация предусматривает предоставление «полного пакета исполнительной документации». Исполнительная документация относится к строительно-монтажным и пусконаладочным работам, что дополнительно подтверждает наличие в закупке работ и услуг при формальном определении предмета закупки как товара. Просим пересмотреть способ закупки и привести техническую	2026-05-21 13:22:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято частично. Конкурсная документация будет скорректирована в целях приведения в строгое соответствие с принципом корректного определения предмета закупки товара. Разделение закупки на отдельный лот для поставки товара и отдельный лот для выполнения работ не представляется возможным, так как ИБП является сложным высокотехнологичным комплексом, работоспособность и сохранение заводской гарантии которого напрямую зависят от корректности его подключения к вводно-распределительному устройству (ВРУ). Все процедуры по подключению, переносу ВРУ и прокладке кабельных линий будут оформлены на портале как сопутствующие услуги к поставляемому товару в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок РК. Из технической спецификации будет полностью исключено требование о предоставлении "полного

			спецификацию в соответствие с предметом закупки, исключив работы и услуги из закупки товара либо выделив их в отдельный лот/закупку.			пакета исполнительной документации", свойственной для объектов капитального строительства. Вместо этого от Поставщика по итогам сопутствующих услуг потребуется предоставить стандартную техническую документацию: акты пусконаладочных работ, протоколы замера сопротивления изоляции кабельных линий и заводские паспорта (руководства по эксплуатации) на установленное оборудование».

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
83343281-ОК1	83851060.34	393399	2026-05-20 17:41:07

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

И.о. заместитель директора по финансово-экономической работе Амирханова Коркем Алимхановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17775633

№ конкурса 17026786-1
Название конкурса Источник бесперебойного питания 3-х фазные 500000 Вт (монтаж, с переносом ВРУ)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-19 15:47:03 по 2026-05-21 15:47:03
Наименование организатора Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	190240003107	Замечание к КД	2. Так же требования по «Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления» Указанный подвид относится к строительно-монтажным работам на инженерных сетях объектов капитального строительства. Однако предмет закупки определен как товар — ИБП. Даже при наличии подключения оборудования данные работы являются сопутствующими услугами и должны оформляться отдельным разделом документации либо отдельной закупкой работ/услуг. Установление обязательного требования лицензии СМР для поставщиков товара противоречит принципу соразмерности квалификационных требований. 3. «Объектами театрально-зрелищного, образовательного, спортивного назначения» Данный подвид лицензии вообще не относится к предмету закупки. Объектом закупки является поставка	2026-05-21 15:07:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. Из квалификационных требований к потенциальным поставщикам будут полностью исключены требования о наличии лицензий по подвидам деятельности: "Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления"; "Объектами театрально-зрелищного, образовательного, спортивного назначения". Указанные требования признаны ошибочными, избыточными и не связанными с предметом закупки (поставка Источника бесперебойного питания для нужд кардиологического центра). Конкурсная документация будет приведена в строгое соответствие с принципами правомерности, соразмерности и добросовестной конкуренции согласно статье 4 и статье 11 Закона РК "О государственных закупках". Обязательное наличие
			ИБП для медицинского учреждения — кардиологического центра. Требование наличия подвида лицензии по объектам театрально-зрелищного, образовательного и спортивного назначения является неуместным и не связанным с предметом закупки.			данных подвидов лицензий СМР от потенциальных поставщиков требоваться не будет».

2	190240003107	Замечание к КД	«Строительно-монтажные работы III категории» Заказчиком осуществляется закупка товара, а не строительно-монтажных работ. Если Заказчику действительно требуется выполнение работ по переносу ВРУ, прокладке кабельных линий и монтажу оборудования, такие работы должны быть оформлены: либо отдельной закупкой работ; либо корректно отражены в разделе «Сопутствующие услуги». В текущей редакции документации предмет закупки определен как товар, следовательно требование обязательного наличия лицензии СМР III категории для всех потенциальных поставщиков является неправомерным. На основании вышеизложенного просим: 1. Исключить из квалификационных требований все не относящиеся к предмету закупки подвиды лицензируемой деятельности. 2. Привести конкурсную документацию в соответствие с предметом закупки — поставкой	2026-05-21 15:22:27	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. квалификационных требований будет исключено требование о наличии лицензии на строительно-монтажные работы (СМР) III категории. Работы по установке, подключению и пусконаладке источника бесперебойного питания (ИБП), а также сопутствующий перенос ВРУ будут корректно перенесены в раздел "Сопутствующие услуги" (монтаж, наладка, обучение персонала) в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок РК. Избыточные требования, ограничивающие конкуренцию, устранены».
			товара «Источник бесперебойного питания». 3. В случае необходимости выполнения монтажных и пусконаладочных работ, корректно указать их в разделе «Сопутствующие услуги» без установления избыточных и несоразмерных требований к поставщикам товара. Указанные требования в текущей редакции существенно ограничивают конкуренцию среди потенциальных поставщиков и нарушают принципы государственных закупок РК.			

3	070940022025	Замечание к КД	Сделав осмотр объекта КГП на ПХВ "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы , нами были выявлены нехватка дополнительных материалов для подключения вводно-распределительных устройств (ВРУ), ИБП и смежных сетей, которые не отображены в технической спецификации Заказчика. Просим Вас, внести их в список материалов, для осуществления полноценного монтажа оборудовании. Не прописаны кабеля АВВГнг-LS 4х240 170 м Кабель ВВГнг-LS 5х10 150м Кабель ВВГнг-LS 5х6-300 Кабель ВВГнг-LS 5х4-700 м Кабель КГ-хл 1х185 -0,66-900 м, Наконечник ТМЛ-185-12-21 45 шт, Наконечник кабельный ТМЛ 240-12-24 32 шт. Провод ПуГВ 1х120 (для заземления) 45 м. Также просим Вас, увеличить сумму бюджета на данную закупку. так как вышеперечисленные материалы не учтены при расчете электро-монтажных работ.	2026-05-21 13:16:50	Отклонить замечания	«Замечание потенциального поставщика отклонено. В соответствии со статьей 21 Закона РК "О государственных закупках", техническая спецификация определяет конечные требования к результату закупаемых товаров и сопутствующих услуг. Общая сумма, выделенная на данный конкурс, сформирована на основании коммерческих предложений и включает в себя весь комплекс затрат по поставке ИБП, переносу ВРУ, а также приобретению всех необходимых расходных материалов и кабельно-проводниковой продукции, требуемых для ввода оборудования в эксплуатацию. Увеличение утвержденного годового бюджета закупки в рамках процедуры предварительного обсуждения не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Потенциальный поставщик при формировании своего ценового предложения должен учитывать все сопутствующие расходы для сдачи объекта "под ключ" в рамках
						установленного бюджета».

4	190240003107	Замечание к КД	Требование о наличии лицензии по подвиду «Сети холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройство внутренних систем водопровода, отопления и канализации» Предмет закупки не предусматривает выполнение работ, связанных с системами холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализации, отопления либо устройством внутренних санитарно-технических сетей.Согласно технической спецификации, закупка включает поставку, монтаж и пуско-наладочные работы исключительно в части электросилового оборудования, включая ИБП, аккумуляторные батареи, ВРУ, кабельные линии электроснабжения, а также системы кондиционирования. Таким образом, требование о наличии указанного подвида лицензии не связано непосредственно с предметом закупки, не влияет на надлежащее	2026-05-21 15:15:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. Из квалификационных требований к потенциальным поставщикам будут полностью исключены требования о наличии лицензий по подвидам деятельности: "Сети холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройство внутренних систем водопровода, отопления и канализации"; "Связь, противоаварийная защита, systems контроля и сигнализации, блокировки на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборы учета и контроля производственного назначения". Данные требования признаны избыточными и не связанными напрямую с предметом закупки. Конкурсная документация будет приведена в строгое соответствие с нормами Закона

			исполнение обязательств по договору и является необоснованным ограничением круга потенциальных поставщиков. Требование о наличии лицензии по подвиду «Связь, противоаварийная защита, системы контроля и сигнализации, блокировки на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборы учета и контроля производственного назначения». Указанный подвид лицензии относится к специализированным видам работ в области автоматизированных систем управления, диспетчеризации, противоаварийной защиты, промышленной сигнализации и производственного контроля. При этом техническая спецификация не содержит требований по проектированию, строительству, внедрению либо наладке систем диспетчеризации, АСУ ТП, противоаварийной защиты, технологической сигнализации или иных специализированных систем производственного			РК "О государственных закупках"»
			контроля. Следовательно, требование о наличии данного подвида лицензии не имеет прямой связи с предметом закупки, является избыточным и ограничивает участие потенциальных поставщиков, обладающих необходимой квалификацией для выполнения предусмотренных технической спецификацией работ. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона РК «О государственных закупках» просим исключить указанные требования из квалификационных требований КД.			

5	040840005115	Замечание к КД	В ТЗ установлено требование о наличии у поставщика «более 2 сотрудников, сертифицированных заводом изготовителем», а также сервисного центра в г. Алматы. Данные требования ограничивают круг потенциальных поставщиков и создают преимущество отдельным участникам рынка, поскольку наличие сервисного центра именно в определенном городе и конкретного количества сертифицированных сотрудников не влияет напрямую на характеристики закупаемого товара. Просим исключить требования о наличии сервисного центра в г. Алматы и конкретного количества сертифицированных сотрудников либо предусмотреть возможность подтверждения сервисной поддержки иными способами.	2026-05-21 13:25:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. Из квалификационных требований к потенциальным поставщикам и технической спецификации будут полностью исключены требования о наличии сервисного центра исключительно в городе Алматы, а также фиксированного количества сертифицированных сотрудников в штате компании. В соответствии с Законом РК "О государственных закупках", данные пункты признаны избыточными для процедуры поставки товара. Поставщикам будет предоставлена возможность подтверждения сервисной поддержки иными законными способами, предусмотренными заводом-изготовителем оборудования, в рамках исполнения гарантийных обязательств по договору. Конкурсная документация приведена в соответствие с принципами обеспечения справедливой и добросовестной конкуренции».

6	190240003107	Замечание к КД	Согласно конкурсной документации закупка осуществляется именно как закупка товара (Источника бесперебойного питания - далее ИБП), а не работ или услуг. При этом в квалификационных требованиях и разделе разрешительных документов установлены требования о наличии лицензии на строительно-монтажные работы III категории, а также ряда подвидов лицензируемой деятельности, которые не соответствуют предмету закупки и противоречат требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок. Согласно пункту 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках», квалификационные требования должны быть непосредственно связаны и соразмерны предмету закупки. Кроме того, в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, при закупке товара сопутствующие услуги (монтаж, установка, пусконаладка и т.д.)	2026-05-21 15:04:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. Из квалификационных требований к потенциальным поставщикам будет полностью исключено требование о наличии лицензии по подвиду деятельности: "Общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций". Указанное требование признано избыточным, ошибочным и не соответствующим предмету закупки. Конкурсная документация будет приведена в строгое соответствие со статьей 9 и статьей 11 Закона РК "О государственных закупках". В рамках корректировки объявления Заказчиком будет должным образом заполнен раздел "Сопутствующие услуги" для проведения монтажа и пусконаладки оборудования без установления избыточных требований к поставщикам товара».

			указываются отдельно в соответствующем разделе конкурсной документации. В рассматриваемой закупке раздел «Сопутствующие услуги» отсутствует (не заполнен), следовательно закупка осуществляется именно как поставка товара. Несмотря на это, Заказчиком необоснованно установлены требования о наличии следующих лицензируемых подвидов деятельности: 1. «Общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций» Данный подвид относится к строительству и монтажу линий связи и телекоммуникационной инфраструктуры и не имеет отношения к поставке источника бесперебойного питания, а также к его стандартному подключению внутри объекта. В технической спецификации отсутствуют работы по строительству или монтажу магистральных либо международных линий связи. Требование является избыточным и ограничивает круг потенциальных			
			поставщиков.			

7	040840005115	Замечание к КД	Техническая спецификация содержит требования к наличию у поставщика «материально-технической базы (инструменты, техника)», а также «электротехнического персонала в составе 3 человек с группой допуска не ниже IV и одного с V группой допуска». Установление подобных квалификационных требований в технической спецификации товара противоречит Правилам осуществления государственных закупок, поскольку такие требования относятся к подрядным работам, а не к поставке товара. Просим исключить из технической спецификации требования к персоналу, технике и материально-технической базе как не соответствующие предмету закупки товара.	2026-05-21 13:24:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято частично. В конкурсную документацию будут внесены изменения для приведения требований в строгое соответствие с Правилами осуществления государственных закупок Республики Казахстан. Из технической спецификации поставляемого товара будут полностью исключены требования о наличии у Поставщика собственной материально-технической базы (инструментов, техники) и фиксированного штата сотрудников на этапе подачи заявки. Вместе с тем, учитывая, что закупка предусматривает оказание сопутствующих услуг по переносу ВРУ и пусконаладке высокотехнологичного ИБП 400 кВА, непосредственно влияющих на энергобезопасность объектов жизнеобеспечения кардиоцентра, требования к квалификации исполнителей будут перенесены в раздел "Сопутствующие услуги" и изложены в следующей редакции: «Поставщик гарантирует, что

						сопутствующие электромонтажные и пусконаладочные работы на объекте Заказчика будут выполняться квалифицированным персоналом, имеющим действующие удостоверения по электробезопасности с группой допуска не ниже IV (для исполнителей) и не ниже V группы (для лица, ответственного за безопасное производство работ), в количестве, достаточном для безопасного и оперативного выполнения работ в установленный договором срок. Подтверждающие документы (копии удостоверений и протоколов проверки знаний) предоставляются Заказчику непосредственно перед началом производства работ на объекте». Данные изменения полностью устраняют избыточные барьеры на этапе подачи заявок, обеспечивая добросовестную конкуренцию среди поставщиков товара, и одновременно гарантируют соблюдение правил техники безопасности при проведении работ на объекте здравоохранения».

8	910207400923	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! Просим пересмотреть срок поставки 20 календарных дней. При условиях DDP, авансе 0%, поставке ИБП 400 кВА/400 кВт, 120 АКБ, 2 аккумуляторных шкафов, кондиционера, кабелей, а также выполнении работ по переносу ВРУ, прокладке кабельных линий, монтажу, испытаниям и ПНР, срок 20 календарных дней является объективно недостаточным. Такой срок в совокупности с точными техническими параметрами создает преимущество участнику, который заранее располагает именно данной моделью и комплектующими на складе. Это ограничивает равные возможности других потенциальных поставщиков. Просим установить срок не менее 60–90 календарных дней либо предоставить обоснование реальной возможности выполнения всего объема поставки и работ за 20 календарных дней без ограничения конкуренции. Также просим исключить из	2026-05-20 17:25:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято частично. В конкурсную документацию и техническую спецификацию будут внесены существенные изменения для обеспечения добросовестной конкуренции и равных возможностей для всех участников рынка в соответствии с Законом РК "О государственных закупках". По существу заданных вопросов сообщаем следующее: В части технических параметров и ограничений: Из технической спецификации будут полностью исключены фиксированные точные габариты и вес оборудования, они заменяются на диапазонные значения ("не более", "не менее"). Также будут исключены избыточные подвиды лицензий СМР, не связанные с предметом закупки. Потенциальным поставщикам предоставляется полное право предложить эквивалентное высокотехнологичное оборудование различных мировых производителей, соответствующее функциональным требованиям (мощность

			технической спецификации требования к поставщику о наличии более 2 сотрудников, сертифицированных заводом-изготовителем, сервисного центра именно в г. Алматы, а также конкретного программного обеспечения и инструментов. Указанные требования относятся к квалификации поставщика, а не к техническим характеристикам товара. В самой техспецификации указано, что установление квалификационных требований к потенциальным поставщикам не допускается. Просим привести ТЗ к функциональным и недискриминационным требованиям, позволяющим предложить эквивалентное оборудование разных производителей при обязательном обеспечении мощности 400 кВА/400 кВт, автономии не менее 15 минут, соответствия IEC/EN 62040, наличия защит, мониторинга, монтажа, ПНР и гарантийного обслуживания. В случае оставления ТЗ без изменений оставляем за собой			400 кВА/400 кВт, стандарты IEC/EN 62040, системы защит и мониторинга).В части требований к штату и сервисному центру: Требования о наличии сервисного центра исключительно в г. Алматы и фиксированного количества сертифицированных сотрудников в штате компании будут полностью исключены. Поставщик вправе подтвердить обеспечение гарантийного сервиса любыми законными способами в рамках исполнения обязательств по договору. В части срока поставки (20 календарных дней): В этой части замечание отклонено. Данный срок является обоснованным и продиктован исключительной спецификой объекта здравоохранения — Кардиологического центра. Объект оказывает экстренную медицинскую помощь, функционирование реанимационных отделений и операционных блоков требует непрерывного бесперебойного энергоснабжения. Текущее состояние электросети объекта требует

			право обратиться с жалобой в уполномоченные органы, поскольку текущая редакция содержит признаки ограничения конкуренции и скрытого указания на конкретную модель оборудования.			незамедлительной модернизации (переноса ВРУ и интеграции ИБП) для исключения рисков возникновения аварийных ситуаций, несущих прямую угрозу жизни и здоровью пациентов. Увеличение срока до 60–90 дней не представляется возможным. На рынке Республики Казахстан имеется достаточное количество официальных дистрибьюторов, располагающих необходимым оборудованием и комплектующими на складах, что позволяет исполнить договор в установленный срок. На основании вышеизложенного, конкурсная документация приводится в полное соответствие с принципами прозрачности и добросовестной конкуренции, за исключением технологически обоснованного срока исполнения договора».

9	910207400923	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! Просим внести изменения в техническую спецификацию по лоту №83343281-ОК1. Текущая редакция содержит совокупность чрезмерно точных параметров, которые фактически позволяют идентифицировать конкретную модель ИБП — Borri INGENIO MAX: 1. Габариты ИБП 1430×970×1978 мм и вес 1080 кг заменить на: «габариты и вес — согласно заводской спецификации производителя, при условии возможности установки оборудования в помещении Заказчика». Если у Заказчика есть ограничения по помещению, просим предоставить план помещения и предельно допустимые размеры оборудования. 2. Требование «10-дюймовый цветной сенсорный экран» заменить на: «цветной LCD/сенсорный дисплей не менее 7 дюймов с отображением основных параметров ИБП». Размер дисплея не влияет на надежность, КПД, автономию, защитные функции и электрические	2026-05-20 17:24:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято частично. В техническую спецификацию по лоту №83343281-ОК1 будут внесены изменения в части изложения параметров оборудования в диапазонных и функциональных значениях для исключения признаков ограничения конкуренции. Параметры ТЗ будут скорректированы в следующей редакции: Габариты и вес: Заменяются на диапазонные. Габариты ИБП: ширина — не более 1500 мм, глубина — не более 1050 мм, высота — не более 2050 мм. Вес: не более 1150 кг. Параметры обусловлены физическими размерами дверных проемов и несущей способностью плит перекрытия существующей щитовой кардиоцентра. Дисплей: Требование изложено в редакции: "цветной ЖК или сенсорный дисплей с диагональю не менее 7 дюймов для отображения мнемосхем и параметров электросети". Количество АКБ: Требование изложено в редакции: "Количество и схема

			характеристики ИБП. 3. Исключить фиксированное требование «120 шт. АКБ» и «60 шт. АКБ в одной группе». Просим заменить на: «количество, емкость и схема подключения АКБ — согласно заводскому решению производителя, при обязательном обеспечении времени автономной работы не менее 15 минут при нагрузке 400 кВт, с предоставлением расчета автономии». 4. Исключить фиксированный ток заряда 120 А. Просим заменить на: «регулируемый/программируемый ток заряда, соответствующий рекомендациям производителя ИБП и АКБ». Значение тока заряда зависит от емкости, количества групп и технологии АКБ, поэтому фиксация одного значения без расчета является ограничительной. 5. Требование параллельной работы до 8 ИБП исключить либо заменить на «возможность параллельной работы не менее 2/4 ИБП». По данному лоту закупается 1 ИБП, поэтому требование			подключения аккумуляторных батарей — согласно расчету и заводскому решению производителя ИБП, при обязательном и безусловном обеспечении времени автономной работы не менее 15 минут при пиковой нагрузке 400 кВт. Расчет автономии предоставляется в составе заявки". Ток заряда: Требование изложено в редакции: "Максимальный ток заряда — регулируемый/программируемый, в диапазоне, обеспечивающем корректный заряд аккумуляторного массива в соответствии с техническим паспортом ИБП и рекомендациями производителя АКБ". Параллельная работа: Требование скорректировано: "Возможность параллельной работы для масштабирования или резервирования системы — не менее 2-х единиц ИБП". Байпас: Требование скорректировано: "Наличие сервисного механического байпаса (внутреннего или внешнего), обеспечивающего безопасное обслуживание и ремонт ИБП без отключения

			поддержки 8 единиц является избыточным. 6. Требование внутреннего механического байпаса заменить на: «внутренний или внешний сервисный механический байпас, обеспечивающий обслуживание ИБП без отключения нагрузки». 7. По кондиционеру исключить точные габариты блоков, расход воздуха и диаметры трубопровода, заменив их на функциональное требование: «канальный кондиционер холодопроизводительностью не менее 28 кВт, питание 380–415 В, с монтажом и пусконаладкой».			критической нагрузки медицинского учреждения". Кондиционер: Из технической спецификации исключены точные габариты блоков, расходы воздуха и диаметры труб кондиционера. Требование изложено в функциональном виде: "Канальный кондиционер холодопроизводительностью не менее 28 кВт, номинальное напряжение 380–415 В, с полным комплексом монтажных и пусконаладочных работ для обеспечения температурного режима в аккумуляторной комнате". Таким образом, техническая спецификация приведена в полное соответствие с принципами добросовестной конкуренции и позволяет предложить эквивалентное высокотехнологичное оборудование различных производителей».

10	040840005115	Замечание к КД	Техническая спецификация содержит требования, связанные с выполнением строительно-монтажных и электромонтажных работ, включая «перенос ВРУ», «монтаж ВРУ», «прокладку кабельной линии», «монтаж лотков и проходов», «пусконаладку», что в дальнейшем приводит к предъявлению требований о наличии лицензии СМР III категории. При этом предмет закупки определен как поставка товара, а не выполнение строительно-монтажных работ, вследствие чего требование лицензии на строительно-монтажную деятельность является необоснованным и ограничивает круг потенциальных поставщиков. Просим исключить требование о наличии лицензии либо привести предмет закупки и способ закупки в соответствие с фактически закупаемыми работами.	2026-05-21 13:31:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения. Предмет закупки определен как поставка товара — Источник бесперебойного питания (ИБП). В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок РК, сопутствующие электромонтажные работы (включая перенос и монтаж ВРУ, прокладку кабельных линий, монтаж лотков и пусконаладку) будут надлежащим образом отражены в разделе "Сопутствующие услуги" к поставляемому товару. Требование о наличии лицензии на строительно-монтажные работы (СМР) III категории будет полностью исключено из квалификационных требований к потенциальным поставщикам как избыточное и не соответствующее предмету закупки товара. Конкурсная документация приводится в строгое соответствие со статьями 4, 9 и 11 Закона РК "О государственных закупках" для обеспечения
						добросовестной конкуренции».

11	190240003107	Замечание к КД	Замечание к конкурсной документации Согласно технической спецификации, предмет закупки включает поставку промышленного источника бесперебойного питания мощностью 400 кВт с аккумуляторными шкафами, аккумуляторными батареями, кондиционером, выполнением монтажных, демонтажных, пусконаладочных работ, переносом ВРУ, прокладкой новых кабельных линий, проведением испытаний и вводом оборудования в эксплуатацию. При этом срок поставки и выполнения работ установлен - 20 календарных дней со дня подписания договора. Считаем установленный срок исполнения необоснованно сокращенным и несоразмерным объему закупаемого оборудования и перечню выполняемых работ по следующим основаниям: промышленный ИБП мощностью 400 кВА не является складской позицией и, как правило, производится под заказ; срок производства оборудования данного	2026-05-21 15:46:08	Отклонить замечания	Рассмотрев Ваше замечание к конкурсной документации, сообщаем о невозможности изменения сроков исполнения договора по следующим основаниям. Предмет закупки затрагивает бесперебойное функционирование объекта здравоохранения [Указать название, например: ГКП на ПХВ «Городская больница...»], где бесперебойное электроснабжение напрямую связано с обеспечением жизнедеятельности пациентов, работой отделений реанимации, операционных блоков и систем искусственной вентиляции легких. Действующее оборудование находится в критическом/аварийном состоянии, что создает прямую угрозу безопасности граждан. В соответствии со ст. 4 Закона РК «О государственных закупках», одним из принципов является оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок. Задержка в поставке и монтаже ИБП недопустима ввиду специфики

			класса, включая аккумуляторные шкафы, АКБ, SNMP-модули и комплектующие, в среднем составляет от 30 до 45 календарных дней; дополнительно предмет закупки включает: перенос ВРУ; демонтажно-монтажные работы; прокладку силовых кабельных линий; поставку и монтаж кондиционера; пусконаладочные работы и испытания; выполнение полного комплекса работ требует предварительного изготовления оборудования, логистики, доставки, согласования графика отключений и проведения монтажных мероприятий на действующем объекте здравоохранения. Установление срока исполнения в 20 календарных дней существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков и создает преимущество компаниям, заранее располагающим конкретным оборудованием, что противоречит принципам добросовестной конкуренции и положениям пункта 2 статьи 11 Закона			объекта. Дополнительно сообщаем, что на рынке Республики Казахстан и стран ЕАЭС имеются официальные дистрибьюторы и поставщики, располагающие промышленными ИБП мощностью 400 кВт и комплектующими в наличии на складах, что подтверждается проведенным маркетинговым анализом. Установление срока в 20 календарных дней обусловлено крайней производственной необходимостью Заказчика и не направлено на ограничение конкуренции. На основании изложенного, замечание отклонено. Сроки исполнения договора остаются без изменений.
			Республики Казахстан «О государственных закупках», согласно которому квалификационные и иные требования должны быть непосредственно связаны и соразмерны предмету закупки. На основании вышеизложенного просим: увеличить срок поставки и выполнения работ с 20 до не менее 40 календарных дней; привести сроки исполнения договора в соответствие с фактическим объемом поставки, производства оборудования и монтажных работ.			

12	070940022025	Замечание к КД	В технической спецификации Заказчика не прописан тип исполнения источника бесперебойного питания, можем ли мы предложить модульный тип исполнения? Если такое возможно, то какую мощность каждого модуля вы рассмотрите? И в наименование самого конкурса у Заказчика прописана мощность 500000 Вт, уточните какая мощность ИБП, 500 ква либо 400 ква?	2026-05-20 16:31:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«По существу заданных вопросов сообщаем следующее: В части мощности оборудования: В наименовании лота/планового пункта допущена техническая опечатка. В соответствии с технической спецификацией, Заказчику требуется Источник бесперебойного питания (ИБП) полной мощностью не менее 400 кВА и активной мощностью не менее 400 кВт (коэффициент мощности \(PF = 1.0\)) для обеспечения резервирования критической нагрузки 400 кВт в течение не менее 15 минут. В этой части в конкурсную документацию будут внесены соответствующие исправления. В части типа исполнения (упор на моноблочный тип): К поставке рассматривается ИБП исключительно моноблочного (традиционного) типа исполнения. Предложение модульного типа исполнения не допускается по следующим технологическим и эксплуатационным причинам: Устойчивость к токам короткого замыкания и перегрузкам: Объектом

						закупки является Кардиологический центр, где ИБП питает критически важное медицинское оборудование (аппараты ИВЛ, искусственного кровообращения, ангиографы). Моноблочные ИБП трансформаторного или безтрансформаторного типа обладают значительно более высокой перегрузочной способностью и устойчивостью к динамическим токам короткого замыкания на стороне нагрузки по сравнению с модульными ИБП [1]. Это критически важно для предотвращения обесточивания операционных блоков при единичных отказах конечного медицинского оборудования. Архитектурные и габаритные ограничения: Модульные ИБП мощностью 400 кВт вместе со шкафами для силовых модулей и статического байпаса имеют значительно большие габариты по ширине и весовые характеристики, что превышает предельно допустимые параметры, установленные для существующего помещения электрощитовой Заказчика.

						Надежность коммутации: В условиях непрерывного лечебного процесса моноблочная архитектура исключает риски, связанные с переходным сопротивлением контактов разъемов силовых модулей и сбоями во внутренних шинах связи между модулями. На основании вышеизложенного, в целях обеспечения максимальной надежности энергоснабжения реанимационных и операционных отделений медицинского центра, технической спецификацией предусмотрен исключительно моноблочный тип исполнения ИБП мощностью 400 кВА / 400 кВт. Требование обусловлено спецификой объекта жизнеобеспечения».

13	040840005115	Замечание к КД	Закупка предусматривает поставку ИБП 400 кВА, 120 аккумуляторных батарей, аккумуляторных шкафов, кондиционера, выполнение переноса ВРУ, прокладку кабельных линий, монтаж и пусконаладку оборудования. При таком объеме и составе закупки сокращенный срок поставки и выполнения работ может существенно ограничивать круг потенциальных поставщиков и создавать преимущество заранее определенному участнику. Просим пересмотреть сроки поставки и выполнения работ, установив срок, достаточный для обеспечения конкурентного участия потенциальных поставщиков 90-120 кал. дней.	2026-05-21 13:28:35	Отклонить замечания	«Замечание потенциального поставщика отклонено. Установленный срок поставки товара и выполнения сопутствующих работ в количестве 20 (двадцати) календарных дней обусловлен спецификой деятельности медицинского учреждения — Кардиологического центра. Объект относится к категории медицинских организаций, оказывающих экстренную и высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с критическими патологиями сердечно-сосудистой системы. Функционирование операционных блоков, палат интенсивной терапии, реанимационного оборудования и систем искусственного жизнеобеспечения требует непрерывного и безусловного бесперебойного электроснабжения. Текущее состояние энергосистемы требует незамедлительной модернизации (переноса ВРУ и интеграции ИБП) для исключения рисков возникновения аварийных ситуаций, несущих прямую угрозу жизни и здоровью пациентов.

						Увеличение срока до 90–120 дней не представляется возможным, так как ставит под угрозу непрерывность лечебного процесса. Рынок Республики Казахстан обладает достаточным количеством дистрибьюторов и поставщиков, имеющих в наличии на складах ИБП соответствующей мощности и аккумуляторные батареи, что позволяет выполнить обязательства в установленный Заказчиком срок. Требование направлено на обеспечение безопасности пациентов и не нарушает принципы добросовестной конкуренции».

14	040840005115	Замечание к КД	Техническая спецификация содержит чрезмерно детализированные параметры оборудования, включая точные габариты ИБП «1430 × 970 × 1978 мм», точный вес «1080 кг», экран «10’ цветной сенсорный», сохранение «10000 событий», а также множество узкоспециализированных технических характеристик. Совокупность указанных требований создает признаки ограничения конкуренции и возможной ориентации закупки под конкретного производителя. Просим пересмотреть технические характеристики оборудования, исключив избыточно детализированные параметры, не влияющие напрямую на функциональность и эксплуатационные свойства оборудования.	2026-05-21 13:27:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято частично. В техническую спецификацию будут внесены изменения в части изложения точных фиксированных параметров оборудования в виде диапазонных и предельных значений («не более», «не менее»), что полностью исключает признаки ограничения конкуренции и соответствует требованиям законодательства РК о государственных закупках. Технические характеристики будут скорректированы и изложены в следующей редакции: Габаритные размеры ИБП: ширина — не более 1500 мм, глубина — не более 1050 мм, высота — не более 2050 мм. Установление верхнего предела обусловлено жесткими архитектурными ограничениями площади выделенного помещения электрощитовой кардиологического центра, а также габаритами дверных проемов по пути следования и такелажа оборудования. Вес ИБП (без АКБ): не более 1150 кг. Параметр продиктован

						требованиями строительных норм к предельно допустимой статической нагрузке на плиты перекрытия здания медицинского учреждения. Интерфейс управления: цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю не менее 9 дюймов (для обеспечения оперативного контроля мнемосхем и параметров электросети дежурным персоналом).Память журнала: сохранение в энергонезависимой памяти не менее 5000 событий.

15	910207400923	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! Просим внести изменения в техническую спецификацию по лоту №83343281-ОК1. Текущая редакция содержит совокупность чрезмерно точных параметров, которые фактически позволяют идентифицировать конкретную модель ИБП — Borri INGENIO MAX, а именно: 400 кВА/400 кВт, параллельная работа до 8 ИБП, габариты 1430×970×1978 мм, вес 1080 кг, 10-дюймовый цветной сенсорный экран, нижний ввод кабеля, уровень шума 72 дБА, 2 группы АКБ по 60 шт., всего 120 АКБ, ток заряда 120 А. Данные параметры не являются нейтральным описанием функциональной потребности Заказчика. В совокупности они создают признаки технической спецификации, подготовленной под заранее определенную модель и/или поставщика, что ограничивает круг потенциальных участников и противоречит принципам равного доступа и добросовестной конкуренции.	2026-05-20 17:22:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято частично. В техническую спецификацию по лоту №83343281-ОК1 будут внесены изменения в части перевода точных фиксированных параметров оборудования в диапазонные и функциональные значения для обеспечения добросовестной конкуренции согласно статье 21 Закона РК "О государственных закупках". Параметры технической спецификации будут изложены в следующей недискриминационной редакции: Габаритные размеры и вес ИБП: ширина — не более 1500 мм, глубина — не более 1050 мм, высота — не более 2050 мм; вес (без АКБ) — не более 1150 кг. Данные параметры являются предельными и обусловлены габаритами дверных проемов по пути такелажа и предельно допустимой статической нагрузкой на плиты перекрытия существующей электрощитовой кардиоцентра. Интерфейс управления (экран): цветной ЖК или цветной сенсорный дисплей с

			/> Просим Заказчика исключить из ТЗ параметры, не влияющие на основную функцию ИБП — обеспечение бесперебойного питания нагрузки 400 кВт в течение 15 минут. В частности, размер дисплея 10", точный вес, точные габариты, строгое количество АКБ в группе, фиксированный ток заряда и требование параллельной работы именно до 8 ИБП не подтверждают качество, надежность или функциональную пригодность оборудования, но существенно ограничивают возможность предложения эквивалентных решений других производителей. В случае отказа от внесения изменений просим предоставить техническое обоснование необходимости каждого из указанных точных параметров, а также перечень не менее 3 моделей ИБП разных производителей, полностью соответствующих всем требованиям ТЗ, включая габариты, вес, 10" дисплей, 60 АКБ в группе, ток заряда 120 А и			диагональю не менее 7 дюймов для корректного отображения мнемосхем и параметров электросети дежурному персоналу. Количество АКБ и групп: требование о фиксированном количестве 120 шт. и строго 60 шт. в группе изменяется на функциональное: «Количество, емкость и схема подключения аккумуляторных батарей — согласно заводскому расчету и решению производителя ИБП, при обязательном условии обеспечения времени автономной работы не менее 15 минут при пиковой нагрузке 400 кВт. Расчет автономии предоставляется Поставщиком в составе заявки». Ток заряда: максимальный ток заряда — регулируемый/программируемый в диапазоне, достаточном для корректного и безопасного заряда поставляемого массива АКБ в соответствии с рекомендациями производителя. Параллельная работа: возможность параллельной работы для последующего масштабирования или резервирования системы

			параллельную работу до 8 ИБП.			— не менее 2-х единиц ИБП. Уровень шума: не более 75 дБА на расстоянии 1 метра. Ввод кабеля: верхний и/или нижний. В связи с переводом технических характеристик в диапазонный и функциональный формат, признаки ограничения конкуренции полностью устранены, ТЗ является нейтральным и открытым для предложения эквивалентных решений различных мировых производителей. В этой связи предоставление перечня конкретных моделей не требуется».

16	040840005115	Замечание к КД	В технической спецификации закупка оформлена как поставка товара — ИБП, однако ТЗ содержит полноценные строительно-монтажные работы, включая «перенос ВРУ», «демонтаж существующего ВРУ», «монтаж ВРУ», «прокладку кабельной линии», «монтаж лотков и проходов», а также «пусконаладку». Указанные требования фактически относятся к работам и услугам, что не соответствует предмету закупки «товар» и противоречит принципу корректного определения предмета закупки. Вместе с тем Техническая спецификация предусматривает предоставление «полного пакета исполнительной документации». Исполнительная документация относится к строительно-монтажным и пусконаладочным работам, что дополнительно подтверждает наличие в закупке работ и услуг при формальном определении предмета закупки как товара. Просим пересмотреть способ закупки и привести техническую	2026-05-21 13:22:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	«Замечание потенциального поставщика принято частично. Конкурсная документация будет скорректирована в целях приведения в строгое соответствие с принципом корректного определения предмета закупки товара. Разделение закупки на отдельный лот для поставки товара и отдельный лот для выполнения работ не представляется возможным, так как ИБП является сложным высокотехнологичным комплексом, работоспособность и сохранение заводской гарантии которого напрямую зависят от корректности его подключения к вводно-распределительному устройству (ВРУ). Все процедуры по подключению, переносу ВРУ и прокладке кабельных линий будут оформлены на портале как сопутствующие услуги к поставляемому товару в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок РК. Из технической спецификации будет полностью исключено требование о предоставлении "полного

			спецификацию в соответствие с предметом закупки, исключив работы и услуги из закупки товара либо выделив их в отдельный лот/закупку.			пакета исполнительной документации", свойственной для объектов капитального строительства. Вместо этого от Поставщика по итогам сопутствующих услуг потребуется предоставить стандартную техническую документацию: акты пусконаладочных работ, протоколы замера сопротивления изоляции кабельных линий и заводские паспорта (руководства по эксплуатации) на установленное оборудование».

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления
83343281-ОК1	83851060.34	393399	2026-05-20 17:41:07

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

И.о. заместитель директора по финансово-экономической работе Амирханова Коркем Алимхановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).