Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17777019

Конкурстың № 17030396-1
Конкурстың атауы Үздіксіз қоректеу көзі
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-05-19 17:17:15 дейін 2026-05-21 17:17:15
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	910207400923	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! Просим разъяснить и внести изменения в техспецификацию по лоту 83144904 ОК1, конкурс 17030396 1. В ТС указана совокупность точных параметров ИБП: 160 кВА 160 кВт, модульная конструкция без горячей замены, не менее 3 силовых модулей, параллель до 6 ИБП, общий батарейный банк, отдельный электронный байпас, внутренний механический байпас, экран не менее 7 дюймов, задний нижний ввод кабелей, габариты не более 442x850x1200 мм, вес не более 220 кг, шум не более 63 дБА. Данные параметры имеют признаки привязки к конкретной линейке ИБП Legrand Numeric Keor MP 160 kVA и ограничивают поставку эквивалентных решений. Просим изменить ТС: 1. Разрешить моноблочную или модульную конструкцию, с горячей заменой или без нее. 2. Исключить требование не менее 3 силовых модулей, оставив	2026-05-20 20:18:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях расширения конкуренции и приведения технической спецификации к компромиссным условиям (в рамках статей 5 и 25 Закона РК «О государственных закупках») в ТС будут внесены следующие изменения: По габаритам и весу: Требование к весу ИБП нетто (не более 220 кг) полностью исключается. Параметры габаритов ИБП пересмотрены и изменены на диапазоны значений , что позволяет предложить эквиваленты от других производителей и снимает привязку к одной модели. В части требований разрешить моноблочную конструкцию, изменить требования к кнопкам управления, а также по остальным пунктам (функция «Cold Start», байпас и ввод кабелей) — ОТКАЗАНО по следующим основаниям: Модульная конструкция (не менее 3 силовых модулей): Требование является неизменяемым. Переход на моноблочную конструкцию ухудшает надежность системы. При выходе из строя одного модуля в

			требование мощности не менее 160 кВА 160 кВт. 3. Габариты, вес и шум указать согласно заводской спецификации производителя при возможности установки в помещении Заказчика. Если есть ограничения помещения, просим предоставить план и предельные размеры. 4. Разрешить подключение кабелей снизу, сзади или сбоку согласно конструкции производителя. 5. Разрешить внутренний или внешний сервисный механический байпас. 6. Требование о кнопках включения и выключения заменить на наличие органов управления включением и выключением ИБП через физические кнопки или сенсорную панель. 7. Требование кнопки запуска от АКБ заменить на наличие функции Cold Start, реализованной аппаратно или через панель управления. Чем обоснована необходимость именно этих точных параметров? Просим указать не менее 3 моделей ИБП разных			модульном ИБП система продолжает работу на оставшихся, тогда как поломка моноблока ведет к полному отключению объекта. Органы управления и функция «Cold Start»: Наличие физических кнопок включения/выключения и аппаратной функции запуска от батарей («Cold Start») являются обязательными эксплуатационными характеристиками для обеспечения оперативного управления оборудованием в нештатных ситуациях. Функция совместной батареи: Позволяет значительно снизить бюджетные затраты при параллельной работе ИБП, что напрямую соответствует принципу эффективности (ст. 5 Закона). Конструктивные особенности: Наличие внутреннего механического байпаса необходимо из соображений безопасности и компактности (без установки внешних шкафов), а расположение клемм продиктовано существующими кабельными каналами в помещении. Потенциальные поставщики вправе предложить
			производителей, полностью соответствующих ТС без отклонений. При отказе оставляем за собой право обратиться с жалобой в уполномоченные органы.			эквиваленты любых брендов , соответствующие обновленным габаритам и модульной архитектуре ТЗ.

2	190240003107	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации к аккумуляторным батареям (АКБ) установлены чрезмерно детализированные требования, включая точные габариты, вес, внутреннее сопротивление, параметры мощности разряда, размеры аккумуляторного шкафа и конструктивные особенности АКБ. Указанные параметры в совокупности фактически соответствуют ограниченному кругу производителей и содержат признаки описания конкретной модели оборудования, что существенно ограничивает возможность участия иных потенциальных поставщиков с эквивалентным оборудованием. При этом для обеспечения работоспособности ИБП достаточными являются основные эксплуатационные характеристики АКБ, такие как: емкость; технология VRLA AGM; срок службы; совместимость с ИБП; обеспечение требуемого времени автономной работы. Точные значения веса, габаритов,	2026-05-21 17:10:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях расширения конкуренции и обеспечения равных условий для всех потенциальных поставщиков, в соответствии со статьей 25 Закона РК «О государственных закупках», Заказчик принял решение пересмотреть габариты и исключить вес аккумуляторных батарей и аккумуляторного шкафа из текста технической спецификации. При этом, в целях обеспечения безопасности и бесперебойной работы объекта, остальные ключевые эксплуатационные и функциональные характеристики (емкость не менее 100 Ач, технология VRLA AGM, параметры разрядной мощности по временным интервалам, внутреннее сопротивление не более 5 мОм, срок службы не менее 10 лет) остаются неизменными

			внутреннего сопротивления, мощности разряда по временным интервалам, а также конструктивные параметры аккумуляторного шкафа не влияют напрямую на функциональное назначение закупаемого товара. Считаем, что указанные требования противоречат пункту 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», согласно которому требования должны быть непосредственно связаны и соразмерны предмету закупки и не ограничивать конкуренцию. В связи с изложенным просим: исключить чрезмерно детализированные требования к АКБ; установить требования исключительно по функциональным и эксплуатационным характеристикам; предусмотреть возможность поставки эквивалентного, хуже по характеристикам АКБ различных производителей.			

3	910207400923	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! Просим разъяснить и внести изменения в техспецификацию по лоту 83144904 ОК1, конкурс 17030396 1. Раздел АКБ содержит чрезмерно точные параметры: 12 В, 100 Ач, VRLA AGM, срок службы 10 лет, корпус ABS, клеммы M8, ток короткого замыкания не менее 2400 А, ток заряда не менее 25 А, внутреннее сопротивление не менее 5.0 мОм, габариты не менее 330x171x220 мм, вес не менее 30 кг, а также точные значения разряда: 5 мин 454 Вт, 10 мин 365 Вт, 15 мин 301 Вт, 30 мин 204 Вт, 1 час 125 Вт. Такая детализация имеет признаки привязки к конкретной АКБ KIJO JDG12 100L или аналогичной модели и ограничивает конкуренцию. Просим заменить данные требования на функциональные: АКБ 12 В, VRLA AGM, емкость не менее 100 Ач, срок службы не менее 10 лет, в количестве и схеме подключения согласно заводскому	2026-05-20 20:19:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях исправления технических опечаток и расширения конкуренции (в соответствии со статьями 5 и 25 Закона РК «О государственных закупках») в техническую спецификацию будут внесены следующие изменения: По характеристикам АКБ: Требование к весу одной единицы АКБ и весу пустого шкафа полностью исключается. Точные габариты АКБ будут пересмотрены. При этом, в целях обеспечения безопасности и бесперебойной работы объекта, остальные ключевые эксплуатационные и функциональные характеристики (емкость не менее 100 Ач, технология VRLA AGM, параметры разрядной мощности по временным интервалам, внутреннее сопротивление не более 5 мОм, срок службы не менее 10 лет) остаются неизменными. В части сроков поставки сообщаем, что срок исполнения договора будет увеличен до 30 календарных дней. Указанный срок определен с учетом необходимости обеспечения

			решению производителя ИБП, при обеспечении автономии не менее 8 минут при 100 процентной нагрузке, с предоставлением паспорта АКБ и расчета автономии. Просим исправить формулировки внутреннее сопротивление не менее 5.0 мОм, габариты не менее 330х171х220 мм, вес не менее 30 кг, так как увеличение сопротивления, габаритов и веса не является улучшением АКБ. Также просим пересмотреть срок поставки 16 календарных дней при DDP и авансе 0 процентов. Для ИБП 160 кВА 160 кВт с АКБ, шкафом, монтажом, ПНР, испытаниями и обучением такой срок создает преимущество участнику, заранее имеющему конкретный комплект на складе. Просим установить единый срок не менее 45 календарных дней для всех участников. Просим также исключить обязанность поставщика за свой счет докупать кабель и материалы при недостаточности			баланса между потребностью Заказчика в своевременном вводе оборудования в эксплуатацию и предоставлением потенциальным поставщикам достаточного времени для поставки оборудования, выполнения монтажных и пусконаладочных работ. Кабельная продукция и сопутствующие материалы будут предоставляться Заказчиком. Обязанности Поставщика включают выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования. Соответственно, стоимость предложения Поставщика должна быть рассчитана на поставку оборудования, а также выполнение монтажных и пусконаладочных работ.
			существующей линии, так как объем не определен и не поддается расчету. При отказе просим указать не менее 3 моделей АКБ разных производителей, полностью соответствующих ТС.			

4	190240003107	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно технической спецификации, в объем поставки входят монтажные и пусконаладочные работы, а также обязанность Поставщика обеспечить закупку, поставку и монтаж необходимого силового кабеля и сопутствующих материалов при недостаточности существующих линий электропитания. Вместе с тем в документации отсутствует информация о протяженности вводных и отходящих кабельных линий, маршрутах прокладки и ориентировочных расстояниях до точки подключения оборудования. Отсутствие указанных данных не позволяет потенциальным поставщикам корректно рассчитать: объем монтажных работ; необходимое количество кабельной продукции; стоимость материалов и работ. В связи с изложенным просим уточнить протяженность вводных и отходящих силовых кабельных линий (в метрах), а также предоставить информацию по трассам прокладки кабеля и	2026-05-21 17:14:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно технической спецификации, в объем поставки входят монтажные и пусконаладочные работы оборудования. При этом сообщаем, что в техническую документацию будут внесены изменения в части кабельной продукции и сопутствующих материалов для организации электропитания. Кабельная продукция и сопутствующие материалы будут предоставляться Заказчиком. Обязанности Поставщика включают выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования. Соответственно, стоимость предложения Поставщика должна быть рассчитана на поставку оборудования, а также выполнение монтажных и пусконаладочных работ.
			точкам подключения оборудования.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заведующий службы эксплуатации систем электроснабжения Байтлесов Жасулан Нарзанкулович

Директор Карабаева Раушан Жумартовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17777019

№ конкурса 17030396-1
Название конкурса Источник бесперебойного питания
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-05-19 17:17:15 по 2026-05-21 17:17:15
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	910207400923	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! Просим разъяснить и внести изменения в техспецификацию по лоту 83144904 ОК1, конкурс 17030396 1. В ТС указана совокупность точных параметров ИБП: 160 кВА 160 кВт, модульная конструкция без горячей замены, не менее 3 силовых модулей, параллель до 6 ИБП, общий батарейный банк, отдельный электронный байпас, внутренний механический байпас, экран не менее 7 дюймов, задний нижний ввод кабелей, габариты не более 442x850x1200 мм, вес не более 220 кг, шум не более 63 дБА. Данные параметры имеют признаки привязки к конкретной линейке ИБП Legrand Numeric Keor MP 160 kVA и ограничивают поставку эквивалентных решений. Просим изменить ТС: 1. Разрешить моноблочную или модульную конструкцию, с горячей заменой или без нее. 2. Исключить требование не менее 3 силовых модулей, оставив	2026-05-20 20:18:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях расширения конкуренции и приведения технической спецификации к компромиссным условиям (в рамках статей 5 и 25 Закона РК «О государственных закупках») в ТС будут внесены следующие изменения: По габаритам и весу: Требование к весу ИБП нетто (не более 220 кг) полностью исключается. Параметры габаритов ИБП пересмотрены и изменены на диапазоны значений , что позволяет предложить эквиваленты от других производителей и снимает привязку к одной модели. В части требований разрешить моноблочную конструкцию, изменить требования к кнопкам управления, а также по остальным пунктам (функция «Cold Start», байпас и ввод кабелей) — ОТКАЗАНО по следующим основаниям: Модульная конструкция (не менее 3 силовых модулей): Требование является неизменяемым. Переход на моноблочную конструкцию ухудшает надежность системы. При выходе из строя одного модуля в

			требование мощности не менее 160 кВА 160 кВт. 3. Габариты, вес и шум указать согласно заводской спецификации производителя при возможности установки в помещении Заказчика. Если есть ограничения помещения, просим предоставить план и предельные размеры. 4. Разрешить подключение кабелей снизу, сзади или сбоку согласно конструкции производителя. 5. Разрешить внутренний или внешний сервисный механический байпас. 6. Требование о кнопках включения и выключения заменить на наличие органов управления включением и выключением ИБП через физические кнопки или сенсорную панель. 7. Требование кнопки запуска от АКБ заменить на наличие функции Cold Start, реализованной аппаратно или через панель управления. Чем обоснована необходимость именно этих точных параметров? Просим указать не менее 3 моделей ИБП разных			модульном ИБП система продолжает работу на оставшихся, тогда как поломка моноблока ведет к полному отключению объекта. Органы управления и функция «Cold Start»: Наличие физических кнопок включения/выключения и аппаратной функции запуска от батарей («Cold Start») являются обязательными эксплуатационными характеристиками для обеспечения оперативного управления оборудованием в нештатных ситуациях. Функция совместной батареи: Позволяет значительно снизить бюджетные затраты при параллельной работе ИБП, что напрямую соответствует принципу эффективности (ст. 5 Закона). Конструктивные особенности: Наличие внутреннего механического байпаса необходимо из соображений безопасности и компактности (без установки внешних шкафов), а расположение клемм продиктовано существующими кабельными каналами в помещении. Потенциальные поставщики вправе предложить
			производителей, полностью соответствующих ТС без отклонений. При отказе оставляем за собой право обратиться с жалобой в уполномоченные органы.			эквиваленты любых брендов , соответствующие обновленным габаритам и модульной архитектуре ТЗ.

2	190240003107	Замечание к КД	В технической спецификации к аккумуляторным батареям (АКБ) установлены чрезмерно детализированные требования, включая точные габариты, вес, внутреннее сопротивление, параметры мощности разряда, размеры аккумуляторного шкафа и конструктивные особенности АКБ. Указанные параметры в совокупности фактически соответствуют ограниченному кругу производителей и содержат признаки описания конкретной модели оборудования, что существенно ограничивает возможность участия иных потенциальных поставщиков с эквивалентным оборудованием. При этом для обеспечения работоспособности ИБП достаточными являются основные эксплуатационные характеристики АКБ, такие как: емкость; технология VRLA AGM; срок службы; совместимость с ИБП; обеспечение требуемого времени автономной работы. Точные значения веса, габаритов,	2026-05-21 17:10:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях расширения конкуренции и обеспечения равных условий для всех потенциальных поставщиков, в соответствии со статьей 25 Закона РК «О государственных закупках», Заказчик принял решение пересмотреть габариты и исключить вес аккумуляторных батарей и аккумуляторного шкафа из текста технической спецификации. При этом, в целях обеспечения безопасности и бесперебойной работы объекта, остальные ключевые эксплуатационные и функциональные характеристики (емкость не менее 100 Ач, технология VRLA AGM, параметры разрядной мощности по временным интервалам, внутреннее сопротивление не более 5 мОм, срок службы не менее 10 лет) остаются неизменными

			внутреннего сопротивления, мощности разряда по временным интервалам, а также конструктивные параметры аккумуляторного шкафа не влияют напрямую на функциональное назначение закупаемого товара. Считаем, что указанные требования противоречат пункту 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», согласно которому требования должны быть непосредственно связаны и соразмерны предмету закупки и не ограничивать конкуренцию. В связи с изложенным просим: исключить чрезмерно детализированные требования к АКБ; установить требования исключительно по функциональным и эксплуатационным характеристикам; предусмотреть возможность поставки эквивалентного, хуже по характеристикам АКБ различных производителей.			

3	910207400923	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! Просим разъяснить и внести изменения в техспецификацию по лоту 83144904 ОК1, конкурс 17030396 1. Раздел АКБ содержит чрезмерно точные параметры: 12 В, 100 Ач, VRLA AGM, срок службы 10 лет, корпус ABS, клеммы M8, ток короткого замыкания не менее 2400 А, ток заряда не менее 25 А, внутреннее сопротивление не менее 5.0 мОм, габариты не менее 330x171x220 мм, вес не менее 30 кг, а также точные значения разряда: 5 мин 454 Вт, 10 мин 365 Вт, 15 мин 301 Вт, 30 мин 204 Вт, 1 час 125 Вт. Такая детализация имеет признаки привязки к конкретной АКБ KIJO JDG12 100L или аналогичной модели и ограничивает конкуренцию. Просим заменить данные требования на функциональные: АКБ 12 В, VRLA AGM, емкость не менее 100 Ач, срок службы не менее 10 лет, в количестве и схеме подключения согласно заводскому	2026-05-20 20:19:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях исправления технических опечаток и расширения конкуренции (в соответствии со статьями 5 и 25 Закона РК «О государственных закупках») в техническую спецификацию будут внесены следующие изменения: По характеристикам АКБ: Требование к весу одной единицы АКБ и весу пустого шкафа полностью исключается. Точные габариты АКБ будут пересмотрены. При этом, в целях обеспечения безопасности и бесперебойной работы объекта, остальные ключевые эксплуатационные и функциональные характеристики (емкость не менее 100 Ач, технология VRLA AGM, параметры разрядной мощности по временным интервалам, внутреннее сопротивление не более 5 мОм, срок службы не менее 10 лет) остаются неизменными. В части сроков поставки сообщаем, что срок исполнения договора будет увеличен до 30 календарных дней. Указанный срок определен с учетом необходимости обеспечения

			решению производителя ИБП, при обеспечении автономии не менее 8 минут при 100 процентной нагрузке, с предоставлением паспорта АКБ и расчета автономии. Просим исправить формулировки внутреннее сопротивление не менее 5.0 мОм, габариты не менее 330х171х220 мм, вес не менее 30 кг, так как увеличение сопротивления, габаритов и веса не является улучшением АКБ. Также просим пересмотреть срок поставки 16 календарных дней при DDP и авансе 0 процентов. Для ИБП 160 кВА 160 кВт с АКБ, шкафом, монтажом, ПНР, испытаниями и обучением такой срок создает преимущество участнику, заранее имеющему конкретный комплект на складе. Просим установить единый срок не менее 45 календарных дней для всех участников. Просим также исключить обязанность поставщика за свой счет докупать кабель и материалы при недостаточности			баланса между потребностью Заказчика в своевременном вводе оборудования в эксплуатацию и предоставлением потенциальным поставщикам достаточного времени для поставки оборудования, выполнения монтажных и пусконаладочных работ. Кабельная продукция и сопутствующие материалы будут предоставляться Заказчиком. Обязанности Поставщика включают выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования. Соответственно, стоимость предложения Поставщика должна быть рассчитана на поставку оборудования, а также выполнение монтажных и пусконаладочных работ.
			существующей линии, так как объем не определен и не поддается расчету. При отказе просим указать не менее 3 моделей АКБ разных производителей, полностью соответствующих ТС.			

4	190240003107	Запрос о разъяснении КД	Согласно технической спецификации, в объем поставки входят монтажные и пусконаладочные работы, а также обязанность Поставщика обеспечить закупку, поставку и монтаж необходимого силового кабеля и сопутствующих материалов при недостаточности существующих линий электропитания. Вместе с тем в документации отсутствует информация о протяженности вводных и отходящих кабельных линий, маршрутах прокладки и ориентировочных расстояниях до точки подключения оборудования. Отсутствие указанных данных не позволяет потенциальным поставщикам корректно рассчитать: объем монтажных работ; необходимое количество кабельной продукции; стоимость материалов и работ. В связи с изложенным просим уточнить протяженность вводных и отходящих силовых кабельных линий (в метрах), а также предоставить информацию по трассам прокладки кабеля и	2026-05-21 17:14:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно технической спецификации, в объем поставки входят монтажные и пусконаладочные работы оборудования. При этом сообщаем, что в техническую документацию будут внесены изменения в части кабельной продукции и сопутствующих материалов для организации электропитания. Кабельная продукция и сопутствующие материалы будут предоставляться Заказчиком. Обязанности Поставщика включают выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования. Соответственно, стоимость предложения Поставщика должна быть рассчитана на поставку оборудования, а также выполнение монтажных и пусконаладочных работ.
			точкам подключения оборудования.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заведующий службы эксплуатации систем электроснабжения Байтлесов Жасулан Нарзанкулович

Директор Карабаева Раушан Жумартовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).