Қазақстан Республикасы
«МНПЗ»AMAL»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

МНПЗ«
AMAL»

Республика Казахстан
ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МНПЗ «AMAL»

010000, Астана қаласы,
Өндіріс көшесі, 60/1
тел/факс 43-61-63

EAC

KZ

010000, город Астана
Ж.а.Өндіріс, 60 /1
тел/факс 43-61-63

ПАСПОРТ № 21

ДТ-З-К4 маркалы дизельді қысты отын
Сәйкестіктік декларациясы
№ ЕАЭС. KZ. 1100317.13.12.10998
Мемлекеттік тізілімінде тіркелген
02.11.2028 ж. дейін іс-әрекетте
Резервуар нөмірі: 1
Құйылған, см : 323
Партия номері : 14
Дайындау мерзімі: 19.12.2025 ж.

Дизельное топливо зимнее марки ДТ-З-К4
Декларация соответствия зарегистрирована
Государственном реестре
№ ЕАЭС. KZ.1100317.13.12.10998
действительна до 02.11.2028 г.
Резервуар :№ 1
Взлив, см : 323
Номер партии: 14
Дата изготовления: 19.12.2025 г.

№к/б (№п/п)	Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей)	ТР Нормасы (Норма ТР)	Нақты деректер (Фактические данные)
1.	Цетандық саны, кем емес	51	51.6
	Цетановое число, не менее		
2	Цетандық индекс, кем емес	46	51.3
	Цетановый индекс, не менее		
	Cetane index. Not less than		
3	15°С дағы тығыздығы, кг/м³, шегінде	820,0-845,0	840.0
	Плотность при 15°С, кг/м³, в пределах		
4	Күкіртік массалық үлесі, мг/кг, көп емес	50	25.7
	Массовая доля серы, мг/кг,не более		
5	Тұтану температурадасы белг.жабық отбақыраштағы, °С, жоғары емес	55	65
	Температура вспышки,в закрытом тигле, °С, не ниже		
6	10% қалдықтан көкселінуі, %, көп емес	0,30	0,01
	Коксуемость10%-го остатка разгонки ,в %(по массе),не более		
7	Күлділігі, %, артық емес көп емес	0,01	0,001
	Зольность, %, массовых, не более		
8	Су құрамы, мг/кг, көп емес	200	80
	Содержание воды,мг/кг, не более		
9	Жалпы ластануы мг/кг, артық емес	24	4
	Общее загрязнение мг/кг, не более		
10	Еденнің мыстың күй табағының (3ч при 50град.С) коррозиясы ша шәкілге	Класс 1	Класс 1
	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С) единицы по шкале		
11	Майлылығы, 60 ° С температурада түзетілген тозу нүктесінің диаметрі, мкм	460	439
	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С,мкм		
12	Полициклді хош иісті көмірсутектердің үлес салмағы%	8,0	1,7

	артық емес		
	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % не более		
13	Шөгіндінің жалпы мөлшері , г/м³, артық емес	24	4
	Общее количество осадка,г/ м³, не более		
14	40°С кинематикалық тұтқырлығы, мм²/с,шегінде	2,0 ден 4,5 қоса	2,789
	Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с,в пределах	От 2,0 до 4,5 вкл	
	Фракциялық құрамы (Фракционный состав):		
15	250 °С температурада айдалады,% көл көм , (при температуре 250,°С перегоняется % ,не более ,)	65	32
	350 °С температурада айдалады,% көл көм , (при температуре 350,°С перегоняется % об, не менее)	85	98
	95%температурада айдалады, °С, жоғары емес	360	327
	95%(по объему) перегоняется при температуре, °С не выше		
	Температура помутнения °С		
16	Шектегі температурасы фильтрленуі, °С, жоғары емес	Не выше минус 20	минус 26
	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше		
17	Тоңазу температурасы °С	Не нормируется	Минус 39
	Температура застывания °С		

2,3,6,7,8,9,10,11,13,14,15 және көрсеткіштер № 2589 төлқұжаттан нөмері қабылда 05.10.2025 ж дан "Павлодар мұнай-химия зауыты" ЖШС және тасудың және сақта-технологиясымен кепілдендіріледі..
Показатели №2,3,6,7,8,9,10,11,13,14,15 приняты из паспорт № 2589.0 от 05.10.2025 г. ТОО « Павлодарский нефтехимический завод » и гарантируется технологией транспортировки и хранения.
Тұжырым: отын дизел қысқы ДТ-З-К4 көрініс: сәйкеседі
- Кеден одағы комиссиясының 18.10.2011 жылғы №826 шешімімен бекітілген КО 013/2011 ТР сәйкес.
- 32511-2013 гост
Заключение: Топливо дизельное зимнее ДТ-З-К4 соответствует
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза №826 от 18.10.2011г.
- ГОСТ 32511-2013.

Қосымша ақпарат:
Отынға келесі қосымдар: кіріс-
- Депрессорно - Dodiflow 5416 диспергирующая қосымы санда 0,05%масс. Дейін
Дополнительная информация:
В топливо введены следующие присадки:
- Депрессорно - диспергирующая присадка Dodiflow 5416 в количестве до 0,05%масс.

Отын экологиялық сыныптың автомобилдік техникасы үшін 4 арналы.
Зертте- өткіздір-еткізу «Жәнібек» ЖШС-ның сынақ орталығы (аккредитациясының аттестаты. нөмері № KZ.T.01.0626сертификаты 15.01.2024 ж деген АК зертханасымен сәйкес № 2362-К келісімнің нөмері 19.12.2025ж.

Топливо предназначено для автомобильной техники экологического класса 4.
Исследование проведены лабораторией ТОО «Жанибек» (аттестат аккредитации № KZ.T.01.0626 от 15.01. 2024 года) Протокол испытания № 2362-К от «19» декабря 2025 г.

Директор: Сапов А.С.

Сапаның бақылаушысы:
Контроллер качества: Алмагамбов А.

Ст. оператор Жолбунова Ю.П.