Товарищество с ограниченной ответственностью
«Центр пожарной и
промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0825 - В/Л от «01» июня 2026 г.

1	Дата проведения испытаний	01 июня 2026 года
2	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности» Адрес: РК.г Шымкент, ул.Ирисметова 1
3	Наименование, адрес и телефон организации -заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Семенченко, 21/1
4	Основание для проведений испытаний	Заявка б/н от 01.06.2026 г.
5	Наименование объекта испытаний	Наружная вертикальная лестница
6	Наименование и адрес организации проводившей обследование	ИП «Praim_Pavlodar14» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Семенченко, 21/1
7	Место проведения испытаний	КГУ «Специализированная школа-лицей «Жас Дарын» управления образования Павлодарской области Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Астана, 125
8	Характеристики испытываемого объекта испытаний	**<u>Вертикальная лестница №1</u>** Длина – 6,3 м Ширина – 0,85 м Ступени - 22 шт Крепление - 10 шт **<u>Вертикальная лестница №2</u>** Длина – 2,2 м Ширина – 0,85 м Ступени - 5 шт Крепление - 2 шт
9	Условия проведения испытаний: Испытания проведены в дневное время суток в условиях визуальной видимости с соблюдением требований безопасности, соответствующие «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ТР РК 435 от 09.06.2023 "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий)	
10	Средства испытаний: рулетка по ГОСТ 7502; штангенциркуль по ГОСТ 166.; металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм; гири по ГОСТ 7328 для имитации нагрузки; динамометр по ГОСТ 13837, первого класса точности; секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной погрешностью не более 3 %.	
11	Визуальный осмотр лестницы Проведен с соблюдением требований безопасности.	
12	Расчет величины нагрузки на лестницу здания: Расчет величины нагрузки по определению прочности стационарной пожарной лестницы произведены в соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические.	
	Расчет величины нагрузки на лестницу здания: Расчет величины нагрузки по определению прочности стационарной пожарной лестницы произведены в соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические.	
13. **Результат испытаний: Вертикальная лестница №1**		
13.1 основные размеры конструкций		

DOC ID KZFSCNK20260000644570098 11

DOC ID KZFSCNK2026000064457009811
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	6,3
	Ширина марша, м	0,70	0,85
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

13.2 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции
Прочность крепления балки	4	0,54	

14. **Результат испытаний: Вертикальная лестница №2**

14.1 основные размеры конструкций

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Норма по НД	Результаты измерений
Лестница пожарная наружная стационарная	Длина марша, м	-	2,2
	Ширина марша, м	0,70	0,85
	Расстояние от лестницы до стены, не менее, м	0,30	0,30

14.2 Определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Прочность ступеней	4	1,8	Отсутствует остаточная деформация и нарушение целостности конструкции

15. Вывод: по результатам испытаний, вертикальная пожарная лестница соответствует требованиям СТ РК 2218-2012.

DOC ID KZFSCNK20260000064457009811

DOC ID KZFSCNK2026000064457009811
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZFSCNK2026000064457009811
Тип документа	Документ
Тема	ПИ 0825 в-л Жас дарын
Статус	Завершен
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Количество страниц	0
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
IP-адрес	2.132.76.213

Информация о получателях

Получатель 1	too_cppb@mail.ru

Информация о подписантах

Подписал(а)	ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН
Компания	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность	Директор
IP-адрес	2.132.76.213
Email	too_cppb@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
	Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIWgwYJ...I2h5AbA==
Дата подписания	01.06.2026 15:35

DOC ID KZFSCNK2026000064457009811

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

БИН: 140140006095
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"
Юридический адрес:
Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Ынтымак, ул. Р Ирисметова, д. 1
Фактический адрес:
Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kezekte.kz/ru/acc/subjects