Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и
промышленной безопасности»
РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Ф-04.8 ДП-ИЛ-03.3

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0904 -О/К от «09» июня 2026 г.

1	Дата проведения испытаний	08 июня 2026 г.
2	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности» Адрес: РК.г Шымкент, ул.Ирисметова 1
3	Наименование, адрес и телефон организации-заказчика	КГКП «Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н. Потанина» управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, Астана,147/1
4	Основание для проведений испытаний	Заявка б/н от 08.06.2026 г.
5	Наименование и адрес организации проводившей обследование	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
6	Наименование объекта испытаний	Ограждения кровли здания
7	Место проведения испытаний	КГКП «Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н. Потанина» управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области Адрес: РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, Кеншелері, 34
8	Характеристики испытуемого объекта испытаний	Длина ограждения кровли – 110 п.м
9	Условия проведения испытаний: Испытания проведены в дневное время суток в условиях визуальной видимости с соблюдением требований безопасности, соответствующие «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ТР РК 435 от 09.06.2023 "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий)	
10	Средства испытаний: рулетка по ГОСТ 7502; штангенциркуль по ГОСТ 166.; металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм; гири по ГОСТ 7328 для имитации нагрузки; динамометр по ГОСТ 13837, первого класса точности; секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной погрешностью не более 3 %.	
11	Визуальный осмотр лестницы Проведен с соблюдением требований безопасности.	
12	Расчет величины нагрузки на ограждения кровли: Расчет величины нагрузки по определению прочности ограждений кровли произведены в соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли.	

DOC ID KZFSCNK20260000065361 85CAD6

DOC ID KZFSCNK202600006536185CAD6
Электронный документ подписан в Documentolog Business

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №0904-О/К от «09» июня 2026 г.

13. **Результат испытаний:**

13.1.Основные размеры конструкций:

Наименование объекта	Определяемые характеристики, единица измерения	Нормы по НД	Результаты измерений
Ограждение кровли	Высота ограждающего элемента, мм	Не менее 600	181,4
	Расстояние между вертикальными ограждающими элементами мм.	Не регламентируется	1,1
	Расстояние между горизонтальными ограждающими элементами, мм	Не менее 300	320
13.2 качество защитных покрытий	Окрашен стойкий к наружному коррозийному воздействию		

13.3 определение прочности

Наименование испытываемого элемента конструкции	Количество испытываемых точек	Нагрузка кН	Результаты испытаний
Испытания по определению прочности ограждений кровли	16	0,54	Остаточная деформация и нарушение целостности конструкции отсутствует

14. Вывод: По результатам испытаний, ограждение кровли соответствует требованиям СТ РК 2218-2012.

DOC ID KZFSCNK20260000065361 85CAD6

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZFSCNK202600006536185CAD6
Тип документа	Документ
Тема	ПИ 0904 О-К Музей
Статус	Завершен
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Количество страниц	0
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
IP-адрес	2.132.76.213

Информация о получателях

Получатель 1	too_cppb@mail.ru

Информация о подписантах

Подписал(а)	ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН
Компания	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность	Директор
IP-адрес	2.132.76.213
Email	too_cppb@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIWfAYJ...q4SzkQLrl
Дата подписания	09.06.2026 17:12

DOC ID KZFSCNK202600006536185CAD6

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

БИН: 140140006095
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"
Юридический адрес:
Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. ЫнтымаК, ул. Р Ирисметова, д. 1
Фактический адрес:
Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kezekte.kz/ru/acc/subjects