Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17911838

Конкурстың № 17157472-1
Конкурстың атауы Блокты модульді қазандық
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-10 10:46:36 дейін 2026-06-12 10:46:36
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданының мемлекеттәк активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	050340002273	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас указать толщину слоя дымовой трубы, а также необходимость монтажа люка или люков прочистки дымовой трубы.	2026-06-11 21:02:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что толщина утепления дымовой трубы должна составлять не менее 50 мм. Проектом также необходимо предусмотреть монтаж двух люков для прочистки дымовой трубы.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Миятаева Айгерим Рашидовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17911838

№ конкурса 17157472-1
Название конкурса Блочно модульная котельная
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-10 10:46:36 по 2026-06-12 10:46:36
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	050340002273	Замечание к КД	Просим Вас указать толщину слоя дымовой трубы, а также необходимость монтажа люка или люков прочистки дымовой трубы.	2026-06-11 21:02:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что толщина утепления дымовой трубы должна составлять не менее 50 мм. Проектом также необходимо предусмотреть монтаж двух люков для прочистки дымовой трубы.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Миятаева Айгерим Рашидовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).