Исх №34 от 12.06.2026г

Организатору конкурса: ГУ «Управление государственных закупок Алматинской области».

Заказчику: ГУ «Управление ветеринарии Алматинской области».

От: ТОО «ZERGER Construction»

ЖАЛОБА

на протокол итогов № 17881914 от 09.06.2026 года

ТОО «ZERGER Construction» не согласно с протоколом итогов № 17881914 от 09 июня 2026 года по государственным закупкам способом конкурса на приобретение здания для ветеринарного пункта в количестве 7 штук.

Организатором закупки является ГУ «Управление государственных закупок Алматинской области», заказчиком – ГУ «Управление ветеринарии Алматинской области».

Согласно протоколу итогов победителем определено ТОО «BIG Stroy service», второе место заняло ТОО «Нұрлы Аспан Құрылыс», третье место – ТОО «Континент ТМ», четвертое место – ОО «Нұр сыйла» общество инвалидов, пятое место – ТОО «ZERGER Construction», шестое место – ТОО «Shym Stroy».

Считаем, что конкурсные заявки ТОО «BIG Stroy service», ТОО «Нұрлы Аспан Құрылыс», ТОО «Континент ТМ» и ОО «Нұр сыйла» общество инвалидов не соответствуют требованиям конкурсной документации и технической спецификации заказчика, однако данные обстоятельства не были надлежащим образом учтены конкурсной комиссией при подведении итогов конкурса.

В соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2024 года № 687 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара должно содержать точные характеристики и полностью соответствовать требованиям технической спецификации заказчика.

В ходе изучения конкурсных заявок участников установлено наличие многочисленных несоответствий требованиям Приложения 13 (Техническая спецификация закупаемых товаров), а также наличие неточных и противоречивых характеристик.

В ходе изучения конкурсной заявки ТОО «BIG Stroy service» установлены несоответствия требованиям конкурсной документации и технической спецификации заказчика.

- на портале e-ondiris.gov.kz отсутствуют сведения, подтверждающие производство товара «Административное здание – ветеринарный пункт»;
- в технической спецификации указаны неточные характеристики: «кромка ПВХ 1–2 мм», «минимальный размер ограждаемой территории», «общая минимальная длина ограждения», «допускается использование для МРС»;
- • Размеры загона указаны 18 м × 10,7 м, при этом площадь указана 193 м². Однако при расчете площади загона 18 м × 10,7 м фактическая площадь составляет 192,6 м², что не соответствует требованию технической спецификации заказчика, согласно которой площадь загона должно составлять не менее 193 м².
- • Площадь первого накопителя указана 91 м², площадь второго накопителя указана 91 м², площадь раскола указана 9 м². Общая площадь составляет 191 м², что не соответствует заявленной поставщиком площади 193 м² и требованиям технической спецификации заказчика.
- • Поставщиком указаны размеры раскола: длина 10 м и ширина 800 мм. При указанных размерах площадь раскола составляет 8 м², тогда как технической спецификацией заказчика требовано площадь раскола не менее 9 м².
- Количество дымовых пожарных извещателей указано 4 штуки, что не соответствует количеству помещений, указанному в технической характеристике поставщика (6 помещений)
- Поставщиком указаны размеры ограждаемой территории 16 м × 12,6 м. При указанных размерах периметр ограждаемой территории составляет 57,2 м, что не соответствует требованию технической спецификации заказчика, согласно которой общая длина ограждения определяется исходя из периметра ограждаемой территории и составляет 57,6 м.

В частности, по конкурсной заявке ТОО «Нұрлы Аспан Құрылыс» выявлены следующие несоответствия:

- на портале e-ondiris.gov.kz отсутствуют сведения, подтверждающие производство товара «Административное здание – ветеринарный пункт»;
- в технической спецификации указаны неточные характеристики: «кромка ПВХ 1–2 мм», «минимальный размер ограждаемой территории», «общая минимальная длина ограждения», «допускается использование для МРС»;
- • Размеры загона указаны 18 м × 10,7 м, при этом площадь указана 193 м². Однако при расчете площади загона 18 м × 10,7 м фактическая площадь составляет 192,6 м², что не соответствует требованию технической спецификации заказчика, согласно которой площадь загона должно составлять не менее 193 м².
- • Площадь первого накопителя указана 91 м², площадь второго накопителя указана 91 м², площадь раскола указана 9 м². Общая площадь составляет 191 м², что не соответствует заявленной поставщиком площади 193 м² и требованиям технической спецификации заказчика.
- • Поставщиком указаны размеры раскола: длина 10 м и ширина 800 мм. При указанных размерах площадь раскола составляет 8 м², тогда как технической спецификацией заказчика требовано площадь раскола не менее 9 м².

- Количество дымовых пожарных извещателей указано 4 штуки, что не соответствует количеству помещений, указанному в технической характеристике поставщика (6 помещений)
- Поставщиком указаны размеры ограждаемой территории 16 м × 12,6 м. При указанных размерах периметр ограждаемой территории составляет 57,2 м, что не соответствует требованию технической спецификации заказчика, согласно которой общая длина ограждения определяется исходя из периметра ограждаемой территории и составляет 57,6 м.

В частности, по конкурсной заявке ТОО «Континент ТМ» выявлены следующие несоответствия:

- В составе конкурсной заявки ТОО «Континент ТМ» представлено авторизационное письмо, выданное компанией Hebei Jiaqiang Energy Saving Technology Co., Ltd, на товар «Ветеринарный пункт модульного типа с загоном-накопителем, расколом и ограждением», марка КОН-ВП, модель 313-26. Вместе с тем характеристики указанной модели не подтверждают ее соответствие требованиям технической спецификации заказчика. Таким образом, представленное авторизационное письмо не подтверждает соответствие предлагаемого товара требованиям конкурсной документации и предмету закупки.
- в технической спецификации указаны неточные характеристики: «кромка ПВХ 1–2 мм», «минимальный размер ограждаемой территории», «общая минимальная длина ограждения», «допускается использование для МРС»;
- • Размеры загона указаны 18 м × 10,7 м, при этом площадь указана 193 м². Однако при расчете площади загона 18 м × 10,7 м фактическая площадь составляет 192,6 м², что не соответствует требованию технической спецификации заказчика, согласно которой площадь загона должно составлять не менее 193 м².
- • Площадь первого накопителя указана 91 м², площадь второго накопителя указана 91 м², площадь раскола указана 9 м². Общая площадь составляет 191 м², что не соответствует заявленной поставщиком площади 193 м² и требованиям технической спецификации заказчика.
- • Поставщиком указаны размеры раскола: длина 10 м и ширина 800 мм. При указанных размерах площадь раскола составляет 8 м², тогда как технической спецификацией заказчика требовано площадь раскола не менее 9 м².
- Количество дымовых пожарных извещателей указано 4 штуки, что не соответствует количеству помещений, указанному в технической характеристике поставщика (6 помещений)
- Поставщиком указаны размеры ограждаемой территории 16 м × 12,6 м. При указанных размерах периметр ограждаемой территории составляет 57,2 м, что не соответствует требованию технической спецификации заказчика, согласно которой общая длина ограждения определяется исходя из периметра ограждаемой территории и составляет 57,6 м.

В частности, по конкурсной заявке ОО «Нұр сыйла» общество инвалидов выявлены следующие несоответствия:

- В составе конкурсной заявки Общественного объединения «Нұр сыйла» общество инвалидов представлено авторизационное письмо, выданное

компанией Guangdong WELLCAMP Steel Structure & Modular Housing Co., Ltd, на товар «Ветеринарный пункт модульного типа с загоном-накопителем, расколом и ограждением», марка НУР-ВП, модель 753-2026. Вместе с тем характеристики модели НУР-ВП, модель 753-2026, не подтверждают соответствие требованиям технической спецификации заказчика. Следовательно, представленное авторизационное письмо не подтверждает соответствие предлагаемого товара требованиям конкурсной документации и технической спецификации закупаемого товара.

- в технической спецификации указаны неточные характеристики: «кромка ПВХ 1–2 мм», «минимальный размер ограждаемой территории», «общая минимальная длина ограждения», «допускается использование для МРС»;
- • Размеры загона указаны 18 м × 10,7 м, при этом площадь указана 193 м². Однако при расчете площади загона 18 м × 10,7 м фактическая площадь составляет 192,6 м², что не соответствует требованию технической спецификации заказчика, согласно которой площадь загона должно составлять не менее 193 м².
- • Площадь первого накопителя указана 91 м², площадь второго накопителя указана 91 м², площадь раскола указана 9 м². Общая площадь составляет 191 м², что не соответствует заявленной поставщиком площади 193 м² и требованиям технической спецификации заказчика.
- • Поставщиком указаны размеры раскола: длина 10 м и ширина 800 мм. При указанных размерах площадь раскола составляет 8 м², тогда как технической спецификацией заказчика требовано площадь раскола не менее 9 м².
- Количество дымовых пожарных извещателей указано 4 штуки, что не соответствует количеству помещений, указанному в технической характеристике поставщика (6 помещений)
- Поставщиком указаны размеры ограждаемой территории 16 м × 12,6 м. При указанных размерах периметр ограждаемой территории составляет 57,2 м, что не соответствует требованию технической спецификации заказчика, согласно которой общая длина ограждения определяется исходя из периметра ограждаемой территории и составляет 57,6 м.

Кроме того, имеются основания для дополнительной проверки конкурсных заявок ТОО «BIG Stroy service», ТОО «Континент ТМ» и ОО «Нұр сыйла» общество инвалидов на предмет соответствия технической спецификации, технических паспортов, сертификатов соответствия, эскизных чертежей и иных документов, представленных в составе конкурсных заявок. В ходе изучения представленных эскизных чертежей выявлены расхождения с требованиями технической спецификации заказчика, в том числе несоответствие размеров раскола, размеров административного здания – ветеринарного пункта, а также иных конструктивных элементов объекта закупки. Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости проведения дополнительной проверки достоверности и соответствия представленных документов требованиям конкурсной документации и технической спецификации заказчика.

Также обращаем внимание, что конкурсные заявки ТОО «ZERGER Construction» содержат точные характеристики и соответствуют требованиям технической спецификации заказчика, тогда как у участников, выявлены многочисленные несоответствия техническим требованиям закупки.

Считаем, что все потенциальные поставщики, принимающие участие в данном конкурсе, обязаны полностью соответствовать требованиям конкурсной документации и технической спецификации заказчика. Потенциальный поставщик должен обладать достаточными знаниями о поставляемом товаре, его технических характеристиках, конструктивных особенностях и требованиях заказчика. Наличие многочисленных несоответствий, противоречий и неточных характеристик в конкурсной заявке свидетельствует о недостаточном понимании предмета закупки и создает риск поставки товара, не соответствующего требованиям технической спецификации, а также риск изготовления объекта с отклонениями от установленных параметров и характеристик. В свою очередь, это может привести к ненадлежащему исполнению договора о государственных закупках и не обеспечить достижение целей, предусмотренных закупкой.

Считаем, что конкурсная комиссия не обеспечила всестороннюю и объективную проверку представленных документов, что привело к принятию решения, не соответствующего требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

На основании изложенного просим:

1. Провести полную повторную проверку конкурсных заявок ТОО «BIG Stroy service», ТОО «Нұрлы Аспан Құрылыс», ТОО «Континент ТМ» и ОО «Нұр сыйла» общество инвалидов на предмет соответствия требованиям конкурсной документации и технической спецификации заказчика.
2. По результатам повторной проверки признать конкурсные заявки ТОО «BIG Stroy service», ТОО «Нұрлы Аспан Құрылыс», ТОО «Континент ТМ» и ОО «Нұр сыйла» общество инвалидов несоответствующими требованиям конкурсной документации и отклонить их в установленном законодательством порядке.
3. Проверить соответствие представленных технических характеристик требованиям Приложения 13 (Техническая спецификация закупаемых товаров).
4. Проверить соответствие технических паспортов, сертификатов соответствия, разрешительных документов и эскизных чертежей требованиям конкурсной документации.
5. Дать правовую оценку выявленным несоответствиям и действиям конкурсной комиссии при рассмотрении заявок участников.
6. Отменить протокол итогов № 17881914 от 09.06.2026 года и провести повторное рассмотрение конкурсных заявок в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

Директор ТОО «ZERGER Construction» _____ Құттыбеков И.М.

«12 » июня 2026 года