Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17930127

Конкурстың № 17149998-1
Конкурстың атауы Дизельді генератор-электр станциясы.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-09 12:06:12 дейін 2026-06-11 12:06:12
Ұйымдастырушының атауы "БАЛҚАШ ӘУЕЖАЙЫ" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150840021487	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать предполагаемый способ прокладки кабельных линий: по земле в траншее, в кабельном канале, по стенам/лоткам, в гофре/трубе либо иным способом.	2026-06-11 09:22:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Необходимо предусмотреть 20 м кабеля с кабельным каналом
2	150840021487	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать место установки шкафа АВР: внутри здания, в электрощитовой, на улице либо рядом с ДГУ. Также просим указать требования к исполнению шкафа АВР по степени защиты, способу установки и месту подключения.	2026-06-11 09:21:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Электрическая/функциональная защита для безопасной работы электрической сети. АВР предусмотреть рядом с кожухом ДГУ
3	150840021487	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать расстояние от места установки ДГУ до шкафа АВР, а также расстояние от шкафа АВР до существующего вводно-распределительного устройства/электрощитовой/точки подключения нагрузки.	2026-06-11 09:21:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установка возле БКТП в радиусе 10 метров

4	150840021487	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить, имеется ли на объекте контур заземления, пригодный для подключения ДГУ.	2026-06-11 09:22:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Возле БКТП имеется контур заземления, где необходимо установить ДГУ.
5	161040015339	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Для корректного расчета монтажных работ при вводе в эксплуатацию просим Вас указать количество метров, вид и тип кабеля, необходимого для подключения закупаемого генератора.	2026-06-11 10:34:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Необходимо Медный кабель гибкого типа многожильного исполнения, кабель 20 метров.
6	150840021487	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать точное место установки ДГУ на объекте: на улице, в помещении либо на специально отведённой площадке.	2026-06-11 09:19:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На улице рядом с БКТП
7	150840021487	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить, имеется ли на объекте готовая площадка/фундамент под установку ДГУ. Если площадка имеется, просим указать её размеры, материал основания, несущую способность и готовность к установке оборудования.	2026-06-11 09:21:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Имеется площадка рядом с БКТП, необходимо предусмотреть плиту под ДГУ.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Мурзахметов Мейрамбек Аринович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17930127

№ конкурса 17149998-1
Название конкурса Дизельный генератор- электростанция.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-09 12:06:12 по 2026-06-11 12:06:12
Наименование организатора ТОО "АЭРОПОРТ БАЛХАШ"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150840021487	Запрос о разъяснении КД	Просим указать предполагаемый способ прокладки кабельных линий: по земле в траншее, в кабельном канале, по стенам/лоткам, в гофре/трубе либо иным способом.	2026-06-11 09:22:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Необходимо предусмотреть 20 м кабеля с кабельным каналом
2	150840021487	Запрос о разъяснении КД	Просим указать место установки шкафа АВР: внутри здания, в электрощитовой, на улице либо рядом с ДГУ. Также просим указать требования к исполнению шкафа АВР по степени защиты, способу установки и месту подключения.	2026-06-11 09:21:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Электрическая/функциональная защита для безопасной работы электрической сети. АВР предусмотреть рядом с кожухом ДГУ
3	150840021487	Запрос о разъяснении КД	Просим указать расстояние от места установки ДГУ до шкафа АВР, а также расстояние от шкафа АВР до существующего вводно-распределительного устройства/электрощитовой/точки подключения нагрузки.	2026-06-11 09:21:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установка возле БКТП в радиусе 10 метров

4	150840021487	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить, имеется ли на объекте контур заземления, пригодный для подключения ДГУ.	2026-06-11 09:22:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Возле БКТП имеется контур заземления, где необходимо установить ДГУ.
5	161040015339	Запрос о разъяснении КД	Для корректного расчета монтажных работ при вводе в экспулатацию просим Вас указать количество метров, вид и тип кабеля, необходимого для подключения закупаемого генератора.	2026-06-11 10:34:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Необходимо Медный кабель гибкого типа многожильного исполнения, кабель 20 метров.
6	150840021487	Запрос о разъяснении КД	Просим указать точное место установки ДГУ на объекте: на улице, в помещении либо на специально отведённой площадке.	2026-06-11 09:19:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На улице рядом с БКТП
7	150840021487	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить, имеется ли на объекте готовая площадка/фундамент под установку ДГУ. Если площадка имеется, просим указать её размеры, материал основания, несущую способность и готовность к установке оборудования.	2026-06-11 09:21:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Имеется площадка рядом с БКТП, необходимо предусмотреть плиту под ДГУ.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Мурзахметов Мейрамбек Аринович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).