ИП SS

Тел.сот.: +7776 1544441
ИП «SS»
БИН/ИИН 900915350465

Акт дефекта

«12» июня 2026г.

Я, нижеподписавшийся:
- Технический специалист ИП «SS»

составили настоящий акт о том, что:

Согласно договору №210240035161/260142/00 от 04.06.2026 г. «Услуги по освидетельствованию противопожарного инвентаря».

При техническом осмотре огнетушителей в количестве ОУ5- 2 шт., ОУ3- 1 шт.,ОП5- 1 шт., техническими специалистами было выявлено, что данные огнетушители к дальнейшему применению непригодны, так как не прошли гидравлическое и пневматическое испытание, имеют внешние повреждения корпуса. В связи с этим рекомендуется списать вышеуказанные огнетушители.

ИП SS **Мукушев Д.Е.**