Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"** — **201040029448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ИП КокшеВоздух** — **931220351186**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №201040029448/260183/00 от 15.06.2026г

Номер документа	Дата составления
00000000020	17.06.26.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц)* (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования	17.06.2026		услуга	1	210 000,00	210 000,00
					1	x	210 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных заказчиком _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гедеревич А.А.
подпись *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ _____

М.П.

АКТ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА

17.06.2026
г.Кокшетау

«17» июня 2026 года произвели диагностику кондиционера:

Модель: ACH-18-H1
Кондиционер
Марка: Almacom

Инвентарный номер-236009000004

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Тел.: 87162 510293
Руководитель Омарханов Серик Сексенбаевич

Внешний вид и комплектация:
В комплектации: полная

Причина обращения:
Не работает

Не подлежит дальнейшей эксплуатации по причине:

☐ Невозможностью выполнения ремонта

☐ Другой причины
В связи отказа в работе компрессора

Акт составлен:

1. Гедеревич А.А.

М.П