АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «ҚАЛАЛЫҚ КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

050012, Алматы к-сы, Толе би к-сі, 93
Тел: +7 (727) 225 00 67
Факс:+7 (727) 279 89 98
E-mail: kardiocenter_almaty@mail.ru

050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93
Тел: +7 (727) 225 00 67
Факс:+7 (727) 279 89 98
E-mail: kardiocenter_almaty@mail.ru

ТОО «Проектные энергетические системы»

РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения требования об отмене итогов конкурса №17026786-2

КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г. Алматы, рассмотрев Ваше требование (жалобу) об отмене итогов конкурса №17026786-2 «Источник бесперебойного питания 3-х фазные 500000 Вт (монтаж, с переносом ВРУ)», сообщает об отказе в его удовлетворении на основании следующих правовых и технических фактов:

1) Касательно характеристики «Диапазон входного напряжения»

В конкурсной заявке ТОО "Digital Trend" в Приложении 17 в разделе Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики) указано «Диапазон входного напряжения: -20%, +15%. Минимальное значение по допуску входного напряжения ИБП: 138В», что соответствует требованиям, указанным в Приложении 13 к конкурсной документации.

2) Касательно характеристики «Диапазон входной частоты»

В конкурсной заявке ТОО "Digital Trend" в Приложении 17 в разделе Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики) указано «Диапазон входной частоты, при которой ИБП поддерживает бесперебойную и стабильную работу: от 40 до 70 Гц Минимальное значение частоты на входе (Гц): 40 Гц; Максимальное значение частоты на входе (Гц): 70 Гц», что соответствует требованиям, указанным в Приложении 13 к конкурсной документации.

Таким образом, доводы, изложенные в жалобе не подтверждены, и жалоба подлежит отказу в удовлетворении.

Согласно Закону и Правилам, конкурсная комиссия **обязана отклонить** заявку, если предложенный товар не соответствует требованиям технической спецификации. Комиссия действовала строго в рамках правового поля, обеспечивая объективность оценки.

ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ:

На основании вышеизложенного, КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» РЕШИЛО: Жалобу ТОО «Проектные энергетические системы» об отмене итогов конкурса №17026786-2 **оставить без удовлетворения**.

И.о. заместителя директора по финансово-экономической работе **Мамутбаева С.У.**

Начальник отдела государственных закупок **Буркитбеков З.А.**

Менеджер по государственным закупкам **Молдабаев Т.М.**

Начальник АХС **Амелов Б.Е.**