АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «ҚАЛАЛЫҚ КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

050012, Алматы к-сы, Толе би к-сі, 93
Тел: +7 (727) 225 00 67
Факс:+7 (727) 279 89 98
E-mail: kardiocenter_almaty@mail.ru

050012, г. Алматы, ул. Толе би, 93
Тел: +7 (727) 225 00 67
Факс:+7 (727) 279 89 98
E-mail: kardiocenter_almaty@mail.ru

ТОО " ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS

РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения требования об отмене итогов конкурса №17026786-2

КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УОЗ г.Алматы, рассмотрев Ваше требование (жалобу) об отмене итогов конкурса №17026786-2 «Источник бесперебойного питания 3-х фазные 500000 Вт (монтаж, с переносом ВРУ)», сообщает об отказе в его удовлетворении на основании следующих правовых и технических фактов:

1. О правомерности утверждения технической спецификации

Согласно **п. 169 Правил осуществления государственных закупок** (далее — Правила), Заказчиком было проведено обязательное предварительное обсуждение проекта конкурсной документации (КД).

В ходе обсуждения поступило замечание об изменении массогабаритных характеристик товара. Руководствуясь **пп. 1) п. 172 Правил**, Заказчик принял законное решение — частично удовлетворить замечание и **внести изменения и (или) дополнения в проект КД**.

Вместе с тем, отмечаем, что потенциальный поставщик ТОО "ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS" не участвовал в предварительном обсуждении проекта конкурсной документации.

Окончательный текст технической спецификации (Приложение №13) был утвержден и опубликован на веб-портале строго в порядке, установленном пунктами 163 и 164 Правил. Установление предельных диапазонов значений в финальной редакции полностью соответствует **пп. 2) п. 2 статьи 4 Закона РК «О государственных закупках»** (далее — Закон).

2. О технической обоснованности требований Заказчика

Установленные в Приложении №13 параметры ИБП (габариты: не более 1432×972×1980 мм, не менее 1428×968×1978 мм; масса: не более 1085 кг, не менее 1075 кг) прописаны исключительно **функциональными потребностями Заказчика** и спецификой места установки.

Данная закупка включает в себя не только поставку, но и **монтаж оборудования с переносом ВРУ** в существующем здании Кардиологического центра. Указанные габариты и вес жестко ограничены:

- Физическими размерами дверных проемов и технического коридора, через которые будет осуществляться занос ИБП.

- Площадью выделенного помещения для ВРУ.
- Максимально допустимой нагрузкой на плиты перекрытия здания.

Таким образом, требования к размерам обусловлены строительно-техническими условиями объекта, а не созданием преимуществ для конкретного производителя.

3. О добровольном согласии Поставщика с условиями конкурса

Окончательная редакция КД со всеми техническими параметрами была доступна для ознакомления до момента завершения приема заявок. ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» не оспорило утвержденную техническую спецификацию в уполномоченном органе до закрытия приема заявок.

Более того, Ваша конкурсная заявка содержит подписанное уполномоченным лицом **«Соглашение об участии в конкурсе»**, в котором прямо указано:

*«Настоящим выражаем желание принять участие в данных государственных закупках... и **согласие осуществить поставку товара в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными КД**... Подтверждаем, что **ознакомлены с конкурсной документацией** и обеспечим представление... достоверных сведений о качественных и иных характеристиках поставляемого товара».*

Подав заявку и подписав данное Соглашение, Вы подтвердили готовность поставить ИБП строго в рамках диапазонов, указанных в Приложении №13.

4. О законности действий конкурсной комиссии

Из Протокола об итогах №17026786-ОК2 следует, что предложенный Вами товар по своим массогабаритным характеристикам вышел за рамки утвержденных КД диапазонов.

Согласно Закону и Правилам, конкурсная комиссия **обязана отклонить** заявку, если предложенный товар не соответствует требованиям технической спецификации. Комиссия действовала строго в рамках правового поля, обеспечивая объективность оценки.

ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ:

На основании вышеизложенного, КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр» РЕШИЛО: Жалобу ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» об отмене итогов конкурса №17026786-2 **оставить без удовлетворения**.

И.о. заместителя директора по финансово-экономической работе **Мамутбаева С.У.**

Начальник отдела государственных закупок **Буркитбеков З.А.**

Менеджер по государственным закупкам **Молдабаев Т.М.**

Начальник АХС **Амелов Б.Е.**