.

**Исх.№: 18 от 29.06.2026 г.**

**Организатор:** 000340002938 Государственное учреждение "Отдел финансов акимата Житикаринского района"
**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства акимата Житикаринского района"
**Адрес организатора**: Казахстан, 394420100, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ул. Микрорайон 6, д. 65, оф. оф
**От кого**: ТОО "ТемирТас Трэйд"
**Адрес потенциального поставщика**: Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Қарашығанақ, здание 7, почтовый индекс 010000
**Наименование закупки**: Блочно-модульный ветеринарный пункт с расколом
**Номер закупки:** 17132210-1
**Лоты:** 86607681-ОК1

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, просим провести проверку законности допуска к участию в конкурсе заявки ТОО «Нұрлы Аспан Құрылыс» и ТОО «BIG Stroy service».

Согласно подпункту 2 пункта 212 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, в том числе в случае представления технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставления документов, требуемых технической спецификацией.

При изучении заявок ТОО «Нұрлы Аспан Құрылыс» и ТОО «BIG Stroy service» установлены грубые несоответствия предложенных технических спецификаций требованиям Конкурсной документации (КД) Заказчика, носящие взаимоисключающий и технически невыполнимый характер.

**1. Технические противоречия в части конструктивных элементов (Загон-накопитель)**

В представленных Потенциальными поставщиками технических спецификациях в качестве опорных столбов указаны *«металлические **круглые трубы размером 80×80 мм**»*.

Данное утверждение содержит в себе неустранимое техническое противоречие: круглые металлические трубы не имеют и не могут иметь геометрических размеров «80×80 мм», поскольку данный размерный ряд (в миллиметрах по двум осям) применяется исключительно к профильным трубам квадратного или прямоугольного сечения. Для круглых труб ключевым параметром является внешний диаметр и толщина стенки. Наличие подобных формулировок свидетельствует о предоставлении недостоверных/противоречивых технических данных, что не позволяет определить реальные физические характеристики предлагаемого к установке материала.

**2. Несоответствие и неопределенность в части системы электроснабжения**

Технической спецификацией Заказчика строго предусмотрено электроснабжение объекта категории III с вводом в здание напряжением 380/220 В *«через разъем ШР или распределительную коробку»*. Таким образом, Заказчик определил два альтернативных, регламентированных и технически осуществимых

способа подключения: посредством штепсельного разъема (ШР) либо посредством распределительной коробки.

Вместе с тем в технических спецификациях ТОО «Нұрлы Аспан Құрылыс» и ТОО «BIG Stroy service» указано: *«ввод в здание 380 и 220 В **через разъем распределительную коробку**»*.

Данная формулировка не только искажает требование Заказчика, но и полностью исключает предусмотренный вариант подключения через разъем ШР. Более того, словосочетание *«разъем распределительную коробку»* не является общепринятым техническим термином, не применяется в нормативно-технической документации (включая ПУЭ РК) и не позволяет однозначно определить, какое именно инженерное решение планируется к реализации. Подобное изменение синтаксической конструкции требования создает правовую и техническую неопределенность.

На основании изложенного, представленные технические спецификации ТОО «Нұрлы Аспан Құрылыс» и ТОО «BIG Stroy service» не подтверждают соответствие императивным требованиям Заказчика и подлежат признанию не соответствующими Конкурсной документации. Потенциальные поставщики подлежали безусловному отклонению.

На основании изложенного, руководствуясь законодательством Республики Казахстан о государственных закупках,

**ПРОСИМ:**

1. Провести проверку законности допуска к участию в конкурсе ТОО «Нұрлы Аспан Құрылыс» и ТОО «BIG Stroy service».
2. Признать допуск указанных потенциальных поставщиков к участию в конкурсе неправомерным.
3. Обязать Организатора государственных закупок отменить протокол итогов и привести итоги конкурса в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках путем отклонения заявок ТОО «Нұрлы Аспан Құрылыс» и ТОО «BIG Stroy service».
4. Признать Потенциального Поставщика ТОО "ТемирТас Трэйд" Победителем закупки.

Исполнитель: Кожабек Гульвира
Сотовый: +7(777) 008 6155

**С уважением,**
**Директор** **Диканбаев Т.А.**