Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18003292

Конкурстың № 17190288-1
Конкурстың атауы "Халық Арена" объектісінің Электр, электртаратушы/реттеуші жабдықтауды және ұқсас аппаратураны техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-16 00:24:19 дейін 2026-06-19 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласының спорт құрылыстары дирекциясы" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	190940020648	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить требование о наличии у инженера по технике безопасности и охране труда диплома о высшем образовании исключительно по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды». Данное требование является необоснованным и ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку выполнение функций инженера по безопасности и охране труда подтверждается наличием действующего сертификата по безопасности и охране труда, выданного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Специалисты, имеющие высшее образование по иным техническим направлениям и прошедшие соответствующее обучение с получением действующего сертификата по безопасности и охране труда, обладают необходимой квалификацией для выполнения данных обязанностей. В связи с изложенным просим исключить	2026-06-18 12:49:19	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения требования о наличии у инженера по технике безопасности и охране труда диплома о высшем образовании по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды», сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие трудового ресурса — инженера по технике

			требование о наличии диплома по конкретной специальности и оставить требование о наличии действующего сертификата по безопасности и охране труда, которого достаточно для подтверждения квалификации специалиста.			безопасности и охране труда, квалификация которого подтверждается дипломом о высшем образовании по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» и действующим сертификатом. Довод потенциального поставщика о том, что для подтверждения квалификации указанного специалиста достаточно только действующего сертификата по безопасности и охране труда, является необоснованным. Действующий сертификат подтверждает прохождение соответствующего обучения и актуальность знаний в области безопасности и охраны труда. Однако сам по себе сертификат не заменяет профильное высшее образование и не подтверждает наличие системной профессиональной подготовки в области безопасности жизнедеятельности, оценки производственных рисков, предупреждения аварийных ситуаций, организации безопасного выполнения работ и

						защиты работников при эксплуатации технически сложных объектов. Специальность «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» непосредственно связана с функциями инженера по технике безопасности и охране труда, поскольку охватывает вопросы охраны труда, промышленной и производственной безопасности, предупреждения аварий, анализа рисков, безопасной эксплуатации объектов и организации мероприятий по защите работников и посетителей. Предмет закупки связан не с простыми бытовыми услугами, а с технической эксплуатацией и обслуживанием систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая электрооборудование, системы электроснабжения, освещения, спортивного и наружного освещения, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, щитовые и иные элементы

						электротехнической инфраструктуры. Указанные системы относятся к объектам повышенного технического риска. При их эксплуатации и обслуживании возможны повреждение изоляции, перегрев контактов, короткое замыкание, перегрузка сетей, аварийное отключение оборудования, повреждение кабельных трасс, выполнение работ в действующих электроустановках и иные обстоятельства, влияющие на безопасность работников, посетителей и объекта в целом. Техническая спецификация предусматривает ежедневные, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, фиксацию отклонений, выполнение профилактических и аварийных работ, а также обеспечение безопасной эксплуатации инженерных систем. При таких условиях Заказчику требуется не формальное наличие любого специалиста с краткосрочным

						сертификатом, а наличие профильного специалиста, обладающего соответствующей базовой подготовкой и способного профессионально организовать контроль безопасности при выполнении работ на электротехническом объекте. Ссылка потенциального поставщика на то, что специалисты с иным техническим образованием и действующим сертификатом также могут выполнять функции по безопасности и охране труда, не является основанием для изменения конкурсной документации. Заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к трудовым ресурсам с учетом предмета закупки, сложности объекта, характера оказываемых услуг и рисков исполнения договора. Квалификационные требования направлены на подтверждение способности потенциального поставщика надлежащим образом исполнить договор. В рассматриваемом случае требование о наличии профильного

						высшего образования у инженера по технике безопасности и охране труда непосредственно связано с предметом закупки и необходимостью обеспечения безопасного выполнения работ при обслуживании электротехнических систем крупного многофункционального объекта. Данное требование не содержит указания на конкретное учебное заведение, конкретное физическое лицо, работодателя, год окончания обучения либо иные признаки, создающие преимущество отдельному участнику закупки. Потенциальный поставщик вправе привлечь соответствующего специалиста на законных основаниях при условии его соответствия установленным квалификационным требованиям. Следовательно, требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил

						объективных доказательств того, что наличие специалиста с указанным профильным образованием невозможно обеспечить нескольким участникам рынка, что такие специалисты отсутствуют на рынке труда либо что требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе несогласие потенциального поставщика с уровнем квалификации трудового ресурса не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение требования о профильном высшем образовании и оставление только требования о наличии сертификата может привести к формальному подтверждению квалификации специалиста без достаточной базовой подготовки, снижению качества контроля за безопасностью работ, увеличению рисков при обслуживании электрооборудования и ненадлежащему исполнению

						обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии у инженера по технике безопасности и охране труда диплома о высшем образовании по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру и рискам оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости надлежащего исполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения требования о наличии профильного высшего образования у инженера по технике безопасности и охране труда отсутствуют.

2	190940020648	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить из квалификационных требований обязательное предоставление действующих сертификатов поверки, сертификатов калибровки и протоколов испытаний на оборудование и средства измерений на этапе подачи заявки. Квалификационные требования должны подтверждать наличие у потенциального поставщика необходимых материальных ресурсов, однако требование о предоставлении именно действующих сертификатов поверки, калибровки и протоколов испытаний на дату подачи заявки является необоснованным и ограничивает круг потенциальных поставщиков. Срок действия свидетельств о поверке, сертификатов калибровки и протоколов испытаний может истечь до начала исполнения договора, а при необходимости оборудование проходит очередную поверку или испытания непосредственно перед выполнением работ в соответствии с требованиями	2026-06-18 12:40:44	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из квалификационных требований обязательного предоставления действующих сертификатов поверки, сертификатов калибровки и протоколов испытаний на оборудование и средства измерений на этапе подачи заявки, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных

			законодательства Республики Казахстан. Таким образом, требование о наличии действующих сертификатов и протоколов именно на этапе проведения государственных закупок не влияет на способность потенциального поставщика исполнить договор и создает необоснованные препятствия для участия в закупке. Просим оставить требование только о наличии соответствующего оборудования, а документы, подтверждающие его поверку, калибровку или испытания, требовать при исполнении договора либо до начала выполнения работ			ресурсов, в том числе оборудования и средств измерений с действующими сертификатами поверки, сертификатами калибровки и протоколами испытаний. Данные требования установлены с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг, уровня технической сложности объекта и необходимости подтверждения фактической готовности потенциального поставщика к надлежащему исполнению договора. Довод потенциального поставщика о том, что на этапе подачи заявки достаточно подтвердить только наличие оборудования, а документы о поверке, калибровке и испытаниях должны предоставляться уже при исполнении договора либо перед началом выполнения работ, является необоснованным. Квалификационные требования устанавливаются именно для подтверждения способности потенциального поставщика исполнить обязательства по договору на момент участия в

						закупке. Следовательно, потенциальный поставщик должен подтвердить не только формальное наличие оборудования и средств измерений, но и их фактическую пригодность к применению. Само по себе наличие прибора, оборудования либо средства защиты без действующего сертификата поверки, сертификата калибровки или протокола испытаний не подтверждает его исправность, метрологическую пригодность, безопасность применения и возможность использования при оказании услуг. Неповеренное либо неиспытанное оборудование не может рассматриваться как полноценный материальный ресурс, поскольку его применение при техническом обслуживании электротехнических систем может привести к недостоверным результатам измерений, ошибочной диагностике, нарушению требований безопасности и риску ненадлежащего исполнения договора. Техническая

						спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения, наружного освещения, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, щитовые и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. При оказании услуг поставщик обязан выполнять технический мониторинг, инструментальную диагностику, плановые и внеплановые осмотры, проверку технического состояния инженерных систем, выявление отклонений, фиксацию результатов проверок, обследований и испытаний в журналах, актах и отчетах. Кроме того, техническая спецификация предусматривает контроль рабочих параметров электрооборудования, проведение термографии, проверку состояния

						изоляции, обслуживание электрических счетчиков и измерительных приборов, измерение сопротивления изоляции, измерение токовых нагрузок, использование средств защиты и иные действия, для которых необходимы исправные, поверенные, откалиброванные либо испытанные средства измерений и оборудование. При таких условиях Заказчику требуется подтверждение того, что потенциальный поставщик уже на этапе подачи заявки располагает не формальными, а фактически пригодными к применению материальными ресурсами. Перенос обязанности по предоставлению действующих сертификатов поверки, сертификатов калибровки и протоколов испытаний исключительно на этап исполнения договора создает риск допуска к участию и признания победителем поставщика, который фактически не имеет пригодных средств измерений, оборудования и средств защиты и не

						способен приступить к оказанию услуг в надлежащем порядке с момента начала исполнения договора. Такой подход может привести к задержке начала оказания услуг, невозможности проведения диагностики, отсутствию достоверных измерений, затруднению приемки результатов, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Довод о том, что срок действия документов может истечь до начала исполнения договора, также не является основанием для исключения требования. Если срок действия поверки, калибровки либо испытаний истекает в период исполнения договора, поставщик обязан своевременно пройти очередную поверку, калибровку либо испытания в установленном порядке. Однако это не отменяет обязанности подтвердить пригодность материальных ресурсов на дату подачи заявки, если такое требование установлено конкурсной

						документацией. Квалификационные требования не могут подменяться будущим намерением потенциального поставщика пройти поверку, калибровку либо испытания после признания победителем. На этапе закупки Заказчик должен иметь возможность объективно оценить реальную способность участника исполнить договор, а не только его обещание привести материальные ресурсы в надлежащее состояние в будущем. Ссылка потенциального поставщика на то, что документы о поверке, калибровке и испытаниях относятся только к этапу фактического выполнения работ, не принимается. Квалификационные требования направлены на предварительное подтверждение способности потенциального поставщика выполнить договор, включая наличие необходимых материальных ресурсов в исправном и пригодном состоянии. Норма, на которую ссылается потенциальный

						поставщик, не запрещает Заказчику устанавливать требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о предоставлении действующих сертификатов поверки, сертификатов калибровки и протоколов испытаний непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору, поскольку предмет закупки связан с техническим обслуживанием электрического, электрораспределительного и регулирующего оборудования, где достоверность измерений, исправность приборов и безопасность средств защиты имеют существенное значение. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и

						квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Указанные требования не содержат привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю, поставщику, испытательной лаборатории либо метрологической организации. Потенциальный поставщик вправе использовать оборудование и средства измерений любого производителя при условии их соответствия требованиям конкурсной документации и наличия действующих подтверждающих документов. Следовательно, данные требования применяются ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создают преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что требование о предоставлении

						действующих сертификатов поверки, сертификатов калибровки и протоколов испытаний невозможно исполнить нескольким участникам рынка, что оно установлено под конкретного поставщика либо что наличие пригодных и подтвержденных материальных ресурсов не связано с предметом закупки. Само по себе несогласие потенциального поставщика со сроком предоставления документов не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение указанного требования либо перенос его исключительно на этап исполнения договора может привести к участию поставщиков, не имеющих фактически пригодного оборудования, средств измерений и средств защиты, что противоречит цели установления квалификационных требований и создает риски ненадлежащего оказания услуг.
						/> Таким образом, требование о предоставлении действующих сертификатов поверки, сертификатов калибровки и протоколов испытаний на этапе подачи заявки является обоснованным, связано с предметом закупки, подтверждает наличие пригодных материальных ресурсов и непосредственно вытекает из необходимости надлежащего исполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации либо переноса предоставления подтверждающих документов исключительно на этап исполнения договора отсутствуют.

3	190940020648	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить требование о наличии фургона на мотошасси, поскольку данный материальный ресурс не является необходимым для выполнения работ по обслуживанию электрических сетей. Техническая спецификация не содержит обоснования, каким образом использование именно фургона на мотошасси влияет на качество, безопасность или своевременность оказания услуг. Выполнение работ по обслуживанию электрических сетей может осуществляться с использованием иных транспортных средств, обеспечивающих доставку персонала, оборудования и инструментов. Установление требования о наличии конкретного вида транспортного средства без его технического и функционального обоснования приводит к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков и нарушает принципы добросовестной конкуренции. В связи с изложенным просим	2026-06-18 12:46:18	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из квалификационных требований материального ресурса в виде фургона на мотошасси, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе фургона на мотошасси. Довод потенциального поставщика о том, что данный материальный

			исключить данное требование из конкурсной документации как не имеющее объективной необходимости для исполнения договора.			ресурс не является необходимым для выполнения работ по обслуживанию электрических сетей, является необоснованным. Предмет закупки не ограничивается обслуживанием отдельных электрических сетей либо разовой доставкой персонала к месту выполнения работ. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения, наружного освещения, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. В рамках исполнения договора поставщик обязан обеспечивать ежедневный эксплуатационный режим, проводить плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выполнять

						заявки Заказчика, устранять неисправности, обеспечивать аварийное реагирование и поддерживать исправное состояние обслуживаемых систем. Для выполнения указанных обязанностей требуется не только перевозка специалистов, но и оперативная доставка измерительных приборов, средств индивидуальной защиты, инструмента, расходных материалов, запасных частей, кабельной продукции, крепежных элементов, переносного оборудования, аварийного комплекта и иного технического инвентаря. Фургон на мотошасси необходим как мобильный технический транспорт, позволяющий обеспечить оперативное перемещение бригады и оборудования по объекту, доставку материалов к техническим помещениям, щитовым, трансформаторным подстанциям, дизель-генераторным установкам, участкам наружного и спортивного освещения, кабельным трассам и другим зонам

						обслуживания. Довод о возможности использования иных транспортных средств не опровергает обоснованность установленного требования. Заказчик вправе определить тот вид материального ресурса, который соответствует характеру объекта, объему услуг, необходимости оперативного реагирования и безопасной перевозки технического оборудования. Обычный легковой автомобиль не является функционально равнозначной заменой фургону на мотошасси, поскольку легковой автомобиль предназначен преимущественно для перевозки пассажиров и не обеспечивает необходимый объем, удобство и безопасность перевозки инструмента, оборудования, материалов и запасных частей, необходимых для технического обслуживания электротехнической инфраструктуры крупного объекта. Техническая спецификация не обязана отдельным пунктом описывать каждую

						ситуацию использования каждого материального ресурса. Квалификационные требования формируются для подтверждения наличия у потенциального поставщика ресурсов, необходимых для надлежащего исполнения договора. Функциональная связь фургона на мотошасси с предметом закупки вытекает из характера оказываемых услуг, объема обслуживаемых инженерных систем и необходимости ресурсного обеспечения процесса эксплуатации. Объект «Халық Арена» является крупным многофункциональным комплексом с разветвленной инженерной инфраструктурой. Работы могут выполняться одновременно в разных зонах объекта, в том числе по заявкам Заказчика, при внеплановых осмотрах, профилактических мероприятиях и аварийных ситуациях. Наличие фургона на мотошасси влияет на своевременность и качество оказания услуг, поскольку обеспечивает мобильность

						технических бригад, сокращает время доставки инструментов и материалов, позволяет оперативно реагировать на неисправности, снижает риск простоя оборудования и повышает готовность поставщика к выполнению аварийных и профилактических работ. Ссылка потенциального поставщика на отсутствие отдельного технического и функционального обоснования в технической спецификации не является основанием для исключения требования. Требование установлено в составе квалификационных требований как материальный ресурс и связано с предметом закупки, условиями оказания услуг и необходимостью подтверждения фактической готовности потенциального поставщика к исполнению договора. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная

						норма не запрещает Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии фургона на мотошасси непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору, поскольку услуги связаны с техническим обслуживанием электротехнических систем крупного объекта, оперативным реагированием, ежедневным мониторингом, диагностикой, перевозкой персонала, оборудования, приборов, инструментов и материалов. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки,

						характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование не содержит указания на конкретную торговую марку, модель, производителя, год выпуска либо конкретного владельца транспортного средства. Потенциальный поставщик вправе подтвердить наличие соответствующего материального ресурса на законном основании при условии его соответствия требованиям конкурсной документации. Следовательно, данное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что требование о наличии фургона на мотошасси невозможно исполнить нескольким участникам рынка, что такой транспорт отсутствует на рынке

						либо что он не связан с предметом закупки. Само по себе утверждение о возможности использования иных транспортных средств не подтверждает избыточность установленного требования и не опровергает право Заказчика определить необходимые материальные ресурсы исходя из характера, объема, сложности и условий оказания услуг. Исключение указанного требования может привести к снижению оперативности выполнения заявок, невозможности своевременной доставки оборудования, инструментов и материалов, увеличению времени реагирования на неисправности и аварийные ситуации, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии фургона на мотошасси является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из
						необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации отсутствуют.

4	160140014936	ҚҚ жобасына ескерту	"Фургон на мотошасси (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках)" Необоснованное требование, согласно размеру объекта и объему необходимых услуг и работ достаточно одного легкового автомобиля для доставки специалистов, инструмента, оборудования и материалов к месту выполнения услуг. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по договору. Исходя из изложенного, просим исключить указанное требование из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.	2026-06-17 22:17:59	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения требования о наличии фургона на мотошасси с регистрацией в городе Алматы и довод о том, что для выполнения услуг достаточно одного легкового автомобиля, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе фургона на мотошасси в

						количестве 4 единиц с регистрацией в городе Алматы. Довод потенциального поставщика о том, что согласно размеру объекта и объему необходимых услуг достаточно одного легкового автомобиля для доставки специалистов, инструмента, оборудования и материалов, является необоснованным. Предмет закупки не ограничивается разовой доставкой одного специалиста и минимального набора ручного инструмента к месту выполнения работ. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные

						подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, технические помещения, щитовые, опоры, светильники, арматура и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. Исполнитель обязан обеспечивать ежедневный эксплуатационный режим, проводить плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выполнять заявки Заказчика, выявлять отклонения в работе инженерных систем, устранять неисправности, обеспечивать аварийное реагирование и поддерживать безаварийную работу систем в период эксплуатации объекта. Для выполнения указанных обязанностей требуется не только перевозка персонала, но и оперативная доставка измерительных приборов, средств индивидуальной защиты, инструментов, расходных материалов, запасных частей, кабельной продукции, крепежных элементов, переносного

						оборудования, аварийного комплекта и иного технического инвентаря. Обычный легковой автомобиль не является функционально равнозначной заменой фургону на мотошасси, поскольку он предназначен преимущественно для перевозки пассажиров и не обеспечивает необходимый объем, удобство и безопасность перевозки технического оборудования, инструмента, материалов и запасных частей. Фургон на мотошасси необходим для мобильного технического реагирования, перемещения бригад и оборудования по территории объекта, доставки инструментов и материалов к техническим помещениям, распределительным устройствам, трансформаторным подстанциям, дизель-генераторным установкам, системам спортивного и наружного освещения, кабельным участкам и иным зонам обслуживания. Объект «Халық Арена» является крупным многофункциональным

						комплексом с разветвленной инженерной инфраструктурой. Работы могут выполняться одновременно в разных зонах объекта, в том числе по заявкам Заказчика, при внеплановых осмотрах, профилактических мероприятиях и аварийных ситуациях. Количество транспортных средств установлено с учетом необходимости оперативного реагирования, одновременного выполнения работ несколькими бригадами, доставки оборудования и материалов в разные зоны объекта, а также исключения простоя при занятости либо неисправности одной единицы транспорта. Требование о наличии именно фургона на мотошасси обусловлено его функциональными характеристиками: мобильностью, маневренностью, возможностью перевозки персонала вместе с оборудованием и материалами, а также пригодностью для эксплуатации в условиях объекта с несколькими техническими зонами и

						инженерными участками. Формулировка «один легковой автомобиль» не обеспечивает Заказчику гарантии, что потенциальный поставщик будет способен своевременно доставлять необходимый персонал, оборудование, инструменты и материалы для выполнения всего объема услуг, предусмотренного технической спецификацией. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не запрещает установление квалификационных требований к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии фургона на мотошасси

						непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору, поскольку услуги связаны с техническим обслуживанием электротехнических систем крупного объекта, оперативным реагированием, ежедневным мониторингом, диагностикой, перевозкой персонала, оборудования, приборов, инструментов и материалов. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных ресурсов. Требование о регистрации в городе Алматы связано с местом оказания услуг и необходимостью обеспечить постоянную доступность транспорта для оперативного выполнения заявок Заказчика на объекте. Данное требование направлено не на

						ограничение участников из иных регионов, а на обеспечение фактической готовности транспортного ресурса к работе на территории города Алматы без задержек, связанных с доставкой техники из другого региона. Потенциальный поставщик из любого региона Республики Казахстан вправе участвовать в закупке при условии обеспечения наличия соответствующего транспортного средства на законном основании и его доступности для исполнения договора в городе Алматы. Требование не содержит указания на конкретную торговую марку, модель, производителя, год выпуска либо конкретного владельца транспортного средства. Потенциальный поставщик вправе подтвердить наличие соответствующего материального ресурса на праве собственности, аренды, лизинга либо ином законном основании, если это допускается конкурсной документацией и законодательством

						Республики Казахстан. Следовательно, данное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что требование о наличии фургона на мотошасси невозможно исполнить нескольким участникам рынка, что такой транспорт отсутствует на рынке либо что он не связан с предметом закупки. Само по себе мнение потенциального поставщика о достаточности одного легкового автомобиля не подтверждает избыточность установленного требования и не опровергает право Заказчика определить необходимые материальные ресурсы исходя из характера, объема, сложности и условий оказания услуг. Исключение указанного требования может привести к снижению оперативности выполнения заявок,
						невозможности своевременной доставки оборудования, инструментов и материалов, увеличению времени реагирования на неисправности и аварийные ситуации, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии фургона на мотошасси с регистрацией в городе Алматы является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации отсутствуют.

5	160140014936	ҚҚ жобасына ескерту	"Инженер по технике безопасности и охране труда с дипломом о высшем образовании по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защиты окружающей среды» и "Инженер по пожарной безопасности." Для оказания указанных услуг достаточно одного специалиста по Безопасности и охране труда и Пожарной безопасности. Согласно квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих, Инженер по безопасности и охране труда должен иметь: Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет. Просим Вас убрать требование о	2026-06-17 22:26:54	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения требования о наличии инженера по пожарной безопасности, а также требования о наличии у инженера по технике безопасности и охране труда профильного высшего образования по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды», сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком

			наличии Инженера по пожарной безопасности и требование о наличии профильного образования.			предусмотрены отдельные трудовые ресурсы: инженер по технике безопасности и охране труда в количестве 1 единицы, квалификация которого подтверждается дипломом о высшем образовании по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» с действующим сертификатом, а также инженер по пожарной безопасности в количестве 1 единицы, квалификация которого подтверждается дипломом о высшем образовании по специальности «Пожарная безопасность». Довод потенциального поставщика о том, что для оказания указанных услуг достаточно одного специалиста по безопасности и охране труда и пожарной безопасности, является необоснованным. Функции инженера по технике безопасности и охране труда и функции инженера по пожарной безопасности не являются полностью тождественными. Инженер по технике безопасности и охране

						труда обеспечивает контроль безопасной организации труда, предупреждение производственных рисков, соблюдение требований охраны труда, допуск персонала к работам, организацию безопасного выполнения работ при обслуживании электротехнических систем и оборудования. Инженер по пожарной безопасности обеспечивает контроль пожарных рисков, предупреждение пожаров, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, электрических распределительных устройств, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок, кабельных трасс, щитовых, технических помещений, систем спортивного и наружного освещения. Предмет закупки по данному лоту связан не с простой разовой заменой отдельных элементов, а с технической эксплуатацией и обслуживанием систем энергоснабжения многофункционального комплекса

						«Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения, наружного освещения, трансформаторные подстанции и дизель-генераторные установки. Указанные системы относятся к объектам повышенного технического и пожарного риска. При их эксплуатации и обслуживании возможны перегрев контактов, повреждение изоляции, короткое замыкание, перегрузка сетей, неисправность защитных устройств, аварийное отключение оборудования, нарушение режима работы дизель-генераторных установок и иные нештатные ситуации. Техническая спецификация предусматривает ежедневные, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выявление отклонений, фиксацию результатов проверок, а также выполнение аварийных работ при повреждении кабельных трасс, коротком замыкании и

						иных обстоятельствах, создающих угрозу безопасности посетителей и дальнейшему повреждению объекта. Следовательно, вопросы охраны труда и пожарной безопасности имеют самостоятельное значение и требуют наличия соответствующих профильных специалистов. Ссылка потенциального поставщика на квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих не является основанием для изменения конкурсной документации. Квалификационный справочник содержит общие требования к должности, однако не обязывает Заказчика объединять функции разных специалистов в одном лице и не лишает Заказчика права устанавливать квалификационные требования к трудовым ресурсам с учетом предмета закупки, характера объекта, сложности работ и рисков исполнения договора. Требование о наличии профильного высшего

						образования у инженера по технике безопасности и охране труда является обоснованным. Действующий сертификат подтверждает актуальность знаний и прохождение соответствующего обучения, однако сам по себе не заменяет профильное высшее образование и не подтверждает наличие системной профессиональной подготовки в области безопасности жизнедеятельности, охраны труда, оценки производственных рисков, предупреждения аварийных ситуаций и организации безопасного выполнения работ. Специальность «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» непосредственно связана с функциями инженера по технике безопасности и охране труда, поскольку охватывает вопросы охраны труда, безопасности жизнедеятельности, предупреждения аварий, оценки рисков, защиты работников и безопасной эксплуатации объектов. Требование о наличии

						инженера по пожарной безопасности также является обоснованным. Данный специалист требуется не для выполнения самостоятельных пожарных работ, а для контроля пожарных рисков при обслуживании электрического оборудования, распределительных устройств, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок, кабельных трасс, щитовых, технических помещений, систем спортивного и наружного освещения объекта. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не запрещает Заказчику устанавливать квалификационные требования к трудовым ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по

						договору. В рассматриваемом случае требования о наличии инженера по технике безопасности и охране труда с профильным образованием и инженера по пожарной безопасности непосредственно вытекают из необходимости исполнения договора, поскольку услуги связаны с техническим обслуживанием электротехнических систем крупного объекта, ежедневным мониторингом, диагностикой, плановыми и внеплановыми осмотрами, профилактическими работами, аварийным реагированием и обеспечением безопасной эксплуатации инженерных систем. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих трудовых ресурсов. Исключение инженера по

						пожарной безопасности либо замена двух профильных специалистов одним универсальным специалистом может привести к снижению качества контроля за безопасностью работ, формальному исполнению обязанностей, увеличению рисков при обслуживании электрооборудования и ненадлежащему исполнению обязательств по договору. Установленные требования не содержат указания на конкретное учебное заведение, конкретное физическое лицо, работодателя, год окончания обучения либо стаж, превышающий допустимые пределы. Потенциальный поставщик вправе привлечь соответствующих специалистов на законных основаниях при условии их соответствия установленным квалификационным требованиям. Следовательно, данные требования применяются ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создают преимущества конкретному участнику закупки.

						/> Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что наличие указанных специалистов невозможно обеспечить нескольким участникам рынка, что такие специалисты отсутствуют на рынке труда либо что требования не связаны с предметом закупки. Само по себе несогласие потенциального поставщика с перечнем трудовых ресурсов не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Таким образом, требования о наличии инженера по технике безопасности и охране труда с профильным высшим образованием и действующим сертификатом, а также инженера по пожарной безопасности с дипломом по специальности «Пожарная безопасность» являются обоснованными, связаны с предметом закупки, соответствуют характеру и рискам оказываемых услуг и
						непосредственно вытекают из необходимости надлежащего исполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанных требований из конкурсной документации отсутствуют.

6	160140014936	ҚҚ жобасына ескерту	" Нивелир лазерный зарегистрированный в реестре СИ РК с действующим сертификатом о поверки" Данное средство измерения не используется для оказания услуг и выполнения работ, указанных в технической спецификации. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по договору. Исходя из изложенного, просим исключить указанное требование из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.	2026-06-17 22:16:12	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии лазерного нивелира, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с действующим сертификатом о поверке, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе

						лазерного нивелира, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с действующим сертификатом о поверке. Довод потенциального поставщика о том, что указанное средство измерения не используется для оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных технической спецификацией, является необоснованным. Техническая спецификация предусматривает не разовое выполнение отдельных работ, а комплексную техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные

						установки, кабельные трассы, технические помещения, щитовые, опоры, светильники, арматура и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. При выполнении таких услуг поставщик обязан обеспечивать исправное состояние инженерных систем, проводить ежедневные, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выявлять отклонения, выполнять профилактические и аварийные работы, а также фиксировать результаты проверок, обследований и выполненных работ в журналах, актах и отчетах. Лазерный нивелир является средством измерения и контроля, которое может применяться при проверке горизонтального и вертикального положения оборудования, креплений, кабельных трасс, лотков, опор, конструкций, щитов, шкафов, светильников спортивного и наружного освещения, технических узлов и иных элементов

						инженерной инфраструктуры объекта. Данный прибор также может использоваться при обследовании состояния наружного и спортивного освещения, проверке правильности установки и положения оборудования, определении отклонений после аварийных ситуаций, ремонта, замены элементов, монтажа либо корректировки отдельных участков электротехнической инфраструктуры. Следовательно, лазерный нивелир не является лишним либо посторонним материальным ресурсом. Его наличие связано с необходимостью инструментального контроля, точности установки, безопасности эксплуатации и надлежащего технического обслуживания электрических инженерных систем объекта. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не

						запрещает Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии лазерного нивелира непосредственно вытекает из характера оказываемых услуг, поскольку техническая спецификация предусматривает обслуживание электротехнических систем крупного объекта, систем спортивного и наружного освещения, распределительных устройств, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок, технических узлов, кабельных участков, проведение осмотров, диагностики, мониторинга и фиксации технического состояния инженерных систем. Правила осуществления государственных закупок

						предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о регистрации лазерного нивелира в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличии действующего сертификата поверки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Средство измерения без действующей поверки не подтверждает точность получаемых результатов и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для исполнения договора, связанного с техническим мониторингом, проверками, измерениями и фиксацией параметров

						инженерных систем. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо поставщику лазерного нивелира. Потенциальный поставщик вправе использовать лазерный нивелир любого производителя при условии его соответствия требованиям конкурсной документации, регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличия действующего сертификата поверки. Следовательно, требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что лазерный нивелир не может применяться при техническом обслуживании электротехнической инфраструктуры объекта «Халық Арена», что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам

						рынка либо что требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе несогласие потенциального поставщика с перечнем материальных ресурсов не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение лазерного нивелира из квалификационных требований может привести к снижению качества инструментального контроля, невозможности объективной проверки положения и состояния отдельных элементов наружного и спортивного освещения, креплений, щитов, кабельных участков, технических узлов и иной инженерной инфраструктуры, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии лазерного нивелира, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с действующим
						сертификатом о поверке является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации отсутствуют.

7	160140014936	ҚҚ жобасына ескерту	"Лазерный дальнометр зарегистрированный в реестре СИ РК с предоставлением действующего сертификата о поверки" Необоснованное требование, Лазерный дальнометр используется для Строительно-монтажных и геодезических работ, нет необходимости наличия данного средства измерения для выполнения услуг и работ указанных в технической спецификации. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по договору. Исходя из изложенного, просим исключить указанное требование из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.	2026-06-17 22:22:20	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии лазерного дальномера, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующего сертификата о поверке, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных

						ресурсов, в том числе лазерного дальномера, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующего сертификата о поверке. Довод потенциального поставщика о том, что лазерный дальномер используется исключительно для строительно-монтажных и геодезических работ и не требуется для выполнения услуг, указанных в технической спецификации, является необоснованным. Предмет закупки не ограничивается простой заменой отдельных элементов электрооборудования. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое

						силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, технические помещения, щитовые, опоры, светильники, арматура и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. При оказании таких услуг поставщик обязан проводить ежедневные, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выявление отклонений, аварийное реагирование, обследование технических зон, фиксацию рабочих параметров и результатов выполненных работ в журналах, актах и отчетах. Лазерный дальномер является практическим средством измерения, применяемым для оперативного определения расстояний, высот, габаритов, протяженности участков, расположения оборудования, кабельных трасс, светильников, опор, щитов, шкафов, технических узлов

						и иных элементов инженерной инфраструктуры объекта. Данный прибор может использоваться при осмотрах спортивного и наружного освещения, проверке расположения оборудования, определении высоты установки светильников, протяженности участков кабельных трасс, расстояний до технических элементов, оценке доступности оборудования, подготовке ремонтных мероприятий, составлении актов дефектации и отчетной документации. Следовательно, лазерный дальномер не является лишним либо посторонним ресурсом. Его наличие связано с необходимостью объективного инструментального контроля, точного определения параметров объекта и надлежащего выполнения работ по техническому обслуживанию электротехнической инфраструктуры. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных

						закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не запрещает Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии лазерного дальномера непосредственно вытекает из необходимости исполнения обязательств по договору, поскольку техническая спецификация предусматривает обслуживание электротехнических систем крупного объекта, систем спортивного и наружного освещения, распределительных устройств, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок, кабельных участков, технических узлов, проведение осмотров, диагностики, мониторинга и фиксации технического

						состояния инженерных систем. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о регистрации лазерного дальномера в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличии действующего сертификата поверки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Средство измерения без действующей поверки не подтверждает точность получаемых данных и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для исполнения договора,

						связанного с техническим мониторингом, измерениями, проверками и фиксацией параметров инженерных систем. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо поставщику лазерного дальномера. Потенциальный поставщик вправе использовать лазерный дальномер любого производителя при условии его соответствия требованиям конкурсной документации, регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличия действующего сертификата поверки. Следовательно, требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что лазерный дальномер не может применяться при техническом обслуживании электротехнической инфраструктуры

						объекта «Халық Арена», что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам рынка либо что требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе несогласие потенциального поставщика с перечнем материальных ресурсов не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение лазерного дальномера из квалификационных требований может привести к снижению качества инструментального контроля, затруднению проведения осмотров и дефектации, отсутствию достоверных измерений расстояний, высот, габаритов и протяженности участков, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии лазерного дальномера, зарегистрированного в реестре средств измерений
						Республики Казахстан, с действующим сертификатом о поверке является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации отсутствуют.

8	160140014936	ҚҚ жобасына ескерту	"Люксметр с действующим сертификатом калибровки" Требование не регламентировано в тех. спецификации, просим исключить из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.	2026-06-17 22:22:58	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии люксметра с действующим сертификатом калибровки, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе люксметра с действующим сертификатом калибровки. Довод потенциального

						поставщика о том, что указанное требование не регламентировано технической спецификацией и является необоснованным либо избыточным, не принимается. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также техническая спецификация предусматривает обслуживание светильников, осветительной электропроводки, арматуры, электрических распределительных устройств, щитовых, кабельных участков и иных элементов электротехнической инфраструктуры объекта. Люксметр является средством измерения уровня освещенности и применяется при обслуживании систем наружного, спортивного, технического, эксплуатационного и

						иного освещения объекта. Данный прибор необходим для проверки фактического уровня освещенности, выявления недостаточного освещения, оценки работоспособности светильников, контроля равномерности освещения, проверки состояния осветительной арматуры, а также для фиксации результатов осмотров, диагностики и выполненных работ. Следовательно, люксметр непосредственно связан с предметом закупки, поскольку в состав обслуживаемых инженерных систем входят системы освещения, спортивного освещения, наружного освещения, светильники, осветительная электропроводка и арматура. Техническая спецификация предусматривает проведение технического мониторинга, плановых и внеплановых осмотров, инструментальной диагностики, проверки технического состояния инженерных систем, выявления отклонений, а также фиксации результатов проверок,

						обследований и выполненных работ в журналах, актах и отчетах. Выполнение таких обязанностей требует наличия соответствующих средств измерений, включая люксметр. Ссылка потенциального поставщика на то, что требование о люксметре не указано отдельным пунктом в технической спецификации, не является основанием для его исключения. Квалификационные требования формируются для подтверждения наличия у потенциального поставщика материальных ресурсов, необходимых для исполнения договора. При этом каждый прибор не обязан дословно повторяться в каждом разделе технической спецификации, если его функциональная связь с предметом закупки вытекает из характера оказываемых услуг. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания.

						Указанная норма не запрещает Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии люксметра непосредственно вытекает из необходимости исполнения обязательств по договору, поскольку предмет закупки включает техническое обслуживание систем освещения, спортивного и наружного освещения, осветительной электропроводки, светильников, арматуры, электротехнических систем, а также осмотр, диагностику, контроль состояния и фиксацию параметров обслуживаемых систем. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и

						квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о наличии действующего сертификата калибровки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Люксметр без действующего подтверждения калибровки не может гарантировать достоверность измерения уровня освещенности и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для оказания услуг. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо поставщику люксметра. Потенциальный поставщик вправе использовать люксметр любого производителя при

						условии его соответствия требованиям конкурсной документации и наличия действующего сертификата калибровки. Следовательно, требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что люксметр не может применяться при техническом обслуживании систем освещения и электротехнической инфраструктуры объекта «Халық Арена», что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам рынка либо что указанное требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе несогласие потенциального поставщика с перечнем материальных ресурсов не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных

						закупках. Исключение люксметра из квалификационных требований может привести к невозможности объективного контроля уровня освещенности, снижению качества диагностики систем освещения, отсутствию достоверных измерений при осмотрах и отчетности, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии люксметра с действующим сертификатом калибровки является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения требования о наличии люксметра из конкурсной документации отсутствуют.

9	160140014936	ҚҚ жобасына ескерту	"Анемометр зарегистрированный в реестре СИ РК с предоставлением действующего сертификата о поверки" Необоснованное требование, Анемометр используется для определения скорости ветра и газовых потоков, в Техническая спецификация не предусматривает необходимости измерения скорости воздушного потока или контроля вентиляционных систем. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по договору. Исходя из изложенного, просим исключить указанное требование из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.	2026-06-17 22:19:30	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии анемометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующего сертификата о поверке, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том

						числе анемометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующего сертификата о поверке. Довод потенциального поставщика о том, что анемометр используется только для определения скорости ветра и газовых потоков и не связан с предметом закупки, является необоснованным. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, технические помещения, щитовые,

						оборудование с естественным либо принудительным охлаждением и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. Техническая спецификация предусматривает не разовое выполнение отдельных работ, а комплексное техническое обслуживание инженерных систем, включая ежедневный эксплуатационный режим, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выявление отклонений, аварийное реагирование, фиксацию результатов проверок, обследований и испытаний в журналах, актах и отчетах. Анемометр необходим не для самостоятельного обслуживания вентиляционных систем, а как вспомогательное средство измерения при контроле условий эксплуатации электротехнического оборудования, технических помещений, щитовых, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок, шкафов, распределительных

						устройств и зон охлаждения оборудования. При эксплуатации электрического и электрораспределительного оборудования важное значение имеют температурный режим, достаточный воздухообмен и исправная работа охлаждения. Недостаточный воздушный поток в технических помещениях либо вблизи оборудования может привести к перегреву, ускоренному износу элементов, срабатыванию защит, аварийному отключению, нарушению нормального режима работы и созданию риска нештатной ситуации. Следовательно, анемометр функционально связан с предметом закупки как средство инструментального контроля условий эксплуатации электротехнических систем и оборудования. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не

						запрещает Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии анемометра непосредственно вытекает из необходимости исполнения обязательств по договору, поскольку техническая спецификация предусматривает техническое обслуживание, мониторинг, диагностику, проверку технического состояния и безопасную эксплуатацию электротехнических систем крупного объекта. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у

						потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о регистрации анемометра в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличии действующего сертификата поверки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Средство измерения без действующей поверки не подтверждает достоверность получаемых данных и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для выполнения работ, связанных с техническим мониторингом, проверками и фиксацией параметров инженерных систем. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо поставщику анемометра. Потенциальный поставщик вправе

						использовать анемометр любого производителя при условии его соответствия требованиям конкурсной документации, регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличия действующего сертификата поверки. Следовательно, данное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что анемометр не может применяться при техническом обслуживании электротехнической инфраструктуры объекта «Халық Арена», что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам рынка либо что требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе несогласие потенциального поставщика с перечнем материальных ресурсов не является доказательством ограничения

						конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение анемометра из квалификационных требований может привести к снижению качества технического мониторинга, невозможности объективной проверки условий эксплуатации оборудования в технических помещениях, отсутствию достоверных измерений воздушного потока и повышению риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии анемометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с действующим сертификатом о поверке является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика
						признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации отсутствуют.

10	160140014936	ҚҚ жобасына ескерту	Требование о предоставлении действующих сертификатов поверки средств измерений на этапе подачи заявки является необоснованным. Наличие поверенных средств измерений непосредственно связано с этапом фактического выполнения работ, а не с подтверждением квалификации потенциального поставщика на момент участия в закупке. Заказчик вправе установить обязанность поставщика предоставить документы, подтверждающие исправность и действительность поверки средств измерений непосредственно перед началом выполнения работ, на этапе допуска к оказанию услуг победителем закупки.	2026-06-17 22:23:41	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о том, что требование о предоставлении действующих сертификатов поверки средств измерений на этапе подачи заявки является необоснованным, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе средств измерений с действующими сертификатами поверки либо

						калибровки. Данные требования установлены с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости подтверждения фактической готовности потенциального поставщика к надлежащему исполнению договора. Довод потенциального поставщика о том, что действующие сертификаты поверки должны предоставляться только перед началом выполнения работ победителем закупки, является необоснованным. Квалификационные требования устанавливаются именно для подтверждения способности потенциального поставщика исполнить обязательства по договору на этапе участия в закупке. Следовательно, потенциальный поставщик должен подтвердить не только формальное наличие приборов, но и их пригодность к применению. Само по себе наличие средства измерения без действующего сертификата поверки не подтверждает его метрологическую

						пригодность, исправность и возможность использования при оказании услуг. Неповеренное средство измерения не обеспечивает достоверность результатов и не может рассматриваться как полноценный материальный ресурс для выполнения технического обслуживания электротехнических систем. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения, наружного освещения, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. При оказании услуг поставщик обязан выполнять технический мониторинг, инструментальную диагностику, плановые и внеплановые осмотры, проверку технического состояния инженерных

						систем, выявление отклонений, фиксацию результатов проверок, обследований и испытаний в журналах, актах и отчетах. Кроме того, техническая спецификация предусматривает контроль рабочих параметров электрооборудования, проведение термографии, проверку состояния изоляции, обслуживание электрических счетчиков и измерительных приборов, измерение сопротивления изоляции, измерение токовых нагрузок и иные действия, для которых необходимы исправные и поверенные средства измерений. При таких условиях Заказчику требуется подтверждение того, что потенциальный поставщик уже на этапе подачи заявки располагает пригодными к применению средствами измерений, а не только намерен получить поверку в будущем после признания победителем. Перенос обязанности по предоставлению действующих сертификатов поверки исключительно

						на этап исполнения договора создает риск допуска к участию и признания победителем поставщика, который фактически не имеет поверенных средств измерений и не способен приступить к оказанию услуг в надлежащем порядке с момента начала исполнения договора. Такой подход может привести к задержке начала оказания услуг, невозможности проведения диагностики, отсутствию достоверных измерений, затруднению приемки результатов, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Ссылка потенциального поставщика на то, что поверенные средства измерений связаны только с этапом фактического выполнения работ, не принимается. Квалификационные требования направлены на предварительное подтверждение способности потенциального поставщика выполнить договор, включая наличие необходимых материальных ресурсов в пригодном

						состоянии. Согласно статье 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» квалификационные требования устанавливаются для подтверждения соответствия потенциального поставщика требованиям, необходимым для исполнения договора, в том числе в части наличия необходимых материальных ресурсов. При этом не допускаются только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о предоставлении действующих сертификатов поверки средств измерений непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору, поскольку предмет закупки связан с техническим обслуживанием электрического, электрораспределительного и регулирующего оборудования, где достоверность измерений имеет

						существенное значение. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о предоставлении действующих сертификатов поверки не содержит указания на конкретную торговую марку, модель, производителя, поставщика либо конкретную метрологическую организацию. Потенциальный поставщик вправе использовать средства измерений любого производителя при условии их соответствия требованиям конкурсной документации, регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан, где это предусмотрено, и наличия действующих документов о поверке либо калибровке. Следовательно,

						данное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Если срок действия поверки истекает в период исполнения договора, поставщик обязан своевременно пройти очередную поверку либо калибровку в установленном порядке. Однако это не отменяет обязанности подтвердить пригодность средств измерений на дату подачи заявки, поскольку такое требование установлено конкурсной документацией в составе квалификационных требований. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что требование о действующих сертификатах поверки невозможно исполнить нескольким участникам рынка, что оно установлено под конкретного поставщика либо что наличие поверенных средств измерений не связано с предметом закупки. Само по себе

						несогласие потенциального поставщика со сроком предоставления документов о поверке не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение либо перенос указанного требования исключительно на этап допуска победителя к оказанию услуг может привести к участию поставщиков, не имеющих фактически пригодных средств измерений, что противоречит цели установления квалификационных требований и создает риски ненадлежащего оказания услуг. Таким образом, требование о предоставлении действующих сертификатов поверки средств измерений на этапе подачи заявки является обоснованным, связано с предметом закупки, подтверждает наличие пригодных материальных ресурсов и непосредственно вытекает из необходимости надлежащего исполнения обязательств по
						договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для переноса предоставления документов о поверке исключительно на этап исполнения договора отсутствуют.

11	160140014936	ҚҚ жобасына ескерту	"Цифровой теоделит с предоставлением действующего сертификата о поверки" Необоснованное требование - Цифровой теодолит используется в Строительно-Монтажных и геодезических работах, нет необходимости наличия данного ресурса для выполнения услуг и работ указанных в технической спецификации. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по договору. Исходя из изложенного, просим исключить указанное требование из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.	2026-06-17 22:14:49	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии цифрового теодолита с предоставлением действующего сертификата о поверке, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе цифрового теодолита с предоставлением действующего

						сертификата о поверке. Довод потенциального поставщика о том, что цифровой теодолит используется исключительно в строительно-монтажных и геодезических работах и не требуется для выполнения услуг, указанных в технической спецификации, является необоснованным. Предмет закупки не ограничивается простой заменой отдельных элементов электрооборудования. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, системы спортивного и

						наружного освещения, кабельные трассы, технические помещения и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. В рамках оказания услуг поставщик обязан обеспечивать исправное состояние инженерных систем, проводить ежедневные, плановые и внеплановые технические осмотры, мониторинг, инструментальную диагностику, выявление отклонений, фиксацию рабочих параметров, а также отражать результаты проверок, исследований и испытаний в журналах, актах и отчетах. Цифровой теодолит является средством измерения и контроля, которое может применяться при проверке пространственного положения, угловых отклонений, вертикальности, правильности установки и состояния отдельных элементов наружного и спортивного освещения, опор, конструкций, кабельных трасс, технических узлов, оборудования и иных элементов инженерной инфраструктуры

						объекта. Данный прибор может использоваться при обследовании состояния опор наружного освещения, проверке положения конструкций, выявлении отклонений после ремонта, аварийных ситуаций, демонтажа, монтажа, замены элементов либо корректировки отдельных участков электротехнической инфраструктуры. Следовательно, цифровой теодолит не является лишним либо посторонним материальным ресурсом. Его наличие связано с необходимостью инструментального контроля, объективной фиксации технического состояния отдельных элементов инженерных систем и надлежащего выполнения услуг по техническому обслуживанию объекта. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не запрещает Заказчику устанавливать

						квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии цифрового теодолита непосредственно вытекает из необходимости исполнения обязательств по договору, поскольку техническая спецификация предусматривает обслуживание электротехнических систем крупного объекта, систем спортивного и наружного освещения, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок, кабельных участков, технических узлов, проведение осмотров, диагностики, мониторинга и фиксации технического состояния инженерных систем. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной

						документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о наличии действующего сертификата поверки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Прибор без действующей поверки не подтверждает точность измерений и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для выполнения работ, связанных с техническим мониторингом, проверками и фиксацией параметров инженерных систем. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо поставщику цифрового теодолита. Потенциальный

						поставщик вправе использовать цифровой теодолит любого производителя при условии его соответствия требованиям конкурсной документации и наличия действующего сертификата поверки. Следовательно, данное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что цифровой теодолит не может применяться при техническом обслуживании электротехнической инфраструктуры объекта «Халық Арена», что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам рынка либо что указанное требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе несогласие потенциального поставщика с перечнем материальных ресурсов не является доказательством ограничения конкуренции и не

						свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение цифрового теодолита из квалификационных требований может привести к снижению качества инструментального контроля, невозможности объективной проверки положения и состояния отдельных элементов наружного и спортивного освещения, опор, конструкций, технических узлов и иной инженерной инфраструктуры, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии цифрового теодолита с действующим сертификатом о поверке является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не
						подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации отсутствуют.

12	160140014936	ҚҚ жобасына ескерту	"Инфракрасный термометр зарегистрированный в реестре СИ РК с предоставлением действующего сертификата о поверки" и "Тепловизор зарегистрированный в реестре СИ РК с предоставлением действующего сертификата о поверки" При техническом обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования с предусмотренным объемом работ и услуг достаточно наличия тепловизора, т.к. тепловизор может быть использован как для контроля теплового режима, так и для обследования систем инженерии. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по	2026-06-17 22:21:46	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии инфракрасного термометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующего сертификата о поверке, в связи с наличием требования о тепловизоре, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком

			договору. Исходя из изложенного, просим исключить требование о наличии инфракрасного термометра из конкурсной документации как избыточное.			предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе тепловизора и инфракрасного термометра, зарегистрированных в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующих сертификатов о поверке. Довод потенциального поставщика о том, что для выполнения предусмотренного объема работ достаточно только тепловизора, является необоснованным. Тепловизор и инфракрасный термометр не являются полностью взаимозаменяемыми средствами измерения. Тепловизор применяется для тепловизионного обследования, выявления зон перегрева, анализа общей тепловой картины электрооборудования, щитов, кабельных линий, контактов, соединений, распределительных устройств, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок и иных элементов электротехнической инфраструктуры. Инфракрасный

						термометр применяется для оперативного точечного бесконтактного измерения температуры конкретного элемента: контакта, автомата, клеммного соединения, кабельного участка, корпуса оборудования, поверхности шкафа, двигателя, распределительного устройства либо иного узла. Таким образом, тепловизор обеспечивает обзорную тепловую картину и выявление проблемных зон, а инфракрасный термометр обеспечивает быстрое точечное измерение температуры конкретного элемента. Указанные приборы выполняют разные практические задачи и взаимно дополняют друг друга при техническом обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования,

						электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, технические помещения, щитовые и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. При выполнении таких услуг поставщик обязан проводить ежедневные, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выявлять отклонения, выполнять профилактические и аварийные работы, а также фиксировать результаты проверок, обследований и выполненных работ в журналах, актах и отчетах. Контроль температурного режима при обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования имеет существенное значение.

						Перегрев контактов, автоматов, кабельных соединений, распределительных устройств, электродвигателей, щитового оборудования, трансформаторных подстанций и иных элементов может свидетельствовать о перегрузке, плохом контакте, неисправности, нарушении изоляции, повышенном сопротивлении либо риске аварийной ситуации. Инфракрасный термометр необходим для оперативного контроля температуры при ежедневных осмотрах, повторной проверке после устранения замечаний, фиксации конкретного температурного значения в отношении отдельного элемента оборудования, а также для быстрого подтверждения либо уточнения выявленного тепловизором отклонения. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не запрещает

						Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии инфракрасного термометра непосредственно вытекает из характера оказываемых услуг, поскольку техническая спецификация предусматривает обслуживание электротехнических систем, проверку их технического состояния, термографический контроль, выявление перегрева, диагностику, фиксацию рабочих параметров и аварийное реагирование. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и

						необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о регистрации инфракрасного термометра в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличии действующего сертификата поверки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Средство измерения без действующей поверки не подтверждает достоверность получаемых данных и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для выполнения работ, связанных с техническим мониторингом, диагностикой, измерением температуры и фиксацией параметров инженерных систем. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо

						поставщику инфракрасного термометра. Потенциальный поставщик вправе использовать инфракрасный термометр любого производителя при условии его соответствия требованиям конкурсной документации, регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличия действующего сертификата поверки. Следовательно, требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что инфракрасный термометр не применяется при техническом обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования, что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам рынка либо что указанное требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе наличие

						тепловизора не исключает необходимость наличия инфракрасного термометра, поскольку данные приборы используются для разных способов контроля температурного режима и взаимно дополняют друг друга при выполнении технического обслуживания. Исключение инфракрасного термометра из квалификационных требований может привести к снижению оперативности точечного температурного контроля, усложнить ежедневную диагностику отдельных элементов оборудования, снизить качество фиксации параметров и повысить риск ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии инфракрасного термометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с действующим сертификатом о поверке является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и
						непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения требования о наличии инфракрасного термометра из конкурсной документации отсутствуют.

13	160140014936	ҚҚ жобасына ескерту	"Инфракрасный термометр зарегистрированный в реестре СИ РК с предоставлением действующего сертификата о поверки" и "Тепловизор зарегистрированный в реестре СИ РК с предоставлением действующего сертификата о поверки" При техническом обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования с предусмотренным объемом работ и услуг достаточно наличия тепловизора, т.к. тепловизор может быть использован как для контроля теплового режима, так и для обследования систем инженерии. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по	2026-06-17 22:20:26	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии инфракрасного термометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующего сертификата о поверке, в связи с наличием требования о тепловизоре, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком

			договору. Исходя из изложенного, просим исключить требование о наличии инфракрасного термометра из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.			предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе тепловизора и инфракрасного термометра, зарегистрированных в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующих сертификатов о поверке. Довод потенциального поставщика о том, что для выполнения предусмотренного объема работ достаточно только тепловизора, является необоснованным. Тепловизор и инфракрасный термометр не являются полностью взаимозаменяемыми средствами измерения. Тепловизор применяется для тепловизионного обследования, выявления зон перегрева, анализа общей тепловой картины электрооборудования, щитов, кабельных линий, контактов, соединений, распределительных устройств, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок и иных элементов электротехнической инфраструктуры. Инфракрасный

						термометр применяется для оперативного точечного бесконтактного измерения температуры конкретного элемента: контакта, автомата, клеммного соединения, кабельного участка, корпуса оборудования, поверхности шкафа, двигателя, распределительного устройства либо иного узла. Таким образом, тепловизор обеспечивает обзорную тепловую картину и выявление проблемных зон, а инфракрасный термометр обеспечивает быстрое точечное измерение температуры конкретного элемента. Указанные приборы выполняют разные практические задачи и взаимно дополняют друг друга при техническом обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования,

						электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, технические помещения, щитовые и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. При выполнении таких услуг поставщик обязан проводить ежедневные, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выявлять отклонения, выполнять профилактические и аварийные работы, а также фиксировать результаты проверок, обследований и выполненных работ в журналах, актах и отчетах. Контроль температурного режима при обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования имеет существенное значение.

						Перегрев контактов, автоматов, кабельных соединений, распределительных устройств, электродвигателей, щитового оборудования, трансформаторных подстанций и иных элементов может свидетельствовать о перегрузке, плохом контакте, неисправности, нарушении изоляции, повышенном сопротивлении либо риске аварийной ситуации. Инфракрасный термометр необходим для оперативного контроля температуры при ежедневных осмотрах, повторной проверке после устранения замечаний, фиксации конкретного температурного значения в отношении отдельного элемента оборудования, а также для быстрого подтверждения либо уточнения выявленного тепловизором отклонения. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не запрещает

						Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии инфракрасного термометра непосредственно вытекает из характера оказываемых услуг, поскольку техническая спецификация предусматривает обслуживание электротехнических систем, проверку их технического состояния, термографический контроль, выявление перегрева, диагностику, фиксацию рабочих параметров и аварийное реагирование. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и

						необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о регистрации инфракрасного термометра в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличии действующего сертификата поверки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Средство измерения без действующей поверки не подтверждает достоверность получаемых данных и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для выполнения работ, связанных с техническим мониторингом, диагностикой, измерением температуры и фиксацией параметров инженерных систем. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо

						поставщику инфракрасного термометра. Потенциальный поставщик вправе использовать инфракрасный термометр любого производителя при условии его соответствия требованиям конкурсной документации, регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличия действующего сертификата поверки. Следовательно, требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что инфракрасный термометр не применяется при техническом обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования, что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам рынка либо что указанное требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе наличие

						тепловизора не исключает необходимость наличия инфракрасного термометра, поскольку данные приборы используются для разных способов контроля температурного режима и взаимно дополняют друг друга при выполнении технического обслуживания. Исключение инфракрасного термометра из квалификационных требований может привести к снижению оперативности точечного температурного контроля, усложнить ежедневную диагностику отдельных элементов оборудования, снизить качество фиксации параметров и повысить риск ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии инфракрасного термометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с действующим сертификатом о поверке является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и
						непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения требования о наличии инфракрасного термометра из конкурсной документации отсутствуют.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Генеральный директор Байтасов Есет Калидоллаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18003292

№ конкурса 17190288-1
Название конкурса Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте Халық Арена
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-16 00:24:19 по 2026-06-19 09:00:00
Наименование организатора ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	190940020648	Замечание к КД	Просим исключить требование о наличии у инженера по технике безопасности и охране труда диплома о высшем образовании исключительно по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды». Данное требование является необоснованным и ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку выполнение функций инженера по безопасности и охране труда подтверждается наличием действующего сертификата по безопасности и охране труда, выданного в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Специалисты, имеющие высшее образование по иным техническим направлениям и прошедшие соответствующее обучение с получением действующего сертификата по безопасности и охране труда, обладают необходимой квалификацией для выполнения данных обязанностей. В связи с изложенным просим исключить	2026-06-18 12:49:19	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения требования о наличии у инженера по технике безопасности и охране труда диплома о высшем образовании по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды», сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие трудового ресурса — инженера по технике

			требование о наличии диплома по конкретной специальности и оставить требование о наличии действующего сертификата по безопасности и охране труда, которого достаточно для подтверждения квалификации специалиста.			безопасности и охране труда, квалификация которого подтверждается дипломом о высшем образовании по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» и действующим сертификатом. Довод потенциального поставщика о том, что для подтверждения квалификации указанного специалиста достаточно только действующего сертификата по безопасности и охране труда, является необоснованным. Действующий сертификат подтверждает прохождение соответствующего обучения и актуальность знаний в области безопасности и охраны труда. Однако сам по себе сертификат не заменяет профильное высшее образование и не подтверждает наличие системной профессиональной подготовки в области безопасности жизнедеятельности, оценки производственных рисков, предупреждения аварийных ситуаций, организации безопасного выполнения работ и

						защиты работников при эксплуатации технически сложных объектов. Специальность «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» непосредственно связана с функциями инженера по технике безопасности и охране труда, поскольку охватывает вопросы охраны труда, промышленной и производственной безопасности, предупреждения аварий, анализа рисков, безопасной эксплуатации объектов и организации мероприятий по защите работников и посетителей. Предмет закупки связан не с простыми бытовыми услугами, а с технической эксплуатацией и обслуживанием систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая электрооборудование, системы электроснабжения, освещения, спортивного и наружного освещения, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, щитовые и иные элементы

						электротехнической инфраструктуры. Указанные системы относятся к объектам повышенного технического риска. При их эксплуатации и обслуживании возможны повреждение изоляции, перегрев контактов, короткое замыкание, перегрузка сетей, аварийное отключение оборудования, повреждение кабельных трасс, выполнение работ в действующих электроустановках и иные обстоятельства, влияющие на безопасность работников, посетителей и объекта в целом. Техническая спецификация предусматривает ежедневные, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, фиксацию отклонений, выполнение профилактических и аварийных работ, а также обеспечение безопасной эксплуатации инженерных систем. При таких условиях Заказчику требуется не формальное наличие любого специалиста с краткосрочным

						сертификатом, а наличие профильного специалиста, обладающего соответствующей базовой подготовкой и способного профессионально организовать контроль безопасности при выполнении работ на электротехническом объекте. Ссылка потенциального поставщика на то, что специалисты с иным техническим образованием и действующим сертификатом также могут выполнять функции по безопасности и охране труда, не является основанием для изменения конкурсной документации. Заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к трудовым ресурсам с учетом предмета закупки, сложности объекта, характера оказываемых услуг и рисков исполнения договора. Квалификационные требования направлены на подтверждение способности потенциального поставщика надлежащим образом исполнить договор. В рассматриваемом случае требование о наличии профильного

						высшего образования у инженера по технике безопасности и охране труда непосредственно связано с предметом закупки и необходимостью обеспечения безопасного выполнения работ при обслуживании электротехнических систем крупного многофункционального объекта. Данное требование не содержит указания на конкретное учебное заведение, конкретное физическое лицо, работодателя, год окончания обучения либо иные признаки, создающие преимущество отдельному участнику закупки. Потенциальный поставщик вправе привлечь соответствующего специалиста на законных основаниях при условии его соответствия установленным квалификационным требованиям. Следовательно, требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил

						объективных доказательств того, что наличие специалиста с указанным профильным образованием невозможно обеспечить нескольким участникам рынка, что такие специалисты отсутствуют на рынке труда либо что требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе несогласие потенциального поставщика с уровнем квалификации трудового ресурса не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение требования о профильном высшем образовании и оставление только требования о наличии сертификата может привести к формальному подтверждению квалификации специалиста без достаточной базовой подготовки, снижению качества контроля за безопасностью работ, увеличению рисков при обслуживании электрооборудования и ненадлежащему исполнению

						обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии у инженера по технике безопасности и охране труда диплома о высшем образовании по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру и рискам оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости надлежащего исполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения требования о наличии профильного высшего образования у инженера по технике безопасности и охране труда отсутствуют.

2	190940020648	Замечание к КД	Просим исключить из квалификационных требований обязательное предоставление действующих сертификатов поверки, сертификатов калибровки и протоколов испытаний на оборудование и средства измерений на этапе подачи заявки. Квалификационные требования должны подтверждать наличие у потенциального поставщика необходимых материальных ресурсов, однако требование о предоставлении именно действующих сертификатов поверки, калибровки и протоколов испытаний на дату подачи заявки является необоснованным и ограничивает круг потенциальных поставщиков. Срок действия свидетельств о поверке, сертификатов калибровки и протоколов испытаний может истечь до начала исполнения договора, а при необходимости оборудование проходит очередную поверку или испытания непосредственно перед выполнением работ в соответствии с требованиями	2026-06-18 12:40:44	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из квалификационных требований обязательного предоставления действующих сертификатов поверки, сертификатов калибровки и протоколов испытаний на оборудование и средства измерений на этапе подачи заявки, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных

			законодательства Республики Казахстан. Таким образом, требование о наличии действующих сертификатов и протоколов именно на этапе проведения государственных закупок не влияет на способность потенциального поставщика исполнить договор и создает необоснованные препятствия для участия в закупке. Просим оставить требование только о наличии соответствующего оборудования, а документы, подтверждающие его поверку, калибровку или испытания, требовать при исполнении договора либо до начала выполнения работ			ресурсов, в том числе оборудования и средств измерений с действующими сертификатами поверки, сертификатами калибровки и протоколами испытаний. Данные требования установлены с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг, уровня технической сложности объекта и необходимости подтверждения фактической готовности потенциального поставщика к надлежащему исполнению договора. Довод потенциального поставщика о том, что на этапе подачи заявки достаточно подтвердить только наличие оборудования, а документы о поверке, калибровке и испытаниях должны предоставляться уже при исполнении договора либо перед началом выполнения работ, является необоснованным. Квалификационные требования устанавливаются именно для подтверждения способности потенциального поставщика исполнить обязательства по договору на момент участия в

						закупке. Следовательно, потенциальный поставщик должен подтвердить не только формальное наличие оборудования и средств измерений, но и их фактическую пригодность к применению. Само по себе наличие прибора, оборудования либо средства защиты без действующего сертификата поверки, сертификата калибровки или протокола испытаний не подтверждает его исправность, метрологическую пригодность, безопасность применения и возможность использования при оказании услуг. Неповеренное либо неиспытанное оборудование не может рассматриваться как полноценный материальный ресурс, поскольку его применение при техническом обслуживании электротехнических систем может привести к недостоверным результатам измерений, ошибочной диагностике, нарушению требований безопасности и риску ненадлежащего исполнения договора. Техническая

						спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения, наружного освещения, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, щитовые и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. При оказании услуг поставщик обязан выполнять технический мониторинг, инструментальную диагностику, плановые и внеплановые осмотры, проверку технического состояния инженерных систем, выявление отклонений, фиксацию результатов проверок, обследований и испытаний в журналах, актах и отчетах. Кроме того, техническая спецификация предусматривает контроль рабочих параметров электрооборудования, проведение термографии, проверку состояния

						изоляции, обслуживание электрических счетчиков и измерительных приборов, измерение сопротивления изоляции, измерение токовых нагрузок, использование средств защиты и иные действия, для которых необходимы исправные, поверенные, откалиброванные либо испытанные средства измерений и оборудование. При таких условиях Заказчику требуется подтверждение того, что потенциальный поставщик уже на этапе подачи заявки располагает не формальными, а фактически пригодными к применению материальными ресурсами. Перенос обязанности по предоставлению действующих сертификатов поверки, сертификатов калибровки и протоколов испытаний исключительно на этап исполнения договора создает риск допуска к участию и признания победителем поставщика, который фактически не имеет пригодных средств измерений, оборудования и средств защиты и не

						способен приступить к оказанию услуг в надлежащем порядке с момента начала исполнения договора. Такой подход может привести к задержке начала оказания услуг, невозможности проведения диагностики, отсутствию достоверных измерений, затруднению приемки результатов, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Довод о том, что срок действия документов может истечь до начала исполнения договора, также не является основанием для исключения требования. Если срок действия поверки, калибровки либо испытаний истекает в период исполнения договора, поставщик обязан своевременно пройти очередную поверку, калибровку либо испытания в установленном порядке. Однако это не отменяет обязанности подтвердить пригодность материальных ресурсов на дату подачи заявки, если такое требование установлено конкурсной

						документацией. Квалификационные требования не могут подменяться будущим намерением потенциального поставщика пройти поверку, калибровку либо испытания после признания победителем. На этапе закупки Заказчик должен иметь возможность объективно оценить реальную способность участника исполнить договор, а не только его обещание привести материальные ресурсы в надлежащее состояние в будущем. Ссылка потенциального поставщика на то, что документы о поверке, калибровке и испытаниях относятся только к этапу фактического выполнения работ, не принимается. Квалификационные требования направлены на предварительное подтверждение способности потенциального поставщика выполнить договор, включая наличие необходимых материальных ресурсов в исправном и пригодном состоянии. Норма, на которую ссылается потенциальный

						поставщик, не запрещает Заказчику устанавливать требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о предоставлении действующих сертификатов поверки, сертификатов калибровки и протоколов испытаний непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору, поскольку предмет закупки связан с техническим обслуживанием электрического, электрораспределительного и регулирующего оборудования, где достоверность измерений, исправность приборов и безопасность средств защиты имеют существенное значение. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и

						квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Указанные требования не содержат привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю, поставщику, испытательной лаборатории либо метрологической организации. Потенциальный поставщик вправе использовать оборудование и средства измерений любого производителя при условии их соответствия требованиям конкурсной документации и наличия действующих подтверждающих документов. Следовательно, данные требования применяются ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создают преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что требование о предоставлении

						действующих сертификатов поверки, сертификатов калибровки и протоколов испытаний невозможно исполнить нескольким участникам рынка, что оно установлено под конкретного поставщика либо что наличие пригодных и подтвержденных материальных ресурсов не связано с предметом закупки. Само по себе несогласие потенциального поставщика со сроком предоставления документов не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение указанного требования либо перенос его исключительно на этап исполнения договора может привести к участию поставщиков, не имеющих фактически пригодного оборудования, средств измерений и средств защиты, что противоречит цели установления квалификационных требований и создает риски ненадлежащего оказания услуг.
						/> Таким образом, требование о предоставлении действующих сертификатов поверки, сертификатов калибровки и протоколов испытаний на этапе подачи заявки является обоснованным, связано с предметом закупки, подтверждает наличие пригодных материальных ресурсов и непосредственно вытекает из необходимости надлежащего исполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации либо переноса предоставления подтверждающих документов исключительно на этап исполнения договора отсутствуют.

3	190940020648	Замечание к КД	Просим исключить требование о наличии фургона на мотошасси, поскольку данный материальный ресурс не является необходимым для выполнения работ по обслуживанию электрических сетей. Техническая спецификация не содержит обоснования, каким образом использование именно фургона на мотошасси влияет на качество, безопасность или своевременность оказания услуг. Выполнение работ по обслуживанию электрических сетей может осуществляться с использованием иных транспортных средств, обеспечивающих доставку персонала, оборудования и инструментов. Установление требования о наличии конкретного вида транспортного средства без его технического и функционального обоснования приводит к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков и нарушает принципы добросовестной конкуренции. В связи с изложенным просим	2026-06-18 12:46:18	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из квалификационных требований материального ресурса в виде фургона на мотошасси, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе фургона на мотошасси. Довод потенциального поставщика о том, что данный материальный

			исключить данное требование из конкурсной документации как не имеющее объективной необходимости для исполнения договора.			ресурс не является необходимым для выполнения работ по обслуживанию электрических сетей, является необоснованным. Предмет закупки не ограничивается обслуживанием отдельных электрических сетей либо разовой доставкой персонала к месту выполнения работ. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения, наружного освещения, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. В рамках исполнения договора поставщик обязан обеспечивать ежедневный эксплуатационный режим, проводить плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выполнять

						заявки Заказчика, устранять неисправности, обеспечивать аварийное реагирование и поддерживать исправное состояние обслуживаемых систем. Для выполнения указанных обязанностей требуется не только перевозка специалистов, но и оперативная доставка измерительных приборов, средств индивидуальной защиты, инструмента, расходных материалов, запасных частей, кабельной продукции, крепежных элементов, переносного оборудования, аварийного комплекта и иного технического инвентаря. Фургон на мотошасси необходим как мобильный технический транспорт, позволяющий обеспечить оперативное перемещение бригады и оборудования по объекту, доставку материалов к техническим помещениям, щитовым, трансформаторным подстанциям, дизель-генераторным установкам, участкам наружного и спортивного освещения, кабельным трассам и другим зонам

						обслуживания. Довод о возможности использования иных транспортных средств не опровергает обоснованность установленного требования. Заказчик вправе определить тот вид материального ресурса, который соответствует характеру объекта, объему услуг, необходимости оперативного реагирования и безопасной перевозки технического оборудования. Обычный легковой автомобиль не является функционально равнозначной заменой фургону на мотошасси, поскольку легковой автомобиль предназначен преимущественно для перевозки пассажиров и не обеспечивает необходимый объем, удобство и безопасность перевозки инструмента, оборудования, материалов и запасных частей, необходимых для технического обслуживания электротехнической инфраструктуры крупного объекта. Техническая спецификация не обязана отдельным пунктом описывать каждую

						ситуацию использования каждого материального ресурса. Квалификационные требования формируются для подтверждения наличия у потенциального поставщика ресурсов, необходимых для надлежащего исполнения договора. Функциональная связь фургона на мотошасси с предметом закупки вытекает из характера оказываемых услуг, объема обслуживаемых инженерных систем и необходимости ресурсного обеспечения процесса эксплуатации. Объект «Халық Арена» является крупным многофункциональным комплексом с разветвленной инженерной инфраструктурой. Работы могут выполняться одновременно в разных зонах объекта, в том числе по заявкам Заказчика, при внеплановых осмотрах, профилактических мероприятиях и аварийных ситуациях. Наличие фургона на мотошасси влияет на своевременность и качество оказания услуг, поскольку обеспечивает мобильность

						технических бригад, сокращает время доставки инструментов и материалов, позволяет оперативно реагировать на неисправности, снижает риск простоя оборудования и повышает готовность поставщика к выполнению аварийных и профилактических работ. Ссылка потенциального поставщика на отсутствие отдельного технического и функционального обоснования в технической спецификации не является основанием для исключения требования. Требование установлено в составе квалификационных требований как материальный ресурс и связано с предметом закупки, условиями оказания услуг и необходимостью подтверждения фактической готовности потенциального поставщика к исполнению договора. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная

						норма не запрещает Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии фургона на мотошасси непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору, поскольку услуги связаны с техническим обслуживанием электротехнических систем крупного объекта, оперативным реагированием, ежедневным мониторингом, диагностикой, перевозкой персонала, оборудования, приборов, инструментов и материалов. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки,

						характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование не содержит указания на конкретную торговую марку, модель, производителя, год выпуска либо конкретного владельца транспортного средства. Потенциальный поставщик вправе подтвердить наличие соответствующего материального ресурса на законном основании при условии его соответствия требованиям конкурсной документации. Следовательно, данное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что требование о наличии фургона на мотошасси невозможно исполнить нескольким участникам рынка, что такой транспорт отсутствует на рынке

						либо что он не связан с предметом закупки. Само по себе утверждение о возможности использования иных транспортных средств не подтверждает избыточность установленного требования и не опровергает право Заказчика определить необходимые материальные ресурсы исходя из характера, объема, сложности и условий оказания услуг. Исключение указанного требования может привести к снижению оперативности выполнения заявок, невозможности своевременной доставки оборудования, инструментов и материалов, увеличению времени реагирования на неисправности и аварийные ситуации, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии фургона на мотошасси является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из
						необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации отсутствуют.

4	160140014936	Замечание к КД	"Фургон на мотошасси (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках)" Необоснованное требование, согласно размеру объекта и объему необходимых услуг и работ достаточно одного легкового автомобиля для доставки специалистов, инструмента, оборудования и материалов к месту выполнения услуг. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по договору. Исходя из изложенного, просим исключить указанное требование из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.	2026-06-17 22:17:59	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения требования о наличии фургона на мотошасси с регистрацией в городе Алматы и довод о том, что для выполнения услуг достаточно одного легкового автомобиля, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе фургона на мотошасси в

						количестве 4 единиц с регистрацией в городе Алматы. Довод потенциального поставщика о том, что согласно размеру объекта и объему необходимых услуг достаточно одного легкового автомобиля для доставки специалистов, инструмента, оборудования и материалов, является необоснованным. Предмет закупки не ограничивается разовой доставкой одного специалиста и минимального набора ручного инструмента к месту выполнения работ. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные

						подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, технические помещения, щитовые, опоры, светильники, арматура и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. Исполнитель обязан обеспечивать ежедневный эксплуатационный режим, проводить плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выполнять заявки Заказчика, выявлять отклонения в работе инженерных систем, устранять неисправности, обеспечивать аварийное реагирование и поддерживать безаварийную работу систем в период эксплуатации объекта. Для выполнения указанных обязанностей требуется не только перевозка персонала, но и оперативная доставка измерительных приборов, средств индивидуальной защиты, инструментов, расходных материалов, запасных частей, кабельной продукции, крепежных элементов, переносного

						оборудования, аварийного комплекта и иного технического инвентаря. Обычный легковой автомобиль не является функционально равнозначной заменой фургону на мотошасси, поскольку он предназначен преимущественно для перевозки пассажиров и не обеспечивает необходимый объем, удобство и безопасность перевозки технического оборудования, инструмента, материалов и запасных частей. Фургон на мотошасси необходим для мобильного технического реагирования, перемещения бригад и оборудования по территории объекта, доставки инструментов и материалов к техническим помещениям, распределительным устройствам, трансформаторным подстанциям, дизель-генераторным установкам, системам спортивного и наружного освещения, кабельным участкам и иным зонам обслуживания. Объект «Халық Арена» является крупным многофункциональным

						комплексом с разветвленной инженерной инфраструктурой. Работы могут выполняться одновременно в разных зонах объекта, в том числе по заявкам Заказчика, при внеплановых осмотрах, профилактических мероприятиях и аварийных ситуациях. Количество транспортных средств установлено с учетом необходимости оперативного реагирования, одновременного выполнения работ несколькими бригадами, доставки оборудования и материалов в разные зоны объекта, а также исключения простоя при занятости либо неисправности одной единицы транспорта. Требование о наличии именно фургона на мотошасси обусловлено его функциональными характеристиками: мобильностью, маневренностью, возможностью перевозки персонала вместе с оборудованием и материалами, а также пригодностью для эксплуатации в условиях объекта с несколькими техническими зонами и

						инженерными участками. Формулировка «один легковой автомобиль» не обеспечивает Заказчику гарантии, что потенциальный поставщик будет способен своевременно доставлять необходимый персонал, оборудование, инструменты и материалы для выполнения всего объема услуг, предусмотренного технической спецификацией. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не запрещает установление квалификационных требований к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии фургона на мотошасси

						непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору, поскольку услуги связаны с техническим обслуживанием электротехнических систем крупного объекта, оперативным реагированием, ежедневным мониторингом, диагностикой, перевозкой персонала, оборудования, приборов, инструментов и материалов. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных ресурсов. Требование о регистрации в городе Алматы связано с местом оказания услуг и необходимостью обеспечить постоянную доступность транспорта для оперативного выполнения заявок Заказчика на объекте. Данное требование направлено не на

						ограничение участников из иных регионов, а на обеспечение фактической готовности транспортного ресурса к работе на территории города Алматы без задержек, связанных с доставкой техники из другого региона. Потенциальный поставщик из любого региона Республики Казахстан вправе участвовать в закупке при условии обеспечения наличия соответствующего транспортного средства на законном основании и его доступности для исполнения договора в городе Алматы. Требование не содержит указания на конкретную торговую марку, модель, производителя, год выпуска либо конкретного владельца транспортного средства. Потенциальный поставщик вправе подтвердить наличие соответствующего материального ресурса на праве собственности, аренды, лизинга либо ином законном основании, если это допускается конкурсной документацией и законодательством

						Республики Казахстан. Следовательно, данное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что требование о наличии фургона на мотошасси невозможно исполнить нескольким участникам рынка, что такой транспорт отсутствует на рынке либо что он не связан с предметом закупки. Само по себе мнение потенциального поставщика о достаточности одного легкового автомобиля не подтверждает избыточность установленного требования и не опровергает право Заказчика определить необходимые материальные ресурсы исходя из характера, объема, сложности и условий оказания услуг. Исключение указанного требования может привести к снижению оперативности выполнения заявок,
						невозможности своевременной доставки оборудования, инструментов и материалов, увеличению времени реагирования на неисправности и аварийные ситуации, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии фургона на мотошасси с регистрацией в городе Алматы является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации отсутствуют.

5	160140014936	Замечание к КД	"Инженер по технике безопасности и охране труда с дипломом о высшем образовании по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защиты окружающей среды» и "Инженер по пожарной безопасности." Для оказания указанных услуг достаточно одного специалиста по Безопасности и охране труда и Пожарной безопасности. Согласно квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих, Инженер по безопасности и охране труда должен иметь: Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет. Просим Вас убрать требование о	2026-06-17 22:26:54	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения требования о наличии инженера по пожарной безопасности, а также требования о наличии у инженера по технике безопасности и охране труда профильного высшего образования по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды», сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком

			наличии Инженера по пожарной безопасности и требование о наличии профильного образования.			предусмотрены отдельные трудовые ресурсы: инженер по технике безопасности и охране труда в количестве 1 единицы, квалификация которого подтверждается дипломом о высшем образовании по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» с действующим сертификатом, а также инженер по пожарной безопасности в количестве 1 единицы, квалификация которого подтверждается дипломом о высшем образовании по специальности «Пожарная безопасность». Довод потенциального поставщика о том, что для оказания указанных услуг достаточно одного специалиста по безопасности и охране труда и пожарной безопасности, является необоснованным. Функции инженера по технике безопасности и охране труда и функции инженера по пожарной безопасности не являются полностью тождественными. Инженер по технике безопасности и охране

						труда обеспечивает контроль безопасной организации труда, предупреждение производственных рисков, соблюдение требований охраны труда, допуск персонала к работам, организацию безопасного выполнения работ при обслуживании электротехнических систем и оборудования. Инженер по пожарной безопасности обеспечивает контроль пожарных рисков, предупреждение пожаров, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, электрических распределительных устройств, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок, кабельных трасс, щитовых, технических помещений, систем спортивного и наружного освещения. Предмет закупки по данному лоту связан не с простой разовой заменой отдельных элементов, а с технической эксплуатацией и обслуживанием систем энергоснабжения многофункционального комплекса

						«Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения, наружного освещения, трансформаторные подстанции и дизель-генераторные установки. Указанные системы относятся к объектам повышенного технического и пожарного риска. При их эксплуатации и обслуживании возможны перегрев контактов, повреждение изоляции, короткое замыкание, перегрузка сетей, неисправность защитных устройств, аварийное отключение оборудования, нарушение режима работы дизель-генераторных установок и иные нештатные ситуации. Техническая спецификация предусматривает ежедневные, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выявление отклонений, фиксацию результатов проверок, а также выполнение аварийных работ при повреждении кабельных трасс, коротком замыкании и

						иных обстоятельствах, создающих угрозу безопасности посетителей и дальнейшему повреждению объекта. Следовательно, вопросы охраны труда и пожарной безопасности имеют самостоятельное значение и требуют наличия соответствующих профильных специалистов. Ссылка потенциального поставщика на квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих не является основанием для изменения конкурсной документации. Квалификационный справочник содержит общие требования к должности, однако не обязывает Заказчика объединять функции разных специалистов в одном лице и не лишает Заказчика права устанавливать квалификационные требования к трудовым ресурсам с учетом предмета закупки, характера объекта, сложности работ и рисков исполнения договора. Требование о наличии профильного высшего

						образования у инженера по технике безопасности и охране труда является обоснованным. Действующий сертификат подтверждает актуальность знаний и прохождение соответствующего обучения, однако сам по себе не заменяет профильное высшее образование и не подтверждает наличие системной профессиональной подготовки в области безопасности жизнедеятельности, охраны труда, оценки производственных рисков, предупреждения аварийных ситуаций и организации безопасного выполнения работ. Специальность «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» непосредственно связана с функциями инженера по технике безопасности и охране труда, поскольку охватывает вопросы охраны труда, безопасности жизнедеятельности, предупреждения аварий, оценки рисков, защиты работников и безопасной эксплуатации объектов. Требование о наличии

						инженера по пожарной безопасности также является обоснованным. Данный специалист требуется не для выполнения самостоятельных пожарных работ, а для контроля пожарных рисков при обслуживании электрического оборудования, распределительных устройств, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок, кабельных трасс, щитовых, технических помещений, систем спортивного и наружного освещения объекта. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не запрещает Заказчику устанавливать квалификационные требования к трудовым ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по

						договору. В рассматриваемом случае требования о наличии инженера по технике безопасности и охране труда с профильным образованием и инженера по пожарной безопасности непосредственно вытекают из необходимости исполнения договора, поскольку услуги связаны с техническим обслуживанием электротехнических систем крупного объекта, ежедневным мониторингом, диагностикой, плановыми и внеплановыми осмотрами, профилактическими работами, аварийным реагированием и обеспечением безопасной эксплуатации инженерных систем. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих трудовых ресурсов. Исключение инженера по

						пожарной безопасности либо замена двух профильных специалистов одним универсальным специалистом может привести к снижению качества контроля за безопасностью работ, формальному исполнению обязанностей, увеличению рисков при обслуживании электрооборудования и ненадлежащему исполнению обязательств по договору. Установленные требования не содержат указания на конкретное учебное заведение, конкретное физическое лицо, работодателя, год окончания обучения либо стаж, превышающий допустимые пределы. Потенциальный поставщик вправе привлечь соответствующих специалистов на законных основаниях при условии их соответствия установленным квалификационным требованиям. Следовательно, данные требования применяются ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создают преимущества конкретному участнику закупки.

						/> Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что наличие указанных специалистов невозможно обеспечить нескольким участникам рынка, что такие специалисты отсутствуют на рынке труда либо что требования не связаны с предметом закупки. Само по себе несогласие потенциального поставщика с перечнем трудовых ресурсов не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Таким образом, требования о наличии инженера по технике безопасности и охране труда с профильным высшим образованием и действующим сертификатом, а также инженера по пожарной безопасности с дипломом по специальности «Пожарная безопасность» являются обоснованными, связаны с предметом закупки, соответствуют характеру и рискам оказываемых услуг и
						непосредственно вытекают из необходимости надлежащего исполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанных требований из конкурсной документации отсутствуют.

6	160140014936	Замечание к КД	" Нивелир лазерный зарегистрированный в реестре СИ РК с действующим сертификатом о поверки" Данное средство измерения не используется для оказания услуг и выполнения работ, указанных в технической спецификации. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по договору. Исходя из изложенного, просим исключить указанное требование из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.	2026-06-17 22:16:12	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии лазерного нивелира, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с действующим сертификатом о поверке, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе

						лазерного нивелира, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с действующим сертификатом о поверке. Довод потенциального поставщика о том, что указанное средство измерения не используется для оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных технической спецификацией, является необоснованным. Техническая спецификация предусматривает не разовое выполнение отдельных работ, а комплексную техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные

						установки, кабельные трассы, технические помещения, щитовые, опоры, светильники, арматура и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. При выполнении таких услуг поставщик обязан обеспечивать исправное состояние инженерных систем, проводить ежедневные, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выявлять отклонения, выполнять профилактические и аварийные работы, а также фиксировать результаты проверок, обследований и выполненных работ в журналах, актах и отчетах. Лазерный нивелир является средством измерения и контроля, которое может применяться при проверке горизонтального и вертикального положения оборудования, креплений, кабельных трасс, лотков, опор, конструкций, щитов, шкафов, светильников спортивного и наружного освещения, технических узлов и иных элементов

						инженерной инфраструктуры объекта. Данный прибор также может использоваться при обследовании состояния наружного и спортивного освещения, проверке правильности установки и положения оборудования, определении отклонений после аварийных ситуаций, ремонта, замены элементов, монтажа либо корректировки отдельных участков электротехнической инфраструктуры. Следовательно, лазерный нивелир не является лишним либо посторонним материальным ресурсом. Его наличие связано с необходимостью инструментального контроля, точности установки, безопасности эксплуатации и надлежащего технического обслуживания электрических инженерных систем объекта. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не

						запрещает Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии лазерного нивелира непосредственно вытекает из характера оказываемых услуг, поскольку техническая спецификация предусматривает обслуживание электротехнических систем крупного объекта, систем спортивного и наружного освещения, распределительных устройств, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок, технических узлов, кабельных участков, проведение осмотров, диагностики, мониторинга и фиксации технического состояния инженерных систем. Правила осуществления государственных закупок

						предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о регистрации лазерного нивелира в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличии действующего сертификата поверки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Средство измерения без действующей поверки не подтверждает точность получаемых результатов и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для исполнения договора, связанного с техническим мониторингом, проверками, измерениями и фиксацией параметров

						инженерных систем. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо поставщику лазерного нивелира. Потенциальный поставщик вправе использовать лазерный нивелир любого производителя при условии его соответствия требованиям конкурсной документации, регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличия действующего сертификата поверки. Следовательно, требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что лазерный нивелир не может применяться при техническом обслуживании электротехнической инфраструктуры объекта «Халық Арена», что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам

						рынка либо что требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе несогласие потенциального поставщика с перечнем материальных ресурсов не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение лазерного нивелира из квалификационных требований может привести к снижению качества инструментального контроля, невозможности объективной проверки положения и состояния отдельных элементов наружного и спортивного освещения, креплений, щитов, кабельных участков, технических узлов и иной инженерной инфраструктуры, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии лазерного нивелира, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с действующим
						сертификатом о поверке является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации отсутствуют.

7	160140014936	Замечание к КД	"Лазерный дальнометр зарегистрированный в реестре СИ РК с предоставлением действующего сертификата о поверки" Необоснованное требование, Лазерный дальнометр используется для Строительно-монтажных и геодезических работ, нет необходимости наличия данного средства измерения для выполнения услуг и работ указанных в технической спецификации. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по договору. Исходя из изложенного, просим исключить указанное требование из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.	2026-06-17 22:22:20	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии лазерного дальномера, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующего сертификата о поверке, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных

						ресурсов, в том числе лазерного дальномера, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующего сертификата о поверке. Довод потенциального поставщика о том, что лазерный дальномер используется исключительно для строительно-монтажных и геодезических работ и не требуется для выполнения услуг, указанных в технической спецификации, является необоснованным. Предмет закупки не ограничивается простой заменой отдельных элементов электрооборудования. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое

						силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, технические помещения, щитовые, опоры, светильники, арматура и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. При оказании таких услуг поставщик обязан проводить ежедневные, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выявление отклонений, аварийное реагирование, обследование технических зон, фиксацию рабочих параметров и результатов выполненных работ в журналах, актах и отчетах. Лазерный дальномер является практическим средством измерения, применяемым для оперативного определения расстояний, высот, габаритов, протяженности участков, расположения оборудования, кабельных трасс, светильников, опор, щитов, шкафов, технических узлов

						и иных элементов инженерной инфраструктуры объекта. Данный прибор может использоваться при осмотрах спортивного и наружного освещения, проверке расположения оборудования, определении высоты установки светильников, протяженности участков кабельных трасс, расстояний до технических элементов, оценке доступности оборудования, подготовке ремонтных мероприятий, составлении актов дефектации и отчетной документации. Следовательно, лазерный дальномер не является лишним либо посторонним ресурсом. Его наличие связано с необходимостью объективного инструментального контроля, точного определения параметров объекта и надлежащего выполнения работ по техническому обслуживанию электротехнической инфраструктуры. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных

						закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не запрещает Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии лазерного дальномера непосредственно вытекает из необходимости исполнения обязательств по договору, поскольку техническая спецификация предусматривает обслуживание электротехнических систем крупного объекта, систем спортивного и наружного освещения, распределительных устройств, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок, кабельных участков, технических узлов, проведение осмотров, диагностики, мониторинга и фиксации технического

						состояния инженерных систем. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о регистрации лазерного дальномера в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличии действующего сертификата поверки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Средство измерения без действующей поверки не подтверждает точность получаемых данных и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для исполнения договора,

						связанного с техническим мониторингом, измерениями, проверками и фиксацией параметров инженерных систем. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо поставщику лазерного дальномера. Потенциальный поставщик вправе использовать лазерный дальномер любого производителя при условии его соответствия требованиям конкурсной документации, регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличия действующего сертификата поверки. Следовательно, требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что лазерный дальномер не может применяться при техническом обслуживании электротехнической инфраструктуры

						объекта «Халық Арена», что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам рынка либо что требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе несогласие потенциального поставщика с перечнем материальных ресурсов не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение лазерного дальномера из квалификационных требований может привести к снижению качества инструментального контроля, затруднению проведения осмотров и дефектации, отсутствию достоверных измерений расстояний, высот, габаритов и протяженности участков, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии лазерного дальномера, зарегистрированного в реестре средств измерений
						Республики Казахстан, с действующим сертификатом о поверке является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации отсутствуют.

8	160140014936	Замечание к КД	"Люксметр с действующим сертификатом калибровки" Требование не регламентировано в тех. спецификации, просим исключить из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.	2026-06-17 22:22:58	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии люксметра с действующим сертификатом калибровки, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе люксметра с действующим сертификатом калибровки. Довод потенциального

						поставщика о том, что указанное требование не регламентировано технической спецификацией и является необоснованным либо избыточным, не принимается. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также техническая спецификация предусматривает обслуживание светильников, осветительной электропроводки, арматуры, электрических распределительных устройств, щитовых, кабельных участков и иных элементов электротехнической инфраструктуры объекта. Люксметр является средством измерения уровня освещенности и применяется при обслуживании систем наружного, спортивного, технического, эксплуатационного и

						иного освещения объекта. Данный прибор необходим для проверки фактического уровня освещенности, выявления недостаточного освещения, оценки работоспособности светильников, контроля равномерности освещения, проверки состояния осветительной арматуры, а также для фиксации результатов осмотров, диагностики и выполненных работ. Следовательно, люксметр непосредственно связан с предметом закупки, поскольку в состав обслуживаемых инженерных систем входят системы освещения, спортивного освещения, наружного освещения, светильники, осветительная электропроводка и арматура. Техническая спецификация предусматривает проведение технического мониторинга, плановых и внеплановых осмотров, инструментальной диагностики, проверки технического состояния инженерных систем, выявления отклонений, а также фиксации результатов проверок,

						обследований и выполненных работ в журналах, актах и отчетах. Выполнение таких обязанностей требует наличия соответствующих средств измерений, включая люксметр. Ссылка потенциального поставщика на то, что требование о люксметре не указано отдельным пунктом в технической спецификации, не является основанием для его исключения. Квалификационные требования формируются для подтверждения наличия у потенциального поставщика материальных ресурсов, необходимых для исполнения договора. При этом каждый прибор не обязан дословно повторяться в каждом разделе технической спецификации, если его функциональная связь с предметом закупки вытекает из характера оказываемых услуг. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания.

						Указанная норма не запрещает Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии люксметра непосредственно вытекает из необходимости исполнения обязательств по договору, поскольку предмет закупки включает техническое обслуживание систем освещения, спортивного и наружного освещения, осветительной электропроводки, светильников, арматуры, электротехнических систем, а также осмотр, диагностику, контроль состояния и фиксацию параметров обслуживаемых систем. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и

						квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о наличии действующего сертификата калибровки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Люксметр без действующего подтверждения калибровки не может гарантировать достоверность измерения уровня освещенности и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для оказания услуг. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо поставщику люксметра. Потенциальный поставщик вправе использовать люксметр любого производителя при

						условии его соответствия требованиям конкурсной документации и наличия действующего сертификата калибровки. Следовательно, требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что люксметр не может применяться при техническом обслуживании систем освещения и электротехнической инфраструктуры объекта «Халық Арена», что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам рынка либо что указанное требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе несогласие потенциального поставщика с перечнем материальных ресурсов не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных

						закупках. Исключение люксметра из квалификационных требований может привести к невозможности объективного контроля уровня освещенности, снижению качества диагностики систем освещения, отсутствию достоверных измерений при осмотрах и отчетности, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии люксметра с действующим сертификатом калибровки является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения требования о наличии люксметра из конкурсной документации отсутствуют.

9	160140014936	Замечание к КД	"Анемометр зарегистрированный в реестре СИ РК с предоставлением действующего сертификата о поверки" Необоснованное требование, Анемометр используется для определения скорости ветра и газовых потоков, в Техническая спецификация не предусматривает необходимости измерения скорости воздушного потока или контроля вентиляционных систем. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по договору. Исходя из изложенного, просим исключить указанное требование из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.	2026-06-17 22:19:30	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии анемометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующего сертификата о поверке, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том

						числе анемометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующего сертификата о поверке. Довод потенциального поставщика о том, что анемометр используется только для определения скорости ветра и газовых потоков и не связан с предметом закупки, является необоснованным. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, технические помещения, щитовые,

						оборудование с естественным либо принудительным охлаждением и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. Техническая спецификация предусматривает не разовое выполнение отдельных работ, а комплексное техническое обслуживание инженерных систем, включая ежедневный эксплуатационный режим, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выявление отклонений, аварийное реагирование, фиксацию результатов проверок, обследований и испытаний в журналах, актах и отчетах. Анемометр необходим не для самостоятельного обслуживания вентиляционных систем, а как вспомогательное средство измерения при контроле условий эксплуатации электротехнического оборудования, технических помещений, щитовых, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок, шкафов, распределительных

						устройств и зон охлаждения оборудования. При эксплуатации электрического и электрораспределительного оборудования важное значение имеют температурный режим, достаточный воздухообмен и исправная работа охлаждения. Недостаточный воздушный поток в технических помещениях либо вблизи оборудования может привести к перегреву, ускоренному износу элементов, срабатыванию защит, аварийному отключению, нарушению нормального режима работы и созданию риска нештатной ситуации. Следовательно, анемометр функционально связан с предметом закупки как средство инструментального контроля условий эксплуатации электротехнических систем и оборудования. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не

						запрещает Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии анемометра непосредственно вытекает из необходимости исполнения обязательств по договору, поскольку техническая спецификация предусматривает техническое обслуживание, мониторинг, диагностику, проверку технического состояния и безопасную эксплуатацию электротехнических систем крупного объекта. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у

						потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о регистрации анемометра в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличии действующего сертификата поверки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Средство измерения без действующей поверки не подтверждает достоверность получаемых данных и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для выполнения работ, связанных с техническим мониторингом, проверками и фиксацией параметров инженерных систем. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо поставщику анемометра. Потенциальный поставщик вправе

						использовать анемометр любого производителя при условии его соответствия требованиям конкурсной документации, регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличия действующего сертификата поверки. Следовательно, данное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что анемометр не может применяться при техническом обслуживании электротехнической инфраструктуры объекта «Халық Арена», что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам рынка либо что требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе несогласие потенциального поставщика с перечнем материальных ресурсов не является доказательством ограничения

						конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение анемометра из квалификационных требований может привести к снижению качества технического мониторинга, невозможности объективной проверки условий эксплуатации оборудования в технических помещениях, отсутствию достоверных измерений воздушного потока и повышению риска ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии анемометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с действующим сертификатом о поверке является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика
						признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации отсутствуют.

10	160140014936	Замечание к КД	Требование о предоставлении действующих сертификатов поверки средств измерений на этапе подачи заявки является необоснованным. Наличие поверенных средств измерений непосредственно связано с этапом фактического выполнения работ, а не с подтверждением квалификации потенциального поставщика на момент участия в закупке. Заказчик вправе установить обязанность поставщика предоставить документы, подтверждающие исправность и действительность поверки средств измерений непосредственно перед началом выполнения работ, на этапе допуска к оказанию услуг победителем закупки.	2026-06-17 22:23:41	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о том, что требование о предоставлении действующих сертификатов поверки средств измерений на этапе подачи заявки является необоснованным, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе средств измерений с действующими сертификатами поверки либо

						калибровки. Данные требования установлены с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости подтверждения фактической готовности потенциального поставщика к надлежащему исполнению договора. Довод потенциального поставщика о том, что действующие сертификаты поверки должны предоставляться только перед началом выполнения работ победителем закупки, является необоснованным. Квалификационные требования устанавливаются именно для подтверждения способности потенциального поставщика исполнить обязательства по договору на этапе участия в закупке. Следовательно, потенциальный поставщик должен подтвердить не только формальное наличие приборов, но и их пригодность к применению. Само по себе наличие средства измерения без действующего сертификата поверки не подтверждает его метрологическую

						пригодность, исправность и возможность использования при оказании услуг. Неповеренное средство измерения не обеспечивает достоверность результатов и не может рассматриваться как полноценный материальный ресурс для выполнения технического обслуживания электротехнических систем. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения, наружного освещения, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. При оказании услуг поставщик обязан выполнять технический мониторинг, инструментальную диагностику, плановые и внеплановые осмотры, проверку технического состояния инженерных

						систем, выявление отклонений, фиксацию результатов проверок, обследований и испытаний в журналах, актах и отчетах. Кроме того, техническая спецификация предусматривает контроль рабочих параметров электрооборудования, проведение термографии, проверку состояния изоляции, обслуживание электрических счетчиков и измерительных приборов, измерение сопротивления изоляции, измерение токовых нагрузок и иные действия, для которых необходимы исправные и поверенные средства измерений. При таких условиях Заказчику требуется подтверждение того, что потенциальный поставщик уже на этапе подачи заявки располагает пригодными к применению средствами измерений, а не только намерен получить поверку в будущем после признания победителем. Перенос обязанности по предоставлению действующих сертификатов поверки исключительно

						на этап исполнения договора создает риск допуска к участию и признания победителем поставщика, который фактически не имеет поверенных средств измерений и не способен приступить к оказанию услуг в надлежащем порядке с момента начала исполнения договора. Такой подход может привести к задержке начала оказания услуг, невозможности проведения диагностики, отсутствию достоверных измерений, затруднению приемки результатов, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Ссылка потенциального поставщика на то, что поверенные средства измерений связаны только с этапом фактического выполнения работ, не принимается. Квалификационные требования направлены на предварительное подтверждение способности потенциального поставщика выполнить договор, включая наличие необходимых материальных ресурсов в пригодном

						состоянии. Согласно статье 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» квалификационные требования устанавливаются для подтверждения соответствия потенциального поставщика требованиям, необходимым для исполнения договора, в том числе в части наличия необходимых материальных ресурсов. При этом не допускаются только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о предоставлении действующих сертификатов поверки средств измерений непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору, поскольку предмет закупки связан с техническим обслуживанием электрического, электрораспределительного и регулирующего оборудования, где достоверность измерений имеет

						существенное значение. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о предоставлении действующих сертификатов поверки не содержит указания на конкретную торговую марку, модель, производителя, поставщика либо конкретную метрологическую организацию. Потенциальный поставщик вправе использовать средства измерений любого производителя при условии их соответствия требованиям конкурсной документации, регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан, где это предусмотрено, и наличия действующих документов о поверке либо калибровке. Следовательно,

						данное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Если срок действия поверки истекает в период исполнения договора, поставщик обязан своевременно пройти очередную поверку либо калибровку в установленном порядке. Однако это не отменяет обязанности подтвердить пригодность средств измерений на дату подачи заявки, поскольку такое требование установлено конкурсной документацией в составе квалификационных требований. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что требование о действующих сертификатах поверки невозможно исполнить нескольким участникам рынка, что оно установлено под конкретного поставщика либо что наличие поверенных средств измерений не связано с предметом закупки. Само по себе

						несогласие потенциального поставщика со сроком предоставления документов о поверке не является доказательством ограничения конкуренции и не свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение либо перенос указанного требования исключительно на этап допуска победителя к оказанию услуг может привести к участию поставщиков, не имеющих фактически пригодных средств измерений, что противоречит цели установления квалификационных требований и создает риски ненадлежащего оказания услуг. Таким образом, требование о предоставлении действующих сертификатов поверки средств измерений на этапе подачи заявки является обоснованным, связано с предметом закупки, подтверждает наличие пригодных материальных ресурсов и непосредственно вытекает из необходимости надлежащего исполнения обязательств по
						договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для переноса предоставления документов о поверке исключительно на этап исполнения договора отсутствуют.

11	160140014936	Замечание к КД	"Цифровой теоделит с предоставлением действующего сертификата о поверки" Необоснованное требование - Цифровой теодолит используется в Строительно-Монтажных и геодезических работах, нет необходимости наличия данного ресурса для выполнения услуг и работ указанных в технической спецификации. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по договору. Исходя из изложенного, просим исключить указанное требование из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.	2026-06-17 22:14:49	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии цифрового теодолита с предоставлением действующего сертификата о поверке, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе цифрового теодолита с предоставлением действующего

						сертификата о поверке. Довод потенциального поставщика о том, что цифровой теодолит используется исключительно в строительно-монтажных и геодезических работах и не требуется для выполнения услуг, указанных в технической спецификации, является необоснованным. Предмет закупки не ограничивается простой заменой отдельных элементов электрооборудования. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования, электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, системы спортивного и

						наружного освещения, кабельные трассы, технические помещения и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. В рамках оказания услуг поставщик обязан обеспечивать исправное состояние инженерных систем, проводить ежедневные, плановые и внеплановые технические осмотры, мониторинг, инструментальную диагностику, выявление отклонений, фиксацию рабочих параметров, а также отражать результаты проверок, исследований и испытаний в журналах, актах и отчетах. Цифровой теодолит является средством измерения и контроля, которое может применяться при проверке пространственного положения, угловых отклонений, вертикальности, правильности установки и состояния отдельных элементов наружного и спортивного освещения, опор, конструкций, кабельных трасс, технических узлов, оборудования и иных элементов инженерной инфраструктуры

						объекта. Данный прибор может использоваться при обследовании состояния опор наружного освещения, проверке положения конструкций, выявлении отклонений после ремонта, аварийных ситуаций, демонтажа, монтажа, замены элементов либо корректировки отдельных участков электротехнической инфраструктуры. Следовательно, цифровой теодолит не является лишним либо посторонним материальным ресурсом. Его наличие связано с необходимостью инструментального контроля, объективной фиксации технического состояния отдельных элементов инженерных систем и надлежащего выполнения услуг по техническому обслуживанию объекта. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не запрещает Заказчику устанавливать

						квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии цифрового теодолита непосредственно вытекает из необходимости исполнения обязательств по договору, поскольку техническая спецификация предусматривает обслуживание электротехнических систем крупного объекта, систем спортивного и наружного освещения, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок, кабельных участков, технических узлов, проведение осмотров, диагностики, мониторинга и фиксации технического состояния инженерных систем. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной

						документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о наличии действующего сертификата поверки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Прибор без действующей поверки не подтверждает точность измерений и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для выполнения работ, связанных с техническим мониторингом, проверками и фиксацией параметров инженерных систем. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо поставщику цифрового теодолита. Потенциальный

						поставщик вправе использовать цифровой теодолит любого производителя при условии его соответствия требованиям конкурсной документации и наличия действующего сертификата поверки. Следовательно, данное требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что цифровой теодолит не может применяться при техническом обслуживании электротехнической инфраструктуры объекта «Халық Арена», что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам рынка либо что указанное требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе несогласие потенциального поставщика с перечнем материальных ресурсов не является доказательством ограничения конкуренции и не

						свидетельствует о нарушении законодательства о государственных закупках. Исключение цифрового теодолита из квалификационных требований может привести к снижению качества инструментального контроля, невозможности объективной проверки положения и состояния отдельных элементов наружного и спортивного освещения, опор, конструкций, технических узлов и иной инженерной инфраструктуры, а также к риску ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии цифрового теодолита с действующим сертификатом о поверке является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не
						подлежит удовлетворению. Основания для исключения указанного требования из конкурсной документации отсутствуют.

12	160140014936	Замечание к КД	"Инфракрасный термометр зарегистрированный в реестре СИ РК с предоставлением действующего сертификата о поверки" и "Тепловизор зарегистрированный в реестре СИ РК с предоставлением действующего сертификата о поверки" При техническом обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования с предусмотренным объемом работ и услуг достаточно наличия тепловизора, т.к. тепловизор может быть использован как для контроля теплового режима, так и для обследования систем инженерии. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по	2026-06-17 22:21:46	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии инфракрасного термометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующего сертификата о поверке, в связи с наличием требования о тепловизоре, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком

			договору. Исходя из изложенного, просим исключить требование о наличии инфракрасного термометра из конкурсной документации как избыточное.			предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе тепловизора и инфракрасного термометра, зарегистрированных в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующих сертификатов о поверке. Довод потенциального поставщика о том, что для выполнения предусмотренного объема работ достаточно только тепловизора, является необоснованным. Тепловизор и инфракрасный термометр не являются полностью взаимозаменяемыми средствами измерения. Тепловизор применяется для тепловизионного обследования, выявления зон перегрева, анализа общей тепловой картины электрооборудования, щитов, кабельных линий, контактов, соединений, распределительных устройств, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок и иных элементов электротехнической инфраструктуры. Инфракрасный

						термометр применяется для оперативного точечного бесконтактного измерения температуры конкретного элемента: контакта, автомата, клеммного соединения, кабельного участка, корпуса оборудования, поверхности шкафа, двигателя, распределительного устройства либо иного узла. Таким образом, тепловизор обеспечивает обзорную тепловую картину и выявление проблемных зон, а инфракрасный термометр обеспечивает быстрое точечное измерение температуры конкретного элемента. Указанные приборы выполняют разные практические задачи и взаимно дополняют друг друга при техническом обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования,

						электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, технические помещения, щитовые и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. При выполнении таких услуг поставщик обязан проводить ежедневные, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выявлять отклонения, выполнять профилактические и аварийные работы, а также фиксировать результаты проверок, обследований и выполненных работ в журналах, актах и отчетах. Контроль температурного режима при обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования имеет существенное значение.

						Перегрев контактов, автоматов, кабельных соединений, распределительных устройств, электродвигателей, щитового оборудования, трансформаторных подстанций и иных элементов может свидетельствовать о перегрузке, плохом контакте, неисправности, нарушении изоляции, повышенном сопротивлении либо риске аварийной ситуации. Инфракрасный термометр необходим для оперативного контроля температуры при ежедневных осмотрах, повторной проверке после устранения замечаний, фиксации конкретного температурного значения в отношении отдельного элемента оборудования, а также для быстрого подтверждения либо уточнения выявленного тепловизором отклонения. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не запрещает

						Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии инфракрасного термометра непосредственно вытекает из характера оказываемых услуг, поскольку техническая спецификация предусматривает обслуживание электротехнических систем, проверку их технического состояния, термографический контроль, выявление перегрева, диагностику, фиксацию рабочих параметров и аварийное реагирование. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и

						необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о регистрации инфракрасного термометра в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличии действующего сертификата поверки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Средство измерения без действующей поверки не подтверждает достоверность получаемых данных и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для выполнения работ, связанных с техническим мониторингом, диагностикой, измерением температуры и фиксацией параметров инженерных систем. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо

						поставщику инфракрасного термометра. Потенциальный поставщик вправе использовать инфракрасный термометр любого производителя при условии его соответствия требованиям конкурсной документации, регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличия действующего сертификата поверки. Следовательно, требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что инфракрасный термометр не применяется при техническом обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования, что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам рынка либо что указанное требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе наличие

						тепловизора не исключает необходимость наличия инфракрасного термометра, поскольку данные приборы используются для разных способов контроля температурного режима и взаимно дополняют друг друга при выполнении технического обслуживания. Исключение инфракрасного термометра из квалификационных требований может привести к снижению оперативности точечного температурного контроля, усложнить ежедневную диагностику отдельных элементов оборудования, снизить качество фиксации параметров и повысить риск ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии инфракрасного термометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с действующим сертификатом о поверке является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и
						непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения требования о наличии инфракрасного термометра из конкурсной документации отсутствуют.

13	160140014936	Замечание к КД	"Инфракрасный термометр зарегистрированный в реестре СИ РК с предоставлением действующего сертификата о поверки" и "Тепловизор зарегистрированный в реестре СИ РК с предоставлением действующего сертификата о поверки" При техническом обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования с предусмотренным объемом работ и услуг достаточно наличия тепловизора, т.к. тепловизор может быть использован как для контроля теплового режима, так и для обследования систем инженерии. Согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, которые: 1)ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2)не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по	2026-06-17 22:20:26	Отклонить замечания	Рассмотрев замечание потенциального поставщика о необходимости исключения из конкурсной документации требования о наличии инфракрасного термометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующего сертификата о поверке, в связи с наличием требования о тепловизоре, сообщаем следующее. Замечание потенциального поставщика не подлежит удовлетворению. По конкурсу № 17190288-1 предметом закупки являются услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры на объекте «Халық Арена». Лот № 85543887-ОК1 — «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры». В квалификационных требованиях Заказчиком

			договору. Исходя из изложенного, просим исключить требование о наличии инфракрасного термометра из конкурсной документации как необоснованное и избыточное.			предусмотрено наличие необходимых материальных ресурсов, в том числе тепловизора и инфракрасного термометра, зарегистрированных в реестре средств измерений Республики Казахстан, с предоставлением действующих сертификатов о поверке. Довод потенциального поставщика о том, что для выполнения предусмотренного объема работ достаточно только тепловизора, является необоснованным. Тепловизор и инфракрасный термометр не являются полностью взаимозаменяемыми средствами измерения. Тепловизор применяется для тепловизионного обследования, выявления зон перегрева, анализа общей тепловой картины электрооборудования, щитов, кабельных линий, контактов, соединений, распределительных устройств, трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок и иных элементов электротехнической инфраструктуры. Инфракрасный

						термометр применяется для оперативного точечного бесконтактного измерения температуры конкретного элемента: контакта, автомата, клеммного соединения, кабельного участка, корпуса оборудования, поверхности шкафа, двигателя, распределительного устройства либо иного узла. Таким образом, тепловизор обеспечивает обзорную тепловую картину и выявление проблемных зон, а инфракрасный термометр обеспечивает быстрое точечное измерение температуры конкретного элемента. Указанные приборы выполняют разные практические задачи и взаимно дополняют друг друга при техническом обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования. Техническая спецификация предусматривает техническую эксплуатацию и обслуживание систем энергоснабжения многофункционального комплекса «Халық Арена», включая системы электрооборудования,

						электроснабжения, освещения, спортивного освещения и наружного освещения. Также в предмет обслуживания входят электрическое силовое оборудование, электрические распределительные устройства, трансформаторные подстанции, дизель-генераторные установки, кабельные трассы, технические помещения, щитовые и иные элементы инженерной инфраструктуры объекта. При выполнении таких услуг поставщик обязан проводить ежедневные, плановые и внеплановые осмотры, технический мониторинг, инструментальную диагностику, выявлять отклонения, выполнять профилактические и аварийные работы, а также фиксировать результаты проверок, обследований и выполненных работ в журналах, актах и отчетах. Контроль температурного режима при обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования имеет существенное значение.

						Перегрев контактов, автоматов, кабельных соединений, распределительных устройств, электродвигателей, щитового оборудования, трансформаторных подстанций и иных элементов может свидетельствовать о перегрузке, плохом контакте, неисправности, нарушении изоляции, повышенном сопротивлении либо риске аварийной ситуации. Инфракрасный термометр необходим для оперативного контроля температуры при ежедневных осмотрах, повторной проверке после устранения замечаний, фиксации конкретного температурного значения в отношении отдельного элемента оборудования, а также для быстрого подтверждения либо уточнения выявленного тепловизором отклонения. Ссылка потенциального поставщика на пункт 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» не подтверждает обоснованность замечания. Указанная норма не запрещает

						Заказчику устанавливать квалификационные требования к материальным ресурсам. Она не допускает только такие требования, которые необоснованно ограничивают участие потенциальных поставщиков либо не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В рассматриваемом случае требование о наличии инфракрасного термометра непосредственно вытекает из характера оказываемых услуг, поскольку техническая спецификация предусматривает обслуживание электротехнических систем, проверку их технического состояния, термографический контроль, выявление перегрева, диагностику, фиксацию рабочих параметров и аварийное реагирование. Правила осуществления государственных закупок предусматривают формирование конкурсной документации и квалификационных требований с учетом предмета закупки, характера оказываемых услуг и

						необходимости наличия у потенциального поставщика соответствующих материальных и трудовых ресурсов. Требование о регистрации инфракрасного термометра в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличии действующего сертификата поверки также является обоснованным. Заказчику требуется не формальное наличие прибора, а средство измерения, пригодное к применению и обеспечивающее достоверность результатов измерений. Средство измерения без действующей поверки не подтверждает достоверность получаемых данных и не может рассматриваться как надлежащий материальный ресурс для выполнения работ, связанных с техническим мониторингом, диагностикой, измерением температуры и фиксацией параметров инженерных систем. Указанное требование не содержит привязки к конкретной торговой марке, модели, производителю либо

						поставщику инфракрасного термометра. Потенциальный поставщик вправе использовать инфракрасный термометр любого производителя при условии его соответствия требованиям конкурсной документации, регистрации в реестре средств измерений Республики Казахстан и наличия действующего сертификата поверки. Следовательно, требование применяется ко всем потенциальным поставщикам одинаково и не создает преимущества конкретному участнику закупки. Потенциальный поставщик не представил объективных доказательств того, что инфракрасный термометр не применяется при техническом обслуживании электрического и электрораспределительного оборудования, что наличие такого прибора невозможно обеспечить нескольким участникам рынка либо что указанное требование установлено под конкретного поставщика. Само по себе наличие

						тепловизора не исключает необходимость наличия инфракрасного термометра, поскольку данные приборы используются для разных способов контроля температурного режима и взаимно дополняют друг друга при выполнении технического обслуживания. Исключение инфракрасного термометра из квалификационных требований может привести к снижению оперативности точечного температурного контроля, усложнить ежедневную диагностику отдельных элементов оборудования, снизить качество фиксации параметров и повысить риск ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Таким образом, требование о наличии инфракрасного термометра, зарегистрированного в реестре средств измерений Республики Казахстан, с действующим сертификатом о поверке является обоснованным, связано с предметом закупки, соответствует характеру оказываемых услуг и
						непосредственно вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору. На основании изложенного замечание потенциального поставщика признается необоснованным и не подлежит удовлетворению. Основания для исключения требования о наличии инфракрасного термометра из конкурсной документации отсутствуют.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Генеральный директор Байтасов Есет Калидоллаевич

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).