Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18017776

Конкурстың № 16944302-2
Конкурстың атауы Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Түркістан қалалық балалар ауруханасы" ШЖҚ МКК үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-26 12:40:28 дейін 2026-06-30 12:40:28
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	141040028713	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! Просим привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан. В опубликованной технической спецификации раздел «Сопутствующие услуги» в форме закупки не заполнен, при этом весь перечень работ по монтажу, пусконаладке, настройке, обучению персонала, испытаниям, установке анализатора качества электроэнергии, настройке удаленного мониторинга и иным услугам размещен непосредственно в разделе описания товара. Считаем данное оформление некорректным, поскольку данные требования относятся не к техническим характеристикам товара, а к работам и услугам, сопутствующим поставке.	2026-06-29 12:41:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области в лице заказчика и организатора поясняет. Изложение сопутствующих услуг (монтаж, пусконаладка, настройка, обучение, испытания, удалённый мониторинг) в разделе описания характеристик товара не нарушает законодательство и не влияет на права потенциальных поставщиков. Размещение перечня сопутствующих работ в описании товара не меняет объёма обязательств поставщика, не создаёт неопределённости и не ограничивает участие. Все требуемые сопутствующие услуги изложены отдельными требованиями и прямо доведены до потенциальных поставщиков, объём обязательств определён однозначно. Состав поставки (DDP, монтаж, наладка, обучение, испытания) известен на стадии подачи заявки и в полном объёме учитывается в ценовом предложении (п.415 Правил — в ценовое предложение включаются все
						расходы).

2	190240003107	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик! Просим внести изменения в техническую спецификацию в части требований к габаритным размерам аккумуляторного шкафа и аккумуляторных батарей. 1. По требованию к габаритам аккумуляторного шкафа В технической спецификации установлено следующее требование: «Габариты аккумуляторного кабинета (шкафа), Ш×Г×В (мм): не более 850×850×2100 и не менее 800×800×2000». Фактически Заказчиком установлен допустимый диапазон габаритных размеров батарейного шкафа, составляющий всего 50 мм по ширине, 50 мм по глубине и 100 мм по высоте (5 см × 5 см × 10 см), что является необоснованно узким диапазоном для оборудования данного класса. Габаритные размеры батарейного шкафа определяются конструктивными особенностями производителя, компоновкой аккумуляторных батарей и системой вентиляции, при этом сами по себе не влияют на его	2026-06-29 15:39:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области в лице заказчика и организатора поясняет. Требования к габаритам аккумуляторного шкафа и аккумуляторных батарей являются функциональными и эксплуатационными характеристиками и установлены исходя из объективных условий эксплуатации Заказчика. 1) Габариты заданы диапазоном («не более»/«не менее»), а не указанием товарного знака, модели или наименования производителя. При этом на рынке Республики Казахстан, ЕАЭС, имеется достаточное количество производителей как ИБП так и аккумуляторных шкафов, соответствующих требованиям технической спецификации Заказчика, также, указанные габаритные размеры аккумуляторного шкафа позволяют производить надлежащее, удобное, технологически верное техническое обслуживание как аккумуляторных батарей, так и всего комплекта источника

			функциональное назначение, надежность, безопасность эксплуатации, время автономной работы ИБП или совместимость с источником бесперебойного питания. Следовательно, установление столь узкого диапазона размеров не обусловлено объективной технической необходимостью и фактически ограничивает возможность участия производителей, оборудование которых полностью соответствует всем техническим и эксплуатационным требованиям, но имеет незначительные отличия по габаритным размерам. Просим исключить указанное ограничение либо установить более широкий диапазон допустимых размеров. Габариты аккумуляторного шкафа не оказывают влияния на функциональные, технические и эксплуатационные характеристики системы бесперебойного питания. Основным требованием должно являться обеспечение размещения необходимого количества аккумуляторных батарей, безопасной			бесперебойного питания; 2) Требование к габаритам АКБ обусловлено посадочными размерами аккумуляторного шкафа и обеспечением заявленного количества батарей (40шт) и времени автономной работы. При этом указанные габаритные размеры аккумуляторных батарей в технической спецификации Заказчика являются общемировым стандартом изготовления аккумуляторных батарей, на рынке Республики Казахстан и ЕАЭС имеется многочисленное количество оборудования соответствующих требованиям технической спецификации в открытом доступе. При этом все требования указаны в диапазонах (не более / не менее) и не указывают на определенные товарные знаки, модели или наименования производителя. Доводы о нетипичности размеров не подтверждены.

			эксплуатации, подключения к ИБП и обеспечения требуемого времени автономной работы. Современные ведущие мировые производители выпускают аккумуляторные шкафы различных конструктивных исполнений. В частности, существуют шкафы с габаритами порядка 600×1200×1800 мм, которые позволяют разместить требуемое количество аккумуляторных батарей, обеспечить необходимое время резервирования и при этом занимают значительно меньшую площадь помещения, что особенно важно при эксплуатации в условиях ограниченного пространства. Следовательно, установление узкого диапазона размеров аккумуляторного шкафа не обусловлено функциональной необходимостью и необоснованно ограничивает возможность участия потенциальных поставщиков, предлагающих оборудование с иным конструктивным исполнением, полностью соответствующее требованиям Заказчика. 2. По требованию			
			к габаритам аккумуляторной батареи Технической спецификацией установлено требование: «Габариты аккумуляторной батареи без упаковки, Д×Ш×В – не более 258×168×211 мм». Просим исключить указанное требование. Для аккумуляторных батарей емкостью не менее 80 А·ч (при 10-часовом режиме разряда) размеры корпуса определяются конструктивными особенностями конкретного производителя и не являются показателем качества либо эксплуатационных характеристик изделия. Указанные в технической спецификации максимальные размеры являются нетипичными для большинства ведущих мировых производителей аккумуляторных батарей AGM VRLA. Более того, столь компактные размеры для аккумуляторной батареи заявленной емкости могут вызывать обоснованные сомнения в фактическом соответствии заявленной емкости требованиям технической спецификации. Большинство			

			производителей мирового уровня выпускают аккумуляторные батареи емкостью 80 А·ч в стандартных корпусах с габаритами, превышающими установленные Заказчиком ограничения. При этом такие аккумуляторные батареи полностью соответствуют заявленной емкости, сроку службы, электрическим характеристикам, требованиям безопасности и международным стандартам. Таким образом, ограничение габаритных размеров аккумуляторной батареи не связано с ее функциональными, техническими и эксплуатационными характеристиками и приводит к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация не должна содержать требований, которые указывают на конкретные характеристики товара либо иным образом определяют принадлежность			
			приобретаемого товара конкретному производителю или ограничивают конкуренцию. На основании изложенного просим: исключить требование к конкретным габаритам аккумуляторного шкафа либо установить разумный диапазон размеров, позволяющий участие различных производителей; исключить требование к максимальным габаритам аккумуляторной батареи, сохранив требования к ее функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам (емкость, срок службы, технология AGM VRLA, напряжение, ресурс, электрические параметры и иные показатели качества). Внесение указанных изменений позволит обеспечить соблюдение принципов добросовестной конкуренции, расширить круг потенциальных поставщиков и привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.			

3	141040028713	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик! Просим предоставить официальное разъяснение относительно порядка заполнения технической спецификации потенциальным поставщиком. В технической спецификации Заказчика большинство характеристик изложены с использованием словесных выражений «не менее», «не более». Вместе с тем ряд требований уже содержит математические обозначения «», «≤», «≥», например: «Входной коэффициент нелинейных искажений по току (THDi) — не более	2026-06-29 16:41:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области в лице заказчика и организатора поясняет. Техническая спецификация изложена с применением словесных формулировок «не менее»/«не более» в соответствии с требованиями к нормированию государственных закупок и не нарушает законодательство РК. 1) В соответствии с пп.2) п.212 Правил (Приказ МФ РК №687 от 09.10.2024) заявка отклоняется при представлении технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Потенциальный поставщик заполняет свою техническую спецификацию в утвердительной форме, подтверждая фактические характеристики предлагаемого товара. При этом в требовиях технической спецификации отсутствуют содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование

			технических обозначений «», «≤», «≥». Исключение указанных обозначений либо их замена текстовыми выражениями приводит к изменению технического смысла характеристики и делает ее изложение технически некорректным. В связи с изложенным просим дать исчерпывающие разъяснения по следующим вопросам: Вправе ли потенциальный поставщик при заполнении технической спецификации указывать характеристики предлагаемого оборудования в точном соответствии с официальной технической документацией производителя, включая применение математических обозначений «», «≤», «≥»? Будет ли считаться соответствующей требованиям конкурсной документации техническая спецификация потенциального поставщика, если технические характеристики будут изложены именно в формате, используемом производителем оборудования, без изменения принятых международных			места происхождения товара и наименование производителя.
			технических обозначений? Подтвердите, что использование в технической спецификации потенциального поставщика обозначений «», «≤», «≥», соответствующих официальной документации производителя и подтверждающих соответствие требованиям Заказчика, не будет являться основанием для признания конкурсной заявки несоответствующей требованиям конкурсной документации либо для ее отклонения. В случае если Заказчик считает использование указанных обозначений недопустимым, просим указать конкретную норму законодательства Республики Казахстан либо положение конкурсной документации, запрещающее потенциальным поставщикам воспроизводить технические характеристики в том виде, в котором они указаны производителем оборудования. Просим предоставить полный, мотивированный и однозначный ответ, поскольку отсутствие официального разъяснения создает			
			правовую неопределенность при подготовке конкурсных заявок, допускает неоднозначное толкование требований конкурсной документации и может привести к необоснованному отклонению заявок потенциальных поставщиков по формальным основаниям.			

4	811204302631	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно ст.2 Закона РК "О государственных закупках": "Потенциальный поставщик" - лицо, претендующие на заключение договора о государственных закупках. "Поставщик" - лицо, выступающее в качестве стороны в заключенном с заказчиком договоре. Однако в Приложении 13 к Конкурсной документации указаны требования к Потенциальному поставщику, хотя такие требования могут быть только к Поставщику. А также указаны требования к Поставщику, тогда как такие требования обычно указываются к Потенциальному поставщик. В связи с этим прошу внести изменения в Техническую спецификацию: 1) В части требования к содержанию конкурсной заявки - должно быть указано требование к ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ 2) В части требования к тому, что должно происходить после подписания договора - должно быть указано требование к ПОСТАВЩИКУ	2026-06-29 11:59:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области в лице заказчика и организатора поясняет. Терминология технической спецификации соответствует форме Приложения 13 к конкурсной документации и не нарушает ст.2 Закона РК №106-VIII. 1) Раздел «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора» и раздел сопутствующих услуг сформированы по типовой форме технической спецификации (Приложение 13 КД), которая заполняется автоматически и не подлежит произвольному изменению Заказчиком. 2) Применённые термины «потенциальный поставщик» и «поставщик» использованы в соответствии с типовой формой: требования к содержанию заявки относятся к потенциальному поставщику, а обязательства, исполняемые после заключения договора, — к поставщику. Смыслового противоречия с определениями ст.2
						Закона не имеется.

5	190240003107	ҚҚ жобасына ескерту	ДД! В новой редакции технической спецификации Заказчиком установлено следующее требование: Габариты ИБП, Ш × Г × В (мм): не более 610×810×1610 мм и не менее 590×790×1500 мм. Просим исключить указанное ограничение либо установить разумный диапазон размеров, если помещение установки ограничено установить требования Ш × Г × В (мм): не более 610×810×1610 мм. Требуемый установленный диапазон составляет всего Ширина- 20мм, это 2см, Глубина 20мм, это так же 2см по и 110 мм, это 11см по Высоте, что фактически соответствует продукции ограниченного количества производителей. При этом габариты источника бесперебойного питания не оказывают влияния на его основные функциональные характеристики: мощность; надежность; коэффициент полезного действия; время автономной работы; качество выходного напряжения; соответствие требованиям ГОСТ IEC	2026-06-29 14:35:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области в лице заказчика и организатора поясняет. Габариты ИБП (Ш×Г×В) заданы диапазоном «не более и не менее » и являются эксплуатационной характеристикой, установленной исходя из ограниченности помещения установки Заказчика и не являются указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя в соответствии с п.п.2, п.4. ст. 12 Закона. 1) Установление диапазона размеров не является указанием на товарный знак, модель или наименование производителя и не подпадает под запрет п.5 ст.12 Закона РК №106-VIII и п.412 Правил. Ссылка заявителя на «п.4 пп.2 ст.12 Закона» 2) Заданному диапазону соответствует напольное моноблочное оборудование 100 кВА

			62040-1-2018. Следовательно, столь узкий диапазон размеров не обусловлен эксплуатационной необходимостью. В соответствии с п. 4 пп. 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация не должна содержать требований, которые определяют принадлежность товара конкретному производителю либо ограничивают круг потенциальных поставщиков. Указание чрезмерно узкого диапазона размеров фактически позволяет обойти запрет на указание конкретной модели оборудования и существенно ограничивает конкуренцию. Просим исключить данные ограничения либо установить более широкий диапазон размеров, достаточный для обеспечения участия различных мировых производителей оборудования аналогичного класса. В случае отказа в удовлетворении настоящего замечания мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы			многочисленных производителей, что не свидетельствует об ограничении конкуренции.
			РК для проведения проверки соблюдения законодательства о государственных закупках, а также воспользоваться предусмотренными законодательством способами защиты своих прав и законных интересов, включая обращение в судебные органы с целью признания соответствующих требований технической спецификации незаконными и ограничивающими конкуренцию.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18017776

№ конкурса 16944302-2
Название конкурса Государственные закупки для ГКП на ПХВ "Туркестанская городская детская больница" управления здравоохранения Туркестанской области способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-26 12:40:28 по 2026-06-30 12:40:28
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	141040028713	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! Просим привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан. В опубликованной технической спецификации раздел «Сопутствующие услуги» в форме закупки не заполнен, при этом весь перечень работ по монтажу, пусконаладке, настройке, обучению персонала, испытаниям, установке анализатора качества электроэнергии, настройке удаленного мониторинга и иным услугам размещен непосредственно в разделе описания товара. Считаем данное оформление некорректным, поскольку данные требования относятся не к техническим характеристикам товара, а к работам и услугам, сопутствующим поставке.	2026-06-29 12:41:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области в лице заказчика и организатора поясняет. Изложение сопутствующих услуг (монтаж, пусконаладка, настройка, обучение, испытания, удалённый мониторинг) в разделе описания характеристик товара не нарушает законодательство и не влияет на права потенциальных поставщиков. Размещение перечня сопутствующих работ в описании товара не меняет объёма обязательств поставщика, не создаёт неопределённости и не ограничивает участие. Все требуемые сопутствующие услуги изложены отдельными требованиями и прямо доведены до потенциальных поставщиков, объём обязательств определён однозначно. Состав поставки (DDP, монтаж, наладка, обучение, испытания) известен на стадии подачи заявки и в полном объёме учитывается в ценовом предложении (п.415 Правил — в ценовое предложение включаются все
						расходы).

2	190240003107	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик! Просим внести изменения в техническую спецификацию в части требований к габаритным размерам аккумуляторного шкафа и аккумуляторных батарей. 1. По требованию к габаритам аккумуляторного шкафа В технической спецификации установлено следующее требование: «Габариты аккумуляторного кабинета (шкафа), Ш×Г×В (мм): не более 850×850×2100 и не менее 800×800×2000». Фактически Заказчиком установлен допустимый диапазон габаритных размеров батарейного шкафа, составляющий всего 50 мм по ширине, 50 мм по глубине и 100 мм по высоте (5 см × 5 см × 10 см), что является необоснованно узким диапазоном для оборудования данного класса. Габаритные размеры батарейного шкафа определяются конструктивными особенностями производителя, компоновкой аккумуляторных батарей и системой вентиляции, при этом сами по себе не влияют на его	2026-06-29 15:39:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области в лице заказчика и организатора поясняет. Требования к габаритам аккумуляторного шкафа и аккумуляторных батарей являются функциональными и эксплуатационными характеристиками и установлены исходя из объективных условий эксплуатации Заказчика. 1) Габариты заданы диапазоном («не более»/«не менее»), а не указанием товарного знака, модели или наименования производителя. При этом на рынке Республики Казахстан, ЕАЭС, имеется достаточное количество производителей как ИБП так и аккумуляторных шкафов, соответствующих требованиям технической спецификации Заказчика, также, указанные габаритные размеры аккумуляторного шкафа позволяют производить надлежащее, удобное, технологически верное техническое обслуживание как аккумуляторных батарей, так и всего комплекта источника

			функциональное назначение, надежность, безопасность эксплуатации, время автономной работы ИБП или совместимость с источником бесперебойного питания. Следовательно, установление столь узкого диапазона размеров не обусловлено объективной технической необходимостью и фактически ограничивает возможность участия производителей, оборудование которых полностью соответствует всем техническим и эксплуатационным требованиям, но имеет незначительные отличия по габаритным размерам. Просим исключить указанное ограничение либо установить более широкий диапазон допустимых размеров. Габариты аккумуляторного шкафа не оказывают влияния на функциональные, технические и эксплуатационные характеристики системы бесперебойного питания. Основным требованием должно являться обеспечение размещения необходимого количества аккумуляторных батарей, безопасной			бесперебойного питания; 2) Требование к габаритам АКБ обусловлено посадочными размерами аккумуляторного шкафа и обеспечением заявленного количества батарей (40шт) и времени автономной работы. При этом указанные габаритные размеры аккумуляторных батарей в технической спецификации Заказчика являются общемировым стандартом изготовления аккумуляторных батарей, на рынке Республики Казахстан и ЕАЭС имеется многочисленное количество оборудования соответствующих требованиям технической спецификации в открытом доступе. При этом все требования указаны в диапазонах (не более / не менее) и не указывают на определенные товарные знаки, модели или наименования производителя. Доводы о нетипичности размеров не подтверждены.

			эксплуатации, подключения к ИБП и обеспечения требуемого времени автономной работы. Современные ведущие мировые производители выпускают аккумуляторные шкафы различных конструктивных исполнений. В частности, существуют шкафы с габаритами порядка 600×1200×1800 мм, которые позволяют разместить требуемое количество аккумуляторных батарей, обеспечить необходимое время резервирования и при этом занимают значительно меньшую площадь помещения, что особенно важно при эксплуатации в условиях ограниченного пространства. Следовательно, установление узкого диапазона размеров аккумуляторного шкафа не обусловлено функциональной необходимостью и необоснованно ограничивает возможность участия потенциальных поставщиков, предлагающих оборудование с иным конструктивным исполнением, полностью соответствующее требованиям Заказчика. 2. По требованию			
			к габаритам аккумуляторной батареи Технической спецификацией установлено требование: «Габариты аккумуляторной батареи без упаковки, Д×Ш×В – не более 258×168×211 мм». Просим исключить указанное требование. Для аккумуляторных батарей емкостью не менее 80 А·ч (при 10-часовом режиме разряда) размеры корпуса определяются конструктивными особенностями конкретного производителя и не являются показателем качества либо эксплуатационных характеристик изделия. Указанные в технической спецификации максимальные размеры являются нетипичными для большинства ведущих мировых производителей аккумуляторных батарей AGM VRLA. Более того, столь компактные размеры для аккумуляторной батареи заявленной емкости могут вызывать обоснованные сомнения в фактическом соответствии заявленной емкости требованиям технической спецификации. Большинство			

			производителей мирового уровня выпускают аккумуляторные батареи емкостью 80 А·ч в стандартных корпусах с габаритами, превышающими установленные Заказчиком ограничения. При этом такие аккумуляторные батареи полностью соответствуют заявленной емкости, сроку службы, электрическим характеристикам, требованиям безопасности и международным стандартам. Таким образом, ограничение габаритных размеров аккумуляторной батареи не связано с ее функциональными, техническими и эксплуатационными характеристиками и приводит к необоснованному ограничению круга потенциальных поставщиков. В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация не должна содержать требований, которые указывают на конкретные характеристики товара либо иным образом определяют принадлежность			
			приобретаемого товара конкретному производителю или ограничивают конкуренцию. На основании изложенного просим: исключить требование к конкретным габаритам аккумуляторного шкафа либо установить разумный диапазон размеров, позволяющий участие различных производителей; исключить требование к максимальным габаритам аккумуляторной батареи, сохранив требования к ее функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам (емкость, срок службы, технология AGM VRLA, напряжение, ресурс, электрические параметры и иные показатели качества). Внесение указанных изменений позволит обеспечить соблюдение принципов добросовестной конкуренции, расширить круг потенциальных поставщиков и привести техническую спецификацию в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.			

3	141040028713	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик! Просим предоставить официальное разъяснение относительно порядка заполнения технической спецификации потенциальным поставщиком. В технической спецификации Заказчика большинство характеристик изложены с использованием словесных выражений «не менее», «не более». Вместе с тем ряд требований уже содержит математические обозначения «», «≤», «≥», например: «Входной коэффициент нелинейных искажений по току (THDi) — не более	2026-06-29 16:41:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области в лице заказчика и организатора поясняет. Техническая спецификация изложена с применением словесных формулировок «не менее»/«не более» в соответствии с требованиями к нормированию государственных закупок и не нарушает законодательство РК. 1) В соответствии с пп.2) п.212 Правил (Приказ МФ РК №687 от 09.10.2024) заявка отклоняется при представлении технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Потенциальный поставщик заполняет свою техническую спецификацию в утвердительной форме, подтверждая фактические характеристики предлагаемого товара. При этом в требовиях технической спецификации отсутствуют содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование

			технических обозначений «», «≤», «≥». Исключение указанных обозначений либо их замена текстовыми выражениями приводит к изменению технического смысла характеристики и делает ее изложение технически некорректным. В связи с изложенным просим дать исчерпывающие разъяснения по следующим вопросам: Вправе ли потенциальный поставщик при заполнении технической спецификации указывать характеристики предлагаемого оборудования в точном соответствии с официальной технической документацией производителя, включая применение математических обозначений «», «≤», «≥»? Будет ли считаться соответствующей требованиям конкурсной документации техническая спецификация потенциального поставщика, если технические характеристики будут изложены именно в формате, используемом производителем оборудования, без изменения принятых международных			места происхождения товара и наименование производителя.
			технических обозначений? Подтвердите, что использование в технической спецификации потенциального поставщика обозначений «», «≤», «≥», соответствующих официальной документации производителя и подтверждающих соответствие требованиям Заказчика, не будет являться основанием для признания конкурсной заявки несоответствующей требованиям конкурсной документации либо для ее отклонения. В случае если Заказчик считает использование указанных обозначений недопустимым, просим указать конкретную норму законодательства Республики Казахстан либо положение конкурсной документации, запрещающее потенциальным поставщикам воспроизводить технические характеристики в том виде, в котором они указаны производителем оборудования. Просим предоставить полный, мотивированный и однозначный ответ, поскольку отсутствие официального разъяснения создает			

			правовую неопределенность при подготовке конкурсных заявок, допускает неоднозначное толкование требований конкурсной документации и может привести к необоснованному отклонению заявок потенциальных поставщиков по формальным основаниям.			

4	811204302631	Замечание к КД	Согласно ст.2 Закона РК "О государственных закупках": "Потенциальный поставщик" - лицо, претендующие на заключение договора о государственных закупках. "Поставщик" - лицо, выступающее в качестве стороны в заключенном с заказчиком договоре. Однако в Приложении 13 к Конкурсной документации указаны требования к Потенциальному поставщику, хотя такие требования могут быть только к Поставщику. А также указаны требования к Поставщику, тогда как такие требования обычно указываются к Потенциальному поставщик. В связи с этим прошу внести изменения в Техническую спецификацию: 1) В части требования к содержанию конкурсной заявки - должно быть указано требование к ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ 2) В части требования к тому, что должно происходить после подписания договора - должно быть указано требование к ПОСТАВЩИКУ	2026-06-29 11:59:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области в лице заказчика и организатора поясняет. Терминология технической спецификации соответствует форме Приложения 13 к конкурсной документации и не нарушает ст.2 Закона РК №106-VIII. 1) Раздел «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора» и раздел сопутствующих услуг сформированы по типовой форме технической спецификации (Приложение 13 КД), которая заполняется автоматически и не подлежит произвольному изменению Заказчиком. 2) Применённые термины «потенциальный поставщик» и «поставщик» использованы в соответствии с типовой формой: требования к содержанию заявки относятся к потенциальному поставщику, а обязательства, исполняемые после заключения договора, — к поставщику. Смыслового противоречия с определениями ст.2
						Закона не имеется.

5	190240003107	Замечание к КД	ДД! В новой редакции технической спецификации Заказчиком установлено следующее требование: Габариты ИБП, Ш × Г × В (мм): не более 610×810×1610 мм и не менее 590×790×1500 мм. Просим исключить указанное ограничение либо установить разумный диапазон размеров, если помещение установки ограничено установить требования Ш × Г × В (мм): не более 610×810×1610 мм. Требуемый установленный диапазон составляет всего Ширина- 20мм, это 2см, Глубина 20мм, это так же 2см по и 110 мм, это 11см по Высоте, что фактически соответствует продукции ограниченного количества производителей. При этом габариты источника бесперебойного питания не оказывают влияния на его основные функциональные характеристики: мощность; надежность; коэффициент полезного действия; время автономной работы; качество выходного напряжения; соответствие требованиям ГОСТ IEC	2026-06-29 14:35:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области в лице заказчика и организатора поясняет. Габариты ИБП (Ш×Г×В) заданы диапазоном «не более и не менее » и являются эксплуатационной характеристикой, установленной исходя из ограниченности помещения установки Заказчика и не являются указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя в соответствии с п.п.2, п.4. ст. 12 Закона. 1) Установление диапазона размеров не является указанием на товарный знак, модель или наименование производителя и не подпадает под запрет п.5 ст.12 Закона РК №106-VIII и п.412 Правил. Ссылка заявителя на «п.4 пп.2 ст.12 Закона» 2) Заданному диапазону соответствует напольное моноблочное оборудование 100 кВА

			62040-1-2018. Следовательно, столь узкий диапазон размеров не обусловлен эксплуатационной необходимостью. В соответствии с п. 4 пп. 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» техническая спецификация не должна содержать требований, которые определяют принадлежность товара конкретному производителю либо ограничивают круг потенциальных поставщиков. Указание чрезмерно узкого диапазона размеров фактически позволяет обойти запрет на указание конкретной модели оборудования и существенно ограничивает конкуренцию. Просим исключить данные ограничения либо установить более широкий диапазон размеров, достаточный для обеспечения участия различных мировых производителей оборудования аналогичного класса. В случае отказа в удовлетворении настоящего замечания мы будем вынуждены обратиться в уполномоченные государственные органы			многочисленных производителей, что не свидетельствует об ограничении конкуренции.
			РК для проведения проверки соблюдения законодательства о государственных закупках, а также воспользоваться предусмотренными законодательством способами защиты своих прав и законных интересов, включая обращение в судебные органы с целью признания соответствующих требований технической спецификации незаконными и ограничивающими конкуренцию.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).