«QazBioTech» ЖШС

140000, Қазақстан Республикасы,
Павлодар облысы, Павлодар қаласы,
Катаев көшесі,№ 24/3 үйі
БИН: 140240025099

QazBioTech

ТОО «QazBioTech»

140000, Республика Казахстан,
Павлодарская область, город Павлодар,
ул. Катаева, дом № 24/3
БИН: 140240025099

Исх № 68
Дата 03.07.2026 г

ГУ «Управление государственных закупок Кызылординской области»

АО «КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Жалоба на решение Конкурсной комиссии

Заказчик: АО «КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
№ Конкурса: 17176631-1
Наименование конкурса: Государственная закупка для АО "КРЭК"
№ лота: 81765136-ОК1
Наименование лота: Блочно-комплектное распределительное устройство 35/10 кВ
Наименование организатора: ГУ «Управление государственных закупок Кызылординской области»
Адрес организатора: 120003, Казахстан, г. Кызылорда, ул. БЕЙБАРЫС СУЛТАН, д. 1, оф.

Настоящим ТОО «Производственная компания «QazBioTech» (*далее – Товарищество*) просит Вас пересмотреть результаты Открытого конкурса в связи с тем, что Конкурсной комиссией допущены нарушения в соответствии с подпунктом 2) пункта 212 «Правил осуществления государственных закупок» утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 09 октября 2024 года № 687 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, аукционе (не может быть признан участником конкурса, аукциона), если его заявка на участие в конкурсе, аукционе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

- представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации,

а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Согласно Протоколу итогов № 18019074 от 30.06.2026 в конкурсе № 17176631-1 **Закупка не состоялась**.

При это конкурсная заявка ТОО «Производственная компания «QazBioTech», БИН/ИИН: 140240025099 была отклонена с формулировкой: *Әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсыну негіздемесі бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа жіберілмейді, себебі: - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 9 қазандағы № 687 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 4-қосымшасының 18-тармағының 2)-тармақшасындағы Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес әрбір жинақтаушы тауар туралы техникалық ерекшелікті жеке ұсынады делінген талаптарына қайшы «Блок кабельного подключения с опорными изоляторами и кабельными держателями - не менее 2 шт» жинақтаушы құрамдас бөлшегі бойынша жеке ақпарат ұсынбаған. ;*

I) Товарищество не согласно с решением конкурсной комиссией (далее – Комиссия), а именно:

1. Блок кабельного подключения с опорными изоляторами и кабельными держателями - 2 шт. **входят в состав оборудования ОРУ-35 кВ** по которому Товарищество указал марку, модель и Завод-изготовитель и его местонахождение.

Скрин Технической спецификации ТОО ПК «QazBioTech»

Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Схема ОРУ-35 кВ Тип: Открытое распределительное устройство Марка: Tavrida Electric Модель: ОРУ-35 кВ
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	АО "Научно-производственное объединение "Таврида Электрик", местонахождение: Россия, Республика Марий Эл. Г. Йошкар-ола, ул. Строителей, дом 99
Год выпуска	2026
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	24
Срок поставки	по заявке в течении 30 календарных дней
Место поставки товара	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда ул. Шакарим б/н
	Схема ОРУ-35 кВ - 35-4Н, два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии. Сопряжение 35/10 кВ Между ОРУ-35 кВ и ЗРУ-10 кВ предусмотрено достаточное место для установки в будущем масляного силового трансформатора с РПН типа ТМН- 6300/35/10 кВ УХЛ1, 2 шт. Объем поставки и комплектность ОРУ 35 кВ состоит из взаимно увязанных узлов, обеспечивающих прием, коммутацию, защиту и измерение электроэнергии. Все поставляемые элементы совместимы по электрическим, механическим, информационным и эксплуатационным параметрам. В составе поставки предусмотрены материалы, комплектующие, документация, программное обеспечение, файлы параметрирования, протоколы проверок и иные средства, необходимые для сборки, функциональной увязки, настройки, испытаний и подтверждения готовности к работе. Поставка осуществляется в объеме, обеспечивающем создание на объекте полностью укомплектованной, собранной, электрически увязанной и опробованной двухтрансформаторной подстанции 35/10 кВ, готовой к подаче напряжения и штатной эксплуатации. Блок кабельного подключения Блок кабельного подключения с опорными изоляторами и кабельными держателями - 2 шт. Вводной разъединитель 35 кВ Блок вводного разъединителя 35 кВ с двумя заземляющими ножами и защитным козырьком, установленным над приводами, тремя ограничителями перенапряжения - 2 шт. Секционный разъединитель 35 кВ Блок секционного разъединителя 35 кВ с двумя заземляющими ножами и защитным козырьком, установленным над приводами - 2 шт. Трансформатор напряжения 35 кВ Блок трансформатора напряжения 35 кВ с предохранителями, сетчатым ограждением, калиткой и стойкой со шкафом учета наружной установки - 2 шт. Разъединитель силового трансформатора Блок разъединителя силового трансформатора с разъединителем 35 кВ с одним заземляющим ножом и защитным козырьком, установленным над приводами - 2 шт. Защита трансформатора Блок

Кроме того, в Приложение 13 к конкурсной документации Техническая спецификация Заказчика написано:
Назначение поставки Поставка БКРУ 35/10 кВ полной заводской и объектной готовности с комплектом оборудования *далее перечислены список оборудовании* ОРУ-35 кВ, ЗРУ/КРУ-10 кВ, систем РЗА, SCADA, АИСКУЭ, связи, собственных нужд, освещения, видеонаблюдения, кабельного хозяйства и БМЗ.

"Для модернизации основного (установленного) оборудования, в соответствии с подпунктом 1 пункта 121 правилосуществления государственных закупок (приказ министра финансов РК от 09 октября 2024 года No 648). Объект закупки: БКРУ 35/10 кВ Назначение: прием, преобразование и распределение электроэнергии Исполнение: полная заводская и объектная готовность Год выпуска оборудования: не ранее 2026 года 1. Общие положения и предмет поставки Настоящая техническая спецификация устанавливает требования к поставке оборудования и материалов блочно-комплектных распределительных устройств для двухтрансформаторной подстанции наружной установки 35/10 кВ, предназначенной для приема электрической энергии напряжением 35 кВ трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц, преобразования и распределения ее при напряжении 10 кВ в электрических сетях с изолированной нейтралью. Предметом поставки является комплекс оборудования и материалов полной заводской и объектной готовности, включая основные и вспомогательные изделия, металлоконструкции, монтажные комплекты, кабельно-проводниковую продукцию, программное обеспечение, документацию, протоколы испытаний, пусконаладочные мероприятия и ввод оборудования в работу. Комплект поставки должен обеспечивать создание на площадке Заказчика работоспособного электросетевого объекта, готового к безопасной эксплуатации после выполнения предусмотренных работ по размещению, подключению, проверке, испытаниям и опробованию оборудования. Все технические решения должны быть направлены на повышение надежности энергоснабжения, снижение эксплуатационных рисков, безопасность персонала, долговечность конструкций и минимизацию простоев оборудования. Назначение поставки Поставка БКРУ 35/10 кВ полной заводской и объектной готовности с комплектом оборудования ОРУ-35 кВ, ЗРУ/КРУ-10 кВ, систем РЗА, SCADA, АИСКУЭ, связи, собственных нужд, освещения, видеонаблюдения, кабельного хозяйства и БМЗ. Схема ОРУ-35 кВ Схема ОРУ-35 кВ - 35-4Н, два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии. Сопряжение 35/10 кВ Между ОРУ-35 кВ и ЗРУ-10 кВ должно быть предусмотрено достаточное место для установки в будущем масляного силового трансформатора с РПН типа ТМН-не менее 6300/35/10 кВ УХЛ1, 2 шт. Схема ЗРУ-10 кВ На стороне 10 кВ установить закрытое распределительное устройство в блочно-модульном здании. Схема ЗРУ 10 кВ - 10-1, одна секционированная выключателем секция сборных шин. Количество отходящих линий - не менее 16, по 8 на каждую секцию. Ввод ОРУ-35 кВ Ввод на ОРУ-35 кВ - кабельный, предусмотреть блок перехода кабель/воздух 35 кВ, не менее 2 шт. 2. Объем поставки и комплектность ОРУ 35 кВ должно состоять из взаимно увязанных узлов, обеспечивающих прием, коммутацию, защиту и измерение электроэнергии. Все поставляемые элементы должны быть совместимы по электрическим, механическим, информационным и эксплуатационным параметрам. В составе поставки должны быть предусмотрены материалы, комплектующие, документация, программное обеспечение, файлы параметрирования, протоколы проверок и иные средства, необходимые для сборки, функциональной увязки, настройки, испытаний и подтверждения готовности к работе. Поставка должна осуществляться в объеме, обеспечивающем создание на объекте полностью укомплектованной, собранной, электрически увязанной и опробованной двухтрансформаторной подстанции 35/10 кВ, готовой к подаче напряжения и штатной эксплуатации. Блок кабельного подключения Блок кабельного подключения с опорными изоляторами и кабельными держателями - не менее 2 шт. Вводной разъединитель 35 кВ Блок вводного

Товарищество в свою очередь согласно требованиям Конкурсной документации предоставил техническую спецификацию на каждую комплектующее по отдельности согласно этому списку.

Согласно Приложению 13 к конкурсной документации (Техническая спецификация Заказчика), предметом закупки является *«Поставка БКРУ 35/10 кВ полной заводской и объектной готовности с комплектом оборудования»*.
В соответствии с техническими стандартами и паспортом завода-изготовителя, позиция **«Блок кабельного подключения с опорными изоляторами и кабельными держателями» (2 шт.) не является самостоятельным отдельным товаром**, а входит в единый конструктивный и технологический состав (комплектность) оборудования ОРУ-35 кВ.
В своей технической спецификации Товарищество, строго следуя требованиям Правил, указало марку, модель, завод-изготовитель и его местонахождение на основное комплексное оборудование ОРУ-35 кВ.
2. Соответствие требованиям Приложения 4 к Правилам госзакупок
Комиссия в обосновании отклонения ссылается на пп. 2) п. 18 Приложения 4 к Правилам (Приказ Минфина РК № 687), указывая, что потенциальный поставщик должен предоставлять техспецификацию на каждый комплектующий товар отдельно.Однако Комиссией не учтено, что:

- Товарищество предоставило детальную техническую спецификацию на **каждое самостоятельное комплектующее оборудование**, перечисленное в основном списке Заказчика (ОРУ-35 кВ, ЗРУ/КРУ-10 кВ, системы РЗА, SCADA и т.д.).

- Требование детализировать внутренние узлы, детали и элементы металлоконструкций (такие как кабельные держатели или опорные изоляторы внутри блока) в рамках по детального описания избыточно, так как они поставляются **в сборе** в составе БКРУ полной заводской готовности. Завод-изготовитель гарантирует соответствие всех внутренних узлов единому ГОСТу/паспорту изделия.

Таким образом, предоставив полные данные на ОРУ-35 кВ, Товарищество полностью раскрыло технические характеристики всех его составных частей, включая спорный блок кабельного подключения.

3. Нарушение принципов государственных закупок

Отклонение заявки по формальным основаниям (из-за отсутствия дублирования информации по внутренним элементам единого заводского блока) нарушает принципы правового регулирования государственных закупок, закрепленные в ст. 4 Закона РК «О государственных закупках», а именно:

- Принцип добросовестной конкуренции;
- Принцип эффективного и целевого использования бюджетных денег (из-за необоснованного отклонения конкурс признан несостоявшимся).

На основании вышеизложенного **просим:**

1.Рассмотреть данную жалобу исключительно в пределах заявленных требований (доводов).

2.Допустить конкурсную заявку ТОО «Производственная компания «QazBioTech».

3. Пересмотреть протокол итогов по открытому конкурсу №17176631-1от 30.06.2026 года с учетом вышеизложенного.

Директор Тайлаков.Н