Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
19-қосымша

Аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18046405

Аукционның № 17273271-1

Аукционның атауы Фланецті ысырмалар DN 600

Аукциондық құжаттаманың жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-01 14:10:10 дейін 2026-07-03 14:10:10

Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласы әкімдігінің "Астана су арнасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Аукциондық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	960222450554	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить разъяснение по технической спецификации. В технической спецификации указан материал корпуса задвижки — «не менее ВЧШГ-50», а также предусмотрено антикоррозионное покрытие GSK, которое, как правило, применяется на импортной арматуре. Просим разъяснить, будет ли считаться соответствующим требованиям предложение задвижки, изготовленной из высокопрочного чугуна марки GGG-50, являющегося международным обозначением материала, аналогичного российскому ВЧШГ-50, с аналогичными или лучшими механическими характеристиками. Просим подтвердить возможность поставки задвижек из материала GGG-50 при полном соответствии остальным требованиям технической спецификации.	2026-07-03 11:54:33	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! Согласно требованиям технической спецификации материал корпуса задвижки должен быть не менее ВЧШГ-50, то есть соответствовать установленным требованиям по техническим и эксплуатационным характеристикам и не быть хуже указанного материала. Кроме того, в соответствии с требованиями технической спецификации предлагаемая задвижка должна иметь антикоррозионное покрытие, подтвержденное действующим сертификатом GSK.

Осы аукционға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген аукциондық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель генерального директора по эксплуатации систем водоснабжения и канализации

Аппасов Ержан Жумабаевич

Приложение 19
к Правилам осуществления
государственных закупок

Протокол предварительного обсуждения проекта аукционной документации №18046405

№ аукциона 17273271-1

Название аукциона Задвижки фланцевые DN 600

Срок приема замечаний к проекту аукционной документации, а также запросов о разъяснении положений аукционной документации с 2026-07-01 14:10:10 по 2026-07-03 14:10:10

Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана су арнасы" акимата города Астаны

Замечание (я) к проекту аукционной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений аукционной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	960222450554	Запрос о разъяснении АД	Просим предоставить разъяснение по технической спецификации. В технической спецификации указан материал корпуса задвижки — «не менее ВЧШГ-50», а также предусмотрено антикоррозионное покрытие GSK, которое, как правило, применяется на импортной арматуре. Просим разъяснить, будет ли считаться соответствующим требованиям предложение задвижки, изготовленной из высокопрочного чугуна марки GGG-50, являющегося международным обозначением материала, аналогичного российскому ВЧШГ-50, с аналогичными или лучшими механическими характеристиками. Просим подтвердить возможность поставки задвижек из материала GGG-50 при полном соответствии остальным требованиям технической спецификации.	2026-07-03 11:54:33	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! Согласно требованиям технической спецификации материал корпуса задвижки должен быть не менее ВЧШГ-50, то есть соответствовать установленным требованиям по техническим и эксплуатационным характеристикам и не быть хуже указанного материала. Кроме того, в соответствии с требованиями технической спецификации предлагаемая задвижка должна иметь антикоррозионное покрытие, подтвержденное действующим сертификатом GSK.

Заявки на участие в данном аукционе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной аукционной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель генерального директора по эксплуатации систем водоснабжения и канализации — Аппасов Ержан Жумабаевич