Исх.№19 от 15.07.2026

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

ЖАЛОБА

Нами были изучены технические спецификации ТОО «Grenada Trade», БИН 210740021516, и ТОО «QazPromPv», БИН 200640024496, представленные в рамках закупок открытого конкурса №17231244-1, лот № 84371912-ОК1;

В технических спецификациях указанных потенциальных поставщиков заявлены следующие технические характеристики:

— **«регулятор напряжения 0,5%»**;

— **«точность регулировки 1%»**.

Считаем указанные формулировки технически некорректными, неполными и не соответствующими требуемым техническим параметрам.

1. В части параметра «регулятор напряжения 0,5%»

Значение **«0,5%»** само по себе не является характеристикой регулятора напряжения как устройства и не определяет допустимый диапазон отклонения выходного напряжения от установленного номинального значения. В данном случае техническим параметром является именно **точность регулирования напряжения**, которая характеризует допустимое отклонение выходного напряжения от установленного номинального значения. Такое отклонение может происходить как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, в связи с чем технически корректное обозначение данного параметра должно содержать знак **«±»**. Таким образом, технически корректным обозначением является: **«регулятор напряжения ±0,5%».** Указание потенциальными поставщиками формулировки **«регулятор напряжения 0,5%»** вместо **«регулятор напряжения ±0,5%»** не позволяет однозначно установить заявленную точность регулирования напряжения и предел допустимого отклонения от номинального значения. Следовательно, представленная характеристика является технически некорректной и неполной, поскольку значение «0,5%» отнесено непосредственно к регулятору напряжения как устройству, отсутствует обозначение допустимого отклонения «±» и не определены пределы отклонения выходного напряжения от номинального значения в сторону увеличения и уменьшения.

2. В части параметра «точность регулировки 1%»

Понятие **«точность регулировки»** характеризует допустимое отклонение регулируемого параметра от установленного или заданного значения. Такое отклонение может происходить как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, в связи с чем технически корректное обозначение должно содержать соответствующий предел допустимого отклонения. Значение **«1%»** без знака **«±»** не определяет диапазон допустимого отклонения регулируемого параметра в обе стороны от заданного значения и, следовательно, не содержит полного и однозначного описания требуемой технической характеристики. Технически корректным обозначением данного параметра является: **«точность регулировки ±1%».** Знак **«±»** является существенной частью обозначения данного технического параметра, поскольку устанавливает допустимое отклонение в пределах 1% как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения относительно заданного значения. Таким образом, указание потенциальными поставщиками характеристики **«точность регулировки 1%»** вместо **«точность регулировки ±1%»** является неполным и технически некорректным и не позволяет однозначно подтвердить соответствие требуемому техническому параметру.

Таким образом, в технических спецификациях ТОО «Grenada Trade» и ТОО «QazPromPv» содержатся два отдельных несоответствия:

— указано **«регулятор напряжения 0,5%»** вместо технически корректного параметра **«точность регулирования напряжения ±0,5%»**;

— указано **«точность регулировки 1%»** вместо требуемого параметра **«точность регулировки ±1%»**.

Указанные расхождения касаются непосредственно технических характеристик предлагаемого оборудования и не позволяют однозначно подтвердить соответствие заявленных параметров требованиям технической спецификации Заказчика.

На основании изложенного просим пересмотреть итоги конкура № 17231244-1, лот №84371912-ОК1, и отклонить конкурсные заявки ТОО «Grenada Trade», БИН 210740021516, и ТОО «QazPromPv», БИН 200640024496, в связи с несоответствием представленных ими технических спецификаций требованиям технической спецификации Заказчика в части указания параметров «регулятор напряжения 0,5%» и «точность регулировки 1%» вместо требуемых технических параметров «регулятор напряжения ±0,5%» и «точность регулировки ±1%».

С уважением,
Директор ТОО «BS Parts.kz» **Шаймаханов У.У**