Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18095858

Конкурстың № 17299215-1
Конкурстың атауы Приобретение полиэтиленовых труб
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-10 17:05:30 дейін 2026-07-14 17:05:30
Ұйымдастырушының атауы "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің "Жамбыл су" ШЖҚ МКК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	991240006161	КҚ жобасына ескерту	Замечание к документации В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2026 года №314 «Об установлении изъятия из национального режима», принятое в целях поддержки отечественных товаропроизводителей, закупка по данному объявлению должна осуществляться с применением изъятия из национального режима. Предмет закупки (полиэтиленовые трубы) производится отечественными товаропроизводителями и подпадает под действие указанного Постановления. Однако в опубликованной закупке указано, что изъятие из национального режима не применяется, что противоречит требованиям действующего законодательства и ограничивает участие отечественных производителей. В связи с вышеизложенным просим: Отменить данную закупку; Опубликовать закупку повторно с применением изъятия из национального режима в	2026-07-13 12:21:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбыл су" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз" приняло во внимание Ваше Замечание к КД и сообщает что будет исполнено согласно Законодательству РК
			соответствии с Постановлением №314, в целях поддержки отечественных товаропроизводителей.			

2	071240007861	КҚ жобасына ескерту	В ходе анализа технических требований к закупаемой трубной продукции выявлен ряд существенных противоречий и избыточных ограничений, которые требуют корректировки со стороны проектной организации:Противоречие по рабочему давлению (критическая ошибка): В наименовании указана труба SDR-17 (10 атм). Согласно ГОСТ 18599-2001 (или действующим нормативным аналогам), трубы из полиэтилена ПЭ-100 с коэффициентом SDR-17 предназначены для максимального рабочего давления 1,0 МПа (10 бар / 10 атм). Однако в теле описания указано: «Максимальное рабочее давление 25 бар». Вопрос: Просим уточнить фактическое рабочее давление в системе. Если давление в сети составляет 25 бар, то требуется замена марки трубы на SDR-7,4. Если система рассчитана на 10 бар, необходимо скорректировать пункт о максимальном давлении, заменив «25 бар» на «10	2026-07-13 15:31:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбыл су" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз" приняло во внимание Ваше Замечание к КД и сообщает что техническая спецификация будет приведена соответствие с требованиями ГОСТ
			бар». Несоответствие геометрических параметров и допусков: В описании заложены жесткие рамки внутреннего диаметра (277,6–279,6 мм), наружного диаметра (315–316,5 мм) и толщины стенки (18,7–19,6 мм). Согласно ГОСТ 18599-2001, для трубы ПЭ-100 SDR-17 d-315 номинальная толщина стенки составляет 18,7 мм, но допускаемое верхнее отклонение (плюсовой допуск) составляет +2,0 мм (то есть до 20,7 мм). При максимальной толщине стенки по ГОСТу внутренний диаметр может на законных основаниях уменьшаться до 273,6 мм. Вопрос: Указанные в проекте зауженные допуски (толщина стенки не более 19,6 мм, внутренний диаметр не менее 277,6 мм) не соответствуют стандартным допускам заводов-изготовителей по ГОСТ. Будет ли принята к поставке стандартная труба, изготовленная строго по ГОСТ 18599-2001 с нормативными технологическими допусками? Просим			

			исключить избыточные ограничения по геометрии, оставив ссылку на соответствие ГОСТ. В ходе анализа обновленных технических требований к закупаемой трубной продукции (диаметр 355 мм) выявлены критические противоречия в параметрах давления, а также математические и нормативные несоответствия в геометрических размерах:Противоречие по рабочему давлению (критическая ошибка):В наименовании позиции указана труба SDR-17 (10 атм). Изделия из полиэтилена ПЭ-100 с коэффициентом SDR-17 по ГОСТ 18599-2001 рассчитаны на максимальное рабочее давление 1,0 МПа (10 бар). При этом в тексте описания указано: «Максимальное рабочее давление 25 бар».Вопрос: Просим устранить техническое противоречие и уточнить расчетное давление в системе. Если рабочее давление составляет 25 бар, требуется изменить марку трубы на SDR-7,4. Если давление не превышает 10			
			бар, необходимо скорректировать текстовое описание, заменив «25 бар» на «10 бар».Взаимное противоречие и нестыковка геометрических параметров:В требованиях заложены ограничения: наружный диаметр 355–356,5 мм, толщина стенки 21,1–22,6 мм и внутренний диаметр 312,8–313,5 мм. Эти цифры математически исключают друг друга. Например, при минимально допустимой вами стенке 21,1 мм и максимальном наружном диаметре 356,5 мм внутренний диаметр составит $356,5 - (21,1 \times 2) = 314,3$ мм, что превышает ваш лимит в 313,5 мм.Кроме того, согласно ГОСТ 18599-2001, для трубы номиналом 355 мм со стенкой 21,1 мм максимальный допуск на толщину стенки составляет +2,3 мм (то есть до 23,4 мм). При максимальной стенке по ГОСТ внутренний диаметр законно уменьшается до 310,5 мм.Вопрос: Указанные суженные допуски делают невозможной поставку стандартной заводской			
			продукции. Будет ли принята к поставке труба, изготовленная строго по ГОСТ 18599-2001 (для d-355 SDR-17 номинальная стенка 21,1 мм с нормативными заводскими отклонениями)? Просим убрать жесткие ограничения по внутреннему диаметру и стенке, заменив их ссылкой на соответствие ГОСТ. На основании вышеизложенного, просим привести параметры давления, геометрических допусков в строгое соответствие с требованиями ГОСТ 18599-2001 .			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Исполнительный директор Данаев Ержан Алимжанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18095858

№ конкурса 17299215-1
Название конкурса Полиэтилен құбырларын сатып алу
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-10 17:05:30 по 2026-07-14 17:05:30
Наименование организатора ГКП на ПХВ "Жамбыл су" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	991240006161	Замечание к КД	Замечание к документации В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2026 года №314 «Об установлении изъятия из национального режима», принятое в целях поддержки отечественных товаропроизводителей, закупка по данному объявлению должна осуществляться с применением изъятия из национального режима. Предмет закупки (полиэтиленовые трубы) производится отечественными товаропроизводителями и подпадает под действие указанного Постановления. Однако в опубликованной закупке указано, что изъятие из национального режима не применяется, что противоречит требованиям действующего законодательства и ограничивает участие отечественных производителей. В связи с вышеизложенным просим: Отменить данную закупку; Опубликовать закупку повторно с применением изъятия из национального режима в	2026-07-13 12:21:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбыл су" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз" приняло во внимание Ваше Замечание к КД и сообщает что будет исполнено согласно Законодательству РК

			соответствии с Постановлением №314, в целях поддержки отечественных товаропроизводителей.			
2	071240007861	Замечание к КД	В ходе анализа технических требований к закупаемой трубной продукции выявлен ряд существенных противоречий и избыточных ограничений, которые требуют корректировки со стороны проектной организации:Противоречие по рабочему давлению (критическая ошибка): В наименовании указана труба SDR-17 (10 атм). Согласно ГОСТ 18599-2001 (или действующим нормативным аналогам), трубы из полиэтилена ПЭ-100 с коэффициентом SDR-17 предназначены для максимального рабочего давления 1,0 МПа (10 бар / 10 атм). Однако в теле описания указано: «Максимальное рабочее давление 25 бар». Вопрос: Просим уточнить фактическое рабочее давление в системе. Если давление в сети составляет 25 бар, то требуется замена марки трубы на SDR-7,4. Если система рассчитана на 10 бар, необходимо скорректировать пункт о максимальном давлении, заменив «25 бар» на «10	2026-07-13 15:31:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жамбыл су" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз" приняло во внимание Ваше Замечание к КД и сообщает что техническая спецификация будет приведена соответствие с требованиями ГОСТ
			бар». Несоответствие геометрических параметров и допусков: В описании заложены жесткие рамки внутреннего диаметра (277,6–279,6 мм), наружного диаметра (315–316,5 мм) и толщины стенки (18,7–19,6 мм). Согласно ГОСТ 18599-2001, для трубы ПЭ-100 SDR-17 d-315 номинальная толщина стенки составляет 18,7 мм, но допускаемое верхнее отклонение (плюсовой допуск) составляет +2,0 мм (то есть до 20,7 мм). При максимальной толщине стенки по ГОСТу внутренний диаметр может на законных основаниях уменьшаться до 273,6 мм. Вопрос: Указанные в проекте зауженные допуски (толщина стенки не более 19,6 мм, внутренний диаметр не менее 277,6 мм) не соответствуют стандартным допускам заводов-изготовителей по ГОСТ. Будет ли принята к поставке стандартная труба, изготовленная строго по ГОСТ 18599-2001 с нормативными технологическими допусками? Просим			

			исключить избыточные ограничения по геометрии, оставив ссылку на соответствие ГОСТ. В ходе анализа обновленных технических требований к закупаемой трубной продукции (диаметр 355 мм) выявлены критические противоречия в параметрах давления, а также математические и нормативные несоответствия в геометрических размерах:Противоречие по рабочему давлению (критическая ошибка):В наименовании позиции указана труба SDR-17 (10 атм). Изделия из полиэтилена ПЭ-100 с коэффициентом SDR-17 по ГОСТ 18599-2001 рассчитаны на максимальное рабочее давление 1,0 МПа (10 бар). При этом в тексте описания указано: «Максимальное рабочее давление 25 бар».Вопрос: Просим устранить техническое противоречие и уточнить расчетное давление в системе. Если рабочее давление составляет 25 бар, требуется изменить марку трубы на SDR-7,4. Если давление не превышает 10			
			бар, необходимо скорректировать текстовое описание, заменив «25 бар» на «10 бар».Взаимное противоречие и нестыковка геометрических параметров:В требованиях заложены ограничения: наружный диаметр 355–356,5 мм, толщина стенки 21,1–22,6 мм и внутренний диаметр 312,8–313,5 мм. Эти цифры математически исключают друг друга. Например, при минимально допустимой вами стенке 21,1 мм и максимальном наружном диаметре 356,5 мм внутренний диаметр составит $356,5 - (21,1 \times 2) = 314,3$ мм, что превышает ваш лимит в 313,5 мм.Кроме того, согласно ГОСТ 18599-2001, для трубы номиналом 355 мм со стенкой 21,1 мм максимальный допуск на толщину стенки составляет +2,3 мм (то есть до 23,4 мм). При максимальной стенке по ГОСТ внутренний диаметр законно уменьшается до 310,5 мм.Вопрос: Указанные суженные допуски делают невозможной поставку стандартной заводской			

			продукции. Будет ли принята к поставке труба, изготовленная строго по ГОСТ 18599-2001 (для d-355 SDR-17 номинальная стенка 21,1 мм с нормативными заводскими отклонениями)? Просим убрать жесткие ограничения по внутреннему диаметру и стенке, заменив их ссылкой на соответствие ГОСТ. На основании вышеизложенного, просим привести параметры давления, геометрических допусков в строгое соответствие с требованиями ГОСТ 18599-2001 .			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Исполнительный директор Данаев Ержан Алимжанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).