Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18157117

Конкурстың № 17289913-3
Конкурстың атауы Бояу және декоративтік-әрлеу жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-20 09:00:00 дейін 2026-07-22 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Білім басқармасының "№ 195 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	161140030237	КҚ жобасына ескерту	В ходе изучения конкурсной документации установлено, что предметом закупки являются «Работы декоративно-отделочные». Вместе с тем в технической спецификации и конкурсной документации отсутствуют требования к подтверждению материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения закупаемых работ. При этом согласно пункту 72 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, в случае если предметом государственных закупок являются работы, не связанные со строительством, потенциальный поставщик подтверждает обладание материальными и трудовыми ресурсами в порядке, определенном Правилами. Таким образом, поскольку предметом настоящей закупки являются работы «Работы декоративно-отделочные», не относящиеся к лицензируемым строительно-монтажным работам,	2026-07-21 00:16:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			заказчик обязан был надлежащим образом определить в конкурсной документации требования к подтверждению материальных и трудовых ресурсов, необходимых для исполнения договора. В связи с изложенным просим дать правовую оценку соответствию конкурсной документации требованиям пункта 72 Правил осуществления государственных закупок и рассмотреть вопрос о внесении изменений в конкурсную документацию в части надлежащего определения требований к материальным и трудовым ресурсам, необходимым для выполнения работ.			
2	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Просим разъяснить, почему приложение 7 оформлено по конкурсу №17289913-3, а техническая спецификация — по конкурсу №17289913-1. 2. Просим заменить техническую спецификацию документом, оформленным по конкурсу №17289913-3, либо подтвердить официальным изменением КД, что ТС закупки №17289913-1 применяется к текущему конкурсу. 3. Просим подтвердить актуальные сумму, срок, аванс, гарантию и состав работ именно по конкурсу №17289913-3. 4. Просим включить в ТС полный перечень работ и объемов, а не ограничиваться ссылкой на локальную смету в дополнительных файлах. 5. Просим разъяснить, почему закупка проводится как работы, не связанные со СМР, если документ назван «Сводный сметный расчет стоимости строительства» и содержит раздел «Строительство». 6. Просим дать правовое и	2026-07-21 23:58:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации
			техническое обоснование отнесения штукатурки, оштукатуривания стен слоем до 10 мм и обшивки досками к работам, не связанным со СМР. 7. Просим разъяснить наличие в ресурсной смете затрат труда по устройству несущих и ограждающих конструкций и ремонту зданий и сооружений. 8. Просим привести наименование, код ТРУ и форму закупки в соответствие фактическому составу работ. 9. Просим приложить полную читаемую локальную смету со всеми количественными и стоимостными показателями без обрезанных граф. 10. Просим приложить читаемый сводный сметный расчет и подтвердить его соответствие сумме закупки 5 561 287,07 тенге. 11. Просим приложить полную дефектную ведомость с количественными показателями по каждой позиции. 12. Просим представить единую ведомость объемов с разбивкой			

			по спортивному залу, кабинету преподавателей физкультуры и служебным помещениям. 13. Просим указать номера помещений, этажи, площади, высоты стен и потолков и фактическое состояние каждого помещения. 14. Просим приложить планы помещений, развертки стен, схемы потолков и фотофиксацию существующих дефектов. 15. Просим указать точные объемы перетирки штукатурки по каждому помещению. 16. Просим указать точные объемы оштукатуривания стен гипсовой смесью толщиной до 10 мм по каждому помещению. 17. Просим указать точные объемы масляной окраски сборных конструкций и стен. 18. Просим указать точные объемы водоэмульсионной окраски стен и потолков. 19. Просим указать площадь и место выполнения обшивки досками. 20. Просим указать количество			
			радиаторов и ребристых труб, их размеры, состояние и площадь окрашиваемой поверхности. 21. Просим разъяснить, что означает «сборная конструкция» в позициях масляной окраски, и указать конкретные изделия. 22. Просим приложить технологическую карту выполнения штукатурных, малярных и плотницких работ. 23. Просим указать требования к подготовке основания: очистка, снятие старого покрытия, грунтование, перетирка, ремонт трещин, влажность и прочность. 24. Просим указать допустимые отклонения штукатурного слоя, требования к ровности и способы контроля. 25. Просим указать количество слоев масляной и водоэмульсионной окраски по каждой поверхности. 26. Просим указать цвета, коды колеровки, степень блеска, укрывистость, класс истираемости и моющую способность красок.			

			/> 27. Просим указать требования к термостойкости краски для радиаторов и труб. 28. Просим разъяснить необходимость применения масляной краски МА-15, олифы и масляной грунтовки в образовательном учреждении. 29. Просим указать санитарно-эпидемиологические документы на краски, олифу, грунтовки, штукатурные смеси, шпаклевку и древесину. 30. Просим указать пожарно-технические характеристики древесины, лакокрасочных материалов, пергамина и иных отделочных материалов. 31. Просим указать необходимость огнебиозащитной обработки деревянной обшивки и документального подтверждения такой обработки. 32. Просим разъяснить назначение кровельного пергамина П-350 во внутренних помещениях школы. 33. Просим разъяснить назначение шлаковой пемзы при заявленных малярных и			
			декоративно-отделочных работах. 34. Просим разъяснить назначение тяжелого известкового раствора 1:2,5 и указать места его применения. 35. Просим указать, допускаются ли современные эквивалентные материалы вместо материалов, обозначенных конкретными ГОСТ и СТ РК. 36. Просим определить обязательные функциональные характеристики эквивалентных материалов. 37. Просим устранить противоречие между отсутствием материальных и трудовых ресурсов в приложении 7 и наличием соответствующих трудовых и материальных ресурсов в смете. 38. Просим подтвердить, что наличие каких-либо инструментов, оборудования и работников не будет проверяться как условие допуска, поскольку в приложении 7 их количество равно 0. 39. Просим подтвердить, что заказчик не будет требовать квалификационные			

			документы, удостоверения, дипломы или сведения о персонале, не установленные приложением 7. 40. Просим заполнить раздел опыта аналогичных работ либо подтвердить, что опыт не требуется и не будет применяться при рассмотрении заявок. 41. Просим заполнить раздел разрешений и уведомлений либо подтвердить отсутствие необходимости в таких документах. 42. Просим указать конкретную предполагаемую дату начала работ и фактическое количество календарных дней до 31 августа 2026 года. 43. Просим заменить конечную дату исполнения конкретным сроком в календарных днях, одинаковым для всех участников. 44. Просим приложить календарный график выполнения работ по помещениям и этапам. 45. Просим указать режим доступа в спортивный зал, кабинет преподавателей и служебные помещения.			
			/> 46. Просим указать ограничения по выполнению шумных, пыльных и пахнущих работ в период деятельности школы. 47. Просим указать порядок защиты мебели, спортивного оборудования, полов, окон, дверей и отопительных приборов. 48. Просим указать объем отходов, порядок их сбора, выноса, погрузки, вывоза и подтверждения утилизации. 49. Просим установить объективные критерии приемки отдельно по перетирке, штукатурке, масляной окраске, водоэмульсионной окраске, обшивке досками и окраске радиаторов. 50. Просим указать перечень актов, сертификатов, паспортов и иных исполнительных документов, передаваемых при приемке. 51. Просим установить порядок измерения фактически выполненных объемов, поскольку единицей закупки указана одна работа, а смета содержит отдельные квадратные			
			метры. 52. Просим разъяснить порядок оплаты при отклонении фактических объемов от сметных. 53. Просим установить отдельные гарантийные обязательства по штукатурке, окраске, деревянной обшивке и отопительным приборам. 54. Просим обосновать аванс 0% при необходимости предварительной закупки всего объема материалов. 55. Просим внести комплексные изменения в КД: устранить несоответствие номеров закупки, приложить актуальную ТС, полную смету, дефектную ведомость, планы, фотофиксацию, спецификацию материалов, график и критерии приемки либо отменить закупку в текущей редакции.			

3	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	1. В составе КД имеется существенное несоответствие номеров закупки: приложение 7 оформлено по конкурсу №17289913-3, тогда как техническая спецификация оформлена по конкурсу №17289913-1. Документ, относящийся к иной процедуре закупки, не может определять предмет, объем и условия исполнения конкурса №17289913-3. 2. Заказчик обязан заменить техническую спецификацию документом, оформленным именно по конкурсу №17289913-3, либо официально подтвердить идентичность предмета, суммы, срока, объемов и условий двух процедур. 3. Техническая спецификация фактически не содержит описания работ и ограничивается фразой «Локальная смета прикреплена на вкладке дополнительные файлы». Основные характеристики, объемы, помещения, технологии и критерии приемки непосредственно в ТС не раскрыты. 4. В ТС единицей измерения	2026-07-21 23:58:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации
			указана одна работа, тогда как смета предусматривает несколько различных видов работ, измеряемых в квадратных метрах и иных единицах. Порядок определения фактически выполненного объема и оплаты не установлен. 5. Локальная смета названа «Сводный сметный расчет стоимости строительства», содержит раздел «Строительство» и оформлена по строительным сметным нормативам. При этом закупка проводится как работы, не связанные со строительно-монтажными работами. Это противоречие требует устранения. 6. Смета предусматривает штукатурку внутренних помещений, оштукатуривание стен сухой гипсовой смесью толщиной до 10 мм, обшивку стен досками и применение строительных растворов. Такие позиции выходят за рамки простого декоративного окрашивания. 7. В сметном расчете присутствуют затраты труда по работам по устройству			

			несущих и ограждающих конструкций, а также по ремонту зданий и сооружений. Это не соответствует заявленному статусу работ, не связанных со СМР. 8. В приложении 7 материальные ресурсы установлены в количестве 0, хотя смета предусматривает штукатурные, малярные, плотницкие и иные работы, объективно требующие оборудования, инструмента и средств подмащивания. 9. В приложении 7 трудовые ресурсы установлены в количестве 0, хотя ресурсная смета прямо содержит затраты труда по отделочным, изоляционным, ремонтным и конструктивным специальностям. 10. Отсутствие квалификационных ресурсов само по себе не устраняет обязанность заказчика четко определить технологию и объем работ. В текущей редакции невозможно установить, какие специалисты и оборудование необходимы для исполнения договора. 11. КД не			
			содержит полноценного описания объекта и помещений. Из сметы следует выполнение работ в спортивном зале, кабинете преподавателей физкультуры и служебных помещениях, однако номера помещений, площади, этажи и фактическое состояние не раскрыты. 12. Не приложены планы помещений, развертки стен, схемы потолков, ведомость радиаторов и труб, места обшивки досками и фотофиксация дефектов. 13. Дефектная ведомость перечисляет виды работ, но количественные показатели в представленной копии не позволяют участникам полноценно проверить объемы и произвести независимый расчет стоимости. 14. В локальной смете и дефектной ведомости отсутствует доступная и однозначная покомнатная разбивка объемов по каждому виду работ. 15. Не раскрыто, какие поверхности подлежат перетирке штукатурки, какие —			

			оштукатуриванию слоем до 10 мм, какие — масляной окраске, а какие — водоэмульсионной окраске. 16. Формулировка «высококачественная покраска масляным составом по сборной конструкции» не раскрывает вид конструкции, ее материал, расположение, состояние и площадь. 17. Формулировка «высококачественная покраска масляным составом по сборной конструкции стены» является неопределенной и не позволяет установить фактический объект окраски. 18. По обшивке досками отсутствуют место выполнения, площадь, назначение, схема монтажа, тип основания, узлы крепления и необходимость демонтажа существующей отделки. 19. В ресурсах одновременно указаны обшивочная древесина толщиной 13 мм и обрезная доска толщиной 25 мм. Не раскрыто, где и в каком объеме применяется каждый материал. 20. В смете			
			присутствует кровельный пергамин П-350, однако КД не объясняет его назначение при внутренних малярных и декоративно-отделочных работах. 21. В ресурсах предусмотрена шлаковая пемза и тяжелый известковый раствор, но соответствующие технологии и места применения в ТС не описаны. 22. Применение масляной краски МА-15, олифы и масляной грунтовки в действующей школе требует отдельного санитарного и технологического обоснования с учетом запаха, эмиссии и времени высыхания. 23. КД не устанавливает требования к санитарно-эпидемиологической безопасности красок, грунтовок, штукатурных смесей, шпаклевки, древесины и иных материалов. 24. КД не устанавливает пожарно-технические характеристики древесины, пергамина, лакокрасочных и отделочных материалов. 25. Не предусмотрена огнебиозащитная			

			обработка древесины либо не указано, почему она не требуется для применения материала в образовательном учреждении. 26. В смете указаны материалы по конкретным ГОСТ и СТ РК, часть которых принята много лет назад. Не установлено право применения современных эквивалентных материалов с не худшими характеристиками. 27. Не определены цветовые решения, колеровка, степень блеска, класс истираемости и моющая способность водоэмульсионной краски. 28. Не определены цвет, термостойкость и технология подготовки радиаторов и ребристых труб перед окраской. 29. Не указано количество радиаторов и труб, их состояние, площадь поверхности и необходимость удаления старого покрытия. 30. Не установлены требования к влажности и прочности основания, толщине штукатурного слоя, допустимым отклонениям,			
			адгезии и времени технологической сушки. 31. В КД отсутствуют объективные критерии приемки штукатурки, масляной окраски, водоэмульсионной окраски, обшивки досками и окраски радиаторов. 32. Не определен порядок оформления скрытых работ, если предусматриваются грунтование, устройство штукатурного слоя, крепление древесины и иные промежуточные операции. 33. ТС не устанавливает перечень документов на материалы, которые поставщик обязан представить при приемке. 34. Смета составлена в текущих ценах на 01.06.2026 года, однако не раскрыт утвержденный полный расчет стоимости и все числовые показатели в доступном виде. 35. На титульной странице сводного сметного расчета поля утвержденной общей стоимости заполнены неполно либо нечитабельно, что препятствует проверке соответствия суммы			

			сметы сумме закупки 5 561 287,07 тенге. 36. В КД отсутствует календарный график выполнения работ до 31 августа 2026 года и дата предполагаемого заключения договора, поэтому фактическая продолжительность исполнения заранее неизвестна. 37. Указание конечной даты вместо конкретного количества календарных дней создает различный срок исполнения в зависимости от даты завершения процедуры и заключения договора. 38. Не определен режим выполнения работ в действующей школе: учебный процесс, доступ к спортивному залу и служебным помещениям, ограничения по шуму, пыли и запахам. 39. Не установлены требования по защите оборудования, спортивного инвентаря, мебели, полов, окон и инженерных приборов во время проведения работ. 40. Не раскрыты объем, вынос, погрузка и утилизация отходов от			
			очистки, штукатурки, шлифования, древесины и упаковки материалов. 41. Аванс установлен в размере 0%, однако поставщик должен заранее приобрести краски, сухие смеси, древесину, грунтовки, олифу и иные материалы. Это повышает финансовую нагрузку при неполных исходных данных. 42. Гарантийный срок 12 месяцев установлен без разграничения гарантийных обязательств по штукатурке, окраске, древесной обшивке и окраске отопительных приборов. 43. Раздел опыта аналогичных работ не заполнен. Заказчик должен подтвердить, что опыт не требуется и не будет применяться при рассмотрении заявок или исполнении договора. 44. Раздел разрешений и уведомлений не заполнен, несмотря на использование в смете строительных нормативов и наличие работ по ремонту зданий и конструкций. Правовая классификация работ должна			
			быть однозначной. 45. КД подлежит переработке: необходимо устранить несоответствие номеров конкурса, определить правовую классификацию работ, приложить читаемую смету, ведомость объемов, планы, фотофиксацию, спецификацию материалов, календарный график и объективные критерии приемки.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Имашева Алмагул Отановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18157117

№ конкурса 17289913-3
Название конкурса Работы малярные и декоративно-отделочные
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-20 09:00:00 по 2026-07-22 09:00:00
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 195" Управления образования города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	161140030237	Замечание к КД	В ходе изучения конкурсной документации установлено, что предметом закупки являются «Работы декоративно-отделочные». Вместе с тем в технической спецификации и конкурсной документации отсутствуют требования к подтверждению материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения закупаемых работ. При этом согласно пункту 72 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, в случае если предметом государственных закупок являются работы, не связанные со строительством, потенциальный поставщик подтверждает обладание материальными и трудовыми ресурсами в порядке, определенном Правилами. Таким образом, поскольку предметом настоящей закупки являются работы «Работы декоративно-отделочные», не относящиеся к лицензируемым строительно-монтажным работам,	2026-07-21 00:16:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			заказчик обязан был надлежащим образом определить в конкурсной документации требования к подтверждению материальных и трудовых ресурсов, необходимых для исполнения договора. В связи с изложенным просим дать правовую оценку соответствию конкурсной документации требованиям пункта 72 Правил осуществления государственных закупок и рассмотреть вопрос о внесении изменений в конкурсную документацию в части надлежащего определения требований к материальным и трудовым ресурсам, необходимым для выполнения работ.			
2	910823301002	Запрос о разъяснении КД	1. Просим разъяснить, почему приложение 7 оформлено по конкурсу №17289913-3, а техническая спецификация — по конкурсу №17289913-1. 2. Просим заменить техническую спецификацию документом, оформленным по конкурсу №17289913-3, либо подтвердить официальным изменением КД, что ТС закупки №17289913-1 применяется к текущему конкурсу. 3. Просим подтвердить актуальные сумму, срок, аванс, гарантию и состав работ именно по конкурсу №17289913-3. 4. Просим включить в ТС полный перечень работ и объемов, а не ограничиваться ссылкой на локальную смету в дополнительных файлах. 5. Просим разъяснить, почему закупка проводится как работы, не связанные со СМР, если документ назван «Сводный сметный расчет стоимости строительства» и содержит раздел «Строительство». 6. Просим дать правовое и	2026-07-21 23:58:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации

			техническое обоснование отнесения штукатурки, оштукатуривания стен слоем до 10 мм и обшивки досками к работам, не связанным со СМР. 7. Просим разъяснить наличие в ресурсной смете затрат труда по устройству несущих и ограждающих конструкций и ремонту зданий и сооружений. 8. Просим привести наименование, код ТРУ и форму закупки в соответствие фактическому составу работ. 9. Просим приложить полную читаемую локальную смету со всеми количественными и стоимостными показателями без обрезанных граф. 10. Просим приложить читаемый сводный сметный расчет и подтвердить его соответствие сумме закупки 5 561 287,07 тенге. 11. Просим приложить полную дефектную ведомость с количественными показателями по каждой позиции. 12. Просим представить единую ведомость объемов с разбивкой			
			по спортивному залу, кабинету преподавателей физкультуры и служебным помещениям. 13. Просим указать номера помещений, этажи, площади, высоты стен и потолков и фактическое состояние каждого помещения. 14. Просим приложить планы помещений, развертки стен, схемы потолков и фотофиксацию существующих дефектов. 15. Просим указать точные объемы перетирки штукатурки по каждому помещению. 16. Просим указать точные объемы оштукатуривания стен гипсовой смесью толщиной до 10 мм по каждому помещению. 17. Просим указать точные объемы масляной окраски сборных конструкций и стен. 18. Просим указать точные объемы водоэмульсионной окраски стен и потолков. 19. Просим указать площадь и место выполнения обшивки досками. 20. Просим указать количество			

			радиаторов и ребристых труб, их размеры, состояние и площадь окрашиваемой поверхности. 21. Просим разъяснить, что означает «сборная конструкция» в позициях масляной окраски, и указать конкретные изделия. 22. Просим приложить технологическую карту выполнения штукатурных, малярных и плотницких работ. 23. Просим указать требования к подготовке основания: очистка, снятие старого покрытия, грунтование, перетирка, ремонт трещин, влажность и прочность. 24. Просим указать допустимые отклонения штукатурного слоя, требования к ровности и способы контроля. 25. Просим указать количество слоев масляной и водоэмульсионной окраски по каждой поверхности. 26. Просим указать цвета, коды колеровки, степень блеска, укрывистость, класс истираемости и моющую способность красок.			
			/> 27. Просим указать требования к термостойкости краски для радиаторов и труб. 28. Просим разъяснить необходимость применения масляной краски МА-15, олифы и масляной грунтовки в образовательном учреждении. 29. Просим указать санитарно-эпидемиологические документы на краски, олифу, грунтовки, штукатурные смеси, шпаклевку и древесину. 30. Просим указать пожарно-технические характеристики древесины, лакокрасочных материалов, пергамина и иных отделочных материалов. 31. Просим указать необходимость огнебиозащитной обработки деревянной обшивки и документального подтверждения такой обработки. 32. Просим разъяснить назначение кровельного пергамина П-350 во внутренних помещениях школы. 33. Просим разъяснить назначение шлаковой пемзы при заявленных малярных и			

			декоративно-отделочных работах. 34. Просим разъяснить назначение тяжелого известкового раствора 1:2,5 и указать места его применения. 35. Просим указать, допускаются ли современные эквивалентные материалы вместо материалов, обозначенных конкретными ГОСТ и СТ РК. 36. Просим определить обязательные функциональные характеристики эквивалентных материалов. 37. Просим устранить противоречие между отсутствием материальных и трудовых ресурсов в приложении 7 и наличием соответствующих трудовых и материальных ресурсов в смете. 38. Просим подтвердить, что наличие каких-либо инструментов, оборудования и работников не будет проверяться как условие допуска, поскольку в приложении 7 их количество равно 0. 39. Просим подтвердить, что заказчик не будет требовать квалификационные			
			документы, удостоверения, дипломы или сведения о персонале, не установленные приложением 7. 40. Просим заполнить раздел опыта аналогичных работ либо подтвердить, что опыт не требуется и не будет применяться при рассмотрении заявок. 41. Просим заполнить раздел разрешений и уведомлений либо подтвердить отсутствие необходимости в таких документах. 42. Просим указать конкретную предполагаемую дату начала работ и фактическое количество календарных дней до 31 августа 2026 года. 43. Просим заменить конечную дату исполнения конкретным сроком в календарных днях, одинаковым для всех участников. 44. Просим приложить календарный график выполнения работ по помещениям и этапам. 45. Просим указать режим доступа в спортивный зал, кабинет преподавателей и служебные помещения.			

			/> 46. Просим указать ограничения по выполнению шумных, пыльных и пахнущих работ в период деятельности школы. 47. Просим указать порядок защиты мебели, спортивного оборудования, полов, окон, дверей и отопительных приборов. 48. Просим указать объем отходов, порядок их сбора, выноса, погрузки, вывоза и подтверждения утилизации. 49. Просим установить объективные критерии приемки отдельно по перетирке, штукатурке, масляной окраске, водоэмульсионной окраске, обшивке досками и окраске радиаторов. 50. Просим указать перечень актов, сертификатов, паспортов и иных исполнительных документов, передаваемых при приемке. 51. Просим установить порядок измерения фактически выполненных объемов, поскольку единицей закупки указана одна работа, а смета содержит отдельные квадратные			
			метры. 52. Просим разъяснить порядок оплаты при отклонении фактических объемов от сметных. 53. Просим установить отдельные гарантийные обязательства по штукатурке, окраске, деревянной обшивке и отопительным приборам. 54. Просим обосновать аванс 0% при необходимости предварительной закупки всего объема материалов. 55. Просим внести комплексные изменения в КД: устранить несоответствие номеров закупки, приложить актуальную ТС, полную смету, дефектную ведомость, планы, фотофиксацию, спецификацию материалов, график и критерии приемки либо отменить закупку в текущей редакции.			

3	910823301002	Замечание к КД	1. В составе КД имеется существенное несоответствие номеров закупки: приложение 7 оформлено по конкурсу №17289913-3, тогда как техническая спецификация оформлена по конкурсу №17289913-1. Документ, относящийся к иной процедуре закупки, не может определять предмет, объем и условия исполнения конкурса №17289913-3. 2. Заказчик обязан заменить техническую спецификацию документом, оформленным именно по конкурсу №17289913-3, либо официально подтвердить идентичность предмета, суммы, срока, объемов и условий двух процедур. 3. Техническая спецификация фактически не содержит описания работ и ограничивается фразой «Локальная смета прикреплена на вкладке дополнительные файлы». Основные характеристики, объемы, помещения, технологии и критерии приемки непосредственно в ТС не раскрыты. 4. В ТС единицей измерения	2026-07-21 23:58:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и дополнения в проект конкурсной документации
			указана одна работа, тогда как смета предусматривает несколько различных видов работ, измеряемых в квадратных метрах и иных единицах. Порядок определения фактически выполненного объема и оплаты не установлен. 5. Локальная смета названа «Сводный сметный расчет стоимости строительства», содержит раздел «Строительство» и оформлена по строительным сметным нормативам. При этом закупка проводится как работы, не связанные со строительно-монтажными работами. Это противоречие требует устранения. 6. Смета предусматривает штукатурку внутренних помещений, оштукатуривание стен сухой гипсовой смесью толщиной до 10 мм, обшивку стен досками и применение строительных растворов. Такие позиции выходят за рамки простого декоративного окрашивания. 7. В сметном расчете присутствуют затраты труда по работам по устройству			

			несущих и ограждающих конструкций, а также по ремонту зданий и сооружений. Это не соответствует заявленному статусу работ, не связанных со СМР. 8. В приложении 7 материальные ресурсы установлены в количестве 0, хотя смета предусматривает штукатурные, малярные, плотницкие и иные работы, объективно требующие оборудования, инструмента и средств подмащивания. 9. В приложении 7 трудовые ресурсы установлены в количестве 0, хотя ресурсная смета прямо содержит затраты труда по отделочным, изоляционным, ремонтным и конструктивным специальностям. 10. Отсутствие квалификационных ресурсов само по себе не устраняет обязанность заказчика четко определить технологию и объем работ. В текущей редакции невозможно установить, какие специалисты и оборудование необходимы для исполнения договора. 11. КД не			
			содержит полноценного описания объекта и помещений. Из сметы следует выполнение работ в спортивном зале, кабинете преподавателей физкультуры и служебных помещениях, однако номера помещений, площади, этажи и фактическое состояние не раскрыты. 12. Не приложены планы помещений, развертки стен, схемы потолков, ведомость радиаторов и труб, места обшивки досками и фотофиксация дефектов. 13. Дефектная ведомость перечисляет виды работ, но количественные показатели в представленной копии не позволяют участникам полноценно проверить объемы и произвести независимый расчет стоимости. 14. В локальной смете и дефектной ведомости отсутствует доступная и однозначная покомнатная разбивка объемов по каждому виду работ. 15. Не раскрыто, какие поверхности подлежат перетирке штукатурки, какие —			

			оштукатуриванию слоем до 10 мм, какие — масляной окраске, а какие — водоэмульсионной окраске. 16. Формулировка «высококачественная покраска масляным составом по сборной конструкции» не раскрывает вид конструкции, ее материал, расположение, состояние и площадь. 17. Формулировка «высококачественная покраска масляным составом по сборной конструкции стены» является неопределенной и не позволяет установить фактический объект окраски. 18. По обшивке досками отсутствуют место выполнения, площадь, назначение, схема монтажа, тип основания, узлы крепления и необходимость демонтажа существующей отделки. 19. В ресурсах одновременно указаны обшивочная древесина толщиной 13 мм и обрезная доска толщиной 25 мм. Не раскрыто, где и в каком объеме применяется каждый материал. 20. В смете			
			присутствует кровельный пергамин П-350, однако КД не объясняет его назначение при внутренних малярных и декоративно-отделочных работах. 21. В ресурсах предусмотрена шлаковая пемза и тяжелый известковый раствор, но соответствующие технологии и места применения в ТС не описаны. 22. Применение масляной краски МА-15, олифы и масляной грунтовки в действующей школе требует отдельного санитарного и технологического обоснования с учетом запаха, эмиссии и времени высыхания. 23. КД не устанавливает требования к санитарно-эпидемиологической безопасности красок, грунтовок, штукатурных смесей, шпаклевки, древесины и иных материалов. 24. КД не устанавливает пожарно-технические характеристики древесины, пергамина, лакокрасочных и отделочных материалов. 25. Не предусмотрена огнебиозащитная			

			обработка древесины либо не указано, почему она не требуется для применения материала в образовательном учреждении. 26. В смете указаны материалы по конкретным ГОСТ и СТ РК, часть которых принята много лет назад. Не установлено право применения современных эквивалентных материалов с не худшими характеристиками. 27. Не определены цветовые решения, колеровка, степень блеска, класс истираемости и моющая способность водоэмульсионной краски. 28. Не определены цвет, термостойкость и технология подготовки радиаторов и ребристых труб перед окраской. 29. Не указано количество радиаторов и труб, их состояние, площадь поверхности и необходимость удаления старого покрытия. 30. Не установлены требования к влажности и прочности основания, толщине штукатурного слоя, допустимым отклонениям,			
			адгезии и времени технологической сушки. 31. В КД отсутствуют объективные критерии приемки штукатурки, масляной окраски, водоэмульсионной окраски, обшивки досками и окраски радиаторов. 32. Не определен порядок оформления скрытых работ, если предусматриваются грунтование, устройство штукатурного слоя, крепление древесины и иные промежуточные операции. 33. ТС не устанавливает перечень документов на материалы, которые поставщик обязан представить при приемке. 34. Смета составлена в текущих ценах на 01.06.2026 года, однако не раскрыт утвержденный полный расчет стоимости и все числовые показатели в доступном виде. 35. На титульной странице сводного сметного расчета поля утвержденной общей стоимости заполнены неполно либо нечитабельно, что препятствует проверке соответствия суммы			

			сметы сумме закупки 5 561 287,07 тенге. 36. В КД отсутствует календарный график выполнения работ до 31 августа 2026 года и дата предполагаемого заключения договора, поэтому фактическая продолжительность исполнения заранее неизвестна. 37. Указание конечной даты вместо конкретного количества календарных дней создает различный срок исполнения в зависимости от даты завершения процедуры и заключения договора. 38. Не определен режим выполнения работ в действующей школе: учебный процесс, доступ к спортивному залу и служебным помещениям, ограничения по шуму, пыли и запахам. 39. Не установлены требования по защите оборудования, спортивного инвентаря, мебели, полов, окон и инженерных приборов во время проведения работ. 40. Не раскрыты объем, вынос, погрузка и утилизация отходов от			
			очистки, штукатурки, шлифования, древесины и упаковки материалов. 41. Аванс установлен в размере 0%, однако поставщик должен заранее приобрести краски, сухие смеси, древесину, грунтовки, олифу и иные материалы. Это повышает финансовую нагрузку при неполных исходных данных. 42. Гарантийный срок 12 месяцев установлен без разграничения гарантийных обязательств по штукатурке, окраске, древесной обшивке и окраске отопительных приборов. 43. Раздел опыта аналогичных работ не заполнен. Заказчик должен подтвердить, что опыт не требуется и не будет применяться при рассмотрении заявок или исполнении договора. 44. Раздел разрешений и уведомлений не заполнен, несмотря на использование в смете строительных нормативов и наличие работ по ремонту зданий и конструкций. Правовая классификация работ должна			

			быть однозначной. 45. КД подлежит переработке: необходимо устранить несоответствие номеров конкурса, определить правовую классификацию работ, приложить читаемую смету, ведомость объемов, планы, фотофиксацию, спецификацию материалов, календарный график и объективные критерии приемки.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Имашева Алмагул Отановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).