Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18224383

Конкурстың № 17363198-1
Конкурстың атауы Қолданыстағы 110 кВ №107 әуе электр беру желісін (ЕБЖ) реконструкциялау және екінші тізбекті бірлескен ілу арқылы монтаждау.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-22 15:52:12 дейін 2026-07-24 15:52:12
Ұйымдастырушының атауы "Жетісу облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	031040000364	КҚ жобасына ескерту	Согласно Закону Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях», а также согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 231 «Об утверждении Перечня видов работ (услуг) в составе строительно монтажных работ» необходимо установить требования по лицензиям: 5. Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 3) основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными; 6. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: 4) связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах	2026-07-23 14:15:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что требования к наличию лицензии сформированы исходя из предмета закупки и видов работ, являющихся основными при реализации проекта. Предметом конкурса является реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ, в связи с чем в конкурсной документации установлено требование о наличии лицензии на строительно-монтажные работы по подвиду: «Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе магистральных линий электропередачи с напряжением до 35 кВ, до 110 кВ и выше», что соответствует предмету закупки. При этом работы по устройству автомобильных дорог, а также монтажу технологического оборудования, систем связи, релейной защиты и автоматики, сигнализации и иных специализированных систем не являются самостоятельным предметом

			электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.			закупки и не определяют основной лицензируемый вид деятельности по данному проекту. В этой связи внесение изменений в части установления дополнительных лицензионных требований не требуется.

2	240140025354	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим дать разъяснение по поводу установленного срока гарантии 84 месяца. Какими критериями и требованиями установлен срок гарантии?	2026-07-24 14:09:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы определяется с учетом требований законодательства, условий договора подряда, характера выполняемых работ, уровня ответственности объекта, а также требований, установленных заказчиком в конкурсной документации и технической спецификации. Согласно статье 635 Гражданского кодекса Республики Казахстан подрядчик гарантирует достижение объектом строительства показателей, предусмотренных проектной документацией, а также возможность его эксплуатации в соответствии с договором строительного подряда в течение гарантийного срока. Гарантийный срок устанавливается договором строительного подряда. При этом действующее законодательство Республики Казахстан не содержит ограничений, запрещающих

						установление заказчиком гарантийного срока, превышающего минимально предусмотренный законодательством. Заказчик вправе определить более длительный гарантийный срок в конкурсной документации и технической спецификации, если такое требование не противоречит законодательству и применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях. В этой связи установление гарантийного срока продолжительностью 84 (восемьдесят четыре) месяца соответствует требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и направлено на обеспечение надлежащего качества выполненных строительно-монтажных работ, а также надежной и безопасной эксплуатации объекта в течение установленного периода.

3	041240000482	КҚ жобасына ескерту	Согласно Закону Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» Лицензия на изыскательскую деятельность - создание планово-высотных съемочных сетей; Лицензия на проектную деятельность – Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения, в том числе: - для энергетической промышленности; Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: -внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей;	2026-07-23 14:20:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что конкурсной документацией уже предусмотрены квалификационные требования к наличию лицензий на строительно-монтажную, проектную и изыскательскую деятельность, соответствующие предмету закупки и объему выполняемых работ. Установленные лицензионные требования охватывают выполнение строительно-монтажных работ, проектирование объектов электроснабжения напряжением до 110 кВ и выше, а также выполнение инженерных изысканий, необходимых для реализации проекта. В связи с этим внесение дополнительных требований к лицензиям не требуется, поскольку действующие квалификационные требования являются достаточными и соответствуют предмету закупки.

4	051040008214	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! Просим Вас прикрепить дефектную ведомость на ВЛ-110 кВ, указать количество дополнительно устанавливаемых опор, траверс, сцепной (линейной) арматуры, дополнительно просим Вас прикрепить однолинейную схему существующих ПС (где предусмотрена установка элегазового выключателя), также просим Вас прикрепить технические требования к системе РЗиА.	2026-07-24 10:16:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что дефектная ведомость на ВЛ-110 кВ в рамках настоящего проекта не предусмотрена. Проектом предусматривается реконструкция действующей воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ №107 с совместным подвесом второй цепи. В связи с тем, что проект реализуется по схеме проектирования и строительства, окончательные технические решения будут определены на стадии разработки проектно-сметной документации. Объемы работ, количество дополнительно устанавливаемых опор, траверс, линейной арматуры и иных элементов воздушной линии будут определены по результатам инженерных изысканий, технического обследования и проектных решений, а также окончательно уточнены и утверждены при разработке проектно-сметной документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан.

5	240140025354	КҚ жобасына ескерту	1. В технической спецификации предусмотрен аванс 30%, тогда как в условиях к потенциальному поставщику указана схема договора EPC+F (строительство «под ключ» за счет собственных средств с исполнением государственных обязательств); 2. В документах не отображены условия и график возмещения (компенсации) денежных средств со стороны Заказчика. 3. В технической спецификации указано, что согласно финансово экономической модели (ФЭМ), предполагаемый период возмещения затрат — 2028–2030 годы. Но сама ФЭМ не приложена. 4. Необходимо предусмотреть требования по предоставлению финансово-экономической модели. 5. В укрупненном расчете идет разделение по годам: 2026 год – 80%, 2027 год – 20%. Тогда как в разделении финансирования по годам распределение идет: 2026 год – 27,4% (862 068 965,52 тенге), 2027 год – 72,6% (2 289 223	2026-07-24 14:07:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Предусмотренный технической спецификацией аванс в размере 30% установлен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и не противоречит условиям реализации проекта по схеме EPC+F. Порядок и условия предоставления аванса определяются проектом договора. 2. Условия и график возмещения (компенсации) затрат Заказчиком будут определены проектом договора в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. 3. Указанный в технической спецификации предполагаемый период возмещения затрат (2028–2030 годы) носит прогнозный характер. Финансирование проекта будет осуществляться в соответствии с уточнением бюджета и условиями договора. На 2026 год предусмотрено финансирование в размере 862 068 965,52 тенге, оставшаяся сумма в размере 2 289 223 414,48 тенге предусмотрена на 2027 год и

			414,48 тенге). 6. Требования по наличию в составе объекта: внутриплощадочных автомобильных дорог; технологических проездов; подъездных автомобильных дорог; наружных инженерных сетей; благоустройства территории; ограждения; системы видеонаблюдения; охранной сигнализации; наружного освещения предусмотренных в технической спецификации отсутствуют в задании на проектирование. 7. В технической спецификации дополнительно указаны оборудования КРУ 10 кВ и силовые трансформаторы, тогда как по заданию на проектирование предусмотрены работы только по замене выключателей 110 кВ и терминалов РЗиА. 8. В задании на проектирование указано 5 шт. монтируемого элегазового выключателя 110 кВ, тогда как в укрупненных расчетах количество выключателей только 2 шт.			будет реализована в соответствии с условиями договора. 4. Внесение дополнительных требований по предоставлению финансово-экономической модели не требуется, поскольку такие требования не предусмотрены действующим законодательством Республики Казахстан и не являются обязательными для предмета данной закупки. 5. Укрупненный расчет будет приведен в соответствие с распределением финансирования по годам. Финансирование проекта предусмотрено в размере 862 068 965,52 тенге на 2026 год и 2 289 223 414,48 тенге на 2027 год. 6. Задание на проектирование будет уточнено. Состав объекта будет приведен в соответствие с технической спецификацией. 7. Из технической спецификации исключено оборудование КРУ-10 кВ. Технические решения в части силовых трансформаторов будут определены на стадии разработки проектно-сметной документации по

						результатам инженерных изысканий и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан. 8. Количество элегазовых выключателей 110 кВ будет приведено в соответствие с заданием на проектирование.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель управления Амиргалиев Ермек Еркенович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18224383

№ конкурса 17363198-1
Название конкурса Реконструкция действующей линии электропередачи ВЛ-110 кВ №107 совместным подвесом (второй цепи)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-22 15:52:12 по 2026-07-24 15:52:12
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок области Жетісу"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	031040000364	Замечание к КД	Согласно Закону Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях», а также согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 231 «Об утверждении Перечня видов работ (услуг) в составе строительно монтажных работ» необходимо установить требования по лицензиям: 5. Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 3) основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными; 6. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: 4) связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах	2026-07-23 14:15:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что требования к наличию лицензии сформированы исходя из предмета закупки и видов работ, являющихся основными при реализации проекта. Предметом конкурса является реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ, в связи с чем в конкурсной документации установлено требование о наличии лицензии на строительно-монтажные работы по подвиду: «Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе магистральных линий электропередачи с напряжением до 35 кВ, до 110 кВ и выше», что соответствует предмету закупки. При этом работы по устройству автомобильных дорог, а также монтажу технологического оборудования, систем связи, релейной защиты и автоматики, сигнализации и иных специализированных систем не являются самостоятельным предметом

			электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.			закупки и не определяют основной лицензируемый вид деятельности по данному проекту. В этой связи внесение изменений в части установления дополнительных лицензионных требований не требуется.

2	240140025354	Запрос о разъяснении КД	Просим дать разъяснение по поводу установленного срока гарантии 84 месяца. Какими критериями и требованиями установлен срок гарантии?	2026-07-24 14:09:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы определяется с учетом требований законодательства, условий договора подряда, характера выполняемых работ, уровня ответственности объекта, а также требований, установленных заказчиком в конкурсной документации и технической спецификации. Согласно статье 635 Гражданского кодекса Республики Казахстан подрядчик гарантирует достижение объектом строительства показателей, предусмотренных проектной документацией, а также возможность его эксплуатации в соответствии с договором строительного подряда в течение гарантийного срока. Гарантийный срок устанавливается договором строительного подряда. При этом действующее законодательство Республики Казахстан не содержит ограничений, запрещающих

						установление заказчиком гарантийного срока, превышающего минимально предусмотренный законодательством. Заказчик вправе определить более длительный гарантийный срок в конкурсной документации и технической спецификации, если такое требование не противоречит законодательству и применяется ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях. В этой связи установление гарантийного срока продолжительностью 84 (восемьдесят четыре) месяца соответствует требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и направлено на обеспечение надлежащего качества выполненных строительно-монтажных работ, а также надежной и безопасной эксплуатации объекта в течение установленного периода.

3	041240000482	Замечание к КД	Согласно Закону Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» Лицензия на изыскательскую деятельность - создание планово-высотных съемочных сетей; Лицензия на проектную деятельность – Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения, в том числе: - для энергетической промышленности; Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: -внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей;	2026-07-23 14:20:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что конкурсной документацией уже предусмотрены квалификационные требования к наличию лицензий на строительно-монтажную, проектную и изыскательскую деятельность, соответствующие предмету закупки и объему выполняемых работ. Установленные лицензионные требования охватывают выполнение строительно-монтажных работ, проектирование объектов электроснабжения напряжением до 110 кВ и выше, а также выполнение инженерных изысканий, необходимых для реализации проекта. В связи с этим внесение дополнительных требований к лицензиям не требуется, поскольку действующие квалификационные требования являются достаточными и соответствуют предмету закупки.

4	051040008214	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! Просим Вас прикрепить дефектную ведомость на ВЛ-110 кВ, указать количество дополнительно устанавливаемых опор, траверс, сцепной (линейной) арматуры, дополнительно просим Вас прикрепить однолинейную схему существующих ПС (где предусмотрена установка элегазового выключателя), также просим Вас прикрепить технические требования к системе РЗиА.	2026-07-24 10:16:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что дефектная ведомость на ВЛ-110 кВ в рамках настоящего проекта не предусмотрена. Проектом предусматривается реконструкция действующей воздушной линии электропередачи ВЛ-110 кВ №107 с совместным подвесом второй цепи. В связи с тем, что проект реализуется по схеме проектирования и строительства, окончательные технические решения будут определены на стадии разработки проектно-сметной документации. Объемы работ, количество дополнительно устанавливаемых опор, траверс, линейной арматуры и иных элементов воздушной линии будут определены по результатам инженерных изысканий, технического обследования и проектных решений, а также окончательно уточнены и утверждены при разработке проектно-сметной документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан.

5	240140025354	Замечание к КД	1. В технической спецификации предусмотрен аванс 30%, тогда как в условиях к потенциальному поставщику указана схема договора EPC+F (строительство «под ключ» за счет собственных средств с исполнением государственных обязательств); 2. В документах не отображены условия и график возмещения (компенсации) денежных средств со стороны Заказчика. 3. В технической спецификации указано, что согласно финансово экономической модели (ФЭМ), предполагаемый период возмещения затрат — 2028–2030 годы. Но сама ФЭМ не приложена. 4. Необходимо предусмотреть требования по предоставлению финансово-экономической модели. 5. В укрупненном расчете идет разделение по годам: 2026 год – 80%, 2027 год – 20%. Тогда как в разделении финансирования по годам распределение идет: 2026 год – 27,4% (862 068 965,52 тенге), 2027 год – 72,6% (2 289 223	2026-07-24 14:07:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Предусмотренный технической спецификацией аванс в размере 30% установлен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и не противоречит условиям реализации проекта по схеме EPC+F. Порядок и условия предоставления аванса определяются проектом договора. 2. Условия и график возмещения (компенсации) затрат Заказчиком будут определены проектом договора в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. 3. Указанный в технической спецификации предполагаемый период возмещения затрат (2028–2030 годы) носит прогнозный характер. Финансирование проекта будет осуществляться в соответствии с уточнением бюджета и условиями договора. На 2026 год предусмотрено финансирование в размере 862 068 965,52 тенге, оставшаяся сумма в размере 2 289 223 414,48 тенге предусмотрена на 2027 год и

			414,48 тенге). 6. Требования по наличию в составе объекта: внутриплощадочных автомобильных дорог; технологических проездов; подъездных автомобильных дорог; наружных инженерных сетей; благоустройства территории; ограждения; системы видеонаблюдения; охранной сигнализации; наружного освещения предусмотренных в технической спецификации отсутствуют в задании на проектирование. 7. В технической спецификации дополнительно указаны оборудования КРУ 10 кВ и силовые трансформаторы, тогда как по заданию на проектирование предусмотрены работы только по замене выключателей 110 кВ и терминалов РЗиА. 8. В задании на проектирование указано 5 шт. монтируемого элегазового выключателя 110 кВ, тогда как в укрупненных расчетах количество выключателей только 2 шт.			будет реализована в соответствии с условиями договора. 4. Внесение дополнительных требований по предоставлению финансово-экономической модели не требуется, поскольку такие требования не предусмотрены действующим законодательством Республики Казахстан и не являются обязательными для предмета данной закупки. 5. Укрупненный расчет будет приведен в соответствие с распределением финансирования по годам. Финансирование проекта предусмотрено в размере 862 068 965,52 тенге на 2026 год и 2 289 223 414,48 тенге на 2027 год. 6. Задание на проектирование будет уточнено. Состав объекта будет приведен в соответствие с технической спецификацией. 7. Из технической спецификации исключено оборудование КРУ-10 кВ. Технические решения в части силовых трансформаторов будут определены на стадии разработки проектно-сметной документации по

						результатам инженерных изысканий и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан. 8. Количество элегазовых выключателей 110 кВ будет приведено в соответствие с заданием на проектирование.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Амиргалиев Ермек Еркенович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).