Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18234571

Конкурстың № 17382135-1
Конкурстың атауы «Еңбек» РМК филиалдары үшін ВР-315-О-2,2/4-ПО-У2 радиалды желдеткіш, тауар техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-27 12:28:53 дейін 2026-07-29 12:28:53
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	910823301002	КҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. В наименовании конкурса прямо указан вентилятор конкретного обозначения «ВР-С-315-О-2,2/4-ПО-У2». Такое обозначение представляет собой конкретное исполнение и фактически ориентирует закупку на заранее определенную модель, несмотря на использование общего наименования лота «Вентилятор». Требуем исключить модельное обозначение из наименования конкурса и описать потребность исключительно функциональными характеристиками. 2. Совокупность параметров: производительность не менее 4000 м³/ч, полное давление строго 430–450 Па, вынесенный электродвигатель, питание 380 В, исполнение для кровельной установки, опорная металлическая рама, выбросной элемент типа «гусак» и конкретное обозначение ВР-С-315-О-2,2/4-ПО-У2 может соответствовать ограниченному числу серийных изделий. Требуем подтвердить наличие не менее	2026-07-28 17:16:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с поступившим замечанием будут внесены изменения в техническую спецификацию.

			трех моделей разных производителей, соответствующих всем условиям, либо расширить допустимые диапазоны. 3. Диапазон полного давления 430–450 Па установлен чрезмерно узко — всего 20 Па. Вентиляторы с более высоким располагаемым давлением могут быть отрегулированы под фактическую сеть, однако формально не соответствуют верхнему пределу. Требуем установить минимально необходимое давление либо допустимый расширенный диапазон с учетом регулирования системы. 4. Производительность указана только как «не менее 4000 м³/ч», без рабочей точки, при которой должно обеспечиваться давление 430–450 Па. Производительность и давление вентилятора взаимосвязаны и должны определяться на одной аэродинамической характеристике. Без указания рабочей точки невозможно объективно сравнить предложения. Требуем установить расчетную рабочую			
			точку «расход–полное давление» и допустимые отклонения. 5. В ТС отсутствуют требования к мощности электродвигателя, частоте вращения рабочего колеса, коэффициенту полезного действия, уровню шума, классу энергоэффективности и температуре перемещаемой среды. При этом в наименовании модели присутствует обозначение «2,2/4», вероятно связанное с мощностью и числом полюсов двигателя. Требуем раскрыть данные параметры либо исключить скрытую привязку к конкретному исполнению. 6. Требование рабочего колеса с лопатками, загнутыми вперед или назад, является неопределенным, поскольку указанные конструкции имеют разные аэродинамические, энергетические и шумовые характеристики. Требуем определить необходимый результат по производительности, давлению, КПД и шуму, не оставляя принципиально разные исполнения без критериев			

			выбора. 7. Требование вынесенного электродвигателя сформулировано без определения допустимой конструкции, способа передачи вращения, защиты двигателя от атмосферных воздействий и доступа для обслуживания. Требуем конкретизировать функциональный результат и критерии приемки либо допустить иные безопасные конструкции, исключающие контакт двигателя с загрязненным воздухом. 8. В комплект поставки включена опорная металлическая рама для монтажа на кровле, однако отсутствуют размеры основания, точки крепления, допустимая нагрузка на кровлю, высота установки, материал и антикоррозионная защита рамы. Поставка универсальной рамы без данных по объектам может привести к невозможности монтажа. Требуем предоставить монтажные чертежи и размеры посадочных мест по каждому адресу. 9. ТС предусматривает выбросной			
			элемент типа «гусак» или аналогичный элемент с защитной сеткой, но не содержит его диаметра, сечения, высоты, угла отвода, материала и способа присоединения. Требуем определить объективные параметры данного элемента либо исключить его из комплектации вентилятора и закупать по фактическим размерам воздуховодов. 10. Требование возможности подключения к прямоугольному или круглому воздуховоду не содержит размеров и типа присоединительных фланцев. Один и тот же вентилятор не может без переходных элементов одновременно подключаться к неопределенному круглому и прямоугольному сечению. Требуем указать размеры существующих воздуховодов по каждому объекту и необходимые переходные элементы. 11. ТС содержит требования непосредственно к воздуховоду: скорость движения воздуха, потери давления и уклон в сторону кухни для			

			отвода конденсата и жировых отложений. Однако предметом закупки является вентилятор, воздуховоды в составе комплекта не указаны, а раздел сопутствующих услуг пуст. Требуем исключить требования к не закупаемым воздуховодам либо включить их в отдельный объем работ с проектом и сметой. 12. Требование предусмотреть уклон воздуховода при монтаже свидетельствует о наличии монтажных работ. При этом монтаж, демонтаж, обследование кровли, устройство проходок, герметизация, подключение к электрической сети и пусконаладка в разделе сопутствующих услуг отсутствуют. Требуем четко указать, закупается только товар или также монтаж системы. 13. Поставка распределена по многочисленным учреждениям Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. При этом для всех объектов установлена одна универсальная			
			комплектация без сведений о существующих системах, размерах воздуховодов, электросетях, основаниях и кровлях. Требуем предоставить технические данные и схемы по каждому месту поставки. 14. Срок поставки 23 календарных дня по заявке Заказчика без аванса для изготовления, комплектации и доставки 22 кровельных вентиляторов по множеству удаленных адресов является ограничивающим и может быть исполнен преимущественно поставщиком, заранее располагающим конкретной моделью на складе. Требуем установить объективный срок, учитывающий изготовление и межрегиональную логистику. 15. Для поставщика, включенного в Реестр казахстанских товаропроизводителей, установлен срок до 60 календарных дней, тогда как для остальных поставщиков — 23 дня. Разные сроки исполнения одного договора создают неодинаковые условия участия и требуют			

			прямого правового и технологического обоснования. Требуем установить единый срок поставки либо устранить дискриминационное различие. 16. В общей части гарантийный срок установлен 12 месяцев, а в описании товара — не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию либо 18 месяцев со дня поставки, в зависимости от того, что наступит раньше. Формулировка внутренне противоречива и позволяет сократить фактическую гарантию. Требуем установить единый момент начала и продолжительность гарантии. 17. Момент ввода оборудования в эксплуатацию не определен: отсутствуют монтаж, пусконаладка, сроки оформления акта и ответственная сторона. Исчисление гарантии от неопределенного события создает спорные условия исполнения договора. Требуем исчислять гарантию с даты подписания акта приема-передачи либо определить закрытый порядок			
			ввода. 18. Ссылка на ГОСТ 5976-2020 приведена без указания конкретных обязательных показателей и документов подтверждения. Требуем определить, какие положения стандарта применяются к данному исполнению вентилятора и каким документом подтверждается соответствие. 19. Формулировка о предоставлении «документа, подтверждающего качество продукции» является неопределенной. При отсутствии обязательного подтверждения соответствия комиссия не вправе по своему усмотрению требовать дополнительные сертификаты, письма или документы производителя. Требуем установить закрытый перечень документов, передаваемых исключительно при поставке. 20. Действующая форма Приложения 13 к Правилам государственных закупок запрещает устанавливать квалификационные требования к потенциальному поставщику. Из обновленной формы исключены			

			прежние положения о письмах, сертификатах и свидетельствах производителей, дилеров и дистрибьюторов. Требуем подтвердить, что в иных документах КД и при рассмотрении заявок не будут применяться авторизационные письма, дилерские сертификаты и иные документы третьих лиц. 21. В ТС отсутствуют требования к пожарной безопасности оборудования, допустимой температуре удаляемого воздуха, устойчивости к жировым отложениям, возможности очистки рабочего колеса и корпуса, доступу для технического обслуживания. Для кухонной вытяжной вентиляции данные параметры существеннее модельного обозначения. Требуем дополнить ТС объективными эксплуатационными требованиями. 22. В ТС отсутствует объективная методика приемки: не указано, как будут проверяться расход 4000 м³/ч, давление 430–450 Па, IP54, режим S1, антикоррозионная защита,			
			пригодность для наружной установки и работоспособность при загрязненном кухонном воздухе. Требуем установить перечень документов, измерений и испытаний. 23. Совокупность конкретного обозначения вентилятора, узкого диапазона давления, неопределенной монтажной комплектации и сокращенного срока поставки создает признаки формирования закупки под заранее выбранное изделие. Требуем исключить модель ВР-С-315-О-2,2/4-ПО-У2 из наименования конкурса и повторно разместить функциональную конкурентную ТС.			
2	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Является ли обозначение «ВР-С-315-О-2,2/4-ПО-У2» конкретной моделью, серией или исполнением определенного производителя? Почему оно прямо включено в наименование конкурса? 2. Назовите не менее трех серийных моделей разных производителей, одновременно соответствующих обозначению, производительности 4000 м³/ч, давлению 430–450 Па, вынесенному двигателю, кровельному исполнению и комплектной раме. 3. Если требуемым является функциональный результат, почему наименование конкурса не ограничено формулировкой «радиальный вентилятор для вытяжки загрязненного кухонного воздуха»? 4. Каким аэродинамическим расчетом определена рабочая точка 4000 м³/ч и 430–450 Па? Представьте расчет потерь давления по каждому объекту. 5. При каком конкретном расходе вентилятор должен развивать	2026-07-28 17:16:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с поступившим замечанием будут внесены изменения в техническую спецификацию.

			давление 430–450 Па? Будет ли проверяться одновременное достижение обоих показателей? 6. Почему верхний предел давления установлен 450 Па? Будет ли отклонен вентилятор, обеспечивающий 470 или 500 Па и допускающий регулирование до расчетной точки? 7. Какое допустимое отклонение производительности и давления применяется при приемке с учетом погрешности измерений? 8. Какая мощность электродвигателя требуется? Что означает часть обозначения «2,2/4» в наименовании конкурса? 9. Допускается ли электродвигатель большей или меньшей мощности при достижении расчетной рабочей точки и меньшем энергопотреблении? 10. Какой минимальный КПД вентилятора и электродвигателя требуется? Почему показатели энергоэффективности отсутствуют? 11. Какой предельный уровень звуковой мощности			
			или звукового давления допустим при эксплуатации вентилятора? 12. Какова максимальная температура удаляемого воздуха и температура наружной среды в местах установки? 13. Какой класс климатического исполнения требуется и каким документом он подтверждается? 14. Какая конкретная конструкция считается «вынесенным электродвигателем»? Допускается ли прямой привод, если двигатель конструктивно изолирован от загрязненного воздушного потока? 15. Почему одновременно допускаются лопатки, загнутые вперед и назад, если такие рабочие колеса имеют разные характеристики? По каким критериям будет определяться эквивалентность? 16. Представьте размеры и чертежи существующих присоединительных воздуховодов по каждому из учреждений. 17. В каких учреждениях используются круглые			

			воздуховоды, а в каких прямоугольные? Укажите размеры каждого сечения и тип фланцев. 18. Кто должен поставить переходники между вентилятором и существующими воздуховодами, если их размеры отличаются? 19. Что входит в комплект крепежных элементов: анкеры, болты, гайки, шайбы, фланцевый крепеж, кровельные крепления или иные изделия? 20. Укажите размеры, материал, толщину металла, покрытие и несущую способность опорной рамы для кровельной установки. 21. Как поставщик должен изготовить универсальную раму без данных о кровлях, основаниях и существующих посадочных местах? 22. Кто несет ответственность за расчет нагрузки на кровлю и устойчивость оборудования к ветровым и снеговым нагрузкам? 23. Каковы размеры и материал выбросного элемента типа «гусак»? Должен ли он			
			поставляться отдельно для каждого вентилятора? 24. Какое проходное сечение и сопротивление должна иметь защитная металлическая сетка, чтобы не снижать расчетную производительность? 25. Почему в ТС установлены требования к скорости воздуха и уклону воздуховода, если воздуховоды не входят в комплект поставки? 26. Входит ли в договор демонтаж существующих вентиляторов, подъем оборудования на кровлю, установка рамы, подключение воздуховодов, герметизация проходок и электрическое подключение? 27. Если монтаж входит в договор, почему раздел сопутствующих услуг оставлен пустым? 28. Кто выполняет устройство уклона воздуховода, дренаж конденсата и удаление жировых отложений? 29. Требуется ли поставщику обследовать все места установки до поставки? Как обеспечивается			

			доступ на объекты уголовно-исполнительной системы? 30. Укажите требования к пропускному режиму, времени разгрузки, контактным лицам и порядку приемки по каждому адресу. 31. Должен ли поставщик оформить отдельную накладную и акт на каждое учреждение либо единый акт на все 22 вентилятора? 32. С какой даты исчисляются 23 календарных дня: с даты отправления заявки, ее регистрации, получения поставщиком либо подтверждения получения? 33. Может ли Заказчик направить отдельные заявки в разные даты и каким будет максимальный срок исполнения всего договора? 34. Каким расчетом подтверждена возможность изготовления и доставки 22 вентиляторов по нескольким областям за 23 календарных дня без аванса? 35. Почему поставщику из Реестра казахстанских товаропроизводителей			
			предоставляется до 60 дней, а иному поставщику — только 23 дня? 36. Какое правовое основание позволяет устанавливать разные сроки исполнения договора для участников одного лота? 37. Какой гарантийный срок является обязательным: 12 месяцев из общей части либо 12 месяцев после ввода/18 месяцев после поставки из описания? 38. Как следует применять условие «в зависимости от того, что наступит раньше», если ввод в эксплуатацию может состояться до либо после поставки? 39. Кто осуществляет ввод в эксплуатацию и каким документом фиксируется его дата, если монтаж и пусконаладка не включены в сопутствующие услуги? 40. В какой срок поставщик обязан устранить неисправность или заменить вентилятор в период гарантии? 41. Кто оплачивает демонтаж, транспортировку и повторный			

			монтаж неисправного оборудования, установленного на кровле? 42. Какие конкретные положения ГОСТ 5976-2020 применяются к закупаемому вентилятору и каким документом подтверждается соответствие? 43. Что понимается под «документом, подтверждающим качество продукции»? Укажите закрытый перечень допустимых документов. 44. Подтвердите, что сертификат или декларация будут требоваться только при наличии обязательного подтверждения соответствия и исключительно на этапе поставки. 45. Подтвердите, что КД не предусматривает авторизационные письма, дилерские сертификаты и иные документы производителя, поскольку действующее Приложение 13 запрещает квалификационные требования к поставщику, а прежние положения о письмах и свидетельствах исключены из формы. 46. Как будет проверяться			
			производительность 4000 м³/ч и давление 430–450 Па: по паспорту производителя либо фактическими измерениями после установки? 47. Если предусмотрены испытания, кто предоставляет анемометр, дифференциальный манометр, измерительные участки воздуховода и поверенные приборы? 48. Каким образом будет проверяться IP54 электродвигателя, режим S1, качество антикоррозионного покрытия и пригодность к наружной эксплуатации? 49. Каким документом подтверждается пригодность вентилятора для удаления воздуха, содержащего жир и влагу, и какие требования установлены к очистке оборудования? 50. Просим исключить конкретное обозначение ВР-С-315-О-2,2/4-ПО-У2, установить расчетную рабочую точку, предоставить данные существующих систем, определить монтажную комплектацию, единый срок и методику приемки, после			
			чего повторно разместить конкурентную техническую спецификацию.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель управления питания и коммунальных услуг Худайбергенов Фуркат Ергашевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18234571

№ конкурса 17382135-1
Название конкурса Вентилятор радиальный ВР-С-315-О-2,2/4-ПО-У2 для филиалов РГП "Еңбек", товар должен соотвествовать требованиям технической спецификации.
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-27 12:28:53 по 2026-07-29 12:28:53
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	910823301002	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. В наименовании конкурса прямо указан вентилятор конкретного обозначения «ВР-С-315-О-2,2/4-ПО-У2». Такое обозначение представляет собой конкретное исполнение и фактически ориентирует закупку на заранее определенную модель, несмотря на использование общего наименования лота «Вентилятор». Требуем исключить модельное обозначение из наименования конкурса и описать потребность исключительно функциональными характеристиками. 2. Совокупность параметров: производительность не менее 4000 м³/ч, полное давление строго 430–450 Па, вынесенный электродвигатель, питание 380 В, исполнение для кровельной установки, опорная металлическая рама, выбросной элемент типа «гусак» и конкретное обозначение ВР-С-315-О-2,2/4-ПО-У2 может соответствовать ограниченному числу серийных изделий. Требуем подтвердить наличие не менее	2026-07-28 17:16:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с поступившим замечанием будут внесены изменения в техническую спецификацию.
			трех моделей разных производителей, соответствующих всем условиям, либо расширить допустимые диапазоны. 3. Диапазон полного давления 430–450 Па установлен чрезмерно узко — всего 20 Па. Вентиляторы с более высоким располагаемым давлением могут быть отрегулированы под фактическую сеть, однако формально не соответствуют верхнему пределу. Требуем установить минимально необходимое давление либо допустимый расширенный диапазон с учетом регулирования системы. 4. Производительность указана только как «не менее 4000 м³/ч», без рабочей точки, при которой должно обеспечиваться давление 430–450 Па. Производительность и давление вентилятора взаимосвязаны и должны определяться на одной аэродинамической характеристике. Без указания рабочей точки невозможно объективно сравнить предложения. Требуем установить расчетную рабочую			

			точку «расход–полное давление» и допустимые отклонения. 5. В ТС отсутствуют требования к мощности электродвигателя, частоте вращения рабочего колеса, коэффициенту полезного действия, уровню шума, классу энергоэффективности и температуре перемещаемой среды. При этом в наименовании модели присутствует обозначение «2,2/4», вероятно связанное с мощностью и числом полюсов двигателя. Требуем раскрыть данные параметры либо исключить скрытую привязку к конкретному исполнению. 6. Требование рабочего колеса с лопатками, загнутыми вперед или назад, является неопределенным, поскольку указанные конструкции имеют разные аэродинамические, энергетические и шумовые характеристики. Требуем определить необходимый результат по производительности, давлению, КПД и шуму, не оставляя принципиально разные исполнения без критериев			
			выбора. 7. Требование вынесенного электродвигателя сформулировано без определения допустимой конструкции, способа передачи вращения, защиты двигателя от атмосферных воздействий и доступа для обслуживания. Требуем конкретизировать функциональный результат и критерии приемки либо допустить иные безопасные конструкции, исключающие контакт двигателя с загрязненным воздухом. 8. В комплект поставки включена опорная металлическая рама для монтажа на кровле, однако отсутствуют размеры основания, точки крепления, допустимая нагрузка на кровлю, высота установки, материал и антикоррозионная защита рамы. Поставка универсальной рамы без данных по объектам может привести к невозможности монтажа. Требуем предоставить монтажные чертежи и размеры посадочных мест по каждому адресу. 9. ТС предусматривает выбросной			

			элемент типа «гусак» или аналогичный элемент с защитной сеткой, но не содержит его диаметра, сечения, высоты, угла отвода, материала и способа присоединения. Требуем определить объективные параметры данного элемента либо исключить его из комплектации вентилятора и закупать по фактическим размерам воздуховодов. 10. Требование возможности подключения к прямоугольному или круглому воздуховоду не содержит размеров и типа присоединительных фланцев. Один и тот же вентилятор не может без переходных элементов одновременно подключаться к неопределенному круглому и прямоугольному сечению. Требуем указать размеры существующих воздуховодов по каждому объекту и необходимые переходные элементы. 11. ТС содержит требования непосредственно к воздуховоду: скорость движения воздуха, потери давления и уклон в сторону кухни для			
			отвода конденсата и жировых отложений. Однако предметом закупки является вентилятор, воздуховоды в составе комплекта не указаны, а раздел сопутствующих услуг пуст. Требуем исключить требования к не закупаемым воздуховодам либо включить их в отдельный объем работ с проектом и сметой. 12. Требование предусмотреть уклон воздуховода при монтаже свидетельствует о наличии монтажных работ. При этом монтаж, демонтаж, обследование кровли, устройство проходок, герметизация, подключение к электрической сети и пусконаладка в разделе сопутствующих услуг отсутствуют. Требуем четко указать, закупается только товар или также монтаж системы. 13. Поставка распределена по многочисленным учреждениям Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. При этом для всех объектов установлена одна универсальная			

			комплектация без сведений о существующих системах, размерах воздуховодов, электросетях, основаниях и кровлях. Требуем предоставить технические данные и схемы по каждому месту поставки. 14. Срок поставки 23 календарных дня по заявке Заказчика без аванса для изготовления, комплектации и доставки 22 кровельных вентиляторов по множеству удаленных адресов является ограничивающим и может быть исполнен преимущественно поставщиком, заранее располагающим конкретной моделью на складе. Требуем установить объективный срок, учитывающий изготовление и межрегиональную логистику. 15. Для поставщика, включенного в Реестр казахстанских товаропроизводителей, установлен срок до 60 календарных дней, тогда как для остальных поставщиков — 23 дня. Разные сроки исполнения одного договора создают неодинаковые условия участия и требуют			
			прямого правового и технологического обоснования. Требуем установить единый срок поставки либо устранить дискриминационное различие. 16. В общей части гарантийный срок установлен 12 месяцев, а в описании товара — не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию либо 18 месяцев со дня поставки, в зависимости от того, что наступит раньше. Формулировка внутренне противоречива и позволяет сократить фактическую гарантию. Требуем установить единый момент начала и продолжительность гарантии. 17. Момент ввода оборудования в эксплуатацию не определен: отсутствуют монтаж, пусконаладка, сроки оформления акта и ответственная сторона. Исчисление гарантии от неопределенного события создает спорные условия исполнения договора. Требуем исчислять гарантию с даты подписания акта приема-передачи либо определить закрытый порядок			

			ввода. 18. Ссылка на ГОСТ 5976-2020 приведена без указания конкретных обязательных показателей и документов подтверждения. Требуем определить, какие положения стандарта применяются к данному исполнению вентилятора и каким документом подтверждается соответствие. 19. Формулировка о предоставлении «документа, подтверждающего качество продукции» является неопределенной. При отсутствии обязательного подтверждения соответствия комиссия не вправе по своему усмотрению требовать дополнительные сертификаты, письма или документы производителя. Требуем установить закрытый перечень документов, передаваемых исключительно при поставке. 20. Действующая форма Приложения 13 к Правилам государственных закупок запрещает устанавливать квалификационные требования к потенциальному поставщику. Из обновленной формы исключены			
			прежние положения о письмах, сертификатах и свидетельствах производителей, дилеров и дистрибьюторов. Требуем подтвердить, что в иных документах КД и при рассмотрении заявок не будут применяться авторизационные письма, дилерские сертификаты и иные документы третьих лиц. 21. В ТС отсутствуют требования к пожарной безопасности оборудования, допустимой температуре удаляемого воздуха, устойчивости к жировым отложениям, возможности очистки рабочего колеса и корпуса, доступу для технического обслуживания. Для кухонной вытяжной вентиляции данные параметры существеннее модельного обозначения. Требуем дополнить ТС объективными эксплуатационными требованиями. 22. В ТС отсутствует объективная методика приемки: не указано, как будут проверяться расход 4000 м³/ч, давление 430–450 Па, IP54, режим S1, антикоррозионная защита,			

			пригодность для наружной установки и работоспособность при загрязненном кухонном воздухе. Требуем установить перечень документов, измерений и испытаний. 23. Совокупность конкретного обозначения вентилятора, узкого диапазона давления, неопределенной монтажной комплектации и сокращенного срока поставки создает признаки формирования закупки под заранее выбранное изделие. Требуем исключить модель ВР-С-315-О-2,2/4-ПО-У2 из наименования конкурса и повторно разместить функциональную конкурентную ТС.			
2	910823301002	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Является ли обозначение «ВР-С-315-О-2,2/4-ПО-У2» конкретной моделью, серией или исполнением определенного производителя? Почему оно прямо включено в наименование конкурса? 2. Назовите не менее трех серийных моделей разных производителей, одновременно соответствующих обозначению, производительности 4000 м³/ч, давлению 430–450 Па, вынесенному двигателю, кровельному исполнению и комплектной раме. 3. Если требуемым является функциональный результат, почему наименование конкурса не ограничено формулировкой «радиальный вентилятор для вытяжки загрязненного кухонного воздуха»? 4. Каким аэродинамическим расчетом определена рабочая точка 4000 м³/ч и 430–450 Па? Представьте расчет потерь давления по каждому объекту. 5. При каком конкретном расходе вентилятор должен развивать	2026-07-28 17:16:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с поступившим замечанием будут внесены изменения в техническую спецификацию.

			давление 430–450 Па? Будет ли проверяться одновременное достижение обоих показателей? 6. Почему верхний предел давления установлен 450 Па? Будет ли отклонен вентилятор, обеспечивающий 470 или 500 Па и допускающий регулирование до расчетной точки? 7. Какое допустимое отклонение производительности и давления применяется при приемке с учетом погрешности измерений? 8. Какая мощность электродвигателя требуется? Что означает часть обозначения «2,2/4» в наименовании конкурса? 9. Допускается ли электродвигатель большей или меньшей мощности при достижении расчетной рабочей точки и меньшем энергопотреблении? 10. Какой минимальный КПД вентилятора и электродвигателя требуется? Почему показатели энергоэффективности отсутствуют? 11. Какой предельный уровень звуковой мощности			
			или звукового давления допустим при эксплуатации вентилятора? 12. Какова максимальная температура удаляемого воздуха и температура наружной среды в местах установки? 13. Какой класс климатического исполнения требуется и каким документом он подтверждается? 14. Какая конкретная конструкция считается «вынесенным электродвигателем»? Допускается ли прямой привод, если двигатель конструктивно изолирован от загрязненного воздушного потока? 15. Почему одновременно допускаются лопатки, загнутые вперед и назад, если такие рабочие колеса имеют разные характеристики? По каким критериям будет определяться эквивалентность? 16. Представьте размеры и чертежи существующих присоединительных воздуховодов по каждому из учреждений. 17. В каких учреждениях используются круглые			

			воздуховоды, а в каких прямоугольные? Укажите размеры каждого сечения и тип фланцев. 18. Кто должен поставить переходники между вентилятором и существующими воздуховодами, если их размеры отличаются? 19. Что входит в комплект крепежных элементов: анкеры, болты, гайки, шайбы, фланцевый крепеж, кровельные крепления или иные изделия? 20. Укажите размеры, материал, толщину металла, покрытие и несущую способность опорной рамы для кровельной установки. 21. Как поставщик должен изготовить универсальную раму без данных о кровлях, основаниях и существующих посадочных местах? 22. Кто несет ответственность за расчет нагрузки на кровлю и устойчивость оборудования к ветровым и снеговым нагрузкам? 23. Каковы размеры и материал выбросного элемента типа «гусак»? Должен ли он			
			поставляться отдельно для каждого вентилятора? 24. Какое проходное сечение и сопротивление должна иметь защитная металлическая сетка, чтобы не снижать расчетную производительность? 25. Почему в ТС установлены требования к скорости воздуха и уклону воздуховода, если воздуховоды не входят в комплект поставки? 26. Входит ли в договор демонтаж существующих вентиляторов, подъем оборудования на кровлю, установка рамы, подключение воздуховодов, герметизация проходок и электрическое подключение? 27. Если монтаж входит в договор, почему раздел сопутствующих услуг оставлен пустым? 28. Кто выполняет устройство уклона воздуховода, дренаж конденсата и удаление жировых отложений? 29. Требуется ли поставщику обследовать все места установки до поставки? Как обеспечивается			

			доступ на объекты уголовно-исполнительной системы? 30. Укажите требования к пропускному режиму, времени разгрузки, контактным лицам и порядку приемки по каждому адресу. 31. Должен ли поставщик оформить отдельную накладную и акт на каждое учреждение либо единый акт на все 22 вентилятора? 32. С какой даты исчисляются 23 календарных дня: с даты отправления заявки, ее регистрации, получения поставщиком либо подтверждения получения? 33. Может ли Заказчик направить отдельные заявки в разные даты и каким будет максимальный срок исполнения всего договора? 34. Каким расчетом подтверждена возможность изготовления и доставки 22 вентиляторов по нескольким областям за 23 календарных дня без аванса? 35. Почему поставщику из Реестра казахстанских товаропроизводителей			
			предоставляется до 60 дней, а иному поставщику — только 23 дня? 36. Какое правовое основание позволяет устанавливать разные сроки исполнения договора для участников одного лота? 37. Какой гарантийный срок является обязательным: 12 месяцев из общей части либо 12 месяцев после ввода/18 месяцев после поставки из описания? 38. Как следует применять условие «в зависимости от того, что наступит раньше», если ввод в эксплуатацию может состояться до либо после поставки? 39. Кто осуществляет ввод в эксплуатацию и каким документом фиксируется его дата, если монтаж и пусконаладка не включены в сопутствующие услуги? 40. В какой срок поставщик обязан устранить неисправность или заменить вентилятор в период гарантии? 41. Кто оплачивает демонтаж, транспортировку и повторный			

			монтаж неисправного оборудования, установленного на кровле? 42. Какие конкретные положения ГОСТ 5976-2020 применяются к закупаемому вентилятору и каким документом подтверждается соответствие? 43. Что понимается под «документом, подтверждающим качество продукции»? Укажите закрытый перечень допустимых документов. 44. Подтвердите, что сертификат или декларация будут требоваться только при наличии обязательного подтверждения соответствия и исключительно на этапе поставки. 45. Подтвердите, что КД не предусматривает авторизационные письма, дилерские сертификаты и иные документы производителя, поскольку действующее Приложение 13 запрещает квалификационные требования к поставщику, а прежние положения о письмах и свидетельствах исключены из формы. 46. Как будет проверяться			
			производительность 4000 м³/ч и давление 430–450 Па: по паспорту производителя либо фактическими измерениями после установки? 47. Если предусмотрены испытания, кто предоставляет анемометр, дифференциальный манометр, измерительные участки воздуховода и поверенные приборы? 48. Каким образом будет проверяться IP54 электродвигателя, режим S1, качество антикоррозионного покрытия и пригодность к наружной эксплуатации? 49. Каким документом подтверждается пригодность вентилятора для удаления воздуха, содержащего жир и влагу, и какие требования установлены к очистке оборудования? 50. Просим исключить конкретное обозначение ВР-С-315-О-2,2/4-ПО-У2, установить расчетную рабочую точку, предоставить данные существующих систем, определить монтажную комплектацию, единый срок и методику приемки, после			
			чего повторно разместить конкурентную техническую спецификацию.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной

конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления питания и коммунальных услуг Худайбергенов Фуркат Ергашевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).