Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18244030

Конкурстың № 17384971-1
Конкурстың атауы UPS Socomec DELPHYS сервистік-техникалық қызмет көрсету (ИБП-1, ИБП-2, ИБП-3, ИБП-4) жөніндегі жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-28 09:54:47 дейін 2026-07-30 09:54:47
Ұйымдастырушының атауы "Астана Опера" Мемлекеттік опера және балет театры" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	141040028713	ҚҚ жобасына ескерту	1. Замечание к квалификационным требованиям В квалификационных требованиях установлено обязательное наличие инженера-энергетика с высшим образованием по специальности в области электроэнергетики, а также группы допуска по электробезопасности не ниже IV, удостоверения по пожарно-техническому минимуму и сертификата по безопасности и охране труда. Просим пересмотреть указанное требование и изложить его в следующей редакции: «Инженер с высшим техническим образованием (электроэнергетика, электротехника, электроснабжение, автоматизация, радиоэлектроника, приборостроение, промышленная электроника либо иное профильное техническое образование), имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже IV, удостоверение по пожарной безопасности и документ о прохождении обучения по безопасности и охране труда.» Обоснование.	2026-07-30 08:08:03	Отклонить замечания	Предметом закупки является сервисно-техническое обслуживание источников бесперебойного питания промышленного класса мощностью 200 kVA/160 kW, интегрированных в систему электроснабжения критически важных объектов. Выполнение данных работ требует не только допуска по электробезопасности, но и профильных знаний в области построения и функционирования систем электроснабжения: расчёта и распределения электрических нагрузок, взаимодействия ИБП с внешней питающей сетью и резервными источниками питания, а также схем электроснабжения объекта в целом. Указанные компетенции формируются в рамках профильного высшего образования по специальностям в области электроэнергетики и не могут считаться равнозначными общим компетенциям в области радиоэлектроники, приборостроения или промышленной электроники, поскольку последние не предполагают

			/> Предметом закупки является сервисное обслуживание и ремонт источников бесперебойного питания SOCOMEC, включающий диагностику, замену электронных плат управления, силовых модулей, проведение пусконаладочных работ и настройку оборудования. Данные работы выполняются специалистами по промышленной электронике, силовой электронике, автоматизации и системам бесперебойного электроснабжения. Наличие исключительно диплома по специальности «Электроэнергетика» не является обязательным условием для выполнения указанных работ и необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков. При этом обязательное наличие у специалиста IV группы по электробезопасности уже подтверждает его право выполнять работы в действующих электроустановках и является достаточным требованием с точки зрения обеспечения безопасности выполнения работ.			обязательного изучения дисциплин, связанных с проектированием и эксплуатацией систем электроснабжения. Группа допуска по электробезопасности IV является самостоятельным и отдельным требованием, подтверждающим право лица на выполнение работ в действующих электроустановках, и не заменяет требование к профильному образованию, поскольку регулирует разные аспекты допуска специалиста к работе. Таким образом, установленное требование напрямую связано с предметом закупки, является объективно обоснованным с точки зрения обеспечения надлежащего качества и безопасности выполнения работ и не может рассматриваться как необоснованно ограничивающее конкуренцию. Согласно пункту 6 технической спецификации, ряд ключевых операций по обслуживанию ИБП (снятие параметров работы системы, калибровка и настройка плат управления, контроль

			/> Установление требования исключительно к инженеру-энергетику не связано непосредственно с предметом закупки и ограничивает участие организаций, имеющих квалифицированных сервисных инженеров с профильным техническим образованием и необходимыми сертификатами производителя оборудования. 2. Замечание к технической спецификации Пунктом 8 технической спецификации предусмотрено обязательное наличие работников, имеющих действующие сертификаты производителя Socomec по ремонту и обслуживанию ИБП DELPHYS и MASTERYS, а также обязательное предоставление аккредитационного письма либо подтверждения завода-изготовителя о праве работы со специализированным программным обеспечением Socomec. Считаем указанные требования избыточными и ограничивающими конкуренцию. Просим изложить данные требования в следующей редакции: «Работы			состояния силовых модулей и АКБ) выполняется исключительно с использованием специализированного программного обеспечения производства Socomec (XpertSoft). Данное программное обеспечение не находится в открытом доступе и не может быть заменено «совместимым» аналогом без риска некорректного считывания параметров, ошибочной калибровки или повреждения силовых модулей оборудования. Требование о предоставлении аккредитационного письма либо подтверждения завода-изготовителя о праве работы с данным ПО не является избыточным — это единственный документ, объективно подтверждающий, что потенциальный поставщик имеет легальный доступ к указанному программному обеспечению и, соответственно, техническую возможность выполнить работы в объёме, предусмотренном технической спецификацией. Аналогичным образом, наличие действующих сертификатов

			должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими опыт обслуживания промышленных источников бесперебойного питания аналогичного класса и мощности. При выполнении работ допускается использование специализированного программного обеспечения производителя либо совместимого программного обеспечения, обеспечивающего выполнение диагностики, чтение параметров, настройку и тестирование оборудования.» Также предлагаем исключить обязательное требование о предоставлении аккредитационного письма производителя на использование программного обеспечения, поскольку наличие либо отсутствие такого письма не влияет на качество выполнения работ и не является обязательным условием выполнения сервисного обслуживания. Кроме того, в технической спецификации уже содержатся требования о: предоставлении гарантии на выполненные			производителя по ремонту и обслуживанию именно моделей DELPHYS и MASTERYS подтверждает, что специалист прошёл обучение по особенностям конкретных линеек оборудования (архитектура силовых модулей, алгоритмы работы контроллеров, процедуры калибровки), что не может быть подтверждено общим опытом обслуживания «аналогичного класса и мощности» оборудования других производителей. Дополнительно обращаем внимание, что установка деградировавших/некорректно настроенных компонентов без соответствующей квалификации специалиста и легального доступа к специализированному ПО производителя создаёт риск утраты гарантии производителя на оборудование и не позволяет обеспечить требуемое пунктом 7 технической спецификации восстановление штатных параметров работы оборудования. Наличие прочих требований технической спецификации (гарантия на работы,

			работы; использовании оригинальных либо полностью совместимых запасных частей; проведении тестирования оборудования под нагрузкой; предоставлении сервисного отчета, протоколов испытаний и технического заключения; обеспечении восстановления полной работоспособности оборудования. Указанные требования являются достаточными для подтверждения качества оказываемых услуг и позволяют объективно оценить результат выполненных работ без установления дополнительных требований, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных участников закупки. Просим внести соответствующие изменения в квалификационные требования и техническую спецификацию для обеспечения добросовестной конкуренции и расширения круга потенциальных поставщиков при сохранении требований к качеству и безопасности выполняемых			оригинальные комплектующие, тестирование под нагрузкой, сервисный отчёт и протоколы испытаний) не является взаимозаменяемым с требованием о квалификации персонала и легальном доступе к ПО производителя, поскольку данные группы требований регулируют разные этапы и аспекты обеспечения качества работ.
			работ.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Председатель Правления Совостьянов Александр Александрович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18244030

№ конкурса 17384971-1
Название конкурса Работы по сервисно-техническому обслуживанию (ИБП-1, ИБП-2, ИБП-3, ИБП-4) UPS Socomec DELPHYS
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-28 09:54:47 по 2026-07-30 09:54:47
Наименование организатора Некоммерческое акционерное общество "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	141040028713	Замечание к КД	1. Замечание к квалификационным требованиям В квалификационных требованиях установлено обязательное наличие инженера-энергетика с высшим образованием по специальности в области электроэнергетики, а также группы допуска по электробезопасности не ниже IV, удостоверения по пожарно-техническому минимуму и сертификата по безопасности и охране труда. Просим пересмотреть указанное требование и изложить его в следующей редакции: «Инженер с высшим техническим образованием (электроэнергетика, электротехника, электроснабжение, автоматизация, радиоэлектроника, приборостроение, промышленная электроника либо иное профильное техническое образование), имеющий группу допуска по электробезопасности не ниже IV, удостоверение по пожарной безопасности и документ о прохождении обучения по безопасности и охране труда.» Обоснование.	2026-07-30 08:08:03	Отклонить замечания	Предметом закупки является сервисно-техническое обслуживание источников бесперебойного питания промышленного класса мощностью 200 kVA/160 kW, интегрированных в систему электроснабжения критически важных объектов. Выполнение данных работ требует не только допуска по электробезопасности, но и профильных знаний в области построения и функционирования систем электроснабжения: расчёта и распределения электрических нагрузок, взаимодействия ИБП с внешней питающей сетью и резервными источниками питания, а также схем электроснабжения объекта в целом. Указанные компетенции формируются в рамках профильного высшего образования по специальностям в области электроэнергетики и не могут считаться равнозначными общим компетенциям в области радиоэлектроники, приборостроения или промышленной электроники, поскольку последние не предполагают

			/> Предметом закупки является сервисное обслуживание и ремонт источников бесперебойного питания SOCOMEC, включающий диагностику, замену электронных плат управления, силовых модулей, проведение пусконаладочных работ и настройку оборудования. Данные работы выполняются специалистами по промышленной электронике, силовой электронике, автоматизации и системам бесперебойного электроснабжения. Наличие исключительно диплома по специальности «Электроэнергетика» не является обязательным условием для выполнения указанных работ и необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков. При этом обязательное наличие у специалиста IV группы по электробезопасности уже подтверждает его право выполнять работы в действующих электроустановках и является достаточным требованием с точки зрения обеспечения безопасности выполнения работ.			обязательного изучения дисциплин, связанных с проектированием и эксплуатацией систем электроснабжения. Группа допуска по электробезопасности IV является самостоятельным и отдельным требованием, подтверждающим право лица на выполнение работ в действующих электроустановках, и не заменяет требование к профильному образованию, поскольку регулирует разные аспекты допуска специалиста к работе. Таким образом, установленное требование напрямую связано с предметом закупки, является объективно обоснованным с точки зрения обеспечения надлежащего качества и безопасности выполнения работ и не может рассматриваться как необоснованно ограничивающее конкуренцию. Согласно пункту 6 технической спецификации, ряд ключевых операций по обслуживанию ИБП (снятие параметров работы системы, калибровка и настройка плат управления, контроль

			/> Установление требования исключительно к инженеру-энергетику не связано непосредственно с предметом закупки и ограничивает участие организаций, имеющих квалифицированных сервисных инженеров с профильным техническим образованием и необходимыми сертификатами производителя оборудования. 2. Замечание к технической спецификации Пунктом 8 технической спецификации предусмотрено обязательное наличие работников, имеющих действующие сертификаты производителя Socomec по ремонту и обслуживанию ИБП DELPHYS и MASTERYS, а также обязательное предоставление аккредитационного письма либо подтверждения завода-изготовителя о праве работы со специализированным программным обеспечением Socomec. Считаем указанные требования избыточными и ограничивающими конкуренцию. Просим изложить данные требования в следующей редакции: «Работы			состояния силовых модулей и АКБ) выполняется исключительно с использованием специализированного программного обеспечения производства Socomec (XpertSoft). Данное программное обеспечение не находится в открытом доступе и не может быть заменено «совместимым» аналогом без риска некорректного считывания параметров, ошибочной калибровки или повреждения силовых модулей оборудования. Требование о предоставлении аккредитационного письма либо подтверждения завода-изготовителя о праве работы с данным ПО не является избыточным — это единственный документ, объективно подтверждающий, что потенциальный поставщик имеет легальный доступ к указанному программному обеспечению и, соответственно, техническую возможность выполнить работы в объёме, предусмотренном технической спецификацией. Аналогичным образом, наличие действующих сертификатов

			должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими опыт обслуживания промышленных источников бесперебойного питания аналогичного класса и мощности. При выполнении работ допускается использование специализированного программного обеспечения производителя либо совместимого программного обеспечения, обеспечивающего выполнение диагностики, чтение параметров, настройку и тестирование оборудования.» Также предлагаем исключить обязательное требование о предоставлении аккредитационного письма производителя на использование программного обеспечения, поскольку наличие либо отсутствие такого письма не влияет на качество выполнения работ и не является обязательным условием выполнения сервисного обслуживания. Кроме того, в технической спецификации уже содержатся требования о: предоставлении гарантии на выполненные			производителя по ремонту и обслуживанию именно моделей DELPHYS и MASTERYS подтверждает, что специалист прошёл обучение по особенностям конкретных линеек оборудования (архитектура силовых модулей, алгоритмы работы контроллеров, процедуры калибровки), что не может быть подтверждено общим опытом обслуживания «аналогичного класса и мощности» оборудования других производителей. Дополнительно обращаем внимание, что установка деградировавших/некорректно настроенных компонентов без соответствующей квалификации специалиста и легального доступа к специализированному ПО производителя создаёт риск утраты гарантии производителя на оборудование и не позволяет обеспечить требуемое пунктом 7 технической спецификации восстановление штатных параметров работы оборудования. Наличие прочих требований технической спецификации (гарантия на работы,

			работы; использовании оригинальных либо полностью совместимых запасных частей; проведении тестирования оборудования под нагрузкой; предоставлении сервисного отчета, протоколов испытаний и технического заключения; обеспечении восстановления полной работоспособности оборудования. Указанные требования являются достаточными для подтверждения качества оказываемых услуг и позволяют объективно оценить результат выполненных работ без установления дополнительных требований, которые могут привести к необоснованному ограничению круга потенциальных участников закупки. Просим внести соответствующие изменения в квалификационные требования и техническую спецификацию для обеспечения добросовестной конкуренции и расширения круга потенциальных поставщиков при сохранении требований к качеству и безопасности выполняемых			оригинальные комплектующие, тестирование под нагрузкой, сервисный отчёт и протоколы испытаний) не является взаимозаменяемым с требованием о квалификации персонала и легальном доступе к ПО производителя, поскольку данные группы требований регулируют разные этапы и аспекты обеспечения качества работ.
			работ.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Совостьянов Александр Александрович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).