Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18257236

Конкурстың № 17395155-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-29 10:06:09 дейін 2026-07-31 10:06:09
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	210640036818	ҚҚ жобасына ескерту	В документации используются обозначения климатического исполнения «УХЛ» и «УХЛ-1». Просим установить единое точное обозначение климатического исполнения и категории размещения во всех языковых версиях технических спецификаций. Установлен диапазон эксплуатации от минус 50 °С до плюс 45 °С. Просим указать нормативный документ, конкретный пункт стандарта и метод испытаний, которыми должно подтверждаться соответствие указанному диапазону. Установлено обязательное наличие внутреннего слоя именно из резиновой камеры толщиной не менее 0,35 мм. Просим указать нормативное обоснование ограничения материала внутреннего слоя исключительно резиной либо допустить эквивалентное эластомерное или полимерное покрытие при условии подтверждения всех требуемых характеристик протоколом аккредитованной испытательной лаборатории и соответствия СТ РК	2026-07-29 12:06:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш вопрос касательно единого климатического исполнения пожарных рукавов «УХЛ» и «УХЛ-1», по результатам рассмотрения принято решение о внесении соответствующих изменений в техническую спецификацию. Касательно вопроса о требований внутреннего слоя пожарного рукава из резиновой камеры толщиной не менее 0,35 мм, сообщаем что по результатам анализа эксплуатации пожарных напорных рукавов в реальных условиях применения установлено, что внутренний гидроизоляционный слой, выполненный из резиновой камеры, обладает более высокой ремонтопригодностью, устойчивостью к механическим повреждениям и длительным эксплуатационным нагрузкам. Практика использования в подразделениях показала, что рукава с резиновой камерой обеспечивают более надежную работу при интенсивной эксплуатации и неоднократном использовании. В связи с этим

			1714-2007 и ТР ЕАЭС 043/2017. В казахской и русской версиях спецификаций применяются различные обозначения соединительных головок: «ӨБ-65/80/150» и «ГР-65/80/150». Просим привести обозначения к единому виду, исключающему различное толкование комплектации. Технической спецификацией предусмотрено нанесение на каждую соединительную головку юридического адреса предприятия-изготовителя. Размещение полного юридического адреса непосредственно на серийной соединительной головке технически затруднительно и нехарактерно для стандартной заводской маркировки. Просим исключить данное требование либо разрешить указывать юридический адрес изготовителя в паспорте, на упаковке или в сопроводительной документации, сохранив на головке товарный знак изготовителя, год выпуска, условный проход и максимальное рабочее давление. Приёмка товара			требование о выполнении внутреннего гидроизоляционного слоя из резиновой камеры сохранено без изменений как отвечающее условиям практической эксплуатации и направленное на обеспечение надежности и долговечности пожарных напорных рукавов. На вопрос что в казахской и русской версиях спецификаций применяются различные обозначения соединительных головок: «ӨБ-65/80/150» и «ГР-65/80/150» сообщаем, что обозначение соединительных головок в редакции технической спецификации на государственном языке приведено в соответствии с терминологией, установленной соответствующим государственным стандартом Республики Казахстан (СТ РК), и является официальным переводом наименования. При этом перевод технической спецификации на государственный или русский язык не изменяет технических требований к предмету закупки и не создает

			предусмотрена только после проведения испытаний за счёт поставщика, однако не определены перечень испытаний, количество отбираемых образцов, место и сроки проведения, применяемые методики, порядок оплаты, а также действия сторон при получении спорных результатов. Просим заранее конкретизировать порядок проведения испытаний и критерии приёмки товара. Указанные положения могут привести к различному толкованию требований участниками, ограничению возможности предложения серийной сертифицированной продукции и возникновению споров при исполнении договора. Просим устранить выявленные неоднозначности и опубликовать уточнённые технические спецификации			дополнительных обязательств для потенциальных поставщиков. Касательно требования о нанесение на каждую соединительную головку полного юридического адреса предприятия-изготовителя сообщаем, что по результатам рассмотрения принято решение о внесении соответствующих изменений в техническую спецификацию. На вопрос о том, что приёмка товара предусмотрена только после проведения испытаний за счёт поставщика, сообщаем следующее, условие не устанавливает обязанность проведения отдельных или дополнительных испытаний, а предусматривает право Заказчика осуществить технический контроль и (или) испытания поставленного товара в целях подтверждения его соответствия требованиям технической спецификации. Испытания проводятся при необходимости в соответствии с требованиями нормативной документации на соответствующий вид продукции.
						Дополнительная регламентация порядка проведения испытаний не требуется.

2	011240003491	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый заказчик! В ходе изучения технического задания мы обнаружили, что в части требований к пожарным рукавам указана только одна конструкция – с резиновой камерой и наружным тканевым чехлом. Обращаем Ваше внимание, что согласно действующему ГОСТ Р 53331-2009 и международному стандарту ISO 14557, пожарные напорные рукава могут изготавливаться также в исполнении с тканым каркасом без наружного покрытия и внутренним полимерным гидроизоляционным слоем (например, из полиуретана или ПВХ). Обе конструкции обеспечивают одинаковые рабочие параметры (давление, разрывную нагрузку, гибкость) при соблюдении заявленных характеристик, однако вторая обладает меньшим весом и более низкой стоимостью. Считаем, что закрепление единственного варианта необоснованно ограничивает круг потенциальных участников закупки и может быть	2026-07-29 14:36:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно вопроса о требованиях к конструкции пожарного рукава из резиновой камеры м каркасом (чехлом) из синтетических волокон, сообщаем что по результатам анализа эксплуатации пожарных напорных рукавов в реальных условиях применения установлено, что внутренний гидроизоляционный слой, выполненный из резиновой камеры, обладает более высокой ремонтопригодностью, устойчивостью к механическим повреждениям и длительным эксплуатационным нагрузкам. Практика использования в подразделениях показала, что рукава с резиновой камерой обеспечивают более надежную работу при интенсивной эксплуатации и неоднократном использовании. В связи с этим требование о выполнении внутреннего гидроизоляционного слоя из резиновой камеры сохранено без изменений как отвечающее условиям практической эксплуатации и направленное на обеспечение надежности и долговечности

			расценено как создание преимуществ отдельному производителю. В то же время включение альтернативной конструкции не ухудшает качества и надёжности поставляемых изделий. В связи с этим просим Вас рассмотреть возможность изложить требование к рукавам в следующей редакции : «Пожарные рукава должны быть выполнены по одному из вариантов: – с внутренним гидроизоляционным слоем из резиновой камеры и каркасом (чехлом) из синтетических волокон; – с тканым каркасом из синтетических волокон без наружного защитного покрытия и внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров (полиуретан, ПВХ или аналоги). Оба варианта должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53331 по рабочему давлению, прочности и другим параметрам, указанным в спецификации.» Уверены, что такое уточнение позволит привлечь			пожарных напорных рукавов.
			больше надёжных поставщиков, сохранив при этом все эксплуатационные характеристики рукавов			
3	230440045328	ҚҚ жобасына ескерту	В лоте 81249715 должно быть описание "Рукава напорные-51мм", тогда как в приложении 13 речь идет о 77 мм. Просим заменить на 51 мм	2026-07-29 22:06:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В приложение 13 конкурсной документации изменения внесены.

4	150440007675	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик! При анализе положений закупочной документации на поставку пожарно-технической продукции (напорных рукавов) наша организация выявила ряд существенных правовых и технических противоречий. Ряд параметров сформулирован таким образом, что объективно препятствует участию добросовестных поставщиков серийных сертифицированных изделий и создает риски двоякого толкования условий договора. В целях недопущения нарушения принципов прозрачности и равноправия участников просим Вас рассмотреть следующие замечания и внести необходимые корректировки в текст Технической спецификации: 1. Устранение правовой и технической неопределенности в климатическом исполнении В тексте документации допущено параллельное использование аббревиатур «УХЛ» и «УХЛ-1» (в соответствии с ГОСТ 15150). Учитывая, что	2026-07-29 14:59:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш вопрос касательно единого климатического исполнения пожарных рукавов «УХЛ» и «УХЛ-1», по результатам рассмотрения принято решение о внесении соответствующих изменений в техническую спецификацию. Касательно вопроса о требований к внутреннему гидроизоляционному слою из резиновой камеры сообщаем, что по результатам анализа эксплуатации пожарных напорных рукавов в реальных условиях применения установлено, что внутренний гидроизоляционный слой, выполненный из резиновой камеры, обладает более высокой ремонтопригодностью, устойчивостью к механическим повреждениям и длительным эксплуатационным нагрузкам. Практика использования в подразделениях показала, что рукава с резиновой камерой обеспечивают более надежную работу при интенсивной эксплуатации и неоднократном использовании. В связи с этим требование о

			категория «1» определяет эксплуатацию на открытом воздухе, расхождение в формулировках может повлечь разногласия при оценке соответствия товара. Предложение: Унифицировать требования и закрепить единое обозначение — «УХЛ1» — во всех разделах документации и на всех языках перевода. 2. Подтверждение температурного диапазона Документацией задан рабочий температурный интервал от минус 50 °C до плюс 45 °C, однако отсутствуют ссылки на конкретные методы контроля. Предложение: Четко указать нормативный акт, номер статьи/пункта и стандартную методику испытаний, с помощью которой должна подтверждаться работоспособность изделий в указанных климатических условиях. 3. Свобода выбора материалов при соблюдении обязательных стандартов Техническое задание содержит жесткое требование к			выполнении внутреннего гидроизоляционного слоя из резиновой камеры сохранено без изменений как отвечающее условиям практической эксплуатации и направленное на обеспечение надежности и долговечности пожарных напорных рукавов. Касательно вопроса методов контроля рабочего температурного интервала от минус 50 °C до плюс 45 °C, сообщаем что работоспособность рукавов в диапазоне температур от −50 °C до +45 °C подтверждается результатами испытаний в соответствии с СТ РК 1714-2007 «Техника пожарная. Оборудование пожарное. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний». Касательно вопроса гармонизации терминологии соединительных головок «ГР-65/80/150» и «ӨБ-65/80/150» в языковых версиях сообщаем, что обозначение соединительных

			внутреннему гидроизоляционному слою — исключительно резиновая камера толщиной от 0,35 мм. Подобное ограничение игнорирует действующие технические регламенты (ТР ЕАЭС 043/2017 и СТ РК 1714-2007), которые допускают применение современных полимерных и эластомерных покрытий (полиуретан, ПВХ и др.), не уступающих резине по эксплуатационным свойствам, но превосходящих её по ряду параметров веса и износостойкости. Фиксация в ТЗ конкретного материала сужает круг потенциальных производителей. Предложение: Изменить формулировку, разрешив использование альтернативных полимерных и эластомерных покрытий при условии подтверждения их характеристик протоколами аккредитованной лаборатории на соответствие СТ РК 1714-2007 и ТР ЕАЭС 043/2017. 4. Гармонизация терминологии в языковых версиях В русскоязычной и казахской редакциях			головок в редакции технической спецификации на государственном языке приведено в соответствии с терминологией, установленной соответствующим государственным стандартом Республики Казахстан (СТ РК), и является официальным переводом наименования. При этом перевод технической спецификации на государственный или русский язык не изменяет технических требований к предмету закупки и не создает дополнительных обязательств для потенциальных поставщиков. Касательно требовании о нанесение на каждую соединительную головку полного юридического адреса предприятия-изготовителя сообщаем, что по результатам рассмотрения принято решение о внесении соответствующих изменений в техническую спецификацию.

			спецификации зафиксированы разные обозначения комплектующих изделий (соединительных головок): «ГР-65/80/150» и «ӨБ-65/80/150». Предложение: Привести номенклатурные наименования к единообразию для исключения ошибок при поставке и приемке товара. 5. Оптимизация требований к заводской маркировке В проект требований включено условие о нанесении полного юридического адреса изготовителя на каждую соединительную головку. Габаритные размеры и геометрия серийных соединительных головок физически не позволяют разместить такой объем информации. Предложение: Скорректировать требование, предусмотрев нанесение юридического адреса предприятия в эксплуатационной документации (паспорте) или на индивидуальной упаковке, а на корпусе головки оставить стандартный набор данных (товарный знак, условный проход, рабочее			
			давление и год выпуска). Надеемся на конструктивный подход к рассмотрению настоящего обращения, устранение выявленных правовых и технических пробелов и публикацию скорректированной редакции документации.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18257236

№ конкурса 17395155-1
Название конкурса О проведении государственной закупки товара для ГУ «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-29 10:06:09 по 2026-07-31 10:06:09
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	210640036818	Замечание к КД	В документации используются обозначения климатического исполнения «УХЛ» и «УХЛ-1». Просим установить единое точное обозначение климатического исполнения и категории размещения во всех языковых версиях технических спецификаций. Установлен диапазон эксплуатации от минус 50 °С до плюс 45 °С. Просим указать нормативный документ, конкретный пункт стандарта и метод испытаний, которыми должно подтверждаться соответствие указанному диапазону. Установлено обязательное наличие внутреннего слоя именно из резиновой камеры толщиной не менее 0,35 мм. Просим указать нормативное обоснование ограничения материала внутреннего слоя исключительно резиной либо допустить эквивалентное эластомерное или полимерное покрытие при условии подтверждения всех требуемых характеристик протоколом аккредитованной испытательной лаборатории и соответствия СТ РК	2026-07-29 12:06:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш вопрос касательно единого климатического исполнения пожарных рукавов «УХЛ» и «УХЛ-1», по результатам рассмотрения принято решение о внесении соответствующих изменений в техническую спецификацию. Касательно вопроса о требований внутреннего слоя пожарного рукава из резиновой камеры толщиной не менее 0,35 мм, сообщаем что по результатам анализа эксплуатации пожарных напорных рукавов в реальных условиях применения установлено, что внутренний гидроизоляционный слой, выполненный из резиновой камеры, обладает более высокой ремонтопригодностью, устойчивостью к механическим повреждениям и длительным эксплуатационным нагрузкам. Практика использования в подразделениях показала, что рукава с резиновой камерой обеспечивают более надежную работу при интенсивной эксплуатации и неоднократном использовании. В связи с этим

			1714-2007 и ТР ЕАЭС 043/2017. В казахской и русской версиях спецификаций применяются различные обозначения соединительных головок: «ӨБ-65/80/150» и «ГР-65/80/150». Просим привести обозначения к единому виду, исключающему различное толкование комплектации. Технической спецификацией предусмотрено нанесение на каждую соединительную головку юридического адреса предприятия-изготовителя. Размещение полного юридического адреса непосредственно на серийной соединительной головке технически затруднительно и нехарактерно для стандартной заводской маркировки. Просим исключить данное требование либо разрешить указывать юридический адрес изготовителя в паспорте, на упаковке или в сопроводительной документации, сохранив на головке товарный знак изготовителя, год выпуска, условный проход и максимальное рабочее давление. Приёмка товара			требование о выполнении внутреннего гидроизоляционного слоя из резиновой камеры сохранено без изменений как отвечающее условиям практической эксплуатации и направленное на обеспечение надежности и долговечности пожарных напорных рукавов. На вопрос что в казахской и русской версиях спецификаций применяются различные обозначения соединительных головок: «ӨБ-65/80/150» и «ГР-65/80/150» сообщаем, что обозначение соединительных головок в редакции технической спецификации на государственном языке приведено в соответствии с терминологией, установленной соответствующим государственным стандартом Республики Казахстан (СТ РК), и является официальным переводом наименования. При этом перевод технической спецификации на государственный или русский язык не изменяет технических требований к предмету закупки и не создает

			предусмотрена только после проведения испытаний за счёт поставщика, однако не определены перечень испытаний, количество отбираемых образцов, место и сроки проведения, применяемые методики, порядок оплаты, а также действия сторон при получении спорных результатов. Просим заранее конкретизировать порядок проведения испытаний и критерии приёмки товара. Указанные положения могут привести к различному толкованию требований участниками, ограничению возможности предложения серийной сертифицированной продукции и возникновению споров при исполнении договора. Просим устранить выявленные неоднозначности и опубликовать уточнённые технические спецификации			дополнительных обязательств для потенциальных поставщиков. Касательно требования о нанесение на каждую соединительную головку полного юридического адреса предприятия-изготовителя сообщаем, что по результатам рассмотрения принято решение о внесении соответствующих изменений в техническую спецификацию. На вопрос о том, что приёмка товара предусмотрена только после проведения испытаний за счёт поставщика, сообщаем следующее, условие не устанавливает обязанность проведения отдельных или дополнительных испытаний, а предусматривает право Заказчика осуществить технический контроль и (или) испытания поставленного товара в целях подтверждения его соответствия требованиям технической спецификации. Испытания проводятся при необходимости в соответствии с требованиями нормативной документации на соответствующий вид продукции.
						Дополнительная регламентация порядка проведения испытаний не требуется.

2	011240003491	Замечание к КД	Уважаемый заказчик! В ходе изучения технического задания мы обнаружили, что в части требований к пожарным рукавам указана только одна конструкция – с резиновой камерой и наружным тканевым чехлом. Обращаем Ваше внимание, что согласно действующему ГОСТ Р 53331-2009 и международному стандарту ISO 14557, пожарные напорные рукава могут изготавливаться также в исполнении с тканым каркасом без наружного покрытия и внутренним полимерным гидроизоляционным слоем (например, из полиуретана или ПВХ). Обе конструкции обеспечивают одинаковые рабочие параметры (давление, разрывную нагрузку, гибкость) при соблюдении заявленных характеристик, однако вторая обладает меньшим весом и более низкой стоимостью. Считаем, что закрепление единственного варианта необоснованно ограничивает круг потенциальных участников закупки и может быть	2026-07-29 14:36:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно вопроса о требованиях к конструкции пожарного рукава из резиновой камеры м каркасом (чехлом) из синтетических волокон, сообщаем что по результатам анализа эксплуатации пожарных напорных рукавов в реальных условиях применения установлено, что внутренний гидроизоляционный слой, выполненный из резиновой камеры, обладает более высокой ремонтопригодностью, устойчивостью к механическим повреждениям и длительным эксплуатационным нагрузкам. Практика использования в подразделениях показала, что рукава с резиновой камерой обеспечивают более надежную работу при интенсивной эксплуатации и неоднократном использовании. В связи с этим требование о выполнении внутреннего гидроизоляционного слоя из резиновой камеры сохранено без изменений как отвечающее условиям практической эксплуатации и направленное на обеспечение надежности и долговечности

			расценено как создание преимуществ отдельному производителю. В то же время включение альтернативной конструкции не ухудшает качества и надёжности поставляемых изделий. В связи с этим просим Вас рассмотреть возможность изложить требование к рукавам в следующей редакции : «Пожарные рукава должны быть выполнены по одному из вариантов: – с внутренним гидроизоляционным слоем из резиновой камеры и каркасом (чехлом) из синтетических волокон; – с тканым каркасом из синтетических волокон без наружного защитного покрытия и внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров (полиуретан, ПВХ или аналоги). Оба варианта должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53331 по рабочему давлению, прочности и другим параметрам, указанным в спецификации.» Уверены, что такое уточнение позволит привлечь			пожарных напорных рукавов.
			больше надёжных поставщиков, сохранив при этом все эксплуатационные характеристики рукавов			
3	230440045328	Замечание к КД	В лоте 81249715 должно быть описание "Рукава напорные- 51мм", тогда как в приложении 13 речь идет о 77 мм. Просим заменить на 51 мм	2026-07-29 22:06:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В приложение 13 конкурсной документации изменения внесены.

4	150440007675	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик! При анализе положений закупочной документации на поставку пожарно-технической продукции (напорных рукавов) наша организация выявила ряд существенных правовых и технических противоречий. Ряд параметров сформулирован таким образом, что объективно препятствует участию добросовестных поставщиков серийных сертифицированных изделий и создает риски двоякого толкования условий договора. В целях недопущения нарушения принципов прозрачности и равноправия участников просим Вас рассмотреть следующие замечания и внести необходимые корректировки в текст Технической спецификации: 1. Устранение правовой и технической неопределенности в климатическом исполнении В тексте документации допущено параллельное использование аббревиатур «УХЛ» и «УХЛ-1» (в соответствии с ГОСТ 15150). Учитывая, что	2026-07-29 14:59:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваш вопрос касательно единого климатического исполнения пожарных рукавов «УХЛ» и «УХЛ-1», по результатам рассмотрения принято решение о внесении соответствующих изменений в техническую спецификацию. Касательно вопроса о требований к внутреннему гидроизоляционному слою из резиновой камеры сообщаем, что по результатам анализа эксплуатации пожарных напорных рукавов в реальных условиях применения установлено, что внутренний гидроизоляционный слой, выполненный из резиновой камеры, обладает более высокой ремонтопригодностью, устойчивостью к механическим повреждениям и длительным эксплуатационным нагрузкам. Практика использования в подразделениях показала, что рукава с резиновой камерой обеспечивают более надежную работу при интенсивной эксплуатации и неоднократном использовании. В связи с этим требование о

			категория «1» определяет эксплуатацию на открытом воздухе, расхождение в формулировках может повлечь разногласия при оценке соответствия товара. Предложение: Унифицировать требования и закрепить единое обозначение — «УХЛ1» — во всех разделах документации и на всех языках перевода. 2. Подтверждение температурного диапазона Документацией задан рабочий температурный интервал от минус 50 °C до плюс 45 °C, однако отсутствуют ссылки на конкретные методы контроля. Предложение: Четко указать нормативный акт, номер статьи/пункта и стандартную методику испытаний, с помощью которой должна подтверждаться работоспособность изделий в указанных климатических условиях. 3. Свобода выбора материалов при соблюдении обязательных стандартов Техническое задание содержит жесткое требование к			выполнении внутреннего гидроизоляционного слоя из резиновой камеры сохранено без изменений как отвечающее условиям практической эксплуатации и направленное на обеспечение надежности и долговечности пожарных напорных рукавов. Касательно вопроса методов контроля рабочего температурного интервала от минус 50 °C до плюс 45 °C, сообщаем что работоспособность рукавов в диапазоне температур от −50 °C до +45 °C подтверждается результатами испытаний в соответствии с СТ РК 1714-2007 «Техника пожарная. Оборудование пожарное. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний». Касательно вопроса гармонизации терминологии соединительных головок «ГР-65/80/150» и «ӨБ-65/80/150» в языковых версиях сообщаем, что обозначение соединительных

			внутреннему гидроизоляционному слою — исключительно резиновая камера толщиной от 0,35 мм. Подобное ограничение игнорирует действующие технические регламенты (ТР ЕАЭС 043/2017 и СТ РК 1714-2007), которые допускают применение современных полимерных и эластомерных покрытий (полиуретан, ПВХ и др.), не уступающих резине по эксплуатационным свойствам, но превосходящих её по ряду параметров веса и износостойкости. Фиксация в ТЗ конкретного материала сужает круг потенциальных производителей. Предложение: Изменить формулировку, разрешив использование альтернативных полимерных и эластомерных покрытий при условии подтверждения их характеристик протоколами аккредитованной лаборатории на соответствие СТ РК 1714-2007 и ТР ЕАЭС 043/2017. 4. Гармонизация терминологии в языковых версиях В русскоязычной и казахской редакциях			головок в редакции технической спецификации на государственном языке приведено в соответствии с терминологией, установленной соответствующим государственным стандартом Республики Казахстан (СТ РК), и является официальным переводом наименования. При этом перевод технической спецификации на государственный или русский язык не изменяет технических требований к предмету закупки и не создает дополнительных обязательств для потенциальных поставщиков. Касательно требовании о нанесение на каждую соединительную головку полного юридического адреса предприятия-изготовителя сообщаем, что по результатам рассмотрения принято решение о внесении соответствующих изменений в техническую спецификацию.

			спецификации зафиксированы разные обозначения комплектующих изделий (соединительных головок): «ГР-65/80/150» и «ӨБ-65/80/150». Предложение: Привести номенклатурные наименования к единообразию для исключения ошибок при поставке и приемке товара. 5. Оптимизация требований к заводской маркировке В проект требований включено условие о нанесении полного юридического адреса изготовителя на каждую соединительную головку. Габаритные размеры и геометрия серийных соединительных головок физически не позволяют разместить такой объем информации. Предложение: Скорректировать требование, предусмотрев нанесение юридического адреса предприятия в эксплуатационной документации (паспорте) или на индивидуальной упаковке, а на корпусе головки оставить стандартный набор данных (товарный знак, условный проход, рабочее			
			давление и год выпуска). Надеемся на конструктивный подход к рассмотрению настоящего обращения, устранение выявленных правовых и технических пробелов и публикацию скорректированной редакции документации.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).