ТОО «НАЙБУРА»

БИН 080440023592, KZ458562203116900558 KZT
Филиал АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область,
город Актау, адрес: мкр 22, зд 22, 315 каб., моб.тел.: 8702 368 88 43
email: naibura@inbox.ru

исх. № 61

от «06» августа 2026 г.

В КГУ «Управление государственных закупок Кызылординской области»
От ТОО «НАЙБУРА»

ЖАЛОБА

В соответствии с итоговым протоколом №17334965-ОК1 конкурсная заявка ТОО «Найбура» была отклонена со ссылкой на указание **2026 года**.

С данным основанием не согласны, поскольку технической спецификацией Заказчика прямо установлено требование: **«Год выпуска не ранее 2025 года»**, что подтверждается прилагаемым фрагментом технической спецификации. Таким образом, указанный в заявке ТОО «Найбура» **2026 год** выпуска полностью соответствует установленному требованию, поскольку является более поздним годом по отношению к 2025 году.

Указание 2025 года в описательной части технической спецификации носит характер технической описки и не изменяет фактически заявленный год выпуска товара — 2026 год, который соответствует требованию **«не ранее 2025 года»**.

Кроме того, **пунктом 213 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687**, *предусмотрено, что допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.*

Таким образом, основание, указанное в итоговом протоколе для отклонения заявки ТОО «Найбура», является необоснованным и соответствует фактическим требованиям технической спецификации.

Дополнительно просим обратить внимание на соответствие технических спецификаций всех участников единым требованиям конкурсной документации.

В *Приложении 17 конкурсной документации*, представленном ТОО «Бенефит», технические характеристики предлагаемого товара указаны в общем виде. При этом в технической спецификации ТОО «Найбура» соответствующие характеристики указаны **конкретно и однозначно**, включая марку и тип кабеля, напряжение, сечение токопроводящей жилы и экрана, материал изоляции, рабочую температуру и точное значение сопротивления изоляции.

Согласно **требованиям Приложения 17 к конкурсной документации**, *в технической спецификации потенциального поставщика должны указываться точные характеристики предлагаемого товара, а достоверность указанных сведений подтверждается самим участником.*

В представленной ТОО «Бенефит» технической спецификации характеристики предлагаемого товара изложены преимущественно в общей и описательной форме, в частности: *«выдерживает*

токи короткого замыкания, имеет рабочую температуру жилы до 90°С и длительный срок службы, с сопротивлением изоляции не менее 7 МОм·км».

Указанная формулировка содержит общие и предельные показатели ***(«до», «не менее»)***, однако сама по себе не позволяет однозначно определить конкретные фактические параметры предлагаемого к поставке товара и в полной мере сопоставить их с установленными требованиями технической спецификации.

В частности, указание характеристик в общем виде, без надлежащей конкретизации фактических параметров предлагаемого товара, не обеспечивает возможности объективно установить точное соответствие заявленного товара требованиям конкурсной документации.

При этом к заявке ТОО «Найбура» применен более строгий подход несмотря на то, что нами представлены конкретные и однозначные характеристики предлагаемого товара. Считаем, что при рассмотрении заявок должен применяться единый и объективный подход ко всем потенциальным поставщикам.

На основании изложенного просим конкурсную комиссию:

1. Пересмотреть решение в части отклонения конкурсной заявки ТОО «Найбура».
2. Признать основание отклонения заявки ТОО «Найбура» необоснованным, поскольку год выпуска 2026 соответствует требованию «не ранее 2025 года».
3. Провести надлежащую проверку технической спецификации, представленной ТОО «Бенефит», на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации, а не исключительно факта заполнения формы Приложения 17.
4. Дать мотивированную оценку изложенным доводам в отношении соответствия технических характеристик ТОО «Бенефит» установленным требованиям.
5. Допустить ТОО «Найбура» к дальнейшему участию в конкурсе как участника, заявка которого соответствует требованиям технической спецификации.

В случае если выявленные обстоятельства не будут рассмотрены и устранены в рамках проводимой закупки, ТОО «Найбура» оставляет за собой право обратиться в уполномоченные и иные компетентные органы для проверки соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и защиты своих законных интересов.

Просим рассмотреть настоящее обращение объективно, всесторонне и с применением единых требований ко всем участникам конкурса, обеспечив соблюдение равных условий участия.

Приложение: фрагмент технической спецификации Заказчика, содержащий требование к году выпуска товара.

Директор **Бағыт Р. Н.**

Техническая спецификация Заказчика

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК IEC 60502-2-2019.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Кабель ПвПу 1х400/95-35 — это одножильный медный кабель 35 кВ для высоких напряжений, с изоляцией из сшитого полиэтилена ПЭТ (Пв), усиленной полиэтиленовой оболочкой (ПЭТ), медной токопроводящей жилой не менее 400 мм² и медным экраном не менее 95 мм²; предназначен для прокладки в земле и на сложных трассах, выдерживает токи короткого замыкания, имеет рабочую температуру жилы до 90°С и длительный срок службы, с сопротивлением изоляции не менее 7 МОм•км. Год выпуска товара не менее 2025 года.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	