Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18283891

Конкурстың № 17399432-2
Конкурстың атауы Кәсіпорын үшін көмір сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-04 17:36:35 дейін 2026-08-06 17:36:35
Ұйымдастырушының атауы "Ерейментау ауданының экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	161240013240	ҚҚ жобасына ескерту	Высокий выход летучих приводит к образованию сажи в дымовых трубах, что снижает КПД котельного оборудования. Кроме того, большая часть тепловой энергии из за высокого содержания летучих веществ с несгоревшими частицами поступает через дымовую трубу в атмосферу, что увеличивает расход твердого топлива и приводит к нерациональному расходованию бюджетных средств. Кроме того, снижение КПД влечет увеличение расхода бюджетных средств путем скорой замены котельного оборудования или установки дополнительного энергоемкого оборудования. В целях соблюдения благоприятной экологтической обстановки в г.Ерейментау, Прошу:1 установить показатель "выход летучиз на сухое состояние топлива-"не более 40%"	2026-08-05 09:19:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев замечание о внесении изменений в техническую спецификацию в части установления показателя «выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива не более 40%», сообщаем следующее. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках техническая спецификация формируется заказчиком исходя из его потребности и должна содержать характеристики товара, необходимые для обеспечения его функциональных, технических и качественных свойств. При этом техническая спецификация не должна содержать требований, необоснованно ограничивающих конкуренцию. Показатели качества угля, указанные в технической спецификации, сформированы исходя из потребности Заказчика и условий эксплуатации имеющегося котельного оборудования. В обращении приведены ссылки на ГОСТ ISO 562-2012, ГОСТ 30735-2001, ГОСТ

						20448-90, СТ РК EN 12952, Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, а также Справочник по наилучшим доступным техникам «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии». Вместе с тем указанные нормативные документы регламентируют методы определения отдельных показателей топлива, требования к котельному оборудованию, промышленной безопасности и эксплуатации энергетических установок, однако не устанавливают обязательного требования о применении угля с показателем выхода летучих веществ исключительно «не более 40 процентов» при эксплуатации котельных объектов образования. Доводы о снижении коэффициента полезного действия котельного оборудования, увеличении расхода топлива, сокращении срока службы оборудования, ухудшении экологической обстановки и

						возникновении угрозы здоровью обучающихся носят оценочный характер и не подтверждены техническим заключением специализированной организации, проектной документацией на эксплуатируемую котельную, заключением изготовителя котельного оборудования либо иными документами, подтверждающими невозможность эксплуатации угля с характеристиками, предусмотренными технической спецификацией. Кроме того, заявителем не представлены доказательства того, что установленный показатель выхода летучих веществ противоречит обязательным требованиям технических регламентов, национальных стандартов Республики Казахстан либо иных обязательных нормативных правовых актов. В соответствии с принципами осуществления государственных закупок внесение изменений в техническую спецификацию возможно при наличии объективных и документально подтвержденных оснований.

						Представленное обращение таких оснований не содержит. Диапазон выхода летучих веществ 40–47 % установлен с учетом технических характеристик существующего котельного оборудования и многолетнего опыта эксплуатации используемого топлива. К конкурсной документации приложено письмо о необходимости применения проектного топлива от ТОО «Павлодарэнергопроект», где указан интервал содержания летучих веществ для водогрейных котлов КВТС-10. На основании изложенного оснований для изменения технической спецификации в части установления показателя «выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива не более 40%» не имеется.

2	161140026764	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Выход летучих веществ показывает способность топлива выделять горючие газы при нагреве. Указанный показатель угля регламентируется ГОСТ ISO 562-2012. Выход летучих веществ, является газообразным продуктом (смолы, газы), выделяемый при нагревании угля без доступа воздуха. Высокий выход летучих снижает теплоту сгорания, чем выше показатель выхода летучих веществ, тем больше вредных выбросов (SO2,CO2, CO,(NOx) выделяется в атмосферу. Выход летучих веществ —является ключевым показателем качественных характеристик угля, который напрямую влияет на функционирование школьных котелен, уровень расхода топлива и экологическую безопасность в школе. Высокий выход летучих веществ при сжигании угля в школьных котельных снижает теплоту сгорания, делает топливо менее экологичным, как указано выше и провоцирует выброс вредных газов (SO2, CO, CO2), что	2026-08-05 09:14:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Диапазон выхода летучих веществ 40–47 % установлен с учетом технических характеристик существующего котельного оборудования и многолетнего опыта эксплуатации используемого топлива. К конкурсной документации приложено письмо о необходимости применения проектного топлива от ТОО «Павлодарэнергопроект», где указан интервал содержания летучих веществ для водогрейных котлов КВТС-10.
			ухудшает экологическую обстановку и оказывает влияние на здоровье из-за выделения токсичных соединений ртути, мышьяка, свинца. При горении летучих веществ выделяются сернистый газ, угарный газ и углекислый газ. Это приводит к загрязнению воздуха вокруг школы. Постоянное воздействие продуктов сгорания, включая тяжёлые металлы: Hg, As, Pb, Cd, также наносит ущерб здоровью детей и персонала. В соответствии с п. 4.1.19.6 ГОСТ 30735-2001 Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, должна составлять- не более 280 С для котлов на твердом топливе, что не достижимо при показателях указанных в Конкурсной документации. В соответствии с п.6 ГОСТ 30735-2001 содержание оксидов азота (в пересчете на N 0 2) , оксида углерода и ГОСТ 20448-90 высокий выход летучих (более 40%), приводит к неравномерному горению и риску воспламенения			

			в верхних слоях топки.В условиях слоевого сжигания оптимальны средне-летучие угли, обеспечивающие стабильный процесс сгорания без вспышек и недожога. Основные компоненты летучих веществ являются: Водород, метан, легкие углеводороды, оксид углерода, Диоксид углерода, оксиды серы, оксиды азота, оксиды хлора и оксиды фтора. Требования к указанным параметрам топлива определены серией национальных стандартов СТ РК EN 12952, а также главой 10 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358. Определение параметра «Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива, 42-54%» негативно сказывается на топочных устройствах котлов со слоевым сжиганием, образуя коррозийные соединения			
			снижающие КПД оборудования, сокращая расчетный срок службы и снижая остаточный ресурс оборудования. Кроме того, снижение КПД влечет увеличение расхода бюджетных средств путем скорой замены котельного оборудования или установки дополнительного энергоемкого оборудования. В соответствии с Постановлением Правительства от 23 января 2024 года № 23 Об утверждении справочника по наилучшим доступным техникам «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии», увеличенный параметра «выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива снижает рекуперацию тепла дымовых газов, что влечет, что также снижает КПД котельного оборудования, а также влечет к непредусмотренной необходимости очистки поверхностей теплообмена от накапливающейся золы и частиц углерода с целью поддержания высокой теплопроводности.Максимальная высота			

			дымовых труб, установленных в котельных учреждений образования составляет, не более 10 метров и регламентируются СНиП РК 4.02-08-2003. Необходимо отметить, что при использовании угля с высоким выходом летучих, как установлено в настоящей Конкурсной документации, вредные вещества выделяемые уходящими газами оседают на территории образовательных учреждений нанося вред здоровью учащихся и персонала школы. Экологическая обстановка и здоровье детей являются приоритетным направлением для учебного заведения. Твердое топливо с высоким выходом летучих веществ при сжигании осуществляет значительный выброс в атмосферу вредных веществ указанных выше.			

3	161140026764	ҚҚ жобасына ескерту	Национальным стандартом СТ РК 1028-2017 предусмотрены общие технические требования к углям и продуктам их переработки, используемых для слоевого сжигания. В соответствии с п. 3.5. СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки зольность установлена- « Зольность на сухую массу не должна превышать 22». В соответствии с п.п 7 п.4 ст12 Закона РК «О государственных закупках»:- «В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим	2026-08-05 09:12:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. По предложению увеличить допустимую зольность до 38% На основании заключения №16105 от 16 июля 2026 года от Департамента апелляции по внутреннему государственному аудиту МФ РК где установлено, что в основных характеристиках технических условий СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования», а именно в пункте 3.5, предусмотрено, что зольность продукции из углей для объектов социального назначения должна составлять не более 38 процентов, а также в таблице 1 в графе Сжигание в слоевых топках указан диапазон зольности от 20 до 38% . Таким образом, показатель зольности, предусмотренный в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара», соответствует требованиям СТ РК 1028-2017.

			Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара». Установление в КД порога зольности до 22% существенно ограничивает участие потенциальных поставщиков , предлагающих уголь , к примеру 23%-38% по показателю зольности.В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: - 3% - массовая доля серы; 0,4% - массовая доля хлора ; 0,01% - массовая доля мышьяка. Однако, требованиями Приложения 13 КД «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1%. Массовая доля хлора			/> Повышение зольности приводит к: • увеличению количества золошлаковых отходов; • увеличению расходов на их удаление; • снижению теплотворной способности топлива; • ухудшению теплообмена; • увеличению эксплуатационных расходов. При этом СТ РК 1028-2017 не содержит требований, обязывающих Заказчика устанавливать максимально допустимую зольность. 2. По замечанию относительно содержания серы Стандарт СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования», а именно в пункте 3.10 устанавливает предельно допустимые значения серы не более 3%, превышение которых не допускается, таким образом, показатель серы, предусмотренный в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик

			на сухое состояние топлива не менее 0,2%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,002%», что также существенно устанавливает условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. КД задан узкий диапазон «Выход летучих веществ 44-47%».В этой связи, а также в целях точного и единообразного применения законодательства о государственных закупках РК, полагаем необходимым установить в Кд следующие теххарактеристики:1. Зольность на сухое состояние топлива не более 38 %;2. Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 3%.3. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не более 0,4% .4. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1.5. Выход летучих веществ «не более-47%».Кроме того напоминаем, что утверждение конкурсной документации с			закупаемого товара», соответствует требованиям СТ РК 1028-2017. При этом СТ РК 1028-2017 не содержит требований, обязывающих Заказчика устанавливать максимально допустимое содержание серы. Снижение содержания серы обусловлено необходимостью: уменьшения выбросов диоксида серы в атмосферу; Основание: Разрешение на эмиссии в окружающую среду №KZ69VCZ01211261 от 21.07.2021 года КГП на ПХВ «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района установлены лимиты на выбросы в окружающую среду в количестве 144,3 тонны в год. При содержании серы в углях в пределах 3%, увеличит выбросы диоксида серы 918 тонн в год. 3. По замечанию относительно содержания хлора В технической спецификации в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара»

			нарушением Закона, при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации подпадает под профиль риска №2 Перечня профилей рисков камерального контроля, утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598.			указано содержание хлора не более 0,4% что соответствует требованиям пункта 3.10 СТ РК 1028-2017. 4. По замечанию относительно содержания мышьяк В технической спецификации в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указано содержание мышьяка не более 0,01% что соответствует требованиям пункта 3.10 СТ РК 1028-2017. 5. По замечанию относительно показателя выхода летучих веществ Диапазон выхода летучих веществ 40–47 % установлен с учетом технических характеристик существующего котельного оборудования и многолетнего опыта эксплуатации используемого топлива. К конкурсной документации приложено письмо о необходимости применения проектного топлива от ТОО «Павлодарэнергопроект», где указан интервал содержания летучих веществ для
						водогрейных котлов КВТС-10.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Мукушев Куат Сагандыкович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18283891

№ конкурса 17399432-2
Название конкурса Приобретение угля для предприятия
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-04 17:36:35 по 2026-08-06 17:36:35
Наименование организатора ГУ "Отдел экономики и финансов Ерейментауского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	161240013240	Замечание к КД	Высокий выход летучих приводит к образованию сажи в дымовых трубах, что снижает КПД котельного оборудования. Кроме того, большая часть тепловой энергии из за высокого содержания летучих веществ с несгоревшими частицами поступает через дымовую трубу в атмосферу, что увеличивает расход твердого топлива и приводит к нерациональному расходованию бюджетных средств. Кроме того, снижение КПД влечет увеличение расхода бюджетных средств путем скорой замены котельного оборудования или установки дополнительного энергоемкого оборудования. В целях соблюдения благоприятной экологтической обстановки в г.Ерейментау, Прошу:1 установить показатель "выход летучиз на сухое состояние топлива-"не более 40%"	2026-08-05 09:19:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев замечание о внесении изменений в техническую спецификацию в части установления показателя «выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива не более 40%», сообщаем следующее. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках техническая спецификация формируется заказчиком исходя из его потребности и должна содержать характеристики товара, необходимые для обеспечения его функциональных, технических и качественных свойств. При этом техническая спецификация не должна содержать требований, необоснованно ограничивающих конкуренцию. Показатели качества угля, указанные в технической спецификации, сформированы исходя из потребности Заказчика и условий эксплуатации имеющегося котельного оборудования. В обращении приведены ссылки на ГОСТ ISO 562-2012, ГОСТ 30735-2001, ГОСТ

						20448-90, СТ РК EN 12952, Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, а также Справочник по наилучшим доступным техникам «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии». Вместе с тем указанные нормативные документы регламентируют методы определения отдельных показателей топлива, требования к котельному оборудованию, промышленной безопасности и эксплуатации энергетических установок, однако не устанавливают обязательного требования о применении угля с показателем выхода летучих веществ исключительно «не более 40 процентов» при эксплуатации котельных объектов образования. Доводы о снижении коэффициента полезного действия котельного оборудования, увеличении расхода топлива, сокращении срока службы оборудования, ухудшении экологической обстановки и

						возникновении угрозы здоровью обучающихся носят оценочный характер и не подтверждены техническим заключением специализированной организации, проектной документацией на эксплуатируемую котельную, заключением изготовителя котельного оборудования либо иными документами, подтверждающими невозможность эксплуатации угля с характеристиками, предусмотренными технической спецификацией. Кроме того, заявителем не представлены доказательства того, что установленный показатель выхода летучих веществ противоречит обязательным требованиям технических регламентов, национальных стандартов Республики Казахстан либо иных обязательных нормативных правовых актов. В соответствии с принципами осуществления государственных закупок внесение изменений в техническую спецификацию возможно при наличии объективных и документально подтвержденных оснований.

						Представленное обращение таких оснований не содержит. Диапазон выхода летучих веществ 40–47 % установлен с учетом технических характеристик существующего котельного оборудования и многолетнего опыта эксплуатации используемого топлива. К конкурсной документации приложено письмо о необходимости применения проектного топлива от ТОО «Павлодарэнергопроект», где указан интервал содержания летучих веществ для водогрейных котлов КВТС-10. На основании изложенного оснований для изменения технической спецификации в части установления показателя «выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива не более 40%» не имеется.

2	161140026764	Запрос о разъяснении КД	Выход летучих веществ показывает способность топлива выделять горючие газы при нагреве. Указанный показатель угля регламентируется ГОСТ ISO 562-2012. Выход летучих веществ, является газообразным продуктом (смолы, газы), выделяемый при нагревании угля без доступа воздуха. Высокий выход летучих снижает теплоту сгорания, чем выше показатель выхода летучих веществ, тем больше вредных выбросов (SO2,CO2, CO,(NOx) выделяется в атмосферу. Выход летучих веществ —является ключевым показателем качественных характеристик угля, который напрямую влияет на функционирование школьных котелен, уровень расхода топлива и экологическую безопасность в школе. Высокий выход летучих веществ при сжигании угля в школьных котельных снижает теплоту сгорания, делает топливо менее экологичным, как указано выше и провоцирует выброс вредных газов (SO2, CO, CO2), что	2026-08-05 09:14:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Диапазон выхода летучих веществ 40–47 % установлен с учетом технических характеристик существующего котельного оборудования и многолетнего опыта эксплуатации используемого топлива. К конкурсной документации приложено письмо о необходимости применения проектного топлива от ТОО «Павлодарэнергопроект», где указан интервал содержания летучих веществ для водогрейных котлов КВТС-10.
			ухудшает экологическую обстановку и оказывает влияние на здоровье из-за выделения токсичных соединений ртути, мышьяка, свинца. При горении летучих веществ выделяются сернистый газ, угарный газ и углекислый газ. Это приводит к загрязнению воздуха вокруг школы. Постоянное воздействие продуктов сгорания, включая тяжёлые металлы: Hg, As, Pb, Cd, также наносит ущерб здоровью детей и персонала. В соответствии с п. 4.1.19.6 ГОСТ 30735-2001 Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, должна составлять- не более 280 С для котлов на твердом топливе, что не достижимо при показателях указанных в Конкурсной документации. В соответствии с п.6 ГОСТ 30735-2001 содержание оксидов азота (в пересчете на N 0 2) , оксида углерода и ГОСТ 20448-90 высокий выход летучих (более 40%), приводит к неравномерному горению и риску воспламенения			

			в верхних слоях топки.В условиях слоевого сжигания оптимальны средне-летучие угли, обеспечивающие стабильный процесс сгорания без вспышек и недожога. Основные компоненты летучих веществ являются: Водород, метан, легкие углеводороды, оксид углерода, Диоксид углерода, оксиды серы, оксиды азота, оксиды хлора и оксиды фтора. Требования к указанным параметрам топлива определены серией национальных стандартов СТ РК EN 12952, а также главой 10 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358. Определение параметра «Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива, 42-54%» негативно сказывается на топочных устройствах котлов со слоевым сжиганием, образуя коррозийные соединения			
			снижающие КПД оборудования, сокращая расчетный срок службы и снижая остаточный ресурс оборудования. Кроме того, снижение КПД влечет увеличение расхода бюджетных средств путем скорой замены котельного оборудования или установки дополнительного энергоемкого оборудования. В соответствии с Постановлением Правительства от 23 января 2024 года № 23 Об утверждении справочника по наилучшим доступным техникам «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии», увеличенный параметра «выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива снижает рекуперацию тепла дымовых газов, что влечет, что также снижает КПД котельного оборудования, а также влечет к непредусмотренной необходимости очистки поверхностей теплообмена от накапливающейся золы и частиц углерода с целью поддержания высокой теплопроводности.Максимальная высота			

			дымовых труб, установленных в котельных учреждений образования составляет, не более 10 метров и регламентируются СНиП РК 4.02-08-2003. Необходимо отметить, что при использовании угля с высоким выходом летучих, как установлено в настоящей Конкурсной документации, вредные вещества выделяемые уходящими газами оседают на территории образовательных учреждений нанося вред здоровью учащихся и персонала школы. Экологическая обстановка и здоровье детей являются приоритетным направлением для учебного заведения. Твердое топливо с высоким выходом летучих веществ при сжигании осуществляет значительный выброс в атмосферу вредных веществ указанных выше.			

3	161140026764	Замечание к КД	Национальным стандартом СТ РК 1028-2017 предусмотрены общие технические требования к углям и продуктам их переработки, используемых для слоевого сжигания. В соответствии с п. 3.5. СТ РК 1028-2017 Зольность продукции из углей для объектов социального назначения составляет не более 38%. Однако, требованиями раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 13 настоящей закупки зольность установлена- « Зольность на сухую массу не должна превышать 22». В соответствии с п.п 7 п.4 ст12 Закона РК «О государственных закупках»:- «В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим	2026-08-05 09:12:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. По предложению увеличить допустимую зольность до 38% На основании заключения №16105 от 16 июля 2026 года от Департамента апелляции по внутреннему государственному аудиту МФ РК где установлено, что в основных характеристиках технических условий СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования», а именно в пункте 3.5, предусмотрено, что зольность продукции из углей для объектов социального назначения должна составлять не более 38 процентов, а также в таблице 1 в графе Сжигание в слоевых топках указан диапазон зольности от 20 до 38% . Таким образом, показатель зольности, предусмотренный в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара», соответствует требованиям СТ РК 1028-2017.

			Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара». Установление в КД порога зольности до 22% существенно ограничивает участие потенциальных поставщиков , предлагающих уголь , к примеру 23%-38% по показателю зольности.В соответствии с п. 3.10. СТ РК 1028-2017 показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка на сухое состояние топлива в продукции из углей должны быть не более: - 3% - массовая доля серы; 0,4% - массовая доля хлора ; 0,01% - массовая доля мышьяка. Однако, требованиями Приложения 13 КД «Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 1%. Массовая доля хлора			/> Повышение зольности приводит к: • увеличению количества золошлаковых отходов; • увеличению расходов на их удаление; • снижению теплотворной способности топлива; • ухудшению теплообмена; • увеличению эксплуатационных расходов. При этом СТ РК 1028-2017 не содержит требований, обязывающих Заказчика устанавливать максимально допустимую зольность. 2. По замечанию относительно содержания серы Стандарт СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания. Общие технические требования», а именно в пункте 3.10 устанавливает предельно допустимые значения серы не более 3%, превышение которых не допускается, таким образом, показатель серы, предусмотренный в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик

			на сухое состояние топлива не менее 0,2%. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,002%», что также существенно устанавливает условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. КД задан узкий диапазон «Выход летучих веществ 44-47%».В этой связи, а также в целях точного и единообразного применения законодательства о государственных закупках РК, полагаем необходимым установить в Кд следующие теххарактеристики:1. Зольность на сухое состояние топлива не более 38 %;2. Массовая доля общей серы на сухое состояние топлива не более 3%.3. Массовая доля хлора на сухое состояние топлива не более 0,4% .4. Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1.5. Выход летучих веществ «не более-47%».Кроме того напоминаем, что утверждение конкурсной документации с			закупаемого товара», соответствует требованиям СТ РК 1028-2017. При этом СТ РК 1028-2017 не содержит требований, обязывающих Заказчика устанавливать максимально допустимое содержание серы. Снижение содержания серы обусловлено необходимостью: уменьшения выбросов диоксида серы в атмосферу; Основание: Разрешение на эмиссии в окружающую среду №KZ69VCZ01211261 от 21.07.2021 года КГП на ПХВ «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района установлены лимиты на выбросы в окружающую среду в количестве 144,3 тонны в год. При содержании серы в углях в пределах 3%, увеличит выбросы диоксида серы 918 тонн в год. 3. По замечанию относительно содержания хлора В технической спецификации в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара»

			нарушением Закона, при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного обсуждения к проекту конкурсной документации подпадает под профиль риска №2 Перечня профилей рисков камерального контроля, утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598.			указано содержание хлора не более 0,4% что соответствует требованиям пункта 3.10 СТ РК 1028-2017. 4. По замечанию относительно содержания мышьяк В технической спецификации в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указано содержание мышьяка не более 0,01% что соответствует требованиям пункта 3.10 СТ РК 1028-2017. 5. По замечанию относительно показателя выхода летучих веществ Диапазон выхода летучих веществ 40–47 % установлен с учетом технических характеристик существующего котельного оборудования и многолетнего опыта эксплуатации используемого топлива. К конкурсной документации приложено письмо о необходимости применения проектного топлива от ТОО «Павлодарэнергопроект», где указан интервал содержания летучих веществ для
						водогрейных котлов КВТС-10.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Мукушев Куат Сагандыкович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).