Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Туркестанская областная детская библиотека имени И.Алтынсарина" управления культуры Туркестанской области**
Туркестанская область, г.Туркестан, ул. Жаңа қала, д. 32 көше, оф. ғимарат 21/2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **990840003027**

Исполнитель **ИП Dives sum РК**
Туркестанская область, г.Кентау, УЛИЦА ШОКАН УАЛИХАНОВА № 68
Банк: АО "Народный Банк Казахстан" ИИК: KZ05601A891000518031 БИК: HSBKKZKX КБЕ: 19
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

740624302786

Договор (контракт) **Договор №990840003027/260033/00 от 06.08.2026 года.**

Номер документа	Дата составления
009	06.08.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по промывке и опрессовке системы отопления	06.08.2026		работа	1,00	109 800,00	109 800,00
				Итого:			**109 800,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель _____ Ахметов.Б
должность *подпись* расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Председатель Правления _____ Турдыбек Н.
подпись *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2026

АКТ №1

Кентау от «10» 08 2026 г

Іроверки готовности Коммунальное государственное учреждение Туркестанская областная детская библиотека имени И.Алтынсарина" управления культуры Туркестанской области

Туркестанская область, г.Туркестан, ул. Жаңа қала, д. 32 көше, оф. ғимарат 21/2

К прохождению отопительного сезона 2026 – 2027 гг.

Комиссия назначенная приказов _____

от _____ № _____

Комиссия в составе:

Амангелді М

Құрбанәлі Е

Кентаи Б

Установки фактическое выполнение следующих работ при подготовке данного объекта к прохождению отопительного сезоно 2026 – 2027г.г.

Промывка внутри системы теплоснабжения путем пропуска вода до появления ее прозрачной на выходе, да (нет):

Произведено гидравлическое испытание тепловой системы давлением – 6,0 кгс/см² в течении 10 минут. ДА (НЕТ)

При наружном осмотре быливыявлены следующее дефекты: не выявлено

На основании проверки, проведенных работ по внутри тепловой системы, утепления зданий и подъездов, комиссия

РЕШИЛИ

Признать готовым Коммунальное государственное учреждение "Туркестанская областная детская библиотека имени И.Алтынсарина" управления культуры Туркестанской области

Туркестанская область, г.Туркестан, ул. Жаңа қала, д. 32 көше, оф. ғимарат 21/2

к прохождению отопительного сезона 2026 – 2027 гг, в чем и расписываемся.

Руководитель _____ Жиланов. Б

инженер _____ Амангелді М

инженер _____ Құрбанәлі Е

АКТ №1

от «10» 08 2026 г

г.Кентау

Проверки готовности Коммунальное государственное учреждение "Туркестанская областная детская библиотека имени И.Алтынсарина" управления культуры Туркестанской области

Туркестанская область, г.Туркестан, ул. Жаңа қала, д. 32 көше, оф. ғимарат 21/2

К прохождению отопительного сезона 2026 – 2027 гг.

Комиссия назначенная приказов _____

от _____ № _____

Комиссия в составе:

_____ Амангелді М

_____ Курбанлі Е

_____ Бекғали Б

_____

_____

Установки фактическое выполнение следующих работ при подготовке данного объекта к прохождению отопительного сезоно 2026 – 2027г.г.

Промывка внутри системы теплоснабжения путем пропуска вода до появления ее прозрачной на выходе, да (нет):

Произведено гидравлическое испытание тепловой системы давлением – 6,0 кгс/см² в течении 10 минут. ДА (НЕТ)

При наружном осмотре быливыявлены следующее дефекты: не выявлено

_____

На основании проверки, проведенных работ по внутри тепловой системы, утепления зданий и подъездов, комиссия

РЕШИЛИ

Признать готовым Коммунальное государственное учреждение "Туркестанская областная детская библиотека имени И.Алтынсарина" управления культуры Туркестанской области

Туркестанская область, г.Туркестан, ул. Жаңа қала, д. 32 көше, оф. ғимарат 21/2

к прохождению отопительного сезона 2026 – 2027 гг, в чем и расписываемся.

Руководитель _____ Жиланов Б

инженер _____ Амангелді М

инженер _____ Ерке _____ Курбанлі Е

_____