ЖАЛОБА

на результаты рассмотрения конкурсных заявок и оценку соответствия технических спецификаций потенциальных поставщиков

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS», являясь потенциальным поставщиком, принявшим участие в конкурсе № **17353886-1**, лот № **87178538-ОК1 «Генератор»**, выражает несогласие с результатами рассмотрения конкурсных заявок и просит пересмотреть принятое решение в части оценки соответствия технических спецификаций потенциальных поставщиков требованиям конкурсной документации.

Считаем, что при рассмотрении конкурсных заявок отдельные технические характеристики участников были оценены неодинаково, вследствие чего необходимо провести повторную и объективную проверку соответствия всех допущенных заявок требованиям Технической спецификации Заказчика.

1. По требованию «Точность стабилизации напряжения — ±1 %»

В Технической спецификации Заказчика прямо установлено требование:

«Точность стабилизации напряжения — ±1 %».

Вместе с тем в технических спецификациях допущенных поставщиков указано:

- ТОО «Grenada Trade» — «Точность стабилизации напряжения 1 %»;
- ТОО «PCA POWER KZ» — «Точность стабилизации напряжения — 1 %»;
- ТОО «QazPromPv» — «Точность стабилизации напряжения — 1 %».

Кроме того, аналогичные вопросы имеются в отношении иных допущенных участников.

Обращаем внимание, что требование Заказчика установлено именно как **«±1 %»**, то есть предусматривает допустимое отклонение в положительную и отрицательную сторону относительно номинального значения.

Формулировка **«1 %»** сама по себе не содержит обозначения знака «±» и не позволяет однозначно установить, что предлагаемое оборудование обеспечивает именно требуемый Заказчиком диапазон стабилизации напряжения.

В связи с этим просим проверить не только наличие числового значения «1 %», но и документальное подтверждение того, что предлагаемая модель ДГУ фактически соответствует требованию **±1 %**, в том числе согласно заводской технической документации, паспорту или официальным техническим характеристикам производителя.

2. По требованию о возможности подключения удалённого мониторинга

Технической спецификацией Заказчика предусмотрено требование:

«Наличие возможности подключения удаленного мониторинга».

В технических спецификациях ТОО «Grenada Trade», ТОО «PCA POWER KZ», ТОО «QazPromPv» и ТОО «BS Parts.kz» приведена фактически аналогичная формулировка:

«Наличие возможности подключения удаленного мониторинга».

При этом в представленных документах, насколько это следует из заявленных технических характеристик, отсутствует конкретизация, каким именно интерфейсом, модулем, контроллером либо иным техническим решением обеспечивается данная функция в предлагаемой модели ДГУ.

Само по себе буквальное воспроизведение требования Заказчика не подтверждает наличие соответствующей функции у предлагаемого оборудования.

В технической спецификации ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS», напротив, требование было прямо подтверждено:

«Наличие возможности подключения удаленного мониторинга — есть».

При этом нами также были представлены конкретные технические характеристики и функциональные возможности предлагаемой ДГУ.

Просим конкурсную комиссию применить единый подход ко всем участникам и проверить наличие документального подтверждения данной функции именно у предлагаемых моделей ДГУ.

3. По фактическому соответствию технических характеристик и габаритных размеров ДГУ

Дополнительно просим обратить особое внимание на соответствие заявленных участниками технических характеристик фактическим заводским характеристикам предлагаемых моделей ДГУ.

Согласно имеющейся у нас технической информации о предлагаемых моделях ДГУ, **габаритные размеры оборудования, указанные в технических спецификациях отдельных допущенных участников, требуют дополнительной проверки на соответствие фактическим заводским данным производителя**, в том числе с учетом исполнения ДГУ в открытом типе.

В связи с этим просим сопоставить заявленные участниками габаритные размеры с официальными техническими паспортами, каталогами либо заводскими техническими листами соответствующих моделей.

Особенно просим проверить соответствие **габаритных размеров ДГУ в открытом исполнении**, поскольку данная характеристика непосредственно предусмотрена Технической спецификацией Заказчика.

При выявлении расхождений просим дать правовую и техническую оценку обоснованности допуска соответствующих заявок.

4. По отклонению технической спецификации ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»

Отдельно обращаем внимание на основание, по которому была отклонена техническая спецификация ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS».

В качестве основания отклонения было указано требование:

«Система впрыска топлива — непосредственный впрыск топлива с электронным либо механическим управлением».

В нашей технической спецификации данная характеристика была указана именно с учетом конструктивной и комплектационной особенности предлагаемой ДГУ.

Предлагаемая нами ДГУ предусматривает **возможность выбора системы управления непосредственным впрыском топлива — электронного либо механического**, в зависимости от выбранной комплектации оборудования.

Таким образом, указание в технической спецификации формулировки:

«непосредственный впрыск топлива с электронным либо механическим управлением»

не означает отсутствие соответствия требованию Заказчика.

Напротив, данная формулировка отражает техническую возможность предлагаемого оборудования и предусмотренную производителем вариативность комплектации.

Если Техническая спецификация Заказчика предусматривает:

«непосредственный впрыск топлива с электронным либо механическим управлением»,

то указание потенциальным поставщиком возможности выбора одного из предусмотренных производителем вариантов управления, по нашему мнению, не может автоматически расцениваться как несоответствие, поскольку оба варианта непосредственно соответствуют установленному Заказчиком техническому требованию.

Просим повторно рассмотреть данный пункт и дать объективную оценку с учетом технической документации производителя предлагаемой ДГУ.

При необходимости ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» готово предоставить официальные технические документы производителя, подтверждающие наличие соответствующей комплектации и возможность выбора системы управления впрыском топлива.

5. О необходимости единообразного применения требований конкурсной документации

Считаем, что при рассмотрении заявок конкурсная комиссия должна применять **одинаковые критерии оценки ко всем потенциальным поставщикам**.

В частности, если от одного участника требуется конкретное подтверждение соответствия техническому параметру, аналогичное подтверждение должно проверяться и у других участников.

Недостаточно только формального воспроизведения текста требования Заказчика в технической спецификации. Необходимо установить, соответствует ли фактически предлагаемая модель товара заявленному техническому параметру и подтверждается ли такое соответствие официальной технической документацией производителя.

При этом ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» **не требует предоставления каких-либо преимуществ нашей компании**.

Мы просим исключительно обеспечить объективное, равное и единообразное применение требований конкурсной документации ко всем потенциальным поставщикам.

ПРОСИМ:

1. **Провести повторную проверку** технических спецификаций ТОО «Grenada Trade», ТОО «PCA POWER KZ», ТОО «QazPromPv», ТОО «BS Parts.kz» и иных допущенных участников на соответствие каждому требованию Технической спецификации Заказчика.
2. Отдельно проверить соответствие заявленных характеристик требованию **«Точность стабилизации напряжения — ±1 %»**, с учетом того, что у ряда участников указано только значение «1 %».
3. Проверить наличие у предлагаемых моделей ДГУ **фактической возможности подключения удаленного мониторинга**, а также наличие соответствующего интерфейса, контроллера, модуля либо иного технического решения, обеспечивающего такую возможность.
4. Проверить заявленные **габаритные размеры ДГУ** по официальным заводским техническим данным соответствующих моделей, в том числе для исполнения ДГУ в открытом типе.
5. Повторно рассмотреть основание отклонения технической спецификации ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» в части требования: **«Система впрыска топлива — непосредственный впрыск топлива с электронным либо механическим управлением»**, с учетом того, что предлагаемая нами ДГУ предусматривает возможность выбора соответствующего варианта комплектации.
6. Проверить, подтверждаются ли заявленные участниками технические характеристики официальной технической документацией производителя.
7. В случае установления несоответствия заявок отдельных потенциальных поставщиков требованиям конкурсной документации принять предусмотренные законодательством меры и пересмотреть соответствующие решения конкурсной комиссии.
8. **Пересмотреть протокол итогов конкурса** в части определения соответствия конкурсных заявок техническим требованиям и, при наличии соответствующих оснований, принять новое решение по результатам рассмотрения конкурсных заявок.

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» исходит из необходимости соблюдения принципов объективности, равного отношения ко всем участникам и единообразного применения требований конкурсной документации.

Мы не ставим вопрос о предоставлении нашей компании каких-либо преимуществ. Наша позиция заключается исключительно в том, что **одни и те же требования должны применяться ко всем потенциальным поставщикам, а соответствие товара должно подтверждаться конкретными техническими характеристиками предлагаемой модели и документами производителя**.

В случае если изложенные в настоящей жалобе доводы не будут рассмотрены либо по результатам рассмотрения не будет обеспечена объективная и единообразная оценка конкурсных заявок, ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» оставляет за собой

право обратиться в **уполномоченные государственные органы и судебные органы Республики Казахстан** для защиты своих законных прав и интересов.

Просим предоставить мотивированный ответ по каждому из изложенных в настоящей жалобе доводов и требований.

С уважением,

Директор: Кахраман Бейдживан

ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS»