«Өрт қауіпсіздігі - 2021» ЖШС
030007 Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қаласы
Абилкайыр хан даңғылы 2
БИН 210540029198
E.mail: oq-2021@mail.ru

ТОО «Өрт қауіпсіздігі – 2021»
030007 Республика Казахстан,
город Актобе
проспект Абилкайыр хана, здание 2
БИН 210540029198
E.mail: oq-2021@mail.ru

Утверждаю
Исполнительный директор
ТОО «Өрт қауіпсіздігі – 2021»
_____ Қалмырзаев Т.М.
«11» августа 2026 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Технического состояния основного и вспомогательного оборудования котельной и ее готовности к несению нагрузки в осенне-зимний период 2026-2027гг.
КГУ «Специальная школа-интернат №2, город Атбасар» управления образования Акмолинской области

Адрес: Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, улица Женис 65/1
Наименование объекта: КГУ «Специальная школа-интернат №2, город Атбасар» управления образования Акмолинской области
Ф.И.О. руководителя: Белинская Светлана Петровна
Перечень обследуемого оборудования объекта: Основного и вспомогательного оборудования котельной.

Констатирующая часть

Состав и технические характеристики оборудования котельной на дату проведения экспертизы:

Котельная находится в отдельно стоящем зданий и предназначена для теплоснабжения здания школы-интерната. Режим работы – только в отопительный сезон. Существующая схема теплоснабжения – закрытая двухтрубная температурный график 95-55°С, теплоноситель – сетевая вода. Регулировка схемы теплоснабжения – качественная по графику.

В котельной установлено отопительный водогрейный котел, работающий на твердом топливе (угле):

1. Котел отопительный водогрейный КВТС 1,25. Номинальная теплопроизводительность 0,535 МВт (0,5 Гкал/час), рабочее давление 0,6 МПа, номинальная температура воды на выходе из котла 95°С;

Техническое состояние котельной на дату проведения экспертизы техническое состояния основного и вспомогательного оборудования котельной – удовлетворительное. Котельная

обеспечена приборами контроля за параметрами теплоносителя. Помещения котельной находится в удовлетворительном состоянии. Циркуляция теплоносителя обеспечивается насосной группой с резервированием. Подпитка обеспечивается насосной группой с резервированием.

Мероприятия по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода максимума нагрузок.

Произведены очистка территории от золы текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры, приобретение и поставка топлива промывка и опрессовка системы отопления.

Наличие ответственного лица за общее состояние теплового хозяйства.

Приказом по учреждению назначено лицо ответственного за тепловое хозяйство.

Эксплуатация котельной осуществляется персоналам в период отопительного сезона.

Наличие оперативно-технической документации техническая документация предоставлена.

Заключительная часть

Рекомендации:

- до начала отопительного периода производить периодическую проверку средств измерений проверку предохранительных клапанов в нормативные сроки в соответствии с нормативными требованиями.

- своевременно устранять дефекты и нарушения, выявленные во время отопительного сезона и при осмотре по окончанию сезона.

Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования котельной КГУ «Специальная школа-интернат №2, город Атбасар» управления образования Акмолинской области на дату проведения экспертизы удовлетворительное.

Котельная пригодна к дальнейшей эксплуатации и готова к работе в отопительный период 2026-2027гг. при условии выполнения вышеуказанных рекомендации.

Энергоэксперт
ТОО «Өрт қауіпсіздігі – 2021» **Қалмырзаев Т.М.**

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Өрт қауіпсіздігі-2021»
БИН 210540029198
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Актобе Республика Казахстан