accutrade

ТОО «Аккутрэйд Азия»
РК 050060 г. Алматы,
Бостандыкский район,
микрорайон «Алмагуль»,
дом 23А, кабинет №204
+7 727 354 33 03
www.accutrade.kz

Исх.№41 от 12.08.2026 г.

Республиканское государственное учреждение
"Комитет внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан"

Настоящим ТОО «Аккутрэйд Азия» БИН 140840012604 на основании статьи 25 закона о государственных закупках Республики Казахстан обжалует решение конкурсной комиссии РГП "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" о допуске к участию в конкурсе №17377023-ОК1, № лота 83311389-ОК2 потенциального поставщика ТОО "Проектные энергетические системы" БИН 130240011503.

1**) Срок службы в буферном режиме – 15 лет.**
В приложение 13 (Техническая спецификация закупаемых товаров) к конкурсной заявке ТОО "Проектные энергетические системы" указан завод производитель JIANGXI JINGJIU POWER SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD и аккумуляторная батарея серии JM12-100, под брендом FORTE. На официальном сайте завода производителя в глобальной версии https://www.kijo-battery.com/ (приложенный скриншот №1) и версии на русском языке https://ru.kijo-battery.com/products/jm-series-agm-deep-cycle-battery.html производитель декларирует срок службы серии JM12 -100 10 лет в буферном режиме в чем можно убедиться по ссылке https://www.kijo-battery.com/products/jm-series-agm-deep-cycle-battery.html (приложенный скриншот №2), так же срок службы 10 лет в буферном режиме подтверждается паспортом-технической спецификацией завода изготовителя который можно скачать по ссылке https://ru.kijo-battery.com/uploads/file/20260721/JM12-100L(29.0kg).pdf (паспорт- техническая спецификация приложена)
Потенциальный поставщик ТОО "Проектные энергетические системы" на своем сайте https://pespower.kz, так же указал срок службы аккумуляторной батареи JM12-100 10 лет в буферном режиме, в чем можно убедиться по ссылке https://pespower.kz/p119987394-akkumulyatornaya-batareya-kijo.html и скриншоту №3 и №4, приложенному к обжалованию.

2) Стационарная аккумуляторная батарея, свинцово-кислотная. Тип AGM, VRLA с повышенной мощностью.
Заводы производящие стационарные аккумуляторные батареи с повышенной мощностью (High rate battery) не указывают в серии и наименовании моделей емкость в Ач (Ah). Наименование батареи с повышенной мощностью должно содержать вместо емкости в Ач отдачу мощности в ваттах (W). Мощность аккумуляторной батареи определяется в соответствии с данными разрядных таблиц при напряжении 1,67В на элемент при времени разряда 15 минут. Завод JIANGXI JINGJIU POWER SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD так же производит батареи серии High Rate и в наименовании моделей указывает мощность, в этом можно убедиться по ссылке https://www.kijo-battery.com/products/jh-series-jh-high-rate-battery.html и в паспорте - технической спецификации на модель JH12-390W приложенному к обжалованию.
На сайте ТОО "Проектные энергетические системы" по ссылке https://pespower.kz/p120616862-akkumulyator-dlya-ibp.html так же представлена серия

ТОО «Аккутрэйд Азия»
РК 050060 г. Алматы,
Бостандыкский район,
микрорайон «Алмагуль»,
дом 23А, кабинет №204
+7 727 354 33 03
www.accutrade.kz

батарей с повышенной мощностью, подтверждающая вышеизложенную информацию, так же к обжалованию приложен скриншот №5 с сайта https://pespower.kz/

В связи с тем, что Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан является социально значимым объектом и источник бесперебойного питания Borri Group, Borri S.p.A. модель INGENIO PLUS обеспечивает бесперебойное питание дорогостоящего медицинского оборудования, от работоспособности которого зависит здоровье и в случае обеспечение бесперебойного питания операционного и реанимационного медицинского оборудования жизнь людей, на основание пунктов 1) и 2) нашего обжалования в которых приведены доказательства фактического срока службы и отдачи мощности аккумуляторной батареи модели JM12-100 завода производителя JIANGXI JINGJIU POWER SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD просим Вас отменить решение комиссии о допуске к участию в конкурсе №17377023-ОК1, № лота 83311389-ОК2 потенциального поставщика ТОО "Проектные энергетические системы" БИН 130240011503.

Директор ТОО «Аккутрэйд Азия» Сивоплясов Д. Е.