Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18368359

Конкурстың № 17472346-1
Конкурстың атауы Аспалы кассеталық төбе (294)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-13 14:38:31 дейін 2026-08-17 14:38:31
Ұйымдастырушының атауы "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	171040020842	КҚ жобасына ескерту	Просим подтвердить, что требуемый цвет кассет, профилей и комплектующих — RAL 9006, Серебристый металлик. Просим пояснить, что подразумевается под требованием «цвет и дизайн по согласованию с заказчиком по существующему образцу», учитывая, что конкретный цвет RAL 9006 уже установлен технической спецификацией.	2026-08-17 10:14:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчику необходим цвет кассет, профилей и комплектующих — RAL 9006, металлик матовый, внесены изменения в техническую спецификацию в части требования о необходимости обеспечивать совместимость с существующей системой кассетного подвесного потолка, установленной на объектах университета

2	150940020819	КҚ жобасына ескерту	Просим внести изменения в техническую спецификацию в части размера кассет подвесного кассетного потолка. В технической спецификации в настоящее время указано: «кассета (каркас) 600×600 мм», а также имеется указание на соответствие существующему образцу. В рамках предварительного согласования был рассмотрен существующий образец кассеты и проведены его фактические замеры. По результатам замеров установлено, что рабочий размер кассеты составляет 575×575 мм, при этом общий габаритный размер составляет 600×600 мм с учетом предусмотренных конструкцией технических загибов (кромок). В связи с этим просим изложить соответствующий пункт технической спецификации в следующей редакции: «Кассета (модуль 600×600 мм), рабочий размер 575×575 мм, фактический габаритный размер 600×600 мм с учетом технических загибов (кромок),	2026-08-16 22:03:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчиком внесены изменения в техническую спецификацию
			Tegular, толщина металла 0,4 мм». Обращаем внимание, что данное уточнение не изменяет требуемый вид, конструкцию или назначение изделия, а лишь приводит размерные характеристики в соответствие с фактическими параметрами существующего образца. Поскольку технической спецификацией предусмотрено соответствие существующему образцу, считаем необходимым отразить фактические размерные характеристики данного образца во избежание неоднозначного толкования требований и возможного несоответствия поставляемого изделия установленным требованиям.			
3	171040020842	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим уточнить вариант исполнения алюминиевой потолочной кассеты Tegular: с перфорацией или без перфорации ?	2026-08-17 10:14:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вариант исполнения алюминиевой потолочной кассеты Tegular – без перфорации, также Заказчиком внесены изменения в техническую спецификацию

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған

сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

член -правления, проректор по научной работе Тажбаев Еркеблан Муратович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18368359

№ конкурса 17472346-1
Название конкурса Подвесной кассетный потолок (294)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-13 14:38:31 по 2026-08-17 14:38:31
Наименование организатора Некоммерческое акционерное общество "Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	171040020842	Замечание к КД	Просим подтвердить, что требуемый цвет кассет, профилей и комплектующих — RAL 9006, Серебристый металлик. Просим пояснить, что подразумевается под требованием «цвет и дизайн по согласованию с заказчиком по существующему образцу», учитывая, что конкретный цвет RAL 9006 уже установлен технической спецификацией.	2026-08-17 10:14:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчику необходим цвет кассет, профилей и комплектующих — RAL 9006, металлик матовый, внесены изменения в техническую спецификацию в части требования о необходимости обеспечивать совместимость с существующей системой кассетного подвесного потолка, установленной на объектах университета

2	150940020819	Замечание к КД	Просим внести изменения в техническую спецификацию в части размера кассет подвесного кассетного потолка. В технической спецификации в настоящее время указано: «кассета (каркас) 600×600 мм», а также имеется указание на соответствие существующему образцу. В рамках предварительного согласования был рассмотрен существующий образец кассеты и проведены его фактические замеры. По результатам замеров установлено, что рабочий размер кассеты составляет 575×575 мм, при этом общий габаритный размер составляет 600×600 мм с учетом предусмотренных конструкцией технических загибов (кромок). В связи с этим просим изложить соответствующий пункт технической спецификации в следующей редакции: «Кассета (модуль 600×600 мм), рабочий размер 575×575 мм, фактический габаритный размер 600×600 мм с учетом технических загибов (кромок),	2026-08-16 22:03:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчиком внесены изменения в техническую спецификацию
			Tegular, толщина металла 0,4 мм». Обращаем внимание, что данное уточнение не изменяет требуемый вид, конструкцию или назначение изделия, а лишь приводит размерные характеристики в соответствие с фактическими параметрами существующего образца. Поскольку технической спецификацией предусмотрено соответствие существующему образцу, считаем необходимым отразить фактические размерные характеристики данного образца во избежание неоднозначного толкования требований и возможного несоответствия поставляемого изделия установленным требованиям.			

3	171040020842	Запрос о разъяснении КД	Просим уточнить вариант исполнения алюминиевой потолочной кассеты Tegular: с перфорацией или без перфорации ?	2026-08-17 10:14:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Вариант исполнения алюминиевой потолочной кассеты Tegular – без перфорации, также Заказчиком внесены изменения в техническую спецификацию

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

член -правления, проректор по научной работе Тажбаев Еркеблан Муратович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).