Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18394999

Конкурстың № 17483743-1
Конкурстың атауы үздіксіз қоректеу көзі
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-17 15:30:33 дейін 2026-08-19 15:30:33
Ұйымдастырушының атауы "МТҚ" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	190240003107	КҚ жобасына ескерту	Замечание относительно требования о наличии заводского QR-кода на ИБП В технической спецификации установлено следующее требование: «На ИБП должна присутствовать заводская табличка (шильдик) с указанием наименования производителя, модель (тип), серийный номер (S/N), номер изделия, идентификационный QR-код предусмотренный производителем, а также основных технических и электрических параметров». Также установлено требование о том, что идентификационный QR-код должен обеспечивать доступ к официальной документации производителя ИБП. Считаем данное требование избыточным, необоснованно ограничивающим конкуренцию и не связанным непосредственно с функциональными, техническими и эксплуатационными характеристиками закупаемого ИБП. Обращаем внимание Заказчика, что различные производители ИБП используют различные системы	2026-08-19 11:43:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 1) пункта 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 будут внесены изменения в проект конкурсной документации, а именно «Должно быть наличие руководства пользователя и инструкции по монтажу/эксплуатации на русском и/или казахском языках. На ИБП должна присутствовать заводская табличка (шильдик) с указанием наименования производителя, модели (типа) оборудования, серийного номера (S/N), основных технических и электрических параметров. Серийный номер (S/N), указанный на заводской табличке (шильдике), размещённой на корпусе ИБП, должен без расхождений соответствовать серийному номеру, отображаемому в электронном меню управления ИБП, а также в веб-интерфейсе системы удалённого мониторинга при наличии такой функции

			заводской идентификации оборудования. У ряда производителей идентификация оборудования осуществляется посредством уникального заводского серийного номера (S/N), номера изделия, заводской таблички (шильдика), технического паспорта, сертификата качества, декларации/сертификата соответствия, официальной документации производителя и иных документов, без обязательного нанесения QR-кода на корпус оборудования. Таким образом, отсутствие заводского QR-кода само по себе не свидетельствует о ненадлежащем качестве товара, его несоответствии техническим требованиям, невозможности установить производителя, модель или серийный номер, а также не подтверждает наличие признаков контрафактного оборудования. Более того, требование именно о наличии QR-кода, предусмотренного производителем, фактически ставит возможность участия потенциального			у ИБП. Заводская маркировка должна быть чёткой и читаемой, без признаков повреждения, исправления, изменения или повторного нанесения, препятствующих идентификации оборудования.».
			поставщика в зависимость от конкретной системы маркировки, применяемой отдельными производителями, хотя указанная система не является технической характеристикой ИБП и не влияет на его мощность, надежность, безопасность, время автономной работы, качество электроэнергии или иные эксплуатационные показатели. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов в технической спецификации указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, а также предусматривается представление документов, подтверждающих соответствие товара установленным требованиям. Действующие Правила осуществления государственных закупок также предусматривают использование технической спецификации с описанием			

			функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара и возможность подтверждения соответствия соответствующими документами производителя. В связи с этим требование о безусловном наличии именно QR-кода на заводской табличке не является необходимым для подтверждения подлинности и идентификации оборудования, если поставщик предоставляет иные объективные документы и средства идентификации, позволяющие однозначно установить происхождение и характеристики товара. В частности, идентификация предлагаемого ИБП может быть обеспечена посредством: заводского серийного номера (S/N); номера изделия/модели; заводской таблички производителя; технического паспорта; заводского сертификата качества; сертификата или декларации соответствия, если их наличие предусмотрено			
			законодательством; официальной технической документации производителя; документов, подтверждающих происхождение товара; авторизационного письма производителя либо его официального дилера/дистрибьютора, если такое требование установлено Заказчиком. При наличии указанных документов Заказчик имеет объективную возможность проверить производителя, модель, серийный номер, технические характеристики и происхождение поставляемого оборудования независимо от наличия либо отсутствия QR-кода. Особенно обращаем внимание на следующую ситуацию: если производитель выпускает ИБП без заводского QR-кода, но оборудование имеет оригинальный заводской шильдик с уникальным серийным номером, технический паспорт и официальную документацию производителя, такое оборудование фактически будет исключено из участия в закупке исключительно			

			по причине отсутствия QR-кода. При этом отсутствие QR-кода никак не ухудшает функциональные, технические, качественные или эксплуатационные характеристики ИБП. Следовательно, данное требование может привести к необоснованному ограничению перечня потенциальных поставщиков и производителей, поскольку участие в закупке будет зависеть не от соответствия оборудования установленным техническим требованиям, а от наличия у производителя определенного способа маркировки. Кроме того, требование: «QR-код должен ... обеспечивать доступ к официальной документации производителя ИБП» также является избыточным, поскольку доступ к официальной документации может быть обеспечен непосредственно через официальный сайт производителя, по модели и серийному номеру оборудования либо путем предоставления соответствующей технической			
			документации поставщиком. Требуем! Просим исключить из технической спецификации обязательное требование о наличии именно заводского QR-кода, поскольку оно не является объективной функциональной или эксплуатационной характеристикой ИБП и может необоснованно ограничивать участие производителей, применяющих иные официальные системы заводской идентификации. Вместо этого предлагаем изложить требование в следующей редакции: «На ИБП должна присутствовать заводская табличка (шильдик) с указанием наименования производителя, модели (типа), серийного номера (S/N), номера изделия (при наличии), а также основных технических и электрических параметров. Заводская маркировка должна быть четкой, читаемой и нанесенной производителем. Идентификация оборудования должна обеспечиваться по заводскому серийному номеру и иным			

			идентификационным данным, указанным производителем. При наличии у производителя заводского идентификационного QR-кода он предоставляется в соответствии с системой маркировки производителя.» Также просим сохранить требование о предоставлении заводской документации и документов, подтверждающих происхождение и соответствие товара, что является объективным способом проверки подлинности и характеристик предлагаемого оборудования. Таким образом, просим обеспечить, чтобы отсутствие QR-кода не являлось основанием для отклонения предложения, если предлагаемое оборудование имеет оригинальную заводскую маркировку, уникальный серийный номер и подтверждающие документы производителя, позволяющие однозначно идентифицировать товар и подтвердить его соответствие технической спецификации. Считаем, что установление требования о конкретном			
			способе заводской маркировки, который применяется не всеми производителями, без объективной необходимости для эксплуатации закупаемого ИБП, не соответствует принципу установления требований к товару исходя из его необходимых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик и требует корректировки технической спецификации.			

2	141040028713	ҚҚ жобасына ескерту	Замечание к требованию по номинальной емкости аккумуляторных батарей Просим исключить из технической спецификации требование о том, что номинальная емкость аккумуляторных батарей должна составлять не более 10 А·ч и не менее 9 А·ч. Обращаем внимание, что для применяемых в ИБП аккумуляторных батарей данного типоразмера на рынке серийно представлены преимущественно аккумуляторные батареи с номинальной емкостью 9 А·ч, в то время как аккумуляторные батареи с емкостью 10 А·ч в соответствующем типоразмере и конструктивном исполнении для применения в ИБП не являются стандартным массовым решением и серийно производятся ограниченным количеством производителей либо могут отсутствовать в линейках производителей ИБП. В связи с этим установление диапазона «9–10 А·ч» является избыточным и может необоснованно ограничивать перечень	2026-08-19 11:22:38	Отклонить замечания	По первому вопросу: Указанный диапазон установлен из необходимости совместимости аккумуляторных батарей со штатной системой электропитания, а также исходя из необходимости полной совместимости аккумуляторных батарей со штатной батарейной системой иных ИБП Заказчика. Кроме того, номинальная ёмкость: не более 10 А, не менее 9 А, предусмотренная технической спецификации, обеспечивают: габаритную совместимость, соответствующие посадочному месту ИБП: (Г х Ш х В): не более – 151 х 65 х 100 мм; Время автономной работы ИБП от аккумуляторных батарей: не менее 5 минут при номинальной мощности ИБП (не менее 60 кВт). Таким образом номинальная ёмкость: не более 10 А, не менее 9 А в том числе срок службы не менее 6 лет установлено из совместимых между собой технических параметров АКБ, ИБП в том числе иного ИБП

			оборудования, соответствующего требованиям Заказчика. При этом аккумуляторные батареи емкостью 9 А·ч полностью позволяют сформировать требуемую аккумуляторную систему и обеспечить установленное Заказчиком количество не менее 160 единиц, а также требуемое время автономной работы ИБП — не менее 5 минут при нагрузке 60 кВт, при условии соответствующего расчета и конфигурации батарейной системы производителем. С учетом изложенного просим установить требование в объективной и функциональной форме: «Номинальная емкость аккумуляторных батарей — не менее 9 А·ч». Исключение верхнего ограничения «не более 10 А·ч» позволит допустить к участию ИБП с аккумуляторными батареями стандартной емкости 9 А·ч и иными технически эквивалентными решениями, не ухудшающими требуемые характеристики оборудования. Таким образом,			Заказчика. Между тем, в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» конкурсная документация (техническая спецификация) не содержит указания на на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В этой связи внести изменения в конкурсную документацию не представляется возможным. По второму вопросу: Количество аккумуляторных батарей не менее 4 блоков по 40 штук (160 ед.), является ключевым техническим параметром. Кроме того, требование по количеству аккумуляторных батарей не является

			предлагаем исключить формулировку «номинальная емкость: не более 10 А·ч, не менее 9 А·ч» и заменить ее на «номинальная емкость: не менее 9 А·ч». Данное изменение не снижает требований к качеству, надежности и автономности ИБП, но позволит исключить необоснованное ограничение конкуренции и обеспечить возможность предложения оборудования различных производителей. Замечание к технической спецификации Просим исключить из технической спецификации требования о конкретном количестве аккумуляторных блоков — не менее 4 блоков по 40 аккумуляторных батарей (всего 160 единиц), поскольку указанное требование необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков и моделей оборудования. В технической спецификации установлено требование о наличии аккумуляторных батарей с характеристиками 12 В, 9–10 А·ч, не менее 160 единиц,			ограничением конкретного производителя или конструктивного исполнения ИБП. Оно установлено исходя из требуемой параметров системы бесперебойного питания, совместимости аккумуляторных батарей со штатной системой электропитания, а также исходя из необходимости полной совместимости аккумуляторных батарей со штатной батарейной системой иных ИБП Заказчика. При этом техническим заданием также установлено обязательное размещение аккумуляторных батарей внутри ИБП и ограничение его габаритных размеров — не более 600 × 850 × 1800 мм. Таким образом, предлагаемое Вами исполнение с размещением 160 аккумуляторов в 16 полках по 10 единиц может быть рассмотрено при условии одновременного соответствия всем установленным требованиям, в том числе по габаритам и встроенному размещению АКБ и время автономной работы ИБП от аккумуляторных батарей не менее

			при этом одновременно установлен конкретный способ их компоновки — 4 блока по 40 аккумуляторных батарей. Обращаем внимание, что на рынке представлены ИБП аналогичного класса и мощности, соответствующие всем установленным функциональным и техническим требованиям Заказчика, но имеющие иной конструктивный способ размещения аккумуляторных батарей. В частности, существуют ИБП, в которых аккумуляторные батареи устанавливаются в кассетах. В одной кассете размещается, например, 10 аккумуляторных батарей 12 В 9 А·ч, при этом одна полка содержит 4 кассеты, то есть 40 аккумуляторных батарей на полку. Где имеется в ИБП 4 полки, что общем количество составляет: 4 кассеты × 10 АКБ = 40 АКБ на полке; 4 полки × 40 АКБ = 160 АКБ; параметры каждой АКБ — 12 В, 9 А·ч. Таким образом, предлагаемое конструктивное исполнение			5 минут при номинальной мощности ИБП (не менее 60кВт). Между тем, в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» конкурсная документация (техническая спецификация) не содержит указания на на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В этой связи внести изменения в конкурсную документацию не представляется возможным. По третьему вопросу: Потенциальный поставщик направляет замечания к проекту конкурсной документации, а также запросы о разъяснении положений конкурсной документации с указанием

			полностью обеспечивает требуемое Заказчиком общее количество аккумуляторных батарей — 160 единиц, а также требуемые электрические параметры и время автономной работы ИБП. При этом количество кассет, полок либо иной способ внутренней компоновки аккумуляторных батарей являются конструктивной особенностью конкретного производителя и модели ИБП и непосредственно не определяют эксплуатационные характеристики оборудования при условии обеспечения требуемой емкости аккумуляторной системы, времени автономной работы и совместимости с ИБП. Более того, кассетное исполнение имеет практические преимущества при техническом обслуживании: аккумуляторные батареи распределены по отдельным кассетам, что обеспечивает более удобный доступ к ним, упрощает диагностику, замену отдельных батарей и проведение регламентных работ без необходимости			конкретных технических, эксплуатационных характеристик поставляемого товара. Данное замечание, касательно «исключения иных требования, которые не обусловлены функциональной необходимостью» не содержит конкретного замечания к конкурсной документации. Кроме того, в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» конкурсная документация (техническая спецификация) не содержит указания на на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В связи с этим внести изменения в конкурсную документацию не представляется

			привязки к конкретной схеме размещения, предусмотренной отдельным производителем. Установление именно требования «4 блока по 40 штук», без указания функционального результата — необходимой емкости аккумуляторной системы и времени автономной работы, — фактически может ограничивать возможность участия оборудования, имеющего иной, но технически равноценный способ размещения аккумуляторов. При этом предлагаемая компоновка 16 кассет по 10 аккумуляторных батарей, в совокупности составляющая 160 аккумуляторных батарей, не ухудшает технические, эксплуатационные и функциональные характеристики предлагаемого ИБП, а обеспечивает выполнение установленного Заказчиком требования по количеству и параметрам АКБ. С учетом изложенного просим исключить из технической спецификации конкретное требование о количестве аккумуляторных блоков в			возможным.
			формате «не менее 4 блоков по 40 штук» и изложить данное требование в функциональном виде, например: «Количество аккумуляторных батарей — не менее 160 единиц, номинальным напряжением 12 В и номинальной емкостью 9 А·ч и более каждая. Конструктивное исполнение, количество аккумуляторных кассет, блоков, полок и способ размещения аккумуляторных батарей определяется производителем при условии обеспечения требуемых характеристик ИБП, включая время автономной работы не менее 5 минут при номинальной мощности 60 кВт». Такое изменение позволит сохранить все необходимые технические и эксплуатационные требования Заказчика, одновременно исключив привязку к конкретному конструктивному исполнению оборудования, расширить возможность участия производителей и поставщиков эквивалентных решений и обеспечить более широкий конкурентный доступ к			
			закупке. Просим также исключить иные требования, которые не обусловлены функциональной необходимостью и могут иметь признаки привязки к конкретному исполнению, производителю либо модели оборудования, при сохранении объективных требований к мощности, надежности, безопасности, автономности и эксплуатационным характеристикам ИБП.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Председатель Правления Жүнісбек Асқар Рахымбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18394999

№ конкурса 17483743-1
Название конкурса источник бесперебойного питания
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-17 15:30:33 по 2026-08-19 15:30:33
Наименование организатора АО "ГТС"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	190240003107	Замечание к КД	Замечание относительно требования о наличии заводского QR-кода на ИБП В технической спецификации установлено следующее требование: «На ИБП должна присутствовать заводская табличка (шильдик) с указанием наименования производителя, модель (тип), серийный номер (S/N), номер изделия, идентификационный QR-код предусмотренный производителем, а также основных технических и электрических параметров». Также установлено требование о том, что идентификационный QR-код должен обеспечивать доступ к официальной документации производителя ИБП. Считаем данное требование избыточным, необоснованно ограничивающим конкуренцию и не связанным непосредственно с функциональными, техническими и эксплуатационными характеристиками закупаемого ИБП. Обращаем внимание Заказчика, что различные производители ИБП используют различные системы	2026-08-19 11:43:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 1) пункта 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 будут внесены изменения в проект конкурсной документации, а именно «Должно быть наличие руководства пользователя и инструкции по монтажу/эксплуатации на русском и/или казахском языках. На ИБП должна присутствовать заводская табличка (шильдик) с указанием наименования производителя, модели (типа) оборудования, серийного номера (S/N), основных технических и электрических параметров. Серийный номер (S/N), указанный на заводской табличке (шильдике), размещённой на корпусе ИБП, должен без расхождений соответствовать серийному номеру, отображаемому в электронном меню управления ИБП, а также в веб-интерфейсе системы удалённого мониторинга при наличии такой функции

			заводской идентификации оборудования. У ряда производителей идентификация оборудования осуществляется посредством уникального заводского серийного номера (S/N), номера изделия, заводской таблички (шильдика), технического паспорта, сертификата качества, декларации/сертификата соответствия, официальной документации производителя и иных документов, без обязательного нанесения QR-кода на корпус оборудования. Таким образом, отсутствие заводского QR-кода само по себе не свидетельствует о ненадлежащем качестве товара, его несоответствии техническим требованиям, невозможности установить производителя, модель или серийный номер, а также не подтверждает наличие признаков контрафактного оборудования. Более того, требование именно о наличии QR-кода, предусмотренного производителем, фактически ставит возможность участия потенциального			у ИБП. Заводская маркировка должна быть чёткой и читаемой, без признаков повреждения, исправления, изменения или повторного нанесения, препятствующих идентификации оборудования.».
			поставщика в зависимость от конкретной системы маркировки, применяемой отдельными производителями, хотя указанная система не является технической характеристикой ИБП и не влияет на его мощность, надежность, безопасность, время автономной работы, качество электроэнергии или иные эксплуатационные показатели. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов в технической спецификации указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара, а также предусматривается представление документов, подтверждающих соответствие товара установленным требованиям. Действующие Правила осуществления государственных закупок также предусматривают использование технической спецификации с описанием			

			функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара и возможность подтверждения соответствия соответствующими документами производителя. В связи с этим требование о безусловном наличии именно QR-кода на заводской табличке не является необходимым для подтверждения подлинности и идентификации оборудования, если поставщик предоставляет иные объективные документы и средства идентификации, позволяющие однозначно установить происхождение и характеристики товара. В частности, идентификация предлагаемого ИБП может быть обеспечена посредством: заводского серийного номера (S/N); номера изделия/модели; заводской таблички производителя; технического паспорта; заводского сертификата качества; сертификата или декларации соответствия, если их наличие предусмотрено			
			законодательством; официальной технической документации производителя; документов, подтверждающих происхождение товара; авторизационного письма производителя либо его официального дилера/дистрибьютора, если такое требование установлено Заказчиком. При наличии указанных документов Заказчик имеет объективную возможность проверить производителя, модель, серийный номер, технические характеристики и происхождение поставляемого оборудования независимо от наличия либо отсутствия QR-кода. Особенно обращаем внимание на следующую ситуацию: если производитель выпускает ИБП без заводского QR-кода, но оборудование имеет оригинальный заводской шильдик с уникальным серийным номером, технический паспорт и официальную документацию производителя, такое оборудование фактически будет исключено из участия в закупке исключительно			

			по причине отсутствия QR-кода. При этом отсутствие QR-кода никак не ухудшает функциональные, технические, качественные или эксплуатационные характеристики ИБП. Следовательно, данное требование может привести к необоснованному ограничению перечня потенциальных поставщиков и производителей, поскольку участие в закупке будет зависеть не от соответствия оборудования установленным техническим требованиям, а от наличия у производителя определенного способа маркировки. Кроме того, требование: «QR-код должен ... обеспечивать доступ к официальной документации производителя ИБП» также является избыточным, поскольку доступ к официальной документации может быть обеспечен непосредственно через официальный сайт производителя, по модели и серийному номеру оборудования либо путем предоставления соответствующей технической			
			документации поставщиком. Требуем! Просим исключить из технической спецификации обязательное требование о наличии именно заводского QR-кода, поскольку оно не является объективной функциональной или эксплуатационной характеристикой ИБП и может необоснованно ограничивать участие производителей, применяющих иные официальные системы заводской идентификации. Вместо этого предлагаем изложить требование в следующей редакции: «На ИБП должна присутствовать заводская табличка (шильдик) с указанием наименования производителя, модели (типа), серийного номера (S/N), номера изделия (при наличии), а также основных технических и электрических параметров. Заводская маркировка должна быть четкой, читаемой и нанесенной производителем. Идентификация оборудования должна обеспечиваться по заводскому серийному номеру и иным			

			идентификационным данным, указанным производителем. При наличии у производителя заводского идентификационного QR-кода он предоставляется в соответствии с системой маркировки производителя.» Также просим сохранить требование о предоставлении заводской документации и документов, подтверждающих происхождение и соответствие товара, что является объективным способом проверки подлинности и характеристик предлагаемого оборудования. Таким образом, просим обеспечить, чтобы отсутствие QR-кода не являлось основанием для отклонения предложения, если предлагаемое оборудование имеет оригинальную заводскую маркировку, уникальный серийный номер и подтверждающие документы производителя, позволяющие однозначно идентифицировать товар и подтвердить его соответствие технической спецификации. Считаем, что установление требования о конкретном			
			способе заводской маркировки, который применяется не всеми производителями, без объективной необходимости для эксплуатации закупаемого ИБП, не соответствует принципу установления требований к товару исходя из его необходимых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик и требует корректировки технической спецификации.			

2	141040028713	Замечание к КД	Замечание к требованию по номинальной емкости аккумуляторных батарей Просим исключить из технической спецификации требование о том, что номинальная емкость аккумуляторных батарей должна составлять не более 10 А·ч и не менее 9 А·ч. Обращаем внимание, что для применяемых в ИБП аккумуляторных батарей данного типоразмера на рынке серийно представлены преимущественно аккумуляторные батареи с номинальной емкостью 9 А·ч, в то время как аккумуляторные батареи с емкостью 10 А·ч в соответствующем типоразмере и конструктивном исполнении для применения в ИБП не являются стандартным массовым решением и серийно производятся ограниченным количеством производителей либо могут отсутствовать в линейках производителей ИБП. В связи с этим установление диапазона «9–10 А·ч» является избыточным и может необоснованно ограничивать перечень	2026-08-19 11:22:38	Отклонить замечания	По первому вопросу: Указанный диапазон установлен из необходимости совместимости аккумуляторных батарей со штатной системой электропитания, а также исходя из необходимости полной совместимости аккумуляторных батарей со штатной батарейной системой иных ИБП Заказчика. Кроме того, номинальная ёмкость: не более 10 А, не менее 9 А, предусмотренная технической спецификации, обеспечивают: габаритную совместимость, соответствующие посадочному месту ИБП: (Г х Ш х В): не более – 151 х 65 х 100 мм; Время автономной работы ИБП от аккумуляторных батарей: не менее 5 минут при номинальной мощности ИБП (не менее 60 кВт). Таким образом номинальная ёмкость: не более 10 А, не менее 9 А в том числе срок службы не менее 6 лет установлено из совместимых между собой технических параметров АКБ, ИБП в том числе иного ИБП

			оборудования, соответствующего требованиям Заказчика. При этом аккумуляторные батареи емкостью 9 А·ч полностью позволяют сформировать требуемую аккумуляторную систему и обеспечить установленное Заказчиком количество не менее 160 единиц, а также требуемое время автономной работы ИБП — не менее 5 минут при нагрузке 60 кВт, при условии соответствующего расчета и конфигурации батарейной системы производителем. С учетом изложенного просим установить требование в объективной и функциональной форме: «Номинальная емкость аккумуляторных батарей — не менее 9 А·ч». Исключение верхнего ограничения «не более 10 А·ч» позволит допустить к участию ИБП с аккумуляторными батареями стандартной емкости 9 А·ч и иными технически эквивалентными решениями, не ухудшающими требуемые характеристики оборудования. Таким образом,			Заказчика. Между тем, в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» конкурсная документация (техническая спецификация) не содержит указания на на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В этой связи внести изменения в конкурсную документацию не представляется возможным. По второму вопросу: Количество аккумуляторных батарей не менее 4 блоков по 40 штук (160 ед.), является ключевым техническим параметром. Кроме того, требование по количеству аккумуляторных батарей не является

			предлагаем исключить формулировку «номинальная емкость: не более 10 А·ч, не менее 9 А·ч» и заменить ее на «номинальная емкость: не менее 9 А·ч». Данное изменение не снижает требований к качеству, надежности и автономности ИБП, но позволит исключить необоснованное ограничение конкуренции и обеспечить возможность предложения оборудования различных производителей. Замечание к технической спецификации Просим исключить из технической спецификации требования о конкретном количестве аккумуляторных блоков — не менее 4 блоков по 40 аккумуляторных батарей (всего 160 единиц), поскольку указанное требование необоснованно ограничивает круг потенциальных поставщиков и моделей оборудования. В технической спецификации установлено требование о наличии аккумуляторных батарей с характеристиками 12 В, 9–10 А·ч, не менее 160 единиц,			ограничением конкретного производителя или конструктивного исполнения ИБП. Оно установлено исходя из требуемой параметров системы бесперебойного питания, совместимости аккумуляторных батарей со штатной системой электропитания, а также исходя из необходимости полной совместимости аккумуляторных батарей со штатной батарейной системой иных ИБП Заказчика. При этом техническим заданием также установлено обязательное размещение аккумуляторных батарей внутри ИБП и ограничение его габаритных размеров — не более 600 × 850 × 1800 мм. Таким образом, предлагаемое Вами исполнение с размещением 160 аккумуляторов в 16 полках по 10 единиц может быть рассмотрено при условии одновременного соответствия всем установленным требованиям, в том числе по габаритам и встроенному размещению АКБ и время автономной работы ИБП от аккумуляторных батарей не менее

			при этом одновременно установлен конкретный способ их компоновки — 4 блока по 40 аккумуляторных батарей. Обращаем внимание, что на рынке представлены ИБП аналогичного класса и мощности, соответствующие всем установленным функциональным и техническим требованиям Заказчика, но имеющие иной конструктивный способ размещения аккумуляторных батарей. В частности, существуют ИБП, в которых аккумуляторные батареи устанавливаются в кассетах. В одной кассете размещается, например, 10 аккумуляторных батарей 12 В 9 А·ч, при этом одна полка содержит 4 кассеты, то есть 40 аккумуляторных батарей на полку. Где имеется в ИБП 4 полки, что общем количество составляет: 4 кассеты × 10 АКБ = 40 АКБ на полке; 4 полки × 40 АКБ = 160 АКБ; параметры каждой АКБ — 12 В, 9 А·ч. Таким образом, предлагаемое конструктивное исполнение			5 минут при номинальной мощности ИБП (не менее 60кВт). Между тем, в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» конкурсная документация (техническая спецификация) не содержит указания на на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В этой связи внести изменения в конкурсную документацию не представляется возможным. По третьему вопросу: Потенциальный поставщик направляет замечания к проекту конкурсной документации, а также запросы о разъяснении положений конкурсной документации с указанием

			полностью обеспечивает требуемое Заказчиком общее количество аккумуляторных батарей — 160 единиц, а также требуемые электрические параметры и время автономной работы ИБП. При этом количество кассет, полок либо иной способ внутренней компоновки аккумуляторных батарей являются конструктивной особенностью конкретного производителя и модели ИБП и непосредственно не определяют эксплуатационные характеристики оборудования при условии обеспечения требуемой емкости аккумуляторной системы, времени автономной работы и совместимости с ИБП. Более того, кассетное исполнение имеет практические преимущества при техническом обслуживании: аккумуляторные батареи распределены по отдельным кассетам, что обеспечивает более удобный доступ к ним, упрощает диагностику, замену отдельных батарей и проведение регламентных работ без необходимости			конкретных технических, эксплуатационных характеристик поставляемого товара. Данное замечание, касательно «исключения иных требования, которые не обусловлены функциональной необходимостью» не содержит конкретного замечания к конкурсной документации. Кроме того, в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» конкурсная документация (техническая спецификация) не содержит указания на на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В связи с этим внести изменения в конкурсную документацию не представляется

			привязки к конкретной схеме размещения, предусмотренной отдельным производителем. Установление именно требования «4 блока по 40 штук», без указания функционального результата — необходимой емкости аккумуляторной системы и времени автономной работы, — фактически может ограничивать возможность участия оборудования, имеющего иной, но технически равноценный способ размещения аккумуляторов. При этом предлагаемая компоновка 16 кассет по 10 аккумуляторных батарей, в совокупности составляющая 160 аккумуляторных батарей, не ухудшает технические, эксплуатационные и функциональные характеристики предлагаемого ИБП, а обеспечивает выполнение установленного Заказчиком требования по количеству и параметрам АКБ. С учетом изложенного просим исключить из технической спецификации конкретное требование о количестве аккумуляторных блоков в			возможным.
			формате «не менее 4 блоков по 40 штук» и изложить данное требование в функциональном виде, например: «Количество аккумуляторных батарей — не менее 160 единиц, номинальным напряжением 12 В и номинальной емкостью 9 А·ч и более каждая. Конструктивное исполнение, количество аккумуляторных кассет, блоков, полок и способ размещения аккумуляторных батарей определяется производителем при условии обеспечения требуемых характеристик ИБП, включая время автономной работы не менее 5 минут при номинальной мощности 60 кВт». Такое изменение позволит сохранить все необходимые технические и эксплуатационные требования Заказчика, одновременно исключив привязку к конкретному конструктивному исполнению оборудования, расширить возможность участия производителей и поставщиков эквивалентных решений и обеспечить более широкий конкурентный доступ к			

			закупке. Просим также исключить иные требования, которые не обусловлены функциональной необходимостью и могут иметь признаки привязки к конкретному исполнению, производителю либо модели оборудования, при сохранении объективных требований к мощности, надежности, безопасности, автономности и эксплуатационным характеристикам ИБП.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Жүнісбек Асқар Рахымбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).