Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18435136

Конкурстың № 17514226-1
Конкурстың атауы Катионит КУ-2-8, ион алмастырғыш шайыр
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-08-21 17:15:17 дейін 2026-08-25 17:15:17
Ұйымдастырушының атауы "Абай облысы Семей қаласының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170740010421	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. О возможности поставки аналога КУ-2-8 Технической спецификацией установлено требование о поставке конкретной марки ионообменной смолы — Катионит КУ-2-8 в Na^+-форме. Просим подтвердить возможность поставки эквивалентной сильнокислотной катионообменной смолы гелевого типа TC007FG в Na^+-форме, предназначенной для умягчения воды паровых котлов и тепловых сетей, при условии соответствия ее функциональных, технических и качественных характеристик требованиям технической спецификации. При поставке будут предоставлены технический паспорт производителя и заводской сертификат качества. В целях обеспечения конкуренции просим изложить требование в следующей редакции: «Сильнокислотная катионообменная смола гелевого типа в Na^+-форме, КУ-2-8 или эквивалент, предназначенная для	2026-08-24 14:35:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Технической спецификацией установлено требование о поставке конкретной марки ионообменной смолы — Катионит КУ-2-8 в Na^+-форме. Просим подтвердить возможность поставки эквивалентной сильнокислотной катионообменной смолы гелевого типа TC007FG в Na^+-форме, предназначенной для умягчения воды паровых котлов и тепловых сетей, при условии соответствия ее функциональных, технических и качественных характеристик требованиям технической спецификации. При поставке будут предоставлены технический паспорт производителя и заводской сертификат качества. В целях обеспечения конкуренции просим изложить требование в следующей редакции: «Сильнокислотная катионообменная смола гелевого типа в Na^+-форме, КУ-2-8 или эквивалент, предназначенная для подготовки умягченной воды паровых котлов и тепловых сетей».

			подготовки умягченной воды паровых котлов и тепловых сетей». 2. О подтверждении соответствия аналога Просим разъяснить, допускается ли подтверждение соответствия предлагаемого аналога TC007FG техническим паспортом, заводским сертификатом качества и сравнительной таблицей характеристик КУ-2-8 и TC007FG. Также просим уточнить, обязательно ли полное соответствие аналога ГОСТ 20298-74 либо допускается товар, изготовленный по стандарту производителя, при условии соответствия или превосходства установленных технических и эксплуатационных характеристик. 3. О поставке товара партиями Общий объем закупки составляет 25 тонн, а срок поставки установлен в течение 15 календарных дней со дня подписания договора. Просим сообщить, допускается ли поставка товара отдельными			/> 1. Предоставление аналога товара не допускается. В связи с необходимостью обеспечения совместимости имеющегося катионита с новой партией катионита. Катионит необходим для досыпки. 2. О подтверждении соответствия аналога. Просим разъяснить, допускается ли подтверждение соответствия предлагаемого аналога TC007FG техническим паспортом, заводским сертификатом качества и сравнительной таблицей характеристик КУ-2-8 и TC007FG. Также просим уточнить, обязательно ли полное соответствие аналога ГОСТ 20298-74 либо допускается товар, изготовленный по стандарту производителя, при условии соответствия или превосходства установленных технических и эксплуатационных характеристик. 2. Предоставление аналога товара не допускается. 3. О поставке товара партиями Общий

			партиями по согласованному с Заказчиком графику в пределах общего срока исполнения договора. В случае допустимости поэтапной поставки просим указать возможный минимальный объем одной партии и предельный срок поставки всего объема товара. 4. О корректировке срока поставки В случае если поставка партиями не допускается, просим рассмотреть возможность увеличения срока поставки всего объема 25 тонн до 60-70 календарных дней со дня подписания договора, поскольку установленный срок 15 календарных дней может ограничить участие поставщиков импортной ионообменной смолы.			объем закупки составляет 25 тонн, а срок поставки установлен в течение 15 календарных дней со дня подписания договора. Просим сообщить, допускается ли поставка товара отдельными партиями по согласованному с Заказчиком графику в пределах общего срока исполнения договора. В случае допустимости поэтапной поставки просим указать возможный минимальный объем одной партии и предельный срок поставки всего объема товара. 3. Поэтапная поставка товара не исключается, согласно установленным срокам 4. О корректировке срока поставки. В случае если поставка партиями не допускается, просим рассмотреть возможность увеличения срока поставки всего объема 25 тонн до 60-70 календарных дней со дня подписания договора, поскольку установленный срок 15 календарных дней может ограничить участие
						поставщиков импортной ионообменной смолы. 4. Допускаем возможность рассмотрения сроков поставки товара.

2	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация ограничивает предмет закупки конкретной маркой катионита КУ-2-8 в Na+ форме, тогда как фактическая потребность Заказчика сформулирована как подготовка умягченной воды для паровых котлов и тепловых сетей. Для достижения данной цели могут применяться сильнокислотные катионообменные смолы различных производителей и марок с сопоставимой либо не худшей обменной емкостью. Требуем изложить предмет функционально: «сильнокислотная катионообменная смола в Na+ форме для умягчения воды, КУ-2-8 или эквивалент». 2. Обязательное обозначение именно «КУ-2-8» исключает современные импортные и отечественные аналоги, которые имеют иные коммерческие маркировки, но предназначены для идентичного процесса Na-катионирования. Требуем прямо предусмотреть возможность поставки эквивалентной смолы при	2026-08-24 18:27:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Техническая спецификация ограничивает предмет закупки конкретной маркой катионита КУ-2-8 в Na+ форме, тогда как фактическая потребность Заказчика сформулирована как подготовка умягченной воды для паровых котлов и тепловых сетей. Для достижения данной цели могут применяться сильнокислотные катионообменные смолы различных производителей и марок с сопоставимой либо не худшей обменной емкостью. Требуем изложить предмет функционально: «сильнокислотная катионообменная смола в Na+ форме для умягчения воды, КУ-2-8 или эквивалент». 2. Обязательное обозначение именно «КУ-2-8» исключает современные импортные и отечественные аналоги, которые имеют иные коммерческие маркировки, но предназначены для идентичного процесса Na-катионирования. Требуем прямо предусмотреть возможность поставки эквивалентной смолы при обеспечении требуемой

			обеспечении требуемой эффективности умягчения воды. 3. Критерии эквивалентности в ТС отсутствуют. При сохранении слов «КУ-2-8 или эквивалент» необходимо сравнивать не коммерческое обозначение, а функциональные показатели: тип функциональной группы, ионную форму, полную обменную емкость, рабочую фракцию, влажность и пригодность для умягчения воды. 4. Требование гранулометрического состава исключительно 0,4–1,25 мм необоснованно сужает допустимые исполнения. ГОСТ 20298-74 для катионита КУ-2-8 предусматривает в зависимости от исполнения и сорта также размер зерен от 0,315 мм. Требуем расширить допустимый диапазон как минимум до 0,315–1,25 мм либо до 0,3–1,3 мм для функционально эквивалентных смол. 5. Гранулометрия сама по себе не должна являться основанием для отклонения эквивалентной смолы, если ее			эффективности умягчения воды. 3. Критерии эквивалентности в ТС отсутствуют. При сохранении слов «КУ-2-8 или эквивалент» необходимо сравнивать не коммерческое обозначение, а функциональные показатели: тип функциональной группы, ионную форму, полную обменную емкость, рабочую фракцию, влажность и пригодность для умягчения воды. Ответ на 1, 2, 3: Данная марка катионита предназначена для досыпки в уже эксплуатируемые Na-катионовые фильтры, в которых в настоящее время используется катионит КУ-2-8. Требования технической спецификации установлены с учетом требований ГОСТ 20298-74, характеристик применяемого катионита, а также необходимости обеспечения совместимости с существующей загрузкой и стабильной работы действующей системы химводоочистки. 4. Требование гранулометрического состава исключительно 0,4–1,25

			рабочая фракция, гидравлическое сопротивление, обменная емкость и эксплуатационные показатели позволяют использовать ее в существующих фильтрах Заказчика. Требуем установить именно функциональные пределы. 6. Требование внешнего вида «от желтого до светло-коричневого цвета» необоснованно уже требований ГОСТ 20298-74, предусматривающего для КУ-2-8 сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета. Требуем заменить условие на диапазон «от желтого до темно-коричневого» либо полностью исключить цвет как не влияющий на ионообменные свойства. 7. Цвет смолы зависит от сырья, технологического процесса и партии и не является показателем эффективности умягчения воды. Эквивалентная сильнокислотная смола может иметь янтарный, золотистый либо коричневый оттенок. Требуем не использовать оттенок продукта как			мм необоснованно сужает допустимые исполнения. ГОСТ 20298-74 для катионита КУ-2-8 предусматривает в зависимости от исполнения и сорта также размер зерен от 0,315 мм. Требуем расширить допустимый диапазон как минимум до 0,315–1,25 мм либо до 0,3–1,3 мм для функционально эквивалентных смол. 5. Гранулометрия сама по себе не должна являться основанием для отклонения эквивалентной смолы, если ее рабочая фракция, гидравлическое сопротивление, обменная емкость и эксплуатационные показатели позволяют использовать ее в существующих фильтрах Заказчика. Требуем установить именно функциональные пределы. 6. Требование внешнего вида «от желтого до светло-коричневого цвета» необоснованно уже требований ГОСТ 20298-74, предусматривающего для КУ-2-8 сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета. Требуем заменить условие

			самостоятельный критерий приемки. 8. Формулировка «Квалификация – “Тех.”» является неопределенной. ТС не содержит расшифровки понятия «Тех.», нормативного значения, показателей чистоты и документа, которым должна подтверждаться такая квалификация. Требуем полностью исключить данный параметр либо указать объективные физико-химические показатели. 9. Если назначением товара является водоподготовка в котельной, Заказчику необходимо определить показатели, действительно влияющие на эксплуатацию смолы, а не использовать неопределенную квалификацию «Тех.». Требуем оставить только пригодность для промышленного умягчения воды. 10. Требование полного соответствия именно ГОСТ 20298-74 одновременно с возможностью поставки современных аналогов ограничивает товары, изготовленные по ISO, EN, DIN, ASTM, техническим			на диапазон «от желтого до темно-коричневого» либо полностью исключить цвет как не влияющий на ионообменные свойства. 7. Цвет смолы зависит от сырья, технологического процесса и партии и не является показателем эффективности умягчения воды. Эквивалентная сильнокислотная смола может иметь янтарный, золотистый либо коричневый оттенок. Требуем не использовать оттенок продукта как самостоятельный критерий приемки. Ответ на 4,5,6,7: Данный диапазон определен опытным путем, с учетом эффективности работы фильтра, и обеспечивает требуемую эффективность процесса и качества очищенной воды. Требования установлены в пределах требований ГОСТ 20298-74. При установлении показателей учитывались характеристики фактически применяемого катионита. 8. Формулировка «Квалификация – “Тех.”» является неопределенной. ТС не

			условиям производителя либо иным стандартам. Требуем допустить ГОСТ 20298-74 или эквивалентные стандарты производителя при не худших функциональных характеристиках. 11. Если Заказчику принципиально необходима именно эффективность водоподготовки, предлагаем установить минимальную обменную емкость и иные ключевые показатели вместо обязательного происхождения продукта из конкретной системы стандартизации. 12. В ТС отсутствуют показатели полной статической и динамической обменной емкости, хотя именно они характеризуют способность катионита умягчать воду. Одновременно установлены менее значимые ограничения по цвету. Требуем либо установить действительно необходимые функциональные показатели, либо максимально упростить ТС до назначения товара и соответствия паспорту производителя. 13. Требование при			содержит расшифровки понятия «Тех.», нормативного значения, показателей чистоты и документа, которым должна подтверждаться такая квалификация. Требуем полностью исключить данный параметр либо указать объективные физико-химические показатели. 9. Если назначением товара является водоподготовка в котельной, Заказчику необходимо определить показатели, действительно влияющие на эксплуатацию смолы, а не использовать неопределенную квалификацию «Тех.». Требуем оставить только пригодность для промышленного умягчения воды. Ответ на 8, 9: Требование «Квалификация – “Тех.”» установлено с учетом технических характеристик применяемого катионита и требований нормативной документации. Возможность исключения данного термина из технической спецификации может быть рассмотрена. 10. Требование полного соответствия именно ГОСТ

			поставке предоставить «заводской сертификат качества и/или технический паспорт» сформулировано неопределенно. Союз «и/или» допускает различное толкование при приемке. Требуем прямо указать, что достаточно любого одного документа, содержащего характеристики фактически поставленной партии: паспорта качества, сертификата анализа, технического паспорта либо иного документа о качестве. 14. Документ о качестве товара не должен обязательно именоваться «заводским сертификатом». У различных производителей применяются Certificate of Analysis, Quality Certificate, паспорт партии, протокол анализа и иные формы. Требуем допустить любой документ изготовителя либо поставщика, позволяющий идентифицировать партию и ее показатели. 15. С учетом изменений Правил государственных закупок, действующих с 12 июля 2026 года, документы			20298-74 одновременно с возможностью поставки современных аналогов ограничивает товары, изготовленные по ISO, EN, DIN, ASTM, техническим условиям производителя либо иным стандартам. Требуем допустить ГОСТ 20298-74 или эквивалентные стандарты производителя при не худших функциональных характеристиках. 11. Если Заказчику принципиально необходима именно эффективность водоподготовки, предлагаем установить минимальную обменную емкость и иные ключевые показатели вместо обязательного происхождения продукта из конкретной системы стандартизации. 12. В ТС отсутствуют показатели полной статической и динамической обменной емкости, хотя именно они характеризуют способность катионита умягчать воду. Одновременно установлены менее значимые ограничения по цвету. Требуем либо установить действительно необходимые функциональные

			производителя не должны превращаться в квалификационное условие участия. Из обновленной формы КД исключены прежние положения о письмах, сертификатах и свидетельствах производителей, дилеров и дистрибьюторов. Требуем подтвердить, что никакие авторизационные письма, дилерские сертификаты и документы о коммерческом статусе участника требоваться не будут. 16. Само Приложение 13 содержит прямое примечание о недопустимости установления квалификационных требований к потенциальному поставщику. Следовательно, документы при поставке должны относиться исключительно к характеристикам фактически поставленной партии товара, а не к отношениям участника с производителем. 17. Требование поставлять реагент исключительно в «оригинальной заводской упаковке» необоснованно ограничивает возможность поставки крупных партий катионита			показатели, либо максимально упростить ТС до назначения товара и соответствия паспорту производителя. Ответ на 10, 11, 12: Требования к товару установлены с учетом ГОСТ 20298-74, характеристик применяемого катионита КУ-2-8 и необходимости обеспечения совместимости с существующей загрузкой и стабильной работы действующей системы химводоочистки. Выделение отдельных показателей в ТС обусловлено характеристиками используемого катионита. 13. Требование при поставке предоставить «заводской сертификат качества и/или технический паспорт» сформулировано неопределенно. Союз «и/или» допускает различное толкование при приемке. Требуем прямо указать, что достаточно любого одного документа, содержащего характеристики фактически поставленной партии: паспорта качества, сертификата анализа, технического паспорта либо иного

			через складские и логистические центры. Для 25 тонн продукции допустимы мешки, биг-бэги и иная транспортная тара, обеспечивающая сохранность и идентификацию товара. Требуем исключить слово «оригинальной». 18. Для приемки достаточно герметичной транспортной упаковки, обеспечивающей отсутствие загрязнения, высыхания, потери продукта и содержащей маркировку партии. Требуем допустить заводскую либо иную надлежащую упаковку поставщика с сохранением прослеживаемости партии. 19. ГОСТ 3885-73 предусматривает различные виды потребительской и транспортной тары и допускает различные варианты фасовки в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретный продукт. Поэтому требование исключительно первоначальной заводской упаковки требует отдельного технического обоснования. 20. В ТС отсутствует			документа о качестве. 14. Документ о качестве товара не должен обязательно именоваться «заводским сертификатом». У различных производителей применяются Certificate of Analysis, Quality Certificate, паспорт партии, протокол анализа и иные формы. Требуем допустить любой документ изготовителя либо поставщика, позволяющий идентифицировать партию и ее показатели. 15. С учетом изменений Правил государственных закупок, действующих с 12 июля 2026 года, документы производителя не должны превращаться в квалификационное условие участия. Из обновленной формы КД исключены прежние положения о письмах, сертификатах и свидетельствах производителей, дилеров и дистрибьюторов. Требуем подтвердить, что никакие авторизационные письма, дилерские сертификаты и документы о коммерческом статусе участника требоваться не будут.

			допустимая масса единицы упаковки. Это создает возможность последующего требования определенной фасовки. Требуем прямо допустить мешки, например, 20–25 кг, биг-бэги либо иную безопасную для разгрузки фасовку без ограничения конкретной массы упаковки. 21. Условие о том, что после заключения договора качество и техническое соответствие реагента необходимо письменно согласовать с Заказчиком, является недопустимо неопределенным. Все обязательные характеристики товара должны быть исчерпывающе установлены до подачи заявок, а не определяться Заказчиком после выбора победителя. 22. Последующее письменное согласование позволяет Заказчику фактически отказаться от товара, соответствующего опубликованной ТС, по неустановленным заранее критериям. Требуем полностью исключить пункт 10 и осуществлять приемку исключительно по			/> 16. Само Приложение 13 содержит прямое примечание о недопустимости установления квалификационных требований к потенциальному поставщику. Следовательно, документы при поставке должны относиться исключительно к характеристикам фактически поставленной партии товара, а не к отношениям участника с производителем. Ответ на 13, 14, 15, 16: При поставке предоставляется документ о качестве, подтверждающий соответствие фактически поставленного товара установленным требованиям и позволяющий идентифицировать партию. Документ от аккредитованной лаборатории имеет юридическую силу, и будет достаточен. При наличии одного из данных документов, документы от производителя не требуются. Авторизационные письма, дилерские сертификаты и документы, подтверждающие коммерческий статус поставщика, в качестве квалификационных требований не

			требованиям ТС и предусмотренной методике анализа. 23. Примечание самого Приложения 13 запрещает устанавливать требования технической спецификации в иных документах. Следовательно, письменное согласование после заключения договора не должно дополнять либо изменять опубликованные характеристики товара. 24. Если Заказчику необходимо предварительно проверить предлагаемую марку, он должен до окончания обсуждения установить исчерпывающие критерии эквивалентности. Согласование конкретного бренда после заключения договора необходимо исключить. 25. Условие о проведении Заказчиком анализа после принятия товара сформулировано противоречиво: после приемки право собственности и исполнение уже могут считаться состоявшимися. Требуем четко определить, что отбор проб и анализ осуществляются до окончательной приемки			устанавливаются. 17. Требование поставлять реагент исключительно в «оригинальной заводской упаковке» необоснованно ограничивает возможность поставки крупных партий катионита через складские и логистические центры. Для 25 тонн продукции допустимы мешки, биг-бэги и иная транспортная тара, обеспечивающая сохранность и идентификацию товара. Требуем исключить слово «оригинальной». 18. Для приемки достаточно герметичной транспортной упаковки, обеспечивающей отсутствие загрязнения, высыхания, потери продукта и содержащей маркировку партии. Требуем допустить заводскую либо иную надлежащую упаковку поставщика с сохранением прослеживаемости партии. 19. ГОСТ 3885-73 предусматривает различные виды потребительской и транспортной тары и допускает различные варианты фасовки в соответствии с нормативно-технической

			соответствующей партии. 26. ТС не определяет перечень физико-химических показателей, которые Заказчик будет анализировать, размер выборки, количество проб, используемые методы, лабораторию, сроки получения результата и допустимую погрешность. Требуем заранее установить закрытую и объективную методику приемки. 27. При закупке 25 тонн необходимо определить понятие партии. Если поставка состоит из нескольких производственных партий, требования должны проверяться отдельно по каждой партии либо по согласованной выборке. Отсутствие такого порядка создает риск произвольного отбора проб. 28. Требуем предусмотреть, что паспорт/сертификат анализа изготовителя является основным документом о качестве, а лабораторный анализ Заказчика проводится выборочно только по показателям, прямо предусмотренным ГОСТ			документацией на конкретный продукт. Поэтому требование исключительно первоначальной заводской упаковки требует отдельного технического обоснования. 20. В ТС отсутствует допустимая масса единицы упаковки. Это создает возможность последующего требования определенной фасовки. Требуем прямо допустить мешки, например, 20–25 кг, биг-бэги либо иную безопасную для разгрузки фасовку без ограничения конкретной массы упаковки. Ответы на 17, 18, 19, 20: Упаковка, маркировка, фасовка, транспортировка, хранение, правила отбора устанавливаются ГОСТ 3885-73. Основное требование к упаковке — обеспечение сохранности товара и возможности его безопасной транспортировки, хранения и разгрузки. 21. Условие о том, что после заключения договора качество и техническое соответствие реагента необходимо письменно согласовать с

			20298-74. 29. При возникновении расхождений между документом изготовителя и анализом Заказчика должен применяться повторный анализ контрольной пробы независимой аккредитованной лабораторией. Без такого арбитражного порядка односторонний анализ Заказчика создает неоправданный риск поставщика. 30. Стоимость повторного независимого анализа должна относиться на сторону, результат которой не подтвердился. Требуем закрепить данный порядок заранее. 31. Требование гарантии 12 месяцев является нехарактерным для химического реагента, качество которого определяется сроком хранения и условиями хранения. После вскрытия упаковки, загрузки смолы в фильтр и эксплуатации ее ресурс зависит от исходной воды и режима регенерации. Требуем заменить гарантийный срок на установленный производителем срок хранения товара в			Заказчиком, является недопустимо неопределенным. Все обязательные характеристики товара должны быть исчерпывающе установлены до подачи заявок, а не определяться Заказчиком после выбора победителя. 22. Последующее письменное согласование позволяет Заказчику фактически отказаться от товара, соответствующего опубликованной ТС, по неустановленным заранее критериям. Требуем полностью исключить пункт 10 и осуществлять приемку исключительно по требованиям ТС и предусмотренной методике анализа. 23. Примечание самого Приложения 13 запрещает устанавливать требования технической спецификации в иных документах. Следовательно, письменное согласование после заключения договора не должно дополнять либо изменять опубликованные характеристики товара. 24. Если Заказчику необходимо предварительно проверить предлагаемую

			невскрытой упаковке. 32. Поставщик не должен нести гарантийную ответственность за снижение эксплуатационного ресурса после загрузки катионита в систему Заказчика, если оно связано с качеством исходной воды, загрязнением, неправильной регенерацией, температурой либо эксплуатацией оборудования. 33. ТС не содержит требований к остаточному сроку хранения. Требуем считать достаточным товар, имеющий на дату поставки остаточный срок хранения не менее 50% установленного изготовителем срока либо иной разумный показатель, вместо формальной гарантии 12 месяцев. 34. Срок поставки 15 календарных дней без аванса для 25 тонн специализированной химической продукции существенно ограничивает поставщиков, не имеющих заранее сформированного запаса конкретной марки КУ-2-8. Требуем увеличить срок поставки до 30			марку, он должен до окончания обсуждения установить исчерпывающие критерии эквивалентности. Согласование конкретного бренда после заключения договора необходимо исключить. Ответ на 21, 22, 23, 24: Основные требования к товару установлены в технической спецификации. Последующее согласование не предусматривает изменения установленных технических характеристик товара и осуществляется в пределах требований, предусмотренных закупочной документацией и договором. 25. Условие о проведении Заказчиком анализа после принятия товара сформулировано противоречиво: после приемки право собственности и исполнение уже могут считаться состоявшимися. Требуем четко определить, что отбор проб и анализ осуществляются до окончательной приемки соответствующей партии. 26. ТС не определяет перечень физико-химических

			календарных дней либо допустить поэтапную поставку. 35. Возможность поставки несколькими партиями позволит снизить логистические затраты и расширить круг участников. Требуем исключить обязательность одномоментной поставки, если Заказчику фактически не требуется одновременная загрузка всех 25 тонн. 36. ТС не указывает, кто осуществляет разгрузку 25 тонн реагента, наличие погрузочной техники, возможность подъезда грузового транспорта, режим работы склада и максимальную массу одной упаковки. Требуем уточнить условия разгрузки либо указать, что обязанности поставщика прекращаются после доставки товара в согласованную точку разгрузки. 37. Назначение товара определено как подготовка умягченной воды для паровых котлов и тепловых сетей, но параметры существующих Na-катионитовых фильтров не представлены.			показателей, которые Заказчик будет анализировать, размер выборки, количество проб, используемые методы, лабораторию, сроки получения результата и допустимую погрешность. Требуем заранее установить закрытую и объективную методику приемки. 27. При закупке 25 тонн необходимо определить понятие партии. Если поставка состоит из нескольких производственных партий, требования должны проверяться отдельно по каждой партии либо по согласованной выборке. Отсутствие такого порядка создает риск произвольного отбора проб. 28. Требуем предусмотреть, что паспорт/сертификат анализа изготовителя является основным документом о качестве, а лабораторный анализ Заказчика проводится выборочно только по показателям, прямо предусмотренным ГОСТ 20298-74. Ответ на 25, 26, 27, 28: Контроль качества поставляемого товара

			Требуем указать марку ранее используемой смолы, объем загрузки, размеры фильтров и основные параметры исходной воды либо допустить любой функционально совместимый аналог. 38. Если оборудование Заказчика не имеет конструктивных ограничений по марке катионита, необходимо прямо допустить сильнокислотную гелевую катионообменную смолу иной марки в Na+ форме. 39. Требуем исключить требования к конкретному коммерческому обозначению, оттенку, «квалификации Тех.», первоначальной заводской упаковке и последующему письменному согласованию и оставить максимально простой набор характеристик: сильнокислотная катионообменная смола в Na+ форме для умягчения воды; гранулометрия ориентировочно 0,315–1,25 мм либо эквивалент; поставка с документом о качестве партии; соответствие ГОСТ 20298-74 либо эквивалентным техническим			осуществляется в соответствии с требованиями ТС и НД. Поставляемый товар должен сопровождаться документом о качестве соответствующей партии. При необходимости имеется право осуществить проверку соответствия товара установленным требованиям. 29. При возникновении расхождений между документом изготовителя и анализом Заказчика должен применяться повторный анализ контрольной пробы независимой аккредитованной лабораторией. Без такого арбитражного порядка односторонний анализ Заказчика создает неоправданный риск поставщика. 30. Стоимость повторного независимого анализа должна относиться на сторону, результат которой не подтвердился. Требуем закрепить данный порядок заранее. Ответ на 29,30: При возникновении расхождений результаты рассматриваются с учетом требований нормативной документации и условий

			условиям. 40. Предлагаемая упрощенная редакция позволит участвовать поставщикам аналогичных ионообменных смол различных производителей без ухудшения основной функции — подготовки умягченной воды для паровых котлов и тепловых сетей.			договора. Отбор проб, сроки проведения, и выполнение анализа проводятся в соответствии с ГОСТ 20298, 3885. 31. Требование гарантии 12 месяцев является нехарактерным для химического реагента, качество которого определяется сроком хранения и условиями хранения. После вскрытия упаковки, загрузки смолы в фильтр и эксплуатации ее ресурс зависит от исходной воды и режима регенерации. Требуем заменить гарантийный срок на установленный производителем срок хранения товара в невскрытой упаковке. 32. Поставщик не должен нести гарантийную ответственность за снижение эксплуатационного ресурса после загрузки катионита в систему Заказчика, если оно связано с качеством исходной воды, загрязнением, неправильной регенерацией, температурой либо эксплуатацией оборудования. 33. ТС не содержит требований к остаточному

						сроку хранения. Требуем считать достаточным товар, имеющий на дату поставки остаточный срок хранения не менее 50% установленного изготовителем срока либо иной разумный показатель, вместо формальной гарантии 12 месяцев. Ответ на 31,32,33: Гарантийный срок хранения катионита КУ-2-8 установлен ГОСТ 20298-74 и составляет 12 месяцев при соблюдении установленных условий хранения. Гарантийные обязательства относятся к качеству товара в пределах установленного срока хранения и при соблюдении условий его хранения и эксплуатации. 34. Срок поставки 15 календарных дней без аванса для 25 тонн специализированной химической продукции существенно ограничивает поставщиков, не имеющих заранее сформированного запаса конкретной марки КУ-2-8. Требуем увеличить срок поставки до 30 календарных дней либо допустить поэтапную

						поставку. 35. Возможность поставки несколькими партиями позволит снизить логистические затраты и расширить круг участников. Требуем исключить обязательность одномоментной поставки, если Заказчику фактически не требуется одновременная загрузка всех 25 тонн. Ответ на 34, 35: Срок поставки установлен исходя из производственной необходимости и обеспечения бесперебойной работы системы химводоочистки. Возможность изменения срока или поэтапной поставки может быть рассмотрена при условии своевременного обеспечения потребности. 36. ТС не указывает, кто осуществляет разгрузку 25 тонн реагента, наличие погрузочной техники, возможность подъезда грузового транспорта, режим работы склада и максимальную массу одной упаковки. Требуем уточнить условия разгрузки либо указать, что обязанности поставщика прекращаются

						после доставки товара в согласованную точку разгрузки. Ответ на 36: Условия доставки и разгрузки определяются технической спецификацией и условиями договора с учетом фактических условий объекта и требований безопасности при транспортировке и разгрузке товара. 37. Назначение товара определено как подготовка умягченной воды для паровых котлов и тепловых сетей, но параметры существующих Na-катионитовых фильтров не представлены. Требуем указать марку ранее используемой смолы, объем загрузки, размеры фильтров и основные параметры исходной воды либо допустить любой функционально совместимый аналог. 38. Если оборудование Заказчика не имеет конструктивных ограничений по марке катионита, необходимо прямо допустить сильнокислотную гелевую катионообменную смолу иной марки в Na+ форме. 39. Требуем

						исключить требования к конкретному коммерческому обозначению, оттенку, «квалификации Тех.», первоначальной заводской упаковке и последующему письменному согласованию и оставить максимально простой набор характеристик: сильнокислотная катионообменная смола в Na+ форме для умягчения воды; гранулометрия ориентировочно 0,315–1,25 мм либо эквивалент; поставка с документом о качестве партии; соответствие ГОСТ 20298-74 либо эквивалентным техническим условиям. 40. Предлагаемая упрощенная редакция позволит участвовать поставщикам аналогичных ионообменных смол различных производителей без ухудшения основной функции — подготовки умягченной воды для паровых котлов и тепловых сетей. Ответы на 37, 38, 39, 40: Катионит приобретается для досыпки в действующие Na-катионовые фильтры, в которых используется марка КУ-2-8. В связи с
						этим предоставление аналога не допускается

3	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Почему Заказчиком установлена именно марка КУ-2-8 (Na+), а не функциональное требование к сильнокислотной катионообменной смоле в натриевой форме? 2. Какая характеристика существующей системы водоподготовки делает невозможным использование эквивалентных смол иных производителей? 3. Назовите не менее трех различных производителей, выпускающих продукцию именно под обозначением КУ-2-8 (Na+) и доступных к поставке в количестве 25 тонн за 15 дней. 4. Будет ли допущена сильнокислотная гелевая катионообменная смола в Na+ форме иной торговой марки с не худшими эксплуатационными характеристиками? 5. Какие конкретные показатели будут использоваться для определения эквивалентности КУ-2-8? 6. Является ли для Заказчика основным показателем обменная емкость,	2026-08-24 18:27:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Почему Заказчиком установлена именно марка КУ-2-8 (Na+), а не функциональное требование к сильнокислотной катионообменной смоле в натриевой форме? 2. Какая характеристика существующей системы водоподготовки делает невозможным использование эквивалентных смол иных производителей? Ответы на 1,2,4,5,6, 8, 25, 26: Данная марка катионита указана в связи с тем, что товар приобретается для досыпки в уже работающие фильтры. 3. Назовите не менее трех различных производителей, выпускающих продукцию именно под обозначением КУ-2-8 (Na+) и доступных к поставке в количестве 25 тонн за 15 дней. Ответ на 3, 77, 78: Называть поставщиков не допускается, это может быть расценено как ограничение здоровой конкуренции. 4. Будет ли допущена сильнокислотная гелевая

			рабочая фракция, влажность, коэффициент однородности либо коммерческое обозначение КУ-2-8? 7. Почему в ТС вообще не указана минимальная полная обменная емкость, хотя именно она непосредственно характеризует способность смолы к умягчению воды? 8. Будет ли принят аналог, имеющий большую обменную емкость, но другую маркировку и несколько иной гранулометрический состав? 9. Почему размер зерен ограничен исключительно диапазоном 0,4–1,25 мм? 10. Учитывал ли Заказчик, что ГОСТ 20298-74 для отдельных исполнений КУ-2-8 предусматривает диапазон зерен начиная с 0,315 мм? 11. Будет ли допущена гранулометрия 0,315–1,25 мм? 12. Будет ли допущена современная аналогичная смола с диапазоном, например, 0,3–1,2 мм либо 0,3–1,3 мм при не худшей рабочей фракции? 13.			катионообменная смола в Na+ форме иной торговой марки с не худшими эксплуатационными характеристиками? 5. Какие конкретные показатели будут использоваться для определения эквивалентности КУ-2-8? 6. Является ли для Заказчика основным показателем обменная емкость, рабочая фракция, влажность, коэффициент однородности либо коммерческое обозначение КУ-2-8? 7. Почему в ТС вообще не указана минимальная полная обменная емкость, хотя именно она непосредственно характеризует способность смолы к умягчению воды? 7. Полная обменная емкость указана в ГОСТ 20298-74. 8. Будет ли принят аналог, имеющий большую обменную емкость, но другую маркировку и несколько иной гранулометрический состав? 9. Почему размер зерен ограничен исключительно диапазоном 0,4–1,25 мм? 10. Учитывал ли

			Какое влияние на существующие фильтры окажет наличие небольшой доли зерен размером 0,315–0,4 мм? 14. Представьте расчет гидравлического сопротивления фильтра, которым обосновано исключение данных зерен. 15. Почему внешний вид ограничен цветом от желтого до светло-коричневого? 16. Учитывал ли Заказчик, что ГОСТ 20298-74 предусматривает для КУ-2-8 цвет до темно-коричневого? 17. Будет ли принят полностью соответствующий ГОСТ товар темно-коричневого цвета? 18. Каким образом оттенок катионита влияет на обменную емкость и степень умягчения воды? 19. Будет ли цвет исключен как самостоятельный критерий приемки? 20. Что конкретно означает требование «Квалификация – “Тех.”»? 21. Каким пунктом ГОСТ 20298-74 установлена указанная формулировка?			Заказчик, что ГОСТ 20298-74 для отдельных исполнений КУ-2-8 предусматривает диапазон зерен начиная с 0,315 мм? 11. Будет ли допущена гранулометрия 0,315–1,25 мм? 12. Будет ли допущена современная аналогичная смола с диапазоном, например, 0,3–1,2 мм либо 0,3–1,3 мм при не худшей рабочей фракции? 13. Какое влияние на существующие фильтры окажет наличие небольшой доли зерен размером 0,315–0,4 мм? 14. Представьте расчет гидравлического сопротивления фильтра, которым обосновано исключение данных зерен. Ответ на 9, 10, 11, 12, 13, 14: Данный диапазон определен опытным путем, с учетом эффективности работы фильтра, и обеспечивает требуемую эффективность процесса и качества очищенной воды. 15. Почему внешний вид ограничен цветом от желтого до светло-коричневого?

			/> 22. Какие числовые показатели соответствуют квалификации «Тех.»? 23. Каким документом комиссия будет проверять такую квалификацию? 24. Будет ли данный неопределенный показатель полностью исключен? 25. Почему товар обязан соответствовать исключительно ГОСТ 20298-74? 26. Будет ли допущена ионообменная смола, изготовленная по техническим условиям производителя, ISO, EN или иному стандарту, если ее функциональные показатели не хуже? 27. Какие именно положения ГОСТ 20298-74 являются критически необходимыми для существующей технологии Заказчика? 28. Требуется соответствие всем без исключения показателям стандарта либо только характеристикам, указанным непосредственно в ТС? 29. Если требуется полное соответствие ГОСТ 20298-74, зачем отдельными			/> 16. Учитывал ли Заказчик, что ГОСТ 20298-74 предусматривает для КУ-2-8 цвет до темно-коричневого? 17. Будет ли принят полностью соответствующий ГОСТ товар темно-коричневого цвета? 18. Каким образом оттенок катионита влияет на обменную емкость и степень умягчения воды? 19. Будет ли цвет исключен как самостоятельный критерий приемки? Ответ на 15,16,17,18, 19: ГОСТ 20298-74 установил диапазон цвета. Цвет указан из-за имеющегося катионита той же марки. Цвет как самостоятельный критерий приемки не рассматривается. 20. Что конкретно означает требование «Квалификация – “Тех.”»? 21. Каким пунктом ГОСТ 20298-74 установлена указанная формулировка? 22. Какие числовые показатели соответствуют квалификации «Тех.»? 23. Каким документом комиссия

			пунктами повторно устанавливаются цвет и размер зерен? 30. Какой сорт КУ-2-8 требуется — высший, первый либо любой соответствующий назначению? 31. Если сорт не установлен, будет ли принят любой КУ-2-8, удовлетворяющий функциональной задаче? 32. Что понимается под «заводским сертификатом качества»? 33. Будет ли достаточен Certificate of Analysis, паспорт партии либо иной документ производителя с результатами анализа? 34. Будет ли достаточен технический паспорт без отдельного сертификата качества с учетом формулировки «и/или»? 35. Может ли документ о качестве быть оформлен поставщиком на основании результатов аккредитованной лаборатории? 36. Подтвердите, что в составе конкурсной заявки никакие документы завода-изготовителя не требуются.			будет проверять такую квалификацию? 24. Будет ли данный неопределенный показатель полностью исключен? Ответ на 20,21,22,23,24: Термин «Квалификация – “Тех.” применяется для описания рекомендуемой области применения. И исключение таких областей как медицина и пищевая промышленность. Возможно рассмотрение исключения данного термина. 25. Почему товар обязан соответствовать исключительно ГОСТ 20298-74? 26. Будет ли допущена ионообменная смола, изготовленная по техническим условиям производителя, ISO, EN или иному стандарту, если ее функциональные показатели не хуже? 27. Какие именно положения ГОСТ 20298-74 являются критически необходимыми для существующей технологии Заказчика? 28. Требуется соответствие всем без исключения показателям стандарта либо только характеристикам,

			/> 37. Подтвердите, что не будут требоваться авторизационные письма, дилерские сертификаты и документы официального представителя производителя. 38. Как возможное требование таких документов согласовывалось бы с изменениями Правил государственных закупок, действующими с 12 июля 2026 года, после исключения прежних положений о письмах, сертификатах и свидетельствах производителей, дилеров и дистрибьюторов? 39. Как требование документов, характеризующих отношения участника с изготовителем, согласовывалось бы с прямым примечанием Приложения 13 о запрете квалификационных требований к потенциальному поставщику? 40. Почему реагент должен поставляться исключительно в оригинальной заводской упаковке? 41. Какая конкретная фасовка требуется: 20 кг, 25 кг, 50 кг, 500 кг, 1000 кг либо иная?			указанным непосредственно в ТС? 29. Если требуется полное соответствие ГОСТ 20298-74, зачем отдельными пунктами повторно устанавливаются цвет и размер зерен? 30. Какой сорт КУ-2-8 требуется — высший, первый либо любой соответствующий назначению? 31. Если сорт не установлен, будет ли принят любой КУ-2-8, удовлетворяющий функциональной задаче? Ответ на 27, 28, 29, 30, 31: Товар должен соответствовать стандартам ГОСТ 20298-74. Выборочно указаны цвет и размер для имеющегося катионита, в пределах требований ГОСТ. 32. Что понимается под «заводским сертификатом качества»? 32. Это документ от изготовителя. 33. Будет ли достаточен Certificate of Analysis, паспорт партии либо иной документ производителя с результатами анализа? 34. Будет ли достаточен

			/> 42. Будет ли допущена поставка в герметичных биг-бэгах с заводской либо складской маркировкой партии? 43. Будет ли допущена надлежащая транспортная упаковка поставщика при наличии документа о качестве исходной партии? 44. Каким образом переупаковка надлежащим способом изменяет физико-химические свойства смолы? 45. Почему ГОСТ 3885-73 указан как основание приемки, но возможности использования различных видов транспортной тары не отражены в ТС? 46. В каком количестве упаковочных единиц должен быть поставлен товар? 47. Кто осуществляет разгрузку 25 тонн товара? 48. Имеются ли на месте поставки погрузчик, кран либо иная техника? 49. Какова максимальная допустимая масса одной упаковочной единицы? 50. Почему после заключения договора			технический паспорт без отдельного сертификата качества с учетом формулировки «и/или»? 35. Может ли документ о качестве быть оформлен поставщиком на основании результатов аккредитованной лаборатории? 36. Подтвердите, что в составе конкурсной заявки никакие документы завода-изготовителя не требуются. 37. Подтвердите, что не будут требоваться авторизационные письма, дилерские сертификаты и документы официального представителя производителя. 38. Как возможное требование таких документов согласовывалось бы с изменениями Правил государственных закупок, действующими с 12 июля 2026 года, после исключения прежних положений о письмах, сертификатах и свидетельствах производителей, дилеров и дистрибьюторов? 39. Как требование документов, характеризующих отношения участника с

			качество и техническое соответствие товара дополнительно должны письменно согласовываться с Заказчиком? 51. Какие именно параметры после заключения договора будут предметом такого согласования? 52. Может ли Заказчик отказать в согласовании товара, полностью соответствующего опубликованной ТС и ГОСТ? 53. Если да, на основании каких заранее опубликованных критериев? 54. Не означает ли последующее согласование фактическое установление новых характеристик после завершения конкурса? 55. Как пункт о последующем согласовании согласуется с примечанием Приложения 13, запрещающим устанавливать требования ТС в иных документах? 56. Будет ли пункт о письменном согласовании полностью исключен? 57. В ТС указано, что анализ проводится «после принятия товара». В			изготовителем, согласовывалось бы с прямым примечанием Приложения 13 о запрете квалификационных требований к потенциальному поставщику? Ответ на 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39: Необходим технический паспорт или Сертификат качества. Документ от аккредитованной лаборатории имеет юридическую силу, и будет достаточен. При наличии одного из данных документов, документы от производителя не требуются. 40. Почему реагент должен поставляться исключительно в оригинальной заводской упаковке? 41. Какая конкретная фасовка требуется: 20 кг, 25 кг, 50 кг, 500 кг, 1000 кг либо иная? 42. Будет ли допущена поставка в герметичных биг-бэгах с заводской либо складской маркировкой партии? 43. Будет ли допущена надлежащая транспортная упаковка поставщика при наличии документа о качестве исходной партии?

			какой момент фактически подписывается акт приемки: до лабораторного анализа или после него? 58. Какие конкретные физико-химические показатели будут анализироваться Заказчиком? 59. Представьте перечень показателей и методы испытаний по каждому из них. 60. Какое количество проб будет отбираться от партии 25 тонн? 61. Кто осуществляет отбор проб и составляется ли двусторонний акт? 62. Будет ли поставщику передаваться контрольная запечатанная проба? 63. В какой лаборатории проводится анализ и является ли она аккредитованной на соответствующие методы? 64. Какой срок проведения анализа? 65. Кто несет риск хранения 25 тонн товара до получения результата? 66. Что происходит при расхождении результатов паспорта изготовителя и			/> 44. Каким образом переупаковка надлежащим способом изменяет физико-химические свойства смолы? 45. Почему ГОСТ 3885-73 указан как основание приемки, но возможности использования различных видов транспортной тары не отражены в ТС? 46. В каком количестве упаковочных единиц должен быть поставлен товар? Ответ на 40, 41, 42, 43,44, 45, 46: Упаковка, маркировка, фасовка, транспортировка, хранение, правила отбора устанавливаются ГОСТ 3885-73. 47. Кто осуществляет разгрузку 25 тонн товара? 48. Имеются ли на месте поставки погрузчик, кран либо иная техника? 49. Какова максимальная допустимая масса одной упаковочной единицы? Ответ на 47,48, 49: Разгрузка, погрузчик, кран имеются. Ограничения по массе 5 тонн. 50. Почему после заключения договора

			лаборатории Заказчика? 67. Предусматривается ли повторный анализ контрольной пробы независимой аккредитованной лабораторией? 68. Будет ли результат независимой лаборатории окончательным для сторон? 69. Почему при наличии паспорта партии требуется обязательный анализ всей поставки, а не выборочная проверка? 70. Можно ли ограничить приемку проверкой документов о качестве и выборочным лабораторным контролем? 71. Что означает гарантийный срок 12 месяцев применительно к расходуемой ионообменной смоле? 72. Распространяется ли гарантия после загрузки смолы в фильтры и начала регенерационных циклов? 73. Как будет разграничиваться производственный дефект и снижение ресурса вследствие качества исходной воды или режима эксплуатации? 74. Будет ли			качество и техническое соответствие товара дополнительно должны письменно согласовываться с Заказчиком? 51. Какие именно параметры после заключения договора будут предметом такого согласования? 52. Может ли Заказчик отказать в согласовании товара, полностью соответствующего опубликованной ТС и ГОСТ? 53. Если да, на основании каких заранее опубликованных критериев? 54. Не означает ли последующее согласование фактическое установление новых характеристик после завершения конкурса? 55. Как пункт о последующем согласовании согласуется с примечанием Приложения 13, запрещающим устанавливать требования ТС в иных документах? 56. Будет ли пункт о письменном согласовании полностью исключен? Ответ на 50,51, 52, 53, 54, 55, 56: В случае несоответствия товара ГОСТ 20298-74,

			гарантия заменена требованием к остаточному сроку хранения товара в закрытой упаковке? 75. Каков установленный производителем минимальный срок хранения КУ-2-8? 76. Какой остаточный срок хранения требуется на дату поставки? 77. Каким анализом рынка подтверждена возможность поставки 25 тонн КУ-2-8 (Na+) за 15 календарных дней без аванса? 78. Сколько независимых поставщиков располагают таким объемом на складе? 79. Будет ли срок поставки увеличен до 30 календарных дней для расширения конкуренции? 80. Будет ли разрешена поставка двумя или несколькими партиями в пределах общего срока? 81. Требуются ли Заказчику все 25 тонн одновременно либо реагент будет загружаться поэтапно? 82. Какая марка ионообменной смолы используется Заказчиком в			если позвонляют сроки поставки, возможна замена товара. 57. В ТС указано, что анализ проводится «после принятия товара». В какой момент фактически подписывается акт приемки: до лабораторного анализа или после него? 58. Какие конкретные физико-химические показатели будут анализироваться Заказчиком? 59. Представьте перечень показателей и методы испытаний по каждому из них. 60. Какое количество проб будет отбираться от партии 25 тонн? 61. Кто осуществляет отбор проб и составляется ли двусторонний акт? 62. Будет ли поставщику передаваться контрольная запечатанная проба? 63. В какой лаборатории проводится анализ и является ли она аккредитованной на соответствующие методы? 64. Какой срок проведения анализа? 65. Кто

			настоящее время? 83. Каков общий объем загрузки действующих Na-катионитовых фильтров? 84. Каковы диаметр, высота слоя и скорость фильтрования в существующих фильтрах? 85. Каковы жесткость, минерализация, содержание железа и иные основные показатели исходной воды? 86. На основании каких данных сделан вывод, что эквивалентная сильнокислотная смола иной марки не подойдет существующему оборудованию? 87. Просим прямо допустить «КУ-2-8 (Na+) либо эквивалентную сильнокислотную катионообменную смолу в Na+ форме». 88. Просим расширить допустимый размер зерен как минимум до 0,315–1,25 мм, допустить более широкий цветовой диапазон, исключить квалификацию «Тех.». 89. Просим разрешить любой документ о качестве партии, надлежащую герметичную транспортную упаковку			несет риск хранения 25 тонн товара до получения результата? 66. Что происходит при расхождении результатов паспорта изготовителя и лаборатории Заказчика? 67. Предусматривается ли повторный анализ контрольной пробы независимой аккредитованной лабораторией? 68. Будет ли результат независимой лаборатории окончательным для сторон? 69. Почему при наличии паспорта партии требуется обязательный анализ всей поставки, а не выборочная проверка? 70. Можно ли ограничить приемку проверкой документов о качестве и выборочным лабораторным контролем? Ответ на 57-70: Акт приемки подписывает после удовлетворительных анализов. Отбор проб, сроки проведения, и выполнение анализа проводятся в соответствии с ГОСТ 20298, 3885. 71. Что означает гарантийный срок 12 месяцев

			и исключить обязательное последующее письменное согласование товара. 90. Просим увеличить срок поставки до 30 календарных дней и проводить приемку по заранее установленным показателям и методам без субъективного согласования конкретной марки после заключения договора.			применительно к расходуемой ионообменной смоле? 72. Распространяется ли гарантия после загрузки смолы в фильтры и начала регенерационных циклов? 73. Как будет разграничиваться производственный дефект и снижение ресурса вследствие качества исходной воды или режима эксплуатации? 74. Будет ли гарантия заменена требованием к остаточному сроку хранения товара в закрытой упаковке? 75. Каков установленный производителем минимальный срок хранения КУ-2-8? 76. Какой остаточный срок хранения требуется на дату поставки? Ответ на 71, 72, 73. 74, 75, 76: По ГОСТ 20298-74 установлено гарантийный срок хранения катионита марки КУ-2-8 12 месяцев. Это период, в течении которого производитель гарантирует, при соблюдении условий хранения, товар сохранит свои заявленные свойства.

						/> 77. Каким анализом рынка подтверждена возможность поставки 25 тонн КУ-2-8 (Na+) за 15 календарных дней без аванса? 78. Сколько независимых поставщиков располагают таким объемом на складе? 79. Будет ли срок поставки увеличен до 30 календарных дней для расширения конкуренции? 80. Будет ли разрешена поставка двумя или несколькими партиями в пределах общего срока? 81. Требуются ли Заказчику все 25 тонн одновременно либо реагент будет загружаться поэтапно? 82. Какая марка ионообменной смолы используется Заказчиком в настоящее время? 83. Каков общий объем загрузки действующих Na-катионитовых фильтров? 84. Каковы диаметр, высота слоя и скорость фильтрования в существующих фильтрах? 85. Каковы жесткость, минерализация, содержание железа и иные

						основные показатели исходной воды? 86. На основании каких данных сделан вывод, что эквивалентная сильнокислотная смола иной марки не подойдет существующему оборудованию? 87. Просим прямо допустить «КУ-2-8 (Na+) либо эквивалентную сильнокислотную катионообменную смолу в Na+ форме». 88. Просим расширить допустимый размер зерен как минимум до 0,315–1,25 мм, допустить более широкий цветовой диапазон, исключить квалификацию «Тех.». 89. Просим разрешить любой документ о качестве партии, надлежащую герметичную транспортную упаковку и исключить обязательное последующее письменное согласование товара. 90. Просим увеличить срок поставки до 30 календарных дней и проводить приемку по заранее установленным показателям и методам без субъективного согласования конкретной марки после

						заключения договора. Ответ на 79-90: Катионит необходим для досыпки в уже работающие фильтры. Применение катионита иной марки нецелесообразно и может привести к ухудшению эффективности работы фильтра. Предоставление технических характеристик оборудования и исходной воды не предусмотрено. Допускаем возможность рассмотрения сроков поставки товара.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель отдела Тәттібеков Бауржан Болатұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18435136

№ конкурса 17514226-1
Название конкурса Ионообменная смола, катионит КУ-2-8
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-08-21 17:15:17 по 2026-08-25 17:15:17
Наименование организатора Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов города Семей области Абай»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170740010421	Запрос о разъяснении КД	1. О возможности поставки аналога КУ-2-8 Технической спецификацией установлено требование о поставке конкретной марки ионообменной смолы — Катионит КУ-2-8 в Na^+-форме. Просим подтвердить возможность поставки эквивалентной сильнокислотной катионообменной смолы гелевого типа TC007FG в Na^+-форме, предназначенной для умягчения воды паровых котлов и тепловых сетей, при условии соответствия ее функциональных, технических и качественных характеристик требованиям технической спецификации. При поставке будут предоставлены технический паспорт производителя и заводской сертификат качества. В целях обеспечения конкуренции просим изложить требование в следующей редакции: «Сильнокислотная катионообменная смола гелевого типа в Na^+-форме, КУ-2-8 или эквивалент, предназначенная для	2026-08-24 14:35:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Технической спецификацией установлено требование о поставке конкретной марки ионообменной смолы — Катионит КУ-2-8 в Na^+-форме. Просим подтвердить возможность поставки эквивалентной сильнокислотной катионообменной смолы гелевого типа TC007FG в Na^+-форме, предназначенной для умягчения воды паровых котлов и тепловых сетей, при условии соответствия ее функциональных, технических и качественных характеристик требованиям технической спецификации. При поставке будут предоставлены технический паспорт производителя и заводской сертификат качества. В целях обеспечения конкуренции просим изложить требование в следующей редакции: «Сильнокислотная катионообменная смола гелевого типа в Na^+-форме, КУ-2-8 или эквивалент, предназначенная для подготовки умягченной воды паровых котлов и тепловых сетей».

			подготовки умягченной воды паровых котлов и тепловых сетей». 2. О подтверждении соответствия аналога Просим разъяснить, допускается ли подтверждение соответствия предлагаемого аналога TC007FG техническим паспортом, заводским сертификатом качества и сравнительной таблицей характеристик КУ-2-8 и TC007FG. Также просим уточнить, обязательно ли полное соответствие аналога ГОСТ 20298-74 либо допускается товар, изготовленный по стандарту производителя, при условии соответствия или превосходства установленных технических и эксплуатационных характеристик. 3. О поставке товара партиями Общий объем закупки составляет 25 тонн, а срок поставки установлен в течение 15 календарных дней со дня подписания договора. Просим сообщить, допускается ли поставка товара отдельными			/> 1. Предоставление аналога товара не допускается. В связи с необходимостью обеспечения совместимости имеющегося катионита с новой партией катионита. Катионит необходим для досыпки. 2. О подтверждении соответствия аналога. Просим разъяснить, допускается ли подтверждение соответствия предлагаемого аналога TC007FG техническим паспортом, заводским сертификатом качества и сравнительной таблицей характеристик КУ-2-8 и TC007FG. Также просим уточнить, обязательно ли полное соответствие аналога ГОСТ 20298-74 либо допускается товар, изготовленный по стандарту производителя, при условии соответствия или превосходства установленных технических и эксплуатационных характеристик. 2. Предоставление аналога товара не допускается. 3. О поставке товара партиями Общий

			партиями по согласованному с Заказчиком графику в пределах общего срока исполнения договора. В случае допустимости поэтапной поставки просим указать возможный минимальный объем одной партии и предельный срок поставки всего объема товара. 4. О корректировке срока поставки В случае если поставка партиями не допускается, просим рассмотреть возможность увеличения срока поставки всего объема 25 тонн до 60-70 календарных дней со дня подписания договора, поскольку установленный срок 15 календарных дней может ограничить участие поставщиков импортной ионообменной смолы.			объем закупки составляет 25 тонн, а срок поставки установлен в течение 15 календарных дней со дня подписания договора. Просим сообщить, допускается ли поставка товара отдельными партиями по согласованному с Заказчиком графику в пределах общего срока исполнения договора. В случае допустимости поэтапной поставки просим указать возможный минимальный объем одной партии и предельный срок поставки всего объема товара. 3. Поэтапная поставка товара не исключается, согласно установленным срокам 4. О корректировке срока поставки. В случае если поставка партиями не допускается, просим рассмотреть возможность увеличения срока поставки всего объема 25 тонн до 60-70 календарных дней со дня подписания договора, поскольку установленный срок 15 календарных дней может ограничить участие
						поставщиков импортной ионообменной смолы. 4. Допускаем возможность рассмотрения сроков поставки товара.

2	910823301002	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация ограничивает предмет закупки конкретной маркой катионита КУ-2-8 в Na+ форме, тогда как фактическая потребность Заказчика сформулирована как подготовка умягченной воды для паровых котлов и тепловых сетей. Для достижения данной цели могут применяться сильнокислотные катионообменные смолы различных производителей и марок с сопоставимой либо не худшей обменной емкостью. Требуем изложить предмет функционально: «сильнокислотная катионообменная смола в Na+ форме для умягчения воды, КУ-2-8 или эквивалент». 2. Обязательное обозначение именно «КУ-2-8» исключает современные импортные и отечественные аналоги, которые имеют иные коммерческие маркировки, но предназначены для идентичного процесса Na-катионирования. Требуем прямо предусмотреть возможность поставки эквивалентной смолы при	2026-08-24 18:27:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Техническая спецификация ограничивает предмет закупки конкретной маркой катионита КУ-2-8 в Na+ форме, тогда как фактическая потребность Заказчика сформулирована как подготовка умягченной воды для паровых котлов и тепловых сетей. Для достижения данной цели могут применяться сильнокислотные катионообменные смолы различных производителей и марок с сопоставимой либо не худшей обменной емкостью. Требуем изложить предмет функционально: «сильнокислотная катионообменная смола в Na+ форме для умягчения воды, КУ-2-8 или эквивалент». 2. Обязательное обозначение именно «КУ-2-8» исключает современные импортные и отечественные аналоги, которые имеют иные коммерческие маркировки, но предназначены для идентичного процесса Na-катионирования. Требуем прямо предусмотреть возможность поставки эквивалентной смолы при обеспечении требуемой

			обеспечении требуемой эффективности умягчения воды. 3. Критерии эквивалентности в ТС отсутствуют. При сохранении слов «КУ-2-8 или эквивалент» необходимо сравнивать не коммерческое обозначение, а функциональные показатели: тип функциональной группы, ионную форму, полную обменную емкость, рабочую фракцию, влажность и пригодность для умягчения воды. 4. Требование гранулометрического состава исключительно 0,4–1,25 мм необоснованно сужает допустимые исполнения. ГОСТ 20298-74 для катионита КУ-2-8 предусматривает в зависимости от исполнения и сорта также размер зерен от 0,315 мм. Требуем расширить допустимый диапазон как минимум до 0,315–1,25 мм либо до 0,3–1,3 мм для функционально эквивалентных смол. 5. Гранулометрия сама по себе не должна являться основанием для отклонения эквивалентной смолы, если ее			эффективности умягчения воды. 3. Критерии эквивалентности в ТС отсутствуют. При сохранении слов «КУ-2-8 или эквивалент» необходимо сравнивать не коммерческое обозначение, а функциональные показатели: тип функциональной группы, ионную форму, полную обменную емкость, рабочую фракцию, влажность и пригодность для умягчения воды. Ответ на 1, 2, 3: Данная марка катионита предназначена для досыпки в уже эксплуатируемые Na-катионовые фильтры, в которых в настоящее время используется катионит КУ-2-8. Требования технической спецификации установлены с учетом требований ГОСТ 20298-74, характеристик применяемого катионита, а также необходимости обеспечения совместимости с существующей загрузкой и стабильной работы действующей системы химводоочистки. 4. Требование гранулометрического состава исключительно 0,4–1,25

			рабочая фракция, гидравлическое сопротивление, обменная емкость и эксплуатационные показатели позволяют использовать ее в существующих фильтрах Заказчика. Требуем установить именно функциональные пределы. 6. Требование внешнего вида «от желтого до светло-коричневого цвета» необоснованно уже требований ГОСТ 20298-74, предусматривающего для КУ-2-8 сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета. Требуем заменить условие на диапазон «от желтого до темно-коричневого» либо полностью исключить цвет как не влияющий на ионообменные свойства. 7. Цвет смолы зависит от сырья, технологического процесса и партии и не является показателем эффективности умягчения воды. Эквивалентная сильнокислотная смола может иметь янтарный, золотистый либо коричневый оттенок. Требуем не использовать оттенок продукта как			мм необоснованно сужает допустимые исполнения. ГОСТ 20298-74 для катионита КУ-2-8 предусматривает в зависимости от исполнения и сорта также размер зерен от 0,315 мм. Требуем расширить допустимый диапазон как минимум до 0,315–1,25 мм либо до 0,3–1,3 мм для функционально эквивалентных смол. 5. Гранулометрия сама по себе не должна являться основанием для отклонения эквивалентной смолы, если ее рабочая фракция, гидравлическое сопротивление, обменная емкость и эксплуатационные показатели позволяют использовать ее в существующих фильтрах Заказчика. Требуем установить именно функциональные пределы. 6. Требование внешнего вида «от желтого до светло-коричневого цвета» необоснованно уже требований ГОСТ 20298-74, предусматривающего для КУ-2-8 сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета. Требуем заменить условие

			самостоятельный критерий приемки. 8. Формулировка «Квалификация – “Тех.”» является неопределенной. ТС не содержит расшифровки понятия «Тех.», нормативного значения, показателей чистоты и документа, которым должна подтверждаться такая квалификация. Требуем полностью исключить данный параметр либо указать объективные физико-химические показатели. 9. Если назначением товара является водоподготовка в котельной, Заказчику необходимо определить показатели, действительно влияющие на эксплуатацию смолы, а не использовать неопределенную квалификацию «Тех.». Требуем оставить только пригодность для промышленного умягчения воды. 10. Требование полного соответствия именно ГОСТ 20298-74 одновременно с возможностью поставки современных аналогов ограничивает товары, изготовленные по ISO, EN, DIN, ASTM, техническим			на диапазон «от желтого до темно-коричневого» либо полностью исключить цвет как не влияющий на ионообменные свойства. 7. Цвет смолы зависит от сырья, технологического процесса и партии и не является показателем эффективности умягчения воды. Эквивалентная сильнокислотная смола может иметь янтарный, золотистый либо коричневый оттенок. Требуем не использовать оттенок продукта как самостоятельный критерий приемки. Ответ на 4,5,6,7: Данный диапазон определен опытным путем, с учетом эффективности работы фильтра, и обеспечивает требуемую эффективность процесса и качества очищенной воды. Требования установлены в пределах требований ГОСТ 20298-74. При установлении показателей учитывались характеристики фактически применяемого катионита. 8. Формулировка «Квалификация – “Тех.”» является неопределенной. ТС не

			условиям производителя либо иным стандартам. Требуем допустить ГОСТ 20298-74 или эквивалентные стандарты производителя при не худших функциональных характеристиках. 11. Если Заказчику принципиально необходима именно эффективность водоподготовки, предлагаем установить минимальную обменную емкость и иные ключевые показатели вместо обязательного происхождения продукта из конкретной системы стандартизации. 12. В ТС отсутствуют показатели полной статической и динамической обменной емкости, хотя именно они характеризуют способность катионита умягчать воду. Одновременно установлены менее значимые ограничения по цвету. Требуем либо установить действительно необходимые функциональные показатели, либо максимально упростить ТС до назначения товара и соответствия паспорту производителя. 13. Требование при			содержит расшифровки понятия «Тех.», нормативного значения, показателей чистоты и документа, которым должна подтверждаться такая квалификация. Требуем полностью исключить данный параметр либо указать объективные физико-химические показатели. 9. Если назначением товара является водоподготовка в котельной, Заказчику необходимо определить показатели, действительно влияющие на эксплуатацию смолы, а не использовать неопределенную квалификацию «Тех.». Требуем оставить только пригодность для промышленного умягчения воды. Ответ на 8, 9: Требование «Квалификация – “Тех.”» установлено с учетом технических характеристик применяемого катионита и требований нормативной документации. Возможность исключения данного термина из технической спецификации может быть рассмотрена. 10. Требование полного соответствия именно ГОСТ

			поставке предоставить «заводской сертификат качества и/или технический паспорт» сформулировано неопределенно. Союз «и/или» допускает различное толкование при приемке. Требуем прямо указать, что достаточно любого одного документа, содержащего характеристики фактически поставленной партии: паспорта качества, сертификата анализа, технического паспорта либо иного документа о качестве. 14. Документ о качестве товара не должен обязательно именоваться «заводским сертификатом». У различных производителей применяются Certificate of Analysis, Quality Certificate, паспорт партии, протокол анализа и иные формы. Требуем допустить любой документ изготовителя либо поставщика, позволяющий идентифицировать партию и ее показатели. 15. С учетом изменений Правил государственных закупок, действующих с 12 июля 2026 года, документы			20298-74 одновременно с возможностью поставки современных аналогов ограничивает товары, изготовленные по ISO, EN, DIN, ASTM, техническим условиям производителя либо иным стандартам. Требуем допустить ГОСТ 20298-74 или эквивалентные стандарты производителя при не худших функциональных характеристиках. 11. Если Заказчику принципиально необходима именно эффективность водоподготовки, предлагаем установить минимальную обменную емкость и иные ключевые показатели вместо обязательного происхождения продукта из конкретной системы стандартизации. 12. В ТС отсутствуют показатели полной статической и динамической обменной емкости, хотя именно они характеризуют способность катионита умягчать воду. Одновременно установлены менее значимые ограничения по цвету. Требуем либо установить действительно необходимые функциональные

			производителя не должны превращаться в квалификационное условие участия. Из обновленной формы КД исключены прежние положения о письмах, сертификатах и свидетельствах производителей, дилеров и дистрибьюторов. Требуем подтвердить, что никакие авторизационные письма, дилерские сертификаты и документы о коммерческом статусе участника требоваться не будут. 16. Само Приложение 13 содержит прямое примечание о недопустимости установления квалификационных требований к потенциальному поставщику. Следовательно, документы при поставке должны относиться исключительно к характеристикам фактически поставленной партии товара, а не к отношениям участника с производителем. 17. Требование поставлять реагент исключительно в «оригинальной заводской упаковке» необоснованно ограничивает возможность поставки крупных партий катионита			показатели, либо максимально упростить ТС до назначения товара и соответствия паспорту производителя. Ответ на 10, 11, 12: Требования к товару установлены с учетом ГОСТ 20298-74, характеристик применяемого катионита КУ-2-8 и необходимости обеспечения совместимости с существующей загрузкой и стабильной работы действующей системы химводоочистки. Выделение отдельных показателей в ТС обусловлено характеристиками используемого катионита. 13. Требование при поставке предоставить «заводской сертификат качества и/или технический паспорт» сформулировано неопределенно. Союз «и/или» допускает различное толкование при приемке. Требуем прямо указать, что достаточно любого одного документа, содержащего характеристики фактически поставленной партии: паспорта качества, сертификата анализа, технического паспорта либо иного

			через складские и логистические центры. Для 25 тонн продукции допустимы мешки, биг-бэги и иная транспортная тара, обеспечивающая сохранность и идентификацию товара. Требуем исключить слово «оригинальной». 18. Для приемки достаточно герметичной транспортной упаковки, обеспечивающей отсутствие загрязнения, высыхания, потери продукта и содержащей маркировку партии. Требуем допустить заводскую либо иную надлежащую упаковку поставщика с сохранением прослеживаемости партии. 19. ГОСТ 3885-73 предусматривает различные виды потребительской и транспортной тары и допускает различные варианты фасовки в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретный продукт. Поэтому требование исключительно первоначальной заводской упаковки требует отдельного технического обоснования. 20. В ТС отсутствует			документа о качестве. 14. Документ о качестве товара не должен обязательно именоваться «заводским сертификатом». У различных производителей применяются Certificate of Analysis, Quality Certificate, паспорт партии, протокол анализа и иные формы. Требуем допустить любой документ изготовителя либо поставщика, позволяющий идентифицировать партию и ее показатели. 15. С учетом изменений Правил государственных закупок, действующих с 12 июля 2026 года, документы производителя не должны превращаться в квалификационное условие участия. Из обновленной формы КД исключены прежние положения о письмах, сертификатах и свидетельствах производителей, дилеров и дистрибьюторов. Требуем подтвердить, что никакие авторизационные письма, дилерские сертификаты и документы о коммерческом статусе участника требоваться не будут.

			допустимая масса единицы упаковки. Это создает возможность последующего требования определенной фасовки. Требуем прямо допустить мешки, например, 20–25 кг, биг-бэги либо иную безопасную для разгрузки фасовку без ограничения конкретной массы упаковки. 21. Условие о том, что после заключения договора качество и техническое соответствие реагента необходимо письменно согласовать с Заказчиком, является недопустимо неопределенным. Все обязательные характеристики товара должны быть исчерпывающе установлены до подачи заявок, а не определяться Заказчиком после выбора победителя. 22. Последующее письменное согласование позволяет Заказчику фактически отказаться от товара, соответствующего опубликованной ТС, по неустановленным заранее критериям. Требуем полностью исключить пункт 10 и осуществлять приемку исключительно по			/> 16. Само Приложение 13 содержит прямое примечание о недопустимости установления квалификационных требований к потенциальному поставщику. Следовательно, документы при поставке должны относиться исключительно к характеристикам фактически поставленной партии товара, а не к отношениям участника с производителем. Ответ на 13, 14, 15, 16: При поставке предоставляется документ о качестве, подтверждающий соответствие фактически поставленного товара установленным требованиям и позволяющий идентифицировать партию. Документ от аккредитованной лаборатории имеет юридическую силу, и будет достаточен. При наличии одного из данных документов, документы от производителя не требуются. Авторизационные письма, дилерские сертификаты и документы, подтверждающие коммерческий статус поставщика, в качестве квалификационных требований не

			требованиям ТС и предусмотренной методике анализа. 23. Примечание самого Приложения 13 запрещает устанавливать требования технической спецификации в иных документах. Следовательно, письменное согласование после заключения договора не должно дополнять либо изменять опубликованные характеристики товара. 24. Если Заказчику необходимо предварительно проверить предлагаемую марку, он должен до окончания обсуждения установить исчерпывающие критерии эквивалентности. Согласование конкретного бренда после заключения договора необходимо исключить. 25. Условие о проведении Заказчиком анализа после принятия товара сформулировано противоречиво: после приемки право собственности и исполнение уже могут считаться состоявшимися. Требуем четко определить, что отбор проб и анализ осуществляются до окончательной приемки			устанавливаются. 17. Требование поставлять реагент исключительно в «оригинальной заводской упаковке» необоснованно ограничивает возможность поставки крупных партий катионита через складские и логистические центры. Для 25 тонн продукции допустимы мешки, биг-бэги и иная транспортная тара, обеспечивающая сохранность и идентификацию товара. Требуем исключить слово «оригинальной». 18. Для приемки достаточно герметичной транспортной упаковки, обеспечивающей отсутствие загрязнения, высыхания, потери продукта и содержащей маркировку партии. Требуем допустить заводскую либо иную надлежащую упаковку поставщика с сохранением прослеживаемости партии. 19. ГОСТ 3885-73 предусматривает различные виды потребительской и транспортной тары и допускает различные варианты фасовки в соответствии с нормативно-технической

			соответствующей партии. 26. ТС не определяет перечень физико-химических показателей, которые Заказчик будет анализировать, размер выборки, количество проб, используемые методы, лабораторию, сроки получения результата и допустимую погрешность. Требуем заранее установить закрытую и объективную методику приемки. 27. При закупке 25 тонн необходимо определить понятие партии. Если поставка состоит из нескольких производственных партий, требования должны проверяться отдельно по каждой партии либо по согласованной выборке. Отсутствие такого порядка создает риск произвольного отбора проб. 28. Требуем предусмотреть, что паспорт/сертификат анализа изготовителя является основным документом о качестве, а лабораторный анализ Заказчика проводится выборочно только по показателям, прямо предусмотренным ГОСТ			документацией на конкретный продукт. Поэтому требование исключительно первоначальной заводской упаковки требует отдельного технического обоснования. 20. В ТС отсутствует допустимая масса единицы упаковки. Это создает возможность последующего требования определенной фасовки. Требуем прямо допустить мешки, например, 20–25 кг, биг-бэги либо иную безопасную для разгрузки фасовку без ограничения конкретной массы упаковки. Ответы на 17, 18, 19, 20: Упаковка, маркировка, фасовка, транспортировка, хранение, правила отбора устанавливаются ГОСТ 3885-73. Основное требование к упаковке — обеспечение сохранности товара и возможности его безопасной транспортировки, хранения и разгрузки. 21. Условие о том, что после заключения договора качество и техническое соответствие реагента необходимо письменно согласовать с

			20298-74. 29. При возникновении расхождений между документом изготовителя и анализом Заказчика должен применяться повторный анализ контрольной пробы независимой аккредитованной лабораторией. Без такого арбитражного порядка односторонний анализ Заказчика создает неоправданный риск поставщика. 30. Стоимость повторного независимого анализа должна относиться на сторону, результат которой не подтвердился. Требуем закрепить данный порядок заранее. 31. Требование гарантии 12 месяцев является нехарактерным для химического реагента, качество которого определяется сроком хранения и условиями хранения. После вскрытия упаковки, загрузки смолы в фильтр и эксплуатации ее ресурс зависит от исходной воды и режима регенерации. Требуем заменить гарантийный срок на установленный производителем срок хранения товара в			Заказчиком, является недопустимо неопределенным. Все обязательные характеристики товара должны быть исчерпывающе установлены до подачи заявок, а не определяться Заказчиком после выбора победителя. 22. Последующее письменное согласование позволяет Заказчику фактически отказаться от товара, соответствующего опубликованной ТС, по неустановленным заранее критериям. Требуем полностью исключить пункт 10 и осуществлять приемку исключительно по требованиям ТС и предусмотренной методике анализа. 23. Примечание самого Приложения 13 запрещает устанавливать требования технической спецификации в иных документах. Следовательно, письменное согласование после заключения договора не должно дополнять либо изменять опубликованные характеристики товара. 24. Если Заказчику необходимо предварительно проверить предлагаемую

			невскрытой упаковке. 32. Поставщик не должен нести гарантийную ответственность за снижение эксплуатационного ресурса после загрузки катионита в систему Заказчика, если оно связано с качеством исходной воды, загрязнением, неправильной регенерацией, температурой либо эксплуатацией оборудования. 33. ТС не содержит требований к остаточному сроку хранения. Требуем считать достаточным товар, имеющий на дату поставки остаточный срок хранения не менее 50% установленного изготовителем срока либо иной разумный показатель, вместо формальной гарантии 12 месяцев. 34. Срок поставки 15 календарных дней без аванса для 25 тонн специализированной химической продукции существенно ограничивает поставщиков, не имеющих заранее сформированного запаса конкретной марки КУ-2-8. Требуем увеличить срок поставки до 30			марку, он должен до окончания обсуждения установить исчерпывающие критерии эквивалентности. Согласование конкретного бренда после заключения договора необходимо исключить. Ответ на 21, 22, 23, 24: Основные требования к товару установлены в технической спецификации. Последующее согласование не предусматривает изменения установленных технических характеристик товара и осуществляется в пределах требований, предусмотренных закупочной документацией и договором. 25. Условие о проведении Заказчиком анализа после принятия товара сформулировано противоречиво: после приемки право собственности и исполнение уже могут считаться состоявшимися. Требуем четко определить, что отбор проб и анализ осуществляются до окончательной приемки соответствующей партии. 26. ТС не определяет перечень физико-химических

			календарных дней либо допустить поэтапную поставку. 35. Возможность поставки несколькими партиями позволит снизить логистические затраты и расширить круг участников. Требуем исключить обязательность одномоментной поставки, если Заказчику фактически не требуется одновременная загрузка всех 25 тонн. 36. ТС не указывает, кто осуществляет разгрузку 25 тонн реагента, наличие погрузочной техники, возможность подъезда грузового транспорта, режим работы склада и максимальную массу одной упаковки. Требуем уточнить условия разгрузки либо указать, что обязанности поставщика прекращаются после доставки товара в согласованную точку разгрузки. 37. Назначение товара определено как подготовка умягченной воды для паровых котлов и тепловых сетей, но параметры существующих Na-катионитовых фильтров не представлены.			показателей, которые Заказчик будет анализировать, размер выборки, количество проб, используемые методы, лабораторию, сроки получения результата и допустимую погрешность. Требуем заранее установить закрытую и объективную методику приемки. 27. При закупке 25 тонн необходимо определить понятие партии. Если поставка состоит из нескольких производственных партий, требования должны проверяться отдельно по каждой партии либо по согласованной выборке. Отсутствие такого порядка создает риск произвольного отбора проб. 28. Требуем предусмотреть, что паспорт/сертификат анализа изготовителя является основным документом о качестве, а лабораторный анализ Заказчика проводится выборочно только по показателям, прямо предусмотренным ГОСТ 20298-74. Ответ на 25, 26, 27, 28: Контроль качества поставляемого товара

			Требуем указать марку ранее используемой смолы, объем загрузки, размеры фильтров и основные параметры исходной воды либо допустить любой функционально совместимый аналог. 38. Если оборудование Заказчика не имеет конструктивных ограничений по марке катионита, необходимо прямо допустить сильнокислотную гелевую катионообменную смолу иной марки в Na+ форме. 39. Требуем исключить требования к конкретному коммерческому обозначению, оттенку, «квалификации Тех.», первоначальной заводской упаковке и последующему письменному согласованию и оставить максимально простой набор характеристик: сильнокислотная катионообменная смола в Na+ форме для умягчения воды; гранулометрия ориентировочно 0,315–1,25 мм либо эквивалент; поставка с документом о качестве партии; соответствие ГОСТ 20298-74 либо эквивалентным техническим			осуществляется в соответствии с требованиями ТС и НД. Поставляемый товар должен сопровождаться документом о качестве соответствующей партии. При необходимости имеется право осуществить проверку соответствия товара установленным требованиям. 29. При возникновении расхождений между документом изготовителя и анализом Заказчика должен применяться повторный анализ контрольной пробы независимой аккредитованной лабораторией. Без такого арбитражного порядка односторонний анализ Заказчика создает неоправданный риск поставщика. 30. Стоимость повторного независимого анализа должна относиться на сторону, результат которой не подтвердился. Требуем закрепить данный порядок заранее. Ответ на 29,30: При возникновении расхождений результаты рассматриваются с учетом требований нормативной документации и условий

			условиям. 40. Предлагаемая упрощенная редакция позволит участвовать поставщикам аналогичных ионообменных смол различных производителей без ухудшения основной функции — подготовки умягченной воды для паровых котлов и тепловых сетей.			договора. Отбор проб, сроки проведения, и выполнение анализа проводятся в соответствии с ГОСТ 20298, 3885. 31. Требование гарантии 12 месяцев является нехарактерным для химического реагента, качество которого определяется сроком хранения и условиями хранения. После вскрытия упаковки, загрузки смолы в фильтр и эксплуатации ее ресурс зависит от исходной воды и режима регенерации. Требуем заменить гарантийный срок на установленный производителем срок хранения товара в невскрытой упаковке. 32. Поставщик не должен нести гарантийную ответственность за снижение эксплуатационного ресурса после загрузки катионита в систему Заказчика, если оно связано с качеством исходной воды, загрязнением, неправильной регенерацией, температурой либо эксплуатацией оборудования. 33. ТС не содержит требований к остаточному

						сроку хранения. Требуем считать достаточным товар, имеющий на дату поставки остаточный срок хранения не менее 50% установленного изготовителем срока либо иной разумный показатель, вместо формальной гарантии 12 месяцев. Ответ на 31,32,33: Гарантийный срок хранения катионита КУ-2-8 установлен ГОСТ 20298-74 и составляет 12 месяцев при соблюдении установленных условий хранения. Гарантийные обязательства относятся к качеству товара в пределах установленного срока хранения и при соблюдении условий его хранения и эксплуатации. 34. Срок поставки 15 календарных дней без аванса для 25 тонн специализированной химической продукции существенно ограничивает поставщиков, не имеющих заранее сформированного запаса конкретной марки КУ-2-8. Требуем увеличить срок поставки до 30 календарных дней либо допустить поэтапную

						поставку. 35. Возможность поставки несколькими партиями позволит снизить логистические затраты и расширить круг участников. Требуем исключить обязательность одномоментной поставки, если Заказчику фактически не требуется одновременная загрузка всех 25 тонн. Ответ на 34, 35: Срок поставки установлен исходя из производственной необходимости и обеспечения бесперебойной работы системы химводоочистки. Возможность изменения срока или поэтапной поставки может быть рассмотрена при условии своевременного обеспечения потребности. 36. ТС не указывает, кто осуществляет разгрузку 25 тонн реагента, наличие погрузочной техники, возможность подъезда грузового транспорта, режим работы склада и максимальную массу одной упаковки. Требуем уточнить условия разгрузки либо указать, что обязанности поставщика прекращаются

						после доставки товара в согласованную точку разгрузки. Ответ на 36: Условия доставки и разгрузки определяются технической спецификацией и условиями договора с учетом фактических условий объекта и требований безопасности при транспортировке и разгрузке товара. 37. Назначение товара определено как подготовка умягченной воды для паровых котлов и тепловых сетей, но параметры существующих Na-катионитовых фильтров не представлены. Требуем указать марку ранее используемой смолы, объем загрузки, размеры фильтров и основные параметры исходной воды либо допустить любой функционально совместимый аналог. 38. Если оборудование Заказчика не имеет конструктивных ограничений по марке катионита, необходимо прямо допустить сильнокислотную гелевую катионообменную смолу иной марки в Na+ форме. 39. Требуем

						исключить требования к конкретному коммерческому обозначению, оттенку, «квалификации Тех.», первоначальной заводской упаковке и последующему письменному согласованию и оставить максимально простой набор характеристик: сильнокислотная катионообменная смола в Na+ форме для умягчения воды; гранулометрия ориентировочно 0,315–1,25 мм либо эквивалент; поставка с документом о качестве партии; соответствие ГОСТ 20298-74 либо эквивалентным техническим условиям. 40. Предлагаемая упрощенная редакция позволит участвовать поставщикам аналогичных ионообменных смол различных производителей без ухудшения основной функции — подготовки умягченной воды для паровых котлов и тепловых сетей. Ответы на 37, 38, 39, 40: Катионит приобретается для досыпки в действующие Na-катионовые фильтры, в которых используется марка КУ-2-8. В связи с
						этим предоставление аналога не допускается

3	910823301002	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Почему Заказчиком установлена именно марка КУ-2-8 (Na+), а не функциональное требование к сильнокислотной катионообменной смоле в натриевой форме? 2. Какая характеристика существующей системы водоподготовки делает невозможным использование эквивалентных смол иных производителей? 3. Назовите не менее трех различных производителей, выпускающих продукцию именно под обозначением КУ-2-8 (Na+) и доступных к поставке в количестве 25 тонн за 15 дней. 4. Будет ли допущена сильнокислотная гелевая катионообменная смола в Na+ форме иной торговой марки с не худшими эксплуатационными характеристиками? 5. Какие конкретные показатели будут использоваться для определения эквивалентности КУ-2-8? 6. Является ли для Заказчика основным показателем обменная емкость,	2026-08-24 18:27:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Почему Заказчиком установлена именно марка КУ-2-8 (Na+), а не функциональное требование к сильнокислотной катионообменной смоле в натриевой форме? 2. Какая характеристика существующей системы водоподготовки делает невозможным использование эквивалентных смол иных производителей? Ответы на 1,2,4,5,6, 8, 25, 26: Данная марка катионита указана в связи с тем, что товар приобретается для досыпки в уже работающие фильтры. 3. Назовите не менее трех различных производителей, выпускающих продукцию именно под обозначением КУ-2-8 (Na+) и доступных к поставке в количестве 25 тонн за 15 дней. Ответ на 3, 77, 78: Называть поставщиков не допускается, это может быть расценено как ограничение здоровой конкуренции. 4. Будет ли допущена сильнокислотная гелевая

			рабочая фракция, влажность, коэффициент однородности либо коммерческое обозначение КУ-2-8? 7. Почему в ТС вообще не указана минимальная полная обменная емкость, хотя именно она непосредственно характеризует способность смолы к умягчению воды? 8. Будет ли принят аналог, имеющий большую обменную емкость, но другую маркировку и несколько иной гранулометрический состав? 9. Почему размер зерен ограничен исключительно диапазоном 0,4–1,25 мм? 10. Учитывал ли Заказчик, что ГОСТ 20298-74 для отдельных исполнений КУ-2-8 предусматривает диапазон зерен начиная с 0,315 мм? 11. Будет ли допущена гранулометрия 0,315–1,25 мм? 12. Будет ли допущена современная аналогичная смола с диапазоном, например, 0,3–1,2 мм либо 0,3–1,3 мм при не худшей рабочей фракции? 13.			катионообменная смола в Na+ форме иной торговой марки с не худшими эксплуатационными характеристиками? 5. Какие конкретные показатели будут использоваться для определения эквивалентности КУ-2-8? 6. Является ли для Заказчика основным показателем обменная емкость, рабочая фракция, влажность, коэффициент однородности либо коммерческое обозначение КУ-2-8? 7. Почему в ТС вообще не указана минимальная полная обменная емкость, хотя именно она непосредственно характеризует способность смолы к умягчению воды? 7. Полная обменная емкость указана в ГОСТ 20298-74. 8. Будет ли принят аналог, имеющий большую обменную емкость, но другую маркировку и несколько иной гранулометрический состав? 9. Почему размер зерен ограничен исключительно диапазоном 0,4–1,25 мм? 10. Учитывал ли

			Какое влияние на существующие фильтры окажет наличие небольшой доли зерен размером 0,315–0,4 мм? 14. Представьте расчет гидравлического сопротивления фильтра, которым обосновано исключение данных зерен. 15. Почему внешний вид ограничен цветом от желтого до светло-коричневого? 16. Учитывал ли Заказчик, что ГОСТ 20298-74 предусматривает для КУ-2-8 цвет до темно-коричневого? 17. Будет ли принят полностью соответствующий ГОСТ товар темно-коричневого цвета? 18. Каким образом оттенок катионита влияет на обменную емкость и степень умягчения воды? 19. Будет ли цвет исключен как самостоятельный критерий приемки? 20. Что конкретно означает требование «Квалификация – “Тех.”»? 21. Каким пунктом ГОСТ 20298-74 установлена указанная формулировка?			Заказчик, что ГОСТ 20298-74 для отдельных исполнений КУ-2-8 предусматривает диапазон зерен начиная с 0,315 мм? 11. Будет ли допущена гранулометрия 0,315–1,25 мм? 12. Будет ли допущена современная аналогичная смола с диапазоном, например, 0,3–1,2 мм либо 0,3–1,3 мм при не худшей рабочей фракции? 13. Какое влияние на существующие фильтры окажет наличие небольшой доли зерен размером 0,315–0,4 мм? 14. Представьте расчет гидравлического сопротивления фильтра, которым обосновано исключение данных зерен. Ответ на 9, 10, 11, 12, 13, 14: Данный диапазон определен опытным путем, с учетом эффективности работы фильтра, и обеспечивает требуемую эффективность процесса и качества очищенной воды. 15. Почему внешний вид ограничен цветом от желтого до светло-коричневого?

			/> 22. Какие числовые показатели соответствуют квалификации «Тех.»? 23. Каким документом комиссия будет проверять такую квалификацию? 24. Будет ли данный неопределенный показатель полностью исключен? 25. Почему товар обязан соответствовать исключительно ГОСТ 20298-74? 26. Будет ли допущена ионообменная смола, изготовленная по техническим условиям производителя, ISO, EN или иному стандарту, если ее функциональные показатели не хуже? 27. Какие именно положения ГОСТ 20298-74 являются критически необходимыми для существующей технологии Заказчика? 28. Требуется соответствие всем без исключения показателям стандарта либо только характеристикам, указанным непосредственно в ТС? 29. Если требуется полное соответствие ГОСТ 20298-74, зачем отдельными			/> 16. Учитывал ли Заказчик, что ГОСТ 20298-74 предусматривает для КУ-2-8 цвет до темно-коричневого? 17. Будет ли принят полностью соответствующий ГОСТ товар темно-коричневого цвета? 18. Каким образом оттенок катионита влияет на обменную емкость и степень умягчения воды? 19. Будет ли цвет исключен как самостоятельный критерий приемки? Ответ на 15,16,17,18, 19: ГОСТ 20298-74 установил диапазон цвета. Цвет указан из-за имеющегося катионита той же марки. Цвет как самостоятельный критерий приемки не рассматривается. 20. Что конкретно означает требование «Квалификация – “Тех.”»? 21. Каким пунктом ГОСТ 20298-74 установлена указанная формулировка? 22. Какие числовые показатели соответствуют квалификации «Тех.»? 23. Каким документом комиссия

			пунктами повторно устанавливаются цвет и размер зерен? 30. Какой сорт КУ-2-8 требуется — высший, первый либо любой соответствующий назначению? 31. Если сорт не установлен, будет ли принят любой КУ-2-8, удовлетворяющий функциональной задаче? 32. Что понимается под «заводским сертификатом качества»? 33. Будет ли достаточен Certificate of Analysis, паспорт партии либо иной документ производителя с результатами анализа? 34. Будет ли достаточен технический паспорт без отдельного сертификата качества с учетом формулировки «и/или»? 35. Может ли документ о качестве быть оформлен поставщиком на основании результатов аккредитованной лаборатории? 36. Подтвердите, что в составе конкурсной заявки никакие документы завода-изготовителя не требуются.			будет проверять такую квалификацию? 24. Будет ли данный неопределенный показатель полностью исключен? Ответ на 20,21,22,23,24: Термин «Квалификация – “Тех.” применяется для описания рекомендуемой области применения. И исключение таких областей как медицина и пищевая промышленность. Возможно рассмотрение исключения данного термина. 25. Почему товар обязан соответствовать исключительно ГОСТ 20298-74? 26. Будет ли допущена ионообменная смола, изготовленная по техническим условиям производителя, ISO, EN или иному стандарту, если ее функциональные показатели не хуже? 27. Какие именно положения ГОСТ 20298-74 являются критически необходимыми для существующей технологии Заказчика? 28. Требуется соответствие всем без исключения показателям стандарта либо только характеристикам,

			/> 37. Подтвердите, что не будут требоваться авторизационные письма, дилерские сертификаты и документы официального представителя производителя. 38. Как возможное требование таких документов согласовывалось бы с изменениями Правил государственных закупок, действующими с 12 июля 2026 года, после исключения прежних положений о письмах, сертификатах и свидетельствах производителей, дилеров и дистрибьюторов? 39. Как требование документов, характеризующих отношения участника с изготовителем, согласовывалось бы с прямым примечанием Приложения 13 о запрете квалификационных требований к потенциальному поставщику? 40. Почему реагент должен поставляться исключительно в оригинальной заводской упаковке? 41. Какая конкретная фасовка требуется: 20 кг, 25 кг, 50 кг, 500 кг, 1000 кг либо иная?			указанным непосредственно в ТС? 29. Если требуется полное соответствие ГОСТ 20298-74, зачем отдельными пунктами повторно устанавливаются цвет и размер зерен? 30. Какой сорт КУ-2-8 требуется — высший, первый либо любой соответствующий назначению? 31. Если сорт не установлен, будет ли принят любой КУ-2-8, удовлетворяющий функциональной задаче? Ответ на 27, 28, 29, 30, 31: Товар должен соответствовать стандартам ГОСТ 20298-74. Выборочно указаны цвет и размер для имеющегося катионита, в пределах требований ГОСТ. 32. Что понимается под «заводским сертификатом качества»? 32. Это документ от изготовителя. 33. Будет ли достаточен Certificate of Analysis, паспорт партии либо иной документ производителя с результатами анализа? 34. Будет ли достаточен

			/> 42. Будет ли допущена поставка в герметичных биг-бэгах с заводской либо складской маркировкой партии? 43. Будет ли допущена надлежащая транспортная упаковка поставщика при наличии документа о качестве исходной партии? 44. Каким образом переупаковка надлежащим способом изменяет физико-химические свойства смолы? 45. Почему ГОСТ 3885-73 указан как основание приемки, но возможности использования различных видов транспортной тары не отражены в ТС? 46. В каком количестве упаковочных единиц должен быть поставлен товар? 47. Кто осуществляет разгрузку 25 тонн товара? 48. Имеются ли на месте поставки погрузчик, кран либо иная техника? 49. Какова максимальная допустимая масса одной упаковочной единицы? 50. Почему после заключения договора			технический паспорт без отдельного сертификата качества с учетом формулировки «и/или»? 35. Может ли документ о качестве быть оформлен поставщиком на основании результатов аккредитованной лаборатории? 36. Подтвердите, что в составе конкурсной заявки никакие документы завода-изготовителя не требуются. 37. Подтвердите, что не будут требоваться авторизационные письма, дилерские сертификаты и документы официального представителя производителя. 38. Как возможное требование таких документов согласовывалось бы с изменениями Правил государственных закупок, действующими с 12 июля 2026 года, после исключения прежних положений о письмах, сертификатах и свидетельствах производителей, дилеров и дистрибьюторов? 39. Как требование документов, характеризующих отношения участника с

			качество и техническое соответствие товара дополнительно должны письменно согласовываться с Заказчиком? 51. Какие именно параметры после заключения договора будут предметом такого согласования? 52. Может ли Заказчик отказать в согласовании товара, полностью соответствующего опубликованной ТС и ГОСТ? 53. Если да, на основании каких заранее опубликованных критериев? 54. Не означает ли последующее согласование фактическое установление новых характеристик после завершения конкурса? 55. Как пункт о последующем согласовании согласуется с примечанием Приложения 13, запрещающим устанавливать требования ТС в иных документах? 56. Будет ли пункт о письменном согласовании полностью исключен? 57. В ТС указано, что анализ проводится «после принятия товара». В			изготовителем, согласовывалось бы с прямым примечанием Приложения 13 о запрете квалификационных требований к потенциальному поставщику? Ответ на 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39: Необходим технический паспорт или Сертификат качества. Документ от аккредитованной лаборатории имеет юридическую силу, и будет достаточен. При наличии одного из данных документов, документы от производителя не требуются. 40. Почему реагент должен поставляться исключительно в оригинальной заводской упаковке? 41. Какая конкретная фасовка требуется: 20 кг, 25 кг, 50 кг, 500 кг, 1000 кг либо иная? 42. Будет ли допущена поставка в герметичных биг-бэгах с заводской либо складской маркировкой партии? 43. Будет ли допущена надлежащая транспортная упаковка поставщика при наличии документа о качестве исходной партии?

			какой момент фактически подписывается акт приемки: до лабораторного анализа или после него? 58. Какие конкретные физико-химические показатели будут анализироваться Заказчиком? 59. Представьте перечень показателей и методы испытаний по каждому из них. 60. Какое количество проб будет отбираться от партии 25 тонн? 61. Кто осуществляет отбор проб и составляется ли двусторонний акт? 62. Будет ли поставщику передаваться контрольная запечатанная проба? 63. В какой лаборатории проводится анализ и является ли она аккредитованной на соответствующие методы? 64. Какой срок проведения анализа? 65. Кто несет риск хранения 25 тонн товара до получения результата? 66. Что происходит при расхождении результатов паспорта изготовителя и			/> 44. Каким образом переупаковка надлежащим способом изменяет физико-химические свойства смолы? 45. Почему ГОСТ 3885-73 указан как основание приемки, но возможности использования различных видов транспортной тары не отражены в ТС? 46. В каком количестве упаковочных единиц должен быть поставлен товар? Ответ на 40, 41, 42, 43,44, 45, 46: Упаковка, маркировка, фасовка, транспортировка, хранение, правила отбора устанавливаются ГОСТ 3885-73. 47. Кто осуществляет разгрузку 25 тонн товара? 48. Имеются ли на месте поставки погрузчик, кран либо иная техника? 49. Какова максимальная допустимая масса одной упаковочной единицы? Ответ на 47,48, 49: Разгрузка, погрузчик, кран имеются. Ограничения по массе 5 тонн. 50. Почему после заключения договора

			лаборатории Заказчика? 67. Предусматривается ли повторный анализ контрольной пробы независимой аккредитованной лабораторией? 68. Будет ли результат независимой лаборатории окончательным для сторон? 69. Почему при наличии паспорта партии требуется обязательный анализ всей поставки, а не выборочная проверка? 70. Можно ли ограничить приемку проверкой документов о качестве и выборочным лабораторным контролем? 71. Что означает гарантийный срок 12 месяцев применительно к расходуемой ионообменной смоле? 72. Распространяется ли гарантия после загрузки смолы в фильтры и начала регенерационных циклов? 73. Как будет разграничиваться производственный дефект и снижение ресурса вследствие качества исходной воды или режима эксплуатации? 74. Будет ли			качество и техническое соответствие товара дополнительно должны письменно согласовываться с Заказчиком? 51. Какие именно параметры после заключения договора будут предметом такого согласования? 52. Может ли Заказчик отказать в согласовании товара, полностью соответствующего опубликованной ТС и ГОСТ? 53. Если да, на основании каких заранее опубликованных критериев? 54. Не означает ли последующее согласование фактическое установление новых характеристик после завершения конкурса? 55. Как пункт о последующем согласовании согласуется с примечанием Приложения 13, запрещающим устанавливать требования ТС в иных документах? 56. Будет ли пункт о письменном согласовании полностью исключен? Ответ на 50,51, 52, 53, 54, 55, 56: В случае несоответствия товара ГОСТ 20298-74,

			гарантия заменена требованием к остаточному сроку хранения товара в закрытой упаковке? 75. Каков установленный производителем минимальный срок хранения КУ-2-8? 76. Какой остаточный срок хранения требуется на дату поставки? 77. Каким анализом рынка подтверждена возможность поставки 25 тонн КУ-2-8 (Na+) за 15 календарных дней без аванса? 78. Сколько независимых поставщиков располагают таким объемом на складе? 79. Будет ли срок поставки увеличен до 30 календарных дней для расширения конкуренции? 80. Будет ли разрешена поставка двумя или несколькими партиями в пределах общего срока? 81. Требуются ли Заказчику все 25 тонн одновременно либо реагент будет загружаться поэтапно? 82. Какая марка ионообменной смолы используется Заказчиком в			если позвонляют сроки поставки, возможна замена товара. 57. В ТС указано, что анализ проводится «после принятия товара». В какой момент фактически подписывается акт приемки: до лабораторного анализа или после него? 58. Какие конкретные физико-химические показатели будут анализироваться Заказчиком? 59. Представьте перечень показателей и методы испытаний по каждому из них. 60. Какое количество проб будет отбираться от партии 25 тонн? 61. Кто осуществляет отбор проб и составляется ли двусторонний акт? 62. Будет ли поставщику передаваться контрольная запечатанная проба? 63. В какой лаборатории проводится анализ и является ли она аккредитованной на соответствующие методы? 64. Какой срок проведения анализа? 65. Кто

			настоящее время? 83. Каков общий объем загрузки действующих Na-катионитовых фильтров? 84. Каковы диаметр, высота слоя и скорость фильтрования в существующих фильтрах? 85. Каковы жесткость, минерализация, содержание железа и иные основные показатели исходной воды? 86. На основании каких данных сделан вывод, что эквивалентная сильнокислотная смола иной марки не подойдет существующему оборудованию? 87. Просим прямо допустить «КУ-2-8 (Na+) либо эквивалентную сильнокислотную катионообменную смолу в Na+ форме». 88. Просим расширить допустимый размер зерен как минимум до 0,315–1,25 мм, допустить более широкий цветовой диапазон, исключить квалификацию «Тех.». 89. Просим разрешить любой документ о качестве партии, надлежащую герметичную транспортную упаковку			несет риск хранения 25 тонн товара до получения результата? 66. Что происходит при расхождении результатов паспорта изготовителя и лаборатории Заказчика? 67. Предусматривается ли повторный анализ контрольной пробы независимой аккредитованной лабораторией? 68. Будет ли результат независимой лаборатории окончательным для сторон? 69. Почему при наличии паспорта партии требуется обязательный анализ всей поставки, а не выборочная проверка? 70. Можно ли ограничить приемку проверкой документов о качестве и выборочным лабораторным контролем? Ответ на 57-70: Акт приемки подписывает после удовлетворительных анализов. Отбор проб, сроки проведения, и выполнение анализа проводятся в соответствии с ГОСТ 20298, 3885. 71. Что означает гарантийный срок 12 месяцев

			и исключить обязательное последующее письменное согласование товара. 90. Просим увеличить срок поставки до 30 календарных дней и проводить приемку по заранее установленным показателям и методам без субъективного согласования конкретной марки после заключения договора.			применительно к расходуемой ионообменной смоле? 72. Распространяется ли гарантия после загрузки смолы в фильтры и начала регенерационных циклов? 73. Как будет разграничиваться производственный дефект и снижение ресурса вследствие качества исходной воды или режима эксплуатации? 74. Будет ли гарантия заменена требованием к остаточному сроку хранения товара в закрытой упаковке? 75. Каков установленный производителем минимальный срок хранения КУ-2-8? 76. Какой остаточный срок хранения требуется на дату поставки? Ответ на 71, 72, 73. 74, 75, 76: По ГОСТ 20298-74 установлено гарантийный срок хранения катионита марки КУ-2-8 12 месяцев. Это период, в течении которого производитель гарантирует, при соблюдении условий хранения, товар сохранит свои заявленные свойства.

						/> 77. Каким анализом рынка подтверждена возможность поставки 25 тонн КУ-2-8 (Na+) за 15 календарных дней без аванса? 78. Сколько независимых поставщиков располагают таким объемом на складе? 79. Будет ли срок поставки увеличен до 30 календарных дней для расширения конкуренции? 80. Будет ли разрешена поставка двумя или несколькими партиями в пределах общего срока? 81. Требуются ли Заказчику все 25 тонн одновременно либо реагент будет загружаться поэтапно? 82. Какая марка ионообменной смолы используется Заказчиком в настоящее время? 83. Каков общий объем загрузки действующих Na-катионитовых фильтров? 84. Каковы диаметр, высота слоя и скорость фильтрования в существующих фильтрах? 85. Каковы жесткость, минерализация, содержание железа и иные

						основные показатели исходной воды? 86. На основании каких данных сделан вывод, что эквивалентная сильнокислотная смола иной марки не подойдет существующему оборудованию? 87. Просим прямо допустить «КУ-2-8 (Na+) либо эквивалентную сильнокислотную катионообменную смолу в Na+ форме». 88. Просим расширить допустимый размер зерен как минимум до 0,315–1,25 мм, допустить более широкий цветовой диапазон, исключить квалификацию «Тех.». 89. Просим разрешить любой документ о качестве партии, надлежащую герметичную транспортную упаковку и исключить обязательное последующее письменное согласование товара. 90. Просим увеличить срок поставки до 30 календарных дней и проводить приемку по заранее установленным показателям и методам без субъективного согласования конкретной марки после

						заключения договора. Ответ на 79-90: Катионит необходим для досыпки в уже работающие фильтры. Применение катионита иной марки нецелесообразно и может привести к ухудшению эффективности работы фильтра. Предоставление технических характеристик оборудования и исходной воды не предусмотрено. Допускаем возможность рассмотрения сроков поставки товара.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Тәттібеков Бауржан Болатұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).