Республика Казахстан
050054, г.Алматы
Ул.Майлина 79
тел. +7 (727) 300-46-77
Аттестат аккредитации № KZ.И.02.1171 от «07» июля 2016г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 048-Ст/17

от «19» апреля 2017г.

Заказчик: (наименование, адрес, тел/факс)	ИП «Каржаубаева А.А.» г.Тараз, мкр. «Аса», дом 18, кв.145 для Коммунального государственного учреждения «Аппарат Акима Жамбылской области», г.Тараз, пр.Абая, 125.
Наименование и характеристика объекта испытаний:	Конструкция кровли, обработанная огнезащитным составом «ПОС-БИО», новой резиденции 969,0м².
Основание для испытаний: (№ и дата договор и/или № и дата Акта отбора образцов)	Заявка от 11 апреля 2017г.
Дата поступления образца:	11 апреля 2017г.
Дата проведения испытания:	19 апреля 2017г.
Вид испытаний:	контрольные

Программа проведения испытаний:

В соответствии с требованиями Технического Регламента Республики Казахстан № 14 «Общие требования к пожарной безопасности» для деревянных конструкций кровли определяется:
- контроль качества огнезащитной обработки;

Идентификация и выбор образцов для испытания:
На испытания предоставлены деревянные образцы размерами 60х25х2,5мм. обработанные огнезащитным составом «ПОС-БИО».
Лаборатория не принимала участия в процедуре выбора и подготовки испытуемых образцов.

Нормативные документы, применяемые при проведении испытаний:
ТР РК «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ПП №1202 от 17.11.2010г.); ТР РК «Общие требования к пожарной безопасности (ПП № 14 от 16.01.2009г.); СНиП РК 2.02-05-2009.

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний:
- температура-18°С
- относительная влажность-69%
- атмосферное давление-93,8 кПа

Показатель, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Деревянные конструкции кровли новой резиденции 969,0м².	СТ РК 615-1-2011г., п.9.4.10.	. Результат испытаний считается положительным если отсутствует:	
		-самостоятельное горение после отключения газовой горелки не более 5с;	0
		-сквозное прогорание до образования отверстия;	отсутствует
		-обугливание всей площади, ограниченной зажимной рамкой;	отсутствует
		- обугливание на всю глубину в зоне действия газовой горелки;	отсутствует

В результате проведенных испытаний установлено, что предоставленные образцы материалов кровли, обработанных огнезащитным составом «ПОС-БИО», по качеству огнезащитной обработки соответствуют требованию СТ РК 615-1-2011г .

Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Исполнители:

Специалист ИЛ ППБ **Щукин О.В.**

Начальник ИЛ ППБ **Пономарев Б.В.**

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

Республика Казахстан
050054, г.Алматы
Ул.Майлина 79
тел. +7 (727) 300-46-77
Аттестат аккредитации № KZ.И.02.1171 от «07» июля 2016г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 049-Ст/17

от «19» апреля 2017г.

Заказчик: (наименование, адрес, тел/факс)	ИП «Каржаубаева А.А.» г.Тараз, мкр. «Аса», дом 18, кв.145 для Коммунального государственного учреждения «Аппарат Акима Жамбылской области», г.Тараз, пр.Абая, 125.
Наименование и характеристика объекта испытаний:	Конструкция кровли, обработанная огнезащитным составом «ПОС-БИО», старой резиденции 586,9м^2.
Основание для испытаний: (№ и дата договор и/или № и дата Акта отбора образцов)	Заявка от 11 апреля 2017г.
Дата поступления образца:	11 апреля 2017г.
Дата проведения испытания:	19 апреля 2017г.
Вид испытаний:	контрольные

Программа проведения испытаний:

В соответствии с требованиями Технического Регламента Республики Казахстан № 14 «Общие требования к пожарной безопасности» для деревянных конструкций кровли определяется:
- контроль качества огнезащитной обработки;

Идентификация и выбор образцов для испытания:
На испытания предоставлены деревянные образцы размерами 60х25х2,5мм. обработанные огнезащитным составом «ПОС-БИО».

Лаборатория не принимала участия в процедуре выбора и подготовки испытуемых образцов.

Нормативные документы, применяемые при проведении испытаний:
ТР РК «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ПП №1202 от 17.11.2010г.); ТР РК «Общие требования к пожарной безопасности (ПП № 14 от 16.01.2009г.); СНиП РК 2.02-05-2009.

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний:
- температура-18°С
- относительная влажность-69%
- атмосферное давление-93,8 кПа

Показатель, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Деревянные конструкции кровли старой резиденции 586,9м^2.	СТ РК 615-1-2011г., п.9.4.10.	. Результат испытаний считается положительным если отсутствует:	
		-самостоятельное горение после отключения газовой горелки не более 5с;	0
		-сквозное прогорание до образования отверстия;	отсутствует
		-обугливание всей площади, ограниченной зажимной рамкой;	отсутствует
		- обугливание на всю глубину в зоне действия газовой горелки;	отсутствует

В результате проведенных испытаний установлено, что предоставленные образцы материалов кровли, обработанных огнезащитным составом «ПОС-БИО», по качеству огнезащитной обработки соответствуют требованию СТ РК 615-1-2011г .

Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Исполнители:

Специалист ИЛ ППБ **Щукин О.В.**

Начальник ИЛ ППБ **Пономарев Б.В.**

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

Республика Казахстан
050054, г.Алматы
Ул.Майлина 79
тел. +7 (727) 300-46-77
Аттестат аккредитации № KZ.И.02.1171 от «07» июля 2016г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 050-Ст/17

от «19» апреля 2017г.

Заказчик: (наименование, адрес, тел/факс)	ИП «Каржаубаева А.А.» г.Тараз, мкр. «Аса», дом 18, кв.145 для Коммунального государственного учреждения «Аппарат Акима Жамбылской области», г.Тараз, пр.Абая, 125.
Наименование и характеристика объекта испытаний:	Конструкция кровли, обработанная огнезащитным составом «ПОС-БИО», дачного коттеджа 278,0м^2.
Основание для испытаний: (№ и дата договор и/или № и дата Акта отбора образцов)	Заявка от 11 апреля 2017г.
Дата поступления образца:	11 апреля 2017г.
Дата проведения испытания:	19 апреля 2017г.
Вид испытаний:	контрольные

Программа проведения испытаний:

В соответствии с требованиями Технического Регламента Республики Казахстан № 14 «Общие требования к пожарной безопасности» для деревянных конструкций кровли определяется:
- контроль качества огнезащитной обработки;

Идентификация и выбор образцов для испытания:
На испытания предоставлены деревянные образцы размерами 60х25х2,5мм. обработанные огнезащитным составом «ПОС-БИО».
Лаборатория не принимала участия в процедуре выбора и подготовки испытуемых образцов.

Нормативные документы, применяемые при проведении испытаний:
ТР РК «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ПП №1202 от 17.11.2010г.); ТР РК «Общие требования к пожарной безопасности (ПП № 14 от 16.01.2009г.); СНиП РК 2.02-05-2009.

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний:
- температура-18°С
- относительная влажность-69%
- атмосферное давление-93,8 кПа

Показатель, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Деревянные конструкции кровли дачного коттеджа 278,0м².	СТ РК 615-1-2011г., п.9.4.10.	. Результат испытаний считается положительным если отсутствует:	
		-самостоятельное горение после отключения газовой горелки не более 5с;	0
		-сквозное прогорание до образования отверстия;	отсутствует
		-обугливание всей площади, ограниченной зажимной рамкой;	отсутствует
		- обугливание на всю глубину в зоне действия газовой горелки;	отсутствует

В результате проведенных испытаний установлено, что предоставленные образцы материалов кровли, обработанных огнезащитным составом «ПОС-БИО», по качеству огнезащитной обработки соответствуют требованию СТ РК 615-1-2011г .

Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Исполнители:

Специалист ИЛ ППБ **Щукин О.В.**

Начальник ИЛ ППБ **Пономарев Б.В.**

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

Тест Экспертиза

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

KZ.И.02.1171

Республика Казахстан
050054, г.Алматы
Ул.Майлина 79
тел. +7 (727) 300-46-77
Аттестат аккредитации № KZ.И.02.1171 от «07» июля 2016г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 051-Ст/17

от «20» апреля 2017г.

Заказчик: (наименование, адрес, тел/факс)	ИП «Каржаубаева А.А.» г.Тараз, мкр. «Аса», дом 18, кв.145 для Коммунального государственного учреждения «Аппарат Акима Жамбылской области», г.Тараз, пр.Абая, 125.
Наименование и характеристика объекта испытаний:	Конструкция кровли, обработанная огнезащитным составом «ПОС-БИО», дачного коттеджа 151,9м².
Основание для испытаний: (№ и дата договор и/или № и дата Акта отбора образцов)	Заявка от 11 апреля 2017г.
Дата поступления образца:	11 апреля 2017г.
Дата проведения испытания:	20 апреля 2017г.
Вид испытаний:	контрольные

Программа проведения испытаний:

В соответствии с требованиями Технического Регламента Республики Казахстан № 14 «Общие требования к пожарной безопасности» для деревянных конструкций кровли определяется:
- контроль качества огнезащитной обработки;

Идентификация и выбор образцов для испытания:
На испытания предоставлены деревянные образцы размерами 60х25х2,5мм. обработанные огнезащитным составом «ПОС-БИО».
Лаборатория не принимала участия в процедуре выбора и подготовки испытуемых образцов.

Нормативные документы, применяемые при проведении испытаний:
ТР РК «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ПП №1202 от 17.11.2010г.); ТР РК «Общие требования к пожарной безопасности (ПП № 14 от 16.01.2009г.); СНиП РК 2.02-05-2009.

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний:
- температура-17°С
- относительная влажность-73%
- атмосферное давление-93,5 кПа

Показатель, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Деревянные конструкции кровли дачного коттеджа 151,9м².	СТ РК 615-1-2011г., п.9.4.10.	. Результат испытаний считается положительным если отсутствует:	
		-самостоятельное горение после отключения газовой горелки не более 5с;	0
		-сквозное прогорание до образования отверстия;	отсутствует
		-обугливание всей площади, ограниченной зажимной рамкой;	отсутствует
		- обугливание на всю глубину в зоне действия газовой горелки;	отсутствует

В результате проведенных испытаний установлено, что предоставленные образцы материалов кровли, обработанных огнезащитным составом «ПОС-БИО», по качеству огнезащитной обработки соответствуют требованию СТ РК 615-1-2011г .

Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Исполнители:

Специалист ИЛ ППБ **Щукин О.В.**

Начальник ИЛ ППБ **Пономарев Б.В.**

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

Республика Казахстан
050054, г.Алматы
Ул.Майлина 79
тел. +7 (727) 300-46-77
Аттестат аккредитации № KZ.И.02.1171 от «07» июля 2016г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 052-Ст/17

от «20» апреля 2017г.

Заказчик: (наименование, адрес, тел/факс)	ИП «Каржаубаева А.А.» г.Тараз, мкр. «Аса», дом 18, кв.145 для Коммунального государственного учреждения «Аппарат Акима Жамбылской области», г.Тараз, пр.Абая, 125.
Наименование и характеристика объекта испытаний:	Конструкция кровли, обработанная огнезащитным составом «ПОС-БИО», дачного коттеджа 183,3м^2.
Основание для испытаний: (№ и дата договор и/или № и дата Акта отбора образцов)	Заявка от 11 апреля 2017г.
Дата поступления образца:	11 апреля 2017г.
Дата проведения испытания:	20 апреля 2017г.
Вид испытаний:	контрольные

Программа проведения испытаний:

В соответствии с требованиями Технического Регламента Республики Казахстан № 14 «Общие требования к пожарной безопасности» для деревянных конструкций кровли определяется:
- контроль качества огнезащитной обработки;

Идентификация и выбор образцов для испытания:
На испытания предоставлены деревянные образцы размерами 60х25х2,5мм. обработанные огнезащитным составом «ПОС-БИО».
Лаборатория не принимала участия в процедуре выбора и подготовки испытуемых образцов.

Нормативные документы, применяемые при проведении испытаний:
ТР РК «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ПП №1202 от 17.11.2010г.); ТР РК «Общие требования к пожарной безопасности (ПП № 14 от 16.01.2009г.); СНиП РК 2.02-05-2009.

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний:
- температура-17°С
- относительная влажность-73%
- атмосферное давление-93,5 кПа

Показатель, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Деревянные конструкции кровли дачного коттеджа 183,3м².	СТ РК 615-1-2011г., п.9.4.10.	. Результат испытаний считается положительным если отсутствует:	
		-самостоятельное горение после отключения газовой горелки не более 5с;	1с
		-сквозное прогорание до образования отверстия;	отсутствует
		-обугливание всей площади, ограниченной зажимной рамкой;	отсутствует
		- обугливание на всю глубину в зоне действия газовой горелки;	отсутствует

В результате проведенных испытаний установлено, что предоставленные образцы материалов кровли, обработанных огнезащитным составом «ПОС-БИО», по качеству огнезащитной обработки соответствуют требованию СТ РК 615-1-2011г .

Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Исполнители:

Специалист ИЛ ППБ **Щукин О.В.**

Начальник ИЛ ППБ **Пономарев Б.В.**

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

Республика Казахстан
050054, г.Алматы
Ул.Майлина 79
тел. +7 (727) 300-46-77
Аттестат аккредитации № KZ.И.02.1171 от «07» июля 2016г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 053-Ст/17

от «20» апреля 2017г.

Заказчик: (наименование, адрес, тел/факс)	ИП «Каржаубаева А.А.» г.Тараз, мкр. «Аса», дом 18, кв.145 для Коммунального государственного учреждения «Аппарат Акима Жамбылской области», г.Тараз, пр.Абая, 125.
Наименование и характеристика объекта испытаний:	Конструкция кровли, обработанная огнезащитным составом «ПОС-БИО», дачного коттеджа 186,9м².
Основание для испытаний: (№ и дата договор и/или № и дата Акта отбора образцов)	Заявка от 11 апреля 2017г.
Дата поступления образца:	11 апреля 2017г.
Дата проведения испытания:	20 апреля 2017г.
Вид испытаний:	контрольные

Программа проведения испытаний:

В соответствии с требованиями Технического Регламента Республики Казахстан № 14 «Общие требования к пожарной безопасности» для деревянных конструкций кровли определяется:
- контроль качества огнезащитной обработки;

Идентификация и выбор образцов для испытания:
На испытания предоставлены деревянные образцы размерами 60х25х2,5мм. обработанные огнезащитным составом «ПОС-БИО».
Лаборатория не принимала участия в процедуре выбора и подготовки испытуемых образцов.

Нормативные документы, применяемые при проведении испытаний:
ТР РК «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ПП №1202 от 17.11.2010г.); ТР РК «Общие требования к пожарной безопасности (ПП № 14 от 16.01.2009г.); СНиП РК 2.02-05-2009.

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний:
- температура-17°С
- относительная влажность-73%
- атмосферное давление-93,5 кПа

Показатель, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Деревянные конструкции кровли дачного коттеджа 186,9м².	СТ РК 615-1-2011г., п.9.4.10.	. Результат испытаний считается положительным если отсутствует:	
		-самостоятельное горение после отключения газовой горелки не более 5с;	0с
		-сквозное прогорание до образования отверстия;	отсутствует
		-обугливание всей площади, ограниченной зажимной рамкой;	отсутствует
		- обугливание на всю глубину в зоне действия газовой горелки;	отсутствует

В результате проведенных испытаний установлено, что предоставленные образцы материалов кровли, обработанных огнезащитным составом «ПОС-БИО», по качеству огнезащитной обработки соответствуют требованию СТ РК 615-1-2011г .

Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Исполнители:

Специалист ИЛ ППБ **Щукин О.В.**

Начальник ИЛ ППБ **Пономарев Б.В.**

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

Тест Экспертиза

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

KZ.И.02.1171

Республика Казахстан
050054, г.Алматы
Ул.Майлина 79
тел. +7 (727) 300-46-77
Аттестат аккредитации № KZ.И.02.1171 от «07» июля 2016г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 054-Ст/17

от «20» апреля 2017г.

Заказчик: (наименование, адрес, тел/факс)	ИП «Каржаубаева А.А.» г.Тараз, мкр. «Аса», дом 18, кв.145 для Коммунального государственного учреждения «Аппарат Акима Жамбылской области», г.Тараз, пр.Абая, 125.
Наименование и характеристика объекта испытаний:	Конструкция кровли, обработанная огнезащитным составом «ПОС-БИО», сауны 131,6м^2.
Основание для испытаний: (№ и дата договор и/или № и дата Акта отбора образцов)	Заявка от 11 апреля 2017г.
Дата поступления образца:	11 апреля 2017г.
Дата проведения испытания:	20 апреля 2017г.
Вид испытаний:	контрольные

Программа проведения испытаний:

В соответствии с требованиями Технического Регламента Республики Казахстан № 14 «Общие требования к пожарной безопасности» для деревянных конструкций кровли определяется:
- контроль качества огнезащитной обработки;

Идентификация и выбор образцов для испытания:
На испытания предоставлены деревянные образцы размерами 60х25х2,5мм. обработанные огнезащитным составом «ПОС-БИО».
Лаборатория не принимала участия в процедуре выбора и подготовки испытуемых образцов.

Нормативные документы, применяемые при проведении испытаний:
ТР РК «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ПП №1202 от 17.11.2010г.); ТР РК «Общие требования к пожарной безопасности (ПП № 14 от 16.01.2009г.); СНиП РК 2.02-05-2009.

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний:
- температура-17°С
- относительная влажность-73%
- атмосферное давление-93,5 кПа

Показатель, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Деревянные конструкции кровли сауны 131,6м².	СТ РК 615-1-2011г., п.9.4.10.	. Результат испытаний считается положительным если отсутствует:	
		-самостоятельное горение после отключения газовой горелки не более 5с;	1с
		-сквозное прогорание до образования отверстия;	отсутствует
		-обугливание всей площади, ограниченной зажимной рамкой;	отсутствует
		- обугливание на всю глубину в зоне действия газовой горелки;	отсутствует

В результате проведенных испытаний установлено, что предоставленные образцы материалов кровли, обработанных огнезащитным составом «ПОС-БИО», по качеству огнезащитной обработки соответствуют требованию СТ РК 615-1-2011г.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Исполнители:

Специалист ИЛ ППБ _____ **Щукин О.В.**

Начальник ИЛ ППБ _____ **Пономарев Б.В.**

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

Тест Экспертиза

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

KZ.И.02.1171

Республика Казахстан
050054, г.Алматы
Ул.Майлина 79
тел. +7 (727) 300-46-77
Аттестат аккредитации № KZ.И.02.1171 от «07» июля 2016г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 055-Ст/17

от «20» апреля 2017г.

Заказчик: (наименование, адрес, тел/факс)	ИП «Каржаубаева А.А.» г.Тараз, мкр. «Аса», дом 18, кв.145 для Коммунального государственного учреждения «Аппарат Акима Жамбылской области», г.Тараз, пр.Абая, 125.
Наименование и характеристика объекта испытаний:	Конструкция кровли, обработанная огнезащитным составом «ПОС-БИО», котельной 80,7м².
Основание для испытаний: (№ и дата договор и/или № и дата Акта отбора образцов)	Заявка от 11 апреля 2017г.
Дата поступления образца:	11 апреля 2017г.
Дата проведения испытания:	20 апреля 2017г.
Вид испытаний:	контрольные

Программа проведения испытаний:

В соответствии с требованиями Технического Регламента Республики Казахстан № 14 «Общие требования к пожарной безопасности» для деревянных конструкций кровли определяется:
- контроль качества огнезащитной обработки;

Идентификация и выбор образцов для испытания:
На испытания предоставлены деревянные образцы размерами 60х25х2,5мм. обработанные огнезащитным составом «ПОС-БИО».
Лаборатория не принимала участия в процедуре выбора и подготовки испытуемых образцов.

Нормативные документы, применяемые при проведении испытаний:
ТР РК «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ПП №1202 от 17.11.2010г.); ТР РК «Общие требования к пожарной безопасности (ПП № 14 от 16.01.2009г.); СНиП РК 2.02-05-2009.

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний:
- температура-17°С
- относительная влажность-73%
- атмосферное давление-93,5 кПа

Показатель, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Деревянные конструкции кровли котельной 80,7м^2.	СТ РК 615-1-2011г., п.9.4.10.	. Результат испытаний считается положительным если отсутствует:	
		-самостоятельное горение после отключения газовой горелки не более 5с;	0с
		-сквозное прогорание до образования отверстия;	отсутствует
		-обугливание всей площади, ограниченной зажимной рамкой;	отсутствует
		- обугливание на всю глубину в зоне действия газовой горелки;	отсутствует

В результате проведенных испытаний установлено, что предоставленные образцы материалов кровли, обработанных огнезащитным составом «ПОС-БИО», по качеству огнезащитной обработки соответствуют требованию СТ РК 615-1-2011г .

Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Исполнители:

Специалист ИЛ ППБ _____ **Щукин О.В.**

Начальник ИЛ ППБ _____ **Пономарев Б.В.**

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

Республика Казахстан
050054, г.Алматы
Ул.Майлина 79
тел. +7 (727) 300-46-77
Аттестат аккредитации № KZ.И.02.1171 от «07» июля 2016г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 056-Ст/17

от «20» апреля 2017г.

Заказчик: (наименование, адрес, тел/факс)	ИП «Каржаубаева А.А.» г.Тараз, мкр. «Аса», дом 18, кв.145 для Коммунального государственного учреждения «Аппарат Акима Жамбылской области», г.Тараз, пр.Абая, 125.
Наименование и характеристика объекта испытаний:	Конструкция кровли, обработанная огнезащитным составом «ПОС-БИО», дачного коттеджа 159,4м^2.
Основание для испытаний: (№ и дата договор и/или № и дата Акта отбора образцов)	Заявка от 11 апреля 2017г.
Дата поступления образца:	11 апреля 2017г.
Дата проведения испытания:	20 апреля 2017г.
Вид испытаний:	контрольные

Программа проведения испытаний:

В соответствии с требованиями Технического Регламента Республики Казахстан № 14 «Общие требования к пожарной безопасности» для деревянных конструкций кровли определяется:
- контроль качества огнезащитной обработки;

Идентификация и выбор образцов для испытания:
На испытания предоставлены деревянные образцы размерами 60х25х2,5мм. обработанные огнезащитным составом «ПОС-БИО».

Лаборатория не принимала участия в процедуре выбора и подготовки испытуемых образцов.

Нормативные документы, применяемые при проведении испытаний:
ТР РК «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (ПП №1202 от 17.11.2010г.); ТР РК «Общие требования к пожарной безопасности (ПП № 14 от 16.01.2009г.); СНиП РК 2.02-05-2009.

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний:
- температура-17°С
- относительная влажность-73%
- атмосферное давление-93,5 кПа

Показатель, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Деревянные конструкции кровли дачного коттеджа 159,4м^2.	СТ РК 615-1-2011г., п.9.4.10.	. Результат испытаний считается положительным если отсутствует:	
		-самостоятельное горение после отключения газовой горелки не более 5с;	0с
		-сквозное прогорание до образования отверстия;	отсутствует
		-обугливание всей площади, ограниченной зажимной рамкой;	отсутствует
		- обугливание на всю глубину в зоне действия газовой горелки;	отсутствует

В результате проведенных испытаний установлено, что предоставленные образцы материалов кровли, обработанных огнезащитным составом «ПОС-БИО», по качеству огнезащитной обработки соответствуют требованию СТ РК 615-1-2011г .

Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Исполнители:

Специалист ИЛ ППБ _____ **Щукин О.В.**

Начальник ИЛ ППБ _____ **Пономарев Б.В.**

Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ППБ ТОО «ТестЭкспертиза» запрещена.