Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1948586

Конкурстың № 2303889-1
Конкурстың атауы Приобретение 2-х комплектов стальных твердотопливных котлов длительного горения мощностью-400 кВт/0,34 Гкал/ч с комплектующим оборудованием для ГУ Агашорынская СОШ согласно технической спецификации
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-09 20:02:32 дейін 2018-02-16 20:02:32
Ұйымдастырушының атауы "Ертіс ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	820126450366	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте! Требуемые вами габариты котла - длина не менее 2300 мм, ширина не менее 1250 мм, высота не менее 1600 мм, указывают на то, что дымоотводные колодцы будут вертикального расположения. Тем самым вы заранее сужаете и ограничиваете круг участников конкурса. Мы	2018-02-15 21:18:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание является не обоснованным. Внимательно изучите техническую спецификацию.

			производим котлы с горизонтальным расположением колодцев, что даёт преимущество в теплоотдаче (горизонтальное теплозадержание эффективнее), обслуживании (чистка колодцев- в вертикальном она затруднена), удалении конденсата (в горизонтале он стекает в камеру или дымоходную ревизию, а в вертикале заржавеет в колодце), отводе газов горения (скопление газов в колодцах приводит к взрывам- хлопкам - вертикаль задержит больше газов). А также вертикальные колодцы делают котёл длинным и громоздким. Некоторые производители уже давно отказались от этой конструкции. Мы настоятельно просим дать возможность участвовать всем желающим производителям, а не отдельным из них.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап

күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Кадырова Самал Канатовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1948586

№ конкурса 2303889-1

Название конкурса Приобретение 2-х комплектов стальных твердотопливных котлов длительного горения мощностью-400 кВт/0,34 Гкал/ч с комплектующим оборудованием для ГУ Агашорынская СОШ согласно технической спецификации

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-09 20:02:32 по 2018-02-16 20:02:32

Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел образования Иртышского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	820126450366	Замечание к КД	Здравствуйте! Требуемые вами габариты котла - длина не менее 2300 мм, ширина не менее 1250 мм, высота не менее 1600 мм, указывают на то, что дымоотводные колодцы будут вертикального расположения. Тем самым вы заранее сужаете и ограничиваете круг участников конкурса. Мы производим котлы с горизонтальным расположением колодцев, что даёт	2018-02-15 21:18:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваше замечание является не обоснованным. Внимательно изучите техническую спецификацию.

			преимущество в теплоотдаче (горизонтальное теплозадержание эффективнее), обслуживании (чистка колодцев- в вертикальном она затруднена), удалении конденсата (в горизонтале он стекает в камеру или дымоходную ревизию, а в вертикале заржавеет в колодце), отводе газов горения (скопление газов в колодцах приводит к взрывам- хлопкам - вертикаль задержит больше газов). А также вертикальные колодцы делают котёл длинным и громоздким. Некоторые производители уже давно отказались от этой конструкции. Мы настоятельно просим дать возможность участвовать всем желающим производителям, а не отдельным из них.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Кадырова Самал Канатовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»