Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1960970

Конкурстың № 2272656-1
Конкурстың атауы Қамыттар (лоттармен д=50, 100, 150)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-02-02 16:25:53 дейін 2018-02-09 16:25:53
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Астана су арнасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	860617351037	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Наши преимущества по техническому описанию по нижеследующим пунктам: 1) Упруго-запирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом Ду=150мм/100мм/50мм. Рабочее давление Ру=1,0 МПа. - У нас задвижка в стандартном исполнении ру =1,6 Мпа. 3) В крышке задвижки установлен фиксирующий подшипник из латуни	2018-02-09 16:21:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1.Соединительные размеры фланцев должны соответствовать технической спецификацииразмещенной на портале т.е. Ру=1,0 Мпа в соответствии с ГОСТ 33259-2015. 2.Техническая спецификация размещенная на портале не предусматривает -использование резьбовых элементов для фиксации штока в крышке, имеющей ответную резьбу в чугуне– необходимы задвижки соответствующие размещенной спецификации. 3.Необходимы задвижки соответствующие размещенной технической спецификациит.е. имеющие необслуживаемые уплотнения различных типов (резервирующие друг друга): не менее 4 колец круглого сечения, манжета,

			устойчивой к обесцинкованию. Стопорное кольцо на штоке для исключения выброса штока при скачках давления. - "В нашей конструкции гораздо более фундаментально решен вопрос исключения выброса штока. Массивная гайка с длинной резьбой более надежно закрепляет шток в корпусе , а специальный стопорный штифт исключает возможность раскручивания гайки в условиях сильной вибрации. " 4) Уплотнение штока полиамидный подшипник имеющий 4шт колец круглого сечения из резины, манжету из резины и грязесъемное кольцо. - У нас герметичность относительно внешней среды обеспечивается 4-мя прокладками (по подвижным частям) и 3-мя (по неподвижным), в то время как у аналогов соответственно 3 и 2 прокладки 4) Гайка из латуни запрессована в клин. -			грязесъемное резиновое кольцо. 4.Необходимы задвижки соответствующие размещенной технической спецификации т.е. с запрессованной (зафиксированной) в сердечникнеобслуживаемой гайкой клина, исключающей смещение относительно сердечника и заклинивание арматуры. Срок службы клиновой гайки должен быть равен сроку службы арматуры, без замены или обслуживания.

			Гайка клина у нас из бронзы это более эффективный материал для работы в паре со штоком из нерж стали, что обеспечивает большее количество циклов. В любом случае в задвижке пара гайка шток это наиболее подверженные износу детали при частом открытии закрытии задвижки. В нашей конструкции гайка клина может быть заменена и ресурс задвижки может быть еще больше продлен. У конкурента заменять придется полностью клин, что дороже и сложнее. Наша задвижка более ремонтопригодна .			
2	860617351037	КҚ жобасына ескерту	Добрый день. в спецификации прописан материал корпуса ковкий чугун. Исполнение задвижки из ковкого чугуна, противоречит требованию по сроку эксплуатации (50лет). Что бы обеспечить долгую эксплуатацию согласно Ваших требований (гарантия 10лет , срок	2018-02-09 16:20:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будет внесено уточнение высокопрочный чугун с шаровидным графитом.

			эксплуатации 50 лет), данные за задвижки должны быть изготовлены из чугуна марки ВЧ-50, EN-GJS500 (высокопрочный чугун)			
3	150340026340	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Наши преимущества по техническому описанию по нижеследующим пунктам: 1) Упруго-запирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом Ду=150мм/100мм/50мм. Рабочее давление Ру=1,0 МПа. - У нас задвижка в стандартном исполнении ру =1,6 Мпа. 3) В крышке задвижки установлен фиксирующий подшипник из латуни устойчивой к обесцинкованию. Стопорное кольцо на штоке для исключения выброса штока при скачках давления. - "В нашей конструкции гораздо более фундаментально решен вопрос исключения выброса штока. Массивная гайка с длинной резьбой более надежно закрепляет шток в корпусе , а специальный стопорный	2018-02-08 09:23:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Соединительные размеры фланцев должны соответствовать технической спецификацииразмещенной на портале т.е. Ру=1,0 Мпа в соответствии с ГОСТ 33259-2015. 2.Техническая спецификация размещенная на портале не предусматривает -использование резьбовых элементов для фиксации штока в крышке, имеющей ответную резьбу в чугуне – необходимы задвижки соответствующие размещенной спецификации. 3.Необходимы задвижки соответствующие размещенной технической спецификациит.е. имеющие необслуживаемые уплотнения различных типов (резервирующие друг друга): не менее 4 колец круглого сечения, манжета, грязесъемное резиновое кольцо. 4.Необходимы задвижки соответствующие размещенной технической спецификации т.е. с запрессованной (зафиксированной) в сердечник необслуживаемой гайкой клина, исключающей смещение относительно сердечника и заклинивание арматуры. Срок службы клиновой гайки должен быть равен сроку службы арматуры, без замены или обслуживания. Гайка должна быть из латуни.

			штифт исключает возможность раскручивания гайки в условиях сильной вибрации. " 4) Уплотнение штока полиамидный подшипник имеющий 4шт колец круглого сечения из резины, манжету из резины и грязесъемное кольцо. - У нас герметичность относительно внешней среды обеспечивается 4-мя прокладками (по подвижным частям) и 3-мя (по неподвижным), в то время как у аналогов соответственно 3 и 2 прокладки 4) Гайка из латуни запрессована в клин. - Гайка клина у нас из бронзы это более эффективный материал для работы в паре со штоком из нерж стали, что обеспечивает большее количество циклов. В любом случае в задвижке пара гайка шток это наиболее подверженные износу детали при частом открытии закрытии задвижки. В нашей конструкции гайка клина может быть				

			заменена и ресурс задвижки может быть еще больше продлен. У конкурента заменять придется полностью клин, что дороже и сложнее. Наша задвижка более ремонтопригодна . По всем остальным пунктам Наша продукция полностью подходит под Ваше техническое задание. Можем отправить чертеж (разрез) нашей задвижки с указаниями всех данных. С уважением Кабошев Кайрат Маратович.			
4	160240017598	КҚ жобасына ескерту	Добрый день. Прошу уточнить в спецификации прописан материал корпуса ковкий чугун. Чугунные задвижки выполненные из ковкого чугуна предназначены для давления 4 Мпа, а в документации прописано 1,0 Мпа. Если данные задвижки используются в водопроводе то подойдут и задвижки из серого чугуна на них тоже срок эксплуатации 10 лет.	2018-02-07 14:19:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будет внесено уточнение высокопрочный чугун с шаровидным графитом.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Начальник производственного отдела Шефер Виктор Иванович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№1960970

№ конкурса 2272656-1
Название конкурса Задвижки (по лотам д=50,100,150)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-02-02 16:25:53 по 2018-02-09 16:25:53
Наименование организатора ГКП на ПХВ "Астана су арнасы" акимата города Астаны

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	860617351037	Запрос о разъяснении КД	Наши преимущества по техническому описанию по нижеследующим пунктам: 1) Упруго-запирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом Ду=150мм/100мм/50мм. Рабочее давление Ру=1,0 МПа. - У нас задвижка в стандартном исполнении ру =1,6 Мпа. 3) В крышке задвижки установлен фиксирующий подшипник из латуни устойчивой к обесцинкованию. Стопорное кольцо на штоке для исключения	2018-02-09 16:21:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1.Соединительные размеры фланцев должны соответствовать технической спецификацииразмещенной на портале т.е. Ру=1,0 Мпа в соответствии с ГОСТ 33259-2015. 2.Техническая спецификация размещенная на портале не предусматривает -использование резьбовых элементов для фиксации штока в крышке, имеющей ответную резьбу в чугуне– необходимы задвижки соответствующие размещенной спецификации. 3.Необходимы задвижки соответствующие размещенной технической спецификациит.е. имеющие необслуживаемые уплотнения различных типов (резервирующие друг друга): не менее 4 колец круглого сечения, манжета, грязесъемное резиновое кольцо. 4.Необходимы задвижки соответствующие размещенной технической спецификации т.е. с запрессованной (зафиксированной) в

			выброса штока при скачках давления. - "В нашей конструкции гораздо более фундаментально решен вопрос исключения выброса штока. Массивная гайка с длинной резьбой более надежно закрепляет шток в корпусе , а специальный стопорный штифт исключает возможность раскручивания гайки в условиях сильной вибрации. " 4) Уплотнение штока полиамидный подшипник имеющий 4шт колец круглого сечения из резины, манжету из резины и грязесъемное кольцо. - У нас герметичность относительно внешней среды обеспечивается 4-мя прокладками (по подвижным частям) и 3-мя (по неподвижным), в то время как у аналогов соответственно 3 и 2 прокладки 4) Гайка из латуни запрессована в клин. - Гайка клина у нас из бронзы это более эффективный материал для работы в паре со		сердечникнеобслуживаемой гайкой клина, исключающей смещение относительно сердечника и заклинивание арматуры. Срок службы клиновой гайки должен быть равен сроку службы арматуры, без замены или обслуживания.	

			штоком из нерж стали, что обеспечивает большее количество циклов. В любом случае в задвижке пара гайка шток это наиболее подверженные износу детали при частом открытии закрытии задвижки. В нашей конструкции гайка клина может быть заменена и ресурс задвижки может быть еще больше продлен. У конкурента заменять придется полностью клин, что дороже и сложнее. Наша задвижка более ремонтопригодна .			
2	860617351037	Замечание к КД	Добрый день. в спецификации прописан материал корпуса ковкий чугун. Исполнение задвижки из ковкого чугуна, противоречит требованию по сроку эксплуатации (50лет). Что бы обеспечить долгую эксплуатацию согласно Ваших требований (гарантия 10лет , срок эксплуатации 50 лет), данные за задвижки должны быть изготовлены из чугуна	2018-02-09 16:20:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будет внесено уточнение высокопрочный чугун с шаровидным графитом.

			марки ВЧ-50, EN-GJS500 (высокопрочный чугун)			
3	150340026340	Запрос о разъяснении КД	Наши преимущества по техническому описанию по нижеследующим пунктам: 1) Упруго-запирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом Ду=150мм/100мм/50мм. Рабочее давление Ру=1,0 МПа. - У нас задвижка в стандартном исполнении ру =1,6 Мпа. 3) В крышке задвижки установлен фиксирующий подшипник из латуни устойчивой к обесцинкованию. Стопорное кольцо на штоке для исключения выброса штока при скачках давления. - "В нашей конструкции гораздо более фундаментально решен вопрос исключения выброса штока. Массивная гайка с длинной резьбой более надежно закрепляет шток в корпусе , а специальный стопорный штифт исключает возможность раскручивания гайки в условиях сильной	2018-02-08 09:23:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Соединительные размеры фланцев должны соответствовать технической спецификацииразмещенной на портале т.е. Ру=1,0 Мпа в соответствии с ГОСТ 33259-2015. 2.Техническая спецификация размещенная на портале не предусматривает -использование резьбовых элементов для фиксации штока в крышке, имеющей ответную резьбу в чугуне – необходимы задвижки соответствующие размещенной спецификации. 3.Необходимы задвижки соответствующие размещенной технической спецификациит.е. имеющие необслуживаемые уплотнения различных типов (резервирующие друг друга): не менее 4 колец круглого сечения, манжета, грязесъемное резиновое кольцо. 4.Необходимы задвижки соответствующие размещенной технической спецификации т.е. с запрессованной (зафиксированной) в сердечник необслуживаемой гайкой клина, исключающей смещение относительно сердечника и заклинивание арматуры. Срок службы клиновой гайки должен быть равен сроку службы арматуры, без замены или обслуживания. Гайка должна быть из латуни.

			вибрации. " 4) Уплотнение штока полиамидный подшипник имеющий 4шт колец круглого сечения из резины, манжету из резины и грязесъемное кольцо. - У нас герметичность относительно внешней среды обеспечивается 4-мя прокладками (по подвижным частям) и 3-мя (по неподвижным), в то время как у аналогов соответственно 3 и 2 прокладки 4) Гайка из латуни запрессована в клин. - Гайка клина у нас из бронзы это более эффективный материал для работы в паре со штоком из нерж стали, что обеспечивает большее количество циклов. В любом случае в задвижке пара гайка шток это наиболее подверженные износу детали при частом открытии закрытии задвижки. В нашей конструкции гайка клина может быть заменена и ресурс задвижки может быть еще больше продлен. У конкурента заменять				

			придется полностью клин, что дороже и сложнее. Наша задвижка более ремонтопригодна . По всем остальным пунктам Наша продукция полностью подходит под Ваше техническое задание. Можем отправить чертеж (разрез) нашей задвижки с указаниями всех данных. С уважением Кабошев Кайрат Маратович.			
4	160240017598	Замечание к КД	Добрый день. Прошу уточнить в спецификации прописан материал корпуса ковкий чугун. Чугунные задвижки выполненные из ковкого чугуна предназначены для давления 4 Мпа, а в документации прописано 1,0 Мпа. Если данные задвижки используются в водопроводе то подойдут и задвижки из серого чугуна на них тоже срок эксплуатации 10 лет.	2018-02-07 14:19:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будет внесено уточнение высокопрочный чугун с шаровидным графитом.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник производственного отдела Шефер Виктор Иванович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»