УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОО "Самгау Груп"
Кодинцев В.А. _____
"12" Января 2018г.

ИНСТРУКЦИЯ №1
по пожарной безопасности для рабочих,
ИТР и служащих

1. Общие требования безопасности и охраны труда

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании ПРАВИЛ безопасности и охраны труда по видам деятельности в Самгау Груп
(наименование предприятия)
и в соответствии с требованиями приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 2.12.2004г. № 278-п, ГКЗ РК 01-99 от 16.10.99г. № 22, ССБТ и с учетом условий соответствующих выпусков ЕТКС.

1.2. Перед выполнением работ, связанных с сопутствующими или смежными работами, необходимо ознакомиться с требованиями по безопасности и охране труда, установленными Правилами по видам деятельности, утвержденными приказом директора Самгау Груп
(наименование предприятия)

(наименование предприятия)

1.3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности цехов, отделов, складов и других объектов предприятия несут руководители этих объектов.

1.4. Установление строгого противопожарного режима преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов.

1.5. Курение на предприятии допускается в строго определенных местах, соответствующим образом оборудованных и обеспеченных средствами пожаротушения.

1.6. Разведение костров на территории предприятия строго запрещено.

1.7. Каждый рабочий и служащий должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

1.8. Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.9. Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.

2. Требования безопасности и охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом выполнения работ каждый рабочий и служащий обязан проверить:

2.1.1. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения;

2.1.2. Противопожарное состояние электрооборудования согласно требованиям действующих инструктажей;

2.1.3. Работоспособность системы вентиляции дымоудаления;

2.1.4. Исправность телефонной связи;

2.1.5. Состояние эвакуационных выходов, проходов.

3. Требования безопасности и охраны труда во время работы

В рабочее время каждый рабочий и служащий обязан:

3.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место.

3.2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием.

3.3. Строго соблюдать на рабочем месте установленные нормы хранения производственных материалов и готовой продукции.

3.4. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц.

3.5. Промасленную одежду, тряпки и горючие отходы хранить только в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками.

3.6. Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещается.

3.7. Горючие жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости (ГЖ, ЛВЖ) хранить в строго отведенных местах, соблюдая требования пожарной безопасности.

3.8. Переносить ГЖ И ЛВЖ только в специальной таре с плотно закрытыми крышками, в случае пролива необходимо немедленно убрать.

3.9. Не подключать самовольно электроприборы, исправлять эл. сеть и предохранители.

3.10. Не пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих помещениях.

3.11. Не курить, не бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях.

3.12. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор.

3.13. Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.).

3.14. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с открытыми спиралями.

3.15. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение.

3.16. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

4. Требования безопасности и охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае возгорания немедленно сообщить в пожарную часть предприятия.

4.2. Для вызова городской пожарной команды звонить 01.

4.3. Принять меры по ликвидации очага возгорания и необходимости эвакуации людей из помещения.

Средства пожаротушения и порядок их применения

К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огнетушителей: ОХП-10, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, воздушнопенная установка ВПУ-140, пожарные краны ПК и пожарные щиты.

Химический пенный огнетушитель

ОХП-10 предназначен для тушения загораний и небольших пожаров твердых материалов и горючих жидкостей. ОХП-10 представляет собой стальной сварной баллон, горловина которого закрыта крышкой с запорным устройством. Заряд огнетушителя состоит из кислотной и щелочной частей. Дальность подачи струи 6-8 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести его к месту загорания, повернуть рукоятку клапана на 180 градусов до отказа, перевернуть огнетушитель вверх днищем и направить струю пены на очаг возгорания. В случае отсутствия струи пены после откидывания рукоятки и переворачивания огнетушителя немедленно прочистить спрыск (отверстие, через которое выходит струя пены).

Меры безопасности

Тушить пенными огнетушителями категорически запрещается: эл. проводку, оборудование, находящееся под напряжением, и другие энергоустановки.

Ручные углекислотные огнетушители
ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.)

Углекислотные огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховички вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения маховичка против часовой стрелки. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.

Меры безопасности

Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

Воздушно-пенная установка пожаротушения (ВПУ-140)

ВПУ-140 представляет собой стальной цилиндрический резервуар емкостью 140 л, заполненный готовым раствором воды с пенообразователем ПО-1, и применяется для тушения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. К резервуару подведены трубопроводы от воздушной магистрали и внутренней водопроводной сети.

Приведение установки в действие

Раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль воздушной магистрали и пеной тушить пожар.

Меры безопасности

Не применять для тушения горящих электроустановок, проводов, находящихся под напряжением.

Внутренний пожарный кран (ВПК)

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу (ящике), оборудуется пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль пожарного крана для пуска воды.

Меры пожарной безопасности

Не применять для тушения электроустановок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы.

Пожарный щит

Для удобства и содержания первичных средств пожаротушения устанавливаются пожарные щиты. На них крепятся огнетушители (не менее 2-х штук), лопата, багор, кирка и рядом - ящик с песком.

Для локализации небольших очагов загорания необходимо иметь полотна из асбеста или грубошерстной ткани. Пожарные щиты окрашиваются в бело-красный цвет и располагаются на видном и доступном месте.

5. Требования безопасности и охраны труда по окончании работ

5.1. Тщательно убрать свое рабочее место.

5.2. Проверить состояние первичных средств пожаротушения.

5.3. Готовую продукцию, полуфабрикаты хранить (складировать) только в специально отведенных местах, соблюдая нормы хранения.

5.4. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.

5.5. Запрещается оставлять на рабочем месте промасленную спецодежду, ветошь и другие пожароопасные предметы, вещества.

6. Ответственность

Рабочие, ИТР и служащие несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за допущенные ими нарушения инструкций, требований безопасности, изложенных в проектах производства работ, технологических регламентах, нарядах-допусках и других документах по безопасному производству.

Инженер по ТБ И ОТ Бакулина Е.П.