РОССИЯ
ООО НПП «Уфа-Кровля»
Республика Башкортостан, 450045, г. Уфа,
ул. Зелёная роща, 15,
т. (347) 274-57-89, e-mail: ukrovlya@mail.ru
Сайт: ufa-krovlya.ru

# ПАСПОРТ
## Битумная мастика дорожная
## БМД-50-У
## ТУ 0258-010-96205830-2011

Номер партии: 3225
Дата выпуска: 12.02.2016
Количество мест_____

Масса нетто, кг: 1000
Масса брутто, кг:_____

| Наименование показателя | Норма по ТУ | Результаты испытаний | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| 1. Внешний вид, при (160-180) °С | масса черного цвета без визуально наблюдаемых посторонних и видимых включений частиц наполнителя | Соответствует | п.6.2 ТУ |
| 2. Температура размягчения по методу «Кольца и шара», не ниже °С | 70 | 89 | ГОСТ 11506 |
| 3. Глубина проникания иглы, 0,1 мм, в пределах при 25°С | 40-70 | 51 | ГОСТ 11501 |
| 4. Растяжимость, см, не менее:<br>при 25°С<br>при 0°С | <br>70<br>10 | <br>93<br>16 | ГОСТ 11505 |
| 5.Эластичность, %, не менее:<br>при 25°С<br>при 0°С | <br>80<br>20 | <br>97<br>26 | ГОСТ Р 52056 п.6.2 |
| 6.Температура хрупкости, °С, не выше | Минус 30 | -33 | ГОСТ 11507 |
| 7.Прочность сцепления с бетоном при 20°С, МПа, не ниже | 0,8 | Соответствует | п.6.8 ТУ |
| 8.Сцепление битума с щебнем, не хуже | Отличное (5 баллов) | Отличное | ГОСТ 12801 |
| 9. Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более | 0,3 | Соответствует | п.6.10 ТУ |

**Продукт соответствует ТУ 0258-010-96205830-2011**

Лаборант_____

Начальник лаборатории_____

Выдается отдельно на каждую партию

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ66.Н03586

**Срок действия с** 17.03.2016 **по** 16.03.2019

№ 2069838

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11АГ66 ООО "ЕвроТех". 117437, город Москва, улица Академика Волгина, дом 33, офис 310. Телефон 74994002237, факс 74994002237, адрес электронной почты info@eurotexmsk.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Битумная мастика БМД-50-У, маркировка ООО НПП «Уфа-Кровля».
ТУ 0258-010-96205830-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

02 5800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**
ТУ 0258-010-96205830-2011

код ТН ВЭД России:

2715 00 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Уфа-Кровля».
Адрес: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Зелёная роща, дом 15.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Уфа-Кровля».
Адрес: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Зелёная роща, дом 15.
Телефон +73472745789, факс +73472745789.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 7519/9442-01/16 от 16.03.2016 года, Испытательный центр ООО "КРОМ-ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21АВ71 от 15.04.2013 до 11.08.2016

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.

М.П.

**Руководитель органа** _____ подпись А. А. Хромов инициалы, фамилия

**Эксперт** _____ подпись А. А. Тырсова инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ЗАО «ОПЦИОН», Москва, 2015, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru