ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

030010, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40
тел: 54-59-08, факс 54-69-50

030010, город Актобе, проспект Абилкайыр-хана, 4
тел: 54-59-08, факс 54-69-50

2018 год 22 март
№ 09-08-2431/889

«____»_____20 __ г.

ТОО «Генератор +»

МФ РК Комитет внутреннего государственного аудита

На Ваш исх:25 от 05.03.2018г.

Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области на основании вашего обращения проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года при проведении государственных закупок аукциона № 2162299-1 «Приобретение генератора».

В ходе проведения камерального контроля, указанные в обращении нарушения не нашли свое подтверждение по следующим основаниям:

В технической спецификации требуется генератор по следующими характеристиками: Габариты не менее 1835х950х1591; Ход поршня не менее 125 мм; Рабочии объем не менее 4,75 л; Топливный бак 120 л; напряжение в системе электрооборудования 24В.

В конкурсной заявке ТОО «Генератор +» представлена дизельная АД 16С-Т400 по следующим характеристикам: Объем топливного бака 110 л; габаритные размеры 1800х900х1140; ход поршня (мм) 120; рабочий объем двигателя (л) 4,05; Напряжение бортового электрооборудования 12В.

Согласно вышеуказанного, технические характеристики предлагаемого товара ТОО «Генератор» не соответствует техническим характеристикам указанной в конкурсной документации.

Касательно указания в технической спецификации род тока 1 рехфазный:

В технической специфкации указано, что Род тока закупаемого товара должно быть не менее 1 рехфазный. Согласно ответа организатора конкурса ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 1 рехфазный является грамматической ошибкой. В технической спецификации подразумевается Род тока не менее 1 фазный. .

В соответствии со статьями 12,14 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических лиц» от 12.01.2007 года №221, вы вправе обжаловать решение, принятое по рассмотрению обращения в вышестоящий орган, либо в суд.

Заместитель руководителя департамента **Рахметов К.М.**

Исп:А.Бекжанов
Тел:54-41-76