ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

030010, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40
тел: 54-59-08, факс 54-69-50

030010, город Актобе, проспект Абилкайыр-хана, 4
тел: 54-59-08, факс 54-69-50

2018 год «22» март
№ 09-08-242 / 890

«____»_____20 __ г.

ТОО «Генератор +»

МФ РК Комитет внутреннего государственного аудита

На Ваш исх:27 от 05.03.2018г.

Департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области на основании вашего обращения проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года при проведении государственных закупок аукциона №2162308-1 «Электростанция сатып алу».

В ходе проведения камерального контроля, доводы указанные в обращении не нашли свое подтверждение.

Касательно отклонения Вашей конкурсной заявки по причине не соответствия технических характеристик товара указанных в Вашем прайс-листе к конкурсной документации.

В ходе камерального контроля установлено, что в Вашей конкурсной заявке приложен прайс-лист с техническими характеристиками на дизельный генератор АД-16С-Т400. Также, приложена техническая спецификация на предоставляемый товар.

Однако, камеральным контролем установлено, что технические характеристики указанные в Вашей технической спецификации не совподают с характеристиками указанные в прайс-листе.

В соответсвии п.150 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке;.

Также, технические характеристики дизельного генератора АД-16С-Т400 указанного в прайс-листе не соответствуют требованиям конкурсной документации. А именно в технической спецификации к конкурсной документации указано **максимальная мощность электростанции должно быть не менее 66 кВА/ 53 кВт; номинальная мощность не менее 59 кВА/48кВт; габариты**

1600x620x110, в Вашем прайс-листе указано номинальная мощность 16 кВт/кВА; максимальная мощность 17,6 кВт/22кВА; Габаритный размеры 1300x610x1100.

В соответствии со статьями 12,14 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических лиц» от 12.01.2007 года №221, вы вправе обжаловать решение, принятое по рассмотрению обращения в вышестоящий орган, либо в суд.

Заместитель руководителя
департамента **Рахметов К.М.**

Исп:А.Бекжанов
Тел:54-41-76