Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2132419

Конкурстың № 2477329-1
Конкурстың атауы "Алматы қаласы, Әуезов ауданындағы № 6 ықшамауданы, 51-үй мекенжайында орналасқан № 113 мектеп-гимназия ғимаратын күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық күшейту" техникалық қадағалау.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-04-03 12:39:07 дейін 2018-04-10 12:39:07
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170340004195	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии в области аккредитации лаборатории возможности испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям не исходит от необходимости осуществления технического надзора. Это является прерогативой СТРОИТЕЛЯ. к тому же эти работы должны быть предусмотрены в ПСД	2018-04-09 12:35:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную).

			по СМР. Служба технадзора осуществляет контроль за проведением работ, в том числе за проведение контроля сварных соединений Поставщиком, осуществляющим СМР. В этой связи, просим убрать данное требование из технической спецификации			
2	170340004195	КҚ жобасына ескерту	Просим убрать данное требование из технической спецификации, так как оплата СМР не производится службой технадзора	2018-04-09 12:35:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены изменении в проект конкурсной документации.
3	170340004195	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии 1 сотрудник с правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний является завышенным. Служба технадзора осуществляет контроль за проведением работ, в том числе проведение контроля сварных соединений, и применения оборудования неразрушающих методов контроля и	2018-04-09 12:36:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствие со СНиП РК 5.03-34-2005 Бетонные и железобетонные конструкции, СНиП РК 3.05-09-2002 Контроль качества соединений пластмассовых трубопроводов, СН РК 1.04-04-2002 ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ все подвергавшиеся исправлению участки стыков должны быть проверены неразрушающими методами, также, «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 указана что, В случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в

			испытаний. Согласно условий ТС, указано что обязанностью службы технадзора является - требовать проведения всех видов лабораторных испытаний и геодезических измерений, предусмотренных требованиями соответствующих разделов СНиП и стандартов Поставщиком, осуществляющим СМР. То есть это работа Строителя, а не службы технадзора. В этой связи, просим убрать данное требование из технической спецификации. "Осмотр должно осуществляется 1 квалифицированными работниками (специалистами) количестве обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний (квалификация (специальность) по диплому, свидетельству и других документов об			технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей. В свою очередь согласно «СТ РК ИСО 9712-2008 КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КВАЛИФИКАЦИЯ И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА» КАНДИДАТУ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМУ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ УСЛОВИЙ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ, ОРГАНОМ АТТЕСТАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ И/ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ.

			образовании (приложить электронную копию документа об образовании к заявке поставщика)"			
4	050840001510	КҚ жобасына ескерту	(по сварным соединением требуется специалист дефектоскопист с соответствующим сертификатом), необходимости в данном специалисте нет, если имеется прибор для проверки сварных соединений этого достаточно.	2018-04-03 17:49:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Осмотр должно осуществляется 1 квалифицированными работниками (специалистами) количестве обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний (квалификация (специальность) по диплому, свидетельству и других документов об образовании (приложить электронную копию документа об образовании к заявке поставщика)
5	050840001510	КҚ жобасына ескерту	Инженер-сметчик – 1 человек," наличие аттестата эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, пред проектной и проектно-сметной документации, по специализации: «Специальные разделы проектов», выданный уполномоченным государственным органом. Наличие сертификата по работе с программой АБС либо	2018-04-03 17:43:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 1 статьи 32-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» Подлежат аккредитации юридические лица, осуществляющие: аттестацию инженерно-технических работников, участвующих в процессе проектирования и строительства; инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; управление проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства.

			САНА". Инженер-сметчик должен иметь только сертификат по работе с программой АБС или Сана, необходимости в наличии аттестата эксперта нет, тем более по виду Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации, по специализации: "Специальные разделы проектов", данный конкурс является услугой по техническому надзору, а в функции технического надзора не входит экспертиза проекта.			
6	170340004195	КҚ жобасына ескерту	Для чего ИНЖЕНЕРУ СМЕТЧИКУ наличие аттестата ЭКСПЕРТА, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, пред проектной и проектно-сметной документации, по специализации: «Специальные разделы проектов», выданный	2018-04-09 12:35:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 1 статьи 32-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» Подлежат аккредитации юридические лица, осуществляющие: аттестацию инженерно-технических работников, участвующих в процессе проектирования и строительства; инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; управление проектами в области архитектуры, градостроительства и

			уполномоченным государственным органом. Согласно закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, статья 64-8, Эксперту ЗАПРЕЩАЕТСЯ заниматься иными видами предпринимательской деятельности, связанными с архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью; находиться в трудовых, финансовых и (или) прочих зависимых отношениях с иными субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Более того, по общему и главному определению, а также задачам и функциям службы технического надзора - ЭКСПЕРТИЗА не может быть деятельностью			строительства.

			технадзора. Поэтому, просим убрать данное требование о наличии аттестата Эксперта у инженера-сметчика			
7	170340004195	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии дефектоскописта является завышенным. Так как дефектоскопист - осуществляет в том числе контроль сварных соединений. Эти работы должны быть предусмотрены в ПСД по СМР. Служба технадзора осуществляет контроль за проведением работ, в том числе проведение контроля сварных соединений Поставщиком, осуществляющим СМР. В этой связи, просим убрать данное требование из технической спецификации.	2018-04-09 12:36:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствие со СНиП РК 5.03-34-2005 Бетонные и железобетонные конструкции, СНиП РК 3.05-09-2002 Контроль качества соединений пластмассовых трубопроводов, СН РК 1.04-04-2002 ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ все подвергавшиеся исправлению участки стыков должны быть проверены неразрушающими методами

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист Тайнов Талант Абенович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2132419

№ конкурса 2477329-1
Название конкурса Технический надзор "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии № 113, расположенной по адресу: мкр. № 6 дом 51, в Ауэзовском районе города Алматы".
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-04-03 12:39:07 по 2018-04-10 12:39:07
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170340004195	Замечание к КД	Требование о наличии в области аккредитации лаборатории возможности испытаний по общестроительным работам и сварным соединениям не исходит от необходимости осуществления технического надзора. Это является прерогативой СТРОИТЕЛЯ. к тому же эти работы должны быть предусмотрены в ПСД по СМР. Служба технадзора осуществляет контроль за проведением работ, в	2018-04-09 12:35:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную).

			том числе за проведение контроля сварных соединений Поставщиком, осуществляющим СМР. В этой связи, просим убрать данное требование из технической спецификации			
2	170340004195	Замечание к КД	Просим убрать данное требование из технической спецификации, так как оплата СМР не производится службой технадзора	2018-04-09 12:35:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены изменении в проект конкурсной документации.
3	170340004195	Замечание к КД	Требование о наличии 1 сотрудник с правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний является завышенным. Служба технадзора осуществляет контроль за проведением работ, в том числе проведение контроля сварных соединений, и применения оборудования неразрушающих методов контроля и испытаний. Согласно условий ТС, указано что обязанностью службы технадзора является -	2018-04-09 12:36:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствие со СНиП РК 5.03-34-2005 Бетонные и железобетонные конструкции, СНиП РК 3.05-09-2002 Контроль качества соединений пластмассовых трубопроводов, СН РК 1.04-04-2002 ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ все подвергавшиеся исправлению участки стыков должны быть проверены неразрушающими методами, также, «Правил осуществления государственных закупок» утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 указана что, В случае приобретения работ и услуг, качество выполнения (оказания) которых зависит от квалификации работника, непосредственно выполняющего (оказывающего) такие работы (услуги), в технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной подготовки, стаж работы

			требовать проведения всех видов лабораторных испытаний и геодезических измерений, предусмотренных требованиями соответствующих разделов СНиП и стандартов Поставщиком, осуществляющим СМР. То есть это работа Строителя, а не службы технадзора. В этой связи, просим убрать данное требование из технической спецификации. "Осмотр должно осуществляется 1 квалифицированными работниками (специалистами) количестве обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний (квалификация (специальность) по диплому, свидетельству и других документов об образовании (приложить электронную копию документа об образовании к заявке			не более трех лет (за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан или утвержденными нормативами предусмотрен более высокий стаж), необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей. В свою очередь согласно «СТ РК ИСО 9712-2008 КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КВАЛИФИКАЦИЯ И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА» КАНДИДАТУ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМУ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ УСЛОВИЙ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ, ОРГАНОМ АТТЕСТАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ И/ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ДОКУМЕНТ.

			поставщика)"			
4	050840001510	Замечание к КД	(по сварным соединением требуется специалист дефектоскопист с соответствующим сертификатом), необходимости в данном специалисте нет, если имеется прибор для проверки сварных соединений этого достаточно.	2018-04-03 17:49:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Осмотр должно осуществляется 1 квалифицированными работниками (специалистами) количестве обладающими правом работать на оборудованиях неразрушающих методов контроля и испытаний (квалификация (специальность) по диплому, свидетельству и других документов об образовании (приложить электронную копию документа об образовании к заявке поставщика)
5	050840001510	Замечание к КД	Инженер-сметчик – 1 человек," наличие аттестата эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, пред проектной и проектно-сметной документации, по специализации: «Специальные разделы проектов», выданный уполномоченным государственным органом. Наличие сертификата по работе с программой АБС либо САНА". Инженер-сметчик должен иметь только сертификат по работе с программой	2018-04-03 17:43:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 1 статьи 32-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» Подлежат аккредитации юридические лица, осуществляющие: аттестацию инженерно-технических работников, участвующих в процессе проектирования и строительства; инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; управление проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства.

			АБС или Сана, необходимости в наличии аттестата эксперта нет, тем более по виду Экспертиза градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации, по специализации: "Специальные разделы проектов", данный конкурс является услугой по техническому надзору, а в функции технического надзора не входит экспертиза проекта.			
6	170340004195	Замечание к КД	Для чего ИНЖЕНЕРУ СМЕТЧИКУ наличие аттестата ЭКСПЕРТА, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по виду: Экспертиза градостроительной, пред проектной и проектно-сметной документации, по специализации: «Специальные разделы проектов», выданный уполномоченным государственным органом. Согласно закона Республики	2018-04-09 12:35:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 1 статьи 32-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» Подлежат аккредитации юридические лица, осуществляющие: аттестацию инженерно-технических работников, участвующих в процессе проектирования и строительства; инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности; управление проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства.

			Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, статья 64-8, Эксперту ЗАПРЕЩАЕТСЯ заниматься иными видами предпринимательской деятельности, связанными с архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью; находиться в трудовых, финансовых и (или) прочих зависимых отношениях с иными субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Более того, по общему и главному определению, а также задачам и функциям службы технического надзора - ЭКСПЕРТИЗА не может быть деятельностью технадзора. Поэтому, просим убрать данное требование о наличии аттестата Эксперта у				

			инженера-сметчика			
7	170340004195	Замечание к КД	Требование о наличии дефектоскописта является завышенным. Так как дефектоскопист - осуществляет в том числе контроль сварных соединений. Эти работы должны быть предусмотрены в ПСД по СМР. Служба технадзора осуществляет контроль за проведением работ, в том числе проведение контроля сварных соединений Поставщиком, осуществляющим СМР. В этой связи, просим убрать данное требование из технической спецификации.	2018-04-09 12:36:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствие со СНиП РК 5.03-34-2005 Бетонные и железобетонные конструкции, СНиП РК 3.05-09-2002 Контроль качества соединений пластмассовых трубопроводов, СН РК 1.04-04-2002 ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ все подвергавшиеся исправлению участки стыков должны быть проверены неразрушающими методами

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Тайнов Талант Абенович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»