Номер закупки:	Открытый конкурс № 2382851-2
Наименование закупки:	"Мақтарал ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесіне қазандық сатып алу / Закуп котел отопительный для государственное учреждение "Отдел образования Мактааральского района"
Номер лота:	№ 17162144-ОК1
Наименование лота:	Котел отопительный / Котел отопительный
Описание лота:	Ква, мощность 400 кВт, на газообразном топливе, стальной / Ква, мощность 400 кВт, на газообразном топливе, стальной
Дополнительное описание лота:	/
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	514467600, Южно-Казахстанская область, Мактааральский район, Каракайский с.о., с.Караозек 514467500, Южно-Казахстанская область, Мактааральский район, Каракайский с.о., с.Сатпаева
Срок поставки:	в течении 60 календарных дней после вступления в законную силу договора
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Котел стальной водогрейный на газообразном топливе Модель Z-400 Про-тель ТОО Z (Зет)
Страна происхождения	КАЗАХСТАН
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Циркуляционный насос с сухим ротором F 40/125A Пр-во: PEDROLLO
Страна происхождения	ИТАЛИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Насос подпитывающая мощность не менее 0,6 кВт. Мах напор 27 м. производ.мах 5,4 м3/ч PLURIJETm 3/200-N Пр-во: PEDROLLO
Страна происхождения	ИТАЛИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Задвижка чугунная Ø100. С температурой рабочей среды до +225 градусов. Масса от 30 до 35 кг 30с41нж Пр-во: ООО «Огниво-НЧ»

Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Задвижка чугунная Ø80. С температурой рабочей среды до +225 градусов. Масса от 20 до 25 кг 30с41нж Пр-во Россия ООО «Огниво-НЧ»
Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Мембранный расширительный бак объем от 250 до 300 л. Давление не менее 10 бар. Elbi пр-во ELBI
Страна происхождения	ИТАЛИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Клапан предохранительный для котельной Ø40 ОАО СППК «БАЗ» Россия
Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Клапан обратный Ø80 ОАО «БАЗ» Россия
Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Клапан обратный Ø50 2 10 Вентиля Ø50 ОАО «БАЗ» Россия
Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Вентиля Ø50 J41H-40 , ООО «Динамика» Россия
Страна происхождения	РОССИЯ

Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Манометры /0-6 бар/ с термометром /0-120°С/ для котельной ОАО «Физтех» Россия
Страна происхождения	РОССИЯ
Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)	Трехфазный стабилизатор напряжения для горелки котла Трехфазный стабилизатор 380В 3кВт РЕСАНТА «RESANTA»
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	ТОО "Z (Зет)"
Год выпуска	2018
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики котлов стальных водогрейных для использования на газообразном топливе с комплектующими (КВа мощностью 400 кВт) № п/п Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики Кол-во /штук/ 1) Котел стальной водогрейный для использования на газообразном топливе, мощностю не менее 400 кВт / не менее 400 000 Ккалл в час. Отапливаемая площадь здания (по наружным габаритам) 4 000-4500 м2. d дымоходной трубы 400 мм. Габаритные размеры не менее 2200х1030х910 см. Диаметр соединения газа 40 мм. Диаметр соединительных труб отопления (вход/выход) 80 мм. КПД 92 %. Масса от 790 до 810 кг. Расход газа от 43 до 80 куб. м./час. Объем воды от 450 до 470 л. Рабочее давление не менее 3 кг/см2 1 Модель Z-400 Пр-во ТОО Z (Зет); 2) Циркуляционный насос с сухим ротором. Диаметр трубы 50 мм. Потребляемая мощность не менее 400 Вт. Масса от 30 до 35 кг, Тип соединения Фланцевое. Высота подъема (Н) 18-20 метр. Производительность (Q) не менее 20 куб. м./час 1 Пр-во PEDROLLO италия F 40/125A; 3) Насос подпитывающая мощность не менее 0,6 кВт. Мах напор 27 м. производ.мах 5,4 м3/ч. 1 PEDROLLO италия PLURIJETm 3/200-N; 4) Задвижка чугунная Ø100. С температурой рабочей среды до +225 градусов. Масса от 30 до 35 кг 1 30с41нж Пр-во Россия ООО «Огниво-НЧ»; 5 Задвижка чугунная Ø80. С температурой рабочей среды до +225 градусов. Масса от 20 до 25 кг 2 30с41нж Пр-во Россия ООО «Огниво-НЧ»; 6 Мембранный расширительный бак объем от 250 до 300 л. Давление не менее 10 бар. 1 Elbi Италия; 7) Клапан предохранительный для котельной Ø40 1 СППК ОАО «БАЗ» Россия; 8) Клапан обратный Ø80 1 ОАО «БАЗ» Россия; 9) Клапан обратный Ø50 2 ОАО «БАЗ» Россия; 10) Вентиля Ø50 2 J41H-40 , ООО «Динамика» Россия; 11) Манометры /0-6 бар/ с термометром /0-120°С/ для котельной 1 ОАО «Физтех» Россия; 12) Трехфазный стабилизатор напряжения для горелки котла 1 Трехфазный стабилизатор 380В 3кВт РЕСАНТА «RESANTA» Россия; Примечание: Бесплатное сервисное обслуживание котлов на три года. Комплект документов на товар (паспорт, сертификат, гарантийный талон, сервисная книжка). Адрес доставки: 1 ЮКО, Мактааральский район, с/о Каракай, с. Сатбаев, СШ им.Кудайбердиева 2 котла с комплектующими 2 ЮКО, Мактааральский район, с/о Каракай, с. Караозек, СШ "Караозек" 2 котла с комплектующими

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики котлов стальных водогрейных для использования на газообразном топливе с комплектующими (КВа мощностью 400 кВт) № п/п Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики Кол-во /штук/ 1) Котел стальной водогрейный для использования на газообразном топливе, мощностю не менее 400 кВт / не менее 400 000 Ккалл в час. Отапливаемая площадь здания (по наружным габаритам) 4 000-4500 м2. d дымоходной трубы 400 мм. Габаритные размеры не менее 2200х1030х910 см. Диаметр соединения газа 40 мм. Диаметр соединительных труб отопления (вход/выход) 80 мм. КПД 92 %. Масса от 790 до 810 кг. Расход газа от 43 до 80 куб. м./час. Объем воды от 450 до 470 л. Рабочее давление не менее 3 кг/см2 1 Модель Z-400 Пр-во ТОО Z (Зет); 2) Циркуляционный насос с сухим ротором. Диаметр трубы 50 мм. Потребляемая мощность не менее 400 Вт. Масса от 30 до 35 кг, Тип соединения Фланцевое. Высота подъема (Н) 18-20 метр. Производительность (Q) не менее 20 куб. м./час 1 Пр-во PEDROLLO италия F 40/125A; 3) Насос подпитывающая мощность не менее 0,6 кВт. Мах напор 27 м. производ.мах 5,4 м3/ч. 1 PEDROLLO италия PLURIJETm 3/200-N; 4) Задвижка чугунная Ø100. С температурой рабочей среды до +225 градусов. Масса от 30 до 35 кг 1 30с41нж Пр-во Россия ООО «Огниво-НЧ»; 5 Задвижка чугунная Ø80. С температурой рабочей среды до +225 градусов. Масса от 20 до 25 кг 2 30с41нж Пр-во Россия ООО «Огниво-НЧ»; 6 Мембранный расширительный бак объем от 250 до 300 л. Давление не менее 10 бар. 1 Elbi Италия; 7) Клапан предохранительный для котельной Ø40 1 СППК ОАО «БАЗ» Россия; 8) Клапан обратный Ø80 1 ОАО «БАЗ» Россия; 9) Клапан обратный Ø50 2 ОАО «БАЗ» Россия; 10) Вентиля Ø50 2 J41H-40 , ООО «Динамика» Россия; 11) Манометры /0-6 бар/ с термометром /0-120°С/ для котельной 1 ОАО «Физтех» Россия; 12) Трехфазный стабилизатор напряжения для горелки котла 1 Трехфазный стабилизатор 380В 3кВт РЕСАНТА «RESANTA» Россия; Примечание: Бесплатное сервисное обслуживание котлов на три года. Комплект документов на товар (паспорт, сертификат, гарантийный талон, сервисная книжка). Адрес доставки: 1 ЮКО, Мактааральский район, с/о Каракай, с. Сатбаев, СШ им.Кудайбердиева 2 котла с комплектующими 2 ЮКО, Мактааральский район, с/о Каракай, с. Караозек, СШ "Караозек" 2 котла с комплектующими
Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).	ТОО "Kaz Строй Бизнес" является правомочно существующим и учреждённым, в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическим лицом и имеет полные права и возможности для исполнения и соблюдения всех процедур, необходимых для поставки товаров и выполнения работ согласно утверждённой конкурсной документации.